

Утверждаю:

Заместитель главного диспетчера
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ

М.А. Нефедьев

" " г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2016 г. по объектам диспетчеризации Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ

Объект	Диспетчерское наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Длит. заяв.	Длит. разр.	Вид ремонта, содержание работ	Причина отказа	Прочие примечания			
		1 неделя							2 неделя							3 неделя							4 неделя																	
Сочинское предприятие МЭС																																								
ПС 110 кВ Весёлое	КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое																																			1	1	БВР. Разземление экрана КЛ 110 кВ на время проведения ВВИ оболочки ф."А,В,С" с последующим заземлением.		
ПС 110 кВ Изумрудная	КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная																																			2	2	БВР. Разземление экрана КЛ 110 кВ на время проведения ВВИ оболочки ф."А,В,С" с последующим заземлением.		
ПС 110 кВ Имеретинская	КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Имеретинская																																			1	1	БВР. Разземление экрана КЛ 110 кВ на время проведения ВВИ оболочки ф."А,В,С" с последующим заземлением.		
Сочинское предприятие МЭС	КЛ 110 кВ Ледовый дворец - Временная																																			3	3	БВР. Протяжка и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. Герметизация проходов кабелей.		
Сочинское предприятие МЭС	КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная																																			2	2	БВР. ВВИ: оболочки КЛ 110 кВ ф."А,В,С".		
Сочинское предприятие МЭС	КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое																																			3	3	БВР. Протяжка и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. Герметизация проходов кабелей. ВВИ: оболочки КЛ 110 кВ ф."А,В,С".		
Сочинское предприятие МЭС	КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Имеретинская																																			4	4	БВР. Протяжка и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. ВВИ: оболочки КЛ 110 кВ ф."А,В,С".		
Кубанское предприятие МЭС																																								

