

Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше по состоянию на 30.09.2024

№ п/п	Наименование центра питания	Класс напряжения	Филиал	Субъект РФ	Муниципальное образование	Фактическая номинальная мощность силовых трансформаторов	Уровень напряжения	Текущий объем свободной мощности ЦП
						МВА	кВ	МВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БВД	35/10	АдЭС	РА	Майкопский район	8	10	0,00
2	Белая	35/10	АдЭС	РА	Красногвардейский район	5	10	1,37
3	Бройлерная	35/10	АдЭС	РА	Кошехабльский район	1,6	10	1,68*
4	Еленовская	110/35/10	АдЭС	РА	Красногвардейский район	16	35	7,02*
					Красногвардейский район		10	7,02*
5	Дукмасово	35/10	АдЭС	РА	Шовгеновский район	4,1	10	1,81
6	Красногвардейская	35/10	АдЭС	РА	Красногвардейский район	8	10	0,00
7	Новосевастопольская	35/10	АдЭС	РА	Красногвардейский район	1,8	10	1,15*
8	Хатукай	35/10	АдЭС	РА	Красногвардейский район	2,5	10	0,66*
9	Чернышевская	35/10	АдЭС	РА	Шовгеновский район	5	10	2,15
10	Штурбино	35/10	АдЭС	РА	Красногвардейский район	1,6	10	1,31*
11	Казенно-Кужорская	110/35/10	АдЭС	РА	Кошехабльский район	10	35	8,32*
					Кошехабльский район		10	8,32*
12	Комбизавод	35/10	АдЭС	РА	Гиагинский район	12,6	10	3,25
13	Кошехабль	35/10	АдЭС	РА	Кошехабльский район	8	10	1,58
14	Курджипская	35/10	АдЭС	РА	Майкопский район	1	10	0,86*
15	Новосвободная	110/10	АдЭС	РА	Майкопский район	2,5	10	2,31*
16	Промсточная	35/6	АдЭС	РА	г. Майкоп	12,6	6	3,78
17	Птицесовхоз	35/10	АдЭС	РА	г. Майкоп	4	10	2,35*
18	Садовая	35/10	АдЭС	РА	Майкопский район	15,6	10	4,02*
19	Северная	110/35/10/6	АдЭС	РА	г. Майкоп	130	35	51,92
					г. Майкоп		10	22,90
					г. Майкоп		6	51,39
20	Калининская	35/10	АдЭС	РА	Майкопский район	5	10	1,30
21	Кужорская	35/10	АдЭС	РА	Майкопский район	20	10	8,38
22	Подлесная	35/0,4	АдЭС	РА	г. Майкоп	0,4	0,4	0,32*
23	Хаджох	110/35/10	АдЭС	РА	Майкопский район	50	35	3,22*
					Майкопский район		10	3,22*
24	Гузерибль	35/10	АдЭС	РА	Майкопский район	1	10	0,00
25	Даховская	35/10	АдЭС	РА	Майкопский район	10	10	3,22*
26	Первомайская	35/10	АдЭС	РА	Майкопский район	4,3	10	0,00
27	Тульская	35/10	АдЭС	РА	Майкопский район	20	10	3,22
28	Хамышки	35/10	АдЭС	РА	Майкопский район	1,8	10	1,18*
29	Ходзь	110/10	АдЭС	РА	Кошехабльский район	2,5	10	2,02*
30	Черемушки	110/35/10/6	АдЭС	РА	г. Майкоп	82,5	35	30,36
					г. Майкоп		10	11,86
					г. Майкоп		6	30,36
31	Чехрак	35/10	АдЭС	РА	Кошехабльский район	5	10	0,00
32	Шовгеновская	110/35/10	АдЭС	РА	Кошехабльский район	32	35	0,00
					Кошехабльский район		10	0,00
33	Веселая	35/10	АдЭС	РА	Гиагинский район	1,8	10	0,00
34	Гиагинская	35/10	АдЭС	РА	Гиагинский район	12,6	10	0,00
35	Дондуковская	35/10	АдЭС	РА	Гиагинский район	4	10	0,00
36	Егерухай	35/10	АдЭС	РА	Кошехабльский район	2,5	10	0,00
37	Зарево	35/10	АдЭС	РА	Шовгеновский район	5	10	0,00
38	Курская	35/10	АдЭС	РА	Гиагинский район	3,6	10	0,00
39	Плато	110/35/10	АдЭС	РА	Майкопский район	25	35	-
							10	12,49

№ п/п	Наименование центра питания	Класс напряжения	Филиал	Субъект РФ	Муниципальное образование	Фактическая номинальная мощность силовых трансформаторов	Уровень напряжения	Текущий объем свободной мощности ЦП
						МВА	кВ	МВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Адыгейская	110/35/10	КЭС	РА	г.Адыгейск	50	35	0,00
					г.Адыгейск		10	0,00
41	Адыгейская	35/10	КЭС	РА	г.Адыгейск	8	10	0,00
42	НС-15	35/10/6	КЭС	РА	Теучежский район	4,1	10	0,00
					Теучежский район		6	0,00
43	Керамзитовый завод	35/10	КЭС	РА	Тахтамукайский район	5	10	0,00
44	Хакурате	35/10	КЭС	РА	Тахтамукайский район	2,5	10	0,00
45	Шалсуг	110/35/10	КЭС	РА	Тахтамукайский район	80	35	0,00
					Тахтамукайский район		10	0,00
46	Водохранилище	110/10	КЭС	РА	Теучежский район	12,6	10	0,00
47	Водохранилище	110/35	КЭС	РА	Теучежский район	20	35	0,00
48	Заря	35/10	КЭС	РА	Теучежский район	2,5	10	0,00
49	Хомуты	35/10/6	КЭС	РА	Тахтамукайский район	10,3	10	0,00
					Тахтамукайский район		6	0,00
50	ИКЕА	110/10	КЭС	РА	Тахтамукайский район	50	10	0,00
51	Понежукай	35/10	КЭС	РА	Теучежский район	5	10	0,00
52	Шевченко	35/10	КЭС	РА	Теучежский район	8	10	1,13
53	Октябрьская	110/35/10	КЭС	РА	Тахтамукайский район	16	35	8,08*
					Тахтамукайский район		10	8,08*
54	Восход	35/10	КЭС	РА	Тахтамукайский район	2,5	10	1,03*
55	Энем	35/10	КЭС	РА	Тахтамукайский район	20	10	0,00
56	Термнефть	110/10	КЭС	РА	Тахтамукайский район	32	10	0,00
57	Блечепсин	35/10	АдЭС	РА	Шовгеновский район	5	10	0,00
58	Натырбово	35/10	АдЭС	РА	Кошехабльский район	3,2	10	0,00
59	Элит	35/10	АдЭС	РА	Кошехабльский район	5	10	0,00

Примечание: * - величина резерва мощности для присоединения нагрузки только по III категории надежности электроснабжения
** - отсутствие резерва мощности обусловлено ограничением по пропускной способности питающих ЛЭП