

Информация по аварийности электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» за 2024 год

Территориальная зона деятельности организации (наименование субъекта РФ)	Структурное подразделение	Дата возникновения аварии	Дата ликвидации аварии	Причины аварии	Противоаварийные мероприятия	Идентификатор акта расследования причин аварии
2	3	4	5	6	7	
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	01.01.2024	01.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести осмотр ВЛ 10 кВ В-1 с целью выявления растительности, угрожающей работоспособности ВЛ	32255201 0101240507002
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметьевский РЭС	01.01.2024	01.01.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Обратиться в органы полиции по факту повреждения опоры №3 ВЛ 0,4 кВ J-1 от КТП-Ш-3-423.	32255605 0101240602002
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Туапсинский РЭС	01.01.2024	01.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий с расследованием включением КЛ 10 кВ АИ-17К-2 в график профессиональной на 2025 год согласно СТО 34.01.23.1-00.2017 "Объемы и нормы испытаний оборудования"	32255806 0101240610001
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	01.01.2024	01.01.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Направить письмо в правоохранительные органы по факту повреждения принятого материального ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань» Таманские электросети сети.	32255903 0101241202001
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северский РЭС	01.01.2024	01.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10 кВ ИЕ-5.	32255404 0101242101079
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметьевский РЭС	02.01.2024	02.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ИЕ-6 с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений.	32255605 0201241250001
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	02.01.2024	02.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести Осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП ИС-6-1171 листы 1	32255403 0201241917006
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	02.01.2024	02.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ СД-7 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255203 0201242045001
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северский РЭС	02.01.2024	02.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств	Осмотр ВЛ 0,4 кВ листы 2 от ТП ИС-16-162	32255403 0201241050007
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северский РЭС	02.01.2024	03.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИЕ-1 на границе балансовой принадлежности	32255404 0201241530001
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Горьковский РЭС	03.01.2024	03.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр на предмет наличия разгерметизации габаритов проводов на ВЛ-10 кВ Б-5.	32255401 0301240118080
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социнский РЭС	03.01.2024	03.01.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Противодействие несанкционированной эксплуатации и перегрузки-разрушения работ в аварийных зонах объектов	Провести через средства массовой информации пропаганду с изложением о правилах проведения земляных работ в охранных зонах кабельных линий, а также с ссылкой на действующие нормативные акты на территории г. Сочи.	32255805 0301240152011
01, Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	03.01.2024	03.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ С-3 на предмет выявления изолятора-помехи, дефекта (слабы густоты, трещины и разрушения) убох изолятора. При необходимости предусмотреть их замену при формировании программы очередного капитального ремонта.	32255104 0301240200001
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Искровский РЭС	03.01.2024	03.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	Обеспечить включение ТП 10/0,4 кВ ИЕ-9561, после устранения потребителем повреждения на оборудовании.	32255102 0301240452002
01, Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	03.01.2024	03.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр участков ВЛ 10 кВ Т-5 пролетных ствоек, провести лесные насаждений, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости выполнить вырубку потенциально опасных деревьев.	32255104 0301240503001
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Диниловский РЭС	03.01.2024	03.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный НТР осмотры ВЛ-0,4 кВ Песочк. ТП-254 в согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255803 0301240902006
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	03.01.2024	03.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ ИЕ1-9 с целью выявления дефектов, для предотвращения аварийных отключений.	32255603 0301241030005
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	03.01.2024	03.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить инспекция разрывов 10 кВ на ТП 100,4 кВ Э-7-214.	32255502 0301241040001
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Диниловский РЭС	03.01.2024	03.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный НТР осмотры ВЛ-10 кВ Д200, Д291И в согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 0301241208007
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	03.01.2024	03.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальную проверку трансформатора на ТП 10/0,4 кВ УС-2-121	32255205 0301241410003
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Туапсинский РЭС	03.01.2024	03.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий с расследованием включением КЛ 10 кВ АИ-17К-2 в график профессиональной на 2025 год согласно СТО 34.01.23.1-00.2017 "Объемы и нормы испытаний оборудования"	32255806 0301241630002
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Геленджикский РЭС	04.01.2024	04.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ J-1 от ТП А06-411. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ J-1 от ТП А06-411 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	32256203 0401240441008
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС	04.01.2024	04.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Разработать и выполнить график проверки КС 75 и выше на соответствие номинальным токам выходящих ответвлений секционных выключателей с фазным соединением. Разработать ремонтные схемы для сети 6 кВ при отключении 1 и 2 ШИ в 4В ИС 110 кВ Внесете для различных уровней нагрузки (в периоды максимальных и минимальных нагрузок). Установить термомеханические насадки на выключатели и секционные выключки 6-10 кВ (расчетная нагрузка 10-15 А) в соответствии с ИС-35 в 4В Усть-Лабинск. ИС-35 в 4В Колодезской линии Усть-Лабинского. ИС-110 Провести инспекционный инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ КР-3, выявленные нарушения устранить.	322561 0401240580001
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	04.01.2024	04.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ИЕ-1 на предмет выявления повреждений проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-1 на предмет наличия трещины скрепы проводов на ВЛ	32255405 0501240055041
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	04.01.2024	04.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10 кВ ИЕ-2 на предмет наличия повреждения проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИЕ-2 на предмет наличия трещины скрепы проводов на ВЛ.	32255405 0501240155002
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Туапсинский РЭС	04.01.2024	04.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	обеспечить готовность в включению КР1-Фн (на балансе абонента Л. К. Алабтрос 2)	32255806 0501240155004
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северский РЭС	05.01.2024	05.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИЕ-5 на предмет выявления повреждения проводов. Провести осмотр опорной стойки ВЛ-10 кВ ИЕ-5, провести отсчет от ДЖР в деревьях угрожающих падением на ВЛ.	32255404 0501240191003
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Усть-Лабинский РЭС	05.01.2024	05.01.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	ВЛ 0,4 кВ ТП ИС-3 - 386 выполнить осмотр смежных опор с опорой №2/2 на наличие повреждений	32256104 0501240951301
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Диниловский РЭС	05.01.2024	05.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный НТР осмотры ВЛ-0,4 кВ Деталь ТП-284 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 0501241020008
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	05.01.2024	05.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ИЕ-7-76, выявленные нарушения устранить.	32255903 0501241050002
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	05.01.2024	05.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Организовать инспекционный осмотр ТП ИЕ-7-342. По результатам осмотра ТП ИЕ-7-342, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	32256204 0501241158013
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Джиковский РЭС	05.01.2024	05.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальную проверку трансформатора на ВЛ-10 кВ ИВ-11 опора № 136. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИВ-1, особое внимание обратить на наличие металлических элементов трансера	32255402 0501241350004
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС	05.01.2024	05.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 110 кВ Угарная - Подурная Симона на участке ВЛ от опоры №27 до опоры №29. По результатам инспекционного осмотра составить мероприятия необходимые для поддержания ВЛ в оптимальном техническом состоянии и вложить в план-график ТОиР на 2025 год. Выполнить инспекционный инспекционный контроль по всей длине ВЛ 110 кВ Угарная - Подурная Симона. Выполнить поочередно инспекционный инспекционный контроль опор ВЛ 110 кВ Угарная - Подурная Симона - Подурная Симона.	322555 0501241430002
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Усть-Лабинский РЭС	05.01.2024	05.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 10 - КР-7-150 выполнить ИВК Р-10 ТП КР-7 - 150	32256104 0501241610101
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Туапсинский РЭС	05.01.2024	05.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ИЕ-7-168	32255806 0501241722005
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социнский РЭС	05.01.2024	05.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации в текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционно-высокоскоростное испытание КЛ-6кВ ИЕ-27-373.	32255805 0501241807012
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Геленджикский РЭС	05.01.2024	06.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ БР-1, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; Провести инспекционный осмотр ВЛ-10 кВ БР-1.	32256203 0501242135009
23, Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	05.01.2024	06.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ Б-13, для выявления дефектов угрожающих нормальной работы ВЛ.	32255603 0501242150006

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Геленджикский РЭС	06.01.2024	06.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ВР-2, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ВР-2	32256203 0001240020007
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	06.01.2024	06.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения	Провести измеры изолятора фазы "С" на ЛР-345 на ВЛ 10 кВ ВЗ-1; Провести осмотр ВЛ 10 кВ ВЗ-1.	32255403 0001240027037
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	06.01.2024	06.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт маслоемкого электрооборудования ПС 110 кВ Южная на предмет наличия течей масла	322554 0001241044032
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	06.01.2024	06.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ВВ-5, выявленные нарушения устранить	32255903 0001241050702
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	07.01.2024	07.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр трансформатора тока ПС 110 кВ Водобор.	322554 070120440088
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Тбилисский РЭС	07.01.2024	07.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 кВ ТП ПР-3 - 368 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии (при необходимости заменить обрестку кровли деревьев)	32256103 0701241250302
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	07.01.2024	07.01.2024	Дефекты (внешний) провеса, коррозии, оголовники, монтажи. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме: «Процедура добычи и технология монтажа соединительных и воздушных муфт типа СПК, КВТН, КИТН, РОЛН, РОЛТ».	32255801 0701241577030
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северский РЭС	07.01.2024	07.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ВВ-5 на предмет наличия ДРП удерживающих элементов на ВЛ.	32255404 0701241710124
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северский РЭС	07.01.2024	07.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ В-2 от ТП КЖ-7-645	32255404 0701242121844
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Крымский РЭС	08.01.2024	08.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (пожароопасно) оборудования потребителя электрической энергии	После проведения ремонтных работ на потребительском оборудовании, обеспечить включение потребителя участка ВЛ 10 кВ ВА-9. После проведения ремонтных работ на потребительском оборудовании, обеспечить включение потребителя участка ВЛ 10 кВ ВА-9	32256204 0801241402006
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	08.01.2024	08.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10кВ УР-1 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255601 0801241440033
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	08.01.2024	08.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ КИ-7, выявленные нарушения устранить	32255905 0801241657033
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	08.01.2024	08.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП В-7 - 384, выявленные замечания устранить.	32255903 0801241719003
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	08.01.2024	09.01.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Провести замер Ж.В. опоры №4-4 ВЛ 0,4 кВ ТП В-7 - 202. Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП В-7 - 202.	32255502 0801242121006
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	08.01.2024	09.01.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Провести замер Ж.В. опоры №4-4 ВЛ 0,4 кВ ТП В-7 - 202. Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП В-7 - 202.	32255502 0801242121007
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	08.01.2024	08.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП В-3 - 242, выявленные замечания устранить.	32255903 0801242130004
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	08.01.2024	09.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10кВ А-6 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255601 0801242132004
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кувшиновский РЭС	08.01.2024	09.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10кВ ВЗ-5, для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255601 0801242137008
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	09.01.2024	09.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести инспекционный послепарольный осмотр ВЛ 10-100-142	32255805 0901240105009
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Старовицкий РЭС	09.01.2024	09.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выяснить место структурного подразделения, в зоне эксплуатационной ответственности которого находится линия ВЛ, в разрезе – «Перечень опор, линий на которые направлены».	32255604 09012401401010
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Старовицкий РЭС	09.01.2024	09.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выяснить погрешной железобетонной опоры, по которой пролетал ток замыкания на землю в «Перечень особо важных мест структурного подразделения, в зоне эксплуатационной ответственности которого находится линия ВЛ, в разрезе – «Перечень опор, линий на которые направлены».	32255604 0901240650111
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметьевский РЭС	09.01.2024	09.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10кВ ШС-3, целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отказов.	32255605 0901240650112
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кувшиновский РЭС	09.01.2024	09.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10кВ Э-1, для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255602 0901240723009
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС	09.01.2024	09.01.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Включить в программу ТОиР 2025 года замер гармак галлонов на опоре №84.	322552 0901240910001
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	09.01.2024	09.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (пожароопасно) оборудования в смежной электрической сети	Провести внеочередной осмотр В секции шин ПС 110 кВ Лорд до грани большой принадлежности.	322554 0901240915079
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский РЭС	09.01.2024	09.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП А-21	32255902 0901241000001
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	09.01.2024	09.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ АБ-4, выявленные нарушения устранить	32255903 0901241125704
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	09.01.2024	09.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить замер Р 10 КТП 100,4 кВ Паб-359 в ремонтную команду 2024 год.	32255104 0901241230004
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Ладыжский РЭС	09.01.2024	09.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционные высоковольтные испытания КЗ-10 кВ ВР7-3173.	32255804 0901241230015
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский РЭС	09.01.2024	09.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП СВ-1-207	32255902 0901241400002
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тахтамукайский РЭС	09.01.2024	09.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 10 - Ш-6 на предмет наличия провеса стрелы проводов. Провести осмотр ВЛ 10 кВ Ш-4 на предмет наличия повреждения проводов.	32255405 0901241944042
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абискинский РЭС	09.01.2024	09.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП Х-25-452, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП Х-25-452.	32256201 0901242012015
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	09.01.2024	09.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выясти и план работ электр. ОВВ фазы "А" на опоре №79 КВЛ 110 кВ Дубовицкая ТЭС - Армаво - Октябрь. Выполнить замер сопротивления контура заземления опор № 78,79,80 КВЛ 110 кВ Дубовицкая ТЭС - Армаво - Октябрь.	322558 0901242153014
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	09.01.2024	09.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств	ТО ТП СК-2-603	32255403 0901242214034
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	09.01.2024	09.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести ТО ТП СК-5-740	32255401 0901242220035
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	09.01.2024	09.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести ТО ТП СК-2-703	32255403 0901242232036
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Джанкопский РЭС	10.01.2024	10.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ В-4 от ТП ДТ-244 на предмет наличия провеса стрелы проводов с оформлением листа осмотра ВЛ. Проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ В-4 от ТП ДТ-244 на наличие повреждений проводов ВЛ	32255402 1001240099060
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	10.01.2024	10.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 1001240140005
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	10.01.2024	10.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ В-3 от ЭТП УР-1-143.	32255601 1001240494013
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	10.01.2024	10.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ В-3 от КТП-КЗ-3-438.	32255601 1001241000014
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Каневской РЭС	10.01.2024	10.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ МВ-9 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 1001241015004
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	10.01.2024	10.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (пожароопасно) оборудования потребителя электрической энергии	Обеспечить готовность к включению в КРН-65 по окончании ремонта потребителя (СДП "Агро" ус-229/1)	32255805 1001241053023
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северский РЭС	10.01.2024	10.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Провести выполнение обрыва цепи провода фазы "В" в пролете № 1-24 - № 1-25 на ВЛ 10 кВ СВ-2. Провести осмотр ВЛ 10 кВ СВ-2	32255404 1001241123005
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	10.01.2024	10.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения	Выясти и преложения в иностранном меридиане 19 заводе СМД-110 кВ на ПС 110 кВ Джанкоп. При проведении планового технического обслуживания особое внимание уделить пружинам приводов выключателей ВС 110 кВ Джанкоп.	322554 1001241208040
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	10.01.2024	10.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционные высоковольтные испытания КЗ-6кВ 195 - 1991.	32255805 1001241231017
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	10.01.2024	10.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционные высоковольтные испытания КЗ-6кВ 65-296.	32255805 1001241250018

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ставропольский РЭС	10.01.2024	10.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Высшение поврежденной железобетонной опоры, по которой пролегал ток замыкания на землю и «Перечень особо опасных мест» структурного подразделения, в зоне эксплуатационной ответственности которого находится линия ВЛ, в разрезе – «Перечень опор, полых на корнях зарослей».	32255604 1001241254016
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	10.01.2024	10.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ 3-2 от КТП-ЖС-1-356.	32255601 100124131015
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славянский РЭС	10.01.2024	10.01.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Направить обращение в УВД Славянского района по факту хищения проводов на ВЛ 6 кВ КР-7.	32255702 1001241414101
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	10.01.2024	10.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам ТРК на ТП Р-1 - 514 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; Прогности ТРК на ТП Р-1 - 514	32256205 1001241434016
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	10.01.2024	10.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам ТРК на ТП Р-1 - 514 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; Прогности ТРК на ТП Р-1 - 514	32256205 100124143017
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	10.01.2024	10.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабелей и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10кВ Нн-12-Н272а в график профессионалий на 2024 согласно СТО 34-01-23-1-06-2017 "Объемы и нормы испытаний оборудования"	32255806 1001241439028
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Тензовский РЭС	10.01.2024	10.01.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Организовать работу по включению филиалу ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети поселенных улбов.	32255703 1001241510000
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	10.01.2024	10.01.2024	Дефекты (аварийный) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процесса кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КНТП, КНТП, РОЛ, РОЛ-Т».	32255805 1001241637019
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	10.01.2024	10.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-10кВ КРН1-Н73-26а	32255806 1001241750031
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	10.01.2024	11.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 1001242345005
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	11.01.2024	11.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ревизию высоковольтных выключателей 110 кВ ПС 110 кВ Западные-2 на предмет наличия течей масла.	322554 1101240543052
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	11.01.2024	11.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Готовую инспекцию Новороссийский РЭС направить письмом собственнику "Агрокомплекс" письмо о необходимости сохранения оборудования на свей балансе в соответствии с ИТЭ.	32256205 1101240690021
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	11.01.2024	12.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам ТРК на ТП Р-5 - 299 при выявлении дефекта разработать мероприятия по их устранению; Прогности ТРК на ТП Р-5 - 299	32256205 1101240650022
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	11.01.2024	12.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам ТРК на ТП Р-5 - 299 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; Прогности ТРК на ТП Р-5 - 299	32256205 1101240720024
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	11.01.2024	12.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам ТРК на ТП Р-5 - 299 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; Прогности ТРК на ТП Р-5 - 299	32256205 1101240720023
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	11.01.2024	11.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ 3-2 от КТП-ЕС-338.	32255601 1101240827017
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	11.01.2024	11.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ 3-2 от КТП-ИМ-1483.	32255601 1101240846018
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	11.01.2024	11.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ 3-2 от КТП-МР-5-236.	32255601 1101240943019
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС	11.01.2024	11.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести выборочный ревизию осмотры на участке опор №11-68 ВЛ 110 кВ Ставропская - Коммунар; Прогности осмотры опор ВЛ 110 кВ Ставропская - Коммунар по всей длине	322559 1101241474502
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ставропольский РЭС	11.01.2024	11.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителя КТП-СМ-0-1231 (ОАО "Якма"), с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с ИТЭ.	32255604 1101241520026
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ставропольский РЭС	11.01.2024	11.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителя участка ВЛ-10кВ СМ-25 "СЖД", с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с ИТЭ.	32255604 1101241238027
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ставропольский РЭС	11.01.2024	11.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителя КТП-СМ-1-4921 (ОАО "Танко"), с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с ИТЭ.	32255604 1101241342022
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Аштарьинский РЭС	11.01.2024	11.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101 1101241410006
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ставропольский РЭС	11.01.2024	11.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителя КТП-СМ-0-1231 (ОАО "Якма"), с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с ИТЭ.	32255604 1101241409023
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ставропольский РЭС	11.01.2024	11.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителя КТП-СМ-23-3931 ("Нефтебаза Канская"), с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с ИТЭ.	32255604 1101241612024
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС	11.01.2024	11.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Дать предложения о внесении в ремонтно-программу 2025 года по замене проводов на ВЛ-35кВ ВВ Урветские - Гафировская.	322556 1101241645020
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС	11.01.2024	11.01.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ	Провести ревизию осмотры состояния гарды изоляторов типа "В" на опоре №108, при необходимости провести ее замену.	322556 1101241731021
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джанкой РЭС	11.01.2024	11.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Проведение внеочередной осмотры ВЛ-0,4 кВ 3-2 от ТП НТЭ-970 на наличие повреждения проводов. Проведение внеочередной осмотры ВЛ-0,4 кВ 3-2 от ТП НТЭ-970 на предмет наличия провиса стрелы провода с оформлением акта осмотра ВЛ.	32255402 1101241815061
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Татамульский РЭС	11.01.2024	12.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	аварийный ремонт	32255401 1101241927116
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Анапский РЭС	11.01.2024	12.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам осмотра КВЛ-10 кВ/74 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; Прогности внеочередной осмотры КВЛ-10 кВ/74.	32256202 1101242054026
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Кошехальский РЭС	11.01.2024	12.01.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Выполнить инспекционный осмотр опор №6 и № 34 ВЛ 10 кВ/1-а на предмет выявления поперечных трещин тела опор, в момент диаметрического разра при ДТН	32255105 1101242324006
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ставропольский РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителя КТП-СМ-23-3931 ("Нефтебаза Канская"), с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с ИТЭ.	32255604 120124040035
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ 3-2 от КТП-Э-9-81.	32255603 1201240610025
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-льдоморозные отложения	Прогности внеочередной инспекционный осмотры ВЛ 10 кВ КВ-7, выявленные нарушения устранить.	32255903 1201240737006
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-льдоморозные отложения	Прогности внеочередной инспекционный осмотры ВЛ 10 кВ ПВ-3, выявленные нарушения устранить.	32255903 1201240750707
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-льдоморозные отложения	Прогности внеочередной инспекционный осмотры ВЛ 10 кВ КВ-5, выявленные нарушения устранить.	32255903 1201240820708
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Высшение поврежденной железобетонной опоры, по которой пролегал ток замыкания на землю и «Перечень особо опасных мест» структурного подразделения, в зоне эксплуатационной ответственности которого находится линия ВЛ, в разрезе – «Перечень опор, полых на корнях зарослей».	32255602 1201240850028
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Анапский РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам проверки ТРК ВЛ 0,4 кВ/1 ТП СЛ-145 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; Прогности проверке ТРК на ВЛ-0,4кВ 3/1 ТП СЛ-145	32256202 1201240942027
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Приморско-Анапский РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Прогности внеочередной инспекционный осмотры ВЛ 10 кВ О-11, выявленные нарушения устранить.	32255904 1201240956709
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковской РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Воздействие животных и птиц	Прогности осмотры ВЛ-10 кВ МТ-3.	32255401 1201241010031
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Высшение поврежденной железобетонной опоры, по которой пролегал ток замыкания на землю и «Перечень особо опасных мест» структурного подразделения, в зоне эксплуатационной ответственности которого находится линия ВЛ, в разрезе – «Перечень опор, полых на корнях зарослей».	32255603 1201241010033
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ставропольский РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности инспекционный осмотры ВЛ-10кВ СТЖ-1, с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отказаний.	32255604 1201241035030
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Прогности осмотры ВЛ 0,4 кВ/2 ТП Кв-7 - 544. Прогности регулярную стрелью провиса проводов в пролете опор 7-1-ВЛ 0,4 кВ/2 ТП Кв-7 - 544.	32255902 1201241212008
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тульский РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Прогности осмотры ВЛ-10 кВ АД-8 до границ балансовой принадлежности	32255406 1201241212045
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности инспекционный осмотры ВЛ-10кВ ЧС-4, для выявления дефектов упрощения нормальной работы ВЛ.	32255602 1201241210029
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	12.01.2024	12.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения	Организовать усиленный контроль в состоянии оборудования телемеханики на ПС 110 кВ Западные-2.	322554 1201241222058

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасное) оборудования потребителей электрической энергии	Направить письмо собственнику ТП-АМ16 (АО «Строй Юг») о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электростанции.	3225580	1201241427032
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	12.01.2024	12.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-инородное отложение	Выполнить ветровой осмотр устьев ВЛ 110 кВ ДМ-8-Комсомольская г/линия, пролегающих по лесным территориям, на предмет выявления деревьев, угрожающих линиям электропередачи ВЛ, с последующим нанесением пометки на месте выявленных деревьев в ремонтную программу 2025 года	322551	1201241624007
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести ветровой осмотр ВЛ 10 кВ ДИ-7 на оценку механического состояния элементов ВЛ	32255205	1201241740012
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	12.01.2024	12.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Внести предложения в ремонтную программу на 2025 год с мероприятиями по замене штырьного выключателя КВБ-10 кВ ВЛ7.1С-32 КВ Воровская на вакуумный. При проведении планового осмотра вышестоящей линии типа (ВМ-10/0,60 привода ПИИ-67 1979 г.д.) особое внимание уделить рычажным группам элементов привода	322554	1201241830053
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Дефекты (исключая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура обесточивания и технология монтажа соединительных и вспомогательных муфт типа СТИ, КВТН, КИПН, РОЛД, РОЛТ».	32255801	1201241850024
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ПИ 10/0,4 кВ Сг-1-108. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 по ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ПИ 10/0,4 кВ Сг-1-108.	32255502	1201241908009
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить ветровой осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ПИ 10/0,4 кВ Кв-2-443. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-17-1-18 по ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ПИ 10/0,4 кВ Кв-2-443.	32255501	1201241953016
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить ветровой осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-2 от ПИ 10/0,4 кВ Кв-2-504. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-5-1-6 по ВЛ 0,4 кВ 3-2 от ПИ 10/0,4 кВ Кв-2-504.	32255501	1201242016015
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасное) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность к включению Т-2 ОАО «РЖД»	32255806	1201242019033
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	12.01.2024	13.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам замеров нагрузок на ТП Рв-5-239 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести замеры нагрузок на ТП Рв-5-239	32256205	1201242036029
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тахтаульский РЭС	12.01.2024	12.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ КТИ ПМ-4-546 №3 на предмет провеса стрелы и повреждения проводов	32255405	1201242115115
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	12.01.2024	13.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасное) оборудования потребителей электрической энергии	Гашпошу аппаратуру Новороссийский РЭС направить письмо собственнику ООО «Салты» с мерой письма о необходимости сократить оборудование на складе балласта в соответствии с ИТД	32256205	1201242116030
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ТО ТП СК-2-1275	32255403	1301240150081
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам замеров нагрузок на ТП Рв-9-311 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести замеры нагрузок на ТП Рв-9-311	32256205	1201240430031
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	13.01.2024	13.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Выполнить, привести в соответствие с требованиями ПУЭ по минимальному эксплуатационному расстоянию по воздуху от токопроводящих частей до земельных частей опоры №10 (опытная на ЕС Куржипская), при ремонте ВЛ 35 кВ МВЛ Ж-С-Садная с земной проводом.	322551	1301240546008
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Темниковские ЭС Калмыцкий РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ 2 КТИ КЛ-1-88, выявленные нарушения устранить.	32255902	1201240700003
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить ветровой осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-2 от ПИ 10/0,4 кВ Т-5-930. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-3-1-4до ВЛ 0,4 кВ 3-2 от ПИ 10/0,4 кВ Т-5-930.	32255501	1201240755014
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Дефекты (исключая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура обесточивания и технология монтажа соединительных и вспомогательных муфт типа СТИ, КВТН, КИПН, РОЛД, РОЛТ».	32255805	1301240814042
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить ветровой осмотр ВЛ 10 кВ Чр-3, на предмет выявления деревьев, угрожающих линиям электропередачи ВЛ, при необходимости выполнить рубку выявленных деревьев.	32255101	1301240851009
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить ветровой осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ПИ 10/0,4 кВ 9-9-517. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ПИ 10/0,4 кВ 9-9-517.	32255503	1301240910003
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ставропольский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасное) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителя КТП-СМ-25-781 (ОАО «Кавказ»), с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с ИТД.	32255604	1301240945034
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тахтаульский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замену трансформатора Т-1 на КТИ ПМ-4-302	32255405	1301241027114
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР опоры ВЛ-10кВ «ИССК-5» по всей длине.	32255502	1301241045005
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить ветровой осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-2 от ПИ 10/0,4 кВ Т-4-813. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-1-17 по ВЛ 0,4 кВ 3-2 от ПИ 10/0,4 кВ Т-4-813.	32255501	1301241100013
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам замеров нагрузок на ТП Рв-8-288 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести замеры нагрузок на ТП Рв-8-288	32256205	1301241200032
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ линии от ПИ ВЦ-7-828	32255403	1301241230082
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кувшиновский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений	Обратиться в органы власти по факту повреждения ВЛ-10кВ В-2 в результате несанкционированной рубки леса.	32255602	1301241240031
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Мастеру Рязанско СУ провести ветровой осмотр ТП Рв-8-209 с применением ТВС. По результатам осмотра ТП Рв-8-209 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	32256205	1301241329033
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести восстановление шлейфа фиды «В» на опоре №3 по КВЛ-10 кВ ВК-2. Провести осмотр КВЛ-10 кВ ВК-2	32255403	1301241401013
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести анализ фактического состояния электропитания и разработать мероприятия по ремонту ВЛ 6-И-141. Провести внеочередной осмотр ВЛ 6-И-141 до границ балансовой принадлежности.	32255404	1301241750125
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести дополнительное обследование кабельного участка 501-ан.№5 на КВЛ-6кВ 342-501/18КР16-16.	32255805	1301241815024
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ТО ТП КУ-4-969	32255403	1301242014083
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Мастеру Рязанско СУ провести ветровой осмотр ВЛ 0,4 кВ 3 ПИ Рв-1-321. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ 3 ПИ Рв-1-321 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	32256205	1301242058003
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ветровой осмотр высоковольтный осмотр РВ-6 кВ ТП-391	32255808	1301242140030
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Диниловский РЭС	13.01.2024	13.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР опоры КВЛ-10 кВ В-35-396/372/1069/194/428 в согласно листов осмотра составить технические мероприятия	32255902	1301242155008
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	13.01.2024	14.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ТО ТП ХС-11-1284	32255403	1301242155084
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести дополнительное обследование участка КВ-6кВ 125-278.	32255805	1401240150025
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ТО ПИ ВЦ-7-828	32255403	1401240140085
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить ветровой осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ПИ 10/0,4 кВ Сг-2-260. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №15-1-6 по ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ПИ 10/0,4 кВ Сг-2-260.	32255501	1401240345012
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам замеров нагрузок на ТП Рв-1-340 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести замеры нагрузок на ТП Рв-1-340	32256205	1401240508036
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ТО ТП РИ-7-3-521	32255403	1401240530086
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить ветровой осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ПИ 10/0,4 кВ В-2-011. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-5-2-56 по ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ПИ 10/0,4 кВ В-2-011.	32255501	1401240805011
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести ветровой осмотр ВЛ 10 кВ В-6 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255201	1401240945011
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гигантский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Увеличить контроль за качеством выполнения осмотра оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103	1401241043007
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ТО ТП РИ-7-3-521	32255403	1401241108093
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП НК-8-344, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП НК-8-344	32256204	1401241155041

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС Новороссийский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам замеров нагрузок на ТП Рп-5 - 256 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести замеры нагрузок на ТП Рп-5 - 256	32256205 1401241205042
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Лаптевский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередные высокоточные испытания КС-10 кВ ВР5-ПР109.	32258004 140124131020
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ КУ-1 до границ балансовой принадлежности.	32255403 140124135008
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Уп-1 - 916. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 5-8 ВЛ 0,4 кВ ТП Уп-1 - 916.	32255002 1401241448019
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Кургинский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП БТ-5 - 369, выявленные замечания устранить	32259001 1401241590002
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	14.01.2024	15.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Воздействие животных и птиц	При проведении плановых ТО трансформаторов залогого типа (ТМ-250/35) в год выпуска (1978 г.) особое внимание уделить состоянию обмотки НН и ВН. Устранить все отложения в ЗРУ, КРУН с целью исключения попадания животных на ИС 35 кВ Краматорский завод	322554 1401241520078
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовый РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить регулировку стрелы провеса на ВЛ-10кВ "М-9" в пролетах опор №1-12.-1-13.	32255003 1401241613004
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС Новороссийский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Генеральному директору Новороссийского РЭС направить письмо собственнику ФКУ УдарКубань письмом о необходимости содержать оборудование на складе в балансе в соответствии с ИТЭ	32256205 140124183043
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Каминский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ 2 КТП КЛ-1-89, выявленные нарушения устранить.	32259002 1401241910004
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Кургинский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить плановый осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ТП 10/0,4 кВ Т-4-819. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-12.-1-13 до ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ТП 10/0,4 кВ Т-4-819.	32255001 1401241943010
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Защита коммутационного оборудования 0,4кВ в КТП-А-2-645.	32255001 1401241950032
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Хостинский РЭС	14.01.2024	15.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Жайрадо от ТП-363	32255007 140124130043
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ТО ТП ИС-16-5-887	32255403 1401242130095
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	14.01.2024	14.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ТО ТП КУ-4-969-2	32255403 1401242140097
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС Новороссийский РЭС	14.01.2024	15.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам замеров нагрузок на ТП Рп-1 - 309 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести замеры нагрузок на ТП Рп-1 - 309	32256205 1401242140044
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Совхозский РЭС	14.01.2024	15.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить контроль нагрузок на КВЛ-0,4 кВ Ступки ТП-864	32255005 1401242140039
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Тупинский РЭС	15.01.2024	15.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить бригаду в службу кабельных линий о расширении изоляции КЛ 10 10кВ-1097н в график профессиональной на 2023 согласно СТО 34.01.23-1-00-2017 "Объемы и нормы испытаний оборудования"	32255006 1501240010334
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Лаптевский РЭС	15.01.2024	15.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередные высокоточные испытания КС-10 кВ ВЛ7-328.	32255004 1501240292021
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	15.01.2024	15.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно главному графику Ю.	32255101 1501241020008
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шербиновский РЭС	15.01.2024	15.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ 3-2 в пролете опор №11-М12 от КТП-ЩС-3-25 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255005 1501241240036
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Тупинский РЭС	15.01.2024	15.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести плановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП-1-43	32255006 1501241330035
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Тупинский РЭС	15.01.2024	15.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести плановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП-486	32255006 1501241450036
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Тупинский РЭС	15.01.2024	15.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить плановый осмотр с ТИВ в ТП-1-43	32255006 1501241513037
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тактаульский РЭС	15.01.2024	15.01.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-4 до границ балансовой принадлежности	32255405 1501241660033
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Староминский РЭС	15.01.2024	16.01.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителемской КТПМ-СМ-1492И ("Сельский Магистр"), с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с ИТЭ.	32255004 1501242118038
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС Новороссийский РЭС	15.01.2024	16.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам осмотра ТП Рп-8 - 242 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ТП Рп-8 - 242	32256205 1501242370047
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Хостинский РЭС	15.01.2024	16.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Жайрадо от ТП-363	32255007 1501242390045
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести плановый осмотр КТП-ПН-3-375.	32255003 1601240100339
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП В-1 - 263. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ ТП В-1 - 263.	32255002 1601240810023
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Диниловский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной НТР осмотру КВЛ 10 кВ Д48-Д47/Д89 а согласно составу осмотра составить технические мероприятия.	32255002 1601240920078
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тактаульский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Направить претензионное письмо в адрес потребителя, о необходимости проведения своевременного технического обслуживания оборудования.	32255405 1601241007056
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 10/0,4кВ Р5-375, выявленные замечания устранить.	32259005 1601241008001
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шербиновский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ 3-2 в пролете опор №7-№8 от КТП-У7-310 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255005 1601241020040
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 10/0,4кВ ИВ-3-223, выявленные замечания устранить.	32259005 1601241121002
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Направить претензионное письмо в адрес потребителя ТП-10/0,4 кВ ЕЛ-8-995е, о необходимости проведения своевременного технического обслуживания оборудования.	32255403 1601241245066
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Направить претензионное письмо в адрес потребителя ТП-10/0,4 кВ ЕЛ-8-995е, о необходимости проведения своевременного технического обслуживания оборудования.	32255403 1601241250065
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить плановый осмотр ВЛ 10 кВ ЧИ-101 на предмет выявления повреждений корпуса проводов. При необходимости замену провода предусмотреть при формировании программы очередного капитального ремонта линии.	32255104 1601241328010
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Горьковской РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести восстановление провода в пролете опор № 133 - № 142 на ВЛ-10 кВ СР-6. Провести осмотр ВЛ-10 кВ СР-6	32255401 1601241402055
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Совхозский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр РЭС 35 кВ Хвалитин на предмет неудовлетворительного состояния креплений металлопрофильных конструкций.	32255404 1601241412126
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Горьковской РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ МТ-2 на предмет наличия повреждений проводов; Провести осмотр ВЛ-10 кВ МТ-2 на предмет наличия провеса стрелы провеса на ВЛ	32255401 1601241424054
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Лаптевский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Мастеру производственного участка провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Д09-1181 с оформлением листа осмотра, для выявления артефактов угрожающих надежности на провесах в вне очереди зона, в весенний период проводящих чистку от ДОР.	32258004 1601241550048
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тульский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ АД-8 до границ балансовой принадлежности	32255406 1601241601048
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тульский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести восстановление провода в пролете опор № 829 - № 830 на ВЛ-10 кВ АДГ-4. Провести осмотр ВЛ-10 кВ АДГ-4 на предмет провеса стрелы ВЛ.	32255406 1601241603051
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие животных и птиц	В рамках ремонтной программы 2025 выполнить средний ремонт КРУН 10 ПСН на ИС 110кВ Нор - Луки с реализацией мероприятий по герметизации отсеков КРУН 10 ПСН на ИС 110 кВ Нор - Луки с заменой перегородки между отсеками. Запланировать мероприятия по герметизации отсеков КРУН 10 ПСН на ИС 110 кВ Нор - Луки с заменой меж отсеком перегородок в рамках ремонтной программы 2025 год. По результатам работы КРУН 10 ПСН на ИС 110 кВ Нор - Луки выполнить ремонтные мероприятия на ИС КРУН 10 ПСН	32255405 1601241746013
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Диниловский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП ТМ-8-856 № 1 на предмет наличия провеса стрелы в поврежденном пролете.	32255405 1601241746013
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Диниловский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной НТР осмотру КВЛ-10 кВ Д49-А110/Д236/Д2471/Д79 и согласно листам осмотра составить технические мероприятия.	32255002 1601241752079

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоисский РЭС	16.01.2024	17.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотру ВЛ-10 кВ КРП-Д12-Д12/М1КРП-Д1Н1 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 160124185080
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Красноардаевский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 160124185013
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотру ВЛ-0,4 кВ Д-3 от ТП 10/0,4 кВ Кс-2-645; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в проекте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Д-3 от ТП 10/0,4 кВ Кс-2-645.	32255503 1601241924017
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждений и проведения ВВН абонентам обеспечить готовность к включению КС-4кВ КС-952 по нормальной схеме.	32255805 1601241920040
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северный РЭС	16.01.2024	17.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной ИТР осмотру за границы балансовой принадлежности ИС-1	32255404 1601241930127
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоисский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждений и проведения ВВН абонентам, обеспечить готовность к включению ТП-Д11/ТП по нормальной схеме	32255802 1601241937081
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотру ВЛ-0,4 кВ Д-3 от ТП 10/0,4 кВ МОЖ-1-2418; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в проекте опор №6-66 по ВЛ-0,4 кВ Д-3 от ТП 10/0,4 кВ МОЖ-1-2418.	32255501 1601241937018
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести ТО ТП Е-8-814	32255403 1601242125140
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динский РЭС	16.01.2024	16.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Д-2 от ТП АГ7-151 на наличие повреждений проводов ВЛ; Проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Д-2 от ТП АГ7-151 на предмет выявления стрелы провиса проводов и оформления листа осмотра ВЛ.	32255402 1601242150062
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	16.01.2024	17.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Провести ИТР осмотру ВЛ 0,4 кВ ТП №7-236; Провести регулировку стрелы провиса проводов в проекте опор №7-8	32255502 1601242350021
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Теучежский РЭС	16.01.2024	17.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Провести ИТР осмотру тпа предмет наличия повреждений проводов ВЛ-0,4 кВ ТП ВД-8-104 Д-2.	32255406 1601242354163
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Каминский РЭС	17.01.2024	17.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной ИТР осмотру ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-7-349	32255902 1701241050005
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагирский РЭС	17.01.2024	17.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность включения ТП-Д109н (собственные Астрахань газпром "санитарий Юм").	32255804 1701242061247
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Безгоренский РЭС	17.01.2024	17.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 1701242075012
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоисский РЭС	17.01.2024	17.01.2024	Превышение параметров воздействия статических напряжений относительно условий проекта	Выполнить внеочередной ИТР осмотру ВЛ-10 кВ Д125-Д125 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 1701242083382
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	17.01.2024	17.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной ИТР осмотру ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-11	32255906 1701242085900
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	17.01.2024	17.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной ИТР осмотру ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 100,4кВ КР-3-351, выявленные замечания устранить.	32255905 1701241010003
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	17.01.2024	17.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной ИТР осмотру ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 100,4кВ ОК-1-868, выявленные замечания устранить.	32255905 1701241060004
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	17.01.2024	17.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность к включению КВЛ-6 191-977н/469 после устранения повреждений на абонентском участке КВЛ-6 191-977н/469 (ООО «ЮРЭ»)»	32255805 1701241100699
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	17.01.2024	17.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной ИТР осмотру №27-271 от ТП-190	32255806 1701241120061
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Тульский РЭС	17.01.2024	17.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной ИТР осмотру ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ЗР-3-1280 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 1701241154005
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	17.01.2024	17.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной ИТР осмотру ВЛ 10 кВ Св-5 на предмет выявления повреждений элементов высоковольтных линий (расщепления изоляции КЛ 10 кВ И1-14-115-3-графа профпитания) на 2024 согласно СТО 34-01-21-40-2017 "Объемы и нормы выполнения обслуживания"	32255104 1701241230111
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкальский РЭС	17.01.2024	17.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной ИТР осмотру ВЛ № 2 ЭП1 КА-7-790 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 1701241335007
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ставропольский РЭС	17.01.2024	17.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника энергосистемы ВКПТ-СМ-402Н (САО "Тандер"), с требованием обеспечить бесперебойную электроэнергию в соответствии с НГД.	32255604 1701241472041
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	17.01.2024	17.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной ИТР осмотру ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-11-47	32255906 1701241510062
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Безгоренский РЭС	17.01.2024	17.01.2024	Воздействие животных и птиц	Организовать выполнение мероприятий, направленных на исключение возможности повреждения животных внутри конструкции КТП 10/0,4 кВ Зр-3-145 в рамках ТО 2024 года.	32255102 1701241533012
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянской ЭС Славянский РЭС	17.01.2024	17.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной ИТР осмотру ВЛ 0,4 кВ Ф1 от КТП ДВ-43 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702 1701241956701
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	18.01.2024	18.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	На ИС 35 кВ КВНИЭС провести внеочередной ИТР осмотру ШР-10 на предмет наличия повреждений изоляторов.	322554 1801240050059
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	18.01.2024	18.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий и распределении изоляции КЛ 10 кВ И1-14-115-3-графа профпитания) на 2024 согласно СТО 34-01-21-40-2017 "Объемы и нормы выполнения обслуживания"	32255806 1801240080063
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	18.01.2024	18.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной ИТР осмотру ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 100,4 кВ КС3-969 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1801240840006
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Красноардаевский РЭС	18.01.2024	18.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной ИТР осмотру ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ПРС-1 - 508, выявленные замечания устранить.	32255901 1801240903003
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	18.01.2024	18.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной ИТР осмотру ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 100,4 кВ Сов-5/700 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1801241480010
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	18.01.2024	18.01.2024	Дефекты (слабости) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую работу с электромониторами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Проверка кабеля и технологии монтажа соединительных и внешних муфт типа СП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	32255801 1801241230164
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	18.01.2024	18.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной ИТР осмотру ВЛ-10 кВ ХЛ-11	32255403 1801241510063
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Красноардаевский РЭС	18.01.2024	18.01.2024	Дефекты (слабости) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую работу с электромониторами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Проверка кабеля и технологии монтажа соединительных и внешних муфт типа СП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	32255903 1801241551000
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС	18.01.2024	18.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие животных и птиц	Выполнить термостатно все шпанды РЗА в помещениях графов на ИС 110 кВ Адыгейская (на остальных ИС 110 кВ – в случае необходимости, определяемой на 7 технических мероприятиях); Выполнить дополнительные мероприятия в ОРУ ИС 110кВ Бельский дворец, ИС 110кВ Веселое, ИС 110кВ Коста, ИС 110кВ Александров, ИС 110кВ Верещагинская, ИС 110кВ Соин, ИС 110 кВ Родниковая, ИС 110 кВ Бочаров ручей, ИС 110 кВ Дюп, ИС 110 кВ Голубинка, ИС 110 кВ Волжская, ИС 110кВ Давыдов, Выполнение заявок потребителей электрической энергии.	322558 1801241804092
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоисский РЭС	18.01.2024	18.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередное высоковольтное испытание кабельного участка РЛС-8-0-№1 на КВЛ-10кВ РЛС-Д304.	32255802 1801242021051
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоисский РЭС	18.01.2024	18.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередное высоковольтное испытание КС-10кВ РЛС-961(Д302).	32255802 1801242151052
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоисский РЭС	18.01.2024	19.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждений и проведения ВВН абонентам обеспечить готовность к включению КВЛ-10кВ Д15-2(11) по нормальной схеме.	32255802 1801242250053
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагирский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередное высоковольтное испытание КС-10 кВ Д13-3.	32255804 190124003049
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянской ЭС Красноардаевский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Выполнить внеочередной ИТР осмотру ВЛ-10кВ К-10 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255701 1901240416201
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковской РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Службу инженеру ГР РЭС Бюльдеру устранить сход проводов в проекте 13-14 на ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП Б-965. Главного инженеру осмотру ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП Б-965/Обоим вынести указание устранить причину сход проводов и наличие повреждений проводов ВЛ.	32255401 1901240814087
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Безгоренский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 1901240941014
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Комсомольский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 1901240940115
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраженский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной ИТР осмотру ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ П07-864 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 1901241010009
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Выполнить внеочередной ИТР осмотру ВЛ-10кВ "Кс-3" по всей длине; Подготовить отношение в органы МВД на Мостовскому району.	32255503 1901241100024

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск.ЭС Северский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП ВЛ-2-304	32255404 190124120185
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Краснодарский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 1901241142016
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск.ЭС Северский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ВЛ-7319 №-2 на предмет разрегулировки стрелы провеса провода. Провести ИТР осмотр на предмет наличия поврежденного провода ВЛ 0,4 кВ ТП ВЛ-7305 № 2	32255404 1901241150162
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск.ЭС Краснодарский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛЛ-7 до грани балансовой принадлежности	32255403 1901241228064
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Каневской РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ДМ-3,374 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 1901241340008
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметьевский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ-0,4кВ Л-3 в адресе опор №17-№18 и от КТП-Ка-535 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605 1901241153042
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Брюсовский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ВЛ-5 -258, выявленные замечания устранить	32255901 1901241450004
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Дигомский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование участка ВЛ-10кВ Д25 - Д18.	32255802 1901241552054
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск.ЭС Теушеский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной ИТР осмотр на ВЛ 0,4 ТП АД-1-59 № 3 на предмет разрегулировки стрелы провеса и повреждении проводов.	32255406 1901241680164
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить контроль нагрузок на КЛ-0,4 Дюнная № - ТП-223	32255805 1901241685070
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Адырский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Дефекты (недостоки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНПН, РОЛЛ, РОЛТ».	32255801 1901241739055
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Обеспечить готовность к включению на ПС В БВ-6 Т-1 в ТП-913n (приобретение ООО «Элайт» аппаратура)	32255805 1901242035071
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный послеварочный осмотр КВЛ-6 10кВ-1151n	32255805 1901242105072
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск.ЭС Северский РЭС	19.01.2024	19.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр МВ-10 кВ ДВ-5.	32255404 1901242216128
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	20.01.2024	20.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10,0,4 кВ Ка-3-549. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в адресе опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10,0,4 кВ Ка-3-549.	32255803 2001240902022
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	20.01.2024	20.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ДЛ-3 -422, выявленные нарушения устранить.	32255903 2001240909005
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	20.01.2024	20.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	в результате осмотра ВЛ 0,4 № 1 ТП ВК-7 -245, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП ВК-7 -245	32256204 2001241055052
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск.ЭС Таставанский РЭС	20.01.2024	20.01.2024	Воздействие повторных лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проект крупногабаритной техники	Восстановить проект ВЛ 0,4 КТП ТМ-9-756 № 3.; Направить обращение в органы внутренних дел для привлечения внимания к ответственности.	32255405 2001241409112
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	20.01.2024	20.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №3 ТП АБ-1 -779, выявленные замечания устранить.	32255903 2001241410006
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	20.01.2024	20.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Обеспечить включение Р-301 по заявке потребителя.	32256204 2001241429053
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Дигомский РЭС	20.01.2024	20.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	После устранения повреждения и прояснения ВВН абонента, обеспечить готовность к включению по порывальной схеме ВЛ-10 КРМ-ДЮ1,200кВ.	32255802 2001241625095
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск.ЭС Северский РЭС	20.01.2024	20.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ВПТМ-375	32255404 2001241740186
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	20.01.2024	20.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Генеральному директору Новороссийского РЭС направить письмо собственнику ООО «Скаты с моря» письмом о необходимости оградить оборудование на своем балансе в соответствии с ПТУ	32256205 2001241915054
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск.ЭС Динской РЭС	20.01.2024	20.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ АБ-19 на предмет наличия деревьев угрожающих касанию и падением на ВЛ из за предел охранной зоны.	32255402 2001242960137
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск.ЭС Теушеский РЭС	20.01.2024	21.01.2024	Воздействие животных и птиц	Провести внеочередной осмотр на предмет разрегулировки стрелы провеса и на наличие поврежденных проводов ВЛ.	32255406 2001242220138
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Адырский РЭС	20.01.2024	20.01.2024	Дефекты (недостоки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНПН, РОЛЛ, РОЛТ».	32255801 2001242297056
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск.ЭС Таставанский РЭС	20.01.2024	20.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	осмотреть ак	32255405 2001242324111
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск.ЭС Северский РЭС	21.01.2024	21.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ХВ-5 на предмет поврежденный проводов ВЛ в разрегулировки стрелы провеса	32255404 2101240014129
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск.ЭС Северский РЭС	21.01.2024	21.01.2024	Воздействие повторных лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Выбор повторных проводов на ВЛ	Провести внеочередной осмотр охранной зоны ВЛ -10 кВ СЕ-4 на предмет наличия веток деревьев угрожающих падением на ВЛ и касанием к ВЛ.	32255404 2101240205130
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск.ЭС Северский РЭС	21.01.2024	21.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 - СЕ-4 на предмет угрожающих касанием или падением веток из за предел охранной.	32255404 2101240205131
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск.ЭС Северский РЭС	21.01.2024	21.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Гололедно-инверсионные отложения	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 - СЕ-5 на предмет наличия деревьев угрожающих падением из за предел охранной зоны ВЛ.	32255404 2101240250132
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск.ЭС Северский РЭС	21.01.2024	21.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Гололедно-инверсионные отложения	провести внеочередной осмотр ВЛ 10 - ВЛ-1 на предмет наличия веток деревьев, угрожающих падением на ВЛ из за предел охранной зоны.	32255404 2101240251133
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноармейский РЭС	21.01.2024	21.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-10кВ В-5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255701 2101240251202
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск.ЭС Таставанский РЭС	21.01.2024	21.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замер опорного изолятора фазы "В" на ВЛ 10 - Ш-9 опоры №136.	32255405 2101240348203
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск.ЭС Динской РЭС	21.01.2024	21.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП ВЛ-206; Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП ВЛ-206 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402 2101240459008
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	21.01.2024	21.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Гололедно-инверсионные отложения	Выполнить инспекционный осмотр участка ВЛ 10 кВ Чр-3 в ВВ-817 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости выполнить вырубку выходящих деревьев.	32255101 2101240525013
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС	21.01.2024	21.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся статических явлений: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Вынести в план работ заявку ОПН фазы "А" на опоре №111 КВЛ 110кВ Дубча - Армаво - Осиповка; Выполнить замер сопротивления контура заземления опор № 110,111,112 КВЛ 110кВ Дубча - Армаво - Осиповка.	322558 2101240547073
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	21.01.2024	21.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ДВ-3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255405 2101240748025
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	21.01.2024	21.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-10 кВ АБ-5 при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ АБ-5	32256201 2101240801060
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	21.01.2024	21.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-6 кВ АБ-45 при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ АБ-45 на струну провода.	32256201 2101241020061
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	21.01.2024	21.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Генеральному директору Новороссийского РЭС направить письмо собственнику ООО «Колумб» письмом о необходимости оградить оборудование на своем балансе в соответствии с ПТУ	32256205 2101241103065
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск.ЭС Таставанский РЭС	21.01.2024	21.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 - 3-2 до грани балансовой принадлежности.	32255405 2101241140161
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	21.01.2024	21.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Х-21 при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Х-24 на предмет угрожающих падением на ВЛ деревьев.	32256201 2101241201066
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	21.01.2024	21.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ОБ-3 - 192, выявленные нарушения устранить.	32255903 2101241232007
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	21.01.2024	21.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ма-3 при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ма-3	32256201 2101241245064
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	21.01.2024	21.01.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Гололедно-инверсионные отложения	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 35 Шереметьевская-Черноговская на предмет выявления нарушения стрелы провеса проводов в результате деформации (расклевки проводов). По результатам осмотра вынести мероприятия по регулировке стрелы провеса проводов при ТО текущего года, при необходимости, замену проводов пресушить при формировании очередного капитального ремонта.	322551 2101241310014

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	30.01.2024	30.01.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ПЛ 10/0,4 кВ М9-28. Выполнить регулировку стрелы провеса провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ № 1 от ПЛ 10/0,4 кВ М9-28.	3225503/300124207035
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Брюсовский РЭС	30.01.2024	30.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП Б-1 - 17, выявленные замечания устранить	3225501/3001242016011
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	30.01.2024	30.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ линии 1 от ПЛ 7-3-872	32255403/3001242121512
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Ленинский РЭС	30.01.2024	30.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура работы с технологиями монтажа осевых стержней и комовых муфт типа СП, КРН, КИПЦ, РОЛ, РОЛ, Г».	32255804/3001242121710
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тихомировский РЭС	30.01.2024	30.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств	восстановить электрооблачение	32255405/300124235174
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тихомировский РЭС	31.01.2024	31.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств	включить АВ-0,4 кВ	32255405/3101240451175
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ставропольский РЭС	31.01.2024	31.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП СМ-25-46.	32255604/3101240823061
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северный РЭС	31.01.2024	31.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести внеочередной осмотр до потребителя ТП ПД-2-971п.	32255404/3101240840210
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Изоборненский РЭС	31.01.2024	31.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102/3101240923027
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Пригородно-Аттарский РЭС	31.01.2024	31.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 100,4 кВ ВЖ-3-389, выявленные замечания устранить	32255904/3101241033005
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	31.01.2024	31.01.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП СД-1-376 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255201/3101241041027
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ставропольский РЭС	31.01.2024	31.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП СМ-25 - 30.	32255604/3101241052062
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динской РЭС	31.01.2024	31.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести ИТР осмотр ВЛ 10 - ТТ-5 до границ балансовой принадлежности.	32255402/3101241200178
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канкальский РЭС	31.01.2024	31.01.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 2 ТП КЛ-5-890 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202/3101241245028
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Алашский РЭС	31.01.2024	01.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	По результатам осмотра КЛ-10 Ая-17 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр КЛ-10 Ая-17	32256202/3101241256093
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Алашский РЭС	31.01.2024	01.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	По результатам осмотра КЛ-10 Ая-36 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр КЛ-10 Ая-36	32256202/3101241256094
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	31.01.2024	31.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КЛ-0,4 кВ 57-266	32255805/3101241318090
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	31.01.2024	31.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ РЩ-5 с целью выявления дефектов, для предотвращения аварийных отключений.	32255603/3101241430063
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноармейский РЭС	31.01.2024	31.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП МИ-1-570 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701/3101241505206
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	31.01.2024	31.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101/3101241510028
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Выселковский РЭС	31.01.2024	31.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ТП БС-3 - 449 выполнить контроль нагрузок силового трансформатора	32256101/3101241671102
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Кошелибский РЭС	31.01.2024	31.01.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105/3101241655019
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ставропольский РЭС	31.01.2024	31.01.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителя КТП-СМ-20-460П (Метарон), с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с НТД.	32255604/3101241723064
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тихомировский РЭС	31.01.2024	31.01.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	восстановить провод	32255405/3101242064176
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	31.01.2024	01.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104/3101242101020
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	31.01.2024	01.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить меры на Т-1 КТП 10/0,4 кВ БС-1358.	32255503/3101242138036
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	31.01.2024	31.01.2024	Воздействие животных и птиц	Провести внеочередной осмотр территории ПС 35 кВ ПС-17 на предмет наличия отверстий в ограждениях через которые могут проникнуть животные на территорию подстанции.	322554/3101242147159
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Динковский РЭС	01.02.2024	01.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВНИ абонентом обеспечить готовность в включение кабельного участка КРН-Д30п на КЛ3-10/0,4-495/4257/Д239/КРН45/Д18/Д330 по нормальной схеме.	32255802/0102240024154
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Тимашевский РЭС	01.02.2024	01.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП Г.С-5 - 154 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255703/0102240110601
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	01.02.2024	01.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо собственнику КЛ-6 Т-18 АО «Электросети Кубань» о необходимости направления персонала для комплексной обследования оборудования высоковольтной на балансе АО «Электросети Кубань» и расположенного на территории ПС 110 кВ Турное с целью выявления и последующего устранения выявленных местностей эксплуатации.	322558/0102240324111
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	01.02.2024	01.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр высоковольтного оборудования ПС 110 кВ Западные-2 на предмет облобления уровня заземления.	322554/0102240630158
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ставропольский РЭС	01.02.2024	01.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителя КТП-СМ-26-5191 (ООО «Дельта-Агро»), с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с НТД.	32255604/0102240954065
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	01.02.2024	01.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МА7-1082 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205/0102241108029
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Алашский РЭС	01.02.2024	01.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	После ремонта КЛ-10 Ая-25 проинспектировать усиления по выветленным направлениям. Провести ремонт КЛ-10 Ая-25	32256202/0102241590966
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	01.02.2024	01.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КЛ-0,4 кВ 131-630.	32255805/0102241401107
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметьевский РЭС	01.02.2024	01.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4 кВ № 1 в пролете опор №17-18 от КТП-Слв-5-161 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605/0102241530066
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметьевский РЭС	01.02.2024	01.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ-0,4 кВ № 1 в пролете опор №1-4 - №1-5 от КТП-Слв-5-612 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605/0102241607007
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адырский РЭС	01.02.2024	01.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. Школа от ТП-А160 с исполнением листа осмотра.	32255801/0102241653129
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Калининский РЭС	02.02.2024	02.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП РЭС-5-079, выявленные нарушения устранить.	32255902/0202240815007
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	02.02.2024	02.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ УС-303 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204/0202240911030
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канкальский РЭС	02.02.2024	02.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП Т-1-715 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202/0202241004032
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	02.02.2024	02.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 от КТП-Б-11-218.	32255603/0202241105069
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	02.02.2024	02.02.2024	Дефекты (исключитель) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура работы с технологиями монтажа осевых стержней и комовых муфт типа СП, КРН, КИПЦ, РОЛ, РОЛ, Г».	32255805/0202241150019
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметьевский РЭС	02.02.2024	02.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4 кВ № 1 в пролете опор №3-8 - №3-9 от КТП-Слв-3-534 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605/0202241630070
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	02.02.2024	02.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам инспекционного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП Р-1 - 321 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП Р-1 - 321	32256205/0202241940107
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Теушевский РЭС	03.02.2024	03.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ПН-6 до границ балансовой принадлежности.	32255406/0302240315231

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	03.02.2024	03.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Гололедно-инородовые отложения	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ К-4 на предмет выявления деформации (растяжения) изоляторов. При необходимости предусмотреть замену изоляторов при формировании программы очередного капитального ремонта линии.	32255101 0302240649021
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	03.02.2024	03.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Гололедно-инородовые отложения	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ Ф-13 на предмет выявления деформации (растяжения) изоляторов. При необходимости предусмотреть замену изоляторов при формировании программы очередного капитального ремонта линии.	32255101 0302240647022
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Лагоисский РЭС	03.02.2024	03.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Подготовить документы для претензионной работы	32255802 0302241025110
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	03.02.2024	03.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Прожести осмотр КЛ-10 кВ ПШ-204 до границ балансовой принадлежности.	32255403 0302241051232
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Тульский РЭС	03.02.2024	03.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ ИЗО-КР1-98а в график профилактики на 2024 согласно СТО 34.01.23.1-05-2017 "Объемы и нормы испытаний оборудования" Сроа выполнения:	32255806 0302241058150
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Хостинский РЭС	03.02.2024	03.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование впадения КЛ-6кВ Х-8-Р1-5.	32255807 0302241117114
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Хостинский РЭС	03.02.2024	03.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование впадения КЛ-6кВ Х39-372.	32255807 0302241231115
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Кореновский РЭС	03.02.2024	03.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	ВЛ 10 - ВУ-1 выполнить осмотр смежных опор с опорой №17 на наличие повреждений.	32256102 0302241238103
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	03.02.2024	03.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ПНН-3 - 811, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ПНН-3 - 811	32256204 0302241201006
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Сочинский РЭС	03.02.2024	03.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование впадения кабельного участка 501-оп-№5 на КВЛ-6кВ 542-501/18 КР16-16а.	32255805 0302241454116
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Хостинский РЭС	03.02.2024	03.02.2024	Дефекты (недостоки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КИПН, РОЛЛ, РОЛТ».	32255807 0302241521117
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметовский РЭС	03.02.2024	03.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №1-4, №1-5 от КТП-Ек-9-561 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605 0302241930071
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Лагоисский РЭС	03.02.2024	03.02.2024	Дефекты (недостоки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КИПН, РОЛЛ, РОЛТ».	32255802 0302242050118
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	03.02.2024	04.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ПНН-3 - 811, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ПНН-3 - 811	32256204 0302242181005
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северский РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прожести замену двух поврежденных изоляторов на опоре №246 по ВЛ-10 кВ ВВ-5. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВВ-5	32255404 0402240005292
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Староминский РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника портоблизкого ООО КТП-СМ-14-12М («ООО "Трибур"») с просьбой обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с требованиями ИТД.	32255604 0402240450072
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Апанский РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Воздействие животных и птиц	Прожести внеочередной осмотр ПН ШЛ3-765	32256202 0402240481002
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Апанский РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-6 кВ 3-2 при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ 3-2	32256201 0402240481010
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ ВП13-9, на выявлении дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255603 0402241100073
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Теушевский РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Прожести осмотр ВЛ-10 кВ ПР1-5 на предмет наличия повреждения проводов. Провести переукладку проводов в пролете опор №13 - №14 на ВЛ-10 кВ ПР1-5.	32255406 0402241120291
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прожести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ К-9, выявленные нарушения устранить.	32255903 0402241140711
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Сочинский РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Прожести инспекционный плановый осмотр КВЛ-6 К579	32255805 0402241155112
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Сочинский РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование впадения КЛ-6кВ 47-239.	32255805 0402241225119
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянский РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ПЛ-8 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702 0402241317003
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гигантский РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Т-4 на предмет выявления деформации (растяжения) изоляторов. При необходимости предусмотреть замену изоляторов при формировании программы очередного капитального ремонта линии.	32255103 0402241330023
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северский РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Прожести осмотр ВЛ-10 кВ ВЛ-5 на предмет наличия повреждения проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВЛ-5 на предмет наличия провеса стрелы проводов на ВЛ.	32255404 0402241352333
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Сочинский РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование впадения КЛ-6кВ В-14-139.	32255805 0402241400113
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Лагоисский РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотра КВЛ-10 [47-, Д48,]898, КВЛ-10 Д197,Д265 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 0402241481021
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Апанский РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	При выявлении дефектов в результате осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП Вл-9-522 разработать мероприятия по их устранению. Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП Вл-9-522	32256202 0402241440099
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Апанский РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	При выявлении дефектов в результате осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП Вл-9-522 разработать мероприятия по их устранению. Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП Вл-9-522	32256202 0402241441098
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прожести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП КТ-7 - 344, выявленные нарушения устранить.	32255903 0402241515009
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Лагоисский РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотра КВЛ-10 Д179,Д196,Д209,Д178,Д164,Д228,Д180,Д271и, и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 0402241520122
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динской РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Прожести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Д7-1134. Проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП Д7-1134 с оформлением акта осмотра линии 0,4 кВ	32255402 0402241620189
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Прожести осмотр ВЛ-10 кВ КУ-6 до границ балансовой принадлежности	32255403 0402241750235
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Лапшевский РЭС	04.02.2024	04.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование впадения КЛ-10 кВ ЛЗ-ТРП1-15.	32255804 0402241971312
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	04.02.2024	05.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Прожести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ПР-4 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 0402242470307
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	04.02.2024	05.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Прожести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СУ-2-304 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 0402242580033
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	04.02.2024	05.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Прожести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП КУ-4-181 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 0402242593034
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Лапшевский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Мастеру производственного участка провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Д09-3181 с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провод и вне охранной зоны, и внесением претензий собственнику участка от Д09.	32255804 0502240030542
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Прожести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП 10,0,4 кВ ГЗ-7-351 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 0502240053035
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Теушевский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Прожести осмотр ВЛ-10 кВ ПН-7 до границ балансовой принадлежности	32255406 0502240711234
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Прожести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ЗР-3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 0502240721052
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Хостинский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Дефекты (недостоки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Прожести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КИПН, РОЛЛ, РОЛТ».	32255807 0502241000230
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ К-4 на предмет выявления деформации (растяжения) изоляторов. При необходимости предусмотреть замену изоляторов при формировании программы очередного капитального ремонта линии.	32255101 0502241010024
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Лапшевский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прожести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КИПН, РОЛЛ, РОЛТ».	32255804 0502241015143
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прожести замену изоляторов фала "А" ПН" опоре № 247 по ВЛ-10 кВ ВВ-5. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВВ-5	32255404 0502241020251

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Таманский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ Р-3-379, выявленные замечания акт.	32255905 0502241028006
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лаптевский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Обеспечить готовность включателя ТП-ЭРО (Собственник ООО "Корус").	32255804 0502241033144
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Комсомольский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 0502241130029
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоисский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнее визуальное обследование включателя КС10ВВ1-12, КТН1-6А.	32255802 0502241248126
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Дефекты (исключая) пролета, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую оценку с электромониторами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Просадка кабеля и технология монтажа соединительных, и концевых муфт типа СТП, КВТН, КИПЦ, РОЛД, РОЛТ».	32255805 0502241254124
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоисский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Дефекты (исключая) пролета, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую оценку с электромониторами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Просадка кабеля и технология монтажа соединительных, и концевых муфт типа СТП, КВТН, КИПЦ, РОЛД, РОЛТ».	32255802 0502241318125
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП М4-4-533. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№1-6-1-7мВВ3 0,4 №1 ТП М4-4-533	32255501 0502241348009
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр КВЛ 10/0,4 кВ КРП-24 на предмет наличия ураганов, деревьев.	32255807 0502241502134
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отрадный РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ П07-835 для оценки металлического основания элементов ВЛ.	32255204 0502241547036
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий пролета	Провести вылазку опоры №2 КВЛ-6-635-КРП-81/КРП-501114/101101/КРП-5019401	32255805 0502241554128
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП В1-1-878. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№2-3-2-7мВВ3 0,4 №2 ТП В1-1-878	32255501 0502241705008
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Г.А. инженеру Боталареву Д.Г. устранить слесарь провеса в пролете опор 3-4 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-ФР-1-791., Г.А. инженеру Боталареву оосности ВЛ0,4кВ №1 от ТП-ФР-1-791., особое внимание уделить провесу проводов.	32255401 0502241742244
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ №-1 по всей длине.	32255802 0502241919056
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Осмотреть ВЛ 0,4кВ линии 1 от ТП СК-2-1275	32255403 0502241945209
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	05.02.2024	06.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Обеспечить готовность к включению КВЛ-6-635-КРП-81/КРП-501114/101101/КРП-5019401 участок от опоры №25 до опоры №252 с ТП-С1042а (по окончании работ потребителю)	32255805 0502242029135
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тактаульский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 КТП И-301-358 № 2 на предмет провеса стрелы проводов.	32255405 0502242037177
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Старомосковский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителя КТП-СМ-21-4091 ("НП Халинин") с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с требованиями ИТД.	32255604 0502242113074
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Красноленинский РЭС	05.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ0,4кВ КРЭС-588а на наличие деревьев угрожающих падением.	32255803 0502242125159
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	05.02.2024	06.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ПВ-1-250, выявленные нарушения устранить.	32255903 0502242130010
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Гиагинский РЭС	05.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 10 кВ Ку-1 на предмет выявления деформации (раскачки) вхола проводов. При необходимости предусмотреть меры по фиксации проводов отводом от капитального опоры линии.	32255103 0502242150025
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ №-1 от ТП 10/0,4 кВ М-9-28. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-2-2-2-2-2-2-2-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №-2-645.	32255503 0502242150038
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	05.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной НТР осмотру ВЛ-10кВ "Ум-1" по всей длине.	32255502 0502242170055
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП №3-614., Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-2-2-2-2-2-2-2-2-2 на ВЛ 0,4 кВ ТП №3-614.	32255503 0502242201039
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	05.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ЛВ-2 от ТП 10/0,4 кВ В-2-34., Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ ЛВ-2 от ТП 10/0,4 кВ В-2-34.	32255802 0502242225009
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести осмотр АР-7-135 на предмет соответствия расчетным нагрузкам. Провести осмотр ВЛ 0,4кВ линии 2 от тп АР-7-135.	32255403 0502242322211
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Брюсовской РЭС	05.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Е-1, выявленные нарушения устранить.	32255901 0502242328712
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	05.02.2024	06.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ линии 1 от ТП ВЛ1-7574. Провести осмотр ТП ВЛ1-7574 на предмет соответствия допустимым нагрузкам расчетным.	32255403 0502242329012
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Теушевский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ АД-8 на предмет наличия повреждения проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ АД-8 на предмет наличия провеса стрелы проводов на ВЛ.	32255406 0502242303288
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	05.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП СК-2-1275-3-1 на предмет наличия стрелы провеса. Устранить обрыв 1-0,4кВ линии 1 от ТП СК-2-1275 в пролете опор 11-12.	32255403 0502242321214
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джанской РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Т-1 на предмет наличия повреждения проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ Т-1 на предмет наличия провеса стрелы проводов на ВЛ	32255402 0502242329236
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ МТ-2 на предмет наличия повреждения проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ МТ-2 на предмет наличия провеса стрелы проводов на ВЛ	32255401 0502242330289
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апанский РЭС	05.02.2024	05.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	По завершению работ на потребительском участке обеспечить включение ВВ-10 С-3 в схему нормального режима работы.	32256202 0502242339108
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северный РЭС	05.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести обследование проводов в пролете опор № ВЛ-3-4 на ВЛ-10 кВ ЛВ-1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-1 на предмет наличия провеса стрелы проводов на ВЛ.	32255404 0502242444300
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северный РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-2 на предмет наличия повреждения проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-2 на предмет наличия провеса стрелы проводов на ВЛ	32255404 0602240022301
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Набор посторонних предметов на ВЛ	Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Виталий-Новоизюмская по всей длине, и граница охранной зоны на предмет наличия мусора, и заноса строений предметов.	322554 0602240020223
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной НТР осмотру ВЛ-10кВ "Ч-6" по всей длине.	32255502 06022400204054
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Комсомольский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 10 кВ В-4, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости выполнить вырубку вышеуказанных деревьев.	32255105 06022400205026
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тактаульский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 КТП И-301-358 № 2 на предмет раберузки стрелы ВЛ.	32255405 06022400207179
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Набор посторонних предметов на ВЛ	Провести внеочередной осмотр охранной зоны ВЛ 110 кВ Джанская –Лорис на предмет наличия мусора и несанкционированных свалок.	322554 06022400202225
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Темрюкский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №13 - 615 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255703 06022400208602
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Набор посторонних предметов на ВЛ	Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Виталийнообход – ВНИИРС с отпайкой на ПК. Выбором на предмет наличия свалок и мусора в пределах охранной зоны.	322554 060224002040230
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славянский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф1 от КТП Р3-477 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702 0602240020105703
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 10кВ ТМ-5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255701 0602240116207
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славянский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф2 от КТП П01-37 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702 0602240120704
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тактаульский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	провести внеочередной осмотр ВЛ 10 - ОК-4 на предмет раберузки стрелы и наличия поврежденной провеса ВЛ.	32255405 0602240123123
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 10 кВ В03-3 для оценки металлического основания элементов ВЛ.	32255205 0602240128053

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ставропольское ЭС Краснодарский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 1 от ТП О-6-16 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ	32255701 0602240140208
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ПР-6 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255203 0602240142054
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	проектировать инспекционный осмотр ВЛ 10 - 3-1 на предмет выявления повреждений проводов и поврежденных проводов	32255405 0602240145124
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковского РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ В-4 на предмет наличия повреждений проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ В-4 на предмет наличия проводов стрелы провода	32255401 0602240151290
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ставропольское ЭС Ставропольский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 02 от КТП ДФР-1 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ	32255702 0602240152705
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ставропольское ЭС Тимирязевский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП КС-11 - 47 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ	32255703 0602240152603
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ставропольское ЭС Краснодарский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 1 от ТП О-4-414 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ	32255701 06022401200209
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкальский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП К-А-891 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255202 0602240130138
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ставропольское ЭС Краснодарский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 2 от ТП НС-11-443 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ	32255701 0602240212210
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Кошехабльский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Ш-3, на предмет выявления изоляторов висящих металлические поврежденные, ослабления крепления изоляторов в месте посадки на штырь трансфера (отключение изоляторов от вертикального положения относительно штыря), при необходимости предусмотреть их замену при ТО указанного года.	32255105 0602240210227
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкальский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП В-9-699 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255202 0602240210139
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкальский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП В-9-696 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255202 0602240130400
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ПЮ-7 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255204 0602240308058
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести замер габаритов и проводов до поверки земли в проекте опор №102-№103, №103-104.	322561 0602240311002
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести восстановление проводов в проекте опор № 12 - № 14, а также провести замер опоры № 12 на ВЛ-10 кВ СК-10; Провести осмотр ВЛ-10 кВ СК-10	32255403 0602240311253
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-1 от ТП П19-278; Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-1 от ТП П19-278 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402 0602240314190
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Теушевский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-2 от ТП ВД-8-104 на предмет наличия поврежденного провода и разрегулировки стрелы провода.	32255406 0602240342188
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ВР-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255204 0602240359059
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 КТП И-301-358 № 1 на предмет наличия повреждений проводов и разрегулировки стрелы провода.	32255405 0602240407180
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 КТП И-301-630 № 1 на предмет разрегулировки стрелы провода, и на наличие повреждений проводов.	32255405 0602240414181
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 КТП ХМ-6-263 № 1 на предмет разрегулировки стрелы провода ВЛ.	32255405 0602240430182
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить верховой осмотр опоры №28 ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиково. Выполнить замеры полноты изоляторов типа ИС70110 на стальных тросах ИС-2,708 на опоре №28 ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиково. Выполнить ремонт поврежденного участка провода АС12019 на опоре №28 ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиково.	32255405 0602240447058
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 КТП В-7-242 № 2 на предмет разрегулировки стрелы провода ВЛ	32255405 0602240512183
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ПД-7 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255205 0602240520060
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Выселковский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	ВЛ 10 - ВЛ 13 выполнять инспекционный осмотр воздушной линии, по результатам осмотра заполнить форму учета деревьев в устройстве. Неисполнение объема ТО в ремонтной документации, устройств	32256101 0602240559104
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-1 от ТП П19-239; Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-1 от ТП П19-239 с оформлением листа осмотра линии 0,4 кВ	32255402 0602240601091
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ставропольское ЭС Динский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Необходимо провоз, исполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Неисполнение объема ТО в ремонтной документации, устройств	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционные мероприятия: максимальные впадины КС-10 кВ Л23-1180.	32255804 0602240620145
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Гуляевский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Ю-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255201 0602240626057
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ставропольское ЭС Ставропольский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ В-3 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ	32255702 0602240629104
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-10 кВ В-3 по всей длине.	32255501 06022406252033
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Тбилисский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Необходимо провоз, исполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Неисполнение объема ТО в ремонтной документации, устройств	ВЛ 10 - ПЦ-19 выполнить ТВК ИР-458	32256103 0602240655105
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Ю-7 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255205 0602240731056
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северный РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести замер ЭОН на оп. № 281-2 ВЛ-0,4кВ В-2 от ТП И-145-102; Провести осмотр ВЛ-0,4кВ В-2 от ТП И-145-102	32255404 0602240732725
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северный РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести восстановление формы провода в пр. оп. № 4-3-4-4 ВЛ-0,4кВ В-2 от ТП СХ-3-408; Провести осмотр ВЛ-0,4кВ В-2 от ТП СХ-3-408	32255404 0602240748276
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-4 от ТП ДН12-1229; Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-4 от ТП ДН12-1229 с оформлением листа осмотра линии 0,4 кВ	32255402 0602240801092
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Гуляевский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить комплекс работ по замене железобетонной прямоугольной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ (опора №23, ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП И-13-303).	32255201 0602240818063
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северный РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный инспекционный осмотр ВЛ 0,4 ТП СЕ-2-17 № 3 на предмет наличия разрегулировки стрелы провода	32255404 0602240825245
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-2 от КТП 100,4 кВ В-7-759 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255203 0602240826041
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №4 ТП ВБ-1 - 206; Выполнить регулировку стрелы провода в проекте опор№1-1-3-2№ВЛ 0,4 №4 ТП ВБ-1 - 206	32255501 0602240830067
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкальский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 2 ТП КЛ-5-775 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255202 0602240857042
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-5 от ТП Т-163; Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ В-5 от ТП Т-163 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402 0602240900193
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Т-4 - 811. Выполнить регулировку стрелы провода в проекте опор№1-1-1-3№ВЛ 0,4 №2 ТП Т-4 - 811	32255501 0602240900066
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП ВБ-2 - 863; Выполнить регулировку стрелы провода в проекте опор№6-7-№ВЛ 0,4 №2 ТП ВБ-2 - 863	32255501 0602240900065
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ линия 3 от ТП ВЛ-7-974	32255403 0602240901213
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ставропольское ЭС Краснодарский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 3 от ТП К-14-786 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ	32255701 0602240920211
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ставропольское ЭС Ставропольский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить обращение в УВД Ставропольского района по факту хищения проводов на ВЛ №6 В-3.	32255702 0602240926105

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоисский РЭС	06.02.2024	06.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Выполнить инженерную ИТР осмотру КВЛ-10 КРН-Д12-КРН-Д35/Д29И1 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802/060224132138
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адлерский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Дефекты (владельцы) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести тематическую учебу электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа осветительных и силовых муфт ШУБ КЭПН, КЭПН, ПОСБ, РОС, Т».	32255801/070224073831
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагеское ЭС Апшеронский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Ть-4 на предмет выявления инвентаризованных металлических повреждений, ослабления крепления изоляторов в месте посадки на стержень трансра (отклонение изолятора от вертикального положения относительно стержня), при необходимости предусмотреть их замену при ТО текущего года.	32255101/070224082031
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагеское ЭС Красногвардейский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Бв-5 на предмет выявления повреждений, угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости выполнить работу по замене поврежденных проводов.	32255106/0702240918032
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Теучежский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-4 от ПТ АД-3-49	32255406/070224094215
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагеское ЭС Апшеронский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Па-3 на предмет выявления повреждений, угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости выполнить работу по замене поврежденных проводов.	32255101/0702241070333
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ПТ СЕ-1-41; Провести проверку проводов в пр. оп. № 14-15 ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ПТ СЕ-1-41	32255404/0702241040281
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ПТ 100,4 кВ РС-3-972, выявленные замечания устранить.	32255905/070224114008
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагеское ЭС Красногвардейский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ПТ 100,4 кВ Квб-176 на предмет выявления деформации (растяжения) проводов. При необходимости выполнить регулирование стрелы провеса проводов.	32255106/0702241120041
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Воздействие организационных, участковых в технологическом процессе: Охлаждение (перегревание) оборудования потребителя электрической энергии	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ И-95 до границы балансовой принадлежности	32255404/0702241140291
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ПТ СЕ-2-90.	32255404/070224120283
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-2 от ПТ АД-67-644	32255404/0702241230284
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагеское ЭС Апшеронский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Пв-7 на предмет выявления инвентаризованных дефектов (слабых гаек, трещины и разрушения обмотки изоляторов). При необходимости предусмотреть их замену при формировании программы очередного капитального ремонта.	32255101/0702241249034
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соинский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование впадения КВ-6кВ 211-381.	32255805/0702241355136
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагеское ЭС Красногвардейский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-2 от ПТ 100,4 кВ Квб-175 на предмет выявления деформации (растяжения) проводов. При необходимости выполнить регулирование стрелы провеса проводов.	32255106/0702241410342
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование впадения КВ-6кВ 3368-Х1П1.	32255907/0702241459137
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагеское ЭС Майкопский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-3 от ПТ 100,4 кВ Т1-254 на предмет выявления деформации (растяжения) проводов. При необходимости выполнить регулирование стрелы провеса проводов.	32255104/0702241617044
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагеское ЭС Апшеронский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Ть-2 на предмет выявления повреждений, угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости выполнить работу по замене поврежденных проводов.	32255101/0702241650335
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СМ-3 на предмет выявления повреждений проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ СМ-3 на предмет наличия провеса стрелы проводов на ВЛ.	32255404/0702241700294
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ 3-2 от ПТ СХ-3-435 на предмет наличия провеса стрелы ВЛ и поврежденного провода.	32255404/0702241725312
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динской РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Провести восстановительные работы по замене проводов на опоре № 40 на ВЛ-10 кВ ДН-12; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ДН-12	32255402/0702241750264
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагеское ЭС Красногвардейский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Хв-3 на предмет выявления инвентаризованных металлических повреждений, ослабления крепления изоляторов в месте посадки на стержень трансра (отклонение изолятора от вертикального положения относительно стержня), при необходимости предусмотреть их замену при ТО текущего года.	32255106/0702241807036
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	07.02.2024	07.02.2024	Воздействие животных и птиц	Обработать расклевывание по службе РЭА, о необходимости провести мажорирование накладки типа НКР-3, выполнение предостерегающей работы по замене опертной проволоки при каждом техническом обслуживании устройств РЭА, в том числе, при техническом осмотре; Провести внеочередной осмотр ПС 110 кВ Никитская на наличие повреждений.	322562/0702241809112
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	07.02.2024	07.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр линий вторичной коммутации ТН-10 кВ 3-1 с/и; Провести замену поврежденного ТН-10 кВ, и восстановить вторичные цепи ТН-10 кВ 3-1 с/и на ПС 110 кВ Волжаринское.	32255404/070224180286
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Труновский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр КВЛ 10кВ Г77-114	32255806/0702241928153
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-0,4кВ 3-1 от ПТ ХС-5-413 на предмет наличия провеса стрелы и повреждения проводов ВЛ.	32255404/0702242113313
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лаптевский РЭС	07.02.2024	07.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование впадения КВ-10 кВ Л189-2218.	32255804/0702242136146
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Красногвардейский РЭС	08.02.2024	08.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести обследование ТО на ПТ РН1-3-894	32255403/0802240145219
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	08.02.2024	08.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-10 кВ Нв-5 по всей длине.; Подготовить отношение в органы МНД по Курганскому району.	32255501/0802240448070
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	08.02.2024	08.02.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-10 кВ Мв-3 по всей длине.	32255501/0802240900071
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	08.02.2024	08.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ПТ 100,4 кВ СТ-3-592 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203/0802240930047
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	08.02.2024	08.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 от ПТ 100,4 кВ М-13-980, выявленные замечания устранить.	32255905/0802240946009
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагеское ЭС	08.02.2024	08.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Запланировать в ремонтную программу на 2025 год замену силовой аппаратуры и изоляторов на опоре №115.	322551/0802241143037
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Труновский РЭС	08.02.2024	08.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр КВЛ 10 кВ Г97-4 00	32255806/0802241315160
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Теучежский РЭС	08.02.2024	08.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ 3-1 на предмет наличия повреждений и провеса стрелы проводов.	32255406/0802241340216
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Теучежский РЭС	08.02.2024	08.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ 3-1 от ПТ ПН-9-995	32255406/0802241345217
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	08.02.2024	08.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СХ-2 на предмет наличия повреждений проводов; Провести осмотр ВЛ-10 кВ СХ-2 на предмет наличия провеса стрелы проводов на ВЛ	32255404/0802241505296
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоисский РЭС	08.02.2024	08.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Подготовить документы для претензионной работы	32255802/0802241723155
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Теучежский РЭС	08.02.2024	08.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ 3-1 от ПТ ПН-5-500	32255406/0802241731218
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Красногвардейский РЭС	09.02.2024	09.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ТО ПТ ВЛ-7-574.	32255403/0902240605226
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ессентульский РЭС	09.02.2024	09.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ 3-1 от ПТ С-7-495.	32255601/0902240745075
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ессентульский РЭС	09.02.2024	09.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ 3-1 от ПТ А-6-12.	32255601/0902240827076
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Ашлыкский РЭС	09.02.2024	09.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	После ремонта КВ-10 Аш-6 провести испытания повышенными напряжениями; Провести ремонт КВ-10 Аш-6	32256202/090224088016
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Ашлыкский РЭС	09.02.2024	09.02.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	После ремонта КВ-10 Аш-35 провести испытания повышенными напряжениями; Провести ремонт КВ-10 Аш-35	32256202/0902240904117
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ессентульский РЭС	09.02.2024	09.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ 3-1 от ПТ-ЖС31-309.	32255601/09022409917077
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Усть-Лабинский РЭС	09.02.2024	09.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	ВЛ 10-11-5 выполнить обследование смежных опор с опорой №7 на наличие повреждений	32256104/09022409931108

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джинской РЭС	09.02.2024	09.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 10 кВ НПС-3 на предмет наличия повреждений проводов. Провести осмотр на предмет наличия трещин в стреле проводов на ВЛ	3225540240902241020599
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Адлерский РЭС	09.02.2024	09.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Охлаждение (пожароопасно) оборудования потребителей электрической энергии	Направить письмо собственнику КРП ТП-А554н (на балансе абонента ООО "Грант") о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электростанции.	32255801 0902241235172
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Адлерский РЭС	09.02.2024	09.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высокоскоростное испытание КВЛ 10кВ АС-А100С2.	32255801 090224124156
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	09.02.2024	09.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ СТ-103 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0902241304048
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северный РЭС	09.02.2024	09.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ ф-6 от ТП МХ-7-173 на предмет наличия трещин в стреле и повреждений проводов ВЛ.	32255404 0902241305114
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Староминский РЭС	09.02.2024	09.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СМ-20-88.	32255604 0902241317079
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	09.02.2024	09.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр Р-КТП от ВЛ 10кВ А-4, для выявления возможных дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255601 0902241320078
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Адлерский РЭС	09.02.2024	09.02.2024	Дефекты (несадовит) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процесса кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВНП, КНПН, РОЛ, РОЛ-Т».	32255801 0902241435157
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Каневский РЭС	09.02.2024	09.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП КС-789 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 0902241447949
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	09.02.2024	10.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ Ф-85 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости выполнить вырубку выпадающих деревьев.	32255101 0902241820038
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	09.02.2024	09.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ТО ТП Еа-2-847	32255403 0902242004227
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каминский РЭС	09.02.2024	09.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ДЖМ-589, выявленные нарушения устранить.	32255902 0902242030008
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	10.02.2024	10.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ К-9, выявленные нарушения устранить	32255903 0902240951714
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Туапсинский РЭС	10.02.2024	10.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления скопления мха в вешевых кабелях и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о расчистке вешевых КВЛ по ТП 10/17-7121, в графике профинансирования на 2024 от главы СО 34.01.23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытаний оборудования"	32255806 1002241055161
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	10.02.2024	10.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Охлаждение (пожароопасно) оборудования потребителей электрической энергии	Провести осмотр ВЛ 10 кВ НС-16-7 по графику балансовой принадлежности	32255403 1002241102302
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	10.02.2024	10.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр рдс/двигателей от ВЛ 10кВ А-6, для выявления возможных дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255601 1002241200080
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	10.02.2024	10.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ РК-8, разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ РК-8.	32256205 1002241205118
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Туапсинский РЭС	10.02.2024	10.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП ВЛ-3-60, выявленные нарушения устранить.	32255806 1002241600162
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Джинговский РЭС	10.02.2024	10.02.2024	Дефекты (несадовит) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процесса кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВНП, КНПН, РОЛ, РОЛ-Т».	32255802 1002241735158
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шербиновский РЭС	10.02.2024	10.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4кВ ф-3 в пролете опор №1-1. №1-2 от КТП ф-1-402 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605 1002241930083
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шербиновский РЭС	10.02.2024	10.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4кВ ф-2 в пролете опор №1-9. №1-2 от КТП ф-1-402 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605 1002242145084
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каминский РЭС	11.02.2024	11.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП ВЛ-3-60, выявленные нарушения устранить.	32255902 1102240050009
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каминский РЭС	11.02.2024	11.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП СВ-1-207, выявленные нарушения устранить.	32255902 1102240080010
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Староминский РЭС	11.02.2024	11.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СМТ-3-229	32255604 1102241230085
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	11.02.2024	11.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Охлаждение (пожароопасно) оборудования потребителей электрической энергии	Провести осмотр ВЛ 10 кВ НС-16-7 по графику балансовой принадлежности	32255403 1102241425266
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	11.02.2024	11.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Охлаждение (пожароопасно) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить включение КТП 10/0,4 кВ Ха-110ПН, после устранения потребителем технологического нарушения.	32255104 1102241928039
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	12.02.2024	12.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП-КМ-4-292.	32255601 1202240732081
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	12.02.2024	12.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП-ИМ-5-491.	32255601 1202240746082
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	12.02.2024	12.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП-М-4-214.	32255601 1202240753086
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Староминский РЭС	12.02.2024	12.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СМ-20-16.	32255604 1202240910087
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	12.02.2024	12.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ СТ-3-602 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1202240949050
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	12.02.2024	12.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Организовать внеочередной осмотр ТП ТЗ-45-724. По результатам осмотра ТП ТЗ-45-724, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	32256204 1202242147126
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянский РЭС	12.02.2024	13.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф0 от КТП НС-6399 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702 1202242307016
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Апанетский РЭС	13.02.2024	13.02.2024	Воздействие животных и птиц	При выявлении дефектов в результате осмотра ТП ШС-1476 разработать мероприятия по их устранению. Провести внеплановый осмотр ТП ШС-1476	32256202 1202240045127
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС	13.02.2024	13.02.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить замену гарнитуры изоляторов ВЛ 10 кВ Кубанская тяговая 1 Гуляевский в плановом режиме на опоре № 140. Выполнить и вывесить сопоставления элементов опор в створом грозыгросса в пролете опор № 136-140 ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая 1 Гуляевский. Выполнить ремонт грозыгросса в пролете опор № 137-139 ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая 1 Гуляевский. Выпустить организационно-распорядительный документ по Формату ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС. Уведомить собственника имущества об объеме работ.	322552 1302240721009
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Староминский РЭС	13.02.2024	13.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-124-242.	32256004 1302241035090
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Уваровские ЭС	13.02.2024	13.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Набор посторонних предметов в ВЛ	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Крыловская-Чезбарская с отпайками в пролете опор №0192-226 объекта, внимание на предмет образования статических зарядов в окрестной зоне ВЛ. При выявлении нарушений направить мероприятия со сроками устранения. На ВЛ 110 кВ Крыловская-Чезбарская с отпайками выполнить измерение сопоставления механического состояния на опорах №0207, 208, 209	322560 1302241042401
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	13.02.2024	13.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф-4 от КТП-УР-1-60.	32255601 1302241135088
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	13.02.2024	13.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП-ЖСН-3-314.	32255601 1302241151089
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Адлерский РЭС	13.02.2024	14.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Охлаждение (пожароопасно) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВНИ абонента обеспечить готовность к включению КВЛ 10кВ АТ301-КР01-720 по нормальной схеме.	32255801 1302241225163
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	13.02.2024	13.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ ПВ1-362 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 1302241407051
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	13.02.2024	13.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП-КМ-4-296.	32255601 1302241420092
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Соинский РЭС	13.02.2024	13.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Охлаждение (пожароопасно) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность к включению в ТРП-132 ВВ-6 1092 по ф-А3-103 после замены ПК-6 Т-1 ТП-1122а потребителем Кошачев В.Д.	32255805 1302241420175
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Туапсинский РЭС	13.02.2024	13.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Н122-ЭР197-КР1242а	32255806 1302241645186
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Джинговский РЭС	13.02.2024	13.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Направить трансформатор ТП-А1 250кВА №132000 в ТМХ для ремонтных работ.	32255802 1302242036194

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	14.02.2024	14.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт КЛВ-0.4 Чешова переулок 6а - ТП-334 (Ответственное лицо: начальник СКЭ Ю.М.Курташов)	32255805 1402240416177
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	14.02.2024	14.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить выделение в МДВ в Новороссийске о факте повреждения оборудования.	32256205 1402240721130
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динской РЭС	14.02.2024	14.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СТМ7 на предмет наличия повреждения проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ СТМ7 на предмет наличия провиса стрелы проводов на ВЛ	32255402 1402240452605
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Красноводский РЭС	14.02.2024	14.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВВН абонента обеспечить готовность к включению КЛВ-10кВ ЮЗ-328-А3/1 по нормальной схеме.	32255801 1402240930164
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкавский РЭС	14.02.2024	14.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ДМ-3-368 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 1402241250655
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тамашевское ЭС Приморско-Артурский РЭС	14.02.2024	14.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ 3-2 от КТП 100,4кВ СТ-7-383, выявленные замечания устранить.	32255904 1402241326006
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	14.02.2024	14.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ КР-9 с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений.	32255603 1402241355993
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	14.02.2024	14.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	При каждом техническом обслуживании в объеме "контроль" проводить проверку токов срабатывания и возврата реле РП1 341 (РП1 321, РП1 361) находящихся в эксплуатации более 28 лет.	322562 1402241405132
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северный РЭС	14.02.2024	14.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-1 на предмет наличия повреждения проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-1 на предмет наличия провиса стрелы проводов на ВЛ.	32255404 1402241755319
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адырский РЭС	14.02.2024	14.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КЛ-6кВ 12803-8401.	32255801 1402241930165
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адырский РЭС	14.02.2024	14.02.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Испытания кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КВТН, РОЛД, РОЛТ».	32255801 1402242112166
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динской РЭС	14.02.2024	15.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ 3-1 от ТП ТТ5-694 с оформлением листа осмотра линии 0,4 кВ. Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ 3-1 от ТП ТТ5-694.	32255402 1402242325254
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Испытания кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КВТН, РОЛД, РОЛТ».	32255805 1502240002167
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славяновское ЭС Славянский РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ФН от КТП И3-372 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702 1502240120707
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	15.02.2024	15.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Предусмотреть проверку состояния фототермостора на 1-2 секциях линии ПС 110 кВ Ставропольская.	322554 1502240630242
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Комсомольский РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за своевременным устранением дефектов, согласно срокам их устранения, указанным в актиях, дефектов оборудования объектов электросетевого хозяйства.	32255105 15022407425040
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф1 от КТП 100,4 кВ ВВ-3-196, для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1502240100161
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тамашевское ЭС Приморско-Артурский РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ 3-3 от КТП 100,4кВ ВЛ-7-54, выявленные замечания устранить.	32255904 1502241025007
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ ВВ-1-955-02 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1502241142062
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Усть-Лабинский РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	ВЛ 10 - ДБ-4 выполнить инспекционный осмотр воздушной линии, по результатам осмотра запланировать обрезку кроны деревьев (при необходимости).	32256104 1502241154109
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ КТ-2, с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений.	32255602 1502241330095
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Строительный РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-СМ-24-88.	32255604 1502241410094
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Строительный РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-СМ-24-187	32255604 1502241420996
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славяновское ЭС Славянский РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ПВ-1 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702 1502241520106
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Строительный РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителемской КТП-СМ-9-4201 ("Роснефть") с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с требованиями ИТД.	32255604 1502241530098
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Туезевский РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ВД-8-262 № 4 на предмет наличия расформирования стрелы провиса.	32255406 1502241720247
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шереметьевский РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	В проекте опов №20 - №21 ВЛ-0,4кВ 3-2 от КТП-ВЭС-3-77 выполнить регулировку стрелы провиса.	32255605 1502241930999
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ПС-5 - 492. Провести регулировку стрелы провиса провиса в проекте опов 1 - 8 ВЛ 0,4 кВ ТП ПС-5 - 492.	32255202 1502242019082
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Мостовский РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ТП 100,4 кВ М-14-194. Выполнить регулировку стрелы провиса провиса в проекте опов №1-1-1 от ВЛ-0,4 кВ 3-1 от ТП 100,4 кВ М-14-194	32255903 1502242060072
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр с ТВК в ТП-Д203	32255806 1502242055187
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-10 0,4кВ ВЛ-1366-738-96	32255806 1502242105188
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	15.02.2024	15.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание кабельной системы 875-каб/0 на КЛВ-0,4кВ-875-7821.	32255805 1502242150168
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Динковский РЭС	16.02.2024	16.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КЛ-10кВ ПТ-55-473.	32255802 1602240134169
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Динковский РЭС	16.02.2024	16.02.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Испытания кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КВТН, РОЛД, РОЛТ».	32255802 1602240235171
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апанский РЭС	16.02.2024	16.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра при выявлении дефектов ВЛ-6 Вв-1 разработать мероприятия по их устранению. Провести инспекционный осмотр ВЛ-6 Вв-1.	32256202 1602240627139
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	16.02.2024	16.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Выполнить инспекционный осмотр КЛ 10 кВ №23 на ПС 110 кВ Север-Западный. По результатам осмотра при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению.	322562 1602241008146
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкавский РЭС	16.02.2024	16.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП У-5-724 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 1602241307064
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отрадненский РЭС	16.02.2024	16.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.2 от ТП 10/0,4 кВ ДН1-86 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 1602241311065
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тамашевское ЭС Канкавский РЭС	16.02.2024	16.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП КН-5 - 1, выявленные нарушения устранить.	32255903 1602241510012
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адырский РЭС	16.02.2024	16.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВВН абонента обеспечить готовность к включению КЛ-10кВ ЮЗ-328-А3/1 по нормальной схеме.	32255801 1602241542198
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	16.02.2024	16.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инструктаж об особом учете и проверке выключателей серии ММВ-110 кВ в составе вытиска 1989 в старом складе ПС и оперативному персоналу "О выполнении осмотра высоковольтного оборудования и соблюдении уровня масла с учетом температурных изменений". Провести ревизию СВВ-110 кВ ПС 110 кВ Южная после проведения среднего ремонта.	322554 1602241558243
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тамашевское ЭС Канкавский РЭС	16.02.2024	16.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВВЛ 0,4 кВ №2 ТП ЦД-7 - 148, выявленные нарушения устранить.	32255903 1602241620011
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	16.02.2024	16.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления возможных причин отключения кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10кВ И291 - И195, в график профилактики на 2024 согласно СТО 34.01-23.1-09-2017 "Объемы и нормы испытаний оборудования"	32255806 1602241733190
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тамашевское ЭС Канкавский РЭС	16.02.2024	16.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замер порожнейшего трансформатора ТМ-250 кВА на КТП ВВ-5-14	32255903 1602242100715
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	16.02.2024	17.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КЛ-6кВ В-17-441.	32255805 1602242180174
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	16.02.2024	16.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВВН абонента обеспечить готовность к включению КЛ-6кВ В-7-881 по нормальной схеме.	32255805 1602242345180

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	17.02.2024	17.02.2024	Дефекты (исключения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТН, КВТН, ПОЛ, ПОЛ, Т».	32255805 17022400181
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Красноармейский РЭС	17.02.2024	17.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить инспекционный осмотр опор №10 и №12 Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Кр4-360, на предмет выявления повреждений трети тела опор в результате динамического рывка при ДТП.	32255106 1702240130046
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	17.02.2024	17.02.2024	Дефекты (исключения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТН, КВТН, ПОЛ, ПОЛ, Т».	32255805 1702240439183
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	17.02.2024	17.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ №5-225. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ №5-225.	32255501 1702240840076
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	17.02.2024	17.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП У-1 - 913. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 1-8 ВЛ 0,4 кВ ТП У-1 - 913.	32255502 1702241043081
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	17.02.2024	17.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №5-253. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-16А на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №5-253.	32255501 1702241200075
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	17.02.2024	17.02.2024	Дефекты (исключения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТН, КВТН, ПОЛ, ПОЛ, Т».	32255805 1702241551314
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейское ЭС Северный РЭС	17.02.2024	17.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 - СЕ на предмет перегрузки стрелы провеса в поврежденном проводе ВЛ.	32255403 1702241614321
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейское ЭС Краснодарский РЭС	17.02.2024	17.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Восстановить обрыв нулевого провода на опоре №9 от ПН-17-4-69 линии 3	32255403 1702242103237
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	18.02.2024	18.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КЛ-6кВ РП-40-70К1.	32255805 1802241120185
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	18.02.2024	18.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ Т-8-821. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ Т-8-821.	32255501 1802241223074
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	18.02.2024	18.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ Р-5-34. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №116-11а на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ Р-5-34.	32255501 1802241245073
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	18.02.2024	18.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Ч-6 - 247. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ ТП Ч-6 - 247.	32255502 1802241377080
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС	19.02.2024	19.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрезание) оборудования и потребителей электрической энергии	Составить инструкцию Сопровождения филиала ОАО «РАЭК» об обеспечении потребителей филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинское электроснабжением.	322555 1802242026083
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоисский РЭС	19.02.2024	19.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание кабельного участка РП-8кВ-№1 на ВЛ-10кВ РП-8 - Д25П1.	32255802 1902240626191
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	19.02.2024	19.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрезание) оборудования потребителей электрической энергии	Готовить инструкцию Новороссийского РЭС на предмет «Оборонеров» на основе необходимости ослепить оборудование на साथе балласта в соответствии с ПТЭ	32256205 1902240751141
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	19.02.2024	19.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ К08-974 ф-2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1902240930608
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	19.02.2024	19.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-У-1-338.	32255603 1902240946100
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	19.02.2024	19.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить инспекционный контроль ВЛ-110 кВ Курьковская-Новороссийск. Направить претензию на ООО «ТК. Ресурс ЮГ» о возмещении убытков.	322562 1902241151548
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апанский РЭС	19.02.2024	19.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрезание) оборудования потребителей электрической энергии	По завершению работ на потребителем участке обеспечить включение В-10 Аи-18 по схеме нормального режима работы.	32256202 1902241407143
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	19.02.2024	19.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Начать претензионную работу по ДТП с повреждением опоры на ВЛ-0,4 кВ Зара (Мызгенская) ТП-А67.	32255801 1902241431097
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	19.02.2024	19.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабелей и муфт, направить обращение в службу кабельных линий с просьбой провести проверку КЛ 10 кВ ВЛ 114-41799, в графике профессиональной на 2024 согласно СТО 34.01.23.1-003.2017 "Объемы и нормы испытаний оборудования"	32255806 1902241600193
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Крыловский РЭС	19.02.2024	19.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести претензионно - исковую работу по возмещению вреда причиненного ДТП на ВЛ 10 кВ РП-1-1	32256002 1902241723002
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	20.02.2024	20.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП У-6 - 961. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 4-9 ВЛ 0,4 кВ ТП У-6 - 961.	32255502 2002240710079
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Старовицкий РЭС	20.02.2024	20.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-СМ-25-47.	32255604 2002240803101
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Белореченский РЭС	20.02.2024	20.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 2002240828048
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	20.02.2024	20.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП З-1 - 225. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 1-8 ВЛ 0,4 кВ ТП З-1 - 225.	32255502 2002240846078
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	20.02.2024	20.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ЛС-3-143 ф-2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2002240959607
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отрадненский РЭС	20.02.2024	20.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП 10/0,4 кВ ЛР-934 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 2002241059666
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	20.02.2024	20.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ Р-5-402, выявленные замечания устранить.	32255807 2002241080010
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	20.02.2024	20.02.2024	Дефекты (исключения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТН, КВТН, ПОЛ, ПОЛ, Т».	32255807 2002241271192
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Старовицкий РЭС	20.02.2024	20.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-СМ-25-47.	32255604 2002241281012
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	20.02.2024	20.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ М-10-41. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ М-10-41.	32255503 2002241946077
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	21.02.2024	21.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-КС1-204.	32255601 2102240161034
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	21.02.2024	21.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-КС1-4-23.	32255601 2102240818105
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейское ЭС Краснодарский РЭС	21.02.2024	21.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрезание) оборудования потребителей электрической энергии	Провести осмотр КВЛ-10 кВ ВК-2 до грани большой принадлежности	32255403 2102240949263
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Старовицкий РЭС	21.02.2024	21.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-СМ-24-4	32255604 2102240950106
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канавский РЭС	21.02.2024	21.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ №1 М ТП К-5-683 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255102 2102241434609
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Кошепильский РЭС	21.02.2024	21.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 2102241555051
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	21.02.2024	21.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КЛ-6кВ К27-3266.	32255807 2102241647195
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Туапсинский РЭС	21.02.2024	21.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП В-1-8 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 2102241935070
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	21.02.2024	21.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 2102242190502
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лаптевский РЭС	22.02.2024	22.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ЛК2-3186а.	32255804 2202240626196
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейское ЭС	22.02.2024	22.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Набор, поставщиков средств на ВЛ	При проведении инспекционного осмотра обратить внимание на наличие створных средств на проводах, элементов опор ВЛ 110 кВ Дивская - Лорд и предельной охранной зоны ВЛ (согласно графика проведения осмотров).	322554 2202240702258
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	22.02.2024	22.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 2202240740053
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Борзовский РЭС	22.02.2024	22.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ПТ ЭТ-1 - 84 выполнять ТВК годового цикла ТП	32256102 2202240943110

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Алабугинское ЭС Изоборженский РЭС	22.02.2024	22.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102.2202241123054
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинское ЭС Лагоисский РЭС	22.02.2024	22.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнее высоковольтное испытание К3-10кВ Д3-Д38.	32255802.2202241405199
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Приморско-Артхский РЭС	22.02.2024	22.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 3-1 от КТП 100,4кВ ВЛ-51-16, выявленные замечания устранить.	32255904.2202241451008
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Брюховский РЭС	22.02.2024	22.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ВЛ-1 - 361, выявленные замечания устранить.	32255901.2202241458012
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	22.02.2024	22.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Направить отношения в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети.	32255205.2202241710772
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинское ЭС Соинский РЭС	22.02.2024	22.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КВТН, РОЛД, РОЛТ». Провести плановый послепроектный осмотр КВВ-0,4-43-191/КРН-113х1073	32255805.2202241808200
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	22.02.2024	22.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести восстановление явки провеса фаз В в пролете опор 15-16 от ВЛ 0,4кВ 3-2 от ТП ЦД-66-630; Провести внешенный осмотр ВЛ 0,4кВ 3-2 от ТП ЦД-66-630	32255404.2202241824151
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Алабугинское ЭС Майкопский РЭС	22.02.2024	22.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104.2202241920055
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	23.02.2024	23.02.2024	Воздействие животных и птиц	Провести осмотр оборудования КТП-100,4 кВ ВЛ-73-220	32255404.2302241005262
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинское ЭС Соинский РЭС	23.02.2024	23.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнее высоковольтное испытание К3-6кВ 29-42.	32255805.2302241108201
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	23.02.2024	23.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Набор иностранных граждан на ВЛ	Провести внеочередной осмотр опорной линии ВЛ 110 кВ ВЛТ Пашковская на предмет наличия несанкционированных связей и муфт. Провести проверку таргетированной изоляции на опоры#7 ВЛ 110 кВ ВЛТ Пашковская.	322554.2302241239273
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	23.02.2024	23.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Р-4 - 39. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор#1-13--1-14кВ/ВЛ 0,4 кВ ТП Р-4 - 39	32255501.2202241927091
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Лапский РЭС	23.02.2024	23.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-3 от ТП Д-44 с оформлением листа осмотра линии 0,4 кВ; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-3 от ТП Д-44.	32255402.2302241948256
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	23.02.2024	24.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-2 - 405; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор#5--6кВ/ВЛ 0,4 кВ №2 ТП М-2 - 405	32255501.2302242020990
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинское ЭС Соинский РЭС	24.02.2024	24.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Освобождение (подрезание) оборудования потребителями электрической энергии	После устранения повреждений и проведения ВВИ абонентам обеспечить готовность с включение К3-6кВ ТП14-320 по нормальной схеме.	32255805.2302240011204
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинское ЭС Адырский РЭС	24.02.2024	24.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнее высоковольтное испытание К3-10кВ А26-А12(1).	32255901.2402240642506
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Крымский РЭС	24.02.2024	24.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить усиление явки провода в пролете опор №23-49 ВЛ 10 кВ К-101.	32256002.2402240846003
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Тбилисский РЭС	24.02.2024	24.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ТП 3Р-5 - 292 выполнить контроль явку силового трансформатора.	32256101.2402240855111
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	24.02.2024	24.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП М-3 - 432; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор#1-9--1-10кВ/ВЛ 0,4 кВ ТП М-3 - 432	32255501.2402241151089
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинское ЭС	24.02.2024	24.02.2024	Воздействие животных и птиц	Ввести в план работ установку ГДУ на опоры №12-15 ВЛ 110 кВ Соинская ТЭС - Соин 1а/св.	322558.240224147201
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	24.02.2024	24.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Пв-3 - 629; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор#26--21кВ/ВЛ 0,4 кВ ТП Пв-3 - 629	32255501.2402241525088
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апанский РЭС	24.02.2024	24.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам внеочередного технического контроля ТП Д-5-706, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной технический контроль ТП Д-5-706	32256202.2402241840152
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Алабугинское ЭС Майкопский РЭС	24.02.2024	24.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104.2402241930056
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	24.02.2024	24.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-4 от ТП 100,4 кВ М-10-44; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-3-1-4 до ВЛ 0,4 кВ 3-4 от ТП 100,4 кВ М-10-44.	32255903.2022241946084
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинское ЭС Труновский РЭС	24.02.2024	24.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослаблений мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий с рассмотрением включения КЛ 10 кВ И46-И454а, в график профилактики на 2024 согласно СТО 34.01-23.1-06-2017 "Объемы и нормы испытаний оборудования"	32255806.2022242010209
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Брюховский РЭС	24.02.2024	24.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ДЖ-7 - 180, выявленные замечания устранить	32255901.2402242040013
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Кавказский РЭС	24.02.2024	24.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 10 кВ К-9 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202.2202241440991
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинское ЭС Соинский РЭС	25.02.2024	25.02.2024	Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КВТН, РОЛД, РОЛТ».	32255805.2502240620207
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Брюховский РЭС	25.02.2024	25.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП РИВ-1 - 18, выявленные замечания устранить.	32255901.2502240685014
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славянский РЭС	25.02.2024	25.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф1 от КТП М3-283 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702.2502240945708
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	25.02.2024	25.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 10 кВ Со-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203.2502241053092
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	25.02.2024	25.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Т-4 - 804; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор#2-2--23кВ/ВЛ 0,4 кВ ТП Т-4 - 804	32255501.2502241504087
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	25.02.2024	25.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Вл-2 - 911; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор#2-5--2-5кВ/ВЛ 0,4 кВ ТП Вл-2 - 911	32255501.2502241517086
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шереметьевский РЭС	25.02.2024	25.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4кВ 3-1 в пролете опор №15-16 от КТП В-9-562 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605.2502241554017
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	25.02.2024	25.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП В-3 - 279; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7--8 ВЛ 0,4 кВ ТП В-3 - 279.	32255502.2502241919093
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	25.02.2024	25.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-2 от ТП 100,4 кВ В-5-342; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-9--1-10 от ВЛ 0,4 кВ 3-2 от ТП 100,4 кВ В-5-342.	32255503.2502241952085
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинское ЭС Адырский РЭС	26.02.2024	26.02.2024	Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КВТН, РОЛД, РОЛТ».	32255801.2602240645209
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	26.02.2024	26.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ МА7-1081 Ф3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205.2602240746071
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Алабугинское ЭС Изоборженский РЭС	26.02.2024	26.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102.2602240811058
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинское ЭС Соинский РЭС	26.02.2024	26.02.2024	Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КВТН, РОЛД, РОЛТ».	32255805.2602240812210
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кувшиновский РЭС	26.02.2024	26.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Обратиться в органы полиции по факту повреждения опоры №3 ВЛ 0,4кВ 3-1 от КТП В-3-423.	32255602.2602240945108
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Приморско-Артхский РЭС	26.02.2024	26.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП О-7 - 304, выявленные нарушения устранить.	32255904.2602241000009
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	26.02.2024	26.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф3 от КТП 100,4 кВ ВЛ-5-190 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203.2602241017073
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Алабугинское ЭС Адырский РЭС	26.02.2024	26.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101.2602241041099
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинское ЭС Адырский РЭС	26.02.2024	26.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр К3-0,4кВ Ф. Кабельная линия от ТП-А04 с заменением листа осмотра.	32255801.2602241130202
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	26.02.2024	26.02.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП К-2 - 521; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7--8 ВЛ 0,4 кВ ТП К-2 - 521.	32255502.2602241216094

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	26.02.2024	26.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ПП №1-1568.	3225503/2602241622092
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагские ЭС Апшеронский РЭС	26.02.2024	26.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	3225510/2602241740060
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметовский РЭС	26.02.2024	26.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4кВ №1 в пролете опор №9-№10 от КТПЩ-7-50 выполнить регулировку стрелы провеса.	3225565/2602241957109
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Краснознаменский РЭС	26.02.2024	27.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасное) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВНИ абонентов обеспечить готовность в исключении КС-10кВ К44-8511 по нормальной схеме.	3225803/2602242022111
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Геленджикский РЭС	26.02.2024	26.02.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасное) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить включение ВВ-6 ГР-25 по схеме нормального режима. Провести инспекционный осмотр ПЛБ-6кВ Промыре	3225620/2602242115154
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	26.02.2024	27.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	проверить переносит номинальную нагрузку для ВЛ 0,4 кВ ТП ХЛ-11-1258 №1,2,3,4,5.	3225540/2602242130116
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС	26.02.2024	26.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Опублковать в СМЭИ профилактические материалы о правилах безопасности в опасных зонах ВЛ при проведении с/р работ	3225522/260224354014
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	27.02.2024	27.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 10/0,4 кВ СИД-654 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	3225524/270224091074
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагские ЭС Апшеронский РЭС	27.02.2024	27.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	3225510/2702241002061
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметовский РЭС	27.02.2024	27.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4кВ №1 в пролете опор №9-№10 от КТПЩ-7-50 выполнить регулировку стрелы провеса.	3225565/2702241020110
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канавский РЭС	27.02.2024	27.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП 1-3-716 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	3225520/2702243130706
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагские ЭС Безруческий РЭС	27.02.2024	27.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	3225510/2702241330062
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	27.02.2024	27.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Сс-1 - 411. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 №3 ТП Сс-1 - 411.	3225502/2702241340095
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кущевский РЭС	27.02.2024	27.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ СТ-1, с целью своевременного выявления дефектов и причин возникновения отключений.	3225502/2702241335111
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Тульский РЭС	27.02.2024	27.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ ИВ-10/16, в график профилактичный на 2024 согласно СТО 34.01-23.1-09-2017 "Объемы и нормы испытаний оборудования"	3225506/2702241501215
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Тульский РЭС	27.02.2024	27.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ ИВ-10/16, в график профилактичный на 2024 согласно СТО 34.01-23.1-09-2017 "Объемы и нормы испытаний оборудования"	3225506/2702241501214
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	27.02.2024	27.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести восстановление явки ВЛ 10 кВ ИВ-16-4 на опоре №58.	3225543/2702241625132
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагские ЭС Емехабильский РЭС	27.02.2024	27.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	3225510/2702241700063
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский РЭС	27.02.2024	27.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Гр-1-61, выявленные нарушения устранить.	3225502/2702242000011
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кущевский РЭС	27.02.2024	27.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-Сс-434.	3225502/2702242038112
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динской РЭС	28.02.2024	28.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 10 кВ ИВ-С-7-5 на предмет наличия повреждения проводов. Провести осмотр ВЛ 10 кВ ИВ-С-7-5 на предмет наличия провиса стрелы проводов на ВЛ.	3225540/2802240255320
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагские ЭС Апшеронский РЭС	28.02.2024	28.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	3225510/2802240870064
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	28.02.2024	28.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ ГЛ-5-510 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	3225523/2802240850075
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	28.02.2024	28.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП БТ-4-405 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	3225520/2802240950077
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	28.02.2024	28.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 №3 ТП Сс-1 - 412. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 №3 ТП Сс-1 - 412.	3225502/2802240943066
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Приморско-Аттарский РЭС	28.02.2024	28.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 100,4кВ ПР-1-462, выявленные замечания устранить.	3225504/2802241004010
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС	28.02.2024	28.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить осмотр масляных выключателей марки ВМР-110, установленных на ПС Таманских ЭС, проверить (в применении бивиса) состояние маслоуказателя.	322559/2802241015033
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Лаурский РЭС	28.02.2024	28.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционные высоковольтные испытания КЛ 10 кВ ИВ-3236н.	3225504/2802241120216
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Брюсовский РЭС	28.02.2024	28.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Б-9 - 60, выявленные замечания устранить.	3225501/2802241157015
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС	28.02.2024	28.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести осмотр ВЛ 110 кВ Калинин-Новоаляксандовская с отпайкой на ПС Южно-Полюра для определения наличия свай-расщепителей в оградной зоне ВЛ. Провести публикацию в СМЭИ обращения в управление о запрете разведения костра вблизи оградных зон ВЛ, находящихся под действием таких постанов.	322559/2802241441504
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Брюсовский РЭС	28.02.2024	28.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №3 ТП Б-9 - 60, выявленные замечания устранить.	3225501/2802241710116
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагские ЭС Майловский РЭС	28.02.2024	28.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	3225510/2802241110065
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динской РЭС	29.02.2024	29.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ТТ2-814 . Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП ТТ2-814 с оформлением акта осмотра ВЛ.	3225540/2902240625279
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динской РЭС	29.02.2024	29.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП ТТ2-815. Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП ТТ2-815 с оформлением акта осмотра ВЛ	3225540/2902240652582
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	29.02.2024	29.02.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить официальное письмо в ПАО "Ростелеком" о необходимости соблюдения контроля качества предоставляемых арсенальных каналов связи.	322562/2902241000160
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	29.02.2024	29.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4кВ №1 в пролете опор №7- №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-Щ-7-549 выполнить регулировку стрелы провеса.	3225563/2902241100114
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	29.02.2024	29.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Мм-3 при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Мм-3	3225620/2902241205161
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Исканский РЭС	29.02.2024	29.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-Щ-4-757.	3225561/2902241205113
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	29.02.2024	29.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Кс-2 - 523. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 №1 ТП Кс-2 - 523.	3225502/2902241450097
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Апанский РЭС	01.03.2024	01.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасное) оборудования потребителей электрической энергии	По завершению работ на потребителем участие обеспечить включение ВВ-10 Ап-16 по схеме нормального режима работы.	3225620/2902240916164
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	01.03.2024	01.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 10/0,4 кВ СИД-108-108 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	3225524/2902240937078
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Соинский РЭС	01.03.2024	01.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить настройку устройств автоматической компенсации ДПР-1, ДПР-2 (6 кВ) и провести инспекционную проверку устройств автоматической компенсации ДПР-2, ДПР-4 (10 кВ) на ПС Верхнедзигская	3225805/0103241052129
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канавский РЭС	01.03.2024	01.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ВВ-4 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	3225520/2902241258097
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	01.03.2024	01.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ШС-2-1095 Ф-3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	3225525/0103241338079
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Адагский РЭС	01.03.2024	02.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасное) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВНИ абонентов обеспечить готовность в исключении КС-10кВ В42(1)-АТТ(П) по нормальной схеме.	3225801/0103241940218
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Брюсовский РЭС	02.03.2024	02.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасное) оборудования потребителей электрической энергии	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Б-5, выявленные нарушения устранить.	3225591/0203240230717

23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Красноярское ЭС Красноярский РЭС	02.03.2024	02.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр на ВЛ 10 кВ ЛЭ-11 на предмет повреждения проводов, изоляции.	32255403 020324079335
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	02.03.2024	02.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МА1-1054 ф.4 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 0203240757080
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	02.03.2024	02.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ ПБ3-367 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 020324094081
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абинский РЭС	02.03.2024	02.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-0,4 №4 от ТП 282, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению, провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №4 от ТП 282.	32256201 0203241077166
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канский РЭС	02.03.2024	02.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 2 ТП ВП-4570 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 020324127083
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Красноярское ЭС Красноярский РЭС	02.03.2024	02.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести осмотр КЭ-10 кВ АР-402 по границе балансовой принадлежности.	32255403 0203241556389
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокузнецкий РЭС	02.03.2024	02.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ СТ-9-616 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 0203241573084
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Приморско-Астартский РЭС	02.03.2024	02.03.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений	Назначить задание в ОМВД России по Приморско-Астартскому району для привлечения лиц, виновного в повреждении электрооборудования ВЛ 0,4 №2 ТП ВР-2 - 397, и компенсации материального ущерба.	32255904 0203241610011
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	02.03.2024	02.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность к включению в РП-24 ВВ-6-384 по окончании работ потребителя в ТП-7861 (адрес: ул. СГТ Ураган).	32255805 0203241750220
01. Республика Адыгея	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Красноярское ЭС Татамузайский РЭС	02.03.2024	02.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 - ТМ-9 в пределах границ балансовой принадлежности.	32255405 0203241845333
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кузнецкий РЭС	02.03.2024	02.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1-3 КТП 8-6-442.	32255602 020324225115
01. Республика Адыгея	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Красноярское ЭС Татамузайский РЭС	03.03.2024	03.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести осмотр ПКТ-10 кВ фазы "А" "В" "С" в ТП-10/0,4 кВ ТМ-6-720. Провести осмотр ЗТП-10/0,4 кВ ТМ-6-720	32255405 0303240340366
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	03.03.2024	03.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ДИЭ-1183 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 0303240737082
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокузнецкий РЭС	03.03.2024	03.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ПБ-3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 0303240838098
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	03.03.2024	03.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ ОТТ-1-42 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0303241306085
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канский РЭС	03.03.2024	03.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 2 ТП К-7-614 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 0303241307086
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокузнецкий РЭС	04.03.2024	04.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ ПР-1-406, для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 0403240817087
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	04.03.2024	04.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционно-высокоскоростное испытание КЛ-6кВ ПИ-19-441.	32255805 04032408080221
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	04.03.2024	04.03.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КВТНЛ, РОЛ, РОЛТ».	32255805 0403240920222
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староинский РЭС	04.03.2024	04.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП СМТ-3-41	32255604 0403240938116
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	04.03.2024	04.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ПБ3-421 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0403240949088
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канский РЭС	04.03.2024	04.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования в соседней электрической сети	Обеспечить включение потребителя МВ-6 на ПС 110/6 кВ Радуга после восстановления конечной кабельной муфты КЛ-6кВ РА-7.	32255202 0403241012016
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	04.03.2024	04.03.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КВТНЛ, РОЛ, РОЛТ».	32255801 0403241012224
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	04.03.2024	04.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционно-высокоскоростное испытание КЛ-6кВ ПИ-25а-763а.	32255805 0403241249023
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	04.03.2024	04.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ УС-1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 0403241307099
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староинский РЭС	04.03.2024	04.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 от ТП СМ-24 - 72.	32255604 0403241311117
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канский РЭС	04.03.2024	04.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП ВП-4572 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 0403241406089
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	04.03.2024	04.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести осмотр П-0,4 Кресная-2Равский в ТП-488	32255805 0403241420226
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Гуляевский РЭС	04.03.2024	04.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 8 ЗТП КУ-6-192 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 0403241508090
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	05.03.2024	05.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МР6-1205 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 0503240711093
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староинский РЭС	05.03.2024	05.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №3 от ТП-СМ-14-84	32255604 0503240725121
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староинский РЭС	05.03.2024	05.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 от ТП СМ-14 - 87.	32255604 0503240745122
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ельский РЭС	05.03.2024	05.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 № 3-3 от КТП-КЛ-6-587.	32255601 0503240801018
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ельский РЭС	05.03.2024	05.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 № 3-2 от КТП-С1-464.	32255601 0503240827119
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ельский РЭС	05.03.2024	05.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 № 3-1 от КТП-УР-1-177.	32255601 0503241017120
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	05.03.2024	05.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ПД-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0503241120111
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокузнецкий РЭС	05.03.2024	05.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ ГЛ-5-523 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 0503241132094
01. Республика Адыгея	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Красноярское ЭС Татамузайский РЭС	05.03.2024	05.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 - ТМ-6 по границе балансовой принадлежности.	32255405 0503241212334
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канский РЭС	05.03.2024	05.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП Т-1-710 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 0503241215095
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	05.03.2024	05.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционно-высокоскоростное испытание КЛ-10кВ АЗР-А427(1).	32255801 0503241250225
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Гуляевский РЭС	05.03.2024	05.03.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ СН-373 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 050324127096
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС	05.03.2024	05.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Новое Село-Полно Белуги на наличие повреждений грозотроса.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Чибисован-Новое Село на наличие повреждений грозотроса.	32259 0503241544505
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тулунский РЭС	05.03.2024	05.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабления сил в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий с рассмотрением включения КЛ-10/114кВ116), в график профилактичной на 2024 согласно СТД 34.01-23.1-05-2017 "Объемы и нормы испытаний оборудования"	32255806 0503241744228
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Изарский РЭС	05.03.2024	05.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционно-высокоскоростное испытание КЛ-10 кВ ЛТ5-327Н.	32255804 0503242012227
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Красноярское ЭС	05.03.2024	05.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	После проведения ТО провести повторный ТВВ кабеля на фазе "А" башня №16, №97. Фаза "С" башня №26, №41, №12 БСК ПС 110 Замланд-2. Провести ремонтно-контактные соединения БСК-110 Замланд-2 фазы "А" башня №16, №97, фазы "С" башня №26, №41, №12.	322554 050324228325
23. Красноярский край	федеральный филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Канский РЭС	06.03.2024	06.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 3 ТП С-1-207, выявленные нарушения устранить	32255902 0603240810012

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	06.03.2024	06.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП 100,4 кВ ВВ-3-170, для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 0603240822100
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	06.03.2024	06.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП-КМ-5-282.	32255601 0603240825123
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	06.03.2024	06.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП 1010,4 кВ МК2-673 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0603240827102
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	06.03.2024	06.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП-ВС16-344.	32255601 0603240830124
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	06.03.2024	06.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП ВС-1-29	32255601 0603240839125
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	06.03.2024	06.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 1010,4 кВ М-15-860, выявленные замечания устранить.	32255905 0603241000011
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	06.03.2024	06.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 от КТП 1010,4 кВ М-11-948, выявленные замечания устранить.	32255905 0603241000012
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Джигитовский РЭС	06.03.2024	06.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрезание) оборудования потребителями электрической энергии	После устранения повреждений и проведения ВВН абонементов, обеспечить готовность к включению ТП-Д35НП на нормальный схеме.	32255802 0603241016241
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС	06.03.2024	06.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Проверить механические соединения между тросом и талом опоры №28 ВЛ-110кВ Стенная тросовая - Кувандика с отпайкой на ГС НКЗ; Провести замер сопротивления контура заземления опор №27, 28, 29 ВЛ-110кВ Стенная тросовая - Кувандика с отпайкой на ГС НКЗ.	322556 0603241027126
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	06.03.2024	06.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 1010,4 кВ ПП3-923 ф-2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 0603241241011
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагские ЭС	06.03.2024	06.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Вольерская ГЭС-ДМ-8 на участке опор №118-138.	322551 060324128041
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Старомихай РЭС	06.03.2024	06.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-КН3-290	32255604 0603241257127
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	06.03.2024	06.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП КН-2, -24, выявленные нарушения устранить.	32255903 0603241415013
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Гуляевский РЭС	06.03.2024	06.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП 1010,4 кВ СВ1-1300 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 0603241431010
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Кроковетский РЭС	06.03.2024	06.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ПРС-1-537, выявленные замечания устранить.	32255901 0603241500019
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Каневской РЭС	06.03.2024	06.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ М-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 0603241520112
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кумский РЭС	06.03.2024	06.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-К3-132 с целью выявления дефектов.	32255602 0603242025128
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Динзевский РЭС	06.03.2024	07.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционные высоковольтные испытания КС-10 кВ Я45-3161.	32255804 0603242312234
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	06.03.2024	06.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести испытания МВ-10 Т-2-1К-35 кВ ИС-8.	322554 0603242435140
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Динзевский РЭС	07.03.2024	07.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционные высоковольтные испытания КС-10 кВ Л137-32550.	32255804 0703240600235
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	07.03.2024	07.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ч-6, -247; Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 6-7; ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ч-6, -247.	32255202 0703240840010
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	07.03.2024	07.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 1010,4 кВ ИС-5 - 201, выявленные замечания устранить.	32255905 0703240900103
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динзевский РЭС	07.03.2024	07.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП ПЛ5-204, Проведение внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП ПЛ5-204 с оформлением акта осмотра листа опоры 0,4 кВ	32254802 0703240925226
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Выселковский РЭС	07.03.2024	07.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 10 - ВЛ-1 выполнить осмотр воздушной линии в пролете опор №2,5 - 2,6	32256101 0703241032112
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	07.03.2024	07.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 1010,4 кВ РС-4 - 971, выявленные замечания устранить.	32255905 0703241054014
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	07.03.2024	07.03.2024	Дефекты (кавалити) проекта, конструирования, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Грозная кабель и технология монтажа соединительных и вхожих муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛТ».	32255805 0703241054229
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	07.03.2024	07.03.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Набор посторонних предметов на ВЛ	Провести замер поврежденного изолятора на опоре №100 фамы С ВЛ 110 кВ Высокотоканит - Восточная провиса с отпайкой на ГС Актарка.	322554 0703242001332
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	08.03.2024	08.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционные высоковольтные испытания КС-6кВ 2156-763а.	32255805 0803240515230
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	08.03.2024	08.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционные высоковольтные испытания КС-6кВ 2881-502.	32255805 0803240512231
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	08.03.2024	08.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП 1010,4 кВ Мь-3-432; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП 1010,4 кВ Мь-3-432.	32255501 0603240908104
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	08.03.2024	08.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционные высоковольтные испытания КС-6кВ П14-40-70Н1.	32255805 0803240915232
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адагский РЭС	08.03.2024	08.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрезание) оборудования потребителями электрической энергии	Провести инспекционный осмотр ТП-А567Н ("Кеу хол") с заменением места осмотров.	32255801 0603241122245
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	08.03.2024	08.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ПР-9 - 610; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №1,8 -- 1,96кВ ВЛ 0,4 кВ ТП ПР-9 - 610	32255501 08032412051010
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноармейский РЭС	08.03.2024	08.03.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Организовать работу по возмещению ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань» Славянские электротехнические сев.	32255701 0603241245064
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский РЭС	09.03.2024	09.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП А-1,2, выявленные нарушения устранить.	32255902 0603240000013
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	09.03.2024	09.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-4 - 815; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №3,5--3,6кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-4 - 815	32255501 0603240800102
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	09.03.2024	09.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-8 - 831; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №7--8кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Т-8 - 831	32255501 0603240900100
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	09.03.2024	09.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ В-1: КТН1Кс-1-195.	32255602 0903241040129
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Кореновский РЭС	09.03.2024	09.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 10 - РД-3 выполнить контроль нагрузок силового трансформатора в ТП РД-1 - 271	32256102 0603241215113
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славинский РЭС	09.03.2024	09.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф4 от КТП ИС-6-1232 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702 0903241330709
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	09.03.2024	09.03.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проект круглообойчатой схемки	Направить заявление в полицию по факту механического воздействия на провода опор №1, 2,3 ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП Д-4-524	32255601 0903241517130
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагские ЭС Безрезервный РЭС	09.03.2024	09.03.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Противодействие законным требованиям строительных и энергоснабжающих организаций работ в охранной зоне объекта	Выполнить инспекционный осмотр опор № 1,4, № 1,5, № 1,6 на предмет выявления потертых трещин тел опор в месте динамического разрыва проводов ВЛ.	32255102 0903241540042
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский РЭС	09.03.2024	09.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП Р3-667, выявленные нарушения устранить.	32255902 0903241910014
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	10.03.2024	10.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрезание) оборудования потребителями электрической энергии	Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф-3,311 до границ балансовой принадлежности	32255403 0803240515346
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский РЭС	10.03.2024	10.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП КС-1-91, выявленные нарушения устранить.	32255902 0603240800015
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	10.03.2024	10.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Кс-1 - 453; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №9--10кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Кс-1 - 453	32255501 1003240820099

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Брюховский РЭС	10.03.2024	10.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП ИС-5 - 259, выявленные замечания устранить.	32255901 100324092018
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	10.03.2024	10.03.2024	Воздействие повторяющихся статических влияний. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Кв-1 - 2409. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№1-1-1-1-2наВЛ 0,4 кВ №2 ТП Кв-1 - 2409	32255501 1003240920098
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС	10.03.2024	10.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Актуализировать Акты разграничения балансовой принадлежности по поставкам Тупинской дистанции электроснабжения СКЭД после ввода в эксплуатацию (ремонтная) оборудования расположенного на территории подстанции Тупинской дистанции электроснабжения СКЭД, при этом находится на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Адыгейское электрическое сети, необходимость в котором обусловлена ПРК, КТ, ПИВ, ТТ, Акты разграничения балансовой принадлежности сетей электроснабжения с объектами вышестоящих организаций.	322551 1003240930043
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апштетский РЭС	10.03.2024	10.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам ТНР при выявлении дефектов КВ3-4, Дл-2 разработать мероприятия по их устранению. Провести инспекционный ТНВ КВ3-4, Дл-2.	32256202 1003241200173
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	10.03.2024	10.03.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Направить письмо в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети.	32255203 100324141109
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтаунский РЭС	10.03.2024	10.03.2024	Воздействие повторяющихся статических влияний. Ветровые нагрузки	По результатам проверки составить план-графию работ по устранению выявленных замечаний. Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП ТМ-4-672 № 4 на предмет провеса проводов.	32255405 1003241425386
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Апштетский РЭС	10.03.2024	10.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (погрешение) оборудования потребителя электрической энергии	Обеспечить включение отайфа № 4 ВЛ 10 кВ № 1, после устранения потребителем технологического нарушения оборудования потребителя электрической энергии	32255101 1003241540034
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	10.03.2024	10.03.2024	Воздействие повторяющихся статических влияний. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ ВЛ1-236 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 1003241803105
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дигомский РЭС	10.03.2024	10.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной НТР осмотру КВВ-10 ПД17_002/0454/0122/0403Н/ДТ3 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 1003242110242
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лапшевский РЭС	10.03.2024	10.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционные высоковольтные испытания КВ-10 кВ ТР115-1821.	32255804 1003242252636
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	11.03.2024	11.03.2024	Дефекты (недостоки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КИПЦ, РОЛД, РОЛТ».	32255807 1103240640233
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динской РЭС	11.03.2024	11.03.2024	Воздействие повторяющихся статических влияний. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ НТ-7 на предмет наличия повреждений проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ НТ-7 на предмет наличия провеса стрелы проводов на ВЛ	32255402 1103240523248
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	11.03.2024	11.03.2024	Воздействие повторяющихся статических влияний. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ ВЛ1-486 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 1103240808104
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	11.03.2024	11.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП СМ-24 - 2.	32255604 1103240820311
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	11.03.2024	11.03.2024	Дефекты (недостоки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести ТНВ кабельных присоединений на ТР-35 Т-1 ПС 110 кВ Северная	322554 1103240848344
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	11.03.2024	11.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП СМ-24 - 387.	32255604 1103240850132
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтаунский РЭС	11.03.2024	12.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (погрешение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести осмотр КВВ-10 кВ ТМ-40 на грани балансовой принадлежности	32255405 1103240925168
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	11.03.2024	11.03.2024	Воздействие повторяющихся статических влияний. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ Со-5-709 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1103241030106
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динской РЭС	11.03.2024	11.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (погрешение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЖВ11 на грани балансовой принадлежности.	32255402 1103241057392
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социнский РЭС	11.03.2024	11.03.2024	Дефекты (недостоки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КИПЦ, РОЛД, РОЛТ».	32255805 1103241100239
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социнский РЭС	11.03.2024	11.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (погрешение) оборудования потребителя электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонента обеспечить готовность к включению КВ-10кВ Аз-008-1153 на нормальную систему.	32255805 1103241200238
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	11.03.2024	11.03.2024	Воздействие повторяющихся статических влияний. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ НУ7-1148 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1103241218107
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкальский РЭС	11.03.2024	11.03.2024	Воздействие повторяющихся статических влияний. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП К-3-481 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 1103241291108
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	11.03.2024	11.03.2024	Дефекты (недостоки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КИПЦ, РОЛД, РОЛТ».	32255807 1103241339240
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	11.03.2024	11.03.2024	Воздействие повторяющихся статических влияний. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП 9-6 - 246;. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 5-6 ВЛ 0,4 №1 ТП 9-6 - 246.	32255502 1103241431105
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	11.03.2024	11.03.2024	Воздействие повторяющихся статических влияний. Ветровые нагрузки	Провести осмотр 8 ВЛ 0,4 №2 ТП Хр-5 - 428;. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 №2 ТП Хр-5 - 428.	32255502 1103241445106
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апштетский РЭС	11.03.2024	11.03.2024	Воздействие повторяющихся статических влияний. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра при выявлении дефектов ВЛ-10кВ С-1 разработать мероприятия по их устранению. Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ С-1	32256202 1103241515177
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	11.03.2024	11.03.2024	Воздействие повторяющихся статических влияний. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Кв-4 - 528;. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 №2 ТП Кв-4 - 528.	32255502 1103241977107
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абашинский РЭС	11.03.2024	12.03.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от ТП О-7-717, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Сообщить в СМВД России по Абашинскому району о ДПН, произвести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 №1 от ТП О-7-717.	32256201 1103242344179
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	12.03.2024	12.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр Р-КТП от ВЛ-10кВ ЛВ-2, для выявления возможных дефектов устроивших параллельную работу ВЛ.	32255603 1203241037133
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социнский РЭС	12.03.2024	12.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (погрешение) оборудования потребителя электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонента обеспечить готовность к включению КВ-0кВ КРН-6 - ВЛ1 на нормальную систему.	32255805 1203241147243
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апштетский РЭС	12.03.2024	12.03.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Противодействие несанкционированному доступу и возмущению режимов работы в охраняемых зонах объектов	Направить письмо в УГИБДД для возмещения убытков	32256202 1203241400180
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социнский РЭС	12.03.2024	12.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт КВ-0,4 №2 Выходящего в ТП-192	32255805 1203241640255
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социнский РЭС	12.03.2024	12.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт КВ-0,4 Магарафа 34 блок 90 ТП-456	32255805 1203241813244
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дигомский РЭС	13.03.2024	13.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить замену трансформатора Т-1 ТП-Д83	32255802 1303240003249
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Брюховский РЭС	13.03.2024	13.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП ИС-5 - 258, выявленные замечания устранить.	32255901 1303240948017
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Брюховский РЭС	13.03.2024	13.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП ИС-5 - 262, выявленные замечания устранить.	32255901 1303241048020
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	13.03.2024	13.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр состояния изоляции 1-2 см в КВ ИС 110 кВ Восточная. Провести замену опорного изолятора СМВ-6 1-2 см фазы "В".	322554 1303241050345
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	13.03.2024	13.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-КМ-4-276.	32255601 1303241119134
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	13.03.2024	13.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-ЖВ1-314.	32255601 1303241130135
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	13.03.2024	13.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-М2-208.	32255601 1303241149136
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	13.03.2024	13.03.2024	Воздействие повторяющихся статических влияний. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 №6 ТП Со-1 - 79;. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 №6 ТП Со-1 - 79.	32255502 1303241152108
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	13.03.2024	13.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-А3-1-553.	32255601 1303241239137
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Калининский РЭС	13.03.2024	13.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 2 ТП СВ-1-201, выявленные нарушения устранить.	32255902 1303241250616
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	13.03.2024	13.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3-4 от ТП ХЗ-11-1265	32255403 1303241630136
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихтаунский РЭС	14.03.2024	14.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ввод МВ-10 кВ ТМ-4 по схеме нормального режима	32255405 1403241100569

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	14.03.2024	14.03.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ	Провести внеочередной осмотр ВЛ110 кВ Витязиньинобит – РИИ с отпайками.	322554 140324123847
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Кавказский РЭС	14.03.2024	14.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ10 кВ ТП1 К-494 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255202 1403241325113
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Татамунайский РЭС	14.03.2024	14.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести включение МВ-10 кВ ОК-2 по схеме нормального режима.	32255405 1403241520770
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохницкое ЭС Адырское РЭС	14.03.2024	14.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (погрешение) оборудования потребителя электрической энергии	Направить письмо сосуществу КРН-А20н (ВЧ 2122) о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электрических устройств	32255801 1403241408254
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Адырское РЭС	15.03.2024	15.03.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить письмо в ПИИИД для выяснения ущерба. Провести выносковые испытания КЛ 10-кВ №34 для восстановления работ	32256202 1503241520090
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Адырское РЭС	15.03.2024	15.03.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить письмо в УГИБДД для выяснения ущерба	32256202 1503241545191
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохницкое ЭС Адырское РЭС	15.03.2024	15.03.2024	Воздействие животных и птиц	Принять меры по увеличению мест возможного нахождения скота грызунов в шахту 10 кВ РИ-59. Провести инструктаж персоналу Адырского РЭС о полном выполнении осмотра оборудования РИ.	32255801 1503241717264
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	15.03.2024	15.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (погрешение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВЛ-7 по границе балансовой принадлежности	32255403 150324110371
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	16.03.2024	16.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (погрешение) оборудования потребителя электрической энергии	В схеме дуговой защиты 4 см 10 кВ действие на отключение МВ-10-3 Т-1 при срабатывании датчиков дуга в режиме СМВ-10-3-4 выработать команду КС на стороне ввода 3 см 10 кВ Т-1. Выполнить анализ эксплуатационных схем устройств ЗЗБ КРН 6-10 кВ и разработать перечень объектов, на которых осуществляется контроль тока КЗ вводом 6-10 кВ при срабатывании датчиков дуга, установленная отсечка выкатного элемента терминалов для предотвращения срабатывания отсечки. Выявление ущерба линиям ввода в районе 10 кВ №32 ПК. Провести осмотр изоляции и установку ПДУ на опоре №67 согласно ТУАР 2025.	322562 1603240603186
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	16.03.2024	16.03.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить осмотр по всей длине КВЛ 110 кВ Витязиньинобит – Лорис на предмет нарушения охранной зоны. Организовать проведение мониторинга в административной ответственности, в соответствии с указом в СМД о мерах безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах ЛЭИ	322554 1603241247352
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	16.03.2024	16.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (погрешение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВЛ-3 по границе балансовой принадлежности	32255403 1603241256372
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динское РЭС	16.03.2024	16.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ВЛ3-390. Проведение внеочередной осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ВЛ3-390 с оформлением листа осмотра линии 0,4 кВ	32255402 1603241900341
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	17.03.2024	17.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (погрешение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести ТПК КВЛ 15 кВ Северная - Калинин 1 сеп с отпайками.	322554 1703240434865
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохницкое ЭС Адырское РЭС	17.03.2024	17.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное выносковое испытание кабельного участка А206-04-№1 на КВЛ-10кВ А206-А355/А208КРН.	32255801 1703240792546
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохницкое ЭС Сохницкий РЭС	17.03.2024	17.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное выносковое испытание КЛ-6кВ ПИ-398-1032Н.	32255805 1703241402247
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС	17.03.2024	17.03.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить письмо в адрес администрации Ленинградского района, о соблюдении требований охранных зон ВЛ при проведении сельскохозяйственных работ.	322556 1703241430138
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динское РЭС	17.03.2024	17.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Проведение внеочередной осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АГ9-24. Проведение внеочередной осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП АГ9-24 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402 1703241823242
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохницкое ЭС Туапсинский РЭС	17.03.2024	18.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ10кВ П1290 - П1217/3608/740н, в график профпатриятий на 2024 согласно СТО 34.01-23.1-06-2017 "Объемы и нормы испытаний оборудования"	32255806 1703241826256
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	18.03.2024	18.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 100,4 кВ ДМ-1-470, выделенные замечания устранить.	32255905 1803241060015
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	18.03.2024	18.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ У-8-992. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ У-8-992.	32255502 1803241020110
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохницкое ЭС Адырское РЭС	18.03.2024	18.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инструктаж персоналу Адырского РЭС о полном выполнении осмотра оборудования РИ.	32255801 1803241052772
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шербиновский РЭС	18.03.2024	18.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ Л-3 в пролете опор №4-№5 от КТП-38-173 выработать регулировку стрелы провеса.	32255605 1803241209139
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	18.03.2024	18.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 100,4 кВ ОК-5-914, выделенные замечания устранить.	32255905 1803241321016
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	18.03.2024	18.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП СМ-14 - 96.	32255604 1803241330140
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	18.03.2024	18.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 100,4 кВ А-5-585. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ А-5-585.	32255502 1803241906116
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохницкое ЭС Туапсинский РЭС	18.03.2024	18.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ И91-1892, в график профпатриятий на 2024 согласно СТО 34.01-23.1-06-2017 "Объемы и нормы испытаний оборудования"	32255806 1803241920257
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	18.03.2024	18.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ПИ-С-6-701.	32255602 1803241935141
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шербиновский РЭС	18.03.2024	18.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №2-2, №2-3 от КТП-С-107 выработать регулировку стрелы провеса.	32255605 1803241948142
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Туапсинский РЭС	18.03.2024	18.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП 100,4 кВ И91-437 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 1803242041114
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Темрюкский РЭС	18.03.2024	19.03.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Организовать работу по возмещению филиалу ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети поврежденных объектов.	32255703 1803242236055
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохницкое ЭС Сохницкий РЭС	18.03.2024	19.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное выносковое испытание КЛ-6кВ С-52-РИ-52 А.	32255805 1803242472748
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохницкое ЭС Сохницкий РЭС	19.03.2024	19.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное выносковое испытание КЛ-6кВ 128154411.	32255805 1903240415250
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохницкое ЭС Сохницкий РЭС	19.03.2024	19.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное выносковое испытание кабельного участка 8450-04-№1 на КВЛ-6кВ 8061-8451/8451/7911991.	32255805 1903240417252
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Теучежский РЭС	19.03.2024	19.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИР9-9 на предмет наличия повреждений проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИР4-9 на предмет наличия провеса стрелы проводов на ВЛ	32255406 1903240893974
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохницкое ЭС Сохницкий РЭС	19.03.2024	19.03.2024	Дефекты (несадыкат) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую оценку с электромонитори по ремонту и монтажу кабельных линий по трассе «Бродская» кабеля и технология монтажа соединительных и входовых муфт типа СП, КВНП, КННП, РОЛ, РОЛ, Т.	32255805 1903240940251
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	19.03.2024	19.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 100,4 кВ ПБ-2-850. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 100,4 кВ ПБ-2-850.	32255502 1903241003115
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Каневский РЭС	19.03.2024	19.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП КС-5 - 855, выделенные замечания устранить.	32255903 1903241050014
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Татамунайский РЭС	19.03.2024	19.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (погрешение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИВ-412 до границы балансовой принадлежности	32255405 1903241050379
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Каневский РЭС	19.03.2024	19.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр релейнодистей от ВЛ-10кВ КЛ-10, для выявления возможных дефектов изоляционных нормальных ВЛ.	32255902 1903241100718
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	19.03.2024	19.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 100,4 кВ М-13 - 963, выделенные замечания устранить.	32255905 1903241102017
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	19.03.2024	19.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ П-5-12. Выполнить регулировку стрелы провеса провода между опор №3-6 и вводом в домикополь на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 100,4 кВ П-5-12.	32255501 1903241125114
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	19.03.2024	19.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 100,4 кВ П-5-14. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-1-2, №3-0,4 кВ Л-3 от ТП 100,4 кВ П-5-14.	32255501 1903241301113
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	19.03.2024	19.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП СМ-25 - 57	32255604 1903241330143
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	19.03.2024	19.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 100,4 кВ ТП 7-7 - 40, выделенные замечания устранить.	32255905 1903241418018
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	19.03.2024	19.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 100,4 кВ П-5-34. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 100,4 кВ П-5-34.	32255501 1903241418112

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевск ЭС Павловский РЭС	23.03.2024	23.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП Т-230. При выявлении нарушений направить дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	32256004 2303241921605
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевск ЭС Калининский РЭС	23.03.2024	23.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 1 КТП А-9-18, выявленные нарушения устранить.	32255902 2303242024019
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинск ЭС Кореновский РЭС	23.03.2024	23.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 №1 ТП ЖУ-1 -524 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256102 2303242055308
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск ЭС Краснодарский РЭС	24.03.2024	24.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-311 на предмет наличия повреждений проводов. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-311 на предмет наличия провиса проводов на ВЛ	32255403 2403240355390
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Советский РЭС	24.03.2024	24.03.2024	Дефекты (внешний) просека, конструкция, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую работу с электромонтажниками по ремонту и монтажу кабельных линий по тем. «Присадка кабеля и технология монтажа осветительных и прочих муфт типа СТП, КВТН, КВТН, РОЛД, РОЛГ, Т».	32255805 2403240292653
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевск ЭС Павловский РЭС	24.03.2024	24.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от УТП П-3-137. При выявлении нарушений направить дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	32256004 2403240744006
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинск ЭС Тбилисский РЭС	24.03.2024	24.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 №2 ТП КВ-6- 123 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256103 2403240830309
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск ЭС Северный РЭС	24.03.2024	24.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замер проводных изоляторов на ТП-10/0,4 кВ ЛВ-1-207; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-1	32255404 2403240842403
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск ЭС Северный РЭС	24.03.2024	24.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-2 на предмет наличия повреждений проводов; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-2 на предмет наличия провиса стрелы проводов на ВЛ	32255404 2403240842399
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянск ЭС Славинский РЭС	24.03.2024	24.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф1 от КТП А3-444 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ	32255702 2403240955710
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевск ЭС Крыловский РЭС	24.03.2024	24.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП ЕК-1-219. При выявлении нарушений направить дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	32256002 2403240958607
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск ЭС	24.03.2024	24.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	В период летних месяцев температуры провести осмотр выключателей (марки ММО-110 кВ 1989 г.а) на предмет герметичности масляных прокладок и уплотнений.	32255404 2403241030358
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянск ЭС Славинский РЭС	24.03.2024	24.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф2 от КТП АБ7-449 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ	32255702 2403241035711
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Дигомский РЭС	24.03.2024	24.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высокоскоростное испытание КЛ-10кВ РИ-96(1),Д38(1).	32255802 2403241155265
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Дигомский РЭС	24.03.2024	24.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высокоскоростное испытание КЛ-10кВ РИ-96(1),Д38(2).	32255802 2403241155266
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Дигомский РЭС	24.03.2024	24.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высокоскоростное испытание КЛ-10кВ РИ-96(1),Д38(3).	32255802 2403241155267
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинск ЭС Выселковский РЭС	24.03.2024	24.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 №3 ТП ДР-7 - 66 выполнить инспекционный осмотр воздушной линии	32256101 2403241400310
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинск ЭС Кореновский РЭС	24.03.2024	24.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 №2 ТП ЕУ-5 - 17 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256102 2403241480311
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевск ЭС Крыловский РЭС	24.03.2024	24.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП НС-5-02. При выявлении нарушений направить дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	32256002 24032414849634
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинск ЭС Мостовский РЭС	24.03.2024	24.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ ТП-М-9-29; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №6-2,-6-3 от ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ М-9-29.	32255903 2403241940122
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск ЭС Краснодарский РЭС	24.03.2024	24.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести осмотр КЛ-10 кВ АР-402 кч. 8 до грани балансовой принадлежности	32255403 2403241940380
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянск ЭС Славинский РЭС	24.03.2024	24.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф1 от КТП НС-2-7 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ	32255702 2403242043712
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейск ЭС	24.03.2024	24.03.2024	Воздействие животных и птиц	По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Терава-Куринск выявить потенциальные места гнездования птиц и вложить в ремонтную программу установку ГПЗ.	32255104 240324213045
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	24.03.2024	24.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Обеспечить своевременное оформление результатов расследования технологического нарушения.	32256204 240324235202
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск ЭС Диньковский РЭС	25.03.2024	25.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Т-5 до грани балансовой принадлежности.	32255402 24032420740385
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Лазаревский РЭС	25.03.2024	25.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высокоскоростное испытание КЛ-10 кВ ЛВ3-3212.	32255804 2403242080258
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянск ЭС Славинский РЭС	25.03.2024	25.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф1 от КТП НС-4-114 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ	32255702 25032420929713
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск ЭС Тахтауновский РЭС	25.03.2024	25.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ШЖ-9 до грани балансовой принадлежности.	32255405 25032420944393
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевск ЭС Приморско-Артурский РЭС	25.03.2024	25.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 100,4кВ П-2-34а, выявленные замечания устранить.	32255904 25032420944014
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск ЭС Тахтауновский РЭС	25.03.2024	25.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ШЖ-2 до грани балансовой принадлежности	32255405 25032420944394
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевск ЭС Келоминский РЭС	25.03.2024	25.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП СТ-6-565. При выявлении нарушений направить дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	32256001 2503241346609
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевск ЭС Каневский РЭС	25.03.2024	25.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП КН-2 - 22, выявленные нарушения устранить.	32255903 2503241425016
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградск ЭС Шербиновский РЭС	25.03.2024	25.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №19-№20 от КТП-ЛУ-9-304 выполнить регулировку стрелы провиса.	32255605 2503241431513
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарск ЭС Краснодарский РЭС	25.03.2024	25.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замер шифра фаз "Ф" на ТП-10/0,4 кВ ЕЛ-5-365; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЕЛ-5	32255403 2503241618384
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Дигомский РЭС	25.03.2024	25.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВНИ объектом обеспечить готовность к включению КВЛ-10кВ Д281-Д135/Д211/Д34 по нормальной схеме.	32255802 2503241750209
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградск ЭС Шербиновский РЭС	25.03.2024	25.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №6-№7 от КТП-Н-1-92 выполнить регулировку стрелы провиса.	32255605 2503241920154
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевск ЭС Калининский РЭС	25.03.2024	25.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 3 КТП СВ-1-200, выявленные нарушения устранить.	32255902 2503242010020
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинск ЭС Мостовский РЭС	25.03.2024	25.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ П-11-324; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №14-1-4а от ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ П-11-324.	32255903 2503242020125
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевск ЭС Крыловский РЭС	25.03.2024	25.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП С-5-511. При выявлении нарушений направить дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	32256002 2503242050610
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Советский РЭС	26.03.2024	26.03.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Провод работ подрядной организацией	Проведение претензионной работы по возмещению ущерба КВЛ-6 С483-С487/С197	32255805 2603240515274
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Советский РЭС	26.03.2024	26.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высокоскоростное испытание КЛ-6кВ ВЛ-21В-6А2.	32255805 2603240533270
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	26.03.2024	26.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Р-2 П11 10 кВ Ревская для включения КЛ 10 кВ Р-2 в работу	32256205 2603240645205
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	26.03.2024	26.03.2024	Воздействие животных и птиц	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ РК-5, разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ РК-5.	32256205 2603240655203
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Советский РЭС	26.03.2024	26.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высокоскоростное испытание КЛ-6кВ ВЛ-132-168.	32255805 2603240657271
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	26.03.2024	26.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования на объекте балансовой принадлежности	Главному инженеру Новороссийского РЭС направить в кафе "Мечта" письмо с необходимостью содержать оборудование на своем балансе в соответствии с ПТЭ	32256205 2603240825204
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС	26.03.2024	26.03.2024	Дефекты (внешний) просека, конструкция, изготовления, монтажа. Дефекты изготовления	Выполнить дополнительно проверку цепей включения/отключения коммутационных аппаратов линейных цепей ПААС МО на ИС 110 кВ Соуч	32255805 2603240900288

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Каневской РЭС	26.03.2024	26.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-9 - 217, выявленные замечания устранить.	32255903 260324095017
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	26.03.2024	26.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замену проволочных изоляторов фазы "В" на ВЛ-10 кВ №47 на КРН-№1; Провести осмотр ВЛ-10 кВ №17	32255403 2603241005381
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянский ЭС Славянский РЭС	26.03.2024	26.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ СТ-1 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ	32255702 2603241025107
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Приморско-Астравский РЭС	26.03.2024	26.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 100,4кВ СТ-7-379, выявленные замечания устранить.	32255904 2603241042015
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС Новороссийский РЭС	26.03.2024	26.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Мастеру Ресурсной СУ провести инспекционный осмотр ТП Р-8 327;. По результатам осмотра ТП Р-8 327 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	32256205 2603241060206
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС	26.03.2024	26.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Выполнить проверку прибора ЭМИ на устройствах типа Шран на ПС 110 кВ Стыльская, ПС 110 кВ Набуг	322558 2603241148277
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградский ЭС Кущевский РЭС	26.03.2024	26.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный инструктаж оперативно и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонтов трансформаторов Л. П. габаритов.	32255602 2603241427155
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Джигитовский РЭС	26.03.2024	26.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВНИ абзетом обеспечить готовность к включению КС-10кВ КРН Д10-1299н по нормальной схеме.	32255802 2603241538273
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинский ЭС Лабинский РЭС	26.03.2024	26.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 3-7 - 215;. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 6-9 ВЛ 0,4 кВ ТП 3-7 - 215.	32255802 2603241629129
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС Новороссийский РЭС	26.03.2024	26.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Генеральному директору Новороссийского РЭС направить КВМ Меланик В.В. письмо о необходимости содержать оборудование на своем балансе в соответствии с ИТЭ	32256205 2603241900207
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевский ЭС Крыловский РЭС	26.03.2024	26.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП ЕК-3-304. При выявлении нарушений нанести дальнейшие мероприятия по срокам устранения.	32256002 2603241930611
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинский ЭС Мостовской РЭС	26.03.2024	26.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ Кс-1-662;. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-19 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ Кс-1-662.	32255503 2603241948126
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Туапсинский РЭС	26.03.2024	27.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность к включению ПС 110 кВ Габха по графику Г-3 в РП-43 ВВ-10 ФЭ3	32255806 2603242422885
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейский ЭС Ашеровский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить электроснабжение потребителей Ф-3, после устранения повреждения на участке ВЛ 6 кВ включившись в шину ответвления АО "НТЭ-Энергия".	32255101 270324028046
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Ленинградский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Мастеру производственного участка провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ДВ-3219 с оформлением акта осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода и вне охранный зоны, и внесением проекта рубочных работ в ДОР.	32255804 2703240455275
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС	27.03.2024	27.03.2024	Воздействие животных и птиц	Провести замену изолятора на опоре №30 ф. А на ВЛ 110 кВ Брюкновская-Медведовская с отпайкой на ПС Таманский;. Провести установку ШП на опоре №30 ф. А на ВЛ 110 кВ Брюкновская-Медведовская с отпайкой на ПС Таманский	322559 2703240551906
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Джигитовский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной НТР опор ВЛ 10 кВ Д1 - Д209/Д27/Д25 и согласно листам осмотра составить технические мероприятия	32255802 2703240800282
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Краснодарский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Перевод ТР1-172 на наличие деревьев угрожающих падением.	32255803 2703240901302
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Тимашевский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП Р-5-1068. При выявлении нарушений нанести дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	32256005 2703240920612
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность к включению на ПС ПВ-6-230 (по окончании работ потребителей ТП-СЗТпа)	32255805 2703240935278
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Тимашевский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП Р-3-430. При выявлении нарушений нанести дальнейшие мероприятия по срокам устранения.	32256001 2703240937613
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Тимашевский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ИБ-1, выявленные нарушения устранить	32255905 2703241000719
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейский ЭС Майкопский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Х-1 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости выполнить рубку вышеуказанных деревьев.	32255104 2703241000047
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный инспекционный осмотр КРН 0,4 кВ Родыльская ТП-167	32255805 2703241006280
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Крыловский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 0,4-457. При выявлении нарушений нанести дальнейшие мероприятия по срокам устранения.	32256002 2703241025614
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Приморско-Астравский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СТ-7 - 384, выявленные нарушения устранить.	32255904 2703241033016
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Каневской РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ИС-5 - 10, выявленные замечания устранить.	32255903 2703241045018
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Краснодарский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Дефекты (искажения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Грозная кабели и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛ-Т».	32255803 2703241045286
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинский ЭС Мостовской РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ Кс-3-549;. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 -1-3 от ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ Кс-1-549.	32255503 2703241140127
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС Новороссийский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Генеральному директору Новороссийского РЭС направить Машако Л.Ю. письмо о необходимости содержать оборудование на своем балансе в соответствии с ИТЭ	32256205 2703241221208
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Каневской РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ КВ-9, выявленные нарушения устранить	32255903 2703241257200
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейский ЭС Гигитовский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 2703241457608
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10кВ Л-9 с целью выявления возможных дефектов.	32255603 2703241500156
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Каневской РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ЧС-4 - 873, выявленные замечания устранить.	32255903 2703241520019
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинский ЭС Мостовской РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ Пс-2-51;. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 от ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ Пс-2-51.	32255503 2703241971128
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Павловский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП ИБ-1-1040. При выявлении нарушений нанести дальнейшие мероприятия по срокам устранения.	32256004 2703242005615
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Крыловский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП ИБ-5-356. При выявлении нарушений нанести дальнейшие мероприятия по срокам устранения.	32256002 2703242122616
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Белоглинский РЭС	27.03.2024	27.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от СКТП П-4-99. При выявлении нарушений нанести дальнейшие мероприятия по срокам устранения.	32256001 2703242150608
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС	28.03.2024	28.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замену гарнизов изоляторов на опоры №140 и 142 ВЛ 110 кВ УНКБ-Ордынская	322552 2803240545021
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Новонороский РЭС	28.03.2024	28.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП И-1-75. При выявлении нарушений нанести дальнейшие мероприятия по срокам устранения.	32256003 2803240810617
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Белоглинский РЭС	28.03.2024	28.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП П-4-88. При выявлении нарушений нанести дальнейшие мероприятия по срокам устранения.	32256001 2803240839618
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Каневской РЭС	28.03.2024	28.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ИМ-7 - 529, выявленные замечания устранить.	32255903 2803241015020
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	28.03.2024	28.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный инспекционный осмотр КРН 0,4 кВ С432-С435в-С729в-С1082в	32255805 2803241120287
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Туапсинский РЭС	28.03.2024	28.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр с ТНБ в ТП-И148	32255806 2803241122305
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Павловский РЭС	28.03.2024	28.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП П-5-34. При выявлении нарушений нанести дальнейшие мероприятия по срокам устранения.	32256004 2803241241619
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Новонороский РЭС	28.03.2024	28.03.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от СКТП ИБ-6-150. При выявлении нарушений нанести дальнейшие мероприятия по срокам устранения.	32256003 2803241247620

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	01.04.2024	01.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 100,4 кВ ТП_0М-5-316, вывесившие замечания устранить.	32255905 010424110021
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	01.04.2024	01.04.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 100,4 кВ 3-7-449 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 010424113715
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Кавакский РЭС	01.04.2024	01.04.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Т-3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 010424114132
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Туляновский РЭС	01.04.2024	01.04.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП В-6-18 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 010424122816
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Туляновский РЭС	01.04.2024	01.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр с ТИВс ТП-01-08	32255806 010424123407
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Львовские ЭС Корюковский РЭС	01.04.2024	02.04.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	на ПС 15 кВ Корюковский завод сухой самотек выполнить замену проволочных изоляторов в шпильном отсеке МВ-10 ВЛ ЭС-7.	32256102 010424172804
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тактауновский РЭС	01.04.2024	01.04.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Прогнозисит осмотр ВЛ-10 кВ ОС-5 за границей балансовой принадлежности.	32255405 010424172549
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Кавакский РЭС	01.04.2024	01.04.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП К-9-602 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 010424190217
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	02.04.2024	02.04.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП 100,4 кВ ИВ-2-170 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 020424080118
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Староминский РЭС	02.04.2024	02.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-СМ-25-221.	32255604 020424094457
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	02.04.2024	02.04.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить выключение КТП 100,4 кВ Х15-570И, после устранения потребителями технологического нарушения оборудования потребителей электрической энергии	32255104 020424110049
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	02.04.2024	02.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Набор потребителей присоединен на ВЛ	Прогнозисит внеочередной осмотр КВЛ Т10 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная прогнотис с отключением на предмет наличия в пределах охранной зоны шпора и несанкционированных связей.	32255405 020424147375
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Туляновский РЭС	02.04.2024	02.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий с расшифровкой вложения КВЛ 10 кВ ТРЭС-2 ТРЭС-2 графов профстанций на 2024 согласно СТО 34.01.23.1-00.2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	32255806 020424154308
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	02.04.2024	02.04.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ МА3-1067 ф.2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 020424121019
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	02.04.2024	02.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101 020424122871
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Адыгейский РЭС	02.04.2024	02.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Провод круглогодичной гелиации	Прогнозисит инспекционный осмотр КВЛ-10 кВ А113-А48ИВ1414П/А8ИВ1414П/А8ИВ1414П/А8ИВ1414П с заменением листа осмотра и вставки габаритов.	32255901 020424123232
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Адыгейский РЭС	02.04.2024	02.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КВ-10кВ А170Д-А45ИИ.	32255801 020424151490
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	02.04.2024	02.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 020424201870
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС	02.04.2024	02.04.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Внести в план работ заявку ОПН фая "С" на опоре № 34 КВЛ 110 кВ Хоста - Адыр. Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах №33,34,35 КВЛ 110 кВ Хоста - Адыр.	322558 020424202791
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	02.04.2024	02.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Набор потребителей присоединен на ВЛ. Дефекты (неисполнение) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Неисполнение проекта	Внести изменения в карты полевых опрелитий элементов устройств РЗА на ПС Адыгейские, и внести изменения ТУРЗВ на объект. Прогнозисит внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Адыгейские - Меркурия на предмет несанкционированных связей и наличие шпора в пределах охранной зоны ВЛ. Провести измерение контура заземления Опоры №16. ВЛ 110 кВ Адыгейские - Меркурия.	322554 020424210299
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ МР3-1135 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 030424082120
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 100,4 кВ ТП Т-7-39, вывесившие замечания устранить.	32255905 030424085022
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Изоргенский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить инспекционный осмотр опор № 2 и № 3 ф.1 от КТП 100,4 кВ Кс1-326, на предмет выявления повреждений прогнившей троса опор в результате динамического гнания при ДП.	32255102 030424091572
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 100,4 кВ ТП Р-5-402, вывесившие замечания устранить.	32255905 030424092023
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Орлянский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 100,4 кВ КВ1-955 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 030424094021
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Диниловский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВВИ объектов, обеспечить готовность к включению ТП_Д34И1 по аварийной схеме.	32255802 030424102516
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Калининский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП КБ-1-114, вывесившие нарушения устранить.	32255902 030424112521
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Комсомольский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 0304241128073
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Диниловский РЭС	03.04.2024	04.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить измерение испытание КВ-0,4кВ Велеско. ТП-354.	32255804 0304241130297
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ П-7 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 030424133514
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Комсомольский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 0304241400074
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 0304241459705
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Хостинский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Дефекты (неисполнение) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести плановую оценку с электромониторами по размеру и монтажу кабельных линий по гонг «Провода кабеля и технологии монтажа осециллированных и конопчатых муфт типа СЧ, КВТН, КНПН, РОЛН, РОЛТ».	32255807 030424172292
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	По заявке потребителя, после выполнения ремонтных работ включить в работу ТП Рс-5 24В ТЛ ТП Рс-5 24В/0 от присоединения ВЛ 10 кВ Рс-2 ПС 110 кВ Рыцарка	32256205 0304241900218
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Львовские ЭС Мостовский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 100,4 кВ М-14-52. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1,7-1-8 от ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 100,4 кВ М-14-52.	32255503 0304241915133
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметьевский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ-0,4кВ ф.3 в пролете опор №3-3-4 от КТП-ЕУ-9-301 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605 0304241955158
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Хостинский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КВ-0,4кВ ПИ-3Н-Х157в.	32255807 0304242029293
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметьевский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ-0,4кВ ф.2 в пролете опор №1-6-1-7 от КТП-ЕУ-9-301 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605 0304242029159
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф0 от КТП ПИ91-41 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702 0304242029715
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Львовские ЭС Курганский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ МВ-3 по всей длине.	32255501 0304242056134
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Орлянский РЭС	03.04.2024	04.04.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ КВ1-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0304242058135
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-10 кВ АБ-7 при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению.; Прогнозисит внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ АБ-7.	32256201 0304242110219
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Диниловский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КВ-10кВ Д1-1-П15-5 А.	32255802 0304242145294
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Диниловский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВВИ объектов, обеспечить готовность к включению ТП_Д34И1 по аварийной схеме.	32255802 0304242306117
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Диниловский РЭС	03.04.2024	03.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КВ-10кВ Д16-Д16-Д172.	32255802 0304242310299
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Диниловский РЭС	04.04.2024	04.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КВ-10кВ ПИ-6(1)-Д13(1).	32255802 0404242005295

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Хостинский РЭС	07.04.2024	07.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести визуальное обследование вставками КЭ-64В ПП-3Н-Х157н.	322558070704241750304
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	07.04.2024	07.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551040704241918090
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	07.04.2024	08.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Направить отчетные и правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирские электросетевые сети.	32255205070424224138
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Лаурский РЭС	08.04.2024	08.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести визуальное обследование вставками КЭ-10 кВ ПС-1-371.	322558040804240136311
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС	08.04.2024	08.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	При выполнении ремонта вставками типа МКМ-110 после снятия характеристик вставочных, дополнительно провести измерение изоляционных характеристик катушек системы.	3225530804240300054
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Усть-Лабинский РЭС	08.04.2024	08.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 10 - ПЛЗ выполнять внеочередной осмотр воздушной линии	322561040804240849115
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	08.04.2024	08.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ ТП ОК-3-524, выявленные замечания устранить.	322559050804240902027
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	08.04.2024	08.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ УР5-973 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552040804240914129
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	08.04.2024	08.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП К-9 - 220, выявленные замечания устранить.	322559030804240950023
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	08.04.2024	08.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551010804241005091
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	08.04.2024	08.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ДС1-1318 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552050804241042130
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	08.04.2024	08.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Кэ-2 - 521. Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 4-6, 4-9 ВЛ 0,4 кВ ТП Кэ-2 - 521.	322555020804241045136
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	08.04.2024	08.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ П-7 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости выполнить вырубку вышеуказанных деревьев.	322551040804241560500
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	08.04.2024	08.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Чм-101, на предмет выявления скопления (расклевки) или провиса, при необходимости предусмотреть их замену при формировании программы очередного капитального ремонта ВЛ 10 кВ.	322551030804241800501
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Апанский РЭС	08.04.2024	08.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Наброс посторонних предметов на ВЛ	По результатам осмотра при выявлении дефектов ВЛ-10 КВ-7 разработать мероприятия по их устранению. Провести инспекционный осмотр ВЛ-10 КВ-7	322562020804241432223
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Апанский РЭС	08.04.2024	08.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра при выявлении дефектов ВЛ-10 КВ-2 разработать мероприятия по их устранению. Провести инспекционный осмотр ВЛ-10 КВ-2	322562020804241432224
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северный РЭС	08.04.2024	08.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести восстановительные работы прохода фиды "В" на опоре № 2/17 на ВЛ-10 кВ СМ-5. Провести осмотр ВЛ-10 кВ СМ-5	322554040804241441412
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Безгоренский РЭС	08.04.2024	08.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551020804241445092
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноармейский РЭС	08.04.2024	08.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Наброс посторонних предметов на ВЛ	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП МИ-1-522 на предмет дефектов элементов ВЛ.	322557010804241531215
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	08.04.2024	08.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551030804241600093
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	08.04.2024	08.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №-11 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552030804241615152
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноармейский РЭС	08.04.2024	08.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Провал крупногабаритной техники	Организовать работу по возмещению ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань» Славянские электросетевые сети.	322557010804241940216
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	09.04.2024	09.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ ОВ-107 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552040904240819136
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Кирюновский РЭС	09.04.2024	09.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП ПРС-1 - 337, выявленные замечания устранить	322559010904240930204
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гитгинский РЭС	09.04.2024	09.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551030904241020904
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	09.04.2024	09.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ-10 ПД-7, выявленные замечания устранить	322559030904241020722
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	09.04.2024	09.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ УБ-2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552050904241024153
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Приморско-Ахтарский РЭС	09.04.2024	09.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3-2 от КТП 10/0,4 кВ ПЛ-2-41, выявленные замечания устранить.	322559040904241038018
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	09.04.2024	09.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Производство несанкционированных строительных и оздоровительных работ в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства	Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №25-35 КВЛ 10 кВ Кирилловская-Совхозские с отпайками. По результатам осмотра направить приказ о возмещении ущерба. По результатам осмотра направить приказом "О недопустимости выполнения работ в охранной зоне ВЛ без согласования с сетевой организацией".	3225620904241039222
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Конжабловский РЭС	09.04.2024	09.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551050904241149095
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	09.04.2024	09.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101090424152096
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Каневский РЭС	09.04.2024	09.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ВЛ-4-495 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552020904241551137
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	09.04.2024	09.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Ш-1 - 230, выявленные замечания устранить.	322559030904241550204
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС	09.04.2024	10.04.2024	Дефекты (испытания) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты конструкции	Организовать проведение инспекционного ТО УПАТЭС «Гамма» на КС Т10 Нурзумид.	322558090424103332
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	09.04.2024	09.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551040904241500097
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	09.04.2024	09.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551040904241918098
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Каневский РЭС	10.04.2024	10.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ДМ-3-363 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552021004240824139
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	10.04.2024	10.04.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИС-16-7 до границ балансовой принадлежности	322554031004240920415
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	10.04.2024	10.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП К-9 - 467, выявленные замечания устранить.	322559031004241030025
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС	10.04.2024	10.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Провал крупногабаритной техники	Провести разъяснительную работу в средствах массовой информации "О порядке установления охранной зоны объектов электросетевого хозяйства и о мерах по обеспечению безопасности населения, расположенных в границах таких зон"	3225591004241113507
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гитгинский РЭС	10.04.2024	10.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551031004241249099
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Безгоренский РЭС	10.04.2024	10.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551021004241255100
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Тульский РЭС	10.04.2024	10.04.2024	Дефекты (испытания) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	С целью выявления скопления мела в катушке кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий с рассмотрением вложения КЭ-10 №10-0426 в график профилактических на 2024 согласно СТО 34.01.23.1-00-207 "Объемы и нормы испытаний оборудования"	322558061004241257526
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	10.04.2024	10.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП В-1 - 263. Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 8-9 ВЛ 0,4 кВ ТП В-1 - 263.	322555021004241310141
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	10.04.2024	10.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ПС-1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552041004241451514
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	10.04.2024	10.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ЗР-3-390 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552011004241511140

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	14.04.2024	14.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП №7 - 621; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 и №10,4 кВ ТП №7 - 621	32255001404240745138
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС	14.04.2024	14.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прогнозиста реконструкционных строительных и монтажно-ремонтных работ в открытых зонах объектов электросетевого хозяйства	Провести ревизию осмотров опор №238, №239 на ВЛ 110 кВ Динская - Корюковская; Провести инспекционное обследование МВ-110 ВЛ Динская на ПС 110 кВ Корюковская; Провести замер сортоповышения элементов устройств опор №238, №239 на ВЛ 110 кВ Динская - Корюковская	3225611404240854005
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	14.04.2024	14.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ВДЛ-488 для оценки механического состояния элементов ВЛ	322552041404240942146
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохское ЭС Адырский РЭС	14.04.2024	14.04.2024	Дефекты (вредности) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести тематическую учебу электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Просадка кабеля в технологию монтажа соединений в конечных муфтах типа КТП, КТПН, РКМ, РКМ-Г»	322558011404241026350
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихорецкий РЭС	14.04.2024	14.04.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Ожог/взрыв (пожароопасность) оборудования потребителей электрической энергии	Провести осмотр оборудования ВВ-10 кВ И-402 до грани балансовой принадлежности	322554051404241129602
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Тихорецкий РЭС	14.04.2024	14.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551031404241247111
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тиморецкое ЭС Крыловский РЭС	14.04.2024	14.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений	Провести претезимную работу в отношении чреда приростного насаждения дерева на проводах ВЛ 10 кВ ИО от ПС 220 кВ Крыловская, в пролете опор №67-12-13-14	322560021404241650004
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохское ЭС Хотинский РЭС	14.04.2024	14.04.2024	Превышение параметров воздействия статических зарядов относительно условий проекта	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10/115-8/9/24 на предмет наличия урона дереву	322558071404241753124
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	14.04.2024	14.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Ж-1 для оценки механического состояния элементов ВЛ	322552051404241755158
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр привода МВ-4Ю-5	32255411504240130423
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Старовицкий РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабеля ААВ-3х240 от подстанции ПС-210В «Светловская» до первой опоры ВЛ-10кВ СМ-14. Провести инспекционное обследование ВЛ-10кВ СМ-14 на нормальную схему.	3225560411504240140175
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохское ЭС Лаптевский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование высоковольтных вставок КВ-10 кВ Ж-20/24.	322558041150424050528
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохское ЭС Лаптевский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование высоковольтных вставок КВ-10 кВ Ж-20/24.	322558041150424064029
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тихорецкий РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести замер порогового напряжения на опоре № 10 по ВЛ-10 кВ О-7; Провести осмотр ВЛ-10 кВ О-7 на предмет наличия повреждений проводов	3225540511504240745457
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Адырский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	3225510111504240745112
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Ж-1 от КТП-С-5-479.	3225560111504240825164
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апанский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Ожог/взрыв (пожароопасность) оборудования потребителей электрической энергии	По завершению работ на потребительском участке обеспечить включение ВВ-10 С-А по схеме нормальной работы.	3225620211504240826239
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Ж-1 от КТП-УР-4-76.	3225560111504240830165
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Ж-2 от КТП-ЖСН-4-488.	3225560111504240840166
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шербиновский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ Ж-1 в пролете опор №13-№14 от КТП-Н-1-610 выполнить регулировку стрелы провеса.	3225560511504241085169
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апанский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие вредности	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ды-7-1067	3225620211504241086238
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС	15.04.2024	15.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проект крупногабаритной техники	Провести разъяснительную работу в средствах массовой информации "О порядке установки опорных зон объектов электросетевого хозяйства в особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"	32255911504241009508
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкавский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП К-1-674 для оценки механического состояния элементов ВЛ	3225520211504241020149
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Белореченский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	3225510211504241020113
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апанский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие вредности	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП Св-2-138 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Св-2-138	3225620211504241027236
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Белореченский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	3225510211504241100114
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апанский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие вредности	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП Св-4-2422 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП Св-4-2422	3225620211504241217235
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ П0,4 для оценки механического состояния элементов ВЛ	3225520411504241240159
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апанский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие вредности	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП Св-5-688 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП Св-5-688	3225620211504241245237
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Кв-2-521; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9 ВЛ 0,4 кВ ТП Кв-2-521.	3225550211504241251145
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шербиновский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ Ж-3 в пролете опор №17-№18 от КТП-Н-1-5-412 выполнить регулировку стрелы провеса.	3225560511504241330173
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Комсомольский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	3225510511504241335115
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Гуляевский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ВТ-4-405 для оценки механического состояния элементов ВЛ	3225520111504241336150
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апанский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП Св-402, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП Св-402.	3225620111504241338234
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохское ЭС Адырский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие вредности	Начать претезимную работу по ДПН с повреждением опоры №6 КВЛ-0,4кВ ф. ул.Мира от ТП-А65.	3225590111504241508333
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохское ЭС Сохский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование высоковольтных вставок КВ-6 кВ Х470-109/11.	3225580511504241601354
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохское ЭС Сохский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование высоковольтных вставок КВ 6 кВ Ж-335-488.	3225580511504241601353
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апанский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие вредности	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП ВТ-7-530 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП ВТ-7-530	3225620211504241615241
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	3225510411504241927118
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП КВ-10-157 с целью выявления дефектов.	3225560211504241940167
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апанский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам осмотра ТП 0,7-717, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению; Провести внеочередной осмотр ТП 0,7-717	3225620111504241940247
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шербиновский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ Ж-1 в пролете опор №2-№3 от КТП-В-1-5-115 выполнить регулировку стрелы провеса.	3225560511504242031374
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Св-3-489 с целью выявления дефектов.	3225560211504242040168
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ж-3 от ТПН13-324 с оформлением акта осмотра ВЛ	3225540211504242125430
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	15.04.2024	15.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие вредности	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ж-2 от ТП-М-9-214; Выполнить замену опоры №3 ВЛ-0,4кВ Ж-2 от ТП-М-9-214.	3225590311504242125137
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Калининский РЭС	15.04.2024	16.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП ДЕМ-5-585, выявленные нарушения устранить.	3225590211504242225026

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Каневский РЭС	17.04.2024	17.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ВЛ-3, выявленные нарушения устранить.	32255902.170424145726
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагейский ЭС Изореченский РЭС	17.04.2024	17.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102.1704241430123
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	17.04.2024	17.04.2024	Ошибочные или неправомерные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору	Направить письмо в адрес подрядной организации о проведении внеочередного инструктажа персоналу на тему: «Требования безопасности при работе ПТМ и механизмов в электроустановках и охранной зоне ВЛ» - Организация мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках разряд 5 ВЛ ПТЭУ - СГ при выполнении технических мероприятий в П.10 П.07.23 - Допустимые расстояния до токоведущих частей электроустановки, выполняющих электрооперации. Инструктаж и допуск на работу. Работа в изолирующей одежде.	322554.170424149420
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Каневский РЭС	17.04.2024	17.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП КИ-1 -10, выявленные замечания устранить.	32255903.1704241510029
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	17.04.2024	17.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ПТЭС-1-913 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201.170424161164
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	17.04.2024	17.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр КЛ 10 кВ БС-102 на ПС 110 кВ Джигитская. Выполнить ТВК точки подключения КЛ от КРУЭ-10 кВ до БС-102 на ПС 110 кВ Джигитская.	322562.1704241638256
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	17.04.2024	17.04.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Осуществление (подрядные) оборудования приобретателем электрической энергии	Обеспечить готовность к включению в РП-2 ВВ-6/1173 (по окончании работ потребителя ТП-1161) (ООО Милано)	32255805.1704241830136
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	17.04.2024	17.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Э-3 от ТП 10/0,4 кВ П-15-273. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в просвете опор №13--14 от ВЛ 0,4 кВ Э-3 от ТП 10/0,4 кВ П-15-273.	32255503.1704242014146
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагейский ЭС Изореченский РЭС	17.04.2024	18.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ КС-2 на предмет выявления поверхностной коррозии проводов. При необходимости предусмотреть замену проводов при формировании программы капитального ремонта ВЛ 10 кВ.	32255102.1704242050502
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Тульский РЭС	17.04.2024	17.04.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты изготовления	Выполнить инспекционный осмотр в КВ в ТП-802	32255806.1704242321341
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование кабельных КС-6 кВ 3496-7646.	32255805.1804240101357
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТЛ, КВТЛ, РОЛЛ, РОЛТ».	32255805.1804240101356
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование кабельных КС-6 кВ 20-42	32255805.1804240320158
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Тульский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабления молниезащиты кабеля и муфт, направить обращения в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 кВ ИРП-4/ИРП7 на территории профсоюзной на 2024 согласно СТО 34.01.23.1-00-2017 "Объемы и нормы испытаний оборудования"	32255806.1804240600144
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование кабельного участка от ТП-62 до опоры №1 на КВЛ 0,4 кВ 335-62а/950а.	32255805.1804240600159
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ Лампа 2 от ПК СК-9-707	32255103.1804240800048
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Э-1 от КТП-А-3-235.	32255601.1804240800176
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Э-1 от КТП-КМ-4-293.	32255601.1804240801177
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагейский ЭС Апшеронский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101.1804240855125
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Э-2 от КТП-3М-3-497.	32255601.1804240856178
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отранский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Э-2 от ТП 10/0,4 кВ 09-117 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204.1804241059165
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Каневский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ЧБ-3, выявленные нарушения устранить	32255903.1804241110727
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ КС-973 Ф-2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205.1804241206166
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Э-3 от ТП 10/0,4 кВ П-33-333. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в просвете опор №23--24 от ВЛ 0,4 кВ Э-3 от ТП 10/0,4 кВ П-33-333.	32255503.1804241212147
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Э-3 от КТП 10/0,4 кВ ВЛ-5-269 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203.1804241215167
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Каневский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТПТО-3-360 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202.1804241240168
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Приморско-Аттарский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Э-3 от ТП 100,4кВ П-7-106, выявленные замечания устранить.	32255904.1804241345020
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП КС-2 - 522. Провести регулировку стрелы провеса провода в просвете опор Э-3--14 ВЛ 0,4 кВ ТП КС-2 - 522.	32255502.1804241347153
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Староминский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП СМ-7 - 190.	32255604.1804241426179
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Каневский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ К-4, выявленные замечания устранить.	32255903.1804241545728
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагейский ЭС Красногвардейский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106.1804241550126
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тиморецкие ЭС Павловский РЭС	18.04.2024	18.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести претензионно - исковую работу по возмещению вреда причиненного при ДТП на ВЛ 10 кВ А-5, в просвете опор №08/12-8/13	32256004.1804241800005
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	19.04.2024	19.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Э-2 от ТП 10/0,4 кВ П-11-284. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в просвете опор №1.2--1,3 от ВЛ 0,4 кВ Э-2 от ТП 10/0,4 кВ П-11-284.	32255503.1904240535148
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянский РЭС	19.04.2024	19.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ П-1 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702.1904240810109
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраковский РЭС	19.04.2024	19.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ БС-3-523 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204.1904240829169
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагейский ЭС Изореченский РЭС	19.04.2024	19.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102.1904240830128
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагейский ЭС Гагариновский РЭС	19.04.2024	19.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ПН-3 на предмет выявления поверхностной коррозии проводов. При необходимости предусмотреть замену проводов при формировании программы капитального ремонта ВЛ 10 кВ.	32255103.1904240836053
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Староминский РЭС	19.04.2024	19.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП СМ-7 - 196.	32255604.1904240900180
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Алашский РЭС	19.04.2024	19.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	По результатам внеочередной осмотры ВЛ 0,4 кВ ТП Д-8 - 665 при выявлении дефектов разработать материалы по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Д-8 - 665	32256202.1904240906259
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагейский ЭС Красногвардейский РЭС	19.04.2024	19.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106.1904240920129
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	19.04.2024	19.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	провести замену опоры №8 ВЛ 0,4 кВ Мачехино или РП-35	32255805.1904240924349
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковской РЭС	19.04.2024	19.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести замену изоляторов ф. "А" "С" на опоре № 67 на ВЛ-10 кВ Б-7. Провести осмотр ВЛ-10 кВ Б-7 на предмет наличия повреждений проводов	32255101.1904240930258
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	19.04.2024	19.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ КС-976 Ф-2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205.1904241025170
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Тульский РЭС	19.04.2024	19.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 П10-771/3171748а.	32255806.1904241106345
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Джигитский РЭС	19.04.2024	19.04.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТЛ, КВТЛ, РОЛЛ, РОЛТ».	32255802.1904241143460
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кущевский РЭС	19.04.2024	19.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Обратиться в органы власти по факту повреждения оборудования ВЛ-10кВ Э-6 створом трансформатора.	32255602.1904241310181

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канкальский РЭС	19.04.2024	19.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ПИ ДМ-2-378 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202.1904241429171
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохницкие ЭС Сохницкий РЭС	20.04.2024	20.04.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрядные) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность к включению в РП-75 ВВ-10 084 (по окончании работ потребителем Панустукая 188)	32255805.2004240118348
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красногвардейский РЭС	20.04.2024	20.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106.2004240440130
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохницкие ЭС	20.04.2024	20.04.2024	Воздействие животных и птиц	Внести в план работ замену изоляторов фары "А" на опоры №35 ВЛ 110 кВ Шинская - Сох.; Внести в план работ установку ПДУ на опоры №4,5,56 ВЛ 110 кВ Шинская - Сох.	322558.2004240227346
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	20.04.2024	20.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №3-3 от КТП Д.6-516.	32255601.2002240940182
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динский РЭС	20.04.2024	20.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести восстановление опоры № 4/6 на ВЛ-10 кВ ИС-10-4.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИС-10-4 на предмет наличия повреждения проводов.	32255402.2004240950478
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохницкие ЭС Хостинский РЭС	20.04.2024	20.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-Х-3 - РП-34/ХФ2 на предмет наличия угрожающих деревьев	32255807.2004241050363
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	20.04.2024	20.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ У-3/64 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255304.2004241124172
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канкальский РЭС	20.04.2024	20.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП К-7,685 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202.2004241134173
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	20.04.2024	20.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10кВ КЛ 4 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ	32255601.20042411350181
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	20.04.2024	20.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	выяснить деревья на проводах и в иск. охранной зоне в пределах опор 5-7 - 5/8.; По результатам осмотра ВЛ-10 С.Д.1. разработать мероприятия по устранению	32256204.2004241414264
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Брюховицкий РЭС	20.04.2024	20.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП КС-5 - 305, выявленные замечания устранить	32255901.2004241416026
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красногвардейский РЭС	20.04.2024	20.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106.2004241538136
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	20.04.2024	20.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10/0,4 кВ М-6-9.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6-6 в ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10/0,4 кВ М-6-9.	32255303.2004242014149
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	20.04.2024	20.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104.2004242024131
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шербиновский РЭС	20.04.2024	20.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4кВ № 1 в пролете опор №11-№12 от КТП Еу-7-311 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605.2004242107184
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохницкие ЭС Сохницкий РЭС	21.04.2024	21.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание ВЛ-6 кВ № 221 в-381	32255805.2104240140161
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	21.04.2024	21.04.2024	Воздействие животных и птиц	Внести в ремонтную программу на 2025 год мероприятия по установке ПДУ на опоры №35-55 ВЛ 110 кВ Адыгейская - Шенская тапана.; Провести измерение контура элементов опор №35-55 ВЛ 110 кВ Адыгейская - Шенская тапана.	322554.2104240534427
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канкальский РЭС	21.04.2024	21.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП М-1-549 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255302.2104241244174
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шербиновский РЭС	21.04.2024	21.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4кВ № 2 в пролете опор №2-№3 от КТП Л-ф-7-421 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605.2104241312185
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Гуляевский РЭС	21.04.2024	21.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ СН-3/73 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201.2104241315175
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Приморско-Артурский РЭС	21.04.2024	21.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ КЛ 3, выявленные нарушения устранить.	32255904.2104241415729
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Брюховицкий РЭС	21.04.2024	21.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП КС-5 - 259, выявленные замечания устранить	32255901.2104241670207
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	21.04.2024	21.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести опрос специалистов вышестоящей кабельной станции ПМ-10 кВ Т.2 на ПС 110 кВ Ильский.	322554.2104242177436
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский РЭС	21.04.2024	21.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП ДЖМ-5-584, выявленные нарушения устранить.	32255902.2104242192027
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	21.04.2024	21.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП 10/0,4 кВ ИС-5-883.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-6-1-7-0 в ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП 10/0,4 кВ ИС-5-883.	32255303.2104241915130
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	22.04.2024	22.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	При выявлении аналогичных дефектов при осмотре, при выявлении, планировать работы по ремонту данного оборудования.; Составить перечень аналогичных разрядителей, отслуживших нормативный срок на ПС 110 кВ филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электросетевые сети.; Провести их внеочередной осмотр на наличие аналогичных дефектов.	322562.2204240334265
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	22.04.2024	22.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101.2204240810132
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	22.04.2024	22.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ Е-7-736 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203.2204240620176
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Гуляевский РЭС	22.04.2024	22.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ЗР-1-416 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201.2204240929177
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Безгоречневый РЭС	22.04.2024	22.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102.2204240930133
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский РЭС	22.04.2024	22.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП КЛ-1-89, выявленные нарушения устранить.	32255902.2204240945028
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	22.04.2024	22.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП КН-4 - 91, выявленные нарушения устранить.	32255903.2204241010030
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	22.04.2024	22.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ ИС-752 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204.2204241047178
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шербиновский РЭС	22.04.2024	22.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10кВ ШС-7, с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений.	32255605.220424114186
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	22.04.2024	22.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ КС-5-127 ф.2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205.2204241120179
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Безгоречневый РЭС	22.04.2024	22.04.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрядные) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить включение отапы № 9 ВЛ 10 кВ М-5, после устранения потребителем повреждения на оборудовании.	32255102.2204241155054
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	22.04.2024	22.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить претензионное письмо в адрес кладовой строительной техники о соблюдении охранной зоны ВЛ и возмещению ущерба в связи с отключением КВЛ 110 кВ Витязинкомбината - РПП в отапыкан.	322564.2204241304499
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	22.04.2024	22.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ МД.1, выявленные нарушения устранить.	32255905.2204241344730
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Приморско-Артурский РЭС	22.04.2024	22.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП 10/0,4кВ КРЧ-5-29, выявленные замечания устранить.	32255904.2204241350021
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохницкие ЭС Ленинградский РЭС	22.04.2024	22.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КС-10 кВ ПЗ-30-1278.	32255804.2204241822551
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	22.04.2024	22.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3/2 от ТП 10/0,4 кВ ИС-11-5-207.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7-0 в ВЛ 0,4 кВ № 3/2 от ТП 10/0,4 кВ ИС-11-5-207.	32255303.2204241919151
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	23.04.2024	23.04.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить мероприятия ПДУ-10 кВ на ПС 110 кВ Березовая. Выполнить осмотры ПДУ-10 кВ на наличие мест провисания животных в электроустановке, при выявлении выполнить мероприятия предотвращения попадания животных в ПДУ-10 кВ.	322562.2304240118255
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тихомировский РЭС	23.04.2024	23.04.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрядные) оборудования потребителей электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ПЗ-2 по графику балансовой принадлежности	32255405.2304240615463
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохницкие ЭС Динский РЭС	23.04.2024	23.04.2024	Дефекты (внешний) провеса, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую учебу электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура сборки и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СПЛ, КТПЛ, КНПЛ, РОЛЛ, РОЛТ.»	32255802.2304240620362
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	23.04.2024	23.04.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ УР-975 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204.2304240841180

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозное ЭС Славянский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф0 от КТП П001-30 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ	32255702 2504241659719
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозное ЭС Лагоиский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10 Д17, Д14Д45 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 2504241725369
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозное ЭС Лагоиский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высотное обследование скв-10вВ Д156-Д106.	32255802 2504241808387
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ КУ-3 на предмет наличия повреждений проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ КУ-3 на предмет наличия повреждений проводов на ВЛ.	32255403 250424147477
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Вб-5 - 205. Выполнить регулировку стрелы провиса провода в протекте опор№5--6наВЛ 0,4 кВ №1 ТП Вб-5 - 205	32255501 2604242346157
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Вб-1 - 204. Выполнить регулировку стрелы провиса провода в протекте опор№1-8-1-9наВЛ 0,4 кВ №1 ТП Вб-1 - 204	32255501 26042400318156
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	25.04.2024	25.04.2024	Воздействие животных и птиц	Провести визуальный осмотр на опоре №0132 ф. С на ВЛ 110 кВ Калинин-Новоартемовская с отпайкой на ИС Бойко-Полура. Провести установку ПДУ на опоре №0132 ф. С на ВЛ 110 кВ Калинин-Новоартемовская с отпайкой на ИС Бойко-Полура	32255902 2604240457809
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Джанской РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный осмотр башки логика, лаборатория КБ2502А1013 в ящике В1 НИС-7-5. Провести температурный контроль КВЗ-10 кВ НИС-7-5.	32255402 2604240764472
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 100,4 кВ Р-9-467 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255203 2604240905189
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	25.04.2024	25.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие производственные технологии	Провести внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Краснодарская ЭТЛ - Таврика.	322554 2604240959471
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТПП 03-9-90 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255201 2604241015190
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЕЛ-1. Провести ремонт кабельной перемычки в ТП-П17-3-101	32255403 2604241105466
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЕЛ-3 на границе балансовой принадлежности.	32255403 2604241116470
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозное ЭС Советский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый послеварийный осмотр ВЛ№4 РЛ-24-С302-КП1-45-КРП1-29в-С754в-С1063	32255805 2604241226378
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Каневский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТПП Г10-3-396 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255202 2604241256191
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Каневский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП КН-4 - 151, выявленные замечания устранить.	32255903 2604241300034
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ессейский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ М-1 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ	32255601 2604241310193
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Э-311 на границе балансовой принадлежности	32255403 2604241325467
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ ПЦТ-1187 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255205 2604241345192
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Апанский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Производство (использование) опасных производственных и взрывопожароопасных работ в опасных зонах объектов электрической энергии	Направить письмо в Полицию для выяснения ущерба	32256202 2604241405277
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозное ЭС Славянский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф0 от КТП П01-156 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ	32255702 2604241377220
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Калининский РЭС	25.04.2024	25.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП П1-1-31, выявленные нарушения устранить.	32255902 2604242018029
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красноармейский РЭС	27.04.2024	27.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 2704240225142
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красноармейский РЭС	27.04.2024	27.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 2704240202043
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	27.04.2024	27.04.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТПП 100,4 кВ П115-1199 ф.2 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255205 2704240811183
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	27.04.2024	27.04.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 100,4 кВ ХТ-1-161 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255203 2704241000195
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Ольгинский РЭС	27.04.2024	27.04.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ СП-4 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255204 2704241031197
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозное ЭС Адырский РЭС	27.04.2024	27.04.2024	Дефекты (исадельты) просека, коррозии, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Профилактика кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛ-Т».	32255801 2704241132388
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	27.04.2024	27.04.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ОЛ-1-999 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255201 2704241137194
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозное ЭС Адырский РЭС	27.04.2024	27.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высотное обследование скв-10вВ А23(1)-А29(1)С3.	32255801 2704241220389
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Каневский РЭС	27.04.2024	27.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-9 - 467, выявленные нарушения устранить.	32255903 2704241355035
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	27.04.2024	27.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие производственные технологии	Направить претензионное письмо в адрес владельца здания о соблюдении охранной зоны ВЛ и возмещение ущерба по отключению КВЛ 110 кВ Ветланинское - Восточная промена с отпайкой на ИС Анагаркал. Провести ремонт провала фазы «В» в протекте опор 10-1-1.	322554 2704241458469
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	27.04.2024	27.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 2704242004144
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Калининский РЭС	27.04.2024	27.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП П1-3-45, выявленные нарушения устранить.	32255902 2704242011030
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гигантский РЭС	27.04.2024	27.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 2704242108145
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Кроконовский РЭС	27.04.2024	27.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ДЖ-5 - 142, выявленные замечания устранить.	32255901 2704242153028
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Джанской РЭС	28.04.2024	28.04.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести восстановление провала в протекте опор № 216 - № 217 на ВЛ-10 кВ ПЛ-4. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ПЛ-4 на предмет наличия повреждений проводов.	32255402 2804240202068
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозное ЭС Советский РЭС	28.04.2024	28.04.2024	Дефекты (исадельты) просека, коррозии, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Профилактика кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛ-Т».	32255805 2804240717377
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Советский РЭС	28.04.2024	28.04.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ Э-1 от ТП П1-145-830. Провести снят дерева и восстановление ИБЛ 0,4 кВ Э-1 в пр. от. 8-9 от ТП П1-145-830.	32255404 2804241016447
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гигантский РЭС	28.04.2024	28.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 2804241140146
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	28.04.2024	28.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие производственные технологии	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Тиморек-Магурсовская тяговая, при выявлении нарушений провести мероприятия по срокам устранения. На ВЛ-10 кВ Тиморек-Магурсовская тяговая выполнить замер габарита в протекте опор №037-41.	322560 2804241515102
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Кроконовский РЭС	28.04.2024	28.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ВВ-1, выявленные нарушения устранить.	32255903 2804241511732
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	28.04.2024	28.04.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-8 - 801. Выполнить регулировку стрелы провиса провода в протекте опорП11-22-1-1-22наВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-8 - 801	32255501 2804241556161
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	29.04.2024	29.04.2024	Воздействие животных и птиц	Провести проверку контура заземления на опорах № 78, 79, 80. Провести установку ПДУ на КВЛ 110 кВ Ветланинское/близдт - Западные-2 II цепь с отпайками	322554 2904240245255
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	29.04.2024	29.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие производственные технологии	Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №30-50 ВЛ Новороссицкая-Новороссицкая с отпайками; По результатам прошедшего осмотра ВЛ Новороссицкая-Новороссицкая с отпайками, при выявлении аналогичных повреждений, разработать мероприятия по их устранению	322562 2904240807280
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозное ЭС Хостинский РЭС	29.04.2024	29.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высотное обследование скв-6вВ 266 -Х318в.	32255807 2904240839195

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соимский РЭС	01.05.2024	01.05.2024	Дефекты (исключения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура работы и технология монтажа соединительных и переходных муфт типа СТК, КТЩ, КТЩС, РОЛС, РОЛС-Т».	32255805 010524158386
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дигомский РЭС	01.05.2024	02.05.2024	Воздействие животных и птиц	Включить в проект программу 2025года на замену мачтовой подстанции типа КТПМ ПТД7 на трансформаторную подстанцию классом типа КТПЩ.	32255802 010524283372
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	02.05.2024	02.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Мх-3 - 435; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №-148В1 0,4 кВ №2 ТП Мх-3 - 435	32255501 020524005162
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	02.05.2024	02.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести осмотр ПК-110 кВ ВНИВРЭС высоковольтного оборудования на отсутствие течей масла.	322554 0205240115492
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Таманский РЭС	02.05.2024	02.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП1 100,4 кВ ТП Т-5-504, выявленные замечания устранить.	32255905 020524092030
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Таманский РЭС	02.05.2024	02.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП1 100,4 кВ ТП №5-189, выявленные замечания устранить.	32255905 020524095031
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	02.05.2024	02.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ВП-1 - 468, выявленные нарушения устранить.	32255903 020524095036
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	02.05.2024	02.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Э-311 до грани балансовой принадлежности	32255403 0205241020508
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	02.05.2024	02.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	ВЛ 10 - ПБ-5 выполнить осмотр смежных опор с опорой №59-5 на наличие повреждений.	32256102 020524123016
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дигомский РЭС	02.05.2024	02.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Подготовить документы для проектной работы.	32255802 0205241311373
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	02.05.2024	02.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ ДИТ-130 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 0205241355138
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Каневской РЭС	02.05.2024	02.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 4 ЭТП КА-7-852 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 0205241512199
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соимский РЭС	02.05.2024	02.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование КСВ-6 АВ 203 - 272.	32255805 0205241555794
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	02.05.2024	02.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 100,4 кВ КВ1-15-149 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 0205241625200
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС	03.05.2024	03.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Включить в программу ТЭМР 2025-2026 годов замену гермала изоляторов на опоре №75 ВЛ 110кВ УНПС-Заветная .	322552 0305240438035
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адырский РЭС	03.05.2024	03.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр КВЛ-10 А216(1)А-А299А442П1А78П1А82/А83/А82 с заменением листа опоры на предмет наличия ДКР, утративших целостности на провода. По результатам осмотра разработать технические мероприятия.	32255901 0305240606375
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дигомский РЭС	03.05.2024	03.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВНИ абзентов обеспечить готовность к включению ТП-ДРМ1по нормальной схеме.	32255802 0305240723374
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староимский РЭС	03.05.2024	03.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СМТ-3 - 75.	32255604 03052409245199
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	03.05.2024	03.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10,4 кВ ОД-92, для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0305240930201
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староимский РЭС	03.05.2024	03.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СМ-20-81.	32255604 0305240946200
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	03.05.2024	03.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ МА1-1073 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 0305241027202
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дигомский РЭС	03.05.2024	03.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Выполнить техническое обслуживание и ВНИ оборудования РВ-100,4кВ ТП-Д376.	32255802 0305241044383
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Каневской РЭС	03.05.2024	03.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ М-1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 030524105211
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Гуляевский РЭС	03.05.2024	03.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10,4 кВ ЗМ-454 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 0305241157203
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	03.05.2024	03.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ЧБ-2 - 823, выявленные нарушения устранить.	32255903 030524115037
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	03.05.2024	03.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Э-3 от ТП-В3-332.	32255503 0305241230164
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Адырский РЭС	03.05.2024	03.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Производственно-эксплуатационные, строительных и погрузочно-разгрузочных работ в окрестных зонах объектов электрического хозяйства	Направить письмо в полицию для выяснения ущерба	32256202 0305241906294
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Калининский РЭС	03.05.2024	03.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КВ-1,95, выявленные нарушения устранить.	32255902 0305241944031
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	04.05.2024	04.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	После АБР потребителя СНТ "Анапур" внести в работу по схеме нормальной работы.	322554 0405240527500
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	04.05.2024	04.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП НЦ-3 - 605, выявленные замечания устранить.	32255903 0405240758038
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Гуляевский РЭС	04.05.2024	04.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП О3-1-997 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 0405240928204
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	04.05.2024	04.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10,4 кВ О3-21 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0405241052025
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Гуляевский РЭС	04.05.2024	04.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ПП-11 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 0405241133225
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	04.05.2024	04.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП КС-2 - 613. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 1-137-1-1-128 ВЛ 0,4 кВ ТП КС-2 - 613.	32255502 0405241308171
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соимский РЭС	04.05.2024	04.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить контроль нагрузки ТП-64 отходящих фидеров	32255905 0405241426367
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соимский РЭС	04.05.2024	04.05.2024	Воздействие животных и птиц	Провести герметизацию помещений Р5-6 кВ ПП-133	32255805 0405241427384
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соимский РЭС	04.05.2024	04.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность к включению на ДС: ВЛ БВ-10-468 (после замены ПК-10 Т-1 в ТП-1149н потребителя ТСН Анап)	32255805 0405241521381
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	04.05.2024	04.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП КС-1 - 531. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 8-9 ВЛ 0,4 кВ ТП КС-1 - 531.	32255502 0405241540072
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Советский РЭС	04.05.2024	04.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести последовательный осмотр ВЛ 0,4кВ Э-1 от ТП НС-1-579 на предмет провеса стрелы провеса по всей длине ВЛ	32255404 0405241618486
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	04.05.2024	04.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 100,4 кВ С-7-817 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 040524171206
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	04.05.2024	04.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СК-11 на предмет наличия повреждения проводов. Провести очистку ВЛ-10 кВ СК-11 в пролете опор №3-15-№8-31на ветке деревьев.	32255403 0405241927548
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соимский РЭС	04.05.2024	04.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести расчету ДКР КВЛ-6 138-556 КРН-11п.	32255805 040524225400
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП КС-7 - 520. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 4-9 ВЛ 0,4 кВ ТП КС-7 - 520.	32255502 0505240030173
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соимский РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность к включению в РЛ-92 ВВ-10 Аз-424 (после замены ПК-10 Т-1 в ТП-79н потребителя Месона)	32255805 0505240217349
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соимский РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный последовательный осмотр КВЛ-6 СМ9-С579	32255805 0505240405408
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соимский РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность к включению участка ВЛ 6 кВ опора №14 -566н/419н/568н от КВЛ 6 384-403/526н/577н/566н/419н/568н (по окончании работ потребителям СО Зфанос)	32255805 0505240474110

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ДИЗ-1182 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552050505240715207
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ка-7 - 539. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 8-9 ВЛ 0,4 кВ ТП Ка-7 - 539.	322555020505240731174
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр участков ВЛ 10 кВ С-5 провальных сваях прохода лесных насаждений, на предмет выявления дерева-опасности, приближенных к проводу ВЛ на расстоянии менее допустимых значений. При необходимости выполнить опилку крои выходящих деревьев.	32255104050524082055
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ ПР-5-473 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552030505240854208
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Ка-3 по всей длине.	322555030505240903165
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-3 от ТП 10/0,4 кВ Я-8-517. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 от ВЛ 0,4 кВ 3-3 от ТП 10/0,4 кВ Я-8-517.	322555030505240930166
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Датковский РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 ПР1-37, Д073, Д403И1, Д454 в согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	322558020505241230380
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Хостинский РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр КВЛ 16 кВ S264-S472 X0601-S360 на предмет наличия ураганных деревьев.	322558070505241150412
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тушаевский РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-3-51 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552010505241258209
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Северский РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести восстановление ямы проводов ф. 7В в опоре № 2/29 по ВЛ 10 кВ ПЛ-5. Провести осмотр ВЛ 10 кВ ПЛ-5	322554040505241310509
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие повторными лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Гельсина-Проклевская с отпайками на участке опор №23-40. По результатам проведенного осмотра, при выявлении повреждений, разработать мероприятия по их устранению.	3225620505241321297
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канкаевский РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП ВЛ-1482 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552020505241329210
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Туапсинский РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Инспекционный осмотр КВЛ 10 кВ ВЛ-174-69н.	322558060505241415399
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Северский РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-3 от ТП СТ-5-43 на предмет провеса стрелы провода по всей длине ВЛ	322554040505241415487
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Северский РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-1 от ТП В-145-105 на предмет провеса стрелы провода по все длине ВЛ	322554040505241435488
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ А-3 по всей длине.	322555020505241525169
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Северский РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести проверку провеса в тр. оп. № 8-9 ВЛ 0,4 кВ 3-2 от ТП КЖ-71-645. Провести послынейный осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-2 от ТП КЖ-71-645 на предмет провеса стрелы провода по всей длине ВЛ	322554040505241532489
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	05.05.2024	05.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ П-35 по всей длине.	322555030505241910167
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Джанкой РЭС	05.05.2024	06.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ 3-4 от ТП ННЦ-7-5-66. Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ 3-4 от ТП ННЦ-7-5-66 в оформлении листа осмотра ВЛ	322554020505242225480
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	05.05.2024	06.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередное техническое обслуживание СКТП А-5-232. Выполнить тепловизионное обследование КТП А-1-80, КТП А-1-85, КТП А-5-70, КТП А-5-1048, КТП А-5-1048, КТП А-6-48, КТП А-7-99, КТП А-5-232	3225600505242305006
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-2 от ТП 10/0,4 кВ Я-8-524. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 от ВЛ 0,4 кВ 3-2 от ТП 10/0,4 кВ Я-8-524.	32255503050524240007168
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС	06.05.2024	06.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения	Провести внеочередной осмотр ПК 110 кВ Северо-Восточная на предмет наличия течи масла в маслонаполненном оборудовании в предельной точке выноса лесных насаждений. Провести замер расстояний отключений изоляторов 10 кВ трансформатору Т-2 на ПК 110 кВ Северо-Восточная.	322554060524240401513
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Лаптевский РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КС-10 кВ П-30н-3252н.	32255804050524240630390
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП В-2 - 254. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 8-9 ВЛ 0,4 кВ ТП В-2 - 254.	322555020505240709175
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ П09-882 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552040505240805212
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ П3-9-520 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552030505240917213
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-3 от КТП КМ-1-265	322556010505240920201
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Лаптевский РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Мастеру производственного участка провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ПТ-1259н/1398 в оформлении листа осмотра, для выявления дерева угрожающего падением на провод и/или охранной зоны, и внести в протокол требования к числу от ДОР	322558040505240925391
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-3 от КТП МР-1-237.	322556010505240938202
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ П09-889 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552040505240942214
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10/0,4 кВ ТП КР-3-346, выявленные замечания устранить.	322559050505241018032
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-2 от КТП ВЛ-5-362.	322556010505241020203
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Калининский РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ КС-10, выявленные нарушения устранить	322559020505241105734
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тушаевский РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ПР-1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552010505241112226
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ К04-1359 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552050505241115215
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ П-15 по всей длине.	322555030505241115170
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Алашский РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрезание) оборудования потребителей электрической энергии	По завершению работ на потребителем участке обеспечить включение В-10 Г-1 по схеме нормального режима работы.	322562020505241145301
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Алашский РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрезание) оборудования потребителей электрической энергии	По завершению работ на потребителем участке обеспечить включение В-10 Аи-18 по схеме нормального режима работы.	322562020505241463028
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Алашский РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести высоковольтные испытания КС-10 Аи-6. Провести ремонт КС-10 кВ Аи-6	322562020505241820502
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КС-6 кВ 6576-9076.	322558050505241907404
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кузнецкий РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Са-7 - 153 целью выявления дефектов.	322556020505241940204
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	06.05.2024	06.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КС-6 кВ 9076 - 542.	322558050505242320405
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	07.05.2024	07.05.2024	Дефекты (наследия) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Недостатки конструкции	Провести обновление ПО АТС "Грифон КС" на ПК 110 кВ Аршал-Осетия"	322562070524070534609
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	07.05.2024	07.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551040705240817154
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	07.05.2024	07.05.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ПД-451 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552040705240817216
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Аппаратский РЭС	07.05.2024	07.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551010705240820155

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Брюсовский РЭС	20.05.2024	20.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ПП С-7 - 316, выявленные замечания устранить	32255901 202524154029
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Геленджикский РЭС	20.05.2024	20.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 ПП АО-2 - 333 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	32256203 2025242008349
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Брюсовский РЭС	20.05.2024	20.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ПП ИС-1 - 318, выявленные замечания устранить	32255901 2025242010030
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Адлерский РЭС	20.05.2024	20.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Направить письмо собственнику ПП-А454и о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки.	32255801 2025242115461
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Геленджикский РЭС	20.05.2024	20.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	По результатам осмотра ВЛ 0,4 № 2 ПП ИР-1 - 14 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	32256203 2025242120500
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Туапсинский РЭС	20.05.2024	20.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прогнаты несанкционированных строительных и порубочно-разрушительных работ в охранной зоне объектов электросетевого комплекса	В ОАО «РЖД» направить претензионное письмо о несанкционированных работах в охранной зоне КВЛ в/в ЮВ 17 - ПП Г 69.	32255806 2025242130453
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Брюсовский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ПП ТБ-1 - 113, выявленные замечания устранить	32255901 210524004031
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС	21.05.2024	21.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	При проведении верховой осмотра ВЛ-106В, проводящих по сельскохозяйственным угодьям, оценить состояние зарослей инвентаря, при необходимости проводить их очистку.	322556 2105240515230
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Адлерский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Направить письмо собственнику ПП-А454и о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки.	32255801 210524075462
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Кошехобинский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 2105240845181
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Апшеронский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101 2105240915182
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС	21.05.2024	21.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств	Выполнить осмотр высоковольтного подстанционного оборудования принадлежащего филиалу ПАО «Россети Кубань» Адыгейское электросетевое сетевое предприятие на территории впадения стоканальной ПЛОД «РЖД». Направить письмо начальнику Туапсинской дистанции электроснабжения Северо-Кавказской дирекции по внебюджетному структурному подразделению ПАО «Россети» филиалу ПАО «Россети» филиалу Адыгейское ЭС, о необходимости ликвидации несанкционированных работ в охранной зоне КВЛ в/в ЮВ 17-ПП Г 69.	322551 2105240917063
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Кошехобинский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 2105240920183
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Таманский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ-10 КВЛ-5, выявленные нарушения устранить	32255905 2105240911737
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителем КТП-СМ-7-200П («СБК Кама») с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с требованиями ИТД.	32255604 2105241022231
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тиманское ЭС Новомарковский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 в/в №1 от КТП И-3-231. При выявлении нарушений выявить дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	32256003 210524107637
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Геленджикский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	По результатам осмотра ВЛ 0,4 № 2 ПП ИР-2 - 23 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	32256203 2105241154315
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славинский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 в/в П010 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702 2105241158111
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славинский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 в/в №2 от КТП И-3-06 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702 2105241220722
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Геленджикский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 ПП АО-2 - 340 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	32256203 2105241249551
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 2 от ПП ИВ-5-189 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255701 2105241301226
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-10 в/в Д-5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255701 210524135227
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абисинский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от ПП 3-2108, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению, провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №3 от ПП 3-1-208.	32256201 2105241383532
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шербиновский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4 в/в Л-1 в районе опор №11-№12 от КТП И-3-536 выполнить регулировку стрелы пролета.	32256005 2105241410332
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Обратиться в органы власти по факту повреждения опоры №62 ВЛ-106В	32255604 2105241538233
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Туапсинский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность в исключении ПП-106Цв деривации ИТД Луговань И.В.)	32255806 2105241670454
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Мостовский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Несанкционированная рубка лесных насаждений	Выполнить внеочередной ИТР осмтр ВЛ-106В «Я-2» по всей длине; Направить памятку в СМИ и напите сигнал, вырубк ДРК в охранной зоне ВЛ.	32255503 2105241615199
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Мостовский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Несанкционированная рубка лесных насаждений	Выполнить внеочередной ИТР осмтр ВЛ-106В «Я-3» по всей длине; Направить памятку в СМИ и напите сигнал, вырубк ДРК в охранной зоне ВЛ.	32255503 2105241646200
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Мостовский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить внеочередной ИТР осмтр ВЛ-106В «Я-6» по всей длине.	32255503 2105241703198
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Туапсинский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр КВЛ 0,6 в/в 10 - ПП 142а	32255806 2105241750455
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Гиттинский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 2105241755184
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Адлерский РЭС	21.05.2024	21.05.2024	Дефекты (слабости) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технологии монтажа опосредствительных и конечных муфт типа СТП, КТП, КВТН, РКМ, РКЛ, РКЛР».	32255801 2105241820447
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Адлерский РЭС	22.05.2024	22.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Направить письмо собственнику ПП-А430и о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки.	32255801 2205242020468
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Адлерский РЭС	22.05.2024	22.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Направить письмо собственнику ПП-А370и о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки.	32255801 22052420252473
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Анапский РЭС	22.05.2024	22.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	По результатам внеочередной осмотра ВЛ 0,4 №2 ПП Пы-1-1447 при выявлении дефектов разработать материалы по их устранению; Прогнаты внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ПП Пы-1-1447	32256201 2205242044364
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	22.05.2024	22.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-10 в/в РС-5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255701 2205242092028
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	22.05.2024	22.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогнаты инспекционный осмотр ВЛ 0,4 в/в Л-4 от КТП-ИИИ-3-625.	32255603 2205242093024
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абисинский РЭС	22.05.2024	22.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от ПП А-312-113, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению, провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №3 от ПП А-312-113.	32256201 2205242095362
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	22.05.2024	22.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 3 от ПП ИВ-3-89 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255701 2205242095029
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отранский РЭС	22.05.2024	22.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 в/в ф-1 от ПП 1010,4 в/в ИОС-799 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 2205241002239
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Кошехобинский РЭС	22.05.2024	22.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 2205241012185
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Красновоинский РЭС	22.05.2024	22.05.2024	Дефекты (слабости) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технологии монтажа опосредствительных и конечных муфт типа СТП, КТП, КВТН, РКМ, РКЛ, РКЛР».	32255803 2205241011430
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Апшеронский РЭС	22.05.2024	22.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101 2205241202186
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС	22.05.2024	22.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Выбор посторонних предметов на ВЛ	Провести верховой осмотр ВЛ 35 в/в Спекло Друзь-Восточная опор №45-51. Провести змюр опороклинаемых изоляторов устройств ВЛ 35 в/в Спекло Друзь-Восточная опор №45-51.	322560 220524125006
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Приморско-Артанский РЭС	22.05.2024	22.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогнаты внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ПП ИР-3-447, выявленные нарушения устранить.	32255904 220524131025
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Бельореченский РЭС	22.05.2024	22.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 2205241400187

23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Хостинский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасность) оборудования потребителя электрической энергии	Обеспечить готовность ПП-М650 после устранения причины абонентом	3225580729052406015907
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красноардаевский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551062905240728206
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Лагоисинский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)	Выполнить внеочередной ИТР осмотров КВЛ 10 Д108-Д154/Д455/Д423и в соответствии с листом осмотра составить технические мероприятия.	322558022905240821495
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красноардаевский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551062905240831207
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Комсомольский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551052905240839268
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Лагоисинский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотров ВЛ 10 Д98-Д250/Д278 и в соответствии с листом осмотра составить технические мероприятия	32255802290524091482
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Щербининский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Обратиться в органы власти по факту повреждения опоры №6 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП Н-5-147.	322556052905240928254
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Хостинский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое воздушное обследование ВЛ 0,4кВ М-24 Р11-3Н.	322558022905241002471
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 ВБ-3, выполнить проверки устранить.	322559032905241040743
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Туапсинский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр КВЛ 10 РП129-Т110/Т560 КРП-139	322558062905241102478
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Изоргачинский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551022905241130209
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП 100,4 кВ ВМ-3-253 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552032905241217291
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Орвианский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП 100,4 кВ ОЗ-198 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552042905241252792
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Гуляйничинский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Л37-7 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552012905241255302
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ УС-3-1041 ф-2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552052905241308293
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Изоргачинский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551022905241340210
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Лагунский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Мастеру производственного участка провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ВЛ1-ВЛ11-ВЛ1956 с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на проводах и в зоне охранной зоны, и внесением протокола проверки чистоте от ДРП.	322558042905241414487
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Лагоисинский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотров ВЛ 0,4 кВ Кутевова Дня ТП1, Д84 в соответствии с листом осмотра составить технические мероприятия.	322558022905241500881
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Лагоисинский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотров ВЛ 0,4 кВ Чебреева ТП-Д107 и в соответствии с листом осмотра составить технические мероприятия.	322558022905241530480
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Лагоисинский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотров КВЛ 10 Д217, Д272 в соответствии с листом осмотра составить технические мероприятия	322558022905241557498
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Старовиновский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасность) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребительской КТП-СМ-9-1321 (СНП «Кавказ») с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с требованиями ПТЭ.	322556042905241630253
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Туапсинский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасность) оборудования потребителя электрической энергии	Обеспечить готовность в исключении ТП-И576а(ООУРЮТ, Дом Строй)	322558062905241640479
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Лагоисинский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое воздушное обследование кабельного участка ДП1-2-06-301 на КВЛ 10кВ ДП1-2-077.	322558022905241670484
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Герасимовский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ СР-3	322554012905241815641
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Лагунский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Мастеру производственного участка провести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ М04-137 с оформлением листа осмотра и внесением протокола проверки чистоте от ДРП.	322558042905241854388
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красноардаевский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106290524205211
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Хостинский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое воздушное обследование ВЛ 0,4кВ В-224(У)-В-228(У).	322558022905242106472
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гиагинский РЭС	29.05.2024	29.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551032905242142212
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Лагоисинский РЭС	29.05.2024	30.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Направить трансформатор ТМ 250кВА, №1479 и ТМХ для ремонтных работ.	32255802290524224486
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС	30.05.2024	30.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)	Провести ремонт грозазащитного троса в п/о №63-54 ВЛ 110 кВ Старовиновская - Коммунар. Провести проверку состояния и соответствия элементов опор №25-29 ВЛ 110 кВ Старовиновская - Коммунар.	322559092905240634515
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	30.05.2024	30.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ВБ-2	322554032905240806642
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	30.05.2024	30.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП Рн-9-173.	322556032905240920255
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гиагинский РЭС	30.05.2024	30.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551032905240990213
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Старовиновские ЭС Славиновский РЭС	30.05.2024	30.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф0 от КТП А3-434 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	322557022905241158732
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	30.05.2024	30.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проведение несанкционированных строительных и порубочных-разрушительных работ в охраняемых зонах объектов электрической компании	Направить обращение в полицию по факту технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отсылкой, об установлении лиц осуществляющих противоправную деятельность в охраняемой зоне ВЛ. Направить письмо собственнику объекта, на территории которого произошло технологическое нарушение на ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с требованием о прекращении противоправной деятельности в охраняемой зоне ВЛ.	3225513005242101068
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	30.05.2024	30.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ ВБ2-1096 ф-2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552052905241225294
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	30.05.2024	30.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ В17-7 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552032905241326303
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС	30.05.2024	30.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)	Выполнить внеочередную проверку молниезащиты на ПС 110 Мостовая (проверка технического состояния молниеотводов и т.д.)	3225553005242103045
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Старовиновские ЭС Славиновский РЭС	30.05.2024	30.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф0 от КТП С-15-38 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	322557022905242110733
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	31.05.2024	31.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ВБ-2.	32255403290524082636
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	31.05.2024	31.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Ныброе нарушение пределов на ВЛ	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ВБ-3-102 на предмет веток деревьев угрожающих касанием к проводам.	322554032905240910639
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Комсомольский РЭС	31.05.2024	31.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105290524095214
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	31.05.2024	31.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	При проведении производственного инструктажа персоналу СП необходимость при среднем уровне несомненных выключателем 110 кВ обращать внимание на состояние изоляционного цилиндра дугогасительной камеры.	3225542905241025889
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС	31.05.2024	31.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие крупногабаритный техника	Направить в администрацию Ленинградского района письмо о несомнении нарушений требований охраняемых зон при производстве сельскохозяйственных работ. Провести инспекцию габаритов между проводами ВЛ-110кВ Романов - Ленинградская и веткой в просвете опор №639-40.	3225562905242125426
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кушеватский РЭС	31.05.2024	31.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП ШРП-1499 с целью выявления дефектов.	322556022905241301297
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	31.05.2024	31.05.2024	Воздействие животных и птиц	Провести тепловизионный контроль ВБС-110 кВ на предмет локальных нагрева.	322554290524108590

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагезские ЭС Апшеронский РЭС	05.06.2024	05.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101/0506241460222
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагезские ЭС	05.06.2024	05.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной ИТР осмотр трансформатора ВЛ 220 кВт Краснодарский РЭС - Тарская, зона эксплуатационной ответственности филиала, на предмет наличия угрожающих повреждения дерева от вале отрубленной зоны. Направить письмо в адрес заместителя Генерального директора по техническим вопросам - Ганусова Игоря Владимировича филиала ПАО «Россети Кубань» Михайлова В.А. и заместителя Генерального директора по технической деятельности филиала ПАО «Россети Кубань» Колычевых В.А. о необходимости проведения Провести внеплановый осмотр ВЛ 0-6АВ 3-2 от КТП-ВС-134.	32255101/0506241460222
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Евский РЭС	05.06.2024	05.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0-6АВ 3-2 от КТП-ВМ-5-465 с целью выявления дефектов.	32255602/0506241301266
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	05.06.2024	05.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной плановый осмотр ВЛ 10 кВт М-9, выявленные нарушения устранить.	32255903/0506241341744
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Кашиновский РЭС	05.06.2024	05.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 1 КТП КЛ-1-100, выявленные нарушения устранить.	32255902/0506241400348
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Сочинский РЭС	05.06.2024	05.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высотное обследование участка 168-оп.№1 на КВЛ-6кВ 168-275.	32255805/0506241405509
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянский РЭС	05.06.2024	05.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 № 02 от КТП-Н15-505 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702/0506241437374
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	05.06.2024	06.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить ремонт КЛ 10 кВт КВЛ 10 кВт Р-3. Сообщить в УМВД о повреждении оборудования электросетевого хозяйства филиала ПАО «Россети Кубань» сгоревшим транспортом	32256205/0506241445471
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	05.06.2024	06.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить ремонт КЛ 10 кВт КВЛ 10 кВт Р-3. Сообщить в УМВД о повреждении оборудования электросетевого хозяйства филиала ПАО «Россети Кубань» сгоревшим транспортом	32256205/0506241445470
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	05.06.2024	05.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить расширение по службе подстанции 35 кВт и выше и провести внеплановый визуальный осмотр с переводом по теме: при оформлении технического обслуживания воздушных линий электропередачи на КС-110 кВт Поневская выполнить осмотр контактных аппаратов выкатных элементов воздушных выключателей.	322562/0506241500473
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	05.06.2024	05.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП К-9 - 216, выявленные замечания устранить.	32255903/0506241505062
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Сочинский РЭС	05.06.2024	06.06.2024	Дефекты (несадовит) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КВНТП, РОЛП, РОЛТ».	32255805/0506241720502
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	05.06.2024	05.06.2024	Воздействие повторяющихся статических воздействий: Ветровые нагрузки	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Т-8 - 831. Выяснить регулярную службу провеса провода в пролете опор№6...№авВЛ 0,4 №1 ТП Т-8 - 831	32255801/0506241755249
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	05.06.2024	05.06.2024	Воздействие повторяющихся статических воздействий: Ветровые нагрузки	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 № 6,5 от КТП 10/0,4 кВт ТР-6-425 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255303/0506241814312
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кумский РЭС	05.06.2024	05.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0-6АВ 3-2 от КТП-К-1 с целью выявления дефектов.	32255602/0506242042567
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Кореновский РЭС	05.06.2024	06.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	ПП СТ-3 - 20Т выполнять контроль нагрузок силового трансформатора.	32256102/0506242120122
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметьевский РЭС	05.06.2024	05.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0-6АВ 3-2 в пролете опор №1-3-04 от КТП-В-102112 выполнить регулярную службу провеса.	32255605/0506242129268
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Адагезский РЭС	05.06.2024	06.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высотное обследование кабельного участка А110-оп.№1 на КВЛ-10кВ А110-А887.	32255801/050624211904
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Адагезский РЭС	05.06.2024	06.06.2024	Дефекты (несадовит) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КВНТП, РОЛП, РОЛТ».	32255801/0506242286503
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноармейский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 № 2 ТП К-3-6 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255701/0506240815248
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0-6АВ 3-1 от ТП-В-35-369	32255903/0506240825248
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Апшеронский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам внепланового технического осмотра яч. 8 РПЛ при выявлении дефектов разработать материалы по их устранению. Провести внеплановый технический осмотр яч. 8 РПЛ.	32256202/0506240845472
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Приморско-Ахтарский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП О-13 - 329, выявленные нарушения устранить.	32255904/0506240895027
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Евский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0-6АВ 3-1 от КТП 1М-3-486.	32255601/0506241142609
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Евский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0-6АВ 3-1 от КТП-КМ-5-249.	32255601/0506241123270
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Евский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0-6АВ 3-1 от ЭТПМ-5-211.	32255601/0506241130271
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагезские ЭС Конахобский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105/0506241145223
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кумский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0-6АВ №2 ТП К-3-6 с целью выявления дефектов.	32255602/0506241203272
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Темиртауский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП ЧМ-5 - 272 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255703/0506241315632
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагезские ЭС Безгореловский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102/0506241330274
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Ч-7 - 874, выявленные замечания устранить.	32255903/0506241340063
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Воздействие повторяющихся статических воздействий: Ветровые нагрузки	Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВт УБ-5,1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205/0506241358309
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Орловский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Воздействие повторяющихся статических воздействий: Ветровые нагрузки	Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВт ВЛ-3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204/0506241402310
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Каневский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Воздействие повторяющихся статических воздействий: Ветровые нагрузки	Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВт ВН-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202/0506241409311
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татамунайский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести проверку контактов фаз на АВ-0,4 кВт 3-3.	32255405/0506241545712
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагезские ЭС Майкопский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104/0506241615077
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кумский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить претензионное письмо лицу обратившемуся, о сохранности электрооборудования ВЛ в материальной ответственности и высшем уруе.	32255602/0506241640273
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Выселковский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	ВЛ 0,4 №1 ТП НВС-1 - 44Т выполнить осмотр опор смежных с опорой №24 на наличие повреждений	32256101/0506241748345
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татамунайский РЭС	06.06.2024	06.06.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 - Крп-7 до грани балансовой принадлежности.	32255405/0506241940740
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Лагорский РЭС	07.06.2024	07.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередное высотное обследование участка КС10 кВт 168-296.	32255804/0706240255066
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Туапсинский РЭС	07.06.2024	07.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий и расщепления кабелей КЛ 10 кВт ВР-249 в график профессиональный на 2024 согласно СТД КЛЛ-23.1, 09.2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	32255806/0706240300511
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагезские ЭС Гипатевский РЭС	07.06.2024	07.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить плановый осмотр опор №1 и № 13 3,2 от КТП 10/0,4 кВт ДС-208, на предмет выявления повреждений троса теле опор в результате динамического рыка при ДПН.	32255103/07062406002525
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Кашиновский РЭС	07.06.2024	07.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 2 КТП СВ-1-212, выявленные нарушения устранить.	32255902/0706241034039
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Сочинский РЭС	07.06.2024	07.06.2024	Дефекты (несадовит) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КВНТП, РОЛП, РОЛТ».	32255805/0706241050510
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноармейский РЭС	07.06.2024	07.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 № 5 от ТП М-5-944 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255701/0706241353249

23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Каневский РЭС	16.06.2024	16.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4/302 ТП ПЖ-3 - 58, вывесить замечания устранить.	32255903 1606241330067
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Динской РЭС	16.06.2024	16.06.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	провести визуальный осмотр ВЛ 0.4/4 КТП ПЖ-452 № 1 на предмет повреждения проводов.	32255402 1606241358690
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Динской РЭС	16.06.2024	16.06.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0.4/4 в.Л 1-от ТП Д4-34; Проведение внеочередной осмотра ВЛ 0.4/4 в.Л 1-от ТП Д4-34 с оформлением акта осмотра ВЛ	32255402 1606241405719
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Коревоновский РЭС	16.06.2024	16.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ТП ДЖ-5 - 497 выполнить контроль нагрузок силового трансформатора.	3226102 1606241302123
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Южно-Западные ЭС Абинский РЭС	16.06.2024	16.06.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе: Оформление (подарядки) оборудования потребителем электрической энергии	По завершении работ на потребительском участке обеспечить включение В-10 Ал-56 по схеме нормального режима работы.	32256202 1606241505491
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	16.06.2024	16.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие, крупногабаритной техникой	Выполнить инвентарный осмотр ВЛ 110 в СН Славянские - Троицкий вольтер на предмет выявления нарушений. Провести установку ограничивающих элементов электротехнического хозяйства и в особых условиях использования в пределах участка, расположенных в границах такт. зон. Организовать работу по выявлению нарушений в технологическом процессе и возмещению ущерба филиату ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС. Рассмотреть и утвердить мероприятия по обеспечению безопасности объектов ТП/участков электрических зон. По результатам осмотра ВВ.6-АБ-471, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению.	322557 1606241559006
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Южно-Западные ЭС Абинский РЭС	16.06.2024	16.06.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0.4/4 в.Л 1-от КТП ПЖ-100/4 в.Л ТП И4-10/670, вывесить замечания устранить.	32256201 1606241607940
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Первоуральский РЭС	16.06.2024	16.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0.4/4 в.Л 1-от КТП ПЖ-100/4 в.Л ТП И4-10/670, вывесить замечания устранить.	32255904 1606241638028
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Красноярский РЭС	16.06.2024	16.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести осмотр ВЛ 0.4/4В линии 2 от ТП Л3-5/16.	32255403 1606241730726
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Свердловский РЭС	16.06.2024	16.06.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра ВЛ 110 - ИЛ-3 на предмет разрегулировки стрелы провеса ВЛ	32255404 1606241750552
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Тупиловский РЭС	17.06.2024	17.06.2024	Дефекты (недостоит) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включение КВЛ-10 КРН16 - КТ16 в график профилактический на 2024 согласно СТО 34.01-23.1-06-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	32255806 1706240355543
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	17.06.2024	17.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 1706240710240
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	17.06.2024	17.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0.4/4 в.Л № 1 от КТП ПЖ-100/4 в.Л ТП И4-10/670, вывесить замечания устранить.	32255905 1706240846055
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	17.06.2024	17.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0.4/4 в.Л № 2 от КТП ПЖ-100/4 в.Л ТП М-3/865, вывесить замечания устранить.	32255905 1706240850554
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Казанский РЭС	17.06.2024	17.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0.4/4 № 1 КТП СВ-1-210, вывесить замечания устранить.	32255902 1706240903051
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Новоуральский РЭС	17.06.2024	17.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотра ВЛ 0.4/4 в.Л № 1 от КТП ПЖ-3-132. При выявлении нарушений вывесить замечания устранить.	32256003 1706240966649
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Арамирские ЭС Гуляевский РЭС	17.06.2024	17.06.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инвентарный осмотра ВЛ 110 в.Л ВУ-4 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255201 1706240954328
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Сочинский РЭС	17.06.2024	17.06.2024	Дефекты (недостоит) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую оценку о электромонтаже по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Проверка кабеля и технология монтажа соединительных и вспомогательных муфт типа СТП, КВТН, КВТН, РОЛ, РОЛ.Т».	32255805 1706241014540
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Красноярский РЭС	17.06.2024	17.06.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе: Оформление (подарядки) оборудования потребителем электрической энергии	Провести внеочередной осмотра ВЛ 110 - СК-9 до границ балансовой принадлежности.	32255403 1706241215753
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Красноярский РЭС	17.06.2024	17.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	провести внеочередной осмотра ВЛ 110 - СК-9 на предмет повреждения проводов, а так же разрегулировка стрелы провеса.	32255403 1706241312754
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	17.06.2024	17.06.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0.4/4 №1 ТП 4-5 - 135;. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 8-9 ВЛ 0.4/4 №1 ТП 4-5 - 135.	32255502 1706241339263
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС	17.06.2024	17.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Выбор несоответствия проектам на ВЛ	Провести осмотр опоро с опорами ЭУ на опоре № 13, 14, 15 ВЛ 110 в.Л Западные 2 - Тургенская 2 лент;. Провести осмотра ВЛ в пролете опор №13-15 на предмет нарушения линейной арматуры ВЛ от опоры и пролетов.	322554 1706241533674
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красноармейский РЭС	17.06.2024	17.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 1706241546241
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Красноярский РЭС	17.06.2024	17.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	провести внеочередной осмотра ТН 10 лент ССП 110 в.Л Староуральские.	32255403 1706241707875
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Тупиловский РЭС	17.06.2024	17.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 1706242130243
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	18.06.2024	18.06.2024	Воздействие животных и птиц	На ВЛ -110 в.Л Крыловская-Косюковская с отстойной на ПС-110 в.Л Октябрьская провести замену провода изолонор на опоре №52. На ВЛ -110 в.Л Крыловская-Косюковская с отстойной на ПС-110 в.Л Октябрьская провести установку ПЗЗ на опоре №52	322550 1806240451007
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Новокубанский РЭС	18.06.2024	18.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 1806240815244
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	18.06.2024	18.06.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0.4/302 ТП К4-4 - 510;. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 4 -8 ВЛ 0.4/302 ТП К4-4 - 510.	32255502 1806240919264
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Казанский РЭС	18.06.2024	18.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инвентарный осмотра ВЛ 110 - Г-5, вывесить замечания устранить.	32255902 1806241007749
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Каневский РЭС	18.06.2024	18.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0.4/4 №1 ТП КН-5 - 8, вывесить замечания устранить.	32255903 1806241320088
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Адрасский РЭС	18.06.2024	18.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнее визуальное обследование КС-10вБ А5210-457401.	32255801 1806241345544
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Татамузский РЭС	18.06.2024	18.06.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе: Прочие, крупногабаритной техникой	Организовать направление жалоб в правоохранительные органы для привлечения виновного к ответственности;. Провести внеочередной осмотра ВЛ 110 - ТМБ с оформлением Gilberttype размеры стрелы провеса.	32255405 1806241355755
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Каневский РЭС	18.06.2024	18.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0.4/4 №1 ТП ПЖ-3 - 60, вывесить замечания устранить.	32255903 1806241828069
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Тупиловский РЭС	18.06.2024	19.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включение КС-10 И4240-ИТ19н. в график профилактический на 2024 согласно СТО 34.01-23.1-06-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	32255806 1806241825554
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кумьский РЭС	18.06.2024	18.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инвентарный осмотра ВЛ 0.4/4 №1 ТП КС-3 - 361 с целью выявления дефектов.	32255602 1806241916294
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кумьский РЭС	18.06.2024	18.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инвентарный осмотра ВЛ 0.4/4 №1 ТП Нс-1 - 469 с целью выявления дефектов.	32255602 1806241950295
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Арамирские ЭС Гуляевский РЭС	18.06.2024	19.06.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инвентарный осмотра ВЛ 110 в.Л ВУ-7 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255201 1806242115330
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Арамирские ЭС Новокубанский РЭС	18.06.2024	19.06.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инвентарный осмотра ВЛ 110 в.Л ХТ-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255203 1806242127331
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Лапидарский РЭС	19.06.2024	19.06.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе: Оформление (подарядки) оборудования потребителем электрической энергии	Обеспечить готовность включени в работу КС-10 в.Л КРН16-КТ120 (совместные СНТ «Молочка»).	32255804 1906240639549
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Тупиловский РЭС	19.06.2024	19.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включение КС-10 И4240-ИТ19н. в график профилактический на 2024 согласно СТО 34.01-23.1-06-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	32255806 1906240705064
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Арамирские ЭС Овсяненский РЭС	19.06.2024	19.06.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инвентарный осмотра ВЛ 0.4/4 в.Л 1-от ТП 10/10.4 в.Л ВЛ-924 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 1906240956332
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	19.06.2024	19.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0.4/4 в.Л № 3 от КТП ПЖ-100/4 в.Л ТП РС-4/971, вывесить замечания устранить.	32255905 1906241003056
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	19.06.2024	19.06.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотра ВЛ 0.4/304 ТП 4-5 - 137;. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0.4/304 ТП 4-5 - 137.	32255502 1906241038265
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	19.06.2024	19.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие, ведомствами	Выполнить инвентарный осмотра ВЛ 0.4/302 ТП Р-4-30	32255501 1906241400257
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	19.06.2024	19.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц	Выполнить инвентарный осмотра УЗГА трансформатора на ПС-110 в.Л Новомашистская; Выполнить позвонку департаменту территории и населенный ПС-110 в.Л Новомашистская;. При обнаружении технических нарушений на объекте выполнить замену река МТЗ-110 в.Л	322557 1906242125607
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Арамирские ЭС	20.06.2024	20.06.2024	Несоблюдение сроков, выполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ТВК ВВ-110вБ Арамир-Кубанская тягока.	322552 2006240132055

23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	20.06.2024	20.06.2024	Дефекты (исключая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабелей и технология монтажа соединительных и оконных муфт типа СТИ, КВТЦ, КВНЦ, ПОЛ, РОЛ, Т». »	32255805 2006240618550
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	20.06.2024	20.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 100,4 кВ ТП Т-5-01, выявленные замечания устранить.	32255905 2006240951057
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	20.06.2024	20.06.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП В-3 - 291. Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опора 7-8 ВЛ 0,4 кВ ТП В-3 - 291.	32255502 2006241008266
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	20.06.2024	20.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ТВК ВСК-110 Лапидо-2 после проведенного ремонта.	322554 200624143678
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	20.06.2024	20.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внутренний осмотр ВЛ 0,4 кВ В-3 от КТП Стр-36 с целью выявления дефектов.	32255602 2006241201297
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адлерский РЭС	20.06.2024	20.06.2024	Дефекты (исключая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабелей и технология монтажа соединительных и оконных муфт типа СТИ, КВТЦ, КВНЦ, ПОЛ, РОЛ, Т». »	32255801 2006241299511
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майковский РЭС	20.06.2024	20.06.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (перегревание) оборудования потребителя электрической энергии	Обеспечить выделение КТП 100,4 кВ ТЭ-923П, после устранения потребителем технологического нарушения.	32255104 200624125073
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС	20.06.2024	20.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	При проведении технического обслуживания РП-10кВ в обязательном порядке проводить ревизию болтовых контактных соединений с эт. работор; Проверка контактных соединений ДР-10кВ РП Червоныя	322556 2006241340296
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	20.06.2024	20.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	На ПС 110 кВ Юно-Восточная обеспечить изменение логики работы ДИИ-6 кВ для исключения ошибочного включения КЗ-110 Т-2. Обеспечить контроль ТВК на КЗ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная прокомм.; Провести проверку в объеме ТК указаний РА отстоящей ревизии КВ-13, МВ-6 Т-1.	322554 2006241536996
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	20.06.2024	20.06.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (перегревание) оборудования в смежной электрической сети	Провести визуальную ревизию в смежной электрической сети ВВ-6 Т-1 ПС 110 кВ РИП.	322554 2006241650724
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	20.06.2024	20.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести проверку контактов на АВ-0,4 кВ В-1	32255405 2006241654715
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	20.06.2024	20.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр трансформатора и ремонт трансформатора 1 и П-габаритов.	32255602 2006241700298
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	20.06.2024	20.06.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внутренний осмотр ВЛ 10 кВ КО-3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2006241725343
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адлерский РЭС	20.06.2024	20.06.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (перегревание) оборудования потребителя электрической энергии	Направить письмо собственнику ПЛ-AG20 о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки.	32255801 2006241740553
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	20.06.2024	20.06.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внутренний осмотр ВЛ 10 кВ КО-2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2006241746334
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	20.06.2024	20.06.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внутренний осмотр ВЛ 10 кВ КО-4 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2006241758345
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	20.06.2024	20.06.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внутренний осмотр ВЛ 10 кВ КО-3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2006241837346
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	20.06.2024	20.06.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внутренний осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП 100,4 кВ С-2-082 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 2006241940335
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Безгоресенский РЭС	20.06.2024	20.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 2006242006245
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	20.06.2024	20.06.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внутренний осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ КОЗ-1208 ф.2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2006242025337
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	20.06.2024	20.06.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внутренний осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 100,4 кВ С-7-690 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2006242025336
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	20.06.2024	21.06.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внутренний осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ КОЗ-1203 ф.2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2006242047338
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	20.06.2024	21.06.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внутренний осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ КОЗ-977 ф.3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2006242110139
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	20.06.2024	21.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ТП РД-4 - 310 выполнять контроль нагрузок силового трансформатора.	32256102 2006242119124
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	20.06.2024	21.06.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внутренний осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ КОЗ-973 ф.4 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2006242115340
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	20.06.2024	21.06.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внутренний осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ КОЗ-1208 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2006242154341
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	20.06.2024	20.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	провести проверку контактов	32255405 2006242310716
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ставропольское ЭС Красноярский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Организовать работу по возмещению ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань» Ставропольские электрические сети.	32255701 2106240006254
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Краснодарский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Дефекты (исключая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабелей и технология монтажа соединительных и оконных муфт типа СТИ, КВТЦ, КВНЦ, ПОЛ, РОЛ, Т». »	32255803 2106240045552
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	21.06.2024	21.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Провести ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Афинская - Афинская-110 Тщ по всей длине. Провести ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Афинская - Шенский тупик по всей длине. Провести проверку контур заземления опоры №1 ВЛ 110 кВ Афинская - Шенский тупик.	322554 2106240141689
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	21.06.2024	21.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести утренний ТВК опоры ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ. Обд с отстойной ПС Юно-Восточная.	322554 2106240453708
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	выдать БИЦА	32255405 2106240453718
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	внести опору №3, восстановить электрооборудование.	32255405 2106240453717
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внутренний осмотр ВЛ 10 кВ ПИП1 - 1870/П708	32255806 2106240741565
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП В-3 - 301. Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опоры 7-8 ВЛ 0,4 кВ ТП В-3 - 301.	32255502 2106240745270
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внутренний осмотр ВЛ 0,4 кВ В-3 от КТП ВГ-6,2.	32255603 2106240830302
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ставропольский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ТП СТМ-14 - 201	32255604 2106240890530
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ставропольский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП ССК-1 - 339	32255604 2106240947800
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП В-3 - 496. Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опоры 7-8 ВЛ 0,4 кВ ТП В-3 - 496.	32255502 2106241033273
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Каневский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ-5, выявленные нарушения устранить	32255903 2106241020790
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Приморско-Ахтарский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ В-1 от КТП 100,4 кВ СТ-3,83, выявленные замечания устранить.	32255904 2106241133029
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внутренний осмотр ВЛ 0,4 кВ В-7 с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отказов.	32255603 2106241147303
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Ленинградский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ В22-2130 с оформлением акта осмотра, для выявления наличия угрожающих надписей на проводах вне охранной зоны, и внесением прогнозов требуемых частей от ДЖР.	32255804 2106241204556
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоиский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнее исследование скелетине КВ-10кВ Д14 - Д173.	32255802 2106241501558
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС	21.06.2024	21.06.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Атмосферные перенапряжения (гроза)	Внести в план работ замену ОПН на опоре №2/5. Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах №2/5, 2/6с, 2/7с	322558 2106241644575
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоиский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Дефекты (исключая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабелей и технология монтажа соединительных и оконных муфт типа СТИ, КВТЦ, КВНЦ, ПОЛ, РОЛ, Т». »	32255802 2106241652559

01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителям электрической энергии	Обеспечить включение КТП 6/0,4 кВ ЧМ-845Н, после устранения потребителями технологического нарушения.	3225504 210624170074
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС	21.06.2024	21.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить замену контактной группы тепловой защиты в комплексе шин ГЭТ-1636-672 ВЛ 110 кВ Байдуковский. Провести опрессовку ТО в объеме работ, контрол на ПК 110 кВ ТК-1.	322552 210624175076
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Извозный РЭС	21.06.2024	22.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить вешательный осмотр опор № 44 и № 47 ВЛ 10 кВ Кс-1 на предмет выявления потереших трещин стержней опор. При необходимости присутствовать замену стержней при формировании программы капитального ремонта ВЛ 10 кВ.	3225502 210624182075
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохникское ЭС Сохникский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнее высоковольтное испытание КЛ-6кВ 236-382.	32255805 210624189560
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Красноармейский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 210624200026
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Темнишевское ЭС Каневской РЭС	21.06.2024	22.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замену поврежденного трансформатора ТМ-160 кВА на КТП ИС-5-110.	32255903 210624220171
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохникское ЭС Дятловский РЭС	21.06.2024	21.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной ПТР опор ВЛ 10 кВ ЖЗ-Д200/Д356/3554 и согласно методов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 210624231988
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	22.06.2024	22.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Организовать работу по возмещению ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети.	32255701 2206241418255
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Темнишевское ЭС Темнишевский РЭС	22.06.2024	22.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ ТП КРС-3-659, выявленные замечания устранить.	32255905 2206241521058
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	22.06.2024	22.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие крупномасштабная техника	Организовать работу по возмещению ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети.	32255701 2206241630256
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	22.06.2024	22.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести вешательный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ЧЛ-3 - 677 с целью выявления дефектов.	32255602 2206241935304
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохникское ЭС Хостинский РЭС	22.06.2024	22.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнее высоковольтное испытание КЛ-6кВ М-25 -3400.	32255807 2206241955561
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохникское ЭС Хостинский РЭС	22.06.2024	23.06.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителями электрической энергии	После устранения повреждений и проведения ВНИ в объеме работ обеспечить готовность к включению КЛ-6кВ Х1810 -Х4174 по нормативной схеме.	32255807 2206242007562
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	22.06.2024	22.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести вешательный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Р-7 - 775 с целью выявления дефектов.	32255602 2206242030065
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шереметовский РЭС	22.06.2024	22.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ 3-4 в пролете опор №3-№4 от КТП-Шыс-204 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605 2206242035308
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	22.06.2024	23.06.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП А-7 - 553. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ ТП А-7 - 553.	32255502 220624232271
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Темнишевское ЭС	23.06.2024	23.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц	При выполнении планового текущего ремонта, техобслуживания, а также пробования выключателя типа ММЛ-110 проверить исправность механизма включения; Провести замену изоляторов на опоре №195 ВЛ 110 кВ Калигинское-Новоколхозовское с отпайкой на ПК Трехталия Балка; Провести установку ППУ на опоре №195 ВЛ 110 кВ Калигинское-Новоколхозовское с отпайкой на ПК Трехталия Балка	322559 2206240409518
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отрадненский РЭС	23.06.2024	23.06.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести вешательный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ИД-1483 для оценки металлического состояния элементов ВЛ.	32255204 2206240825342
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славянский РЭС	23.06.2024	23.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести вешательный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф0 от ТП ПАС-826 на предмет выявления дефектов.	32255702 2206240858736
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Гуляевский РЭС	23.06.2024	23.06.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести вешательный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП В-2-48 для оценки металлического состояния элементов ВЛ.	32255201 2206241125347
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Темнишевское ЭС Калининский РЭС	23.06.2024	23.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП КС-1-107, выявленные нарушения устранить.	32255902 2206241434052
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Гитгинский РЭС	23.06.2024	23.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 2206241440247
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Темновский РЭС	23.06.2024	23.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить вешательный осмотр ВЛ 10 кВ Ф14 на предмет выявления применения нагрузки на трансформатор КТП-10/0,4 кВ. Устранить выявленные дефекты, захватывающие в объеме технического обслуживания.	32255703 2206241702636
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Темнишевское ЭС Калининский РЭС	23.06.2024	23.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП ИС-6-800, выявленные нарушения устранить.	32255902 2206242015053
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	24.06.2024	24.06.2024	Воздействие животных и птиц	Внести в ремонтную программу на 2026 год мероприятия по установке ППУ на опоре №78 ВЛ 110 кВ Динская - Лорис; Провести измерение сопротивления изоляции опоры №78 ВЛ 110 кВ Динская - Лорис.	322554 2206240416603
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Гитгинский РЭС	24.06.2024	24.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 2406240350248
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Стромовский РЭС	24.06.2024	24.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП СМ-20 - 16.	32255604 2406240730306
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохникское ЭС Адырский РЭС	24.06.2024	24.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнее высоковольтное испытание кабельного участка Кв-3-оп.№1 на КЛВ-10кВ Кв-3-А324 А31 п.	32255801 2406240750566
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Стромовский РЭС	24.06.2024	24.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП ТД-4 - 105.	32255604 2406240814307
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шереметовский РЭС	24.06.2024	24.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ 3-1 в пролете опор №10-№11 от КТП-Шыс-5-62 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605 2406240855309
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Темнишевское ЭС Темнишевский РЭС	24.06.2024	24.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ ТП ИД-6-162, выявленные замечания устранить.	32255905 2406240934059
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Темнишевское ЭС Калининский РЭС	24.06.2024	24.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести верховой осмотр ВЛ 10 кВ В-1 в пролете опор 39-42, выявленные нарушения устранить	32255902 2406240950752
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	24.06.2024	24.06.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителями электрической энергии	Образование заявки потребителю на включение в работу после ремонта участка ВЛ 10 кВ Рс-2 от ЛР 22; Подать направление по звонку потребителя в участок ВЛ 10 кВ Рс-2 от ЛР 22.	32256205 2406241008502
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	24.06.2024	24.06.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Ф-8 - 119. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ ТП Ф-8 - 119.	32255502 2406241012274
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохникское ЭС Адырский РЭС	24.06.2024	24.06.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителями электрической энергии	Направить письмо собственнику ТП-А58010 по необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки.	32255801 2406241020568
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Темнишевское ЭС Темнишевский РЭС	24.06.2024	24.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ ТП КР-3-354, выявленные замечания устранить.	32255905 2406241127060
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отрадненский РЭС	24.06.2024	24.06.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести вешательный осмотр ВЛ 10 кВ МК-2 для оценки металлического состояния элементов ВЛ.	32255204 2406241158348
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Углеродское ЭС Новороссийский РЭС	24.06.2024	24.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП ИС-159. При выявлении нарушений инициировать дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	32256003 2406241416650
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Кавказский РЭС	24.06.2024	24.06.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести вешательный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-8 для оценки металлического состояния элементов ВЛ.	32255202 2406241638349
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	24.06.2024	24.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс испарениями предметов на ВЛ	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 - Ф3-4 на выявленные замечания, а так же на предмет sightings образования связей в стальной зоне ВЛ.	32255403 2406241840761
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Темнишевское ЭС Калининский РЭС	24.06.2024	24.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП ИС-4-467, выявленные нарушения устранить.	32255902 2406242000054
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Гитгинский РЭС	25.06.2024	25.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 2506240818249
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Адыровский РЭС	25.06.2024	25.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255107 2506240935250
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Стромовский РЭС	25.06.2024	25.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр вводов 0,4кВ на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП ТД-4 - 105.	32255604 2506240940310
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Стромовский РЭС	25.06.2024	25.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП ТД-4 - 105.	32255604 2506241053111
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	25.06.2024	25.06.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести вешательный осмотр ВЛ 10 кВ СТ-3 для оценки металлического состояния элементов ВЛ.	32255203 2506241107350

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Пряморско-Астарский РЭС	25.06.2024	25.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 3-1 от КТП 100.4АВ ВЖ-3-189, вывешивание замечания устранить.	32255904.2506241135030
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Тульский РЭС	25.06.2024	25.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ВВ-1 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255201.2506241305351
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	25.06.2024	25.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ ТИ Ч-4, -146. Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4кВ ТИ Ч-4, -146.	32255502.2506241342378
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	25.06.2024	26.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТИ М3-3 - 426; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №1-4-1; ВЛ 0,4 кВ ТИ М3-1 - 426.	32255501.2506242036269
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	25.06.2024	26.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТИ Ка-3 - 163; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №9-9А; ВЛ 0,4 кВ ТИ Ка-3 - 163	32255501.2506242142658
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	25.06.2024	26.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТИ М3-3 - 423; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №1-4-1-1; ВЛ 0,4 кВ ТИ М3-3 - 423	32255501.2506242210267
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	25.06.2024	26.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТИ М3-3 - 432; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №27--28; ВЛ 0,4 кВ ТИ М3-3 - 432	32255501.2506242300262
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянской ЭС	26.06.2024	26.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Обеспечить проведение инспекционного осмотра ЛР-110 Подстанции с односторонними выключателями технологического контроля. Составить график проведения ТНВ силовых трансформаторов, трансформаторных и вспомогательных на ПС 110 кВ с сертифицированными трансформаторами.	322557.250624050208
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянской ЭС Славянский РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ФЭ от КТП 62-90 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ	32255702.2506240727737
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП СМ-20 - 337	32255604.2506240931312
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Бирюковский РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить письма в правоохранительные органы по факту определения влитоками повреждения ВЛ 0,4 кВ ТИ 3-2-107 в количестве перечисленного ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань» Тимашевское электрическое сети.	32255901.2506240958044
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	26.06.2024	26.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Найрос поврежденных проводов на ВЛ	Выполнить осмотр привозов ШПЗ-33 на ПС 110 кВ "Томельская". Выполнить осмотр ПС 110 кВ "Томельская", на наличие старения прелекта, при выявлении вывешивание уборку территории ОРП-110 кВ; Запланировать выполнение среднего ремонта СМБ-110 на ПС 110 кВ "Томельская" в 2023-2026 году; После выполнения осмотра привозов ШПЗ-33 на ПС 110 кВ "Томельская", при обнаружении дефектов, разработать мероприятия по их устранению	322562.2506240985811
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Х3-5, на предмет выявления повреждений металлических повешивания, ослабления крепежных элементов в месте посадки на штырь трансра (отделение планшета от вертикального положения относительно штыря), при необходимости предпринять их замену при ТО текущего года	32256504.2506241009706
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Измеренский РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ВР-6 на предмет выявления пересечения удерживающих элементов на проходах ВЛ, при необходимости вывешивать марку аналогичных деревьев.	32255102.2506241007077
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кумуцкий РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТИ СП-4 - 53 с целью выявления дефектов.	32255602.2506241153133
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ 3-1 от КТП 10-16-52	32255603.2506241273135
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Восстановить электрооборудование потребителей ВЛ 10 кВ Х3-3 путем устранения персоналом СКЖД технологического нарушения на ПС 110 кВ Ухмылка-Лугова.	32255104.2506241211078
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 100.4АВ ТИ Д-1-472, вывешивание замечания устранить.	32255905.2506241236061
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Динатомский РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВНИ обстановку обеспечить готовность к включению ТИ-П1 ВП1 по нормальной схеме.	32255802.2506241250884
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТИ КН1 - 260.	32255604.2506241252314
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Брюсовский РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТИ Б-4 - 77, вывешивание замечания устранить	32255901.2506241331045
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Сочинский РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование оплетения КС-6АВ 901-900.	32255805.2506241426569
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Пряморско-Астарский РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 3-1 от КТП 100.4АВ ВЖ-3-187, вывешивание замечания устранить.	32255904.2506241522031
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Адыгейский РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Настроить пакет документов на включение в "Интегрированную программу ревизионных распределительной сети" КЛ-10кВ РП-48(1)-РП-87(1).	32255801.2506241705870
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кумуцкий РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТИ СП-5 - 183 с целью выявления дефектов.	32255602.2506241940317
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кумуцкий РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТИ СП-5 - 566 с целью выявления дефектов.	32255602.2506241955318
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Красноармейский РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106.2506242048251
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Тульский РЭС	26.06.2024	26.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Инспекционный осмотр с ТИК 1-96	32255806.2506242130573
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динатомский РЭС	26.06.2024	27.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Обращение в правоохранительные органы по вопросу фиксации ущерба; Письменное обращение в правоохранительные органы по вопросу фиксации ущерба.	32255402.2506242330720
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	27.06.2024	27.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТИ-СМ-14-330.	32255604.2706240825319
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	27.06.2024	27.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТИ Б-5 - 306. Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ ТИ Б-5 - 306.	32255502.2706240928279
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	27.06.2024	27.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ КН-3, вывешивание замечания устранить	32255905.2706241037753
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Каневский РЭС	27.06.2024	27.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ВВ-2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202.2706241144552
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Гигитинский РЭС	27.06.2024	27.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103.2706241245253
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Тульский РЭС	27.06.2024	27.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ СВ-1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201.2706241245353
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Каневский РЭС	27.06.2024	27.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105.2706241315254
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Динатомский РЭС	27.06.2024	27.06.2024	Дефекты (дефекты) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую работу с электромонитроном по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процесса кабеля и технология монтажа соединительных и ножевых муфт типа СТП, КНПН, КНПН, РОЛ, РОЛ, Т».	32255802.2706241350574
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Каневский РЭС	27.06.2024	27.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТИ КГ-2 - 305, вывешивание замечания устранить.	32255903.2706241350870
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Брюсовский РЭС	27.06.2024	27.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТИ С-5-303, вывешивание замечания устранить.	32255901.2706241931046
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Брюсовский РЭС	27.06.2024	27.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТИ НХ-7-330, вывешивание замечания устранить	32255903.2706241944047
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Гигитинский РЭС	27.06.2024	27.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103.2706242000255
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	27.06.2024	28.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 3-1 от ТИ 4-850; Выписать замену опоры №13 ВЛ 0,4кВ 3-1 от ТИ 4-850.	32255503.2706242328272
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Гигитинский РЭС	28.06.2024	28.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103.2806241015256
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Пряморско-Астарский РЭС	28.06.2024	28.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 3-1 от КТП 100.4АВ КВ-3-1, вывешивание замечания устранить.	32255904.2806241105032
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	28.06.2024	28.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТИ Ук-8 - 994. Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 4-7 ВЛ 0,4 кВ ТИ Ук-8 - 994.	32255502.2806241107280
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Хостинский РЭС	28.06.2024	28.06.2024	Дефекты (дефекты) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую работу с электромонитроном по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процесса кабеля и технология монтажа соединительных и ножевых муфт типа СТП, КНПН, КНПН, РОЛ, РОЛ, Т».	32255807.2806241155575

23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Джинской РЭС	28.06.2024	28.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр охранной зоны ВЛ 10 - ПЛ-9 на наличие веток, деревьев угрожающих падением на ВЛ.	32255402 280624122764
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кувшейской РЭС	28.06.2024	28.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 №2 ТП Шпр-5 с целью выявления дефектов.	32255602 2806241301320
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Кошекбийской РЭС	28.06.2024	28.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 2806241501257
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Туеской РЭС	28.06.2024	28.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр охранной зоны ВЛ 10 - АД.7 на наличие мусора.	32255406 2806241510763
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	28.06.2024	28.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ТС-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2806241530554
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	28.06.2024	28.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ПБ-6 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 2806241533555
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Хостинский РЭС	28.06.2024	28.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высотное испытание кабелем УХМ4и-оп.№1 на КВЛ-6кВ Х384и-Х316и.	32255807 2806241540579
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Хостинский РЭС	28.06.2024	28.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высотное испытание кабелем КВЛ-6кВ РП-3А-Х65(1).	32255807 2806241615581
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	28.06.2024	28.06.2024	Дефекты (бедствия) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтарами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Фирсалада кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВНТН, ГИПЦ, РОЛ, РОЛ.Т».	32255805 2806241755582
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Белореченский РЭС	28.06.2024	28.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 2806241930258
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	29.06.2024	29.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0.4 кВ Д.2 от ТП 10.0.4 кВ М-9-64. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-5--5-3 от ВЛ-0.4 кВ Д.2 от ТП 10.0.4 кВ М-9-64.	32255503 2806240819275
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	29.06.2024	29.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ от КТП 10.0.4 кВ ПЦТ-1322 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2806240821356
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	29.06.2024	29.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ ф.1 от ТП 10.0.4 кВ ПБ-417 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 2806240831357
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	29.06.2024	29.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 №3 ТП Пр-9 - 610. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№6--7иВЛ 0.4 №4 ТП Пр-9 - 610	32255501 2806240924284
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	29.06.2024	29.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 №2 ТП Аз-1 - 243. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№11--12иВЛ 0.4 №2 ТП Аз-1 - 243	32255501 2806241055283
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кувшейской РЭС	29.06.2024	29.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0.4кВ №2 ТП Шпр-5 с целью выявления дефектов.	32255602 2806241125231
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	29.06.2024	29.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 №3 ТП П-5 - 9. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-10--:1-11 на ВЛ 0.4 №3 ТП П-5 - 9	32255501 2806241155282
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тулаевский РЭС	29.06.2024	29.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 ЗТП 1-6-917 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 2806241225359
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канкальский РЭС	29.06.2024	29.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 № 2 ТП К-3-467 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 2806241315360
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	29.06.2024	29.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ ф.2 от КТП 10.0.4 кВ Р-9-495 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 2806241545361
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Апшский РЭС	29.06.2024	29.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Прочие воздействия неблагоприятных природных зарядов	По результатам ВЛ-0.4кВ Д.1, Д.2, Д.3, Д.4 от ТП С-5-884, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести измерение температуры 3V опор 14-17 ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Кислородный завод.	32256202 2806241655514
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	29.06.2024	29.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Набор инспекции предостан на ВЛ	Провести внеочередной осмотр охранной зоны ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Кислородный завод на предмет наличия мусора, несоблюдения нормативных актов. Провести измерение контура 3V опор 14-17 ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Кислородный завод.	32255404 2806241853707
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянский РЭС	29.06.2024	29.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ Ф1 от КТП ББ-921 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255202 2806241858738
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	30.06.2024	30.06.2024	Дефекты (бедствия) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтарами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Фирсалада кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВНТН, ГИПЦ, РОЛ, РОЛ.Т».	32255805 3006240214588
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	30.06.2024	30.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ ф.2 от ТП 10.0.4 кВ У-289 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 3006240811362
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	30.06.2024	30.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 №3 ТП Пв-3 - 690. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№14--15иВЛ 0.4 №3 ТП Пв-3 - 690	32255501 3006240824310
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	30.06.2024	30.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 №3 ТП Мв-3 - 676. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№2.4--2.5иВЛ 0.4 №3 ТП Мв-3 - 676	32255501 3006240905281
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	30.06.2024	30.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ от КТП 10.0.4 кВ МЛ-1054 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 3006240922363
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канкальский РЭС	30.06.2024	30.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 № 2 ТП Т-9-740 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 3006241252364
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	30.06.2024	30.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной НТР опор ВЛ-10кВ "МОК-1" по всей длине.	32255501 3006241346277
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	30.06.2024	30.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ ф.2 от КТП 10.0.4 кВ ПР-1405 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 3006241422365
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красногвардейский РЭС	30.06.2024	30.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 3006241422529
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	30.06.2024	30.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0.4 кВ Д.2 от ТП 10.0.4 кВ Пв-2-125. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-5--:1-6 от ВЛ-0.4 кВ Д.2 от ТП 10.0.4 кВ Пв-2-125.	32255503 3006241614276
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кувшейской РЭС	30.06.2024	30.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 №3 ТП Шпр-3 - 671 с целью выявления дефектов.	32255602 3006241905232
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тулаевский РЭС	30.06.2024	30.06.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 ТП ПЛ-11-491 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 3006241906366
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	30.06.2024	30.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр участков ВЛ 10 кВ Хд-6 проходящих сквозь просеки лесных насаждений, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости выявить вырубку поврежденных деревьев.	32255104 3006241933079
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тулаевский РЭС	30.06.2024	30.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий с рассмотрением включением КЛ 10 кВ И46-И454и в график профессионалов на 2024 согласно СТО 34-01-21-1408-2017 "Объемы и нормы испытания оборудования"	32255806 3006241939580
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	30.06.2024	01.07.2024	Воздействие животных и птиц	Дезинвентаризовать ОПВ-10 и провести герметизацию РУ-10 кВ ТП-570	32255805 3006242312944
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	01.07.2024	01.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Атмосферные перерывающие (грозы)	Внести в план работ планы ОНН на опоры №10. Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах №109, 110, 112	322558 0107240115592
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Апшский РЭС	01.07.2024	01.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Набор инспекции предостан на ВЛ	Выполнить внеочередной осмотр охранной зоны ВЛ ВЛ 35 кВ Апшская-Апша на участке опор №1-10 на предмет их самонормирования сваями.	32256202 0107240915515
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дигомский РЭС	01.07.2024	01.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высотное испытание кабелем КВЛ-10кВ Д-7-2117.	32255802 0107241007585
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дигомский РЭС	01.07.2024	01.07.2024	Дефекты (бедствия) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтарами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Фирсалада кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВНТН, ГИПЦ, РОЛ, РОЛ.Т».	32255802 0107241020578
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	01.07.2024	01.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить поликарбидиру проверку УВР ПДМА. Выполнить поликарбидиру проверку лесов и просек МВ-10 Т.3. Провести ремонт выключателей типа ВМГН-10 на ПС 110 кВ со сроком эксплуатации более 10 лет. Разработать график ремонтных работ отключения электромонтаж выключателей типа ВМГН-10 на ПС 110 кВ со сроком эксплуатации более 10 лет.	322557 0107241227089
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Кривоносовой РЭС	01.07.2024	01.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-10кВ К-9 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255701 0107241282527
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Геленджикский РЭС	01.07.2024	02.07.2024	Дефекты (бедствия) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Обеспечить включение МВ-10 АД-8 по схеме нормального режима.	32256203 0107241455335
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Геленджикский РЭС	01.07.2024	01.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	По результатам осмотры ВЛ 10 кВ АД-6, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Провести инспекционный осмотр ВЛ-10 кВ АД-6	32256203 0107241456534

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шербинский РЭС	01.07.2024	01.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный инструмент оперативно и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонт трансформатора I и II габаритов.	32255605 010724010323
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохненское ЭС Дикомский РЭС	01.07.2024	01.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспективное визуальное обследование кабелей КС-10А/ ДПС-3Р/М.	32255802 010724110586
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	01.07.2024	02.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП КИ-7-809 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701 010724222558
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	01.07.2024	02.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 1 от ТП КИ-1-87 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	3225701 010724235529
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	02.07.2024	02.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП М-8-96 на предмет дефектных элементов ВЛ	3225701 0207240346260
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	02.07.2024	02.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ЭЛ-1 на предмет повреждения опорной изоляции.	32255403 020724025770
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС	02.07.2024	02.07.2024	Воздействие животных и птиц	Провести веревочный осмотр опоры №12 ВЛ 110 кВ Лабанская - Тбилисская. Провести осмотр в пролете опоры №1 - №37 ВЛ 110 кВ Лабанская - Тбилисская на предмет выявления гнезд животных птиц. Рассмотреть возможность устранения лишнего инвентаря по исполнению вышеуказанной сети и технического обслуживания и ремонта на 2025 год установки на опоре №12 ВЛ 110 кВ Лабанская - Тбилисская птицевежные устройства.	322561 0207240419010
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохненское ЭС Туапсинский РЭС	02.07.2024	02.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-102	32255806 0207240927599
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС	02.07.2024	02.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	В инвентарю по исполнению привод ПИРК-2000 внести изменения. Частично исключить технологию ручного включения привода ПИРК выкатывающего ВЭВ-110, при отсутствии собственных средств ЛЭС. Всеми персоналом Армавирского ЭС, выполняющего работы по обслуживанию ИС, провести инспекционный инструментальный осмотр по вопросам пользы и качества осмотра оборудования. Выполнить инспекционные работы исполнителем на объекте управления ИС 35-110 кВ на предмет отсутствия дефектов. Выполнить работы по проверке внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ ТП РС-4/971, выявленные замечания устранить.	32255905 0207240958062
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Выселовский РЭС	02.07.2024	02.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4 №2 ТП ВЛ-5 - 176 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256101 0207241026346
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кувшиновский РЭС	02.07.2024	02.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Кр-2 - 334 с целью выявления дефектов.	32255602 0207241201325
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Стромынский РЭС	02.07.2024	02.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр виахов проводов на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-СМ-14-44	32255604 0207241255236
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шербинский РЭС	02.07.2024	02.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ №3 в пролете опор №14-№15 от КТП-ЩС-3-87 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605 0207241435327
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славянский РЭС	02.07.2024	02.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ФЭ от КТП 65-121 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702 0207241545739
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канжальский РЭС	02.07.2024	02.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Направить отношения в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети.	32255302 0207241548358
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Усть-Лабинский РЭС	02.07.2024	02.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 10 - СУ-9 выполнять внеочередной осмотр воздушной линии	32256104 0207241740125
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	02.07.2024	02.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ТВК консольных банков после проведенного ремонта на БСК-110 Заводная-2.	322554 0207241945771
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	02.07.2024	02.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Провести	322554 0207242033779
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	02.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замер нагрузок на КТП 10/0,4 кВ СК-3-422.	32255404 0207242134884
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохненское ЭС Сохненский РЭС	02.07.2024	03.07.2024	Дефекты (исключения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Исходная кабель и технология монтажа соединительных и изоляционных муфт типа СПК, КНПН, КНПН, POL-L, POL-T».	32255805 0207242225591
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохненское ЭС Дикомский РЭС	02.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспективное визуальное обследование кабелей КС-10А/ ДПС-3Р/М.	32255802 0207242359590
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохненское ЭС Туапсинский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспективное визуальное обследование кабелей КС-10А/ ДПС-3Р/М.	32255806 0307240005660
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	03.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения	В первой вышке температурной шкалы провести внеочередной осмотр исполнителем оборудования ИС-110 кВ Краснодарский завод на наличие течи масла. Провести инспекционный инструментальный персонал СИ 35 кВ и выше по вопросам качества проведения осмотра оборудования ИС.	322554 0307240067093
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Угневский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 030724085262
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохненское ЭС Сохненский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (подрядчик) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность на включение на П. А. В-6-Ал -216 после устранения повреждений в сети потребителей (ТП: 860в МСЭД Буканов 10)	32255805 0307240900597
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Стромынский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр виахов проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-СМ-14-222	32255604 0307240900332
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-Д-2-521.	32255601 0307240910328
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-ЖС-7-533.	32255601 0307240915329
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-ЖС-5-87.	32255601 0307240920330
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Апшеронский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101 0307240920263
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (подрядчик) оборудования потребителей электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИС-16-7 по границе балансовой принадлежности	32255403 0307241005806
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционные работы на линиях № 2 по ВЛ-10 кВ ИС-1-102. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИС-3-102 на предмет наличия повреждений проводов	32255403 0307241010864
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кувшиновский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр Р-КТП от ВЛ-10кВ №4, для выявления возможных дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255602 0307241130331
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Стромынский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП СМ-14 - 97	32255604 0307241809333
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохненское ЭС Туапсинский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Дефекты (исключения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Исходная кабель и технология монтажа соединительных и изоляционных муфт типа СПК, КНПН, КНПН, POL-L, POL-T».	32255806 0307241435601
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кувшиновский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный инструмент оперативно и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонт трансформатора I и II габаритов.	32255605 0307241530334
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохненское ЭС Сохненский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт ВЛ-0,4кВ Крыская 34 ТП - 101	32255805 0307241555598
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохненское ЭС Дикомский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Дефекты (исключения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Исходная кабель и технология монтажа соединительных и изоляционных муфт типа СПК, КНПН, КНПН, POL-L, POL-T».	32255802 0307241635593
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС	03.07.2024	03.07.2024	Воздействие животных и птиц	Запланировать установку птицевежных устройств на опорах ВЛ 110 кВ Исаев - Куржиково в местах возможных гнездовых птиц.	322555 030724163286
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255601 0307241640335
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	03.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ТВК консольных банков после проведенного ремонта на БСК-110 Заводная-2.	322554 0307241647809
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ввод МВ-10 кВ ВЛ-7 по схеме нормального режима после завершения работ по замене опоры № 11 на ВЛ-10 кВ ВЛ-7	32255403 0307241813814
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохненское ЭС Туапсинский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр с ТВК РП-44	32255806 0307241836002
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Красноармейский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (подрядчик) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить включение участка ВЛ 10 кВ на ПР-307, после устранения потребителем технологического нарушения.	32255106 0307241915080
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохненское ЭС Адыгейский РЭС	03.07.2024	03.07.2024	Дефекты (исключения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Исходная кабель и технология монтажа соединительных и изоляционных муфт типа СПК, КНПН, КНПН, POL-L, POL-T».	32255801 0307242235595

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ ТП ПБ-173, выявленные замечания устранить.	32255903 040724072063
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Каминский РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП СВ-1-201, выявленные нарушения устранить.	32255902 040724090055
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Строительный РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-СТЖ-5-189.	32255604 040724090736
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 от КТП 10/0,4 кВ ТП КР-3-333, выявленные замечания устранить.	32255905 0407241010064
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП КС-2-769.	32255603 040724104238
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союзнавтом ЭС Тульский РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Инспекционный осмотр с ТВК ТП-1477	32255806 040724142603
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовый РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 10/0,4 кВ М-10-232. Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №14-15 от ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 10/0,4 кВ М-10-232.	32255503 0407241210285
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союзнавтом ЭС Динковский РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Воздействие органических, участвующих в технологическом процессе. Окисление (коррозия) оборудования потребителями электрической энергии	После устранения повреждений в проведении ВНИ необходимо обеспечить герметичность в изоляции ТП-Д5М1 на нормальную схему.	32255802 0407241230619
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП № 9-815	32255603 0407241415339
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союзнавтом ЭС Динковский РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	техническому состоянию кабелей и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание ВЛ-10кВ ДР7, Д143(1).	32255802 0407241415596
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ РЩ-10 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ	32255603 0407241534344
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Строительный РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-СМ-20-22.	32255604 040724163837
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динской РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Проведение внеочередной осмотры ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП ДД-20. Проведение внеочередной осмотры ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП ДД-20 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402 0407241800787
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Каминский РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП КД-10-104, выявленные нарушения устранить.	32255902 0407242012056
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союзнавтом ЭС	04.07.2024	05.07.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Недостатки конструкции	Организовать проведение инспекционного ТО оборудования связи ТП 110 Роща Ущерб.	322558 0407242017621
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динской РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Проведение внеочередной осмотры ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП ДД-5. Проведение внеочередной осмотры ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП ДД-5 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402 0407242040786
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику Ю.	32255104 0407242115264
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союзнавтом ЭС Тульский РЭС	04.07.2024	05.07.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Недостатки проекта	Провести техническую учебу электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокалка кабеля и технология монтажа соединительных в конечных муфт типа СТП, КВНП, КНПН, РОЛ, РОЛ-Т».	32255806 0407242135604
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр на 0,4кВ линия 2 от ст.ЕЛ-5-816	32255403 0407242300727
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	провести осмотр ВЛ 0,4 кВ	32255403 0407242300729
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динской РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Проведение внеочередной осмотры ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП НТ7-350. Проведение внеочередной осмотры ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП НТ7-350 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402 0407242310784
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ	32255403 0407242320730
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динской РЭС	04.07.2024	04.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Проведение внеочередной осмотры ВЛ 0,4 кВ №1-2от ТП Т3-943. Проведение внеочередной осмотры ВЛ 0,4 кВ №1-2от ТП Т3-943 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402 0407242305783
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северный РЭС	04.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести осмотр нагрузки в КТП 10/0,4 кВ СЕ-5-62	32255404 0407242311885
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ставропольские ЭС Краснодарский РЭС	04.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП М-8-962 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701 0407242355261
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	05.07.2024	06.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Провести производственному персоналу Тимашевские ЭС инспекционный инструктаж по теме "Об опасности атлас с использованием бессточных воздушных сушек" согласно письма РО 006/975-ин от 13.05.2024 г.; Провести внеочередное высоковольтное испытание изоляции 110 кВ Т.1, Т.2. Провести внеочередное высоковольтное испытание изоляции СВМ 110. Провести ремонт поврежденных изолирующих радиаторов системы питания системы питания системы Т.1, Т.2 в количестве 7 шт. для повышения качества записи.	322559 050724009519
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ	32255403 0507240013731
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Теушевский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальную проверку трансформатора в КТП-10/0,4 кВ ШР-2-489. Провести осмотр оборудование КТП-10/0,4 кВ ШР-2-489	32255406 0507240146063
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС	05.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный ТВК оборудования ПС 110 кВ Мостовская.	32255805 0507240409302
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	05.07.2024	05.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Наброс посторонних предметов на ВЛ	Провести внеочередной осмотр опорной зоны ВЛ 110 кВ Восточная промена - Панновская на наличие муфты и несоединительных элементов. Провести измерение контур элементов на опорах № 15,16,17 ВЛ 110 кВ Восточная промена - Панновская.	322554 0507240637810
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-КД-6-419.	32255601 0507240723240
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП П-11-767.	32255603 0507240801345
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ш-3-390.	32255601 0507240822341
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Строительный РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр вывоза провала на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП СМ-25 - 57	32255604 050724085343
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-ЕС-7-126.	32255601 0507240920342
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ ТП ОК-3-510, выявленные замечания устранить.	32255905 0507240924005
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметьевский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4кВ №2 в пролете опор №2-4-№2-5 от КТП-АД-3-447 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605 0507241030346
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Гуляевский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ОК-7 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255301 050724111383
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП П-13-17.	32255603 0507241143347
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Кавказский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ КА-6 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255202 0507241214384
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динской РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Проведение внеочередной осмотры ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП ННСТ-14-433. Проведение внеочередной осмотры ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП ННСТ-14-433 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402 0507241404782
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Теушевский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести восстановление провала в пролете опор № 23 - № 24 на ВЛ 10 кВ ПН-3. Провести осмотр ВЛ 10 кВ ПН-3 на предмет наличия повреждений провеса	32255406 0507241460084
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный инструктаж оперативному и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонта трансформаторов I, II группы.	32255603 0507241653566
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ	32255403 0507241653732
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ставропольские ЭС Красноармейский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП М1-1-88 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701 0507241710262
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ	32255403 0507241711733

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джанкой РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный осмотр на опоре № 2 фазы "С" по ВЛ-10 кВ ВС-3. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВС-3 на предмет наличия повреждений проводов.	322554020607241737815
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ПН5-1383 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552050507241942370
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный осмотр трансформатора на ЭТП 10/0,4 кВ ПН5-1199	322552050507242002385
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр на 0,4 кВ линии от тр Ку-3-991	322554030507242003768
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкавский РЭС	05.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП К-5-683 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552020607242020372
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кузнецкий РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный инструктаж операторному и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонта трансформатора I, II габаритов.	322556020607242025348
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный инструктаж операторному и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонта трансформатора I, II габаритов.	322556030507242025359
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ДИ7-1218 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552050507242048373
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно головному графику ТО.	322551040507242104265
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Туапсинский РЭС	05.07.2024	06.07.2024	Дефекты (исадка) просека, конструкция, изготовление, монтаж. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТП, КВТП, РОЛ, РОЛ, Г».	322558060507242130605
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джанкой РЭС	05.07.2024	05.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП Т3-317; Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП Т3-317 с оформлением акта осмотра ВЛ	322554020607242203780
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Красногвардейский РЭС	05.07.2024	06.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно головному графику ТО.	322551060507242232066
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	05.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ линии 3 от ТП Е3-5-816	322554030507242236769
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джанкой РЭС	05.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП НТ1-924. Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП НТ3-924 с оформлением акта осмотра ВЛ	322554020607242247781
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС	06.07.2024	06.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести визуальный ТВК оборудования ПС 110 кВ Местовская	3225550607242304331
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно головному графику ТО.	3225510406072423079267
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Туапсинский РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие животных и птиц	Визуальный осмотр ТП-4630	3225580606072423082606
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ЛВ-3-318 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552030607242309374
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джанкой РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП Т3-317; Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП Т3-317 с оформлением акта осмотра ВЛ	32255402060724230953789
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ПД5-457 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	3225520406072421051375
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ	322554030607241330778
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкавский РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП К-9-700 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552020607241204376
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ линии 3 от тр Е3-5-848	322554030607241205783
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести осмотр ВЛ 110 кВ Бродовская-Ивановградская для определения наличия ступей растительности в овражной зоне ВЛ. Провести публикации в СМИ обращения к гражданам о запрете разведения коз вблизи овражных зон ВЛ, негативных последствий таких поступков.	3225590607241210520
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить замеры на ТП А-5-93.	322555020607241216288
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить внеочередной НТР осмотра ВЛ-10кВ А-5 по всей длине.	322555020607241216290
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Туапсинский РЭС	06.07.2024	07.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Визуальный осмотр с ТВК в ТП-154	322558060607241416607
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джанкой РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП ДД-16; Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП ДД-16 с оформлением акта осмотра ВЛ	322554020607241425790
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ линии 4 от ТП КУ-3-991	322554030607241530788
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джанкой РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП ДД-159; Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП ДД-159 с оформлением акта осмотра ВЛ	322554020607241551791
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести визуальный осмотр на ТП НС-17-2-1170	322554030607241631871
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	06.07.2024	06.07.2024	Дефекты (исадка) просека, конструкция, изготовление, монтаж. Несоответствие конструкции	Внести предложения в ремонтную программу на 2026 год по замене электромагнитных РЗА на микропроцессорные на ПС 110 кВ Новоадыгейская.	3225540607241809911
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной НТР осмотра ВЛ-10 кВ №5 по всей длине.	322555030607242014291
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джанкой РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести работу в работу МВ-10 кВ ВБ-5 после завершения работ на ВЛ-10 кВ ВБ-5.	322554020607242023826
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	06.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной НТР осмотра ВЛ-10кВ "Вз-3" по всей длине.	322555020607242025292
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ У-5-315 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552040607242038377
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	06.07.2024	06.07.2024	Дефекты (исадка) просека, конструкция, изготовление, монтаж. Несоответствие конструкции	После замены ОВН-110 фазы «В» на РП-110 Калма провести испытания ОВН-110 кВ на РП- Калма.	3225540607242050812
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	06.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной НТР осмотра ВЛ-10кВ "Ун-1" по всей длине.	322555030607242052887
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить визуальный осмотр ВЛ 10 кВ Т-2, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости выполнить вырубку угрожающих деревьев.	322551040607242100081
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кузнецкий РЭС	06.07.2024	07.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный инструктаж операторному и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонта трансформатора I, II габаритов.	322556020607242115357
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	06.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №5 - 214; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№1-19--220кВ#1 0,4 №3 ТП №5 - 214	322555010607242120309
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	06.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №4 - 10. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№3-7--220кВ#1 0,4 №3 ТП №4 - 10	322555010607242120308
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	06.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №5 - 221; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№21--220кВ#1 0,4 №3 ТП №5 - 221	322555010607242130307
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Калининский РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ 1 КТП КЛ-1-101, выявленные нарушения устранить.	322559020607242134057
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Л-2-5 - 71.	322555020607242138289
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	06.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной НТР осмотра ВЛ-10кВ "Вз-2" по всей длине.	32255502060724231290

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести измер нагрузок на ТП СК-9-746	32255403/060724207872
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	06.07.2024	06.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Чч-101, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на проволы ВЛ, при необходимости выполнить вырубку выходящих деревьев.	32255104/060724235082
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	06.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить многомерной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Ык-3" по всей длине.	32255502/060724249294
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить многомерной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Ык-1" по всей длине.	32255502/070724000295
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 ТП С-2 - 233. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№9--10кВВЛ 0.4 кВ №1 ТП С-2 - 233	32255501/070724001036
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить многомерной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Ык-5" по всей длине.	32255501/070724003526
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить многомерной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Ск-1" по всей длине.	32255502/0707240045297
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ Чч-1, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на проволы ВЛ, при необходимости выполнить вырубку выходящих деревьев.	32255104/0707240045083
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ ф.1 от ТП 10/0.4 кВ С14-602 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204/0707240714378
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Кореновский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление ТО и ремонта оборудования, устройств	ТП ПВ-3 - 288 выполнить контроль нагрузок силового трансформатора.	32256102/0707240821216
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татамузайский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести контроль нагрузок на Л-3 КТП ИВ-309-704	32255405/0707240913833
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 ТП Т-4 - 832. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№1-2-1-1кВВЛ 0.4 кВ №2 ТП Т-4 - 832	32255501/0707240920305
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татамузайский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	включить АВ-0.4 кВ	32255405/0707240945834
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ №3 ТП Т-4 - 841. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№10--11кВВЛ 0.4 кВ №3 ТП Т-4 - 841	32255501/0707240952304
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татамузайский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	включить АВ-0.4 кВ	32255405/0707241049836
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Кс-7 - 540. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 4-7 ВЛ 0.4 кВ ТП Кс-7 - 549.	32255502/0707241140311
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адырский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Дефекты (касаются) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую работу с электромониторами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процесса кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КВНП, РОЛ, РОЛ, Т».	32255801/0707241200610
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татамузайский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	включить АВ-0.4 кВ	32255405/0707241205879
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татамузайский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	включить АВ-0.4 кВ	32255405/0707241213880
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Кандалакский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ №3 ТП К-9-601 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202/0707241214379
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести восстановление провода в пролете опор 6-7 ВЛ 0.4 кВ ТП Пк-1 - 458; Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Пк-1 - 458.	32255502/0707241338312
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить многомерной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Ык-1" по всей длине.	32255502/0707241338298
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ Ф1 от КТП А3-758 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702/0707241400740
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адырский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Дефекты (касаются) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую работу с электромониторами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процесса кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КВНП, РОЛ, РОЛ, Т».	32255801/0707241415611
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Пк-3 - 187.	32255502/0707241450313
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Краснодарский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП М3-906 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701/0707241505263
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести контроль нагрузок на ТП СК-5-732	32255403/0707241614873
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 110 кВ Кропоткин-Кавказская-Кубань на предмет затронутой посторонними предметами проволы ВЛ в ГЭТ.	322552/0707241656062
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Кандалакский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ КК-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202/0707241728386
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татамузайский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	включить АВ-0.4 кВ	32255405/0707241731881
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татамузайский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	включить АВ-0.4 кВ	32255405/0707241800883
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динской РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести многомерной ИТР осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП П37-280. Провести многомерной ИТР осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП П37-280 с оформлением акта осмотра ВЛ	32255402/0707241840792
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить работу ГТ в пролете №43 - 44 ВЛ 110 кВ Адыгейская - Мартыновская. Направить организационные письма в адрес подрядной организации ООО «СМЛ МарГос». Провести инспекционный осмотр ВЛ 110 кВ Адыгейская - Мартыновская.	322554/0707241853798
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Очистление (подрезание) оборудования на объекте генерации	включить ВЛ 35 кВ БелГЭС; Решанская 1, ВЛ 35 кВ БелГЭС; Решанская 2 по нормальной схеме, после устранения технологического нарушения.	322551/0707241853804
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Очистление (подрезание) оборудования потребителем электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-3311 до границ балансовой принадлежности	32255403/0707241916942
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Щербинский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0.4кВ Л-1 в пролете опор №15-№16 от КТП-В1-5-64 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605/0707241920358
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Теушевский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести многомерной ИТР осмотр ВВ-10 кВ ПВ-2.	32255406/0707241954997
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести проверку элементов на на опорах №54 - 58 КВЛ 35 кВ ИС-17 - Кашино с отшками.	322554/0707242027813
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	07.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить многомерной ИТР осмотр ВЛ-10кВ "Кы-2" по всей длине.	32255501/0707242037299
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гигитский РЭС	07.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Ку-1 на предмет выявления ослабления (ростовки) впаек проводов. При необходимости предусмотреть замену впаек при формировании программы очередного капитального ремонта оборудования.	32255103/0707242058085
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	07.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Пк-7, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на проволы ВЛ, при необходимости выполнить вырубку выходящих деревьев.	32255104/0707242059086
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ХТ-3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203/0707242059388
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ В-3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201/0707242059387
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Очистление (подрезание) оборудования потребителем электрической энергии	Обеспечить включение Р-376 по заявке потребителя.	32256204/0707242104820
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Кандалакский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 ТП К-3-666 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202/0707242119395
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татамузайский РЭС	07.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести многомерной ИТР осмотр ВЛ 0.4 кВ КТП Вк-7-219 №1 на предмет регулировки стрелы провеса провода.	32255405/0707242149895

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	07.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ВС-2 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255203/070724204389
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Льбисские ЭС Выселковский РЭС	07.07.2024	08.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	ТП ВЦ4 - 37 выполнить контроль нагрузок силового трансформатора.	32256101/070724210127
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татамузский РЭС	07.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Ремонт слесей, выключить АВ-0,4 кВ	32255405/070724216896
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татамузский РЭС	07.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Ремонт слесей, выключить АВ-0,4 кВ	32255405/070724218097
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татамузский РЭС	07.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Ремонт слесей, выключить АВ-0,4 кВ	32255405/070724222898
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Льбисские ЭС Курганский РЭС	07.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10кВ "Ю-1" по всей длине.	32255501/070724225300
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Льбисские ЭС Курганский РЭС	07.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10кВ "Ю-1" по всей длине.	32255501/070724225601
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	07.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 от КТП 100,4 кВ ВЛ-6-302 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203/070724225396
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канкальский РЭС	07.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ДМ-3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202/070724227198
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Льбисские ЭС Курганский РЭС	07.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ка-1 - 2409. Выполнить регулировку стрелы провеса провеса в пролете опор№1 --20кВ1 0,4 кВ №2 ТП Ка-1 - 2409	32255501/070724234803
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	07.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ линия2 от ТП ЕЛ-5-815	32255403/070724230074
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	07.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести восстановление линии 0,4кВ линия2 от ТП ЕЛ-5-809 и пролете опор 3-4	32255403/0707242350875
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	провести осмотр ав 0,4кВ линия2 от тп ЕЛ-2-812	32255403/0807240035876
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гигитский РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 100,4 кВ ДЛ-212, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провеса ВЛ, при необходимости выполнить опилку (вырубку) выявленных деревьев.	32255103/0807240140274
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Комельский РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ БС-4, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провеса ВЛ, при необходимости выполнить вырубку выявленных деревьев.	32255105/0807240143087
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северский РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ЛВ-2-208 № 2 на предмет разрегулировки стрелы провеса.	32255404/0807240212994
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северский РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ МК-7-173-1,3 на предмет разрегулировки стрелы провеса	32255404/0807240216996
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ линия1 от тп ВЛ-7-584	32255403/0807240230887
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гигитский РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 100,4 кВ ДЛ-208, на предмет выявления деформации (растяжения) проводов. При необходимости предусмотреть регулировку стрелы провеса проводов при ТО в течение 2024 году.	32255103/0807240306275
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канкальский РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ДМ-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202/0807240326397
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гигитский РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 100,4 кВ ДЛ-513, на предмет выявления деформации (растяжения) проводов. При необходимости предусмотреть регулировку стрелы провеса проводов при ТО в течение 2024 году.	32255103/0807240447276
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тиморецкие ЭС Павловский РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несовременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ТВК обслуживания ТП 11-7-76, ТП 1-3-246; Выполнить техническое обслуживание ЗТП П-7-85.	32256004/0807240841008
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тиморецкие ЭС Павловский РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несовременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ТВК обслуживания ТП 11-1-79, ТП 1-3-89; Выполнить техническое обслуживание КТП П-1-81.	32256004/0807240937009
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тиморецкие ЭС Тиморецкий РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несовременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ТВК обслуживания КТП В-1-98, СКТП В-1-35; Выполнить техническое обслуживание КТП В-1-53.	32256005/080724095010
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тиморецкие ЭС Тиморецкий РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несовременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ТВК обслуживания ТП А-5-62, ТП А-5-129; Выполнить техническое обслуживание КТП А-5-1048.	32256005/0807241016111
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тиморецкие ЭС Тимашевский РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несовременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 100,4 кВ ТП КР-3-349, выявленные замечания устранить.	32259505/0807241021066
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тиморецкие ЭС Тиморецкий РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несовременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ТВК обслуживания ТП 11-3-58, ТП 11-3-34; Выполнить техническое обслуживание КТП П-3-913.	32256005/0807241100012
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Адырский РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Дефекты (качества) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую работу с электромонитром по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Восстановление кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛ-Т».	32255801/0807241141576
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татамузский РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести восстановление обрывов проводов фазы "А" "В" в пролетах опор № 52 - № 54 на ВЛ-10 кВ ТМ-4; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-6 на предмет наличия повреждений проводов	32255405/0807241220850
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канкальский РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ЗТП П-0-6-399 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202/0807241228380
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	08.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторных ливней и ураганов, не участвующих в технологическом процессе: Набор испорченных изделий на ВЛ	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 35 кВ ВВНВР-6 - Марьяновка, от. №650-76, на предмет выявления испорченных изделий на провесах ВЛ; При проведении технического обслуживания ВЛ 35 кВ ВВНВР-6 - Марьяновка удалить набор в пролете опор №№ 74-75; Разместить в СМН информацию об обрыве ВЛ и ответственности лиц, виновных своим действием ущерб эксплуатирующей организации.	32255702/0807241750116
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Гуляевский РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ КВ-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201/0807241840402
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Гуляевский РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ КВ-6 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201/0807241926803
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Гуляевский РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ КВ-4 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201/0807242015400
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Гуляевский РЭС	08.07.2024	09.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить комплекс работ по замене железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1,20 кВ (опора №33,34,35, ВЛ 10 кВ КВ-7).	32255201/0807242108401
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС	08.07.2024	08.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несовременное выявление и устранение дефектов	Провести выборочные внеочередные веревочные осмотры и ТВК на ВЛ: 10кВ Кузнецкая - Енисейская г/линия	322556/0807242123265
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Джинской РЭС	08.07.2024	08.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП П-355 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402/0807242120794
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Джинской РЭС	08.07.2024	09.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП ПЛ4-1096 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402/08072421305795
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канкальский РЭС	08.07.2024	09.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ 1 ТП К-9-603 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202/0807242142481
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Гуляевский РЭС	08.07.2024	09.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ЗТП Ж-5-1001 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201/0807242152599
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канкальский РЭС	08.07.2024	09.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ 1 ТП К-9-466 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202/0807242153382
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	09.07.2024	09.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несовременное выявление и устранение дефектов	При проведении специализированных измерений, включить в тематику информацию по переносу определению аварийных сигналов; Провести внеочередное ТО батарей на ПС-10 кВ Северо-Восточная.	322554/0907240217807
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Джинской РЭС	09.07.2024	09.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП НГ-925 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402/09072402605796
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Краснодарские РЭС	09.07.2024	09.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП П-5-116 на предмет дефектных элементов ВЛ.	32255701/0907241120264
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянский РЭС	09.07.2024	09.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несовременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф0 от КТП П4-182 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702/0907241200741

23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Алабинский РЭС	10.07.2024	10.07.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Прочие voltages небалансированных природных voltages	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП C-1-113 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Прогности автоточерной осмотров ВЛ 0,4 кВ №1 ТП C-1-113	32256202 100724115558
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Алабинский РЭС	10.07.2024	10.07.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Прочие voltages небалансированных природных voltages	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ал-5-197 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Прогности автоточерной осмотров ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Ал-5-197	32256202 1007241130557
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Алабинский РЭС	10.07.2024	10.07.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Прочие voltages небалансированных природных voltages	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Т-2 - 605 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Прогности автоточерной осмотров ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Т-2 - 605	32256202 100724145556
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Союзнае ЭС Адлерский РЭС	10.07.2024	10.07.2024	Дефекты (вредности) проsecta, конструкция, игоотовление, монтаж: Дефекты монтажа	Прогности технического учета с электромониторами по ремонту и монтажу кабельных линий по тем-«Городская кабели и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СП, КВТН, КНПЦ, РОЛД, РОЛР.»	3225801 1007241152617
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Куцувский РЭС	10.07.2024	10.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности автоточерной осмотров ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-Пы-7-143 в cцелью выявления дефектов.	32255602 1007241207362
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Куцувский РЭС	10.07.2024	10.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности автоточерной осмотров ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-Кя-3-270 с целью выявления дефектов.	32255602 1007241211361
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Алабинский РЭС	10.07.2024	10.07.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КОК1-351, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Прогности автоточерной осмотров ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КОК1-351.	32256201 1007241215154
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Союзнае ЭС Динатомский РЭС	10.07.2024	10.07.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Выполнить автоточерной ИТР осмотров ВЛ 0,4 кВ №1,1290 в cогласии листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 1007241306667
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тахтамукайский РЭС	10.07.2024	10.07.2024	Воздействие повторных лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие нарушения в работе системы	Прогности восстановления проводов в проsectaх опр. № 7-9 на ВЛ 10 кВ И-309; Прогности осмотров ВЛ 10 кВ И-309 на предмет наличия поврежденных проводов	32255405 1007241400817
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Союзнае ЭС Союзнае РЭС	10.07.2024	10.07.2024	Дефекты (вредности) проsecta, конструкция, игоотовление, монтаж: Дефекты монтажа	Прогности технического учета с электромониторами по ремонту и монтажу кабельных линий по тем-«Городская кабели и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СП, КВТН, КНПЦ, РОЛД, РОЛР.»	32255805 1007241455616
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шербиновский РЭС	10.07.2024	10.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4 кВ №1 в проsecte опр. №3-4, №3-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП ЛР6-5-455 выполнить регулировку стрелы проsecta.	32255603 1007241500364
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	10.07.2024	10.07.2024	Воздействие повторных лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие voltages	Прогности между ЖБ опр. № 2-3 ВЛ 0,4 кВ ТП А-3 - 569...Прогности осмотров ВЛ 0,4 кВ ТП А-3 - 569.	32255602 1007241513116
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирае ЭС Успенский РЭС	10.07.2024	10.07.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Прогности автоточерной осмотров ВЛ 0,4 кВ от КТП 10,0 кВ №4 УС-2-139 ф.5 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1007241555367
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Союзнае ЭС Адлерский РЭС	10.07.2024	10.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Направить письмо абоненту ТП-А61на о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустройства.	32255801 1007241700620
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	10.07.2024	10.07.2024	Воздействие повторных лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Набор повторных проsectов на ВЛ	Прогности автоточерной осмотров опр. №1 ВЛ 110 кВ Восточная проsecta - Обд с отбойкой на ПС Северо-Восточная на наличие музоров и несбалансированных смолос. Прогности измерение коэура элементов на опр. № 25,26,27.	322554 1007241928088
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Кавказский РЭС	10.07.2024	10.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности автоточерной осмотров ВЛ 0,4 кВ ТП СП-1 - 379, выявленные замечания устранить.	32255903 1007241201071
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	10.07.2024	10.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования cогласно годовому графику Ю.	32255104 1007241130278
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Союзнае ЭС Динатомский РЭС	10.07.2024	11.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабелей и муфт прогности автоточерное высоковольтное испытание кабельного ЮД20-он на КВЛ 10кВ Д31-Д20.	32255802 1007242300625
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирае ЭС Успенский РЭС	11.07.2024	11.07.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Прогности автоточерной осмотров ВЛ 10 кВ УС-4 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255305 1107240335371
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Кракозаводский РЭС	11.07.2024	11.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования cогласно годовому графику Ю.	32255106 1107240511279
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирае ЭС Отраженский РЭС	11.07.2024	11.07.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Прогности автоточерной осмотров ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10,0 кВ №1 ИР-870 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 110724089369
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	11.07.2024	11.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить автоточерной осмотров ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-ВЛ-11-796	32255603 1107241018368
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Алабинский РЭС	11.07.2024	11.07.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КО-4-369, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Прогности автоточерной осмотров ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КО-4-369.	32256201 1107241123552
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Куцувский РЭС	11.07.2024	11.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности автоточерной осмотров ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-Р-812 в cцелью выявления дефектов.	32255602 1107241150367
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	11.07.2024	11.07.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Выполнить автоточерной осмотров ВЛ 0,4 кВ ТП Р-4 - 164. Выполнить регулировку стрелы проsecta проsecta в проsecte опр. №10-11 на ВЛ 0,4 кВ ТП Р-4 - 164	32255501 1107241210114
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Куцувский РЭС	11.07.2024	11.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности автоточерной осмотров ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-К-1-3 с целью выявления дефектов.	32255602 1107241430369
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Выселковский РЭС	11.07.2024	11.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств	ТП РЧ-3 - 288 выполнить контроль зарядки силового трансформатора.	32256101 1107241510120
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Союзнае ЭС Лапинский РЭС	11.07.2024	11.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабелей и муфт прогности автоточерное высоковольтное испытание КС-10 кВ Вил-10-Д2520.	32255804 1107241537645
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Союзнае ЭС Лапинский РЭС	11.07.2024	11.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабелей и муфт прогности автоточерное высоковольтное испытание КС-10 кВ ЮР6-Д2450.	32255804 1107241630646
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Союзнае ЭС Союзнае РЭС	11.07.2024	12.07.2024	Дефекты (вредности) проsecta, конструкция, игоотовление, монтаж: Дефекты монтажа	Прогности технического учета с электромониторами по ремонту и монтажу кабельных линий по тем-«Городская кабели и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СП, КВТН, КНПЦ, РОЛД, РОЛР.»	32255805 1107241953626
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Союзнае ЭС Динатомский РЭС	11.07.2024	12.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить автоточерной ИТР осмотров КВЛ 10 кВ ДВ3-Д230 в cогласии листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 1107242330666
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Союзнае ЭС Динатомский РЭС	11.07.2024	11.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВНИ абонента обеспечить готовность к включению КС-10кВ ДД02-Д300 по аварийной схеме.	32255802 1107242386228
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Союзнае ЭС Динатомский РЭС	12.07.2024	12.07.2024	Дефекты (вредности) проsecta, конструкция, игоотовление, монтаж: Дефекты монтажа	Прогности технического учета с электромониторами по ремонту и монтажу кабельных линий по тем-«Городская кабели и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СП, КВТН, КНПЦ, РОЛД, РОЛР.»	32255802 1107242348627
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Кавказский РЭС	12.07.2024	12.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности автоточерной осмотров ВЛ 0,4 кВ №2 КТП П-4-467, выявленные нарушения устранить.	32255902 1207240023058
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирае ЭС Успенский РЭС	12.07.2024	12.07.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Прогности автоточерной осмотров ВЛ 0,4 кВ от КТП 10,0 кВ ДИ-900 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255305 1207240111368
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Аптаровский РЭС	12.07.2024	12.07.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Выполнить автоточерной осмотров ВЛ 10 кВ №1(Н5), на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости выполнять вырубу вышеуказанных деревьев.	32255101 1207240460089
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Кракозаводский РЭС	12.07.2024	12.07.2024	Воздействие повторных лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Набор повторных проsectов на ВЛ	Прогности осмотров ВЛ 10 кВ КУ-4 на предмет наличия музоров в пределах охранной зоны ВЛ; Прогности осмотров ВЛ 10 кВ КУ-4 на предмет повреждения проводов	32255403 1207240740867
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС	12.07.2024	12.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	При проведении пробования или технического обслуживания выключателей типа ММ3-110 провести обследование корпуса механизма отключения.	322559 1207240939523
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Союзнае ЭС Адлерский РЭС	12.07.2024	12.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабелей и муфт прогности автоточерное высоковольтное испытание КС-10кВ РЧ-ФУ-1/А/94.	32255801 1207240950629
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Союзнае ЭС Союзнае РЭС	12.07.2024	12.07.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Атмосферные пере напряжения (грозы)	Прогности автоточерной осмотров ВЛ 0,4 кВ №2 КТП КРН-321916 КРН-10811	32255805 1207240955650
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Союзнае РЭС	12.07.2024	12.07.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Ветровые нагрузки	Прогности автоточерной осмотров ВЛ 0,4 кВ ТП ЛВ-9-276 №17.	32255404 1207240957993
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Союзнае ЭС Союзнае РЭС	12.07.2024	12.07.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Атмосферные пере напряжения (грозы)	Прогности автоточерной осмотров ВЛ 6 кВ №4 С432-С435 С729в К10820	32255805 1207241225652
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	12.07.2024	12.07.2024	Дефекты (вредности) проsecta, конструкция, игоотовление, монтаж: Недостатки конструкции	Пригласить специализированную организацию для восстановления работоспособности РН В-2	322554 1207241248823
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Союзнае ЭС	12.07.2024	12.07.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages: Атмосферные пере напряжения (грозы)	Внести в план работ замену изоляторов фаз "А" на опр. №218 ВЛ 110 кВ Кракозаводская ГЭС - Хост с отпайками; Выполнить измерение сортировки коэуры високонной опр. № 217,18,219 ВЛ 110 кВ Кракозаводская ГЭС - Хост с отпайками.	322558 1207241506657
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Алабинский РЭС	12.07.2024	13.07.2024	Воздействие повторных лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие voltages	По результатам осмотра ТП №-2-592 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Прогности автоточерной осмотров ТП №-2-592	32256202 1207241530591
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС	12.07.2024	12.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения	При проведении пробования или технического обслуживания выключателей типа ММ3-110 провести обследование бокс-контактов подвода проводов.	322559 1207241655528

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Датковский РЭС	12.07.2024	12.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнюю выработку впадины КЭ-10кВ Д-6-2021.	32255802 1207241950640
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	12.07.2024	12.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП КВН-9-153, выявленные нарушения устранить.	32255902 1207241950509
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	12.07.2024	15.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Промышленно-коммунально-производственные строительные и монтажно-ремонтные работы в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства	Обеспечить своевременное восстановление перелома димовых ТМ ПС 110 кВ Первомайская по резервному каналу связи, после восстановления кабеля ПАО «Россети».	322562 120724120579
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Кроковский РЭС	12.07.2024	12.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний замер нагрузок, при необходимости провести перераспределение нагрузок по фазам на линиях 0,4 кВ КТП ПРС-1-511.	32255903 120724158049
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Датковский РЭС	13.07.2024	13.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной ИТР опоры КВЛ 0,4 кВ Д130, Д101 в согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 130724010668
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Датский РЭС	13.07.2024	13.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП НС 19-3-54. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП НС 19-3-54 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402 130724035803
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Алашский РЭС	13.07.2024	13.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (поверждение) оборудования потребителя электрической энергии	Направить письмо Антонова С. Р. о проведении обслуживания ВЛ-10кВ С-3 в свое время ответственности	32256202 130724090589
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	13.07.2024	13.07.2024	Воздействие животных и птиц	провести внешний осмотр ТП-С432	32255805 1307240905659
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	13.07.2024	13.07.2024	Дефекты (искажения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтарами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛ-Т».	32255805 1307240905636
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	13.07.2024	13.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ линии 1 от тр СК-2-11-2963	32255403 130724103688
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	13.07.2024	13.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП В-4-50 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 1307241135391
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	13.07.2024	13.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ УС-5-021 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1307241215394
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шербиновский РЭС	13.07.2024	13.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №3-№4 от КТП-10,4 кВ УС-5-021 ф.1 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605 1307241303370
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	13.07.2024	13.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр в 0,4кВ линии 1 от тр СК-744	32255403 1307241320889
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	13.07.2024	13.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнюю выработку впадины КЭ-6кВ ПР-14(1), X191(1)	32255807 1307241410637
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	13.07.2024	13.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнюю выработку впадины КЭ-6кВ ПР-1-103.	32255805 1307241450638
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тополевские ЭС	13.07.2024	13.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Направить письмо в администрацию Новоузенского сельского поселения Пальмовского района о соблюдении Правил установления охранной зоны ВЛ в нарушение уведомления.	322560 1307241519404
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	13.07.2024	13.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	провести внешний телевизионный осмотр КРП-20	32255805 1307241530673
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	13.07.2024	13.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения	Выполнить пересчет уставки РЗА КВЛ 110 кВ Карповская - РИП 1 цем, с отпайками.	322562 1307241640695
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	13.07.2024	13.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения	Провести внеочередной осмотр вторичных цепей ВВ-10 кВ Т-1.	322554 1307241650979
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	13.07.2024	13.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП АБ-9 - 613, выявленные замечания устранить.	32255903 1307241946072
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	13.07.2024	13.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ линии 1 от ТП СК-5-756	32255403 1307242000890
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Датковский РЭС	13.07.2024	13.07.2024	Дефекты (искажения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтарами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛ-Т».	32255802 1307242020641
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Датковский РЭС	14.07.2024	14.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнюю выработку впадины КЭ-10кВ Д40, Д84.	32255802 1407240015642
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Ленинградский РЭС	14.07.2024	14.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередные выработки впадины КЭ-10кВ Д53-Д272.	32255804 1407240025647
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Ленинградский РЭС	14.07.2024	14.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Д26-3127 с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода и вне охранной зоны, и внесения протокола требующих чистки от ДКР.	32255804 1407240185268
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Старовиновский РЭС	14.07.2024	14.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителя ВЛ-10кВ СМ-23 (ООКРТ дора), с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с ИТД.	32256004 1407240451371
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	14.07.2024	14.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний замер нагрузок, при необходимости провести перераспределение нагрузок по фазам на линиях 0,4 кВ КТП ДД-7 - 666.	32255903 1407240620073
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	14.07.2024	14.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ОЛ-1-992 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 1407240951392
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	14.07.2024	14.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести замер нагрузок на тр СК-5-744	32255403 1407241042891
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Кроковский РЭС	14.07.2024	14.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 100,4 кВ В-4-75, выявленные замечания устранить.	32255901 1407241201050
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	14.07.2024	14.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести замер нагрузок на ТП НС-17-2-1170	32255403 1407241218892
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Алашские ЭС	14.07.2024	14.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Направить письмо главному администратору, о необходимости соблюдения противопожарного режима объектами земельной угодья, прилегающей к ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Марьянская, в пролетах опор №103-115, ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8, в пролетах опор №55-65, а также в ВЛ 110 кВ Царьградская – Старая с отпайками, в пролетах опор №206-207.	322551 1407241227090
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	14.07.2024	14.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ ТС-1175 ф.3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1407241235393
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шербиновский РЭС	14.07.2024	14.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №4-№5 от КТП-10,4 кВ В-2-210 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605 1407241246375
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	14.07.2024	14.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	После устранения повреждения на ТП СЛ-20-842Н, по вине потребителя подать напряжение на ТП СЛ-20-942Н	32256205 1407241250586
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	14.07.2024	14.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт КЭ-0,4 кВ 60 лет ВВКСМ 8 ТП-389	32255805 1407241406653
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	14.07.2024	14.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ линии 4 от тр СК-8-730	32255403 1407241524893
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	14.07.2024	14.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Направить отключение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети.	32255201 1407241705040
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Ленинградский РЭС	14.07.2024	14.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Обеспечить готовность включения ТП-ЛЭО(собственник ТСЖ "Липный дом").	32255804 1407241720649
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	14.07.2024	14.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3-11 на предмет повреждения провеса.	32255403 1407241815002
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	14.07.2024	14.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП 10,4 кВ ВЛ-1-585 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 1407241941390
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	14.07.2024	15.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт КЭ-0,4 ТП-217 - в/у "Агрария № 19"	32255805 1407241935643
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	15.07.2024	15.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения	Провести ТВК после прихода результата на 2 см 110 кВ ТП 110 кВ Хабаровская.	322554 1507240142999
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Датковский РЭС	15.07.2024	15.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнюю выработку впадины кабельного участка ПР-37-оп.№1 на КВЛ-10кВ ПР-37-1258.	32255802 150724035644
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Датковский РЭС	15.07.2024	15.07.2024	Дефекты (искажения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтарами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛ-Т».	32255802 150724084654

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	15.07.2024	15.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ ТП Р5-374, выданные замечания устранить.	3225905 150724159067
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Каневской РЭС	15.07.2024	15.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП КВ-3 - 561, выданные замечания устранить.	3225903 1507241120074
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	15.07.2024	15.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний тепловой осмотр ПУ-0,4 кВ П1-35	3225805 1507241145679
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дзюльковский РЭС	15.07.2024	15.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждений и проведения ВНИ абонентов обеспечить готовность к включению КВЛ-10кВ ДЗ-ДЗФН на нормальную работу	3225802 1507241251655
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Выселковский РЭС	15.07.2024	15.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 6 - ДР-7 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	3225610 150724137130
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметьевский РЭС	15.07.2024	15.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП-ЩС-706.	3225605 1507241432372
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	15.07.2024	15.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие нарушения	Восстановить оттяжку на опоре №30 ВЛ 110 кВ Стромынский-Коммунар. Провести публикацию в СМИ информации о сельскохозяйственных и развлекательных мероприятиях при выполнении работ в охранных зонах ВЛ.	322559 1507241452524
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Динской РЭС	15.07.2024	15.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести восстановление кабельной трассы 10 кВ с КРУН по ВЛ-16 кВ ТТ-2. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ТТ-2	3225402 1507241708605
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	15.07.2024	15.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения	При проведении обслуживания или технического обслуживания выключателей типа ММО-110 провести обслуживание блок-контактов подводя проводов.	322559 1507241803255
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Краснодарский РЭС	15.07.2024	15.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ линии 4 от ТП СК-9-730	32255403 1507241845894
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	15.07.2024	15.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт КЛ-0,4С Строительный переулок 4 - ТП-194	32255005 1507242147670
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 №3 ТП Г-3-839. Выполнив регулировку стрелы провода в пролете опор № 2-6-2-7 от ВЛ 0,4 №3 ТП Г-3-839.	3225503 1607240403015
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адлерский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний замер нагрузок в ТП-А37 с замером емкости замера.	3225801 1607240503665
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС	16.07.2024	16.07.2024	Воздействие животных и птиц	Провести ВНИ кабелей МВ-10 Т-1 на ПК 110 кВ ПТФ	322554 1607240603862
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП ПС-1-615	3225601 1607240825376
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Краснодарский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Набор посторонних предметов на ВЛ	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3.11 на предмет свалок в пределах охранных зон и наличия мусора.	32255403 1607240849003
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 от КТП ПС-3-476.	3225601 1607240850377
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Калининский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 2 КТП СВ-1-201, выданные нарушения устранить.	3225902 1607240850600
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	провести внешний тепловой осмотр Т-1 в РУ-0,4 ТП-С202	3225805 1607240909680
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Кореновский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 10 - ПВ-5 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	3225610 1607240950131
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ ТП ДМ-5-006, выданные замечания устранить.	3225905 1607241008008
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Туапсинский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 №4 ТП-НЗ70	3225806 1607241026662
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кущевский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-Вз-5-1474 с целью выявления дефектов.	3225602 1607241035738
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП ВЗ-497 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	3225702 1607241057543
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кущевский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП П-7-812 с целью выявления дефектов.	3225602 1607241125799
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Стромовский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителем ВЛ-10кВ СМ-25 («СККД»), с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с НТД.	3225604 1607241151380
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Выселковский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 №3 ТП ВЗ-5 - 715 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	3225610 1607241154347
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Северский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести восстановление штепселя фазы "С" на опоре № 18 по ВЛ-10 кВ СК-1 на предмет наличия поврежденной проводки	32255404 1607241159877
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Туапсинский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП Н46	3225806 1607241254663
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Тахтаувайский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Работы слесарь, включить АВ-0,4 кВ	32255405 1607241230900
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 1607241433093
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Приморско-Ахтарский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ ВР-5-406, выданные замечания устранить.	3225904 1607241640035
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС	16.07.2024	16.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения	Выполнить внешние проверки внутренних блоков питания контроллеров телемеханической связи КТМ-М АДТУ-М КУМПАС ТМ 1.1 в Гулдавском РЭС, Новобульском РЭС, Среднедзюльском РЭС, Успенском РЭС филиала ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети.	322552 1607241758068
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Динской РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ № 4 от ТП НТЗ-325. Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ № 4 от ТП НТЗ-325 с оформлением акта осмотра ВЛ	3225402 1607241950804
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Тахтаувайский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Включить АВ-0,4 кВ	32255405 16072421200908
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Тахтаувайский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр КТП П-301-358.	32255405 1607242119009
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Тахтаувайский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Включить АВ-0,4 кВ	32255405 1607242230911
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Тахтаувайский РЭС	16.07.2024	16.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Включить АВ-0,4 кВ	32255405 1607242243912
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Краснодарский РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Обеспечить контроль за состоянием изоляции на МВ-10 кВ ВР-3 на ПК 35 кВ Вифорафна. Провести осмотр оборудования МВ-10 кВ ВР-3 на ПК 35 кВ Вифорафна	32255403 1707240140878
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Стромовский РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителем ВЛ-10кВ СМ-25 («СККД»), с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с НТД.	3225604 1707240214382
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Динской РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ № 4 от ТП ДД-4. Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ № 4 от ТП ДД-4 с оформлением акта осмотра ВЛ	3225402 1707240315805
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Хостинский РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Дефекты (владельцы) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Формы и виды в технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КВТН, РКЛ, РОКЛ».	3225807 1707240350566
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Туапсинский РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внешний осмотр КВЛ 10 кВ ТПНТЗ-17042	3225806 1707240825664
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт участка КЛ-0,4 пролет опор 6-7 КВЛ-0,4 Сельскохозяйственная ТП-583	32255005 1707241003072
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Тбилисский РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 10 - ТБ-7 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256103 1707241018132
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметьевский РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний инструктаж оперативному и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонта трансформаторов I и II групп.	3225605 1707241020383

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Брюсовский РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной визуальный осмотр ВЛ 10 кВ В-1, выявленные нарушения устранить.	32255901 170724119755
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0.4 №3 ТП РД-4 - 310 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256102 1707241220348
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0.4 №2 ТП РД-1 - 319 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256102 1707241230149
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Выселковский РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0.4 №2 ТП ВЛ-5 - 28 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии, при необходимости зашпательовать обрешетку кровли деревьев	32256101 1707241391530
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Адлерский РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный осмотр оборудования ТП-4.78 с составлением акта осмотра.	32255801 1707241354081
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Адлерский РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный осмотр оборудования ТП-4.185 с составлением акта осмотра.	32255801 1707241358888
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Советский РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный послепарольный осмотр КВЛ0.4 Витроград-2 ТП-550	32255805 1707241404091
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения	Провести внеочередной осмотр МВ-6 Т-1, МВ-6 Т-2 части сезонности работы РЗА.	322554 1707241420971
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения	Провести осмотр вторичных цепей МВ-6 Т-1 ПС 110 кВ Дашлык.	322554 1707241421977
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Калининский РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 2 КТПН-2-439, выявленные нарушения устранить.	32255902 1707241439061
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 1707241558094
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Хостинский РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (подрядные) оборудования потребителями электрической энергии	Обеспечить готовность КРН-25 после устранения причины обесточивания	32255807 1707241515719
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Советский РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Дефекты (несадовит) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура работы и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КТПН, КТПЛ, РОЛ, РОЛТ».	32255805 1707241843660
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северный РЭС	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный осмотр КВЛ 10 кВ от ПС-10 кВ до Т-1 и ПТ-10/0.4 кВ СХ-1-453. Провести осмотр оборудования в ТП-10/0.4 кВ СХ-1-453	32255404 1707242040882
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Лагодинский РЭС	17.07.2024	18.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0.4 Восток ТП-1253 в соответствии с планом осмотра составить технические мероприятия.	32255802 1707242205706
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	17.07.2024	18.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	При проведении технического обслуживания трансформаторов тока 10/6 кВ на ПС 35 кВ «Богатый Мачо» особое внимание уделить целостности и чистоте изоляции трансформаторов.	322562 1707242215999
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Татаунский РЭС	17.07.2024	18.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Выполнить АВ-0.4 кВ	32255405 1707242310913
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Татаунский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Выполнить АВ-0.4 кВ	32255405 1807240030917
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	18.07.2024	18.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения	Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Краснодарская ЭТЛ - Обд с отбойкой на ПС Юго-Восточная на предмет наличия ДВР в пределах отпайной зоны.	322554 1807240122923
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС	18.07.2024	18.07.2024	Воздействие животных и птиц	Внести в план работ установку птицезащитных устройств на опорах № 95,96,97,98,99,100 КВЛ 110 кВ Головинка - Волчанка.	322558 1807240150684
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Советский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замену КЛ-0.4кВ ТП-389-Макарово 9	32255805 1807240624692
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Лагерецкий РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Мастер производственного участка провести внеочередной осмотр ТП-1170 с применением ТВК.	32255804 1807240955669
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Куцеский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный инструктаж оперативно и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонта трансформатора 110 кВ г.павлово.	32255602 1807241030384
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Адлерский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Дефекты (несадовит) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура работы и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КТПН, КТПЛ, РОЛ, РОЛТ».	32255801 1807241030671
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Советский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	провести визуальный осмотр ВУ-0.4 Сельскохозяйственная 17	32255805 1807241149097
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Таманский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0.4 №1 ТП ТЛ-9 - 52 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256103 1807241182351
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Таманский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0.4 №3 ТП КВ-6 - 18 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256103 1807241313352
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Выселковский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0.4 №3 ТП ДР-9 - 183 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии.	32256101 1807241505353
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Куцеский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП-66-7-618 с целью выявления дефектов.	32255602 1807241423385
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 №1 ТП ВЛ-5 - 905; Выполнить замену однофазной ж-б опоры №7 на участке ВЛ-0.4 кВ №1 ТП ВЛ-5-905	32255501 1807241610317
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Крымский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 1 ТП МР-3 - 132	32256204 1807241705650
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести включение в работу КТП-10/0.4 кВ ЕЛ-2-807 по схеме нормального режима.	32255403 1807241807902
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Ашпский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	По результатам осмотра КВЛ 10 кВ Ам-7 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; Провести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ Ам-7	32256202 1807241822646
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Куцеский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный осмотр ВЛ 0.4кВ ВЛ-1 от КТП-СХ-5-916 с целью выявления дефектов.	32255602 1807242035386
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	провести осмотр ВЛ 0.4кВ линия 1 от тп Ел-2-847	32255403 1807242100920
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр ВЛ 0.4кВ линия 3 от тп ИС-3-102-818.	32255403 1807242140921
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	18.07.2024	19.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ВШ-204	32255403 1807242150004
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джинский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0.4 кВ Л-4 от ТП СТМ7-434; Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0.4 кВ Л-4 от ТП СТМ7-434 с оформлением акта осмотра ВЛ	32255402 1807242212818
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкальский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0.4 № 3 ТП КИ-5-828 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255202 1807242223497
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северный РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной визуальный осмотр ВЛ 0.4 ТП СХ-3-406 № 2.	32255404 1807242230009
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкальский РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0.4 № 2 ТП КА-3-771 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255202 1807242234408
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северный РЭС	18.07.2024	18.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной визуальный осмотр ВЛ 0.4 ТП СХ-5-62 № 2.	32255404 1807242240008
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Выселковский РЭС	18.07.2024	19.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ТП ВЛ-5 - 60 выполнить контроль нагрузок силового трансформатора.	32256101 1807242240133
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Тимирязевский РЭС	18.07.2024	19.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить визуальный осмотр ВЛ 10 - Г/3 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255703 1807242315637
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Тульский РЭС	19.07.2024	19.07.2024	Дефекты (несадовит) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура работы и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КТПН, КТПЛ, РОЛ, РОЛТ».	32255806 1907240010674
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Татаунский РЭС	19.07.2024	19.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (подрядные) оборудования потребителями электрической энергии	Провести осмотр ВЛ 10 кВ ТМ-1 до границы балансовой принадлежности оборудования потребителей электрической энергии	32255405 1907240018837

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Бирюковский РЭС	19.07.2024	19.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести осмотр ВЛ 10 кВ ПРС-1 для определения наличия сухой разрядности в опорной зоне ВЛ.	32255901 190724014756
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградский ЭС Кувшиновский РЭС	19.07.2024	19.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0.4кВ №2 ТП КС-1-177 с целью выявления дефектов.	32255602 1907240740387
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС Новокубанский РЭС	19.07.2024	19.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить отчетные и приемооправочные акты по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирские электросетевые сети.	32255203 1907240751406
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинский ЭС Кореновский РЭС	19.07.2024	19.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0.4 №2 ТП ИВ-3 - 623 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256102 1907240926354
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинский ЭС Кореновский РЭС	19.07.2024	19.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0.4 №2 ТП ДВ-3 - 465 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256102 1907240923355
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградский ЭС Шербиновский РЭС	19.07.2024	19.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0.4кВ Л-4 в районе опор №1-7 - №1-8 от КТП-Сис-8 выполнить регулярную срезку провиса.	32255605 1907240940388
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинский ЭС Усть-Лабинский РЭС	19.07.2024	19.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 10 - ВР-13 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256104 1907241032134
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советский ЭС Диниловский РЭС	19.07.2024	19.07.2024	Дефекты (исключая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую работу с электромонтажом по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Вводная кабельная и технологическая монтажа соединительных и воздушных муфт типа СТП, КНПН, ПОЛ, POLY».	32255802 1907241100675
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинский ЭС Мостовский РЭС	19.07.2024	19.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ «Я-6» по всей длине.	32255503 1907241213318
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	19.07.2024	19.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести внеочередной осмотр вторичных цепей СВ-110 кВ ПС 110 кВ Адагская.	322554 190724123468
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградский ЭС Ленинградский РЭС	19.07.2024	19.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ РЩ-2 с целью выявления дефектов, для предотвращения аварийных отключений.	32255603 1907241230389
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС	19.07.2024	19.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Оформить распоряжение о необходимости проведения инспекционных проверок РЗА, выполненных на контрольно-технической базе, основываясь на статистические данные по аварийным отключениям; Провести осмотр ВЛ-10 кВ КТ-7.	322562 190724163526
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянский ЭС	19.07.2024	19.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 110 кВ Краснодарский-Корона на предмет выявления пожароопасных участков в пределах опорной зоны ВЛ. Провести в адрес Муниципальных образований Краснодарского, Ставропольского и Торковского районов памятку о соблюдении правил техники электробезопасности сетей и закрепе реализации мерост, согласно основным рекомендациям отечествен и ил. Разместить в СМИ информацию о необходимости оказания электротехнической помощи и защите населения от опасных ситуаций, связанных с эксплуатацией. Выполнить инспекционный осмотр РР-0.4кВ ТП ИВ-7-564 на предмет дефектных элементов ТП	32255701 1907241727265
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС	19.07.2024	19.07.2024	Дефекты (исключая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Недостатки конструкции	Замена терминала Seram S20 на вешет ТКС-1	322562 1907241853640
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Тактаульский РЭС	19.07.2024	19.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ТП ИВ-301-641.	32255405 1907241910005
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС Аппазский РЭС	19.07.2024	20.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	По завершению работ провести вышележащие испытания КВЛ-6кВ Аи-7. Провести ремонт КВЛ-6кВ Аи-7	32256202 1907241945623
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	19.07.2024	19.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр ВЛ 0.4кВ линии от ст КС-3-919	32255403 1907242020922
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советский ЭС Адыгейский РЭС	19.07.2024	20.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный замер нагрузок в ТП-АА с измерением скорости ветра.	32255801 1907242021733
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Теушевский РЭС	19.07.2024	19.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 ТП АД-7-58 № 1.	32255406 1907242149984
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградский ЭС Кувшиновский РЭС	19.07.2024	20.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП-К-159 с целью выявления дефектов	32255602 1907242236390
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советский ЭС Диниловский РЭС	19.07.2024	20.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВНИ обязательно обеспечить готовность к включению ТП-12741 по завершению сессии.	32255802 1907242250707
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянский ЭС Краснодарский РЭС	19.07.2024	20.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-10кВ ИВ-1 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701 1907242315266
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградский ЭС	20.07.2024	20.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	При проведении технического обслуживания оборудования ПС 35 кВ и выше в обязательном порядке проводить ремонт контактных соединений. Провести повторный ТВК контактных соединений шлейфов между МВ-110 ВЛ Кисловская тяговая и ТТ-110 ВЛ Кисловская тяговая.	322556 2007242403398
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейский ЭС	20.07.2024	20.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения	Выполнить на ПС 110 кВ Шаталовский, обслуживание СМВ 110 кВ по ТУ и КУ, проверить работу привода в автоматическом режиме подвода пружин	322551 20072424119905
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советский ЭС Советский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	Обеспечить готовность к включению в РП-6 ВВ-6-277-2 после устранения повреждения в ТП-8323а потребителем ООО "Золды"	32255805 2007242499095
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Калининский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замер поврежденного трансформатора ТМ-160 кВА на КТП СВ-13-267.	32255902 2007241020757
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советский ЭС Лаптевский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Мастеру производственного участка произвести внеочередной осмотр ВЛ-П128 с применением ТВК.	32255804 2007241030676
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС Аппазский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам осмотра ТП АА-5-108, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению; Провести внеочередной осмотр ТП АА-5-108	32256201 2007241106622
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Северский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести восстановление Л-1 на выводе из МТП-10/0.4 кВ СЕ-5-133. Провести осмотр МТП-10/0.4 кВ СЕ-5-133	32255404 2007241250924
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советский ЭС	20.07.2024	20.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить замер контура изоляции опор №881, 89 КВЛ 110 кВ Южная цепь тяговая - Волкова.	322558 2007241323698
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС Аппазский РЭС	20.07.2024	21.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	По завершению работ провести испытания повышенным напряжением КВЛ-10кВ Аи-74. Провести ремонт КВЛ-10кВ Аи-74	32256202 2007241350619
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советский ЭС Лаптевский РЭС	20.07.2024	21.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционные вышележащие испытания КС-10 кВ Д138-1233а.	32255804 2007241402677
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Тактаульский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Заменить ТКТ-10	32255405 2007241424818
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС Канкальский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 № 3 ТП МВ-1-487 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255302 2007241443409
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	20.07.2024	20.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Составить Акт о нарушении опорной зоны ВЛ	322554 2007241449956
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	20.07.2024	20.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести проверку изоляции на опорах №50 - 53 ВЛ 35 кВ Западный-2 - ИС-4 с отстойной на ПС Западный-1	322554 2007241507966
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Канкевский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 №2 ТП ИД-5 - 743, выявленные замечания устранить.	32255903 2007241520075
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС	20.07.2024	20.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	провести осмотр прозора в пролете опор №175 - 175 КВЛ 110 кВ Витязинский - ВНИИРС с отстойной на ПС Волгодор. Провести проверку изоляции на опорах №173 - 175 КВЛ 110 кВ Витязинский - ВНИИРС с отстойной на ПС Волгодор.	322554 2007241523967
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Тактаульский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИВ-2066 по границе балансовой принадлежности	32255405 2007241543832
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирский ЭС Канкальский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 № 2 ТП Го-7-306 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 2007241546410
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС Новороссийский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить внеочередной осмотр ТП Ра-1-366. По результатам осмотра ТП Ра-1-366 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.	32256205 2007241600618
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Тактаульский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести исполнение формы привода в пролете опор № 113 - № 114 на ВЛ-10 кВ ХМ-6. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ХМ-6 на предмет наличия повреждений проводов	32255405 2007241630929
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарский ЭС Краснодарский РЭС	20.07.2024	21.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 - РП3-3 на предмет ДВР удерживающих тросов, наличием на ВЛ	32255403 2007241635006
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинский ЭС Усть-Лабинский РЭС	20.07.2024	21.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	ВЛ 0.4 №1 ТП КР-3 - 56 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256104 2007241640356
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинский ЭС Кореновский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ТП ДВ-3 - 548 выполнить осмотр ТП при осмотре выполнить замеры напряжений контактных соединений в РР-0.4кВ трансформатор	32256102 2007241700135

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести восстановительные работы провода в пролете опор № 4/8 - № 4/9 на ВЛ-10 кВ ВЛ-4. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВЛ-4 на предмет наличия повреждений проводов	32255403/200724174869
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	20.07.2024	20.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести инспекцию заземления на опоры №47-49 ВЛ 110 кВ Африканская-220 - Октябрьская Гцеть с оттайкой на ПК Шапсу; Провести осмотр устройств ЭТТ на опорах №47-49 ВЛ 110 кВ Африканская-220 - Октябрьская Гцеть с оттайкой на ПК Шапсу;	322554 2007241750969
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ПП Д-1 - 311 выполнить осмотр ПЛ при осмотре выполнить замеры нагрева контактных соединений в РУ-0,4кВ трансформатор	32256102/2007241820136
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ПЛ МБ-1-525 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701/2007241845267
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Усть-Лабинский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	ВЛ 10 - КР-7 выполнить инспекционный осмотр воздушной линии	32256104/2007241850137
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шереметьевский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ-0,4кВ №2 в пролете опор №1,2-№1,3 от КТП Ст-5-75 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605/2007241908392
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тульский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ ПЛ ИР-9-585 № 2 на предмет повреждения стрелы провеса проводов.	32255406/2007241930007
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Гвардейское РЭС	20.07.2024	21.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести инспекционный осмотр ПЛ Черноморское на наличие сухой растительности на территории ПЛ	32255401/2007241940010
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	20.07.2024	20.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ПЛ Шер-1 - 627 с целью выявления дефектов.	32255602/2007242025391
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джанкопский РЭС	20.07.2024	21.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Проведение инспекционного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ПЛ ИТЗ-395. Проведение инспекционного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ПЛ ИТЗ-395 с оформлением акта осмотра ВЛ	32255402/2007242145819
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	20.07.2024	21.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ПЛ Ст-2 - 231; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор№13-14кВВЛ-0,4 №2 ПЛ Ст-2 - 231	32255501/2007242228325
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джанкопский РЭС	20.07.2024	21.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Проведение инспекционного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ПЛ ИТЗ-320. Проведение инспекционного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ПЛ ИТЗ-320 с оформлением акта осмотра ВЛ	32255402/2007242242820
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джанкопский РЭС	20.07.2024	21.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Проведение инспекционного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ПЛ ИР-516. Проведение инспекционного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ПЛ ИР-516 с оформлением акта осмотра ВЛ	32255402/200724232821
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Тульский РЭС	20.07.2024	21.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	Обеспечить готовность к включению ПЛ ИТ200 на балансе (СИТ "Гилгия")	32255806/2007242345727
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Тульский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	Обеспечить готовность к включению КРП И06 (на балансе ГРУП Россельхоз сети вешаны и опломбированы).	32255806/2107240035728
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ПЛ Мс-3 - 426; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор№2,4--2,5кВВЛ-0,4 №2 ПЛ Мс-3 - 426	32255501/2107240041323
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Крымский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 №1 ПЛ ИА-6 - 231	32256204/2107240048615
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Крымский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 ПЛ ИА-9 - 536, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	32256204/2107240265614
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Выселковский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ-0,4 №2 ПЛ ИС-1 - 405 выполнить инспекционный осмотр воздушной линии, при необходимости зашпаклевать обрешку кров деревьев.	32256101/2107240810357
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славянский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП А3-412 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ	32255702/2107240825744
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ПЛ ИЛ-3-617 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701/2107240845268
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Нависы посторонних предметов на ВЛ	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ПЛ ИЛ-3-617 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701/2107240910269
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каминовский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП ГВ-1366, выявленные нарушения устранить.	32255902/2107241010062
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 10 - РЛ1 выполнить инспекционный осмотр воздушной линии, при необходимости зашпаклевать обрешку кров деревьев	32256102/2107241035138
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абинский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от ПЛ Х-25-420, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению; Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 №3 от ПЛ Х-25-420.	32256201/210724105613
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ПЛ МБ-1-576 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701/2107241100270
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ линия 2 от ПЛ ЕЛ-5-809	32255403/2107241105934
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Советский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести аварийный ремонт КЛ-0,4 Носовская Т-Носовская 7	32255805/2107241147693
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Тульский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ИИ01-1870	32255806/2107241221729
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 №1 ПЛ К-3 - 159 с целью выявления дефектов.	32255602/2107241425393
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Выселковский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ПП ДР-7 - 525 выполнить контроль нагрузок силового трансформатора.	32256101/2107241515139
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абинский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	По результатам осмотра ПЛ АС-5-108, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению; Провести инспекционный осмотр ПЛ АС-5-108	32256201/210724152635
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джанкопский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Проведение инспекционного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ПЛ ИЛ3-207. Проведение инспекционного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ПЛ ИЛ3-207 с оформлением акта осмотра ВЛ	32255402/2107241619822
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Приморско-Алтарский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ПЛ КЧ-5-266 выявленные замечания устранить	32255904/2107241802036
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Тульский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести инспекционный осмотр КВЛ 10 кВ №2-10 - ИДель И196.	32255806/2107241810730
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абинский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 от ПЛ АС-5-115, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению; Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 №3 от ПЛ АС-5-115.	32256201/2107241812634
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Геленджикский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Обеспечить включение ВВ-10 КР-5 в схему нормального режима	32256203/2107241930633
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	21.07.2024	21.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Кс-2-251	32255603/2107241956394
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	21.07.2024	22.07.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 100,0 кВ ИВ-5-187 и для оценки металлического состояния элементов ВЛ	32255203/2107242020411
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Хостинский РЭС	21.07.2024	22.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести инспекция бригаде ВЛ Хостинского РЭС по теме "Осмотр ВЛ, выявление дефектов"; Провести инспекционный осмотр КВЛ 10 кВ №24-3472-36056-Х300 на предмет наличия дефектов	32255807/2107242104783
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	21.07.2024	22.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ПЛ КР-6-42 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701/2107242151271
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Тульский РЭС	21.07.2024	22.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	После устранения повреждений и проведения ВПН абонентами, обеспечить готовность к включению КВЛ 10 кВ ИВ01-ВВ01 поврежденный кабельный ввод в ПЛ ИБ-601 (аг.р. Морская жила).	32255806/2107242210731
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Ленинградский РЭС	21.07.2024	22.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Мастер производственного участка провести инспекционный осмотр ПЛ-И128 с применением ТВК.	32255804/2107242211678
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС	22.07.2024	22.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить в исполнительный аппарат ПАО «Россети Кубань» письмо о необходимости документирования аварийного списка материалов, использованных при проведении аварийно - восстановительных работ на ВЛ 110 кВ Туапсе тягана. Гайты тягана с оттайкой на ПК Володаров, ВЛ 110 кВ Крымская-220 - Туапсе тягана с оттайкой на ПК Володаров.	322558 2207240262600
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	22.07.2024	22.07.2024	Дефекты (повреждения) проводов, конструкций, изоляторов, монтаж. Дефекты монтажа	Провести ТВК контроль после проведенного ремонта концы фидера КЛ 35 кВ ИМ-55 Т-12 110 кВ Северная	322554 2207240829970
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Советский РЭС	22.07.2024	22.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	провести мему держателей ПИ на Р-0,4 Т-1 в ПИ-32	32255805/2207240853699

23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Брюсовский РЭС	22.07.2024	22.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кв Л-3 от КТП 100.04В ПРС-148, выявленные замечания устранить.	32255901 2207241049051
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	22.07.2024	22.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения	Провести внеочередной осмотр ОМВ-110 в Задние -2. Провести ТЭК Фазы С* близи №11 ПС 110 кВ Задние-2.	322554 2207241105981
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС	22.07.2024	22.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить замену герметика изоляторов фазы "С" на опоре №66 ВЛ 10 кВ Крыловская - Чебоксарка с оттайкой. Выполнить замену проводов изоляторов фазы на опоре №66 ВЛ 10 кВ Крыловская - Лушуская теговая. Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опорах №М65.66.67 ВЛ-110 кВ Крыловская - Лушуская теговая.	322560 2207241136405
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Джигонский РЭС	22.07.2024	22.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной НТР осмотры ВЛ-0.4 Кутонев Дача ПТ-204 в соответствии листов осмотры составить технические мероприятия.	32255803 22072411322736
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Сочинский РЭС	22.07.2024	22.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести внеочередной послепаравольный осмотр КВЛ 6 ТН-139	32255805 22072411325705
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Крымовский РЭС	22.07.2024	22.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ТН-2	32256204 2207241136332
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	22.07.2024	22.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ №1 ПТ К-5 с целью выявления дефектов.	32255602 22072411513395
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Тавитинский РЭС	22.07.2024	22.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Су-2, на предмет выявления изоляторов имеющих механические повреждения, ослабления крепления изоляторов в месте посадки на штырь траверсы (отклонение изолятора от вертикального положения относительно штыря), при необходимости предусмотреть их замену при ТО текущего года.	32255103 22072411555996
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Первомайский РЭС	22.07.2024	22.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 №1 ТН ВЛ-5 - 300, выявленные замечания устранить.	32255904 22072411627037
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Адырский РЭС	22.07.2024	22.07.2024	Воздействие организмов, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	После устранения повреждений и проведения ВВИ обмоток, обеспечить готовность к включению КЛ-10кВ А121 - А34 по нормальной схеме.	32255801 22072411655683
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Адырский РЭС	22.07.2024	22.07.2024	Дефекты (вредитель) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую оценку с электромонитори по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процессная кабель и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КВНП, РОЛ, РОЛ, Т». Выполнить замеры сопротивлений изоляторов фазы «С» на опоре №66 ВЛ 10 кВ Крыловская - Лушуская теговая.	32255801 22072411655683
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Советский РЭС	22.07.2024	23.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр КТП 10/0.4 кВ СМ-1-548.	32255404 22072411721011
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Крымовский РЭС	22.07.2024	22.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	По результатам осмотры ВЛ 0.4 №1 ПТ ВУ-4 - 114, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	32256204 22072411729629
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Советский РЭС	22.07.2024	23.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замеры выходов от МТП-10/0.4 кВ СЕ-558 до главного рубильника. Провести осмотры МТП-10/0.4 кВ СЕ-5-58.	32255404 22072411740930
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Сочинский РЭС	22.07.2024	22.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередное высветление КЛ-6кВ 172 - 209Н1.	32255805 22072411750386
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	22.07.2024	22.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ «Крысовский» ПТ-1 на участке опор №20-28. Выполнить замер сопротивлений контура заземления опор №А22, 23, 24, 25 ВЛ 35 кВ «Крысовский» ПТ-1.	322562 22072411905627
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Адырский РЭС	22.07.2024	23.07.2024	Дефекты (вредитель) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую оценку с электромонитори по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процессная кабель и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КВНП, РОЛ, РОЛ, Т».	32255801 22072411925687
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Краснодарский РЭС	22.07.2024	22.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ №1 от ТП К-3-450 на предмет выявления дефектов ВЛ	32255701 22072411930272
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	22.07.2024	22.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Л-1 от ТП К-3-450 с целью выявления дефектов.	32255602 22072412060397
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Ордынский РЭС	22.07.2024	22.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф.1 от ТП 10/0.4 кВ У-213 для оценки месячного состояния элементов ВЛ.	32255504 22072412174142
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Кошехабльский РЭС	22.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Су-5, на предмет выявления изоляторов имеющих механические повреждения (слом, повреждение глазури и т.п.), при необходимости предусмотреть их замену при ТО текущего года.	32255103 22072412157097
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	22.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 №1 ПТ Уп-1-654. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 от ВЛ 0.4 №1 ПТ Уп-1-654.	32255805 2207241235320
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Тупишинский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередное высветление КЛ 10 кВ ПТБ-1 - 106К10.	32255806 220724124324737
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Адырский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Дефекты (вредитель) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую оценку с электромонитори по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процессная кабель и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КВНП, РОЛ, РОЛ, Т».	32255801 22072412528096
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	23.07.2024	23.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения	Провести проверку контура заземления на опорах №5 - 9 ВЛ 110 кВ ВВИНПРС - Новошахтинская.	322554 22072412652968
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Джигонский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной НТР осмотры КВЛ-10 ДЖНП-Д35Н1/Д21Н1/Д24Н1 в соответствии листов осмотры составить технические мероприятия.	32255802 22072412957051
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Джигонский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной НТР осмотры КВЛ-10 Лоо-6-Д112/КРН-Д40 в соответствии листов осмотры составить технические мероприятия.	32255802 22072412957064
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Советский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Провести восстановительные работы по провесах опор № 3-1/1 - № 3-4/1-5 на ВЛ-10 кВ ЛВ-5. Провести осмотры ВЛ-10 кВ ЛВ-5 на предмет наличия повреждений.	32255404 220724129901972
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Сочинский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной телевизионный осмотр Т-1 в РУ-0.4 ТН-78.	32255805 220724129948713
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Советский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Провести восстановительные работы по провесах опор № 9/1 - № 9/2 на ВЛ-10 кВ СМ-1. Провести осмотры ВЛ-10 кВ СМ-1 на предмет наличия повреждений проводов.	32255404 220724129920973
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Тупишинский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НВ3-4157	32255806 220724129920738
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить осмотры ВЛ 10 кВ Ра-8. По результатам осмотры разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.	32256205 220724129920661
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить осмотры ВЛ 10 кВ Ра-5. По результатам осмотры разработать мероприятия для устранения выявленных дефектов.	32256205 220724129920660
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Хостинский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Дефекты (вредитель) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую оценку с электромонитори по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процессная кабель и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КВНП, РОЛ, РОЛ, Т».	32255807 22072412995709
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС	23.07.2024	23.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	По результатам проверки ВЛ 35 кВ Чебоксарка - Сухая Чебоксарка при необходимости разработать мероприятия по замене опор, имеющих повреждения. Провести проверку состояния железобетонных трехсекционных опор 1964 по года установлен на ВЛ 35 кВ Чебоксарка - Сухая Чебоксарка.	322559 22072412995926
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Джигонский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной НТР осмотры КВЛ-10 Д95-Д197 в соответствии листов осмотры составить технические мероприятия.	32255802 2207241303736
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Тупишинский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Внеочередной осмотр ВЛ-0.4 №5 ТН-14722а	32255806 22072413020739
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести верховой осмотр опор №97-100 ВЛ 35 кВ Шевченко-Побисла. Провести замеры изоляции на опоре №100 ВЛ 35 кВ Шевченко-Побисла. Провести проверку состояния проводов в пролете опор №7-100 ВЛ 35 кВ Шевченко-Побисла.	322559 22072413038527
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Джигонский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной НТР осмотры ВЛ-0.4 Н. Пассонок. ТН-Д97 и согласно листов осмотры составить технические мероприятия.	32255802 220724132052
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить осмотры ВЛ 10 кВ АА-4. По результатам осмотры ВЛ 10 кВ АА-4 разработать мероприятия для устранения выявленных дефектов.	32256205 22072413215659
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ «Варновская - Шольныя с оттайкой» на участке опор №68-76; Выполнить замер сопротивлений контура заземления опор №871-72, 73, 74 ВЛ 35 кВ «Варновская - Шольныя с оттайкой».	322562 2207241225658
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Адырский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие нарушения	Иметь претензионную работу по ДПН с повреждением опоры №3 КВЛ 10 кВ А302-А12.	32255801 2207241325735
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 10 - Р14 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии, при необходимости запланировать обречку при деревьях	32256102 2207241342140
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тавитинский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие животных и птиц	Провести осмотры ВЛ 10 кВ ХМ-6 на предмет наличия повреждений проводов.	32255406 22072414049313
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Туезовский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 ТП 9Р-1404 №1 на предмет наличия и пределов обрывной зоны ВЛ деревьях, угрожающих падением на ВЛ.	32255406 2207241405013
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Крымовский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести осмотры ВЛ-6 кВ ВА-9	32256204 2207241415657

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Тамбовский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	ВЛ 10 - АТ-3 выполнить внеочередной осмотр изолирующей линии	3225603 230724143041
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замер повреждений ВЛ-10 кВ в ТП-100,4 кВ И-412-271. Провести осмотр ТП-10,0,4 кВ И-412-271	32255405 2307241448937
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянский ЭС Красноармейский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внешний осмотр РУ-0,4кВ ТП М-8-961 на предмет дефектных элементов П.	32255701 2307241452773
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замер повреждений ВЛ-10 кВ в ТП-10,0,4 кВ И-402-821. Провести осмотр ТП-10,0,4 кВ И-402-821	32255405 2307241503938
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести внешний послепаравольный осмотр КВЛ-6 СЧ0-С338-1004м/С65-С772-С50-С8-С920 КРП-04а	32255805 2307241513714
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной ВЛ 10 - ХМ-2 по предмет наличия деревьев угрожающих падая	32255405 2307241518014
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замер повреждения провального изолятора ф. "Ф" на ТП-10,0,4 кВ СХ-2-481; Провести осмотр ТП-10,0,4 кВ СХ-2-481	32255404 2307241538017
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замер повреждений ВЛ-10 кВ в ТП-10,0,4 кВ Э-2-136; Провести осмотр ТП-10,0,4 кВ Э-2-136	32255405 2307241552939
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джанкопский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ В-1 от ТП Д-6; Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ В-1 от ТП Д-6 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402 2307241605866
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замер повреждений ВЛ-10 кВ в ТП-10,0,4 кВ Э-3-261; Провести осмотр ТП-10,0,4 кВ Э-3-261	32255405 2307241611940
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Джанкопский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Превышение параметров воздействия статических зарядов относительно условий проекта	Выполнить внеочередной ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ Пасеков ТП-Д29 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 2307241650753
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить замер сопротивления контура заземления отор № 262, 263, 264 ВЛ 110 кВ Бежурская линия - Шапсугская (совместный заказ с ВЛ 110 кВ Промтов - Куржанин линия).	322551 2307241709098
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Гуляевский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 10 кВ Ю-7 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 2307241722419
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ МА7-1090 ф-2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2307241724413
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Краматорский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ 1 ТП МР-3 - 843	32256204 2307241725654
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить замер сопротивления контура заземления отор № 212, 213, 214 ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками линия. Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Центральная и Северная с отпайками. Обеспечить разработку мероприятий по предотвращению падения работ ВЛ 110 кВ Центральная и Северная с отпайками (при необходимости) и выполнение в установленном порядке в адрес заявителей Генерального управления электрических компаний. Установить оповещения Мобильная ЭС	322551 2307241726099
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ ЭС-1, 139 ф. 1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2307241731414
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ КО3-1265 ф-2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2307241752415
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Джанкопский РЭС	23.07.2024	24.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотра КВЛ 10 кВ КРП Д-177/Д42а/КРП-Д42а и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 2307241805758
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	23.07.2024	24.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Прочие воздействия	Направить письмо в ПАО МТС о необходимости соблюдения контроля качества предоставляемых сервисных услуг.	322562 2307241815653
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести восстановление обрыва провода в проекте опор № 3/1 - № 3/4 на ВЛ-10 кВ ИС-1; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИС-1 на предмет наличия повреждений	32255404 2307241820974
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ УБ5-1275 ф-1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2307241821416
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ МР6-1161 ф-2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2307241914417
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кузнецкий РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ-0,4кВ В-1 от КТП-Ст-1.864 с целью выявления дефектов.	32255602 2307241951399
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Труновский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность к включению ВВ-10 Т-2 II СП 10 кВ	32255806 2307242005740
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Ленинградский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Персоналу ОАО «РЖД» обеспечить готовность включения фидера В-10 М-4, на ИС110/10 Маргитово.	32255804 2307242005702
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Ленинградский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Персоналу ОАО «РЖД» обеспечить готовность включения фидера В-10 М-1, на ИС110/10 Маргитово.	32255804 2307242005701
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Труновский РЭС	23.07.2024	24.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность к включению ТП-Н336 (ООО «Виталь»).	32255806 2307242021741
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	23.07.2024	24.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Направить письмо собственнику ТП-А.464и о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки.	32255801 2307242026749
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	23.07.2024	23.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести восстановление испытаний СВН-110 кВ Тщ-110 кВ ф. "А", "Ф" и "С" ИС-110 кВ Томская. Провести замер СВН-110 кВ Тщ-110 кВ ф. "Ф" и "С" ИС-110 кВ Томская. Провести техническое обследование СВН-110 кВ Тщ-110 кВ ф. "А", "Ф" и "С" ИС-110 кВ Томская.	322562 2307242100662
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	23.07.2024	23.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП И-267. Выполнить регулировку стрелы провода в проекте опор №4-5 от ВЛ 0,4 кВ ТП И-15-267.	32255503 2307242110321
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Джанкопский РЭС	23.07.2024	24.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВНИ обеспечить готовность к включению ТП-Д74П по веральной схеме.	32255802 2307242346754
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Труновский РЭС	23.07.2024	24.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность к включению ВВ-10 Т-2 II СП 10 кВ	32255806 2307242384742
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Ленинградский РЭС	23.07.2024	24.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Персоналу ОАО «РЖД» обеспечить готовность включения фидера В-10 М-1, на ИС110/10 Маргитово.	32255804 2307242384703
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Ленинградский РЭС	23.07.2024	24.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Персоналу ОАО «РЖД» обеспечить готовность включения фидера В-10 М-4, на ИС110/10 Маргитово.	32255804 2307242384704
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Труновский РЭС	23.07.2024	24.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность к включению ТПГ46а, ст. Тихая зоря	32255806 2307242310743
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	24.07.2024	24.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешний осмотр высоковольтное испытание КС-10кВ АНН-А312(1).	32255801 2407240133808
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Джанкопский РЭС	24.07.2024	24.07.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотра КВЛ-10 Д25-Д388 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 2407240337757
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	24.07.2024	24.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИБ-2 до границ балансовой принадлежности	32255404 2407240605070
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	24.07.2024	24.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ-0,4кВ В-1 от КТП В-11-768	32255603 2407240810400
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Джанкопский РЭС	24.07.2024	24.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВНИ обеспечить готовность к включению КВЛ-10кВ Д24-Д20(И)Д20(И)Д10(И)Д30(И)Д24(И) по веральной схеме.	32255802 2407240825712
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Труновский РЭС	24.07.2024	24.07.2024	Дефекты (вредности) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести теоретическую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура работ в технологии монтажа оптических и кабельных муфт типа СТП, КТП, КВТН, РКМ, РКЛ».	32255806 2407240835744
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Труновский РЭС	24.07.2024	24.07.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность к включению ТП-Г28% СНТ "Видоизменен".	32255806 2407240855745
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	24.07.2024	24.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП Д-4 - 5.	32255604 2407240911401
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тамбовское ЭС Каневский РЭС	24.07.2024	24.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП КН-5 - 100, выявление замечания устранить.	32255903 2407240939076
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	24.07.2024	24.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	провести внешний телевизионный осмотр РУ-0,4 ТП-С90	32255805 2407240944718

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абинский РЭС	03.08.2024	03.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	По результатам осмотра ВЛ-10 кВ АБ-5 при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ АБ-5	32256201 030824095874
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гингитский РЭС	03.08.2024	03.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 0308241159289
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Сочинский РЭС	03.08.2024	03.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое высокочастотное испытание КС-64В ПИ-1103.	32255805 0308241205766
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	03.08.2024	03.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП КУ-4-181 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 0308241225428
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	03.08.2024	03.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ УС-1204 ф.2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 0308241315429
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канавский РЭС	03.08.2024	03.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП ВН-4-572 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 0308241325430
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянский РЭС	03.08.2024	03.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Организовать работу по возмещению филиалу ПАО Россети Кубань Славянские электрические сети понесенных убытков.	32255202 0308241345746
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	03.08.2024	03.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить обращение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети.	32255204 0308241527431
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянский РЭС	03.08.2024	03.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Организовать работу по возмещению филиалу ПАО Россети Кубань Славянские электрические сети понесенных убытков.	32255202 0308241655118
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	03.08.2024	03.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 100,4 кВ С-7-87 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 0308241820432
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	03.08.2024	03.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Прочие воздействия неблагоприятных природных зарядов	Провести замер нагрузки на тп КУ-3-919.	32255403 0308242010950
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	03.08.2024	03.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Прочие воздействия неблагоприятных природных зарядов	Заменить ПН-2 фазы С на тп КУ-3-821 линия	32255403 0308242115957
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	04.08.2024	04.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести восстановление проводов в пролете опор № 187 - № 188 на ВЛ-10 кВ ВЛ-7. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВЛ-7 на предмет наличия повреждений проводов.	32255403 0408240650021
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	04.08.2024	04.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 0408240710288
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	04.08.2024	04.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ МАТ-1081 ф.2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 0408240725433
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	04.08.2024	04.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 100,4 кВ ЛВ-2-380 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 0408240806034
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС	04.08.2024	04.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Вынести в план работ заявку ОНН фазы "С" на опоре №111 КВЛ 110 кВ Псоу - Куджаста. Выполнить замер сопротивления катушки заземления опор № 110,111,112 КВЛ 110 кВ Псоу - Куджаста.	322558 0408240809771
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	04.08.2024	04.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-РП-4-190	32255603 0408240911436
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кузнецкий РЭС	04.08.2024	04.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП РС-2 - 350 с целью выявления дефектов.	32255602 0408241020435
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	04.08.2024	04.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 100,4 кВ О5-112 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0408241209435
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красноармейский РЭС	04.08.2024	04.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 0408241210291
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	04.08.2024	04.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмтр ВЛ-10кВ ПИ-333 по всей длине.	32255903 0408241313236
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Усть-Лабинский РЭС	04.08.2024	04.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ПП ПЛ-7 - 353 выполнить контроль нагрузок силового трансформатора.	32256104 0408241407144
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канавский РЭС	04.08.2024	04.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП КЛ-8-769 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 0408241542436
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянский РЭС	04.08.2024	04.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф2 от КТП ПД-08 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255202 0408241600747
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянский РЭС	04.08.2024	04.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф5 от КТП ПД-12 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255202 0408241622748
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Адлерский РЭС	04.08.2024	04.08.2024	Дефекты (испытатель) проекта, конструкция, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Бросалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВНП, КИПН, РОЛ, РОЛ, Т».	32255801 0408241625760
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Дигомский РЭС	04.08.2024	05.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной ИТР осмтр КВЛ-10 Д/92,1/97 и согласно листку осмотра составить технические мероприятия	32255802 040824212785
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	04.08.2024	05.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ ПЛ-1 ТП-1-3-852. Направить обращения в органы внутренних дел.	32255903 0408242241327
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Дигомский РЭС	05.08.2024	05.08.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить внеочередной ИТР осмтр ВЛ-10 Д/16,1444/Д239/Д24н и согласно листку осмотра составить технические мероприятия.	32255802 0408240610787
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абинский РЭС	05.08.2024	05.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрядные) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить включение В-10 Ап-36 в режиме нормального режима после восстановительных работ АО «Газэнергосеть Кубань».	32256202 0508240801678
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Дигомский РЭС	05.08.2024	05.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной ИТР осмтр ВЛ-10 Д/201,1/207 и согласно листку осмотра составить технические мероприятия.	32255802 040824085788
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Красноповский РЭС	05.08.2024	05.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести претензионную работу с виновником ДТП.	32255801 0508240903782
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	05.08.2024	05.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 100,4 кВ ТП М.1 - 946, выявленные замечания устранить.	32255905 0408241010071
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абинский РЭС	05.08.2024	05.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрядные) оборудования потребителей электрической энергии	Направить письмо владельцу участка КВЛ-10кВ Ап-16 от Р-295 о проведении осмотра и ремонта, а также предоставления протоколов в Абинский РЭС.	32256202 0408241020679
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татаунский РЭС	05.08.2024	05.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести восстановление КС-10 кВ И-202 по ул. Валуевская. Провести осмотр КС-10 кВ И-202	32255405 0408241135035
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Елизаветинский РЭС	05.08.2024	05.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 0508241146292
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Джинской РЭС	05.08.2024	05.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести восстановление изоляции на полках трех фаз МВ-10 кВ ВС-3. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВС-3 на предмет наличия повреждений проводов.	32255402 0508241201075
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	05.08.2024	05.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Прочие воздействия неблагоприятных природных зарядов	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ линии 8 от тп ЕЛ-5-845	32255403 0508241530018
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	05.08.2024	05.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП ГД-3 - 274, выявленные замечания устранить.	32255903 0508241540084
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тирорские ЭС	05.08.2024	05.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Повторно выдать уведомление о соблюдении Правил установления охранных зон ВЛ организации ООО «Сфера» крупногабаритной техникой	322560 0508241551013
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	05.08.2024	05.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ П-1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 0508241645437
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС Красноповский РЭС	05.08.2024	05.08.2024	Дефекты (испытатель) проекта, конструкция, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Бросалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВНП, КИПН, РОЛ, РОЛ, Т».	32255803 0508241755773
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кузнецкий РЭС	05.08.2024	05.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП К-3 - 110 с целью выявления дефектов.	32255601 0508241930337
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Выселковский РЭС	05.08.2024	05.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Выполнить внеочередной осмотр воздушной линии ВЛ 10 - ТР-5. По результатам внеочередного осмотра воздушной линии ВЛ 10 - ТР-5 разработать мероприятия.	32256101 0508241945145
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	05.08.2024	06.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Ч-8 - 122. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 1-14--1-15 ВЛ 0,4 №2 ТП Ч-8 - 122.	32255502 0508242055330

23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	05.08.2024	05.08.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений: Ветровые нагрузки	Проведение внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП ВЛ3-552. Проведение внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП ВЛ3-552 с оформлением акта осмотра листы 0.4 кВ	32255402 060824250978
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	05.08.2024	06.08.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений: Ветровые нагрузки	При выявлении дефектов по результатам осмотра КВЛ 6 Ан-7 разработать мероприятия по их устранению; Проверить шлейфовый электромотор КВЛ 6 Ан-7.	32256202 060824250683
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	06.08.2024	06.08.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ № 4 "3-Трусовой водозабор" в пролете опор №18-30. Выполнить установку противоптичьих устройств на опоре №23 ВЛ 110 кВ № 4 "3-Трусовой водозабор".	322562 0608240511684
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	06.08.2024	06.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л19-9.276 с оформлением акта осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на пролеты и вне охранной зоны, и внесением проекта требуемых частей от ДРП.	32255804 0608240647800
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	06.08.2024	06.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л234-2366-370 с оформлением акта осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на пролеты и вне охранной зоны, и внесением проекта требуемых частей от ДРП.	32255804 0608240753800
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	06.08.2024	06.08.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений: Ветровые нагрузки	Провести шлейфовый электромотор ВЛ 10 кВ ЛД-7 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 0608240805438
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	06.08.2024	06.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести проверку повреждений изоляторов на опоре № 7Т по ВЛ-10 кВ ЛВ-5. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЛВ-5 на предмет наличия повреждений проводов	32255404 0608240829041
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	06.08.2024	06.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л82 от ТП Я-77.	32255604 0608240954438
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	06.08.2024	06.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести проверку ТВК БСК-110 кВт после проведенного ремонта.	322554 0608241044026
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	06.08.2024	06.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить шлейфовый электромотор ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП К-9.442 на предмет дефектов элементов ВЛ	32255701 0608241055276
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	06.08.2024	06.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрядчик) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника энергообъекта КТП-СМ-3-4721 "ООО Мана" с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с требованиями ПУЭ. Срок выполнения	32255604 0608241123442
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	06.08.2024	06.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрядчик) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника энергообъекта КТП-СМ-7-121 (СНТ "Кавказ") с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с требованиями ПУЭ. Срок выполнения	32255604 0608241123443
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	06.08.2024	06.08.2024	Дефекты (исключая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую учебу электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТН, КВНН, РОЛД, РОЛТ».	32255807 0608241136794
01. Республика Адыгея	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	06.08.2024	06.08.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 10 кВ АД-8 на предмет наличия повреждений проводов; Провести осмотр ВЛ 10 кВ АД-8 на предмет наличия провиса сред проводов на ВЛ.	32255406 0608241135043
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	06.08.2024	06.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить внеочередной осмотр КЛ 10 кВ Р-3. По результатам осмотра КЛ 10 кВ Р-3, при выявлении замечаний разработать мероприятия по их устранению.	32256205 0608241144885
01. Республика Адыгея	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	06.08.2024	06.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно головному графику ТЭ.	32255106 0608241501293
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	06.08.2024	06.08.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 10 кВ АД-11 на предмет наличия повреждений проводов; Провести осмотр ВЛ 10 кВ АД-11 на предмет наличия провиса сред проводов на ВЛ	32255402 0608241553042
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	06.08.2024	06.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	провести визуальную ТУ и АВ-0,4 СНТ Победа в ТП С-1029	32255805 0608241700790
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	06.08.2024	06.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрядчик) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность к включению ВЛ 0,4 кВ №64-2434 и ТП 543 после устранения повреждений потребителем (Кооператив Эмма)	32255805 0608241905813
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	06.08.2024	07.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрядчик) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность включения ВЛ 0,4 кВ Берберин (собственник: гражданин Берберин Р.В.)	32255804 0608242008002
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	07.08.2024	07.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	При проведении верхового осмотра ВЛ 10кВ, проводящих по сельскохозяйственным угодьям, оценивать состояние зарослей изоляторов, при необходимости проводить их очистку.	322556 070824045439
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	07.08.2024	07.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести шлейфовый электромотор ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП КВЛ-6-414.	32255601 0708240820240
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	07.08.2024	07.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП ТЛ-4 - 232	32255604 0708240858446
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	07.08.2024	07.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести шлейфовый электромотор ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Ш-9-175	32255601 0708240906441
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	07.08.2024	07.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести шлейфовый электромотор ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Д-1-537.	32255601 0708240940445
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	07.08.2024	07.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной ИТР электромотор ВЛ 10 кВ Л274-275 в соответствии с актом осмотра составить техническое мероприятие.	32255802 0708240959789
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	07.08.2024	07.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10.0-4 ТП ЛВ-5-209, выявленные замечания устранить.	32255905 0708241016072
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	07.08.2024	07.08.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений: Атмосферные переувлажнения (роса)	Провести проверку катушки трансформатора ВЛ 35 кВ Усть-Абишинская в пролете опор №103-105.	322554 0708241431114
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	07.08.2024	07.08.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ К-7.	32256204 0708241448687
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	07.08.2024	07.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести шлейфовый электромотор ВЛ 0,4 кВ №4 ТП Ш-1 - 601 с целью выявления дефектов.	32255602 0708241454447
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	07.08.2024	07.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	При проведении плановых осмотров ВС 110/35 кВ обращать особое внимание на чистоту вентиляционных каналов КРУ-10 кВ. При проведении текущего ремонта КРУ-10 кВ ЛВ-110 кВ-45 обеспечить уборку обочины выемке на загрязненности вентиляционных каналов КРУ-10 кВ. Провести чистку вентиляционных каналов КРУ-10 кВ КРУ-10 кВ ЛС-110 кВ-45.	322562 0708241558688
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	07.08.2024	07.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Дефекты (исключая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления	Составить с СНП по результатам анализа предельных значений параметров качества воздуха 35 кВ с номером чертежа ИЭЛ.0.06353.014, зафиксировать в ремонтной программе 2025 года замену воздуха 35 кВ с целью снижения выбросов дыма в атмосферу.	322552 0708241620081
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	07.08.2024	07.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления возможных аварий в отношении объектов и муфт, направить обращение в службу кабельных линий в районировании включения КЛ 10 кВ Л234(1)-4715(1) к графику профилактичной на 2025 годному СТО 34.01.23.1-000-2017 "Объемы и нормы исправления оборудования".	32255806 0708241700778
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	07.08.2024	07.08.2024	Воздействие повторяющихся статических напряжений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ЛВ-3 - 811	32256204 0708241726089
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	08.08.2024	08.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно головному графику ТЭ.	32255101 0808240742294
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	08.08.2024	08.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести шлейфовый электромотор ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП В-3-349.	32255601 0808240834449
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	08.08.2024	08.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП КВ-11 - 747, выявленные замечания устранить.	32255903 0808240840085
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	08.08.2024	08.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной электромотор ВОЛС: Новороссийская-Крымская РЭС на участке ВЛ 110 кВ Новороссийск-Небердяевская.	322562 0808240850705
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	08.08.2024	08.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт и регулировку РЭК на опоре №21 КВЛ 6-401Н: 461.575.596216191/8111/84481072.105041 КРП1-23	32255805 0808240913791
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	08.08.2024	08.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести шлейфовый электромотор ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП Ж-31-492	32255601 0808240920450
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	08.08.2024	08.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить письмо в правоохранительные органы по факту определения виновника повреждения ВЛ 10 кВ ВЛ-1 и возмещения причиненного материального ущерба филиалу ПАО "Россети Кубань".	32255903 0808240930767
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	08.08.2024	08.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести шлейфовый электромотор ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП КЛ-2-429.	32255601 0808240948451
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	08.08.2024	08.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	шлейфовый электромотор КЛ 10 кВ ЛМ-24. По результатам осмотра КЛ 10 кВ ЛМ-24, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению	32256203 0808240951092
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	08.08.2024	08.08.2024	Дефекты (исключая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую учебу электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТН, КВНН, РОЛД, РОЛТ».	32255805 0808240953795
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	08.08.2024	08.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр вольтов проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП СМ-25 - 37	32255604 0808241094852
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение "Федеральная энергетическая служба"	08.08.2024	08.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП Р-7-280, выявленные нарушения устранить.	32255902 0808241055063

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Соинский РЭС	08.08.2024	08.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить устранение нагрева на выводах 0,4 кВ трансформатора Т-1 ПТ-575 по ф. "А", ф. "С", доминирующая на Т-1, шину узолированных клемм на выводах 0,4 кВ	3225585 0808241107804
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Соинский РЭС	08.08.2024	08.08.2024	Дефекты (ваздушки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процесса кабеля и технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КВТН, РОЛД, РОЛБ».	3225585 0808241151796
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татамузский РЭС	08.08.2024	08.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальную проверку разрядков на ПТ-10/0,4 кВ ОК-2-217; Провести осмотр ПТ-10/0,4 кВ ОК-2-217	3225545 0808241218044
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС	08.08.2024	08.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо на АО «Энергосети Кубань» с требованием уведомления персонала ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС и инженеров в сети 6-10 кВ	3225522 0808241534085
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	08.08.2024	08.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ В.5, выявленные нарушения устранить	32255903 0808241610768
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Крокоцкий РЭС	08.08.2024	08.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № ПТ ДЖ-1-130, выявленные замечания устранить	32255901 0808241610355
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Хостинский РЭС	08.08.2024	08.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести визуальное обследование восточные впадины кабельного трасса ПТ-5-0н.№1 на КВЛ-6кВ ПТ-5-Х225.	32255807 0808241634797
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	08.08.2024	08.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ В.1 на выявление дефектов уграющих нормальной работе ВЛ	32255603 0808241858455
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский РЭС	08.08.2024	08.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ 1 КТП ИЛ-4-66, выявленные нарушения устранить.	32255902 0808242000664
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татамузский РЭС	08.08.2024	08.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ШЕЖ-2 по графику балансовой принадлежности	3225545 0808242050448
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кузнецкий РЭС	08.08.2024	08.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ПТ Ст-3 - 96 с целью выявления дефектов.	32255602 0808242104453
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	09.08.2024	09.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП КХ-1-64	32255601 0908240830454
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский РЭС	09.08.2024	09.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП ИЛ-4-670, выявленные нарушения устранить.	32255902 0808240830065
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Старовицкий РЭС	09.08.2024	09.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести внеочередной осмотр впадин проводов на ВЛ 0,4 кВ №4 от ПТ СМ-25 - 335	32255604 0908240845456
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	09.08.2024	09.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП КХ-5-281.	32255601 0908240856457
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	09.08.2024	09.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Ш-5-378	32255601 0908241020458
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	09.08.2024	09.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ПТ ВЗ-3 - 161, выявленные замечания устранить.	32255903 0908241055086
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северский РЭС	09.08.2024	09.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальную проверку ВЛ-10 кВ в ПТ-10/0,4 кВ СХ-1-476; Провести осмотр ПТ-10/0,4 кВ СХ-1-476	32255404 0908241115045
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северский РЭС	09.08.2024	09.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Провести восстановление проводов фазы "А", "В" от опоры № 19 по ПТ-А-7-402; Провести осмотр ВЛ-6 кВ А-7 на предмет наличия повреждения проводов	32255404 0908241630051
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Труновский РЭС	09.08.2024	09.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести визуальное обследование восточные впадины КТ 10 ИЛ-4В173	32255806 0908241634780
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	09.08.2024	09.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП ИЛ-1-361	32255603 0908241924459
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС	10.08.2024	10.08.2024	Воздействие животных и птиц	Внести в план работ установку питающих устройств на опорах № 94-100 КВЛ 110 кВ Дуба - Армаво - Охотина	322558 1008240439808
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Соинский РЭС	10.08.2024	10.08.2024	Дефекты (ваздушки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процесса кабеля и технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КВТН, РОЛД, РОЛБ».	3225585 1008240859798
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	10.08.2024	10.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ПТ ПР-3 - 186	32256204 1008240899704
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	10.08.2024	10.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ПТ 10/0,4 кВ СС-15 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 1008241041439
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Дигомский РЭС	10.08.2024	10.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВНИ объектов, обеспечить готовность к включению КВЛ-10 КРП Дюб-Дюб КРП-Д11Н по нормальной схеме	32255802 1008241207792
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульчинский РЭС	10.08.2024	10.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ПТ ЗР-3-1280 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 1008241321440
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Апанский РЭС	10.08.2024	10.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-6кВ Дв-2 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; Провести визуальный осмотр ВЛ-6кВ Дв-2	32256204 1008241335703
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Каневский РЭС	10.08.2024	10.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ 2 ТП К-5-684 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 1008241345441
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	10.08.2024	10.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ СС-5-931 ф.3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1008241439442
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	10.08.2024	10.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ 1 ПТ ПР-3 - 825	32256204 1008241450702
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Дигомский РЭС	10.08.2024	10.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Подготовить документы для претензионной работы.	32255802 1008241506793
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	10.08.2024	10.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-3-9-299	32255603 1008241515460
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Труновский РЭС	10.08.2024	10.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	Обеспечить готовность к включению ВЛ 10 КРП-Илс-18575 (на баланс ООО "Пересур")	32255806 1008241520781
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	10.08.2024	10.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ ТЛ-7-560 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1008241614443
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	10.08.2024	10.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Илс-5-608	32255603 1008241614461
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	10.08.2024	10.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ИЛ7-1150 ф.2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1008241755444
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	10.08.2024	10.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ИЛ7-1150 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1008241755445
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноармейский РЭС	10.08.2024	10.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4кВ Д-3 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701 1008241810277
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноармейский РЭС	10.08.2024	11.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить визуальный осмотр ВЛ-0,4кВ М-8 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701 100824201278
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС	11.08.2024	11.08.2024	Воздействие животных и птиц	Внести в план работ установку питающих устройств на опорах №460 - 466 ВЛ 110 кВ Небуз - Охотина.	322558 1108240419910
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	11.08.2024	11.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ПТ 10/0,4 кВ О3-105 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 1108240727446
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	11.08.2024	11.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП ИЛ-1-1	32255603 1108241001462
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Каневский РЭС	11.08.2024	11.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП МН-5-553 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 1108241119447
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	11.08.2024	11.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ТС-5-1286 ф.2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1108241284448
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	11.08.2024	11.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести визуальный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от РЩ-3-145	32255603 1108241340463

23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Тульский РЭС	11.08.2024	11.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр с ТВК в ТП 443	32255806 1108241345784
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	11.08.2024	11.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 100.4 кВ СТ-5-612 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1108241635449
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Красноярский РЭС	11.08.2024	11.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ линии 4 СК-9-730	32255403 1108241720032
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	11.08.2024	11.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 031-44 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 1108241825430
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Адыгейский РЭС	11.08.2024	11.08.2024	Воздействие организмов, участвующих в технологическом процессе: Охлаждение (поверхление) оборудования потребителя электрической энергии	По завершении работ на потребителем участке обеспечить включение Р-308 Вл 9 по схеме нормального режима работы.	32256202 1108241832096
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тамбовские ЭС Калининский РЭС	11.08.2024	11.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП СВ-13-268, выявленные нарушения устранить.	32255902 1108241935066
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Усть-Лабинский РЭС	11.08.2024	11.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ТП СУ-3 - 134 выполнить контроль нагрузок силового трансформатора.	32256104 1108241950146
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Совхозный РЭС	11.08.2024	12.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КВЛ-6кВ 194-740.	32255805 1108242005799
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноярский РЭС	11.08.2024	12.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП М-5-569 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701 1108242100279
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Красноярский РЭС	11.08.2024	12.08.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Недостатки конструкции	Заменить поврежденный трансформатор ТС-102-855	32255403 1108242160588
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	12.08.2024	12.08.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бузурь-Рассаска на участке опор №1-15. Выполнить установку противоптичьего устройства на опоре №8 ВЛ 110 кВ Бузурь-Рассаска. По результатам проведенного осмотра на ВЛ 110 кВ Бузурь-Рассаска, при выявлении неисправностей разработать мероприятия по их устранению.	322562 1208240507707
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	12.08.2024	12.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101 1208240745295
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Комсомольский РЭС	12.08.2024	12.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 1208240955296
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ессейский РЭС	12.08.2024	12.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ МР-3 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255601 1208241005464
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Адыгейский РЭС	12.08.2024	12.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ТП-А264 с проведением тепловизионного контроля (ТВК) и с заполнением листа осмотра.	32255801 1208241100809
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тамбовские ЭС Калининский РЭС	12.08.2024	12.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП Р-5-647, выявленные нарушения устранить.	32255902 1208241100907
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Адыгейский РЭС	12.08.2024	12.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ТП-А264 с проведением тепловизионного контроля (ТВК) и с заполнением листа осмотра.	32255801 1208241141805
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	12.08.2024	12.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ В-1 от КТП-Ср-3451 на предмет неисправностей в заземлительной габаритной проволоке.	32255603 1208241319465
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	12.08.2024	12.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ЯССС-5 по всей длине.	32255902 1208241353332
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Кореновский РЭС	12.08.2024	12.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП НВ-7 - 675 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256102 1208241457361
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	12.08.2024	12.08.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты изготовления	Выполнить инспекционное техническое обслуживание оптического мультиплексера NATEKS типа FlexGain RDM160X основного канала связи в аппарате ВЛОЭС, расположенного в шкафу связи ВСУ на КС 220 кВ Порт.; Выполнить проверку работы оборудования канала связи на узлах связи, через которые организованы основные каналы связи с КС 220 кВ Порт.	322557 1208241600014
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Лагодинский РЭС	12.08.2024	12.08.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Испытания кабеля и технология монтажа оптических кабелей и кабельных муфт типа СТП, КЭПН, КЭПН, РОСН, РОСН».	32255802 1208241758003
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноярский РЭС	12.08.2024	12.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП М-4-845 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701 1208242024280
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноярский РЭС	12.08.2024	12.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП МН-4-78 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255701 1208242026281
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноярский РЭС	12.08.2024	12.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Организовать работу по возмещению ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань» Славянские электросетевые сети.	32255701 1208242037282
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Красноярский РЭС	13.08.2024	13.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СК-5 на предмет наличия повреждений проводов; Провести осмотр ВЛ-10 кВ СК-5 на предмет наличия провиса проводов на ВЛ	32255403 1308240725087
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тамбовские ЭС Калининский РЭС	13.08.2024	13.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП СВ-13-277, выявленные нарушения устранить.	32255902 1308240850068
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	13.08.2024	13.08.2024	Воздействие организмов, участвующих в технологическом процессе: Охлаждение (поверхление) оборудования в смежной электрической сети	При осмотрах ПС 110 кВ Динворская учесть внимание состоянию конических муфт.	322562 1308240930710
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Староинский РЭС	13.08.2024	13.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести внеочередной осмотр воздушных проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП СМТ-3 - 502	32255604 1308240945466
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тамбовские ЭС Приморско-Артасский РЭС	13.08.2024	13.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП О-13 - 351, выявленные замечания устранить.	32255904 1308240958039
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тамбовские ЭС Кореновский РЭС	13.08.2024	13.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ-10 РПН-1, выявленные нарушения устранить	32255901 1308241015769
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Адыгейский РЭС	13.08.2024	13.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ТП-А298 с проведением ТВК и заполнением листа осмотра	32255801 1308241320811
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красногвардейский РЭС	13.08.2024	13.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 1308241409290
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динзольский РЭС	13.08.2024	13.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ПП-4 на предмет наличия повреждений проводов; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ПП-4 на предмет наличия провиса стрелы проводов на ВЛ	32255402 1308241710347
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кузнецкий РЭС	13.08.2024	13.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Р-1 - 857 с целью выявления дефектов.	32255602 1308241850467
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Угневский РЭС	13.08.2024	13.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 1308241930297
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кузнецкий РЭС	13.08.2024	13.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Св-3 - 755 с целью выявления дефектов.	32255602 1308241955468
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Хостинский РЭС	13.08.2024	13.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание. Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КС-10кВ СТ-3114.	32255807 1308242020806
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	13.08.2024	13.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ В-7 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255203 1308242121456
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	14.08.2024	14.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ УБ-2-1096 ф.2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1408240494541
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	14.08.2024	14.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ УБ-5-1099 ф.2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1408240429452
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	14.08.2024	14.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ УБ-2-1097 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1408240607453
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	14.08.2024	14.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ ЗПТ-061 ф.2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1408240626454
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	14.08.2024	14.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ УБ-2-1234 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1408240626455
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Староинский РЭС	14.08.2024	14.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Я-1 - 77	32255604 1408240906472
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ессейский РЭС	14.08.2024	14.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ В-1 от КТП КМ-5-280	32255601 1408240921469

23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	14.08.2024	14.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6,4кВ З-1 от КТП-МР-5.228.	32255601 1408240933470
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	14.08.2024	14.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6,4кВ З-2 от КТП-ЛМ-1.487.	32255601 1408240942471
01, Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Кошкэбийский РЭС	14.08.2024	14.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 1408240958298
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	14.08.2024	14.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 от КТП 110,4кВ КРС-5.654, выявленные замечания устранить.	32255905 1408241010773
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	14.08.2024	14.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести повторный ТИВ БСК-110 Западные 2 после проведенного ремонта.	322554 1408241349038
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Труновский РЭС	14.08.2024	14.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр с ТИВ в ПП-309	32255806 1408241637812
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Труновский РЭС	14.08.2024	14.08.2024	Дефекты (несадельки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура добытия и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛЛ, РОЛ-Т».	32255806 1408241818186
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Красноярский РЭС	14.08.2024	14.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести восстановление кабельной сети в ТН-БК-2.2 на КВЛ-10 кВ БС-2. Провести осмотр КВЛ-10 кВ БК-2	32255403 1408242006053
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС	15.08.2024	15.08.2024	Воздействие животных и птиц	Провести верховой осмотр опор №60-94. Провести установку ПГУ на опорах №91-93 ВЛ 110 кВ Лебедь-Новоселовская	322559 1508240506529
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноярский РЭС	15.08.2024	15.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Организовать работу по предупреждению ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети.	32255701 1508240192831
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Бирюковский РЭС	15.08.2024	15.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ З-2 от КТП 100,4кВ ИРС-1.467, выявленные замечания устранить.	32255901 1508240914056
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Бирюковский РЭС	15.08.2024	15.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ З-2 от КТП 100,4кВ ИРВ-1.330, выявленные замечания устранить.	32255901 1508240936057
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	15.08.2024	15.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт КЛ-0,4 Вольты 2 ПП-79	32255805 1508240949822
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	15.08.2024	15.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ КС-7 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255801 1508241000473
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС	15.08.2024	15.08.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить установку ПГУ на опоре №100, фазы С, ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Центральная - Безземельная титовая	322551 1508241102091
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	15.08.2024	15.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр З-0,4кВ З-1 от КТП-ПМ-5.408.	32255603 1508241210475
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Калининский РЭС	15.08.2024	15.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной плановый осмотр ВЛ-10 ГВ-5, выявленные нарушения устранить.	32255902 1508241243771
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	15.08.2024	15.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Провести претензионно-исполнительную работу в отношении нарушения охранной зоны ВЛ 110 кВ Краснодарская УТМ - Южная с оплывами. Провести внеочередной осмотр цепи управления выключателя СМВ-110 кВ Южная	322554 1508241306609
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	15.08.2024	15.08.2024	Дефекты (несадельки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура добытия и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛЛ, РОЛ-Т».	32255801 1508241330818
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	15.08.2024	15.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное испытание КС-10кВ А59(2)-А54(2).	32255801 1508241358114
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	15.08.2024	15.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное испытание КС-10кВ А95(2)-А254.	32255801 1508241358115
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Безземельный РЭС	15.08.2024	15.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 1508241400299
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	15.08.2024	15.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ З-1 от КТП-РМ-4.146.	32255603 1508241405476
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шербиновский РЭС	15.08.2024	15.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4кВ З-1 в крайние опоры №13-14 от КТП-БС-3.527 выполнять регулировку стрелы провеса.	32255605 1508241501477
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС	15.08.2024	15.08.2024	Дефекты (несадельки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты изготовления	1. Согласно графика выполнить замену конденсаторов типа СЛРС 25-9.98(95)Ф/А.С5 произведителя Чехия на конденсаторы отечественного производства или производства дружественных стран. Выполнить анализ наличия конденсаторов установленных на КС 10 кВ Соци на предмет наличия конденсаторов типа СЛРС 25-9.98(95)Ф/А.С5 произведителя Чехия. По результатам анализа разработать график замены конденсаторов типа СЛРС 25-9.98(95)Ф/А.С5 произведителя Чехия на конденсаторы отечественного производства или производства дружественных стран.	322558 1508241626821
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	15.08.2024	15.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охранение (порядок) оборудования потребителей электрической энергии	Направить письмо владельцу участка КВЛ-0,4кВ Дка-2 от Р-11 о проведении осмотра и ремонта, а также предоставления информации в Адыгейский РЭС.	32255804 150824174819
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноярский РЭС	15.08.2024	15.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Организовать работу по предупреждению ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети.	32255701 1508241958284
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	15.08.2024	15.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ З-1 от КТП РМ-5.169	32255603 1508242000478
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Калининский РЭС	15.08.2024	16.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП КС-10-155, выявленные нарушения устранить.	32255902 1508242018699
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Аппинский РЭС	15.08.2024	15.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охранение (порядок) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо владельцу участка КВЛ-0,4кВ Дка-2 от Р-11 о проведении осмотра и ремонта, а также предоставления информации в Адыгейский РЭС.	32256202 1508242120714
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	16.08.2024	16.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное испытание выключателя КС-10 кВ ЛД-1254.	32255804 1608240039817
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС	16.08.2024	16.08.2024	Воздействие животных и птиц	Внести в ремонтную программу на 2026 год, в филиал Ленинградское ЭС, установку птице отпугивающего устройства на опоре №47 ВЛ 110кВ Старомирянская - Старомирянская титовая 2 цепь. Установить птице отпугивающее устройство на опоре №47 ВЛ 110кВ Старомирянская - Старомирянская титовая 2 цепь.	322556 1608240458474
01, Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Кошкэбийский РЭС	16.08.2024	16.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 1608240484830
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	16.08.2024	16.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт - ремонт контактов Р-0,4 Т-1 Р-0,4 - ф КМРС ЦС в ПП-308	32255805 1608240918254
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Безземельный РЭС	16.08.2024	16.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 1608240939301
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	16.08.2024	16.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ З-1 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255601 1608241236479
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дютовский РЭС	16.08.2024	16.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт трансформатора с ТП-206.	32255802 1608241431828
01, Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Красноармейский РЭС	16.08.2024	16.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр участка ВЛ 10 кВ III-5 пролетами через проселки населенный, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провод ВЛ. При необходимости выполнить вырубку вышеуказанных деревьев.	32255106 1608241440092
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Красноярский РЭС	16.08.2024	16.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Провести восстановление КС-10 кВ между ЛП-418 - № 419 на КВЛ-10 кВ КУ-4. Провести осмотр КВЛ-10 кВ КУ-4	32255403 1608241465052
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	16.08.2024	16.08.2024	Дефекты (несадельки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура добытия и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛЛ, РОЛ-Т».	32255801 1608241740820
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	16.08.2024	16.08.2024	Воздействие животных и птиц	Внести установку птице отпугивающего устройства в ПП 2026 год на участке опор №47-57 КВЛ 110 кВ "Королевская - Тюменская". Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ "Королевская - Тюменская" на участке опор №45, 60.	322562 1608241367171
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лыбисское ЭС	17.08.2024	17.08.2024	Воздействие животных и птиц	Провести верховой осмотр опоры №135 ВЛ 110 кВ Ново-Лыбисская - Корювская титовая. Провести замену полевой стороны изоляторов фаз А, С опоры №135 ВЛ 110 кВ Ново-Лыбисская - Корювская титовая.	322561 1708240530012
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Адыгейский РЭС	17.08.2024	17.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Лыбисская - Корювская титовая на предмет выявления мест несоответствия оплетки стержней. Рассмотреть возможность изготовления нового штыря для заделки и разъемной цепи электропроводов. Обследовать и выявить на 2025 год замечания по опоре №114 ВЛ 110 кВ Юго-Западное ЭС. Провести техническую учебу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура добытия и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛЛ, РОЛ-Т».	32256201 1708241118719
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лыбисское ЭС Усть-Лыбисский РЭС	17.08.2024	17.08.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 10 - ВР-3 выполнять внеочередной осмотр воздушной линии	32256104 1708241555147
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	18.08.2024	18.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охранение (порядок) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность к включению в ПП-79 №8-6 П.202 новые замены ПБ-6 Т-1 ПП-9966 потребителей Калинин С.Н.	32255805 1808240545825
23. Красноярский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	18.08.2024	18.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охранение (порядок) оборудования потребителей электрической энергии	По заявке потребителей подать заявление на ПП А3-4 293.1	32256205 1808240920720

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Джинской РЭС	18.08.2024	18.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проект крупногабаритной техники	Проект	Обращение в правоохранительные органы по вопросу возмещения ущерба. Письменное обращение в правоохранительные органы по вопросу возмещения ущерба.	32255402/1808240958040
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	18.08.2024	18.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ Э-3 от КТП РЩ-1-103	32255603/1808241010482
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский РЭС	18.08.2024	18.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП СВ-1-212, выявленные нарушения устранить.	32255902/1808241400700
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Туапсинский РЭС	18.08.2024	18.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнее визуальное обследование впадины КЛ 10 кВ (ИВВ-01, ИВВ-01).	32255806/1808241521826
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	18.08.2024	18.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароде) оборудования потребителей электрической энергии	Прогности	осмотр КЛ3-10 кВ Юж-41 до границ балансовой принадлежности	32255403/1808241647046
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	18.08.2024	18.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Прогности	Направить письмо в администрацию Калининского сельского поселения Майского района о принятии мер по недопущению резиденции автосов в близ ВЛ всех классов напряжений	322551/1808241731101
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	18.08.2024	18.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ Э-2 от КТП У-3-238	32255603/1808241949483
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	19.08.2024	19.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Прогности	По завершению работ провести испытания повышенными напряжениями КЛ-10 Аи-17; Провести ремонт КЛ-10 Аи-17	32256202/180824055724
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	19.08.2024	19.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Прогности	По завершению работ провести испытания повышенными напряжениями КЛ-10 Аи-36; Провести ремонт КЛ-10 Аи-36	32256202/1808240652723
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	19.08.2024	19.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	Прогности	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101/1808240855302
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	19.08.2024	19.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Прогности	Навести цветоую раскраску на опоре №5 от ВЛ-0,4 ТП А6-45-445; Сообщить в ОМВД России по Абинскому району о ДТП	32256201/1808241121725
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	19.08.2024	19.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить внешний осмотр ВЛ-0,4 кВ УР-3 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ	32255603/1808241300480
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	19.08.2024	19.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ Э-1 от КТП РЩ-10-157.	32255603/1808241330484
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	19.08.2024	19.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароде) оборудования на объекте генерации	Прогности	выполнить внеочередной осмотр МВ-6-1-2 ХВК. Провести замену реле РТ-40 на ХВБ-201.	322554/1808241450900
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Туапсинский РЭС	19.08.2024	19.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароде) оборудования потребителей электрической энергии	Прогности	Обеспечить готовность к включению Т-1 в абонентском ТП-1860 (ФКУ3 санаторий Сосновый МВД России)	32255806/1808241828287
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноармейский РЭС	19.08.2024	20.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить внешний осмотр РУ 0,4кВ ТП ИВ-1-244 на предмет дефектных элементов ТП.	32255701/1808241952885
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноармейский РЭС	19.08.2024	20.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП М-5-908 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701/1808242101286
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноармейский РЭС	19.08.2024	20.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП М-5-917 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701/1808242320287
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	20.08.2024	20.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ Э-1 от КТП Кж-3-423.	32255603/1808240815485
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	20.08.2024	20.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП КИ-4 - 65, выявленные замечания устранить.	32255903/1808240930087
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ставропольский РЭС	20.08.2024	20.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	осмотр вводов проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП СМ-24 - 76	32255604/2008241002481
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	20.08.2024	20.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Прогности	Направить отписку в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирские электросети.	32255205/2008241030461
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	20.08.2024	20.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	ремонт рубильника по ИУ Черномор 46 блок Б	32255805/2008241049832
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	20.08.2024	20.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 100,4 кВ ТП ИВ-3-180, выявленные замечания устранить.	32255905/2008241105074
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Белореченский РЭС	20.08.2024	20.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102/2008241402003
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Джигматовский РЭС	20.08.2024	20.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить ремонт контактных соединений проводов СИП на ВЛ 0,4 кВ Лепки ТП-180.	32255802/2008242070830
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майский РЭС	21.08.2024	21.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104/2108240103105
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Брюсовский РЭС	21.08.2024	21.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить замену поврежденного трансформатора ТМ-160 кВА на КТП ИС-7-268.	32255901/1808240907772
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	21.08.2024	21.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить внеочередной внешний осмотр ВЛ 10 кВ КЛ-1, выявленные нарушения устранить.	32255905/1808240948775
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	21.08.2024	21.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101/1808241015304
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	21.08.2024	21.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 100,4 кВ ТП КР-4-449, выявленные замечания устранить.	32255905/1808241018075
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	21.08.2024	21.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	ремонт КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ Физкультурно 2/6 - Детский сад 14 ТП 1/8	32255805/1808241050838
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	21.08.2024	21.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароде) оборудования потребителей электрической энергии	Прогности	После устранения повреждений и проведения ВВН абонента, обеспечить готовность к включению КЛ-10кВ А2311(А2318)1 по нормальной схеме	32255801/1808241210834
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	21.08.2024	21.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проект крупногабаритной техники	Прогности	Провести проверку габарита в проекте опор №22-23 КВЛ 110 кВ Вильямовский - Восточная промена с отпайкой на ИС Адыгейск.	322554/2108241190959
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметовский РЭС	21.08.2024	21.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	ВЛ-0,4кВ Э-4 в проекте опор№2-3 от КТП Сид-60 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605/1808241450488
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Приморско-Артурский РЭС	21.08.2024	21.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Э-1 от КТП 100,4 кВ У-3-102 выявленные нарушения устранить	32255904/1808241513040
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	21.08.2024	21.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Прогности	выполнить восстановление СИП-2 на ВЛ-0,4кВ Э-12 от ТП КУ-3-913 в проекте опор 11-12.	32255403/1808241530094
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	21.08.2024	21.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнее визуальное обследование впадины КС-10кВ А210-А27(2).	32255801/1808241610835
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Советский РЭС	21.08.2024	21.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить внеочередной осмотр ТП ЦК-66-646.	32255404/1808241620064
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	21.08.2024	21.08.2024	Воздействие животных и птиц	Прогности	выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ «Восточная - Тонкая Мыс» на участке опор №65-30. Направить письмо в исполнительный аппарат ПАО «Россети Кубань» о корректировке ремонтной программы 2025 года, в части необходимости установки отпугивающих устройств на участке опор №8-30 ВЛ 110 кВ «Восточная - Тонкая Мыс».	322562/1808241832727
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	21.08.2024	21.08.2024	Дефекты (исключения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Недостатки конструкции	Прогности	выполнить внешний осмотр ТП 11-8-81 на соответствие номинала выключателей 0,4 кВ.	32255403/1808241845097
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Усть-Лабинский РЭС	21.08.2024	22.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	ТП ИВ-1 - 795	32256104/1808241451448
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	21.08.2024	21.08.2024	Дефекты (исключения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Недостатки конструкции	Прогности	выполнить внешний осмотр ТП ИС-3-102-103 на соответствие номинала выключателей 0,4 кВ.	32255403/1808242040098
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Туапсинский РЭС	21.08.2024	22.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить внешний осмотр с ТИВ на ТП-173	32255806/1808242159842
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	22.08.2024	22.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Прогности	выполнить контроль нагрузок КЛ-0,4 кВ Мадарено 21 ТП-425	32255805/2208240948840
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Советский РЭС	22.08.2024	22.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проект крупногабаритной техники	Прогности	Провести замену опоры № 159 на ВЛ-10 кВ ХВ-3. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ХВ-5 на предмет наличия повреждений проводов	32255404/2208241214009

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союхинское ЭС Динковский РЭС	22.08.2024	22.08.2024	Дефекты (исключения) проекта, конструкция, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и внешних муфт типа СТП, КВТП, КНПТ, POLA, POL-T».	32255802 2208241250845
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	22.08.2024	22.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ БС1-569 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 2208241312457
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славянский РЭС	22.08.2024	22.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Проект крупногабаритной техники	Организовать работу по возмещению ущерба филиалу ПАО Россети Кубань. Славянские электрические сети населенных пунктов.	32255702 2208241400749
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союхинское ЭС Союхинский РЭС	22.08.2024	22.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести аварийную замену Р-0,4 Слэвоваго 941 ТП-556	32255805 2208241405839
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагетское ЭС	22.08.2024	22.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр участков ВЛ 110 кВ Тарская - Кабардинская трасса, прошедших сезонные проверки, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ. В случае выявления нарушений разработать план мероприятий по их устранению.	322551 2208241608102
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союхинское ЭС Туапсинский РЭС	22.08.2024	22.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Инспекционный осмотр с ТИВ ветровых нагрузок ТП-444	32255806 2208241733843
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагетское ЭС Апшеронский РЭС	23.08.2024	23.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр участков ВЛ 110 кВ А-1-1 проходных стоек, прошедших сезонные проверки, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости выполнить вырубку потенциально опасных деревьев.	32255101 2208240105103
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союхинское ЭС Лепарский РЭС	23.08.2024	23.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ТР199-295.	32255804 2208240340841
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	23.08.2024	23.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Набор посторонних предметов на ВЛ	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП МВ-148 на предмет дефектных элементов ВЛ.	32255701 2208240052588
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	23.08.2024	23.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10/0,4 кВ ТП НК-5-199, выявленные замечания устранить.	32255905 2208240614076
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	23.08.2024	23.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр вольных проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП СГЖ-11 - 184	32255604 2208240754846
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союхинское ЭС	23.08.2024	23.08.2024	Воздействие животных и птиц	Внести в план работ установку отпугивающих устройств на опорах №12х-17х ВЛ 110 кВ Краснополосная ГЭС - Аста	322558 2208240800862
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союхинское ЭС Туапсинский РЭС	23.08.2024	23.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 КРПН-1474а.	32255806 2208241015844
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Камишинский РЭС	23.08.2024	23.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ГР-1, выявленные нарушения устранить.	32255902 2208241095773
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союхинское ЭС Союхинский РЭС	23.08.2024	23.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Направить абоненту письмо о необходимости поддерживать в исправном состоянии электростанция, имеющаяся на своем балансе и выполнять необходимые работы по ТОиТ. После устранения повреждений и проведения ВВН абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-6кВ 487П-492 по нормальной схеме.	32255805 2208241215846
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	23.08.2024	23.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Атмосферные перенапряжения (гроза)	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 110 кВ Крыжская - Геленджик, на участке опор №86, №95 - Выполнить вынос сореприемника контура заземления опор №86, №7, 88, а так же стоек ГЗТ ВЛ 110 кВ Крыжская - Геленджик.	322562 2208241407311
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союхинское ЭС Адырский РЭС	23.08.2024	23.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП А170 с заменением листа осмотра на предмет наличия ДЗР, угрожающих падением на провода.	32255801 2208241428054
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союхинское ЭС Туапсинский РЭС	23.08.2024	23.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Обеспечить готовность к включению МВ-10кВ-3 ОАО "РЖД"	32255806 2208241408551
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союхинское ЭС Союхинский РЭС	23.08.2024	23.08.2024	Дефекты (исключения) проекта, конструкция, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и внешних муфт типа СТП, КВТП, КНПТ, POLA, POL-T».	32255805 2208241800847
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Выселковский РЭС	23.08.2024	23.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	ВЛ 0,4 кВ ТП ПЛ-1 - 278 выполнить инспекционный осмотр воздушной линии, при необходимости зашпаклевать обрестку крош деревьев.	32256101 2208241812362
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союхинское ЭС Адырский РЭС	23.08.2024	24.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Петропавловка от ТП-А170 с заменением листа осмотра на предмет наличия ДЗР, угрожающих падением на провода.	32255801 2208241840854
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	23.08.2024	23.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ ЛД-7 с целью выявления дефектов, для предотвращения аварийных отключений.	32255603 2208241930492
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкальский РЭС	23.08.2024	23.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ВВ-3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 2208242018462
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкальский РЭС	23.08.2024	23.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ВВ-515 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 2208242215458
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейское ЭС Краснодарский РЭС	23.08.2024	23.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ СК-11-773 Л-3 на предмет разоружения стрелы провиса ВЛ.	32255403 2208242509099
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкальский РЭС	23.08.2024	24.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ДМ-7 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 2208242529463
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкальский РЭС	23.08.2024	24.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП ГО-3-361 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 2208242555459
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкальский РЭС	24.08.2024	24.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ДМ-2-388 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 2408240257460
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шербиновский РЭС	24.08.2024	24.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ СВН-3, с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений.	32255603 2408240854941
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагетское ЭС Майкопский РЭС	24.08.2024	24.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Хл-2 с применением тепловизора на предмет выявления нагрева контактных присоединений провисающей арки на ВЛ. При необходимости отремонтировать ревизионно-контактных присоединений шишефран при ТО в текущем году.	32255104 2408240900104
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейское ЭС Динковский РЭС	24.08.2024	24.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП НС-19-3. Проведение инспекционного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП НС19-3 с информированием листа осмотра ВЛ	32255402 2408240920066
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Выселковский РЭС	24.08.2024	24.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 10 - НС-3 выполнить инспекционный осмотр воздушной линии, при необходимости зашпаклевать обрестку крош деревьев.	32256101 2408241015149
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	24.08.2024	24.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-3 №3-337	32255603 2408241029493
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Выселковский РЭС	24.08.2024	24.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ТП ПЛ-2 - 280 выполнять контроль нагрузки силового трансформатора	32256101 2408241235150
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	24.08.2024	24.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителя КТП-СМ-27П (АСЗ "Прогресс") с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с требованиями ИТД.	32255604 2408241244494
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейское ЭС Краснодарский РЭС	24.08.2024	24.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ НС-3 на предмет наличия повреждения проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ НС-3 на предмет наличия стрелы провиса проводов на ВЛ	32255403 2408241250088
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союхинское ЭС Динковский РЭС	24.08.2024	24.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Атмосферные перенапряжения (гроза)	Выполнить инспекционный ИТР осмотра ВЛ-10/0,4кВ/КРП-ДЮ1, КВЛ-10 Д142-Д248 в согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 2408241375858
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	24.08.2024	24.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный ИТР осмотра ВЛ-10 кВ Мв-3 по всей длине.	32255501 2408241406342
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союхинское ЭС Адырский РЭС	24.08.2024	24.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10 кВ АР-А177 с заменением листа осмотра на предмет наличия ДЗР, угрожающих падением на провода.	32255801 2408241417864
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагетское ЭС Гингитский РЭС	24.08.2024	24.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 2408241502306
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	24.08.2024	24.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ ЖСН-3 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255601 2408241647489
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союхинское ЭС Хостинский РЭС	24.08.2024	24.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционные высоковольтные испытания КЛ-6кВ ВР198-ХА11.	32255807 2408241705848
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	24.08.2024	24.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ ЖСН-4 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255601 2408241705490
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Крымский РЭС	24.08.2024	24.08.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП СД-7 - 297	32256204 2408242039732
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Приморско-Артурский РЭС	24.08.2024	25.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ У-5, выявленные нарушения устранить.	32255904 2408242140774
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союхинское ЭС Туапсинский РЭС	25.08.2024	25.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления ослабленных мест в изоляции кабеля и муфт, направить обращение в службу кабельных линий о рассмотрении включения КЛ 10 Н19а-Н42а в график профилактикой на 2023 согласно СТО 34.01-23.1-06-2017 "Объемы и нормы испытаний оборудования"	32255806 2508240055852

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	25.08.2024	25.08.2024	Воздействие животных и птиц	Провести осмотр ИС 110 кВ Южная на наличие неизолированных мест в ограждениях, через которые могут пролезать животные.	322554 250824053065
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Крымский РЭС	25.08.2024	25.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТПНБ-3 - 811	32256204 2508240918733
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	25.08.2024	25.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	При проведении текущего ремонта РПН Т-1 на ИС 35 кВ «Голый Мыс» проверить размер повреждений оборудования контактора РПН Т-1.	322562 2508240951734
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	25.08.2024	25.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП Л-11-66.	32255603 250824125495
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	25.08.2024	25.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТПНМ-5 - 609, выявленные замечания устранить.	32255903 2508241502088
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Туапсинский РЭС	25.08.2024	26.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ТГ 97к-Г 60.	32255806 2508241505853
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	25.08.2024	25.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Охлаждение (переохлаждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВЛ-4 до границ балансовой принадлежности	32255403 2508241523071
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС	25.08.2024	25.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Набор посторонних предметов на ВЛ	Провести визуальную проверку на опоре №243 на ВЛ 110 кВ Калинин-Новоисполковская с оттайкой на ИС Вольно-Полуры. Провести проверку со скреплением груза электромагнитного устройства опоры №243 на ВЛ 110 кВ Калинин-Новоисполковская с оттайкой на ИС Вольно-Полуры	322559 2508241547530
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Красногвардейский РЭС	25.08.2024	25.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ ПР-110/3-Продольный сквапы лесных посадок, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провод ВЛ. При необходимости выполнить рубку поврежденных деревьев.	32255106 2508241630105
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	25.08.2024	25.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №50, №65 ВЛ 110 кВ Варениковская-Шоломан. Выполнить замер стрелы провеса в пролетах опор №58-60 ВЛ 110 кВ Варениковская-Шоломан.	322562 2508241630735
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джанкопский РЭС	25.08.2024	25.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НБ6-553. Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НБ6-553 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402 2508241252068
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славянский РЭС	25.08.2024	26.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП П15-952 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ	32255702 2508241340750
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Приморско-Ахтарский РЭС	26.08.2024	26.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ П17-160 выявленные нарушения устранить	32255904 2608240920041
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джанкопский РЭС	26.08.2024	26.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП ДД-5. Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП ДД-5 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402 2608240943067
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	26.08.2024	26.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ПБВ - 255, выявленные замечания устранить.	32255903 2608241000309
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Адыгейский РЭС	26.08.2024	26.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотра ТП-А308 с проведением температурного контроля (ТБК) и с заполнением листа осмотра.	32255901 2608241130800
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Джанкопский РЭС	26.08.2024	26.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ПЛ-4 на предмет наличия повреждений проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ПЛ-4 на предмет наличия провиса стрелы проводов на ВЛ	32255402 2608241405072
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	26.08.2024	26.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СК-2 на предмет наличия повреждений проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ СК-2 на предмет наличия провиса стрелы проводов на ВЛ	32255403 2608241510073
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Хостинский РЭС	26.08.2024	26.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра КВЛ 10 кВ №346 - X715/X82 на предмет наличия угрожающих деревьев.	32255807 2608241655888
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красногвардейский РЭС	26.08.2024	26.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП К-14-702 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255701 2608241650289
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	26.08.2024	26.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП ВЛ-7-366 №1 на предмет разгуливания стрелы провеса.	32255405 2608241830095
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	26.08.2024	26.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП П1-407 №2 на предмет разгуливания стрелы провеса.	32255405 2608242015096
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Сочинский РЭС	26.08.2024	26.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра КВЛ-10 РТ-92-Ан24	32255805 2608242018661
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	26.08.2024	26.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП СК-9-799 №1 на предмет разгуливания стрелы провеса.	32255403 2608242107100
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	26.08.2024	26.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП П1-6-283 №2 на предмет разгуливания стрелы провеса.	32255405 2608242150102
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Адыгейский РЭС	26.08.2024	27.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра КВЛ 10 А2506-А18 с заполнением листа осмотра на предмет наличия ДЖР, угрожающих падением на провода.	32255801 2608242152363
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Джанкопский РЭС	26.08.2024	27.08.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Охлаждение (переохлаждение) оборудования потребителей электрической энергии	Направить письменное уведомление абоненту о необходимости проведения технического обслуживания ТП-Д117П, находящегося на его балансе.	32255802 2608242315865
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Хостинский РЭС	27.08.2024	27.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра КВЛ 6 кВ Х337 - X198/X01/X218/X172а на предмет наличия угрожающих деревьев.	32255807 2708240000882
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Хостинский РЭС	27.08.2024	27.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра КВЛ 6 кВ Х29-Х126/Х391 на предмет наличия угрожающих деревьев.	32255807 2708240508884
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Хостинский РЭС	27.08.2024	28.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра КВЛ 6 кВ КР156-Х226/КР150/Х408 на предмет наличия угрожающих деревьев.	32255807 2708240630885
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Хостинский РЭС	27.08.2024	27.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра КВЛ 6 кВ Х154-Х153/Х30 на предмет наличия угрожающих деревьев.	32255807 2708240639889
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Приморско-Ахтарский РЭС	27.08.2024	27.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 100,4кВ НН-589, выявленные замечания устранить.	32255904 2708240837042
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	27.08.2024	27.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-Б-5-817.	32255603 2708241016496
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Лагунский РЭС	27.08.2024	27.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Мастеру производственного участка провести внеочередной осмотра ВЛ-10 кВ КРП-П13-32466 с проведением замеров и оформлением листа осмотра.	32255804 2708241018666
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	27.08.2024	27.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП №3-5-18. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ ТП №3-5-18.	32255502 2708241155335
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	27.08.2024	27.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП В-1 - 336.	32255502 2708241202336
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	27.08.2024	27.08.2024	Дефекты (несдавать) проекта, изготовления, монтажа. Несоответствия конструкции	Провести осмотр ТП НИС-3-102-809 на предмет соответствия АВ-0,4 кВ на предмет соответствия номинала.	32255403 2708241306101
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	27.08.2024	27.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП КН2 - 1005, выявленные замечания устранить.	32255903 2708241400900
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Каневской РЭС	27.08.2024	27.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП ВН-5-515 для оценки технического состояния элементов ВЛ.	32255202 2708241519464
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Джанкопский РЭС	27.08.2024	27.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередное выполнение испытаний КЛ-64В 329-372.	32255807 2708242350859
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	28.08.2024	28.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Набор посторонних предметов на ВЛ	Провести внеочередной осмотра ВЛ 110 кВ Юго-Западное - Западное-2 на наличие свисов и мусора в пределах охранной зоны. Разместить в СМЭИ информацию о необходимости вмешательства и работу электромонтажников и последствием такого вмешательства.	322554 2808240401079
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ставропольский РЭС	28.08.2024	28.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП СМ-25 - 443	32255604 2808240755497
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	28.08.2024	28.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести обследование поврежденной габельной порчиной оплетки фидера СК-5 КЛ-10 кВ бинае в ТП-10/0,4 кВ СК-2-605. Провести осмотр ВЛ-10 кВ СК-2 на предмет наличия повреждений проводов	32255403 2808240915074
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Искрогасительный РЭС	28.08.2024	28.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотра оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 2808240930307
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	28.08.2024	28.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Провалы/деформации строительных и возмущающих-разрушительных работ в охранных зонах объектов электрического хозяйства	Выполнить внеочередной осмотра на участке опор № 1-10 ВЛ 110 кВ Карлавова - Южная 1 цепь с оттайкой. Направить письмо в администрацию г. Новороссийска "О нарушении охранный зоны ВЛ". Направить письмо в ООО "Старус" "О нарушении охранный зоны ВЛ".	322562 2808240990740
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	28.08.2024	28.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ВВН на ОПН в ячейке В-35 кВ Калинин 1 цепь.	322554 2808241040092

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	28.08.2024	28.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Ув-8 - 982. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 4-7 ВЛ 0,4 кВ ТП Ув-8 - 982.	3225502/280824105137
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	28.08.2024	28.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ЧБ-4 - 880, выявленные замечания устранить.	3225593/2808241150091
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Стромынский РЭС	28.08.2024	28.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП СТ-25 - 459	3225564/2808241302498
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Гигитинский РЭС	28.08.2024	28.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	3225103/2808241949308
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	29.08.2024	29.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести дополнительное провеса в пролете опор № 37 - № 38 на ВЛ 10 кВ АД П-7. Провести осмотр ВЛ 10 кВ АД П-7.	3225540/280824050089
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Диньковский РЭС	29.08.2024	29.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	При проведении плановых осмотров ВЛ 220-500В Кубанского ПЭС в местах пересечений со скаковыми ВЛ 10кВ видах собственников обратить внимание на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ (в т.ч. в сосновом лесу, прокладывая кабель трасс ВЛ 10кВ), после чего информировать (письменно) о собственниках скотопрогонных организаций о необходимости принятия мер по устранению угрожающих деревьев. Провести осмотр линии электропередачи (линии электропередачи) на ВЛ 10 кВ Т.ч. в сосновом лесу П.4.3.4 - Подполковник Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП КС-2 - 522	3225542/2808240710178
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	29.08.2024	29.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП КС-7 - 544. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 4-7 ВЛ 0,4 кВ ТП КС-7 - 544.	3225502/2808241308339
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	29.08.2024	29.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП К-11 - 448, выявленные замечания устранить.	3225593/2808241350092
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Соверский РЭС	29.08.2024	29.08.2024	Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Недостатки конструкции	Провести внеочередной осмотр ТП СМ-523 на предмет соответствия номиналов АВ-0,4 кВ.	3225544/2808241920103
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Соверский РЭС	29.08.2024	29.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести измерение ПСТ-10 кВ в высоковольтном отсеке в ТП-10/0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ СХ-3-424. Провести осмотр ТП-10/0,4 кВ СХ-3-424	3225540/280824200091
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	29.08.2024	30.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемам ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 10 - РД-1 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии, при необходимости зашпантировать обрешетку кровли железки	3225610/2808242050151
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Теушевский РЭС	29.08.2024	29.08.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасное) оборудования потребителя электрической энергии	Провести осмотр ВЛ 10 кВ АД П-4 до границ балансовой принадлежности	3225546/2808242050076
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	29.08.2024	30.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести замер сопротивления контура замыкания опоры № 7 ВЛ 35 кВ Волгодарское - Правый берег.	322554/280824200086
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Приморско-Артасский РЭС	30.08.2024	30.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП СТ-7 - 379, выявленные замечания устранить.	3225594/3008240200043
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	30.08.2024	30.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП РД-1 - 678, выявленные замечания устранить.	3225593/3008241010093
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Таманский РЭС	30.08.2024	30.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ПБ-3, выявленные нарушения устранить.	3225595/3008241029776
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Приморско-Артасский РЭС	30.08.2024	30.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ П.2 от КТП 10/0,4 кВ СТ-7-376 выявленные нарушения устранить	3225594/3008241200044
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС	30.08.2024	30.08.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасное) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в АО "Энергосети Кубань" ЕАОС с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствие с требованиями ИТД.	322556/3008241245000
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	30.08.2024	30.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнее высоковольтное испытание КЛ-6кВ 553-864.	3225585/3008241303869
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	30.08.2024	30.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП А-5 - 591. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 6-7 ВЛ 0,4 кВ ТП А-5 - 591.	3225502/3008241433357
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	30.08.2024	30.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Т-К-9 - 350, выявленные замечания устранить.	3225593/3008241450094
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апанский РЭС	30.08.2024	30.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	По завершению работ провести испытания повышенными напряжениями КЛ-10 кВ Лп-36. Провести ремонт КЛ-10 кВ Лп-36	3225620/3008241740143
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Диньковский РЭС	31.08.2024	31.08.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасное) оборудования потребителя электрической энергии	Направить письменное уведомление абоненту о необходимости проведения технического обслуживания ТП-ДПТН, находящегося на его балансе.	3225582/3108240210868
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Диньковский РЭС	31.08.2024	31.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнее высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д160-Д184.	3225582/3108240344870
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Диньковский РЭС	31.08.2024	31.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить внеочередной ИТР опоры КВЛ-10 Лос-15-КРН-ДП/ДП/Д2342 в согласно листов осмотра установить технические мероприятия.	3225582/3108240425873
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	31.08.2024	31.08.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт КЛ-0,4 ТП-241 - 4у "Гармония № 46"	3225585/3108240603875
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	31.08.2024	31.08.2024	Воздействие животных и птиц	Провести ВВН вешки ТН-10 кВ 2 см ПС: 35 кВ Калинин.	322554/3108241211093
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	31.08.2024	31.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 35 кВ Понорская-Аэропорт в пролете оп. №1-15. Выполнить замер сопротивления изоляции ТТ на опоре №6 КВЛ 35 кВ Понорская-Аэропорт. Выполнить замер сопротивления изоляции опор №№8, 9, 10 КВЛ 35 кВ Понорская-Аэропорт. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	322562/3108241335747
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	31.08.2024	31.08.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-110 кВ Апанская-Сухо и отпайной на ПС 110 кВ Русская в пролете оп. №8-110. Выполнить замер сопротивления изоляции опор №№9, 100, 101, 102 КВЛ-110 кВ Апанская-Сухо и отпайной на ПС 110 кВ Русская. При выявлении дефектов на КВЛ-110 кВ Апанская-Сухо разработать мероприятия по их устранению.	322562/3108241437748
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Диньковский РЭС	31.08.2024	01.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Подготовить документы для претензионной работы.	3225582/3108241458667
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	01.09.2024	01.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести измерение ПРВ-10 кВ на "А" "Т" на ВЛ-10 кВ Л-3 на кабельной перемычке в пролете опор № 92 - № 31; Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-8	3225540/3109240410132
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Тульский РЭС	01.09.2024	01.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести измерение силового трансформатора на ТП 10/0,4 кВ ВЛ-54	3225520/3109240841465
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Крымский РЭС	01.09.2024	01.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ТУ-4 - 150	3225624/3109240953745
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	01.09.2024	01.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ "Корпильская - Тонисельда" на участке опор №17-30. Выполнить замер сопротивления изоляции на опоре №22 ф. "Р" КВЛ 110 кВ "Корпильская - Тонисельда". При выявлении дефектов на КВЛ 110 кВ "Корпильская - Тонисельда" разработать мероприятия по их устранению.	322562/3109241201750
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Калининский РЭС	01.09.2024	01.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ДЖМ-5 - 575, выявленные нарушения устранить.	3225592/3109241421071
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	01.09.2024	01.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ	3225540/3109241511128
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славянский РЭС	01.09.2024	01.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф2 от КТП П9-239 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	3225570/3109241545751
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	01.09.2024	01.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемам ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 кВ ТП ПБ-3 - 609 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	3225610/31092419247364
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	02.09.2024	02.09.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасное) оборудования потребителя электрической энергии	Обеспечить готовность к включению в РЛ-75 ВВ-40 570 после устранения повреждения ПС-10 Т-1 ТП-1014х потребителя (СНГ "Добрыня-2")	3225585/020924071877
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абинский РЭС	02.09.2024	02.09.2024	Воздействие животных и птиц	По результатам осмотра ВЛ-10 кВ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению; провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ М-3.	3225620/0209240800746
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	02.09.2024	02.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП КС-2 - 530. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 4-10 ВЛ 0,4 кВ ТП КС-2 - 530.	3225502/020924081158
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Местниковой РЭС	02.09.2024	02.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Т-2-840. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №39-40 от ВЛ 0,4 кВ ТП Т-2-840.	3225503/0209240920334
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	02.09.2024	02.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ Э-3 от КТП 0-3-676.	3225503/0209240920502
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	02.09.2024	02.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП К-5 - 18.	3225502/0209241214359

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кунаевский РЭС	02.09.2024	02.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный инструктаж оперативному и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонта трансформатора 1 П глабортов.	32255602 020924122450
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Брюховаевский РЭС	02.09.2024	02.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Б-1-63Н, выявление замечания устранить	32255901 020924131708
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	02.09.2024	02.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от КТПУ-3-259.	32255603 0209241330503
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социнский РЭС	02.09.2024	02.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замену опорного изолятора в кв. Т-1 на ТР-6Т-1 и ТП-С160	32258305 020924140878
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кунаевский РЭС	02.09.2024	02.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Шер-1 - 5075 с целью выявления дефектов.	32255602 0209241426004
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	02.09.2024	02.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести первичный осмотр опор №2-4 ВЛ 110 кВ Калининская-Ржевская с отстройкой на ТС Граница Балла с целью определения состояния изоляции; Провести замену изоляторов на опоре №1 ф. ВЛ 110 кВ Калининская-Ржевская с отстройкой на ТС Граница Балла; Провести замену ПЗУ на опоре №4 ф. ВЛ 110 кВ Калининская-Ржевская с отстройкой на ТС Граница Балла.	322599 0209241905531
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	02.09.2024	02.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замену изолятора башы Ф* на опоре № 111 и восстановление проводов в проекте опор № 116-111 на ВЛ 6-6 кВ ВППИМ; Провести осмотр ВЛ 6-6 кВ ВППИМ на предмет наличия повреждений проводов.	32255404 0209242040133
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноармейский РЭС	02.09.2024	03.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4кВ ИС-7 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701 020924145290
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Андриевский РЭС	03.09.2024	03.09.2024	Дефекты (аварийная) проекта, конструкция, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую оценку с электронным отчетом по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процессная работа и технология монтажа соединительных и коммочных муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛ-Т».	32255801 0309240618871
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	03.09.2024	03.09.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Направить письмо собственнику ТП ИЭН в филиале ПАО «РБ-Энерго» необходимость ремонта и организации эксплуатации в соответствии с условиями	32255806 0309240702879
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	03.09.2024	03.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП ИС-2 - 251. Провести регулировку стрелы провеса провода в проекте опор 6-7 ВЛ 0.4 кВ ТП ИС-2 - 251.	32255502 0309240819360
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	03.09.2024	03.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Уа-6 - 964. Провести регулировку стрелы провеса провода в проекте опор 6-7 ВЛ 0.4 кВ ТП Уа-6 - 964.	32255502 0309240903361
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	03.09.2024	03.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Т-1, выявление нарушений устранить.	32259905 0309240934777
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	03.09.2024	03.09.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Выдать направление по заявке потребителя на участок ВЛ 10 кВ от Р-30	32256205 0309241225753
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	03.09.2024	03.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ИС218 - 183	32255806 0309241302880
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канский РЭС	03.09.2024	03.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ОП-1, обратить особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность паружного лопина проводов, надежность крепления проводов к изоляторам, в т.ч. состояние опорной, провальной изоляции.	32255302 0309241314466
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	03.09.2024	03.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр МВ-35 ВЛ Заводская после проведенного ремонта.	322554 0309241434117
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красноармейский РЭС	03.09.2024	04.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ИС-3, на предмет выявления ослабления (растяжения) впаив проводов ВЛ, при необходимости предусмотреть замену явки при формировании программы очередного капитального ремонта линии.	32255106 0309241645106
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	03.09.2024	03.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Ш-10-307	32255503 0309241708341
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Горьковский РЭС	03.09.2024	03.09.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести осмотр ВЛ 10 кВ Б-9 до грани балансовой принадлежности	32255401 0309241724106
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	03.09.2024	03.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр после проведенного ремонта ВЛ 35 кВ Мирная – Поекауай	322554 0309241743120
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	03.09.2024	03.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести измерение конфигурации элементов опор №177-179 ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отстройкой	322551 0309241803107
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	03.09.2024	03.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Уа-5-577. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в проекте опор №10-11 от ВЛ 0.4 кВ ТП ИС-2-840.	32255503 0309241943140
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	03.09.2024	03.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить замер сопоставления конфигурации элементов опор № 56, 57, 58 ВЛ 35 кВ Новоапольская – Карьерная	322551 0309242003108
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	03.09.2024	04.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Вб-1 - 881. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в проекте опор №177-180 ВЛ 0.4 кВ ТП Вб-1 - 881	32255501 0309242135356
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Тимашевский РЭС	03.09.2024	03.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Ку-3, на предмет выявления деформации (растяжения) проводов, при необходимости предусмотреть регулировку стрелы провеса проводов при ТО текущего года.	32255103 0309242145109
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	03.09.2024	04.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Вб-1 - 887. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в проекте опор №2-8--2-9на ВЛ 0.4 кВ ТП Вб-1 - 887	32255501 0309242154355
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	03.09.2024	04.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Вб-1 - 878. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в проекте опор №19--20на ВЛ 0.4 кВ ТП Вб-1 - 878	32255501 0309242206354
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	03.09.2024	04.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Мс-3 - 630. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в проекте опор №13--13на ВЛ 0.4 кВ ТП Мс-3 - 630	32255501 0309242219353
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	03.09.2024	04.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Кв-3 - 103. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в проекте опор №19--20на ВЛ 0.4 кВ ТП Кв-3 - 103	32255501 0309242229352
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	03.09.2024	04.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Кв-3 - 103. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в проекте опор №10--10--4на ВЛ 0.4 кВ ТП Кв-3 - 103	32255501 0309242240351
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	03.09.2024	03.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 110 кВ ВВНННННН – Новоапольская на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Выполнить замену аварийной грозной и изоляторов Ф* на опоре №108 ВЛ 110 кВ ВВНННННН – Новоапольская при очередном капитальном ремонте. Выполнить проверку сопоставления конфигурации элементов ВЛ 110 кВ ВВНННННННН – Новоапольская. По результатам инспекционного осмотра ВЛ 110 кВ ВВНННННННННН – Новоапольская выдать акты на необходимость замены элементов оборудования.	322557 0309242326015
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Кошехабльский РЭС	04.09.2024	04.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Кв-1, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости выполнить вырубку угрожающих деревьев.	32255105 0409240355110
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	04.09.2024	04.09.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести осмотр ВЛ 10 кВ ИС-16-7 до грани балансовой принадлежности	32255403 0409240805107
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Милославский РЭС	04.09.2024	04.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Дв-3, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости выполнить вырубку угрожающих деревьев.	32255104 04092408047111
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	04.09.2024	04.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 3-5-18; Провести регулировку стрелы провеса провода в проекте опор 6-7 ВЛ 0.4 кВ ТП 3-5 - 18.	32255502 04092408056362
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красноармейский РЭС	04.09.2024	04.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Кр-3, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости выполнить вырубку угрожающих деревьев.	32255106 0409241040112
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	04.09.2024	04.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Кс-2 - 530; Провести регулировку стрелы провеса провода в проекте опор 6-7 ВЛ 0.4 кВ ТП Кс-2 - 530.	32255502 0409241107363
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новороссийский РЭС	04.09.2024	04.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ИС-1, обратить особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность паружного лопина проводов, надежность крепления проводов к изоляторам, в т.ч. состояние опорной, провальной изоляции.	32255203 0409241210467
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	04.09.2024	04.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить замену 1 изолятора ИС-706, типа "А", и подвешивающей грозиды изоляторов на опоре № 185 ВЛ 110 кВ Кабардинская линия – Навигация по туннелю. Выполнить замену сопоставления конфигурации элементов в тупиков ГТ опор № 184,185,186 ВЛ 110 кВ Кабардинская линия – Навигация туннеля	322551 0409241550113
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	04.09.2024	04.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Атмосферные перенапряжения (грозы)	При проведении капитального ремонта на ВЛ 35 кВ ИС-15 - батиска, провести замену изоляции на опоре №2; Провести проверку конфигурации элементов опоры №2 ВЛ 35 кВ ИС-15 - батиска.	322554 0409241658123
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	04.09.2024	04.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ 5-3 до оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0409241803474
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Теушевский РЭС	04.09.2024	04.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 10 кВ АДГ-7 на предмет наличия повреждений проводов. Провести осмотр ВЛ 10 кВ АДГ-7 на предмет наличия провеса стрелы проводов на ВЛ.	32255406 0409241808108
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	04.09.2024	04.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Ш-10-307; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в проекте опор №1-5-1-6 от ВЛ 0.4 кВ ТП Ш-10-307.	32255503 0409241815343
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	04.09.2024	04.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести Провести проверку конфигурации элементов опоры №18 ВЛ 35 кВ Агротонь II – Агротонь с отстройкой.	322554 0409241830125
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	04.09.2024	04.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести проверку запит проверки запит трансформатора Т-1 ИС-3.	322554 0409241910146

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	06.09.2024	06.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеплановый осмотр трассы ВЛ 10-кВ №16 ПС 110 кВ «Северо-Западная».	322562 060924103754
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	06.09.2024	06.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ 3-1 от КТП-КР-10-471	32255603 0609241037514
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Краснодарский РЭС	06.09.2024	06.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП МБ-1-90 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701 060924120292
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	06.09.2024	06.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ПД-9 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 0609241145479
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ставропольский РЭС	06.09.2024	06.09.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования на смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителем КТП-СМ-23-4201 ООО «Агре» с требованиями обеспечить бесперебойную эксплуатацию в соответствии с требованиями ИТД.	32255604 0609241215113
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	06.09.2024	06.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП №5 - 111. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ ТП №5 - 111.	32255502 0609241242371
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Выселковский РЭС	06.09.2024	06.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 6- ВЛ2- выполнить осмотр воздушной воздушной линии.	32256101 0609241241515
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	06.09.2024	06.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести внеплановый послепериодический осмотр КВЛ 6-1177-348, КВЛ 6-348-145, КВЛ 6-31-145, КВЛ 6-31-556, КВЛ 6-556-1318.	32255801 0609241335896
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динской РЭС	06.09.2024	06.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести восстановление провода в пролетах опор № 41 - № 43 на ВЛ-10 кВ Т-7. Провести осмотр ВЛ-10 кВ Т-7 на предмет наличия повреждений проводов	32255401 0609241351112
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	06.09.2024	06.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП №3-549. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ 3-3 от ТП №3-549	32255503 0609241441344
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский РЭС	06.09.2024	06.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП11-5-326, выявленные нарушения устранить.	32255901 0609241530072
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Кавказский РЭС	06.09.2024	06.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Направить отписку в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети.	32255202 0609241531481
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский РЭС	06.09.2024	06.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП СВ-1-210, выявленные нарушения устранить.	32255902 0609241633073
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Краснодарский РЭС	06.09.2024	06.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ П-5 на предмет дефектных элементов ВЛ	32255701 0609241905293
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	06.09.2024	06.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ 3-1 от КТП-РФ-9-173.	32255601 0609241940515
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	06.09.2024	06.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ 3-2 от КТП-3-9-220.	32255601 0609241950516
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Кавказский РЭС	06.09.2024	06.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП КЛ-9-841 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 0609242000449
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Динской РЭС	07.09.2024	07.09.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	Направить письменное уведомление абоненту о необходимости проведения технического обслуживания ТП-ДЮМ41, находящегося на его балансе.	32255801 0709240610892
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	07.09.2024	07.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП В-4 - 278. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ ТП В-4 - 278.	32255501 0709241088372
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	07.09.2024	07.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП № 4-520. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ 3-3 от ТП №4-520.	32255501 0709241200345
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	07.09.2024	07.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ПВ-1 - 322, выявленные замечания устранить.	32255901 0709241229095
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Кореновский РЭС	07.09.2024	07.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4 кВ ТП Р3-4 - 315 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256101 0709241455366
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	08.09.2024	08.09.2024	Воздействие животных и птиц	Внести в план работ свиты отключенных гасид с опор №19,20 ВЛ 110 кВ Социальная ГЭС - Соци 1 цепь	322558 0809240520891
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	08.09.2024	08.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 03-9-90 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 0809241085470
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	08.09.2024	08.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Дв-3, на предмет выявления повреждений изоляторов, выполнив электрические проверки (сколы, трещины и т.д. при необходимости протестировать их занову при ТО текущего года.	32255104 0809241015116
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	08.09.2024	08.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП №4 - 56. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ ТП №4 - 56	32255501 0809241015377
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	08.09.2024	08.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По завершению работ провести испытания поочередным напряжением участка КВ-10 Дв-18. Провести ремонт кошей мурфы КВ-10 Дв-18	32256201 0809241019756
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	08.09.2024	08.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП №4 - 477. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11а-11б ВЛ 0,4 кВ ТП №4 - 477	32255501 0809241150376
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	08.09.2024	08.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП №4 - 530. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №28-29 ВЛ 0,4 кВ ТП №4 - 530	32255501 0809241205751
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	09.09.2024	09.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ 3-4 от КТП-Кс-243.	32255601 08092400830518
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	09.09.2024	09.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 100,4 кВ ТП КР-3-346, выявленные замечания устранить.	32255901 08092400939077
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	09.09.2024	09.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП В-4 - 278. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ ТП В-4 - 278.	32255501 0909241048374
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	09.09.2024	09.09.2024	Воздействие животных и птиц	Организовать осмотр ТП 100,4 кВ ПД3-71на на предмет герметичности конструкции ТП с целью предотвращения проникновения животных и птиц.	32255204 0909241152484
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кувшиновский РЭС	09.09.2024	09.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП №3 - 653 с целью выявления дефектов.	32255601 0909241301519
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянский РЭС	09.09.2024	09.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Атмосферные перенапряжения (гроза)	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ П-5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255701 0909241710119
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	09.09.2024	09.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №5, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению, провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5	32256201 0909241733764
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	09.09.2024	09.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Атмосферные перенапряжения (гроза)	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сухой порг-Новоармавир на участке опор №10-25; Выполнить замер сопротивления изоляции элементов опоры №15, 16, 17 ВЛ 110 кВ Сухой порг - Новоармавир. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Сухой порг-Новоармавир, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	322561 0909241750767
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	09.09.2024	09.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести проверку изоляции цепей Т-1, ПК-45 АВ №8-8.	322554 0909241840147
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	09.09.2024	09.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Атмосферные перенапряжения (гроза)	Провести проверку изоляции элементов опоры №18 ВЛ 35 Ставропольская-ЖБИ	322554 0909241850164
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский РЭС	09.09.2024	09.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ДЖМ-5 - 575, выявленные нарушения устранить.	32255901 0909241851074
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	09.09.2024	09.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ 3-1 от КТП-3-9-21.	32255601 0909241925520
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	09.09.2024	09.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП М-9-28. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-1-с-2 ВЛ 0,4 кВ ТП М-9-28.	32255501 0909241935365
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский РЭС	09.09.2024	09.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП СВ-1-202, выявленные нарушения устранить.	32255901 0909241945075
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	09.09.2024	09.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ 3-4 от КТП-3-9-162	32255601 0909241951521
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	10.09.2024	10.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	В рамках РП-2025 провести замену дефектной изоляции на ВЛ 110 кВ Армавир - Шедский тупик;. Провести ревизию всей гряды до результатов которой восстановить полное количество изоляторов и заменить все поврежденные изоляторы, а также изоляторы имеющие начальные признаки повреждений или разрывов.	322554 1009240501118
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС	10.09.2024	10.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения	Запланировать в ремонтной программе 2026 г. замену ОНН-110 кВ фарфоровой изоляцией на ОНН-110 кВ полимерной изоляцией	322551 1009240750097

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ставропольский РЭС	10.09.2024	10.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр воздушных проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 от ПП КН1-1-258	32255604 100924092522
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ставропольский РЭС	10.09.2024	10.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ПП КН3-3-275	32255604 100924092523
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	10.09.2024	10.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Хр-1-456. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 8-9 ВЛ 0,4 кВ ТП Хр-1-456.	32255502 1009241021389
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кувшевский РЭС	10.09.2024	10.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Р-7-880 с целью выявления дефектов.	32255602 100924124824
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Кирюшевский РЭС	10.09.2024	10.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП РН1-1-587, выявленные замечания устранить	32255901 1009241304061
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союские ЭС Динковский РЭС	10.09.2024	10.09.2024	Дефекты (исадистки) провеса, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Воскраска кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛТ».	32255802 1009241435894
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	10.09.2024	10.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замену поврежденных изоляторов 4-«А» и «В» на опоре № 3/14 на ВЛ-10 кВ ИС-17-2. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИС-17-2	32255403 1009241450113
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татаунский РЭС	10.09.2024	10.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Провести восстановление КЛ-10 кВ от вешки ВМ-10 ТМ-9 ИС 110 кВ Термифиль до оп.№1(ПР-296). Провести осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-9 на предмет наличия повреждения проводов.	32255405 1009241800163
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союские ЭС Адырский РЭС	10.09.2024	10.09.2024	Дефекты (исадистки) провеса, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Воскраска кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛТ».	32255801 1009242005895
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС	11.09.2024	11.09.2024	Воздействие животных и птиц	Внести в ремонтную программу на 2025 год, по филиалу Ленинградские ЭС, установку отпугивающего устройства на опоре №12 ВЛ-10кВ Ставропольские - Ромашки. Установить отпугивающее устройство на опоре №12 ВЛ-10кВ Ставропольские - Ромашки.	322556 1109240540525
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие производственные задания	Направить отношение в органы МВД.	32255903 110924050566
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3-7-205. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 8-9 ВЛ 0,4 кВ ТП 3-7-205.	32255502 1109240819391
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ 3-1 от КТП 3В-3-378.	32255601 1109240820526
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ставропольский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр воздушных проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ПП КН3-3-275	32255604 1109240830528
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ 3-2 от КТП 4С-3-36	32255601 1109240907527
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ Д-2 для выявления дефектов угражаний нормальной работе ВЛ.	32255601 1109240955530
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ 3-3 от КТП Д-3-516	32255601 1109241028529
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союские ЭС Динковский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной НТР осмотр ВЛ-10кВ Д-16,1444/1259/125411 согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 1109241102893
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной НТР осмотр ВЛ-10 кВ Р-10 на всей длине.	32255501 1109241110773
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ ТП РС-3-984, выявленные замечания устранить.	32255905 1109241149078
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СК-10 на предмет наличия повреждения проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ СК-10 на предмет наличия провеса стрелы проводов на ВЛ.	32255403 1109241220160
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ставропольский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ПП СМ-14-50.	32255604 1109241240531
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ 3/8 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 1109241319478
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП КВ3-564, выявленные замечания устранить.	32255903 1109241320100
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметьевский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ СН-2 с целью выявления возможных дефектов.	32255605 1109241433532
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Ва3-93. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 10-11 ВЛ 0,4 кВ ТП Ва3-93.	32255502 1109241520394
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союские ЭС Таманский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование с применением КЛ 10 ИИ-4173	32255806 1109241545902
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союские ЭС Красноовский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Дефекты (исадистки) провеса, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Воскраска кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛТ».	32255803 1109241620898
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союские ЭС Адырский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный замер нагрузок в ТП А162 с применением измерной техники.	32255801 1109241645897
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП М-7-8. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ ТП М-7-8.	32255503 1109242027369
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 1109241410309
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	11.09.2024	11.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ 4/2 от ПП 10/0,4 кВ УР5-902 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 1109242140480
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	12.09.2024	12.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Выполнить замену опоры №15 ВЛ 0,4 кВ присоединение №1 ТП А-966. Организовать замену опоры №15 ВЛ 0,4 кВ присоединение №1 ТП А-4-966	32256205 1209240158769
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	12.09.2024	12.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101 1209240915310
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	12.09.2024	12.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 3Ф-5-934. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 10-11 ВЛ 0,4 кВ ТП 3Ф-5-934.	32255502 1209240927395
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	12.09.2024	12.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП РК3-3-1008, выявленные замечания устранить.	32255903 1209240940906
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	12.09.2024	12.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ ТП КР-3-332, выявленные замечания устранить.	32255905 1209240957079
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	12.09.2024	12.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ТЛ-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255303 1209241010482
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гиагинский РЭС	12.09.2024	12.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 1209241047311
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	12.09.2024	12.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие производственные задания	Провести претензионную работу в адрес нарушителя охранной зоны ВЛ 110 кВ Джанк - Дорс.	322554 1209241117127
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Приморско-Ахтарский РЭС	12.09.2024	12.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ ИИ-1-93, выявленные замечания устранить.	32255904 1209241325045
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Союские ЭС Адырский РЭС	12.09.2024	12.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести инспекционный осмотр КВЛ 10 кВ А161-А232 с заполнением листы осмотра	32255801 1209241425904
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татаунский РЭС	12.09.2024	12.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие производственные задания	восстановить электрообласть	32255405 1209241531773
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	12.09.2024	12.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-3 от КТП РН-3-155.	32255603 1209241625533
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие ЭС	12.09.2024	12.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ «Тихорецк-Ворожыто И1 с отпайкой на ИС Фисовцевка». Выполнить замену грозозащитных изоляторов фазы «А» и фазы «В» на опоре №14 ВЛ-35 кВ «Тихорецк-Ворожыто И2, 1 с отпайкой на ИС Фисовцевка». Выполнить проверку сопротивления контакту 39 на опоре №12, 13, 14 на ВЛ 35 кВ «Тихорецк-Ворожыто И1 с отпайкой на ИС Фисовцевка»	322560 1209242011406
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф2 от КТП 189-233 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702 1209240740752

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ставроп. ЭС Красноармейский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Организовать работу по возмещению ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань» Ставроп. электрические сети.	322557011309240630294
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыг. ЭС Кошехабльский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551051309240910312
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП В-3 - 280. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ ТП В-3 - 280.	322555021309240929396
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Лагогинский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Отправить трансформатор ТМ-250 10/20-0,4В №24695 на склад для последующего отправки на ремонт на специализированные предприятия	322558021309240950901
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить претензионное письмо лицу, общему опору, о соприкосновении электрооборудования ВЛ с материальной ответственности за нанесенный урон.	322556031309240965335
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кунаевский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Шар-5 - 629 с целью выявления дефектов.	322556021309241031534
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Соинский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Дефекты (внешний) просек, конструция, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабелей линий по теме: «Бросалка кабеля и технология монтажа соединительных и оконных муфт типа СПЛ, КВТЛ, КИПТЛ, ПОЛТ».	322558051309241159000
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ТС-3 для оценки механического состояния элементов ВЛ	322552051309241120483
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Брюсовский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ПС-5 - 261, выявленные замечания устранить	322559011309241124600
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ КРС-5-629, выявленные замечания устранить.	322559051309241133087
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кунаевский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Г-7 - 243 с целью выявления дефектов.	322556021309241201537
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кунаевский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Иль-7 - 1434 с целью выявления дефектов.	322556021309241301538
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шербиновский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №10-11 от КТП-Сп-7 выполнить регулировку стрелы провеса.	322556051309241310536
23. Краснодарский край	ПАО «Россети Кубань»	13.09.2024	13.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить инспекционный график: проверку ОПН с величиной тока пропускной способности 800 А на ОПН с величиной тока пропускной способности 1200 А на ВЛ 110 кВ Стояновка-Волково. Внести в журнал дефектов оборудования, информацию о повреждении (разрушении) одного из выводов изолятора в гиревых изоляторах ф. 5,5, на опоре №17 ВЛ 110 кВ Центральная - Станица с отключением. Выполнить инспекционный осмотр на участке линии №148-195 на ВЛ 110 кВ Волково - Станица. По результатам инспекционного осмотра и выявления дефектов: Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП А-5 - 585. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ ТП А-5 - 585.	3225541309241317397
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр оборудования ТП-А901 с составлением акта осмотра.	322558011309241510907
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Адырский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП Г-4-818. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП Г-4-818	322555031309241727378
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноарм. ЭС Динской РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ПЛ-7 на предмет наличия повреждения проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ПЛ-7 на предмет наличия стрелы провеса проводов на ВЛ	322554021309241740177
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный ИТР опоры ВЛ-10 кВ У0-8 по всей длине.	322555021309241745386
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноарм. ЭС	13.09.2024	13.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести проверку контроля измерения опоры №117 КВЛ 35 кВ Витязинский - Новоиттаровская с отключкой на ПС-Титовская.	3225541309241806148
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Г-1-791. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ ТП Г-1-791.	322555031309241912379
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноарм. ЭС Динской РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	После АБР потребителю провести ввод в работу МВ-10 кВ ПЛ-7	322554021309241921718
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-7 от КТП-РЦ-5-106.	322556031309241920553
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Брюсовский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ПС-5 - 528, выявленные замечания устранить	322559011309241935082
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноарм. ЭС	13.09.2024	13.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Согласно ремонтной программе на 2025 - провести обрезку кроны деревьев удерживающих падением на провода в пролетах опор 142-90.	3225541309242008165
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыг. ЭС Таптевский РЭС	13.09.2024	13.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ДС-314, на предмет выявления ослабления выноса проводов, при необходимости предусмотреть замену выноса проводов при ТО текущего года.	322551031309242125315
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыг. ЭС	13.09.2024	13.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ревизию СРЭА и оперативно-ремонтную обслуживающую организацию РЭА ИС 35 кВ в плане инструктаж о необходимости обеспечения обязательной герметичности швов РЭА.	3225511309242311117
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноарм. ЭС Динской РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести средний ремонт МВ-10 кВ ИТ-1 на ПС 35 кВ Новоиттаровская	32255402140924075181
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноарм. ЭС Динской РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИТ-5 на предмет наличия повреждения проводов. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИТ-5 на предмет наличия стрелы провеса проводов на ВЛ	322554021409240750179
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Коп-1 - 446. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№6-5 -0-6кВВЛ0,4 кВ ТП Коп-1 - 446.	322555011409240815430
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шербиновский РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №2-7 - №2-8 от КТП-Ек-1-502 выполнить регулировку стрелы провеса.	322556051409240834545
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Коп-1 - 2408. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№110-120кВВЛ0,4 кВ ТП Коп-1 - 2408	322555011409240907249
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шербиновский РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №1-2 - №1-3 от КТП-Ек-1-509 выполнить регулировку стрелы провеса.	322556051409240940546
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить замер нулевым проводом №1 РП-5-228. По результатам замеров нулевым ТП РП-5-228 разработать мероприятия	322562051409241015778
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	выполнить замеры нулевым ТП РП-5-228. Разработать мероприятия по результатам выполненных замеров нулевым ТП РП-5-228	322562051409241015777
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП П-11-310. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 16-17 ВЛ 0,4 кВ ТП П-11-310	322555031409241043380
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Приморско-Ахтарский РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП СТ-7-384, выявленные нарушения устранить	322559041409241110049
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Мк-4 - 477. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№6 -- 7кВВЛ 0,4 кВ ТП Мк-4 - 477	322555011409241122428
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шербиновский РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №1-5 - 1-6 от КТП-Ек-3-523 выполнить регулировку стрелы провеса.	322556051409241126547
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Мк-4 - 477; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№110-110кВВЛ0,4 кВ ТП Мк-4 - 477	322555011409241240427
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Приморско-Ахтарский РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ КР-1-5 выявленные нарушения устранить	322559041409241310050
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МА7-1082 ф.3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552051409241400483
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-Л-13-965.	322556031409241420552
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Каневский РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП КА-3-899 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552021409241442486
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС	14.09.2024	14.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	При плановых работах по текущему ремонту ВРЭ-110 Кропоткин в 2025 году выполнить крепление стержня ВЛ 110 кВ Кропоткин-Каневская в ВРЭ-110 Кропоткин согласно техническому решению.	322552140924155098
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Каневский РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП МВ-9-534 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552021409241656887

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Кандалакский РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ЭПН КА-3-879 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 1409241745488
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кувшиновский РЭС	14.09.2024	14.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП КС-5 с целью выявления дефектов.	32255602 1409242001539
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	14.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №5 - 218. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №5 - 218	32255501 1509242020426
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ВЛ-5 - 9 выявленные замечания устранить.	32255903 1509240000097
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Гигитский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 100,4 кВ ШП-365, на предмет выявления ослабления вхола проводов, при необходимости предусмотреть замену вхола проводов при ТО текущего года.	32255103 1509240001116
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 100,4 кВ ШП-352, на предмет выявления ослабления вхола проводов, при необходимости предусмотреть замену вхола проводов при ТО текущего года.	32255104 1509240073217
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Выселковский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 10 - 17-7 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии.	32256101 1509240030156
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП КС-5 - 431. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП КС-5 - 431.	32255502 1509240031398
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП КС-5-549. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП КС-5-549	32255503 1509241006381
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить замеры нагрузок, ТП Св-28/921, разработать мероприятия по результатам замера нагрузок ТП Св-28/921	32256203 1509241010779
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС	15.09.2024	15.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр амперных опор на ВЛ 110 кВ Бровникова-АПК-1 на предмет возможности выявления амперных лесов при статичеких нагрузках, при необходимости запланировать мероприятия по усилению надежности, включая проведение в отключенном ВЛ. Провести установку дополнительных подвешивающих гирьки поперек изоляторов и шлейфов на опор №147 на ВЛ 110 кВ Бровникова-АПК-1.	322559 1509241011535
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динской РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1-4 от ТП СТМ7-494. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1-4 от ТП СТМ7-494 с оформлением акта осмотра ВЛ	32255402 1509241103134
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ЖУ-9 - 410 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256402 1509241105367
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 100,4 кВ ОЗ-21 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 1509241106489
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Таманский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 100,4 кВ ТП КС-5 - 941, выявленные замечания устранить.	32255905 1509241115080
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Сс-1 - 1242.	32255502 1509241118399
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС	15.09.2024	15.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести работы по усилению линии провеса шлейфа дуга "А" на опоре №236.	322556 1509241128542
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Упдереженское ЭС Новоороский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП №16-120. При выявлении нарушений нанести дополнительные мероприятия со сроками устранения.	32256003 1509241130704
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1-3 от КТП №11-110.	32255603 1509241130851
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 100,4 кВ В-3-391 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1509241131490
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 100,4 кВ ВР-6-425 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1509241140491
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 100,4 кВ В-С-694 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1509241144492
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР опоры ВЛ-10кВ "МФК-1" по всей длине.	32255501 1509241145793
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 100,4 кВ ГЛ-5-10 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1509241155493
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 100,4 кВ КВ-9-248 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1509241159494
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 В-9 - 512. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 В-9 - 512	32255503 1509241210382
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Тульский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ СХ-2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 1509241216531
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Кандалакский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 5 ЭПН КА-3-835 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 1509241225495
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динской РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести восстановление обрвы провода в пролете опор № 120 - № 101. Провести осмотр ВЛ-10 кВ АГ-11 на предмет наличия повреждения проводов.	32255402 1509241227115
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ	Провести верховой осмотр опор №36-39 на ВЛ 110 кВ Перельская-Челбаская. Провести ремонт провода у парной изоляторов на опоре №38 ВЛ 110 кВ Перельская-Челбаская.	322559 1509241229536
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР опоры ВЛ-10 кВ Ков-2 по всей длине.	32255501 1509241235392
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тихорецкое ЭС Новоороский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №4-5-88. При выявлении нарушений нанести дополнительные мероприятия со сроками устранения.	32256003 1509241240705
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Усть-Лабинский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ВР-3 - 582 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии, при необходимости запланировать обструкцию крои деревьев.	32256104 1509241248568
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 100,4 кВ С-4-661 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1509241251496
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Бровниновский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-5 - 313, выявленные замечания устранить.	32255901 1509241257063
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 100,4 кВ В-9-716 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1509241259497
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Усть-Лабинский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ДЛ-7 - 319 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии.	32256104 1509241309369
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 100,4 кВ ХТ-1-163 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1509241309498
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выяснить поврежденной железобетонной опоры, по которой пролегал трос подвешивания на цепью в «Перечь, особо опасные места структурного повреждения в зоне несущих конструкций ответственных опор, подлежащих ремонту ВЛ, в разрезе: «Перечь, опор, подвешивающие на которые перемычки».	32255603 1509241310550
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР опоры ВЛ-10 кВ Т-4 по всей длине.	32255501 1509241310390
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 100,4 кВ В-9-716 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 1509241314499
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Красногвардейский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Кв-3, на предмет выявления ослабления (растяжения) вхола проводов ВЛ, при необходимости предусмотреть замену вхола при формировании программы очередного капитального ремонта линии.	32255106 1509241315118
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 100,4 кВ ВС-5-621 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1509241319000
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Таманский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 100,4 кВ ТП КРС-1-629, выявленные замечания устранить.	32255905 1509241319081
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Усть-Лабинский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 кВ ТП КР-3 - 226 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии, при необходимости запланировать обструкцию крои деревьев.	32256104 1509241324370
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	15.09.2024	15.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ	32255403 1509241328120

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Брюховский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП В-2 - 7, выявленные замечания устранить.	32255901 160924130507
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3-8 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1609241310530
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП 10/0,4 кВ 03-14 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 160924131521
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Брюховский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ПРС - 1, выявленные замечания устранить.	32255901 1609241321066
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести визуальный осмотр №113, 114, 115 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СВ-7-367	32255201 1609241401536
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Каневской РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1-8, выявленные нарушения устранить.	32255903 1609241425782
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП №3 - 14. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ ТП №3 - 14	32255101 1609241454506
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Левокубанские ЭС Куменский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Обратиться в органы власти по факту повреждения опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №3-6	32255602 1609241511544
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 1609241545319
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить письменно в правоохранительные органы по факту пореднения номинала повреждения ВЛ 0,4 кВ М-3 и возмещения экономического материального ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань».	32255905 1609241605783
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Тбилисский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	ВЛ 0,4 кВ ТП ПЦ-3 - 356 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256103 1609241620380
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Тбилисский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	ВЛ 0,4 кВ ТП ТБ-7 - 55 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256103 1609241625381
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Приморско-Ахтарский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4кВСТ-7-383, выявленные замечания устранить.	32255904 1609241635048
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ ТП Т-5 -17, выявленные замечания устранить.	32255905 1609241658087
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Калининский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП СВ-1-197, выявленные нарушения устранить.	32255902 1609241700078
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ ТП ДМ-1470, выявленные замечания устранить.	32255905 1609241716088
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ ТП ИБ-1242, выявленные замечания устранить.	32255905 1609241723089
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ СВ-7-790 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1609241845522
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	По заявке потребителя подать направление на участок ВЛ 0,4 кВ СВ-28 от 247	32256205 1609241909786
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №3 - 553; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 13-14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №3 - 553.	32255503 1609241930602
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ ТП М-13-587, выявленные замечания устранить.	32255905 1609241955900
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП 10/0,4 кВ СВ-3-389 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1609241956523
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	По заявке потребителя подать направление на потребителям участок ВЛ 0,4 кВ ШВ-12 и ЛР 233	32256205 1609242120787
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Каневской РЭС	16.09.2024	17.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП КИ-5 - 5, выявленные нарушения устранить.	32255903 1609242139099
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	16.09.2024	17.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ ХТ-3-159 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1609242139524
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дигомский РЭС	16.09.2024	16.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить техническое обслуживание оборудования РУ-10/0,4кВ ТП3/621.	32255802 1609242216252
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	16.09.2024	17.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ СВ-6-681 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1609242239255
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	17.09.2024	17.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ ХТ-7-147 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 170924029526
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	17.09.2024	17.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ СВ-2-544 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1709240425227
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дигомский РЭС	17.09.2024	17.09.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Направить письменное уведомление абоненту о необходимости проведения технического обслуживания ВЛ, выполнить опилку деревьев и устранение, порубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ, для предотвращения аварийных отключений ВЛ выполняется на его баланс.	32255802 1709240424905
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дигомский РЭС	17.09.2024	17.09.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Направить письменное уведомление абоненту о необходимости проведения технического обслуживания ТП-Д111Н, выполняемое на его баланс.	32255802 17092404412251
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	17.09.2024	17.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №1, №7 ВЛ 110 кВ Ардино-Октябрь - береговая. Выполнить визуальный контроль состояния опор №4, №5, №6. ВЛ 110 кВ Ардино-Октябрь - береговая. По результатам проведенного осмотра и замеров, при выявлении неисправностей, разработать мероприятия по их устранению.	322562 1709240549791
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	17.09.2024	17.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов: Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	При выполнении очередного ТО на ИС. Лицевой путь выполнить проверку катушек отключения МВ-35 кВ, регулировку выработки привода МВ-35 кВ. Провести техническую учебу персоналом СЭС по ТК-69 ТР "Текущий ремонт комплектных выключателей серии ИМ-35, ИМ42-35, ИТ-35 с электромеханическим и гидравлическим приводом". Провести визуальный контроль опоры СМВ-35 кВ. Лицевой путь.	322562 1709240711792
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дигомский РЭС	17.09.2024	17.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР опоры КВЛ-10 Д195-Д265 и согласно шестов осмотру составить технические мероприятия	32255802 1709240906066
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	17.09.2024	17.09.2024	Дефекты (исключения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Карповка-Восточная в проектах опор №125-135. Выполнить тепловизионный контроль на опоре №131 КВЛ 110 кВ Карповка-Восточная. По результатам проведения внеочередного осмотра КВЛ 110 кВ Карповка-Восточная при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.	322562 1709240920793
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	17.09.2024	17.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр участков ВЛ 0,4 кВ №1-3, проводящих связь между линиями высшей, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости выполнить рубку ветвящихся деревьев.	32255101 1709240925121
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	17.09.2024	17.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемам ТО и ремонта оборудования, устройств	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабелей и муфт провести визуальное высоковольтное испытание КЛ 10 кВ155кВ-ТТ10167а	32255805 1709241048913
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Кошкэбийский РЭС	17.09.2024	17.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО	32255105 1709241114322
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	17.09.2024	17.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить сообщение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети.	32255203 1709241205534
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС	17.09.2024	17.09.2024	Ошибочные или неправомерные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Назначить внеочередную проверку работ диспетчеру ОДК Горюхи И.А.; Обеспечить инспекционный осмотр ВЛ 110 кВ ВНИИРС - Южноадыгейская на предмет выявления нарушений Правил установления ограничений или объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. По факту выявления нарушений принять меры по их устранению. Обеспечить перевод ВЛ 110 кВ ВНИИРС - Южноадыгейская на ИС-110 кВ Южноадыгейская-Южная-110 кВ. Выполнить опилку деревьев на ВЛ 110 кВ - ЮС-1 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии.	322557 1709241241016
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Выселковский РЭС	17.09.2024	17.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемам ТО и ремонта оборудования, устройств	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 110 кВ Карповка-Южная 1 линия с отпайками на участке опор №66-70. По результатам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Карповка-Южная 1 линия с отпайками, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению.	322562 1709241474782
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	17.09.2024	17.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №3-613; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 1-1-1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №3-613.	32255503 1709241905103

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоисский РЭС	17.09.2024	18.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотру ВЛ10-10 П117-302/3454/Д73/403Н и согласно листам осмотра составить технические мероприятия.	32255802 1709242025920
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС	17.09.2024	18.09.2024	Дефекты (вредности) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Недостатки конструкции	Организовать проведение внешнего ТО оборудования ТМ на ПС 110 кВ Волжская.	322558 170924210910
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагерский РЭС	17.09.2024	18.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ10 кВ Д26-3195в с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода и вне очереди ямы, а также провести требующих чистки от ДОР.	32255804 180924250908
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоисский РЭС	18.09.2024	18.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотру ВЛ10-Д74 - Д75 и согласно листам осмотра составить технические мероприятия.	32255802 180924081921
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Анапский РЭС	18.09.2024	18.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить письма в Полицию для проведения утилизации. Провести ремонт ВЛ10 Па-2	32256202 180924084976
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	18.09.2024	18.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 10 кВ П32 - П8.	32255806 180924091814
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адлерский РЭС	18.09.2024	19.09.2024	Дефекты (вредности) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Бросалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВНП, КВНП, РОЛП, РОЛТ».	32255801 180924105090
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	18.09.2024	18.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замену поврежденных опорных изоляторов ф. «В» и «С» в ПЛ-СЕ-2-143; Провести осмотр ПЛ-СЕ-2-143.	32255404 1809241329116
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Комсомольский РЭС	18.09.2024	18.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить плановый осмотр ВЛ0,4 кВ В.З.2 от КП110/0,4 кВ Е15-44, на предмет выявления ослабления ямок проводов, при необходимости предусмотреть замену ямок проводов при ТО текущего года.	32255105 1809241411323
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	18.09.2024	18.09.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (поверждение) оборудования потребителя электрической энергии	Обеспечить оформление расписания	322562 1809241521797
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	18.09.2024	18.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Восточная - Генеральная в протекте опор №1-30; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Восточная - Тонкий мыс в протекте опор №1-28; Выполнить замер сопротивлений опор №17, №18, №19 ВЛ 110 кВ Восточная - Тонкий мыс; Выполнить замер сопротивлений опор №22, №23, №24 ВЛ 110 кВ Восточная - Генеральная. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Восточная - Генеральная, ВЛ 110 кВ Восточная - Тонкий мыс, выполнить мероприятия по устранению выявленных дефектов.	32255404 1809241600180
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	18.09.2024	18.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 1809241940124
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоисский РЭС	19.09.2024	19.09.2024	Дефекты (вредности) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Бросалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВНП, КВНП, РОЛП, РОЛТ».	32255802 190924010911
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС	19.09.2024	19.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам ремонта подвешиваемой арматуры на опорах ММ-199 ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар в случае выявления дефектов провести дополнительный верховой осмотр; Провести ремонт подвешиваемой арматуры на опорах №194-199 ВЛ 110 кВ Староминская-Коммунар.	322559 1909240544533
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневский РЭС	19.09.2024	19.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ПТ КР3-3 - 381, выявление замечания устранить.	32255903 1909240900102
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кумский РЭС	19.09.2024	19.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести плановый осмотр ВЛ3-0,4кВ №1 ПТ С3-3 - 410 целью выявления дефектов.	32255602 1909241001554
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	19.09.2024	20.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнее визуальное обследование ВЛ1 10 кВ190 - 1453	32255806 1909241409115
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	19.09.2024	19.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 190924200025
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	19.09.2024	19.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ПТ П-33-322; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в протекте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ ПТ П-33-322	32255503 1909242047410
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Троицкий РЭС	19.09.2024	20.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 10 кВ СТ7 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255703 190924238640
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоисский РЭС	20.09.2024	20.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнее визуальное обследование оплетения ВЛ1 10 кВ190 - 1148	32255802 2009240021916
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	20.09.2024	20.09.2024	Дефекты (вредности) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Бросалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВНП, КВНП, РОЛП, РОЛТ».	32255805 2009240115917
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	20.09.2024	20.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 от КП1-СМ-14-436.	32255604 2009240743558
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	20.09.2024	20.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ0,4кВ №2 от КП1-УР-2-183.	32255601 2009240750555
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	20.09.2024	20.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ0,4кВ №2 от КП1 ВЛ-6-415.	32255601 2009240810557
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	20.09.2024	20.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ0,4кВ №1 от КП1 Д-2-582	32255601 2009240820556
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Комсомольский РЭС	20.09.2024	20.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 200924093026
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	20.09.2024	20.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №2 от КП1-М-14-442.	32255604 2009241026559
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Изоборненский РЭС	20.09.2024	20.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 2009241303127
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	20.09.2024	20.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить замену регулировки опоры №4-6 на участке ВЛ-0,4 кВ №3 от ПТ Па-5-625	32255501 2009241343415
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Изоборненский РЭС	20.09.2024	20.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 2009241928128
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	20.09.2024	21.09.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	При осмотрах ПС 110 кВ ДСК уделить внимание состоянию концевых муфт.	322562 2009242208085
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тиморецкое ЭС Тиморецкий РЭС	21.09.2024	21.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести техническое обслуживание СКТП Ф-7-916	32256005 2109240743014
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адлерский РЭС	21.09.2024	21.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести плановый осмотр ВЛ10 А387-А301/КРН А730 с исполнением листа осмотра на предмет наличия ДОР, угрожающих падением на провода.	32255801 2109241145929
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	21.09.2024	21.09.2024	Дефекты (вредности) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Бросалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВНП, КВНП, РОЛП, РОЛТ».	32255805 2109241230923
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	21.09.2024	21.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ0,4 кВ ПТ М-1-776; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в протекте опор № 8 - 9 ВЛ 0,4 кВ ПТ М-1-776	32255503 2109241305411
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Гигантский РЭС	21.09.2024	21.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 2109241401329
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневский РЭС	21.09.2024	21.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ПТ ПИЗ-3 - 62, выявление замечания устранить.	32255903 2109241452103
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динской РЭС	21.09.2024	21.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ПТ НИСТ7-14-433; Проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ПТ НИСТ7-14-433 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402 2109241500139
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Красногвардейский РЭС	21.09.2024	21.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 2109241745330
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динской РЭС	21.09.2024	21.09.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести осмотр ВЛ10 кВ НИС7-5 до границ балансовой принадлежности	32255402 2109241750161
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	21.09.2024	21.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ПТ М-8-59; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в протекте опор № 3-2-3-3 ВЛ 0,4 кВ ПТ М-8-59	32255503 2109241906412
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тиморецкое ЭС	22.09.2024	22.09.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ «Красовская-Атлановская» с отпайками в протекте опор №3-6к ВЛ-110 кВ «Красовская - Атлановская» с отпайками от ПС Октябрьская в протекте опор №1-38; На ВЛ-110 кВ «Красовская - Атлановская» с отпайками от ПС Октябрьская выполнить замер паразитных токов опор №1,1; На ВЛ-110 кВ «Красовская - Атлановская» с отпайками от ПС Октябрьская провести испытания ИТУ на опоре №1.	322560 2209240518407
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	22.09.2024	22.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести регулировку габарита проводов на ВЛ 0,4 кВ ПТ СК-5-760 № 1	32255403 2209241010182
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	22.09.2024	22.09.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ0,4кВ №1 от ПТ-Вс-5-342; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в протекте опор № 12--13 ВЛ-0,4кВ №1 от ПТ-Вс-5-342.	32255503 2209241151413

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	25.09.2024	25.09.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП М-9-64. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 1-9;-1-10 ВЛ 0,4 кВ ТП М-9-64	3225503 2509241930431
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	26.09.2024	26.09.2024	Воздействие животных и птиц	Включить в план ТОиР на 2026 г. установку ПГУ на ВЛ 110 кВ Адагетская – Маргитская.	322554 2609240602140
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Калининский РЭС	26.09.2024	26.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 3-10 ВБ-1, выявленные нарушения устранить	32255902 2609240911788
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	26.09.2024	26.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-ВЛ1-54-608.	32255603 2609241014576
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Приморско-Астартский РЭС	26.09.2024	26.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 100,4кВ КВ-1-2, выявленные замечания устранить.	32255904 2609241043052
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	26.09.2024	26.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП КБ-1-238, выявленные замечания устранить.	32255903 2609241100105
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Щербинский РЭС	26.09.2024	26.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 1-0кВ СДЛ-1, с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений.	32255605 2609241225758
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Щербинский РЭС	26.09.2024	26.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выяснить попредельной амплитудной нагрузкой, по которой протекает ток замыкания на землю в «Пересел. особо опасная мест- структурного подразделения, в зоне эксплуатационной ответственности которого находится линия ВЛ, в разд. – «Пересел. опор. подстан. на которые направлены».	32255605 2609241531579
01. Республика Адагет	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагетское ЭС Красногвардейский РЭС	26.09.2024	26.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 2609241534338
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Щербинский РЭС	26.09.2024	26.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 3-0кВ Л-3 в пролете опор №12-0кВ13 от КТП-Н-1123 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255603 2609241719580
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	26.09.2024	26.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП-КБ-3-527.	32255603 2609241921581
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	26.09.2024	26.09.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП М-10-74. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 10;-11 ВЛ 0,4 кВ ТП М-10-74	32255503 2609242024233
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Советский РЭС	27.09.2024	27.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное визуальное обследование КС 0,4кВ 509-318ТН.	32255805 2709240347936
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС	27.09.2024	27.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	При проведении верхолазных работ ВЛ 110кВ, проводимых по согласованным условиям, оценивать состояние зарекомендованных инвентаря, при необходимости проводить их замену.	322556 2709240552582
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагетское ЭС Бездореченский РЭС	27.09.2024	27.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 2709240903039
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Калининский РЭС	27.09.2024	27.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ СВ-1, выявленные нарушения устранить	32255902 2709240955789
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	27.09.2024	27.09.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 10 кВ ВС-17.2 на предмет наличия повреждений проводов. Провести осмотр ВЛ 10 кВ ВС-17.2 на предмет наличия провеса проводов на ВЛ	32255403 2709241010142
01. Республика Адагет	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тульский РЭС	27.09.2024	27.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести проверку опорной опоры № 17 на ВЛ 10 кВ ШР-2. Провести осмотр ВЛ 10 кВ ШР-2 на предмет наличия повреждения проводов	32255406 2709241025174
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	27.09.2024	27.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП-О-8-665	32255603 2709241110583
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС	27.09.2024	27.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 110 кВ Рельс - Оптика на предмет наличия деревьев (стволов) за пределами охранной зоны ВЛУ угрожающих надвешив на провод.	322558 2709241407941
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	27.09.2024	27.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить письмо в правоохранительные органы по факту определения виновника повреждения ВЛ 10 кВ ВЛ 4 и в возмещения причиненного материального ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань».	32255903 270924114789
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС	27.09.2024	27.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт соединений контактов между шиной главной распределительной плиты и жилой вводного кабеля трансформатора тока на КС 110 кВ. Лю на основании разработанного графика. Разработать график ремонта элементов контактных цепей трансформатора тока на КС 110 кВ. Лю на предмет проверки состояния контактов между шиной главной распределительной плиты и жилой вводного кабеля.	322558 2709242009951
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	28.09.2024	28.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП-В-9-84.	32255603 2809240805588
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Усть-Лабинский РЭС	28.09.2024	28.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 кВ ТП МР-5 - 559 выполнить инспекционный осмотр воздушной линии	32256104 2809240841583
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Усть-Лабинский РЭС	28.09.2024	28.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	ВЛ 0,4 кВ ТП ВР-13 - 97 выполнить инспекционный осмотр воздушной линии, проверить целостность опор смонтированных с опорой №12 на наличие повреждений.	32256104 2809240851384
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	28.09.2024	28.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Обратиться в органы власти по факту повреждения опоры №47 ВЛ 10кВ ПР-3	32255601 2809240924585
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	28.09.2024	28.09.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 1-4-809. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ ТП 1-4-809	32255503 2809240951434
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Советский РЭС	28.09.2024	28.09.2024	Дефекты (исадельная) проекта, конструкция, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую работу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Профилактика кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛ-Т».	32255805 2809241044937
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Каневской РЭС	28.09.2024	28.09.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ВВ-5-15 для оценки технического состояния элементов ВЛ.	32255202 2809241475737
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	28.09.2024	28.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить визуальную проверку ВЛ 0,4 кВ присоединения №3 ТП РБ-231; Сообщить в ОМВД о факте повреждения опоры стороны автотрансформатора и цепи возмещения номинального ущерба.	32256205 2809241445819
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагетское ЭС Бездореченский РЭС	28.09.2024	28.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 2809241924340
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	28.09.2024	28.09.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП М-10-48. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 4,3;-4,4 ВЛ 0,4 кВ ТП М-10-48	32255503 2809242005435
01. Республика Адагет	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагетское ЭС Майкопский РЭС	28.09.2024	28.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 2809242010141
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	29.09.2024	29.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10кВ ЛТ-3 с целью выявления дефектов, для предотвращения аварийных отключений.	32255603 2809240955589
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абинский РЭС	29.09.2024	29.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Навести цветоую раскраску на опоры №3/2 от ВЛ 0,4 кВ ТП МБ-3-583; Сообщить в ОМВД России по Абинскому району о ДТП	32256201 2809241172820
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	29.09.2024	29.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-В-3-790.	32255603 2809241250590
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Красноловский РЭС	29.09.2024	29.09.2024	Дефекты (исадельная) проекта, конструкция, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую работу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Профилактика кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛ-Т».	32255805 2809241405939
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Щербинский РЭС	29.09.2024	29.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить восстановление провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-В-3-465 от опоры №2-5А, к жилой подбереза.	32255605 2809241410587
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Приморско-Астартский РЭС	29.09.2024	30.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП У-3 - 111, выявленные замечания устранить.	32255904 2809242039053
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС	30.09.2024	30.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 110 кВ Славянская - ПАЭС на предмет выявления повышенного изгибаемости изоляции. По результатам инспекционного осмотра ВЛ 110 кВ Славянская - ПАЭС разработать при необходимости мероприятия по устранению выявленных нарушений.	322557 3009240600017
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советское ЭС Тульский РЭС	30.09.2024	30.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Т2К-41	32255806 3009240620942
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	30.09.2024	30.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 от КТП-В-1-55.	32255603 3009240805591
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	30.09.2024	30.09.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП 10/0,4 кВ ОВ-01 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 3009241042538
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС	30.09.2024	30.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить в администрацию Старомосковского района письмо о недопущении нарушений требований охраны экологии при производстве сельскохозяйственных работ.	322556 3009241051592
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	30.09.2024	30.09.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ ОТД-14 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 300924105539
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	30.09.2024	30.09.2024	Дефекты (исадельная) проекта, конструкция, изготовления, монтажа. Недостатки конструкции	Выполнить резервное копирование конфигурационного файла в CISCO 3650 в помещении: ЛАЦ филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарское электрические сети	322554 3009241136169

23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	30.09.2024	30.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить претензионное письмо обществу оптов, о сохранности электрооборудования ВЛ в материальной ответственности и вынесении уроч.	32255603/300924146594
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кумский РЭС	30.09.2024	30.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6-04В №3 ТП К-1 - 20 с целью выявления дефектов.	32255602/300924133093
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дзигомский РЭС	30.09.2024	30.09.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Подготовить документы для претензионной работы.	32255802/300924165944
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	30.09.2024	30.09.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование участка КЗ 10 И61-1073.	32255806/300924174043
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	30.09.2024	30.09.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрядные) оборудования потребителя электрической энергии	Обеспечить готовность к включению на ВЛ Психовская ВВ-10 В-107 после устранения повреждений ТП-10 Т-1 ТП-11160 потребителем (ИП Сергеев).	32255805/300924110566
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагытское ЭС Бельчиринский РЭС	01.10.2024	01.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 01В К-2 на предмет выявления повреждений изоляции проводов. При необходимости предусмотреть замену проводов при формировании программы капитального ремонта ВЛ 01В КВ.	32255102/011024060125
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каминский РЭС	01.10.2024	01.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 МВ-2 КТП СВ-123, выявленные нарушения устранить.	32255902/011024148079
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кумский РЭС	04.10.2024	01.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр Р-КТП от ВЛ-04В В-1, для выявления возможных дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255602/011024140595
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	01.10.2024	01.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр РУ-0,4 В/Т ТП 3,3-5-84 на предмет дефектных элементов ТП.	32255701/011024161028
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	01.10.2024	01.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Сформулировать работу по возмещению ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань» Славянские электросети с.с.	32255701/011024146299
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	01.10.2024	02.10.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебку с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Испробовка кабеля и технология монтажа соединительных и комковых муфт типа СП, КВТП, КВТН, РОЛА, РОЛ-Т».	32255805/011024231048
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каминский РЭС	02.10.2024	02.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 2 КТП КВ-10-142, выявленные нарушения устранить.	32255902/021024083080
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славинский РЭС	02.10.2024	02.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 ПП-3 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702/0210240948120
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	02.10.2024	02.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрядные) оборудования потребителя электрической энергии	После устранения повреждений на ТП СВ-24 1003 ПП по явке потребителя подать направление на ТП СВ-24 1003 П.	32256205/0210240954823
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Таманский РЭС	02.10.2024	02.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 В № 1 от КТП 1004,4 В ТП П-3-263, выявленные замечания устранить.	32255905/021024095901
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шербиновский РЭС	02.10.2024	02.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4В 3-4 в проекте омер №15-№16 от КТП-130 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605/021024101296
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шербиновский РЭС	02.10.2024	02.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4В 3-2 в проекте омер №4-№5 от КТП-1-145 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605/021024105897
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шербиновский РЭС	02.10.2024	02.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4В В-3, с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений.	32255605/021024133099
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	02.10.2024	02.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт по явке оптовик и прокладку изоляторов вешня №13 и вешня №15 ТП1-134	32255805/021024135056
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кумский РЭС	02.10.2024	02.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6-04В №1 ТП В-1 - 1603 с целью выявления дефектов.	32255602/021024135798
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дзигомский РЭС	02.10.2024	02.10.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебку с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Испробовка кабеля и технология монтажа соединительных и комковых муфт типа СП, КВТП, КВТН, РОЛА, РОЛ-Т».	32255802/021024142949
01. Республика Адыгея		филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Туеусский РЭС	02.10.2024	02.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	По окончании проведения инспекционного осмотра ВЛ 10 - ВД8 оформить лист осмотра ВЛ с графикой мероприятий. Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 - ВД8 на предмет регулировки стрелы провеса.	32255406/0210241518201
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	02.10.2024	02.10.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебку с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Испробовка кабеля и технология монтажа соединительных и комковых муфт типа СП, КВТП, КВТН, РОЛА, РОЛ-Т».	32255807/021024175790
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	03.10.2024	03.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 №3 ТП В-2 - 42. Провести регулировку стрелы провеса провода в проекте омер №10 ВЛ 0,4 №3 ТП В-2 - 42.	32255902/031024034536
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС	03.10.2024	03.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-110В Тимашев-Лушновская тяговая в проекте омер №66-80, при выявлении нарушений навести мероприятия со стороны устройства. На ВЛ-110В Тимашев-Лушновская тяговая выполнить замену тарпана изолятор на омере №71; На ВЛ-110В Тимашев-Лушновская тяговая выполнить проверку соответствия заявленного устройства омере №87/3, 71, 72.	32256013/031024060488
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС	03.10.2024	03.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 110 ВВ Красноармейская - ПТФ в отстойной на ПС Центральной на предмет выявления повреждений изоляции. Выполнить замену гелевой изоляции ф. «Ф» на омер №5 ВЛ 110 ВВ Красноармейская - ПТФ в отстойной на ПС Центральной. Проверить уровень масла в устройстве ДИЭ 107-072, в составе которых есть реле мощности РМ-178 для рассмотрения на техническом вопросе о замене указанного оборудования на соответствующее.	32255710/031024061619
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северный РЭС	03.10.2024	03.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести явку разработчиков и монтажники фиды "В" в омере № 5-26 по ВЛ 10 кВт СМ-5. Провести осмотр ВЛ 10 кВт СМ-5.	32255404/031024061813
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	03.10.2024	03.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП К-9 - 350, выявленные замечания устранить.	32255903/031024103107
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Старомировский РЭС	03.10.2024	03.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр виахов проводов на ВЛ 0,4 кВт №2 от ТП СМ-24 - 3	32255604/0310241046600
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Приморско-Атларский РЭС	03.10.2024	03.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4В 3-П КД-7-64, выявленные нарушения устранить.	32255904/0310241048054
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Старомировский РЭС	03.10.2024	03.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр виахов проводов на ВЛ 0,4 кВт №1 от ТП СМ-14 - 84	32255604/031024130601
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шербиновский РЭС	03.10.2024	03.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4В 3-2 в проекте омер №12-№13 от КТП-См-5-160 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605/0310241310602
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кумский РЭС	03.10.2024	03.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный аудит оборудования и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонта трансформатора 1 и II бабров.	32255602/031024147863
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Приморско-Атларский РЭС	03.10.2024	03.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВт ВП-5, выявленные нарушения устранить.	32255904/031024142091
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дзигомский РЭС	03.10.2024	03.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование участка Д161-ош.№1 на ВЛ-10В Д161, Д34Э1.	32255902/031024152907
01. Республика Адыгея		филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Татаунский РЭС	03.10.2024	03.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести	32255405/031024163202
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дзигомский РЭС	03.10.2024	03.10.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебку с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Испробовка кабеля и технология монтажа соединительных и комковых муфт типа СП, КВТП, КВТН, РОЛА, РОЛ-Т».	32255802/031024174852
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Туапсинский РЭС	03.10.2024	03.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрядные) оборудования потребителя электрической энергии	Написать письмо собственнику ВЛ 10 кВт КРН-114 - ПТФ (на балансе гра-ва Дубинского ВЛ) о необходимости ремонта и организации эксплуатации в соответствии с правилами	32255806/031024226057
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лапирский РЭС	03.10.2024	04.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВт ДЖ-3181 с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провод или виле опорной зоны, и внесения протокол требований к вырубке ДЖР.	32255804/031024229964
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Старомировский РЭС	04.10.2024	04.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр виахов проводов на ВЛ-0,4В №1 от ТП СЖ-11 - 184	32255604/041024086604
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	04.10.2024	04.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №3 ТП ИМ-1 - 548, выявленные замечания устранить.	32255903/041024083106
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Старомировский РЭС	04.10.2024	04.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4В №1 от ТП СЖ-11 - 183.	32255604/041024083605
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каминский РЭС	04.10.2024	04.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 2 КТП КВ-1-113, выявленные нарушения устранить.	32255902/041024093081
01. Республика Адыгея		филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	04.10.2024	04.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить инспекционный осмотр омер № 7 в № 19 КТП 100,4 кВт СД-87-10, на предмет выявления повреждений трещин тела опор в результате динамического рыка при ДПТ.	32255104/041024102043
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шербиновский РЭС	04.10.2024	04.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выявить повреждения железобетонной опоры, по которой пролеток тоу замаяна на место в «Перечня особо опасных мест» структурного подразделения, а также эксплуатационной ответственности которой является линия ВЛ в разд. - «Перечня опор, находящихся на которые наложено».	32255805/041024148075
23.	Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адырский РЭС	04.10.2024	04.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование участка ВЛ-10В А352(1)-А351(1).	32255801/041024132553

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	04.10.2024	04.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП Шы-5-595 с целью выявления дефектов.	32255602 0410241588666
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динской РЭС	04.10.2024	04.10.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Возврате нагрузки	По содержанию проверенного технического осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП Д-109 оформить лист осмотра ВЛ с подробной характеристикой. Проведение инспекционного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП Д-109 на предмет соблюдения параметров ВЛ, стрелы провеса, провиса.	32255402 0410241750200
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Дигомский РЭС	04.10.2024	04.10.2024	Воздействие организмов, участвующих в технологическом процессе Отключение (подрывом) оборудования выщелачиваемой электростанции	После устранения повреждения и проведения ВВИ абонентов обеспечить готовность к включению КВЛ-10 Д245-Д200Н1, Д200Н1, Д101Д, Д101Д, Д101Д, Д101Д на нормальный режим.	32255802 0410241820955
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Аларский РЭС	04.10.2024	04.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное исследование высоковольтных испытаний КВЛ-10 кВ П1-06-3209.	32255804 0410241920963
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Калининский РЭС	04.10.2024	04.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП ВЛ-3-36, выявленные нарушения устранить.	32255902 0410241932082
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Туапсинский РЭС	04.10.2024	04.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное исследование высоковольтных испытаний КВЛ 10 кВ КРП1-46-Н149	32255806 0410242030958
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Туапсинский РЭС	04.10.2024	05.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное исследование высоковольтных испытаний КВЛ 10 кВ Н9Ф-КРП1-36	32255806 0410242309999
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Туапсинский РЭС	05.10.2024	05.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное исследование высоковольтных испытаний КВЛ 10 кВ Н9Ф-КРП141	32255806 0510240016960
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	05.10.2024	05.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ ЛТ-9, с целью своевременного выявления дефектов и прочих возможных отклонений.	32255603 0510241035610
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Калининский РЭС	05.10.2024	05.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП11-1-294, выявленные нарушения устранить.	32255902 0510241115083
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Аларский РЭС	05.10.2024	06.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10 кВ П177-Д213/Л115 с оформлением листа осмотра, для выявления дельтаем удерживания падения на проволки и меж опорной зоной, и инспекции пролетов требуемых частот от ДКР.	32255804 0510241430962
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	05.10.2024	05.10.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Неадекват конструкции	Выполнить установку спортивного и в парк РРВ, с целью исключения возможности ложного воздействия на отключение высоковольтных КВ-4 кВ Т-1 ПС 110 кВ Южана.	322554 0510241703193
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Сочинский РЭС	05.10.2024	06.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное исследование высоковольтных испытаний кабельного участка ССЭ-204-№11 на КВЛ-6кВ ССЭ-215/СЭ/КВ-0404/СЭ-204.	32255805 0510242309954
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС	06.10.2024	06.10.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 110 кВ «Армавирская-Аланинская» с отпавками в пролетах опор №1362, №1310 кВ Крыловская - Аламанская с отпавками выявить зиму провиса изоляторов на опоре №101; №1310 кВ Крыловская - Аламанская с отпавками выявить установку ППД на опоре №101	322560 0610241321489
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	06.10.2024	06.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить сообщение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирские электростанционные сегны.	32255203 0610241345540
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	06.10.2024	07.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП КВ1-11 с целью выявления дефектов. По результатам осмотра ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.	32255602 0610242151607
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Дигомский РЭС	06.10.2024	07.10.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую услугу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Бросовала кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КВТН, КВНТН, ПОЛ, РОЛ, Т».	32255802 0610242250961
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	07.10.2024	07.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Д-9-588.	32255601 0710240959608
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	07.10.2024	07.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП КМ-5-290.	32255601 0710240827609
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Калининский РЭС	07.10.2024	07.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП11-3-300, выявленные нарушения устранить.	32255902 0710240804084
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	07.10.2024	07.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП П-8-117.	32255601 0710240926111
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Алабугское ЭС Апшеронский РЭС	07.10.2024	07.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения съездов оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101 0710241005344
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Таманский РЭС	07.10.2024	07.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10кВ ДМ-5, выявленные нарушения устранить	32255905 0710241415792
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	07.10.2024	07.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Шы-3-467 с целью выявления дефектов.	32255602 0710241610612
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	07.10.2024	07.10.2024	Воздействие животных и птиц	При осмотре ПС 110 кВ ДМ-8 обратить особое внимание на состояние высоковольтных укладок и металлических образований. Провести дополнительную герметизацию шкафа провиса СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ ДМ-8 с целью исключения попадания инсектов в шкаф.	322554 0710241720212
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шереметовский РЭС	07.10.2024	07.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ Л-4 в пролете опор №2-1, №2-3 от КТП Шы-2-210 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255603 0710241219614
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шереметовский РЭС	07.10.2024	07.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №8-№9 от КТП Шы-2-212 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255603 0710241219613
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	08.10.2024	08.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЭТП П-3-620.	32255601 0810240916115
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Сочинский РЭС	08.10.2024	08.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	провести инспекционный тепловой осмотр ПУ-0,4 ТП-319	32255805 0810240919966
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	08.10.2024	08.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП ДМ-1-485.	32255601 0810240926116
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	08.10.2024	08.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП С-5-473.	32255601 0810240933617
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шереметовский РЭС	08.10.2024	08.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр Р-КТП от ВЛ-10кВ СП-3, для выявления возможных дефектов угрожающих безопасной работе ВЛ.	32255605 0810240940618
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Таманский РЭС	08.10.2024	08.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 100,4 кВ ТП Шы-3-235, выявленные замечания устранить.	32255905 0810241102092
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Туапсинский РЭС	08.10.2024	08.10.2024	Воздействие животных и птиц	Ремонт фундамента, инспекционный осмотр с ТВК ТП4-131	32255806 0810241310970
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинское ЭС Сочинский РЭС	08.10.2024	08.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное исследование высоковольтных испытаний кабельного участка 539-оп-№5 на КВЛ-6кВ 448-539/603а/866/913/915а.	32255805 0810241450965
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Алабугское ЭС Угневский РЭС	08.10.2024	08.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения съездов оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 0810241518145
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лыбисское ЭС Тбилисский РЭС	08.10.2024	08.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4 кВ ТП ТЕ-11-107 выполнить инспекционный осмотр воздушной линии	32256103 0810241850385
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС	08.10.2024	09.10.2024	Воздействие животных и птиц	Провести обследование на герметичность КРУВ-10 кВ на ПС 110 кВ Гречина Балка. При необходимости выполнить заделку отверстий в щелев.; Провести повторную дергажку на ПС 110 кВ Гречина Балка	322559 0810242205334
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шереметовский РЭС	09.10.2024	09.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Ш-3.	32255605 0910240142626
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС	09.10.2024	09.10.2024	Воздействие животных и птиц	Провести верховой осмотр опор №33-36 ВЛ 110 кВ Брюкновская-АИВ-3 с целью определения состояния изоляции. Провести замену изоляторов на опоре №34 Ф. А ВЛ 110 кВ Брюкновская-АИВ-3. Провести установку аттракционного устройства на опоре №34 ВЛ 110 кВ Брюкновская-АИВ-3.	322559 0910240614537
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС	09.10.2024	09.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести верховой осмотр опор 60-64 для определения состояния изоляции ВЛ 110 кВ Брюкновская-Новодерзюнская. Провести замену изоляторов на опоре №63 Ф. С ВЛ 110 кВ Брюкновская-Новодерзюнская	322559 0910240622518
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Таманское ЭС	09.10.2024	09.10.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Неадекват конструкции	Провести анализ работы оборудования Котелье 2,0 на ПС 110 кВ "Гтеджиум" по выявлению причин сбоя в работе лампы КС-485 контроллера телемеханики.	322562 0910240718227
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Стрелецкий РЭС	09.10.2024	09.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП СМ-14-330.	32255604 0910240795622
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	09.10.2024	09.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП В-11-213	32255603 0910240755627
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	09.10.2024	09.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП КМ-5-273.	32255601 0910240820619
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	09.10.2024	09.10.2024	Несоответствие сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Д-6-17.	32255601 0910240830620

23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	09.10.2024	09.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ЛЭО от КТП КВ-407.	32255601 09102405621
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	09.10.2024	09.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-11 - 448, выявленные замечания устранить.	32255903 0910240940108
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	09.10.2024	09.10.2024	Воздействие животных и птиц	Провести дератизацию на ЛЭС 110 кВ Ильская. Провести осмотр кабельных лотков на ЛЭС 110 кВ Ильская на наличие отверстий через которые возможно попадание животных.	322554 0910241097213
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Тихвицкий РЭС	09.10.2024	09.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 4 от КТП 110,4 кВ ТП М-1-948, выявленные замечания устранить.	32255905 0910241105993
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Таманский РЭС	09.10.2024	09.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 7 от КТП 110,4 кВ ТП М-1-948, выявленные замечания устранить.	32255905 0910241105994
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиское ЭС	09.10.2024	09.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прогнозность незапланированных строительных и геоинженерно-геодезических работ в охраняемых зонах объектов электроэнергетики	Организовать выездные проверки маршрута оптических волокон кабелей ВОЛС «ПС-Горы» - ПС «Изургульма»	322558 091024146983
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Калининский РЭС	09.10.2024	09.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной плановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ПР-9, выявленные нарушения устранить	32255902 0910241209793
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кумский РЭС	09.10.2024	09.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Обратиться в органы власти по факту повреждения опор №67 ВЛ 10кВ Р-5	32255602 0910241205624
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	09.10.2024	09.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП СМ-14 - 441.	32255604 0910241318623
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	09.10.2024	09.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести плановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ЛЭО от КТП С-3-454	32255603 0910241327628
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиское ЭС Сочиский РЭС	09.10.2024	09.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести плановый послеприходный осмотр ВЛ 10кВ №01 - 461/81/944/575/1050/1072/596/619 КРП-23	32255805 0910241328974
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майский РЭС	09.10.2024	09.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 0910241946346
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кумский РЭС	09.10.2024	09.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести плановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Э-39 с целью выявления дефектов.	32255602 0910241956225
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС	10.10.2024	10.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить плановый осмотр ВЛ 110 кВ Платовская - Новотеревская с отключением на ЛЭС 110 кВ Гаштанки на предмет выявления возможных повреждений изоляции. Провести замену герметика изоляторов ф-«А» на оп. №44 ВЛ 110 кВ Платовская - Новотеревская с отключением на ЛЭС 110 кВ Гаштанки. По результатам планового осмотра 110 кВ Платовская - Новотеревская с отключением на ЛЭС 110 кВ Гаштанки разработать при необходимости мероприятия по устранению выявленных нарушений.	322557 101024058020
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	10.10.2024	10.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести плановый осмотр ВЛ 110 кВ СС-1.	32255601 1010240607629
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС	10.10.2024	10.10.2024	Воздействие животных и птиц	Провести первый осмотр опор №32-36 ВЛ 110 кВ Новотеревская - Приморско-Артурская с отключением на ЛЭС Отагпасская с целью определения состояния изоляции. Провести замену изоляторов на опоре № 34 ф.А ВЛ 110 кВ Новотеревская - Приморско-Артурская с отключением на ЛЭС Отагпасская. Провести установку ИБЭР на опоре №34 на ВЛ 110 кВ Новотеревская - Приморско-Артурская с отключением на ЛЭС Отагпасская.	322559 1010240614539
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майский РЭС	10.10.2024	10.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить плановый осмотр опор № 340, №3-41, №3/44 ВЛ 10 кВ ПГ-7 на предмет выявления повреждений речной течи опор. При необходимости предусмотреть замену опор при формировании программы капитального ремонта ВЛ 10 кВ.	32255104 1010240631216
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиское ЭС Лаурский РЭС	10.10.2024	10.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Обеспечить сохранность включения ТП-3195а (совместный 8КУ Упрощенный/Черноморск).	32255804 1010240710972
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	10.10.2024	10.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить отчетные в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети.	32255305 1010240712541
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС	10.10.2024	10.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Обеспечить включение резервного канала диспетчерской связи и телеметрической информации между Адыгейским ЭС и Кубанским РЭС, после устранения технологического нарушения	322551 1010240800127
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС	10.10.2024	10.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести первый осмотр элементов (провода, изоляторы и др.) ВЛ -35кВ Урожания - Куржарская, в пролетах опор №2-6, №7-8.	322556 1010240815633
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС	10.10.2024	10.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести первый осмотр элементов (провода, изоляторы и др.) ВЛ -35кВ Глифковская - Шабеевская, в пролетах опор №89-90, №92-94.	322556 1010240848634
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Приморско-Артурской РЭС	10.10.2024	10.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-9 - 12, выявленные замечания устранить.	32255904 1010240937055
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиское ЭС Тульский РЭС	10.10.2024	10.10.2024	Дефекты (исключая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СПЛ, КВПН, КИПН, РОЛЖ, РОЛТ».	32255806 1010240949075
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	10.10.2024	10.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр выходящих проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП СМ-20 - 240.	32255604 1010240950630
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиское ЭС Датомский РЭС	10.10.2024	10.10.2024	Дефекты (исключая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СПЛ, КВПН, КИПН, РОЛЖ, РОЛТ». Отдельное задание.	32255802 1010241009088
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Еленинский РЭС	10.10.2024	10.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 1010241016348
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	10.10.2024	10.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП ТД-4 - 232.	32255604 1010241025631
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	10.10.2024	10.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести плановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ЛЭО от КТП Л-1-886.	32255603 1010241206637
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиское ЭС Адлерский РЭС	10.10.2024	10.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое дополнительное испытание КС-10 кВ А3(1)-А227(1).	32255801 1010241359969
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС	10.10.2024	10.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести первый осмотр элементов (провода, изоляторы и др.) ВЛ -35кВ Куржарская - Подольская, в пролетах опор №63-64, №65-66.	322556 1010241346635
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	10.10.2024	10.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести плановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ЛЭО от КТП Л-3-469.	32255603 1010241400636
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиское ЭС Адлерский РЭС	10.10.2024	10.10.2024	Дефекты (исключая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СПЛ, КВПН, КИПН, РОЛЖ, РОЛТ».	32255801 1010241800973
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кумский РЭС	10.10.2024	10.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести плановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП К-6 - 442 с целью выявления дефектов.	32255602 1010242016332
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиское ЭС Датомский РЭС	10.10.2024	10.10.2024	Дефекты (исключая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СПЛ, КВПН, КИПН, РОЛЖ, РОЛТ».	32255802 10102420259971
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	10.10.2024	10.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замену силового трансформатора на КТП 110,4 кВ КС-1344	32255305 1010242016542
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиское ЭС	11.10.2024	11.10.2024	Дефекты (исключая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления	Выполнить анализ конденсаторов связи, установленных на подстанциях 110 кВ филиала ПАО «Россети Кубань» Соединительные электрические сети на предмет необходимости их использования в производственной деятельности; Направить обращение на завод-изготовитель конденсаторов связи относительно дальнейшей эксплуатации аналогичных конденсаторов связи производства ООО «Средневольтский конденсаторный завод» «КВАР» 2017 года выпуска, установленных на ЛЭС 110 кВ Ильская. Выявленные нарушения оперативно устранить, уведомив заказчика о п.	322558 11102402509976
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	11.10.2024	11.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести плановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ЛЭО от КТП Р-7-180.	32255603 1110240900638
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Калининский РЭС	11.10.2024	11.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной плановый осмотр ВЛ 10 кВ Г-5, выявленные нарушения устранить	32255902 1110240959794
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Кошкеевский РЭС	11.10.2024	11.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 1110241049347
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Приморско-Артурской РЭС	11.10.2024	11.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №5 ТП П-2-16, выявленные замечания устранить.	32255904 1110241200507
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Тульский РЭС	11.10.2024	11.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести плановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Э-1-419 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 1110241228543
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Гигантский РЭС	11.10.2024	11.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 1110241350439
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Каневский РЭС	11.10.2024	11.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести плановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП МН-5-567 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 1110241437554
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Калининский РЭС	11.10.2024	11.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП К-10-593, выявленные нарушения устранить.	32255902 1110242203085
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Приморско-Артурской РЭС	11.10.2024	12.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП БД-1 - 247, выявленные замечания устранить.	32255904 1110242520506

01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	11.10.2024	11.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255004 111024200350
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кущевский РЭС	11.10.2024	11.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Са-3-417 с целью выявления дефектов.	32255002 111024201639
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шербиновский РЭС	12.10.2024	12.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4кВ Л-1 в пролете опор №10-№11 от КТП-II-1-642 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255005 121024140640
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС	12.10.2024	12.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия техники	Обуиховать в СМЭИ информацию о несоблюдении приближения на недопустимое расстояние к проводам ВЛ.	322552 1210241404104
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Краснодарский РЭС	12.10.2024	12.10.2024	Дефекты (исключить) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтарами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и коновых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛ, Т.»	32255803 1210241427991
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	12.10.2024	12.10.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП НК-3-1303 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 1210241740545
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тактаульский РЭС	12.10.2024	12.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Очистление (подрезание) оборудования потребителях электрической энергии	После АРР потребителя провести ввод ВВ-10 кВ II-402 на сьеме нормального режима.	32255405 1210241910184
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адырский РЭС	13.10.2024	13.10.2024	Дефекты (исключить) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтарами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и коновых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛ, Т.»	32255801 1310240147990
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	13.10.2024	13.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ М-4, выявленные нарушения устранить	32255905 131024032795
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	13.10.2024	13.10.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новоросси́кс - Небердяевская на участке опор №25-37. Выполнить замер сопротивления контура молниеотвода опор №63,51,52 ВЛ 110 кВ Новоросси́кс - Небердяевская	322562 1310241015830
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноармейский РЭС	13.10.2024	13.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия техники	Организовать работу по возмещению ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети.	32255701 1310241040300
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Динковский РЭС	13.10.2024	13.10.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Д189,Д190, ТП Д189 и согласно листку осмотра составить техническое мероприятие.	32255802 1310241140984
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Темрюкский РЭС	13.10.2024	13.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 - ЧМ-3 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255703 1310241144641
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Лаптевский РЭС	13.10.2024	13.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Мастер производственного участка провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Д99-Т181 с применением бумажки и оформления листа осмотра.	32255804 1310242529977
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянский РЭС	13.10.2024	13.10.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф1 от ТП 10 кВ Г15-308 на предмет выявления дефектов. По результатам инспекционного осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф1 от ТП 10 кВ Г15-308 разработать мероприятия.	32255702 1310241406753
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Советский РЭС	13.10.2024	13.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести восстановление обрыва нижнего провода фазы "С" на опоре № 211 по ВЛ-10 кВ ИС-1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ИС-1	32255404 1310241423185
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	13.10.2024	13.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-1-9-10.	32255603 1310241430641
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Староминский РЭС	13.10.2024	13.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ СМ-1 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255604 1310241845643
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Староминский РЭС	13.10.2024	13.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ СМ-23 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255604 1310241845642
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	13.10.2024	14.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ К-11, выявленные нарушения устранить.	32255903 1310241920796
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	13.10.2024	14.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Нанести диспетчерские наименования на штеп 0,4 кВ Тп 229. Провести внеочередной осмотр ТП 229	32256201 1310241945834
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Туполевский РЭС	13.10.2024	14.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Г 646-Г321521п	32255806 1310242020507
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адырский РЭС	13.10.2024	14.10.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр КВЛ 10 кВ А193-А374/А370/А390/А61 За А193/с выносом листа осмотра на предмет выявления ДРП, угрожающих безопасной на проводке.	32255801 1310242115988
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адырский РЭС	13.10.2024	13.10.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести инспекционный осмотр КВЛ А48-А167 с заполнением листа осмотра.	32255801 1310242209809
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динковский РЭС	13.10.2024	13.10.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 - ТТ-3, ТТ-2 на предмет регулировки стрелы провеса.	32255402 1310242525210
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	14.10.2024	14.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101 1410240727351
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адырский РЭС	14.10.2024	14.10.2024	Дефекты (исключить) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтарами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и коновых муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛ, РОЛ, Т.»	32255801 1410240798521
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шербиновский РЭС	14.10.2024	14.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4кВ Л-1 в пролете опор №6-№7 от КТП-II-3-442 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605 1410241020648
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Кошелизинский РЭС	14.10.2024	14.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 1410241053352
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	14.10.2024	14.10.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 100,4 кВ ВВ-3-253 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1410241225246
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Изоборненский РЭС	14.10.2024	14.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 1410241230353
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шербиновский РЭС	14.10.2024	14.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4кВ Л-1 в пролете опор №14-№15 от КТП-III-3-444 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605 1410241296449
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	14.10.2024	14.10.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ ПП3-922_ф1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1410241245547
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	14.10.2024	14.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ КР-4, для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255603 1410241252051
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	14.10.2024	14.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-IIII-3-607	32255603 1410241416052
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	14.10.2024	14.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Очистление (подрезание) оборудования потребителях электрической энергии	После устранения подрезания и проведения ВВН объектом обеспечить готовность к включению КС-10 X1302, 660/2 по нормальной схеме.	32255805 1410241520508
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кущевский РЭС	14.10.2024	14.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Р-3 - 780 с целью выявления дефектов.	32255602 1410241548650
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Изоборненский РЭС	14.10.2024	14.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 1410241902354
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский РЭС	14.10.2024	14.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП КС-10-130, выявленные нарушения устранить.	32255902 1410241945086
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС	15.10.2024	15.10.2024	Воздействие животных и птиц	Провести верховой осмотр опор №16-20 ВЛ 110 кВ Брюковская - Новоадресская с целью определения состояния изоляции. Провести замеры изоляторов на опоре №18 ф.С" ВЛ 110 кВ Брюковская - Новоадресская. Провести установку ИТУ на опоре №18 ВЛ 110 кВ Брюковская - Новоадресская.	322559 1510240637540
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кущевский РЭС	15.10.2024	15.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Р-3 - 924 с целью выявления дефектов.	32255602 1510240715653
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Динковский РЭС	15.10.2024	15.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 кВ Д388, Д4101 КРП, Д17,Д2Н1 и согласно листку осмотра составить техническое мероприятие.	32255802 1510240750985
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	15.10.2024	15.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Присутствовать на месте в РП 2026 года намету ТП обрабатывать операционный график эксплуатации. Провести ревизию цепей РГА в емкостях МВ-10 кВ ИВ-1 на ИС 110 кВ Новоелизовская.	322554 1510240801237
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Ордынский РЭС	15.10.2024	15.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 100,4 кВ О5-26 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 1510240802549
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адырский РЭС	15.10.2024	15.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Очистление (подрезание) оборудования потребителях электрической энергии	Направить письмо субъекту ПИ-А880 с необходимостью поддержания нормальной эксплуатационного состояния электроустановки.	32255801 1510240924993
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Кошелизинский РЭС	15.10.2024	15.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 1510241053355

23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Туапсинский РЭС	15.10.2024	15.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (попеределке) оборудования потребителя электрической энергии	Написать письмо собственнику ПИ-4190 (И.И. Белько Колошиной П.Л.) о необходимости ремонта и организации эксплуатации в соответствии с правилами	32255806 151024109978
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	15.10.2024	15.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 10/0.4 кВ НК-5-275, выявленные замечания устранить.	32255905 151024132095
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	15.10.2024	15.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП-Кр-1496	32255603 151024134644
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каминский РЭС	15.10.2024	15.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ-0.4 КЛ-5, выявленные нарушения устранить.	32255902 151024135079
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канский РЭС	15.10.2024	15.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0.4 №2 ТП ВЛ-2.574 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 151024133550
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Туапсинский РЭС	15.10.2024	15.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (попеределке) оборудования потребителя электрической энергии	Написать письмо собственнику ПИ-4266: МУП «ЧЕКС нефтяное сельское хозяйство» о необходимости ремонта и организации эксплуатации в соответствии с правилами	32255806 151024133979
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каминский РЭС	15.10.2024	15.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 №2 КТП-КЛ-6-162, выявленные нарушения устранить.	32255902 151024134807
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Староминский РЭС	15.10.2024	15.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (попеределке) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителя ВЛ-0кВ CM-23 (ООО «Русой») с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с требованиями ИТД.	32255604 151024153746
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Староминский РЭС	15.10.2024	15.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (попеределке) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребителя ВКТП-СМ-1-492Н (ГП «Сельский Маршрут») с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с требованиями ИТД.	32255604 151024153747
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	15.10.2024	15.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить оповещение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети.	32255305 151024171248
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кузнецкий РЭС	15.10.2024	15.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0.4кВ №1 ТП Ст-3-115 с целью выявления дефектов.	32255602 151024200645
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Туапсинский РЭС	15.10.2024	16.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внешний осмотр ВЛ-0кВ Л-28-41	32255806 151024201490
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адагский РЭС	15.10.2024	16.10.2024	Дефекты (слабости) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура работы в технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СПЛ, КЭПН, КЭПН, РОЛД, РОЛТ».	32255801 151024202594
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Диниловский РЭС	15.10.2024	15.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешний осмотр высоковольтное напряжение КЛ 10 кВ Д18-Д18.	32255802 151024204899
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Соимский РЭС	15.10.2024	15.10.2024	Дефекты (слабости) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура работы в технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СПЛ, КЭПН, КЭПН, РОЛД, РОЛТ».	32255805 151024235196
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	16.10.2024	16.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 от КТП 10/0.4 кВ ПР-5-473 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255303 161024072551
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красногвардейский РЭС	16.10.2024	16.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 161024091236
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Брюховский РЭС	16.10.2024	16.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести осмотр ВЛ 10 кВ ПРС-13, выявленные нарушения устранить.	32255901 161024092078
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	16.10.2024	16.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Витановскомбинат - Заводы-2 по смете с оплаткой; Разместить в СМИ обращение с соблюдением ограничений зон ВЛ и запрете проведения ремонтных работ в охранной зоне ВЛ без согласования с энергосбытовой организацией.	322554 161024093407
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	16.10.2024	16.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (попеределке) оборудования потребителя электрической энергии	Написать направление на участок КВЛ 10 кВ Р-2 от Р.КВ 10 опоры №1 и نامه потребителя; Принять نامه от потребителя на включение Р.КВ 10 КВЛ 10 кВ Р-2 опоры №1 и подходу нарядом на участок КВЛ 10 кВ Р-2 от Р.КВ 10 опоры №1	32256205 161024114837
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Канский РЭС	16.10.2024	16.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 №1 ТП КТ-1-318, выявленные замечания устранить.	32255903 1610241130109
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульчинский РЭС	16.10.2024	16.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 ТП КУ-4-166 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 161024120452
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Соимский РЭС	16.10.2024	16.10.2024	Дефекты (слабости) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура работы в технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СПЛ, КЭПН, КЭПН, РОЛД, РОЛТ».	32255805 161024190350
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гигитский РЭС	16.10.2024	16.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 161024194537
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майловский РЭС	16.10.2024	16.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 161024194758
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кузнецкий РЭС	16.10.2024	16.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ-0.4кВ №1 ТП Ст-3-559 с целью выявления дефектов.	32255602 161024204054
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Туапсинский РЭС	16.10.2024	17.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внешний осмотр ВЛ-0кВ Л-174-211	32255806 161024233681
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Туапсинский РЭС	17.10.2024	17.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внешний осмотр ВЛ-0кВ Л-28-41	32255806 171024011792
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Брюховский РЭС	17.10.2024	17.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 №2 ТП ЖД-7-590, выявленные замечания устранить.	32255901 171024031908
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	17.10.2024	17.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферное загрязнение (грязь)	Вынести в план работ запуск ОНН по опоре №260 КВЛ 110 кВ Соимская ТЭС - Хост; Выполнить замер сопротивления витки элементов опора №259, №260, №261 КВЛ 110 кВ Соимская ТЭС - Хоста	322558 171024035002
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красногвардейский РЭС	17.10.2024	17.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 171024045239
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адагский РЭС	17.10.2024	17.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешний осмотр высоковольтное напряжение КС-10 кВ А350(А360(А361).	32255801 171024048498
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	17.10.2024	17.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0.4 кВ от КТП 10/0.4 кВ МА-055 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 171024048553
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Туапсинский РЭС	17.10.2024	17.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешний осмотр высоковольтное напряжение КС-10 кВ Ны-3 - НГ-62	32255806 171024092306
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канский РЭС	17.10.2024	17.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0.4 №2 ТП ДМ-2-322 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 171024094054
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраженский РЭС	17.10.2024	17.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0.4 кВ ф.1 от ТП 10/0.4 кВ СК-1-569 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 171024101455
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	17.10.2024	17.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ-0кВ Д-6 для выявления дефектов уграмотных нормальное работе ВЛ.	32255601 171024113065
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульчинский РЭС	17.10.2024	17.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0.4 №1 ТП СВ-1-372 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255301 171024133756
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майловский РЭС	17.10.2024	17.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 1710241500360
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	17.10.2024	17.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить измерения сопротивления изоляции СИ 10 кВ в РН 10 Тарское, при необходимости заменить дефектные (заменив значение изоляционные свойства) опорные изоляторы при ТО текущего года.	32255101 1710241507128
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Канский РЭС	17.10.2024	17.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 №2 ТП Аб-1-644, выявленные замечания устранить.	32255903 1710241530108
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гигитский РЭС	17.10.2024	17.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 171024151361
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	17.10.2024	17.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от КТП 10/0.4 кВ ТП СК-5-119, выявленные замечания устранить.	32255905 171024153906
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	17.10.2024	17.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-31 от КТП-КР-9-460.	32255603 171024195656
01. Республика Адыгея	филiaal ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тактауновский РЭС	17.10.2024	17.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (попеределке) оборудования потребителя электрической энергии	После АБР потребителя провести ввод в работу ВВ-10 кВ И-309 по схеме нормального режима	32255405 171024198226
23. Краснодарский край	филiaal ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	17.10.2024	18.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внешний осмотр опоры № 16 ВЛ 10 кВ Ть-1 с применением тепловизора на предмет выявления нагрева контактных присоединений проводников шинной фазы "А" и "С". При необходимости предусмотреть ремонт контактных присоединений шинной при ТО в текущем году.	32255101 1710242005120

23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	17.10.2024	17.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести восстановительные работы № 87 на ВЛ-10 кВ ЕЛ-8. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 на предмет повреждения проводов.	32255403 171024125223
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адраский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10 кВ № 202 КРН10-КРН10/АВН1 с заменением листа осмотров.	32255801 181024003819
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Хостинский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Дефекты (вредности) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести тематическую учебу с электронным контролем по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедуры работ в технологиях монтажа оптоволоконных и стальных тросов типа СТВ, КВТН, КАТН, РОАД, РОАТЬ».	32255807 1810240046501
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Хостинский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Дефекты (вредности) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести тематическую учебу с электронным контролем по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедуры работ в технологиях монтажа оптоволоконных и стальных тросов типа СТВ, КВТН, КАТН, РОАД, РОАТЬ».	32255807 1810240116503
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	18.10.2024	18.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить своевременное расследование отключения ВВ-10 Т-10 В «Южная».	322562 1810240810843
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северный РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После АБР потребителя провести ввод в работу МВ-6 кВ А-6 по схеме нормального режима.	32255404 1810240628225
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майковский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 1810240710362
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Староминский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 КВ-10/3 на ТП СМ-25 - 70	32255604 1810240752657
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тульский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести внеплановый осмотр на ВЛ-6,4 кВ ТП ВЛ-8-276-31.	32255406 1810240800257
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-6,4 кВ 3-1 на КТП ВЛ-3-372.	32255601 1810240915658
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-6,4 кВ 3-1 на КТП КМ-3-246	32255601 1810240950659
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ-10 ЦЛ-7 выявленные нарушения устранить.	32255903 1810240950799
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-6,4 кВ 3-1 на КТП КМ-6-417.	32255601 1810241000660
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Краснодарский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 1810241003363
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Староминский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-6,4 кВ № 2 от ТП КИ-1 - 325.	32255604 1810241103663
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Написать письмо собственнику ТП-1015 на баланс граждан Харина О.В. в необходимости ремонта и организации эксплуатации в соответствии с правилами.	32255806 1810241105511
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Гуляевский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ-6,4 кВ № 2 ТП В-6-138 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 1810241225557
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Безрезинский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 1810241230364
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ-6,4 кВ № 3 ТП КИ-1 - 1096, выявленные замечания устранить.	32255903 1810241400109
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гигитинский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 1810241514365
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Каневский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ-6,4 кВ ТП К-9-492 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 1810241557558
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Дефекты (вредности) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести тематическую учебу с электронным контролем по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедуры работ в технологиях монтажа оптоволоконных и стальных тросов типа СТВ, КВТН, КАТН, РОАД, РОАТЬ».	32255805 1810241635504
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Безрезинский РЭС	18.10.2024	18.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 1810242013366
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС	18.10.2024	18.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести публикацию в СМИ обращения в сельхозпроизводители с разъяснением правил и мер безопасности при выполнении работ в овражных зонах ВЛ.	322559 1810242150541
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	19.10.2024	19.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционные выезды на участке КЛ 10 кВ НВ(3) - 1670.	32255806 1910240710510
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Краснодарский РЭС	19.10.2024	19.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 1910240710367
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	19.10.2024	19.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить замену поврежденного ОНН 10 кВ Ф ТА* ТП АА-3 1084; Организовать и выполнить замеры сопротивления контуру элементов ТП АА-3 1084	32256205 1910240820844
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	19.10.2024	19.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность к включению в РП-24 ВВ-6 384 после устранения повреждений ИВ-6 1-1 ТП-419у потребителем (РТС Сочи).	32255805 1910241129886
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майковский РЭС	19.10.2024	19.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 1910241229588
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татамузский РЭС	19.10.2024	19.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После АБР потребителя ввести в работу МВ-10 кВ ТМ-6 по схеме нормального режима.	32255405 1910241403261
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кумский РЭС	19.10.2024	19.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-6,4 кВ № 2 ТП СМ-4 - 521 с целью выявления дефектов.	32255602 1910241404661
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметьевский РЭС	19.10.2024	19.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ 3-2 в пролете опор №1-3, №1-4 от КТПН-2-206 выполнить регулярную стрелку провеса.	32255605 1910241599664
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Татамузский РЭС	19.10.2024	19.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести регулярную габариты проводов в пролете опор № 4-7 ВЛ 6,4 кВ КТП 3-11-665 № 1	32255405 1910241523258
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гигитинский РЭС	19.10.2024	19.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 1910241543569
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС	19.10.2024	19.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Внести в план работ замены изоляторы на опоры №26 КЛУ 110 кВ Дагестан - Верхнепятигорск; Выполнить замеры сопротивления контуру элементов на опоры №25, №26, №27 КЛУ 110 кВ Дагестан - Верхнепятигорск	322558 1910241628534
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кумский РЭС	19.10.2024	19.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-6,4 кВ № 2 ТП 9-7 - 565 с целью выявления дефектов.	32255602 1910241901662
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майковский РЭС	19.10.2024	19.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 1910241920370
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	19.10.2024	20.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждений и проведения ВНИВ АВБЭОН, обеспечить готовность к включению ВЛ-10 Д35111/Д2671 по нормальном схеме.	32255802 1910242115825
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Социальный РЭС	19.10.2024	20.10.2024	Повышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта	Выполнить ремонт проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-6,4-403/377/566/419/566	32255805 1910242377987
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Хостинский РЭС	20.10.2024	20.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной обзор осмотров ВЛ-6 кВ Ф. Х-20-3211 на предмет наличия угрожающих падением на проводах деревьев (ветви).	32255807 2010240715540
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	20.10.2024	20.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ 3-1 от КТП-3-2-282.	32255603 2010240950665
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гигитинский РЭС	20.10.2024	20.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255103 2010241025371
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Дагестанский РЭС	20.10.2024	20.10.2024	Дефекты (вредности) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Направить претензионное письмо подрядной организации ЗАО «Энерга» по качеству выполнения работ по ремонту; Организовать проведение осмотров ММВ-110 в срок двух раз в месяц.	322562 2010241052105
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	20.10.2024	20.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ 3-1 от КТП-Б-5-225.	32255603 2010241255666
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметьевский РЭС	20.10.2024	20.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ-0,4кВ 3-2 в пролете опор №4-№5 от КТПН-5-233 выполнить регулярную стрелку провеса.	32255605 2010241927667
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адраский РЭС	20.10.2024	20.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Направить письмо собственнику ТП-А500 о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки.	32255801 2010241939590

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адагский РЭС	20.10.2024	21.10.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр КВЛ 10 кВ АР74-А193-А359(А70)А3(А70) с сопоставлением листа осмотра на предмет наличия ДРП, угрожающих падению на провод.	32255801/201024037997
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Красноардагский РЭС	21.10.2024	21.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106/2110240451373
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	21.10.2024	21.10.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить в плане ТСОР на 2027 г. установку ПГУ на КВЛ 110 кВ Витязинскийобит - ВНИИРЭС с отпайкой на ПС Володаров. Заменить радиусный изолятор фары "С" на опоре № 115 КВЛ 110 кВ Витязинскийобит - ВНИИРЭС с отпайкой на ПС Володаров	322554/2110240636228
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апский РЭС	21.10.2024	21.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	по результатам осмотра КВЛ-10 Ап-10 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; Провести внешний осмотр КВЛ-10 Ап-10	32256202/211024085847
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Коммунарский РЭС	21.10.2024	21.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105/2110240910374
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новобульварный РЭС	21.10.2024	21.10.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ Б-9-714 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203/2110240917561
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	21.10.2024	21.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести повторный ТВК ВСК-110 Западные-2 после проведенного ремонта.	322554/2110240926229
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Крымский РЭС	21.10.2024	21.10.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ВА-6, после воздействия ветровых нагрузок.	32256204/2110240964848
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Изюмненский РЭС	21.10.2024	21.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102/2110240973775
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Темешукское ЭС Каневской РЭС	21.10.2024	21.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП КН-5 -11, выявленные замечания устранить.	32255903/2110241040110
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	21.10.2024	21.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешний осмотр высоковольтное напряжение КС-6кВ ПТ-84-542.	32255805/2110241125517
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абский РЭС	21.10.2024	21.10.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-10 Аб-5 при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 Аб-5	32256201/2110241302850
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Советский РЭС	21.10.2024	21.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замену поврежденных изоляторов на ТП-А-6-431. Провести осмотр ТП-А-6-431	32255404/2110241340255
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	21.10.2024	21.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Направить претензионное письмо ООО «Искра» о нарушении эксплуатации ВЛ в материальной ответственности за нанесенный ущерб.	32255803/2110241420668
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	21.10.2024	21.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной обзор осмотры КВЛ-6-Ф. У-3-РН-34-КРН-ХМ2 по предмету планки удерживающих подвески на провода деревьев (веток).	32255807/2110241435530
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	21.10.2024	21.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	Написать письмо собственнику ТП 0,429В СНТ «Водопадное» о необходимости ремонта и организации эксплуатации в соответствии с правилами	32255906/2110241535213
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Таттаунский РЭС	21.10.2024	21.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	После АБР потребителя ввести в работу МВ-10 кВ ХМ-6 по схеме нормального режима.	32255405/2110241555262
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	21.10.2024	21.10.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УС-8-1091 ф-2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205/2110241629562
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	21.10.2024	21.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешний осмотр высоковольтное напряжение КС-6кВ 514-862.	32255805/2110241755514
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Тульский РЭС	21.10.2024	21.10.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ПЛ-9-212 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201/2110241945463
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	22.10.2024	22.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Направить письмо в ПАО МТС о необходимости соблюдения контроля качества предоставляемых арендованных вышек.	322562/2210240119851
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Овраженский РЭС	22.10.2024	22.10.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ П5-777 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204/2110240903564
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ессейский РЭС	22.10.2024	22.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ-ПавВ ЯС-9 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32256001/2210240925669
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Темешукское ЭС Темешукский РЭС	22.10.2024	22.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ ТП ОК-1-930, выявленные замечания устранить.	32255905/2210240958097
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Геленджикский РЭС	22.10.2024	22.10.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ВР-1, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; Провести внешний осмотр ВЛ-10 кВ ВР-1	32256203/2210241027852
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Куцеевский РЭС	22.10.2024	22.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр инструмента оперативному и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонта трансформатора I и II кабелей.	32255802/2210241030670
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	22.10.2024	22.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешний осмотр высоковольтное напряжение КС-10кВ А117-А3841.	32255805/2210241059518
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Темешукское ЭС Темешукский РЭС	22.10.2024	22.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ ТП ОК-1-952, выявленные замечания устранить.	32255905/2210241054098
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	22.10.2024	22.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ В-1 от КТП-М3-303.	32255803/2210241135671
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Каневской РЭС	22.10.2024	22.10.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-1-708 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202/2210241138565
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апский РЭС	22.10.2024	22.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам осмотра ВЛ-6кВ Др-9 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; Провести внешний осмотр ВЛ-6кВ Др-9	32256202/22102411251854
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	22.10.2024	22.10.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и внешних муфт типа СТП, КВТЦ, КИТЦ, РОЛД, РОЛР».	32255805/2210241145515
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Крымский РЭС	22.10.2024	22.10.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ВА-5, после воздействия ветровых нагрузок.	32256204/2210241603856
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абский РЭС	22.10.2024	22.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Написать историю раскраски на опоре №16 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП АС-1752. Сообщить в ОМВД России по Абскому району о ДТП	32256201/2210241618557
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	22.10.2024	22.10.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и внешних муфт типа СТП, КВТЦ, КИТЦ, РОЛД, РОЛР».	32255805/2210241818520
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Изюмненский РЭС	22.10.2024	22.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102/2210242200376
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	23.10.2024	23.10.2024	Воздействие животных и птиц	В рамках программы 2026 года предусмотреть установку ПГУ на опоре №07 ВЛ 110 кВ Новороссовск - Неберезовская 2 зема. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новороссовск - Неберезовская 2 зема на участке опор №65-80. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Новороссовск - Неберезовская 2 зема при выявлении дефектов разработать комплекс мероприятий по устранению выявленных нарушений.	322562/2310240794888
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новобульварный РЭС	23.10.2024	23.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ П-1-391 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203/2110240825566
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апский РЭС	23.10.2024	23.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	по результатам осмотра КВЛ-10 Ап-18 при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; Провести внешний осмотр КВЛ-10 Ап-18	32256202/2210240915859
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ессейский РЭС	23.10.2024	23.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ-0,4кВ ЯС-1 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ	32255801/2210240958672
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Темешукское ЭС Темешукский РЭС	23.10.2024	23.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ ТП МД-1-751, выявленные замечания устранить.	32255905/2210241085099
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Темешукское ЭС Каневской РЭС	23.10.2024	23.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП КРЗ-3 - 214, выявленные замечания устранить.	32255903/2210241100111
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссовский РЭС	23.10.2024	23.10.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Организовать и выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Аз-3. По результатам осмотра КВЛ 10 кВ Аз-3 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов	32256205/2310241120880
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС	23.10.2024	23.10.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты изготовления. Дефекты монтажа	Выполнить проверку соответствия монтажа опорных шпестей используемой документацией устройства РЗА ПС 110 кВ Пасечная. Направить письмо группе компаний ЧЭАЗ с указанием о необходимости усиленного контроля при комплектации комплект РЗА, а именно провести дополнительный контроль, последний пункт комплектации производства Рязань Солид; Провести инструктаж персоналу РЗА о необходимости применения устройств РЗА, подлежащих обязательной проверке при монтаже.	322558/2310241256548
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Крымский РЭС	23.10.2024	23.10.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ВА-5, после воздействия ветровых нагрузок.	32256204/2310241258662
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Коммунарский РЭС	23.10.2024	23.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105/2210241349377

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Советский РЭС	28.10.2024	28.10.2024	Дефекты (повреждения) пролета, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести тематическую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Исходная кабель и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТК, КВТЦ, КВТЦ, РОЛС, РОЛТ».	32255805 2810241530546
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Пригородно-Аткарский РЭС	28.10.2024	28.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 3-2 от КТП 10,0/0,4кВ БЛ3-54, выявленные замечания устранить.	32255904 2810241530509
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	28.10.2024	28.10.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10,0/0,4 кВ К08-974 Ф, 2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 2810241612574
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красногвардейский РЭС	28.10.2024	28.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32251106 2810241914395
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Датинский РЭС	28.10.2024	29.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отопление (погрешдение) оборудования потребителя электрической энергии	После устранения повреждения обеспечить готовность и включение ТП-1356 по нормальное схеме.	32255802 2810243202637
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адырский РЭС	28.10.2024	29.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр оборудования ТП-4401 с составлением акта осмотра.	32255801 2810242104558
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	28.10.2024	29.10.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ст-20. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ст-20 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов	32256205 2810242315876
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Апанский РЭС	28.10.2024	29.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	по результатам осмотра КВЛ-16-Ан-74 при выявлении дефектов разработать материалы по их устранению. Провести инспекционный осмотр КВЛ-16-Ан-74	32256202 2810242312879
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крынский РЭС	28.10.2024	29.10.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 6-ВА-11, после воздействия аэродинамических нагрузок.	32256204 2810242347878
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	29.10.2024	29.10.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-6 кВ 3-1 при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ 3-1	32256201 2810240018877
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лаптевский РЭС	29.10.2024	29.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Мастеру производственного участка провести внеочередной осмотр ТП-121 с применением ТВК.	32255804 2810240026531
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	29.10.2024	29.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отопление (погрешдение) оборудования потребителя электрической энергии	Написать письмо собственнику ТП Т400 (на балансе быт. объекта «Солнечный») о необходимости ремонта и организации эксплуатации в соответствии с проектом	32255806 2810240049535
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	29.10.2024	29.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ревизию проводов ОД-110 кВ, КВЛ-110 кВ на ЛС: 110 кВ Володаров.	322554 2910240140247
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	29.10.2024	29.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отопление (погрешдение) оборудования в смежной электрической сети	Провести осмотр 2см 10 кВ на ЛС 110 кВ Юго-Западные.	322554 2910240195250
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	29.10.2024	29.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ 3-2 от КТП КС-2-769.	32255603 2810240220685
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	29.10.2024	29.10.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Ул-3 -942;. Провести ревизию стержня пролета провода в пролете опор 4 -9 ВЛ 0,4 кВ ТП Ул-3 -942.	32255502 2810240408452
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Каневский РЭС	29.10.2024	29.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ПЖ-3 -128, выявленные нарушения устранить.	32255903 2810240805116
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Кошехабльский РЭС	29.10.2024	29.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 2810241010394
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	29.10.2024	29.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекцию высоковольтные вставки КС 10-100-41573	32255806 2810241013554
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Каневский РЭС	29.10.2024	29.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 2 ТП FO-3-355 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 2810241105575
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кущевский РЭС	29.10.2024	29.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный инструктаж оперативно и ремонтному персоналу по вопросам особенностей эксплуатации и ремонта трансформатора 1 и П.1 приборов.	32255603 2810241115688
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	29.10.2024	29.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10,0/0,4 кВ ТП ДМ-3-482, выявленные замечания устранить	32255905 2810241249101
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	29.10.2024	29.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101 2810241310396
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Каневский РЭС	29.10.2024	29.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП ПМ-7-791, выявленные замечания устранить.	32255903 2810241350116
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	29.10.2024	29.10.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Направить отчетные в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети.	32255205 2810241501577
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	29.10.2024	29.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отопление (погрешдение) оборудования потребителя электрической энергии	После АБР потребителя ввести в работу ВВ-10 кВ ПШ-204 по схеме нормального режима	32255403 2810241602556
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красногвардейский РЭС	29.10.2024	29.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 2810241910397
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кущевский РЭС	29.10.2024	29.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ба-3 -596 с целью выявления дефектов.	32255602 2810241941687
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Кошехабльский РЭС	29.10.2024	29.10.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр опор № 3 и № 5 3-1 от КТП 10,0/0,4 кВ П7-790, на предмет выявления повреждений стержня телы опор в результате динамического рывка при ДП.	32255105 2810242013398
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	29.10.2024	30.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отопление (погрешдение) оборудования потребителя электрической энергии	обеспечить готовность включение ТП-Х259n	32255807 2810242105994
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Красногвардейский РЭС	29.10.2024	30.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отопление (погрешдение) оборудования потребителя электрической энергии	Направить претензионное письмо о своевременном обслуживании ТП-К460n Спиродомовой М.И.	32255803 2810242405992
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Брюсовский РЭС	29.10.2024	30.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ. ПС-7, выявленные нарушения устранить	32255901 2810243018013
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адырский РЭС	29.10.2024	30.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр оборудования ТПА192 с составлением акта осмотра.	32255801 2810243225560
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	29.10.2024	30.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отопление (погрешдение) оборудования потребителя электрической энергии	По заявке потребителя подать напряжение на ТП ПС-5 540n	32256205 2810243219880
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	29.10.2024	30.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ИС-1, выявленные нарушения устранить.	32255905 2810243212804
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лаптевский РЭС	29.10.2024	30.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекцию высоковольтные вставки КС-10 кВ №2-1266n.	32255804 2810243215552
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	30.10.2024	30.10.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-10 кВ АА-5 при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ АА-5	32256201 3010240055882
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крынский РЭС	30.10.2024	30.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отопление (погрешдение) оборудования потребителя электрической энергии	Обеспечить включение ВЛ 6-ВА-6 по схеме нормального режима.	32256204 3010240211881
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лаптевский РЭС	30.10.2024	30.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Мастеру производственного участка провести внеочередной осмотр ТП-П159 с применением ТВК.	32255804 3010240240657
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адырский РЭС	30.10.2024	30.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекцию высоковольтные вставки КС-10 кВ №1-14923-А23n.	32255801 3010240830556
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	30.10.2024	30.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф 3 от КТП 10,0/0,4 кВ СТ-3-092 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 3010241245576
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Брюсовский РЭС	30.10.2024	30.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП ПРЛ-1 - 587.	32255901 3010241315704
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Каневский РЭС	30.10.2024	30.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП К-9 -498, выявленные замечания устранить.	32255903 3010241510117
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красногвардейский РЭС	30.10.2024	30.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 3010241515399
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красногвардейский РЭС	30.10.2024	30.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр РУ-0,4кВ ТП ИМ-1-49 на предмет дефектных элементов ТП.	32255701 3010241905301
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кущевский РЭС	30.10.2024	30.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ч-5 -603 с целью выявления дефектов.	32255602 3010242010689

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Северо-Кавказский ЭС Славянский РЭС	30.10.2024	30.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф2 от КТП ГН1-629 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702 3010242106754
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС Новороссийский РЭС	30.10.2024	31.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ Ра-1. По результатам осмотра ВЛ 6 кВ Ра-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов	32256205 3010242108184
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Каневской РЭС	30.10.2024	31.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Обеспечить учет и оценку тех. состояния опоры № 42 ВЛ 10 кВ КТ-3 по которой протекал ток замыкания на «землю» с отражением в «Парные особо опасных мест» в схемах.	32255903 3010242108106
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Солнечные ЭС Лауревский РЭС	30.10.2024	31.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Обеспечить готовность включения ТП-3127н (собственник гражданин Анапсов Э.С.).	32255804 3010242104056
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС Абдинский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ 6 кВ Х-25 при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ Х-25.	32256201 311024005885
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманский ЭС Калининский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Обеспечить учет и оценку тех. состояния опоры № 70 ВЛ 10 кВ НС-5.7 по которой протекал ток замыкания на «землю» с отражением в «Парные особо опасных мест» в схемах.	32255902 3110240015805
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС	31.10.2024	31.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести анализ наличия аналоговых приводов регуляторов. Разработать график проверки аналоговых приводов регуляторов с целью устранения дефектов со сроком до 31.12.2025.	322561 3110240020015
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Солнечные ЭС Тульский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Крт-1-98.	32255806 311024004559
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС Апанский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	По завершению работ на потребителе учесть особенности включения РПН ТП КТ-721511Н по схеме нормального режима работы.	32256202 3110240110886
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС Апанский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	по результатам осмотра ВЛ 10 КТ-3 при выявлении дефектов разработать материалы по их устранению. Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 КТ-3	32256202 3110240115887
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гигитинский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику Ю.	32255103 3110240065400
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП П-5 - 11. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в проекте опоры ВЛ-12а0В/0,4 кВ ТП П-5 - 11	32255501 3110240715451
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП П-5 - 11. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в проекте опоры ВЛ-12а0В/0,4 кВ ТП П-5 - 11	32255501 3110240715450
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Новороссийский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести осмотр ВЛ 10 кВ ВЛ 6-4 ПК-110 кВ Новороссийск, при выявлении нарушений наметить мероприятия со сроком устранения.	32256003 311024040016
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тастышевский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	После АБР потребителя ввести в работу ВВ-10 кВ И4-412 по схеме нормального режима.	32255405 3110240085265
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тастышевский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	После АБР потребителя ввести в работу ВВ-10 кВ И-105 по схеме нормального режима.	32255405 3110240091266
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести осмотр ВЛ 10 кВ 3-3 от ИС-110 кВ Зарк, при выявлении нарушений наметить мероприятия со сроком устранения.	32256005 3110240914017
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Хр-1-456. Провести регулировку стрелы провеса провода в проекте опор 4-9 ВЛ 0,4 кВ ТП Хр-1 - 456.	32255502 311024091453
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Изюмский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику Ю.	32255102 3110241014401
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраженский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф 1 от ТП 10/0,4 кВ У3-259 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 3110241103579
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кущевский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ №2 ТП Ба-3 - 619 с целью выявления дефектов.	32255602 3110241180691
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ К08-974 Ф.3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 3110241328580
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Кромынский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Направить письмо в правоохранительные органы по факту определения виновника повреждения ВЛ 10 кВ ВВ-3 и вложения гражданского материала по делу филиала ПАО «Россети Кубань».	32255901 311024135807
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметовский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр 9 ТП от ВЛ 10кВ СЩ4, на выявление возможных дефектов уходящих в нормальную работу ВЛ.	32255605 311024141690
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	31.10.2024	31.10.2024	Дефекты (включая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа Дефекты изготовления	Направить прошение претензионной работы с ООО «ЭРЭС ПНК/ИПН/ИПН» на предмет соблюдения гарантийных обязательств по договору подряда от 22.06.2021 №407/56-1077. Направить информацию о технологическом нарушении, с повреждением оборудования обработанном месом одного года, на ИС 35 кВ Пана, в адресное письмо компании ПАО «Россети» для принятия решения о последующей замене оборудования путем замены кабеля на кабель КВЭ-10кВ/0,4кВ с изоляцией КИ-1 на кабель ПММ «Экостеп» (выявление повреждения и для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование вставке кабельного участка Д140-04/М1 на КВЭ-10кВ Д100-Д140.	322551 311024161133
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Солнечные ЭС Лагонский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование вставке КВ-10кВ А76-А104 (4).	32255802 3110241616555
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Солнечные ЭС Адыгейский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование вставке КВ-10кВ А76-А104 (4).	32255801 3110241624561
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Солнечные ЭС Хостинский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование вставке КВ-6кВ Х392-Х393.	32255807 3110241645562
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Гуляевский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от 2 ТП СВ-1-372 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 3110241735581
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красногвардейский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику Ю.	32255106 3110241816402
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС Апанский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ал-34 при выявлении дефектов разработать материалы по их устранению. Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Ал-34.	32256202 3110241810891
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Солнечные ЭС Солынский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Обеспечить готовность к включению на ИС Сечи И-6-С13 после устранения повреждения ПИ-6 Т-1 и ТП-80Н (потребитель ООО «Ремонт Панет»).	32255805 311024185569
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пб-3 - 55. Провести регулировку стрелы провеса провода в проекте опор 9-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пб-3 - 55.	32255502 3110241930454
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кущевский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ №1 ТП Ч-5 - 655 с целью выявления дефектов.	32255602 3110241934092
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Теучежский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести измер нагрузки на ТП АД1-7-52	32255406 3110241943260
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западный ЭС Абдинский РЭС	31.10.2024	31.10.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Мм-5 при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Мм-5.	32256201 3110242105889
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Приморско-Артровский РЭС	31.10.2024	01.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ СТ-7, выявленные нарушения устранить.	32255904 311024235808
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тастышевский РЭС	01.11.2024	01.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замену поврежденных ПК-10 кВ в ТП-10/0,4 кВ ПБ-2-306. Провести осмотр ПП-10/0,4 кВ ПБ-2-306	32255405 0111240293605
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	01.11.2024	01.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ПБ-3 - 643 с целью выявления дефектов.	32255602 0111242346093
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский РЭС	01.11.2024	01.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП КВ-1-107, выявленные нарушения устранить.	32255902 0111242350089
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	01.11.2024	01.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	После АБР потребителя ввести в работу ВВ-10 кВ ПШ-204 по схеме нормального режима.	32255403 0111242350290
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Каневский РЭС	01.11.2024	01.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Г0-4-329 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 0111242105582
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кущевский РЭС	01.11.2024	01.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ПБ-3 - 643 с целью выявления дефектов.	32255602 0111242346093
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	01.11.2024	01.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ЧБ-2 - 907, выявленные замечания устранить.	32255903 011124239119
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Солнечные ЭС Лауревский РЭС	01.11.2024	01.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ВВ-355-3206 с оформлением листа осмотра, на выявление деревьев угрожающих падением на провода и на место охранной зоны, и внесению прогноза требуемых частей от ДКР.	32255804 0111243110757
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	01.11.2024	01.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр опоры ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП Ра-10-139.	32255603 0111243145694

23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Союзинское ЭС Союзинский РЭС	01.11.2024	01.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ Т-1 и ТП-20м	32255805 011241356571
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Союзинское ЭС Союзинский РЭС	01.11.2024	01.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт КЛ 0,4 кВ №2 Гагаринская ТП-177	32255805 011241456573
01. Республика Адыгея	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Красноармейский РЭС	01.11.2024	01.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения работ по обслуживанию объектов согласно годовому графику ТО.	32255106 011241500403
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Тульский РЭС	01.11.2024	01.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ПЛ-4-1291 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 011241645853
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Местовский РЭС	01.11.2024	01.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-10-232. Выполнить регулярную стрелу провиса провиса в пролете опор 24-24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП М-10-232.	32255503 011241934377
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	01.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП С-1-1285.	32255502 011242054555
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Союзинское ЭС Динковский РЭС	01.11.2024	02.11.2024	Воздействие организационных, участвующих в технологическом процессе: Отключение (поверждение) оборудования потребителями электроснабжения	После устранения повреждений обеспечить стойкость в включении ТП-010м по нормальным условиям.	32255802 011242136568
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Союзинское ЭС Динковский РЭС	01.11.2024	02.11.2024	Дефекты (искажения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую услугу с электромонтажом по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Исследования кабеля и технологии монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КЭПН, КЭПН, РОЛ, РОЛТ».	32255802 011242236567
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Союзинское ЭС Тульский РЭС	01.11.2024	02.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 П-132-4 на предмет угрожающей падению деревьев или снежной массы.	32255806 011242258563
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Союзинское ЭС Тульский РЭС	01.11.2024	02.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр Кр-5-36	32255806 011242258572
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	01.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 100,4 кВ ПР-6-425 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 011242340584
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Союзинское ЭС Адыгейский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование кабельных ВЛ (№ВЛ ПП-21(2)П-910-962).	32255801 0112424007613
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Союзинское ЭС Динковский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Дефекты (искажения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую услугу с электромонтажом по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Исследования кабеля и технологии монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КЭПН, КЭПН, РОЛ, РОЛТ».	32255802 011242405584
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Союзинское ЭС Тульский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-04ВЛ П-8-133	32255806 011242601566
01. Республика Адыгея	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейское ЭС	02.11.2024	02.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ВМН на МВ-10 кВ Т-2 ТП 110 кВ Тренинское.	322554 0211246630276
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Союзинское ЭС Союзинский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести осмотр КЛ 0,4 кВ 138-356 КРН-111а	32255505 011246047585
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Калининский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП1-3-319, выявленные нарушения устранить.	32255902 011246085090
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ессейский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	При проведении текущего обслуживания оборудования ПС 35-110кВ проводить инспекционный осмотр трансформаторов тока 6-10кВ на наличие загрязнения, микротрещин и других повреждений. При необходимости проводить их очистку или замену.	32255601 021124690095
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП КН-5-10, выявленные нарушения устранить.	32255903 0211246917120
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП ПЛ-1-820. При выявлении нарушений направить дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	32256005 0211246934712
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Козловский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП ПЛ-3-544. При выявлении нарушений направить дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	32256001 0211247001713
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП ПЛ-6-112. При выявлении нарушений направить дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	32256005 0211247103714
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Измеренский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Пис-1, на предмет выявления деформации (раскачивания) проводов, при необходимости предусмотреть регулярное стрелу провиса проводов при операциях ТО воздушной линии.	32255102 0211247105134
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Измеренский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Пис-4, на предмет выявления изоляторов имеющих механические повреждения, ослабления крепления изоляторов в месте посадки на штырь прогона (отсутствие изолятора от вертикального положения изолятора (опора)), при необходимости предусмотреть их замену при операциях ТО воздушной линии.	32255102 0211247102135
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП ПЛ-3-913. При выявлении нарушений направить дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	32256005 0211247105715
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ч-8-116.	32255502 0211247104712
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП К-9-091 на предмет дефектных элементов ВЛ	32257301 0211247119302
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейское ЭС Динской РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП ПС-7-70 с оформлением листа осмотра линии 0,4 кВ	32255402 0211247127233
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП А-1-80. При выявлении нарушений направить дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	32256005 0211247130716
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекцию ширины провиса ВЛ 110кВ Кубанская линия-Гуляевская. Выполнить осмотр ВЛ 110кВ Кубанская линия-Гуляевская на предмет деревьев угрожающих падением на провода ВЛ из снежной массы ЭЭП.	322552 0211247131109
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Строительный РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выявление поврежденной железобетонной опоры, по которой пролеток ток замыкания на землю в «Перечень особо опасных мест структурного повреждения в зоне эксплуатационной ответственности которого находится линия ВЛ, в раздел - «Перечень опор, подлежащих замене». Опора №6-56 ВЛ-10кВ СМ-24.	32255604 0211247132711
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить письмо в администрацию Кукуевского района о недопущении нарушений требований Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 ТО нормам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», при выполнении сельскохозяйственных и других видов работ в охранных зонах ВЛ.	322556 0211247158716
01. Республика Адыгея	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Гитовский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Ку-2, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости выполнить рубку аварийных деревьев.	32255103 021124716136
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейское ЭС Динской РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Д-1 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402 0211247230238
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ ПД7-1063 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255305 0211247247587
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейское ЭС Динской РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП ВС-2-682 с оформлением листа осмотра ВЛ	32255402 0211247257237
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Приморско-Ахтарский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 100,4 кВ ВР-6-427, выявленные нарушения устранить.	32255904 0211247306000
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Южно-Западное ЭС Абинский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Мн-5-555, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению, провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП Мн-5-555.	32256201 0211247308805
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кукуевский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-6-78 с целью выявления дефектов.	32255602 0211247313698
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Союзинское ЭС Тульский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	В инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Г112 - ГТ1 Г561н, пережечь провода в пролете опор №3,6	32255806 0211247315601
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Каневской РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП КЛ-5-878 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 0211247317588
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кукуевский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Пис-1-1410 с целью выявления дефектов.	32255602 0211247318699
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ессейский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ -1 от ТП ПС-3-364.	32255601 0211247319096
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Таманское ЭС Каневской РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Ч-3-830, выявленные нарушения устранить.	32255903 0211247319121
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Щербинский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №9-Н10 от КТП П-112 выполнить регулярную стрелу провиса.	32255605 0211247320712
23. Краснодарский край	федеральное государственное учреждение «Кубань» филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 100,4 кВ ХТ-1-165 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 0211247325589

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	02.11.2024	03.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	ВЛ 0.4 №1 ТП ПВ-11 - 298 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256102 01124203099
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 вб 0.2 от КТП 100.4 вб ЛЯ-6-369 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 021124031592
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тиморецкое ЭС Тиморский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 вб 0-1 от ТП Б-6-167. При выявлении нарушений наметить дальнейшие мероприятия со стороны устройства.	32256005 02112404719
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тиморецкое ЭС Тиморский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 вб 0-2 от ТП Б-6-167. При выявлении нарушений наметить дальнейшие мероприятия со стороны устройства.	32256005 0211242105720
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкальский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 № 1 ТП ГО-3-352 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 021124210993
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 №2 ТП Кв-2 - 443; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9--11наВЛ 0.4 №2 ТП Т-4 - 813	32255501 0211242155485
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкальский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 № 2 ТП МВ-3-567 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 021124214594
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Гуляевский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 вб № 1 ТП ПЛ-4-1099 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 021124215795
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	02.11.2024	02.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несовершенство выявление и устранение дефектов.	Провести расстановку ТН-35 вб Витаминкобаштан на ИС-35 вб Каншапо.	322554 021124225277
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	02.11.2024	02.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрезание) оборудования в смежной электрической сети	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 вб ВВ-2.	32255403 021124225338
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	02.11.2024	03.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 №2 ТП Т-4 - 813. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №15--18наВЛ 0.4 №2 ТП Т-4 - 813	32255501 0211242303486
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Гуляевский РЭС	02.11.2024	03.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 вб № 3 ТП ОД-9-88 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 0211242307596
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несовершенство выявление и устранение дефектов.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование впадения КСЛ-6АВ-1238-8441.	32255805 011240015570
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тиморецкое ЭС Тиморский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 вб В-4 от ИС-35 вб Болышино, при выявлении нарушений наметить мероприятия со стороны устройства.	32256005 01124002018
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Соверский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрезание) оборудования потребителей электрической энергии	После АБР потребителя ввести в работу МВ-10 вб СХ-3 на схеме нормального режима.	32255404 011240132568
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Соверский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр поврежденного изолятора ф. "Р" на опоре № 41 на ВЛ-10 вб ЛВ-1. Провести осмотр ВЛ-10 вб ЛВ-1 на предмет наличия повреждений проводов.	32255404 011240148294
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Таттаунайский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрезание) оборудования потребителей электрической энергии	После АБР потребителя ввести в работу МВ-10 вб ТМ-6 на схеме нормального режима.	32255405 011240206269
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несовершенство выявление и устранение дефектов.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование впадения КСЛ-6АВ В-1-РП-1-30.	32255805 011240206587
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0.4 №1 ТП Хр-5 - 431. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 4-9 ВЛ 0.4 №1 ТП Хр-5 - 431.	32255502 011240705473
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 вб Хл-6, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провод ВЛ при необходимости выполнить обрезку выявленных деревьев.	32255404 011240705138
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрезание) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность в исключению на ПС Адыгейские В-6 Ал-204 после устранения повреждения ПК-6 Т-1 в ТП ТП-105% (потребительское Кашинское ВЛ).	32255805 011240726600
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 вб ВЛ-3 ТП ПЛ-15-263. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 10--11 ВЛ 0.4 вб ВЛ-3 ТП ПЛ-15-263.	32255503 011240742438
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апанский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	По завершению работ провести испытания повышенным напряжением КСЛ-10 Ал-36. Провести ремонт КСЛ-10 Ал-36.	32256202 011240809910
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрезание) оборудования потребителей электрической энергии	После АБР потребителя ввести в работу МВ-10 вб ИТ-7 на схеме нормального режима.	32255402 011240825291
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Апанский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (подрезание) оборудования потребителей электрической энергии	По завершению работ на потребительском участке обеспечить выполнение В-10 ТС-1 на схеме нормального режима работы.	32256202 011240831909
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0.4 №2 ТП ЖУ-9 - 410 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии. По результатам осмотра апплантировать обрезку кроны деревьев	32256102 011240918400
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Калининский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 2 КТП П-1-381, выявленные нарушения устранить.	32255902 011240930993
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кунаевский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несовершенство выявление и устранение дефектов.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 вб №1 ТП Кв-6 - 80 с целью выявления дефектов.	32255602 011240941702
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Кореновский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 №1 ТП ПБ-4 - 113, выявленные замечания устранить.	32255901 011241000978
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 вб Л-1 ТП Л-35-369. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 2-3--2-4 ВЛ 0.4 вб Л-1 ТП Л-35-369.	32255503 011241025440
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0.4 №4 ТП З-9 - 220. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 09--20 ВЛ 0.4 №4 ТП З-9 - 220.	32255502 011241030474
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Каневский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 №2 ТП РКВ-3 - 1043, выявленные нарушения устранить.	32255903 011241045122
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС	03.11.2024	03.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несовершенство выявление и устранение дефектов.	Выполнить инспекционный телевизионный контроль БСК-110 на ИС 110 в Мостовская.	322555 0311241058449
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Ленинградский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несовершенство выявление и устранение дефектов.	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование впадения КСЛ-10 вб ЛЗФВ-12526.	32255804 011241115759
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 вб Л-2 ТП Л-36-1-361; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 1-2--1-3 ВЛ 0.4 вб Л-2 ТП Л-36-1-361.	32255503 011241155439
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кунаевский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несовершенство выявление и устранение дефектов.	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0.4 вб №1 ТП Ств-5 - 173 с целью выявления дефектов.	32255602 011241219703
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0.4 №4 ТП РД-4 - 278 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256102 011241226401
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Выселковский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ТП БС-1 - 419 выполнить контроль нагрузки силового трансформатора	32256101 011241240159
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несовершенство выявление и устранение дефектов.	Выполнить инспекционный осмотр РУ-0.4 вб ТП НМ-11-14 на предмет дефектных элементов ТП.	32255701 011241260933
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Калининский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 № 2 КТП П-В-406, выявленные нарушения устранить.	32255902 011241328094
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0.4 №1 ТП БУ-7 - 20 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256102 01124133402
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Выселковский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	ВЛ 0.4 №2 ТП КС-7 - 419 выполнить осмотр опор смежных опор №6 на наличие повреждений	32256101 011241558403
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	03.11.2024	03.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 №1 ТП Вб-5 - 905. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №22--23наВЛ 0.4 №1 ТП Вб-5 - 905	32255501 0112412964409
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	03.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 №1 ТП Мв-2 - 415; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 2-18--2-18наВЛ 0.4 №1 ТП Мв-2 - 415	32255501 011242155490
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	03.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 №1 ТП Кв-2 - 445; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6--7наВЛ 0.4 №1 ТП Кв-2 - 445	32255501 011242149491
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	03.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0.4 №1 ТП Мв-2 - 404; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №48--49наВЛ 0.4 №1 ТП Мв-2 - 404	32255501 011242209492

23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Мэ-3 - 2457. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№1-21--22наВЛ 0,4 кВ №2 ТП Мэ-3 - 2457	3225501 041124070493
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Т-4 - 841. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№10-11наВЛ 0,4 кВ №3 ТП Т-4 - 841	3225501 041124090494
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ УР-1 на выявление дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255601 0411241059706
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Красноярский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 ТП СК-9-699-3-3 на предмет регулировки стрелы провеса ВЛ.	32255403 0411241130296
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ-3,1 от ТП-Я-4-700. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4кВ-3,1 от ТП-Я-4-700.	32255901 0411241145441
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Усть-Лабинский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-1 - 711 выполнить инспекционный осмотр воздушной линии	32256104 0411241145404
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ-3,2 от ТП-Я-5-647. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1--2 ВЛ-0,4кВ-3,2 от ТП-Я-5-647.	32255902 04112411210442
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	04.11.2024	04.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Обратить внимание на необходимость выполнения проверки сопротивления изоляции между жилыми контрольными кабелями и цепями действия на коммутационные аппараты с использованием энергии зарядных конденсаторов при каждом плановом техническом обслуживании устройств РЗА. При проведении технического обслуживания трансформатора тока ТМБ на ПК-110 кВ «Ракетск» особое внимание уделить целостности и герметичности кабельных муфт.	322562 0411241211900
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ С-5, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провод ВЛ, при необходимости выполнить работу по вырубке угрожающих деревьев.	32255104 0411241215139
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ С-1, с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений.	32256001 0411241225707
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП С-1 - 109. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 5-6 ВЛ 0,4 кВ ТП С-1 - 109.	32255902 0411241225475
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Кошехобинский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр опор № 13 и №14 ВЛ 10 кВ Ка-5, на предмет выявления ослабления (растяжения) вехе проводов в момент зимнего сезона при падении кроны, при необходимости предусмотреть замену вехе при очередном ТО воздушной линии.	32255105 0411241245140
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ташинское ЭС Каменский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП ГР-3-80, выявленные нарушения устранить.	32255902 0411241310095
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динской РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр в пролете опор № 3- № 4 на ВЛ-10 кВ ПБ-11. Провести осмотр ВЛ-10 кВ ПБ-11 на предмет повреждения проводов.	32255402 0411241311306
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Свирский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 ТП ЖС-5-414 № 2 на предмет регулировки стрелы провеса.	32255404 0411241314308
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Изюмский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Пэ-3, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провод ВЛ, при необходимости выполнить работу по вырубке угрожающих деревьев.	32255102 0411241320141
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	При техническом обслуживании выключателя, типа ВМГ, обязательным порядке проверить механизмы выключения, при необходимости проводить его регулировку. Провести инспекционный осмотр ВЛ 110кВ Адыгейское - Лентриковск на предмет падения деревьев высотой 20 метров и более, угрожающих падением на ВЛ. По результатам осмотра принять решение по их спиливанию.	32256104 0411241320717
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Усть-Лабинский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ДБ-5 - 388 выполнить инспекционный осмотр воздушной линии	32256104 0411241330405
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Гуляевский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП В-2-56 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255101 0411241340697
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славянский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф0 от КТП М1-782 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255902 0411241400755
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Усть-Лабинский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	ВЛ 0,4 кВ ТП МН-5 - 566 выполнить инспекционный осмотр воздушной линии	32256104 0411241400406
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Сп-20. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Сп-20 разработать и выполнить мероприятия по устранению выявленных дефектов.	32256205 0411241420906
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Аштарьинский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-1 от КТП 10,4 кВ ЕЗ-28 на предмет выявления ослабления (растяжения) проводов. При необходимости заменить вехе при очередном ТО воздушной линии.	32255101 0411241405419
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Красноармейский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ПБ-3, на предмет выявления ослабления (растяжения) вехе проводов ВЛ, при необходимости предусмотреть замену вехе при очередном ТО воздушной линии.	32255106 0411241423142
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Усть-Лабинский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	ВЛ 0,4 кВ ТП ДБ-2 - 731 выполнить инспекционный осмотр воздушной линии. При необходимости спиливать обросты кроны деревьев.	32256104 0411241435707
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкальский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП М-1-549 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 0411241440598
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Авицкий РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Сп-3 на предмет выявления дефектов разработать материалы по их устранению. Провести инспекционный осмотр ВЛ-10 кВ Сп-3	32256202 0411241448905
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Тбилисский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	ВЛ 0,4 кВ ТП КВ-6 - 33 выполнить инспекционный осмотр воздушной линии	32256103 0411241514408
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Изюмский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-1 от КТП 10,4 кВ РП-550 на предмет выявления деформации (растяжения) проводов. При необходимости выполнить регулирование стрелы провеса проводов при очередном ТО воздушной линии.	32255102 0411241515407
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ташинское ЭС Бирюковский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ПРС-1 - 10, выявленные замечания устранить.	32255901 0411241530079
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ташинское ЭС Каменский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП ПС-2-7-194, выявленные нарушения устранить.	32255902 0411241540096
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Гитгинский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-2 от КТП 10,4 кВ ПБ-224 на предмет выявления деформации (растяжения) проводов. При необходимости выполнить регулирование стрелы провеса проводов при очередном ТО воздушной линии.	32255103 0411241550410
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кузнецкий РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ ПМ-1, с целью своевременного выявления дефектов и причин возможных отключений.	32255902 0411241554704
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Красноярский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ПС-175-287-1-линия на предмет регулировки стрелы провеса ВЛ.	32255403 0411241602997
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Изюмский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-1 от КТП 10,4 кВ ПБ-1-180 на предмет выявления деформации (растяжения) проводов. При необходимости выполнить регулирование стрелы провеса проводов при очередном ТО воздушной линии.	32255102 0411241608408
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Гитгинский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-2 от КТП 10,4 кВ Ку-1-274 на предмет выявления деформации (растяжения) проводов. При необходимости выполнить регулирование стрелы провеса проводов при очередном ТО воздушной линии.	32255103 0411241610411
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Гитгинский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-3 от КТП 10,4 кВ В-3-21 на предмет выявления деформации (растяжения) проводов. При необходимости выполнить регулирование стрелы провеса проводов при очередном ТО воздушной линии.	32255103 0411241620412
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозное ЭС Тупинский РЭС	04.11.2024	05.11.2024	Воздействие организаний, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Написать письмо собственнику ТПН 4639н ЛНХ Шарбинов В.И. о необходимости ремонта и организации эксплуатации в соответствии с правилами	32255806 0411241625598
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ Д-1 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32256001 0411241630705
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ ВБ-7 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32256001 0411241636708
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Канкальский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП К-7-4687 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 0411241645999
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-4 - 920. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№21--22наВЛ 0,4 кВ №2 ТП Т-4 - 920	3225501 0411241645495
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокузнецкий РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ВБ-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 0411241650267
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ПБ-3 - 614. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№15--16наВЛ 0,4 кВ ТП ПБ-3 - 614	32255001 0411241655507
23. Красноярский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ташинское ЭС Канский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Обеспечить учет в отчете по состоянию опоры № 30 ВЛ 10 кВ ПД-3 по которой прокатил трос зыблившая на "Землю" с отражением в "Перечне особо опасных мест" и в схемат.	32255903 0411241656010
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-2 от КТП 10,4 кВ Р5-120 на предмет выявления поломок проводов. При необходимости выполнить их замену при очередном ТО воздушной линии.	32255104 0411241657404

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ МВ-5 при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ МВ-5 и провести ДФУ урочающих падением на провода ВЛ извне отранной зоны.	3225620 0411241659904
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лыбские ЭС Курганский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП П-4 - 36. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№18--19наВЛ 0,4 №1 ТП П-4 - 36	3225503 0411241705506
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тамашевские ЭС Бромовский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП З-5 - 221, выявленные замечания устранить.	3225590 041124171080
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов		Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ ЛГ-9 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	3225503 0411241715723
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лыбские ЭС Курганский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП М-4 - 409. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№23--24наВЛ 0,4 №2 ТП М-4 - 409	3225503 0411241715505
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ З-1 от КТП 10/0,4 кВ СГ-465, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости выполнить вырубку выступающих деревьев.	3225504 0411241730405
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лыбские ЭС Курганский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Ка-3 - 101; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№17--1-1наВЛ 0,4 №2 ТП Ка-3 - 101	3225503 0411241730504
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лыбские ЭС Курганский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Т-5 - 823. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№118--1-20наВЛ 0,4 №2 ТП Т-5 - 823	3225503 0411241740503
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лыбские ЭС Курганский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП П-5 - 703; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№8--9наВЛ 0,4 №1 ТП П-5 - 703	3225503 0411241745502
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лыбские ЭС Курганский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП В-7 - 95; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№28--29наВЛ 0,4 №2 ТП В-7 - 95	3225503 0411241750501
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лыбские ЭС Курганский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП П-4 - 42; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№21--22наВЛ 0,4 №2 ТП П-4 - 42	3225503 0411241755500
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лыбские ЭС Курганский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП П-4 - 226; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№17--1наВЛ 0,4 №1 ТП П-4 - 226	3225503 0411241805499
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ З-1 от КТП 10/0,4 кВ ХЗ-541, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости выполнить вырубку выступающих деревьев.	3225504 0411241810406
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Гуляевский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП КВ-5-1023 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	3225503 0411241814600
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лыбские ЭС Курганский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП П-5 - 667; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№12--1-1наВЛ 0,4 №1 ТП П-5 - 667	3225503 0411241814598
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Советский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа.	Дефекты монтажа	Провести техническую работу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и оконечных муфт типа СТП, КВТП, КВТП, РОЛ, РОЛТ».	3225505 0411241817588
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лыбские ЭС Курганский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП П-4 - 44; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№11--12наВЛ 0,4 №1 ТП П-4 - 44	3225503 0411241820407
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Емелябинский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ З-3 от КТП 10/0,4 кВ З1-9-829, на предмет выявления элементов СВ-1-1, несвоевременно выполнено обследование территории. При необходимости предусмотреть их замену при формировании программы очередного капитального ремонта ВЛ.	3225505 0411241825409
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лыбские ЭС Курганский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Ка-6 - 58; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№15--16наВЛ 0,4 №1 ТП Ка-6 - 58	3225503 0411241840466
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лыбские ЭС Курганский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП П-6 - 61; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№9--10наВЛ 0,4 №1 ТП П-6 - 61	3225503 0411241845446
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лыбские ЭС Курганский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП В-5 - 834; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№4-4--5наВЛ 0,4 №1 ТП В-5 - 834	3225503 0411241850445
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лыбские ЭС Тбилисский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	ВЛ 0,4 №2 ТП ТБ-3 - 73 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии. По результатам осмотра при необходимости запланировать работу crews деревьев.	3225603 0411241906409
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лыбские ЭС Мостовский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Я-4-700; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор П-11 ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Я-4-700	3225503 0411241915443
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тамашевские ЭС Калининский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 КТП ГВ-1-385, выявленные нарушения устранить.	3225590 0411241930097
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тамашевские ЭС Бромовский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП КВ-1 - 337, выявленные замечания устранить.	3225590 0411241942081
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	04.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Рв-2 на предмет ДФУ урочающих падением на провода ВЛ извне отранной зоны. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Рв-2 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний	3225620 0411241949003
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов		Провести инспекционный осмотр ВЛ ВЛ ВМ-5/М-1 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	3225503 0411241945724
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Каневский РЭС	04.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП ГО-1-316 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	3225502 0411242050601
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лыбские ЭС Мостовский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Ун-1-595; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 4--5 ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Ун-1-595	3225503 0411242015444
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Каневский РЭС	04.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП ДМ-3-368 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	3225502 0411242042602
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП А-5-107, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению; провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП А-5-107.	3225620 0411242102897
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Ленинградский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов		Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Д09-1181 с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода извне отранной зоны, и выполнения проекта требуемых частей от ДФУ.	3225504 0411242120581
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тамашевские ЭС Калининский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 КТП ПГ-2-7-192, выявленные нарушения устранить.	3225590 0411242130098
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динковский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ТП ИС 10-4-150; Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ТП ИС 10-4-150 с оформлением листа осмотра ВЛ	3225502 0411242130230
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тамашевские ЭС Бромовский РЭС	04.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 10 кВ ПРС-1 для определения наличия узлов рыхлости в отранной зоне ВЛ.	3225590 0411242140811
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таврические ЭС Павловский РЭС	04.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л-3 от ПС 35 кВ Ленинградские, при выявлении наружной повислости мероприятия по срокам устранения	3225604 0411242145019
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лыбские ЭС Кореновский РЭС	04.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	ВЛ 0,4 №2 ТП ПБ-6 - 677 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	3225602 0411242214410
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гиагинский РЭС	04.11.2024	04.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ З-2 от КТП 10/0,4 кВ ПБ-401 на предмет выявления деформации (раскачивания) проводов. При необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов при очередном ТО воздушной линии.	3225503 0411242258413
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тбилисский РЭС	04.11.2024	05.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов		Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование кабельной трассы КТ 10/0,4 кВ ТПН-70(2)	3225506 0411242315593
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Лагодинский РЭС	04.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить техническое обслуживание оборудования 10/0,4кВ ТП-д17	3225802 0411242327591
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	04.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ВВ-1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	3225505 0411242329623
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Иسنый РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов		Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ ЕС-5 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	3225601 0511240015709
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Тульский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов		Выполнить замера проходов изоляторов ТЛГ 309.	3225506 051124003602
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тамашевские ЭС Калининский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов		Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ П-2, выявленные нарушения устранить.	3225590 0511240104812
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Лабинский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических voltages.	Ветровые нагрузки	Мастеру производственного участка провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ПМ-4-2220 с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода извне отранной зоны, и выполнения проекта требуемых частей от ДФУ.	3225504 0511240151582
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тамашевские ЭС Тамашевский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов		Обсудить учет в отчете тек. состоянии опоры № 20 ВЛ 10 кВ ОК-1 по которой прокатал тек. замывания на "землю" с отражением в "Актисе особо опасных мест" и в схемах.	3225505 0511240328089

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» СоциальноеЭС Лагоaisский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10 фВ3-Д200/Д35м/Д35м и согласно листов осмотра составить исчерпывающие мероприятия	32255802 051124036590
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» СоциальноеЭС Соинский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие организмов, участвующих в технологическом процессе: Обрушение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	После устранения повреждений и проведения ВВИ абонентом обеспечить готовность к включению КЛ-10кВ Аэ-315-ТС-2500 (ТРС-113) на нормальный режим	32255805 0511240347580
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Отраденский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ О-2 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255204 0511240442624
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АлагейскиеЭС Аштарский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ 3-1 от КТП 10/0,4 кВ Сб-108 на предмет выявления деформации (растяжения) проводов. При необходимости выполнить регулирование стрелы провеса проводов при очередном ТО воздушной линии.	32255101 0511240540114
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АлагейскиеЭС Аштарский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Гололедно-изморозные отложения	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ 3-2 от КТП 6/0,4 кВ Фв4-145 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости выполнить вырубку вышеуказанных деревьев.	32255101 0511240544115
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» СоциальноеЭС Лагоaisский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высветление оптических кабелей РУ-8-0кВ №1 на ВЛ-10кВ РП-8 - Д32Н1.	32255802 0511240608610
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АлагейскиеЭС Аштарский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ 3-1 от КТП 10/0,4 кВ Бв4-572 на предмет выявления деформации (растяжения) проводов. При необходимости выполнить регулирование стрелы провеса проводов при очередном ТО воздушной линии.	32255101 0511240642116
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» ЛабинскиеЭС Лабинский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Ув-8 во всей длине.	32255502 0511240645448
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АлагейскиеЭС Аштарский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ 3-1 от КТП 10/0,4 кВ ЕЗ-28 на предмет выявления деформации (растяжения) проводов. При необходимости выполнить регулирование стрелы провеса проводов при очередном ТО воздушной линии.	32255101 0511240650418
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АлагейскиеЭС Аштарский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ 3-2 от КТП 10/0,4 кВ Вв6-323, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости выполнить вырубку вышеуказанных деревьев.	32255101 0511240705417
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» ЛабинскиеЭС Лабинский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Аэ-1 во всей длине.	32255502 0511240805447
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Отраденский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ ПД-1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0511240816626
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-ЗападныеЭС Новороссииский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить тепловизионный контроль оборудования 6 кВ ТП Р-1 320	32256205 0511240820896
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Новокубанский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ П-3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 0511240840828
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Отраденский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ ф-4 от ТП 10/0,4 кВ ВС1-553 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0511240855603
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Отраденский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ МК2-673 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0511240922004
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» АлагейскиеЭС Майкопский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Хв-6, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости выполнить вырубку вышеуказанных деревьев.	32255104 0511240905143
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Отраденский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ Ув-289 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0511240926005
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Отраденский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ П-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0511240930825
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» ЛабинскиеЭС Лабинский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 3к-1 - 53. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 8-9 ВЛ 0,4 кВ ТП 3к-1 - 55.	32255502 0511240932479
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Отраденский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ ф-3 от ТП 10/0,4 кВ О7-09 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0511240948006
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС	05.11.2024	05.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Сопоставить с СИЭП по результатам анализа прецедентов аварий инновационных характеристик, запланировать в ремонтной программе до 31.07.2025 года замену конденсаторов типа КСЖ-2,108-125-2У1 с 6-диагональной конструкцией, изоляционных характеристик.	322552 0511241040113
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» ЛабинскиеЭС Лабинский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 3к-7 - 204.	32255502 0511241102240
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Отраденский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ВС1-553 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0511241180007
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Отраденский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ ф-3 от ТП 10/0,4 кВ ПВ3-462 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0511241198008
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Отраденский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ ВС1-510 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 0511241158009
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» СоциальноеЭС Соинский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Дефекты (владельцы) проекта, конструкция, изготовление, монтаж: Дефекты монтажа	Провести техническую уборку с электроинструментом по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Бросалка кабеля и технология монтажа соединительных и конечных муфт типа СТП, КНПН, КНПН, РОЛ, РОЛ».	32255805 0511241338586
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Успенский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ от КТП 10/0,4 кВ УВ5-1160 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 0511241426011
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Гуляевский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ № 1 ТП Вв-9-342 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 0511241454611
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Успенский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ от КТП 10/0,4 кВ МР6-1114 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 0511241456612
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» СоциальноеЭС Адырский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторных лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производственно-ремонтно-монтажные строительные и монтажно-ремонтно-монтажные работы в обширных зонах объектов электросетевого хозяйства	1. Провести через средства массовой информации пропаганду с населением о правилах проведения земляных работ в охранной зоне кабельных линий, а также о полном возмещении стоимости выемки грунта из охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 2. Направить письмо директору ООО «Транс Строй» о необходимости выполнения технических условий на переустройство сетей филиала ПАО «Россети Кубань» СоциальноеЭС Адырский РЭС.	32255801 0511241455599
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Успенский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ от КТП 10/0,4 кВ ПП5-1192 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 0511241505613
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Кангский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ 3 ТП ВВ4-532 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 0511241512617
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Успенский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ от КТП 10/0,4 кВ МР6-1590 ф.2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 0511241512614
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Новокубанский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ЗВ-3-118 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 0511241615619
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» АрмаирскиеЭС Новокубанский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ ХТ-5-157 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 0511241625620
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» СоциальноеЭС Лагоaisский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высветление оптических кабелей КЛ-10кВ Д142-Д399в.	32255802 0511241805589
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» ЛенинградскиеЭС Куменский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ № 1 ТП Вв1 - 1603 с целью выявления дефектов.	32255602 0511241915722
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» ЛенинградскиеЭС Куменский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 6 кВ № 1 ТП Шпр-1 - 582 с целью выявления дефектов.	32255602 0511241920725
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» ЛабинскиеЭС Курганский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Вв-1 - 203; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор№14-15вВВ1 0,4 кВ ТП Вв-1 - 203	32255501 0511241945465
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» ЛабинскиеЭС Курганский РЭС	05.11.2024	05.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП №1 - 259; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор№8-9вВВ1 0,4 кВ ТП №1 - 259	32255501 0511242005464
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» ЛабинскиеЭС Курганский РЭС	05.11.2024	06.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП №3 - 615; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор№4-5вВВ1 0,4 кВ ТП №3 - 615	32255501 0511242030463
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» ЛабинскиеЭС Курганский РЭС	05.11.2024	06.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП №1 - 317; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор№2-3вВВ1 0,4 кВ ТП №1 - 317	32255501 0511242040602
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» ЛабинскиеЭС Курганский РЭС	05.11.2024	06.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП №5 - 670; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор№4-5вВВ1 0,4 кВ ТП №5 - 670	32255501 0511242054461
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» СоциальноеЭС Ладринский РЭС	06.11.2024	06.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высветление оптических кабелей КЛ-10 кВ Вв21-Д110в.	32255804 0611240275996
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» ТемниевскиеЭС	06.11.2024	06.11.2024	Воздействие животных и птиц	Провести верховный осмотр опор №32-35 ВЛ 110 кВ Новоадырская - Приморско-Артурская с отайками до ИС Отысканск с целью определения состояния изоляции. Провести замену изоляторов на опоре №34 ф.С на ВЛ 110 кВ Новоадырская - Приморско-Артурская с отайками до ИС Отысканск. Провести установку ИТУ на опоре №34 на ВЛ 110 кВ Новоадырская - Приморско-Артурская с отайками до ИС Отысканск.	322559 0611240705542

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	06.11.2024	06.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ ИС-1 на предмет наличия повреждений проводов.	3225540410124092011
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	06.11.2024	06.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ № 1 от КТП 10/0.4 кВ ТП НЗ-1239, выявленные замечания устранить.	322559050611240956102
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Успенский РЭС	06.11.2024	06.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 147	322558060611241309595
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	06.11.2024	06.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Ва3 - 161.	322552020611241210481
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адлерский РЭС	06.11.2024	06.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешний осмотр высоковольтное напряжение КС-08/ПТ-08/2/А3Т/2.	322558010611241355997
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	06.11.2024	06.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0.4 кВ от КТП 10/0.4 кВ МР3-1579-Ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205061124152615
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	06.11.2024	06.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести повторный ТНВ после устранения дефекта СВ-110 ИВЕА фазы "А" ПС 110 кВ Юно-Западная.	3225540611241647285
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС	06.11.2024	06.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	При выполнении ремонта выключателей типа ММБ-110 после снятия характеристик выключателя дополнительно проводить измерения изоляционных характеристик катушек отключения.	322552041124173111
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динской РЭС	06.11.2024	06.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести восстановление поврежденной муфты на опоре № 2/10 на ВЛ 0.4 кВ Д7.	32255402061124175312
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	06.11.2024	07.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешний осмотр высоковольтное напряжение кабельного участка 84301-0-0-01 на ВЛ 0.4 кВ 8040-84301/97П/991.	322558050611241800603
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шереметьевский РЭС	06.11.2024	06.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0.4кВ 3-1 в протесте опор №5-№6 от КТП-ЩК-3-166 выполнить регулировку стрелы провода.	322556050611242130726
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шереметьевский РЭС	06.11.2024	06.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0.4кВ 3-3 в протесте опор №16-№17 от КТП-Н-20 выполнить регулировку стрелы провода.	32255605061124222727
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кузнецкий РЭС	07.11.2024	07.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0.4кВ №2 ТП Ка-3 - 677 с целью выявления дефектов.	322556020711240901728
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	07.11.2024	07.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ КРН 324, Х0130, КРН 11607, 3602, Х1010, Х222, Х612, КРН Х045, КРН 102, №56 на предмет наличия повреждений надземной линии проводов (ветки).	3225580711240903607
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	07.11.2024	07.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной телевизионный осмотр БСК-110 ПС 110 кВ Западная-2.	322554071124090282
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагеинское ЭС	07.11.2024	07.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования на соседней электросети	Направить письмо Туапсинской дистанции электроснабжения Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО «Россетские железные дороги», о необходимости включения в состав пунктов по расщеплению технологических нагрузок, прилегающих к данным подстанциям Туапсинской дистанции электроснабжения, в зоне ответственности филиала ПАО «Россети Краснодар».	322551071124010144
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Успенский РЭС	07.11.2024	07.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр с применением бинокля ВЛ 0.4 кВ ИР79-ПН11.	322558060711241216068
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славянский РЭС	07.11.2024	07.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Разработать и обеспечить выполнение мероприятий по автоматизации технического обслуживания трансформатора на ВЛ 6 кВ с автесом сроком наступления	3225570711241230121
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	07.11.2024	07.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Ка-7 - 535. Провести регулировку стрелы провода провода в протесте опор 7-8 ВЛ 0.4 кВ ТП Ка-7 - 535.	322555020711241238482
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шереметьевский РЭС	07.11.2024	07.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0.4кВ 3-1 в протесте опор №3-3, №3-4 от КТП-Ек-3-521 выполнить регулировку стрелы провода.	32255605071124131729
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	07.11.2024	07.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0.4 кВ от КТП 10/0.4 кВ МР6-1345-Ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	322552050711241408616
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шереметьевский РЭС	07.11.2024	07.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0.4кВ 3-1 от ЭТП-ЕК 3-524 с целью выявления дефектов.	322556050711241407418
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	07.11.2024	07.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителем электросетевой энергии	После АБР потребителя ввести в работу ИВ-10 кВ ИВ-301	322554050711241458270
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	07.11.2024	07.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителем электросетевой энергии	После АБР потребителя ввести в работу ИВ-10 кВ ИВЦ на сцене нормального режима.	322554030711241500271
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	07.11.2024	07.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП М-9 - 61. Выполнить регулировку стрелы провода провода в протесте опор 13--14 ВЛ 0.4 кВ ТП М-9 - 61.	322555030711241951456
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	07.11.2024	07.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Ш-10 - 306. Выполнить регулировку стрелы провода провода в протесте опор 1-1--1-2 ВЛ 0.4 кВ ТП Ш-10 - 306.	32255503071124207457
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дигомский РЭС	07.11.2024	07.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Направить трансформатор ТМ 400кВА, №1227087 в ТМХ для ремонтных работ.	322558020711242115611
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагеинское ЭС Комсомольский РЭС	08.11.2024	08.11.2024	Воздействие потребителей типа и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить внешний осмотр опоры № 2/1-3 от КТП 10/0.4 кВ КИ4-11, на предмет выявления повреждений трещин тела опоры в результате динамического рывка при ДТП.	322551050811240255420
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС	08.11.2024	08.11.2024	Воздействие животных и птиц	Внести в план работ замену проводника СИВ фазы "С" на опоре №106 КВЛ 110 кВ Искру - Кудельки. Внести в план работ установку штыревых устройств на опорах №105,106,107 КВЛ 110 кВ Искру - Кудельки.	3225580811241031621
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	08.11.2024	08.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителем электросетевой энергии	После АБР потребителя ввести в работу ИВ-10 кВ ВЗ-2 на сцене нормального режима.	322554030811241325272
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	08.11.2024	08.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Уа8 - 1009.	322555020811241430483
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дигомский РЭС	08.11.2024	09.11.2024	Дефекты (качества) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Кроссыды кабеля в технологию монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КРН, КИТН, РОА, РОСР».	322558020811241910604
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	08.11.2024	08.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0.4кВ 3-2 от ТП-Ив-5-764. Выполнить регулировку стрелы провода провода в протесте опор 11--12 ВЛ 0.4кВ 3-2 от ТП-Ив-5-764.	322555030811241941459
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	08.11.2024	08.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП Д-15-263. Выполнить регулировку стрелы провода провода в протесте опор 2-2--2-3 ВЛ 0.4 кВ ТП Д-15-263.	322555030811241949458
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шереметьевский РЭС	08.11.2024	08.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить регулировку стрелы провода в протесте опор №1-8, №1-9 ВЛ 0.4кВ 3-2 от КТП-Ек-5-548	322556050811242017780
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дигомский РЭС	08.11.2024	09.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Выполнить аварийный ремонт в ВНИ оборудования ПС-10/0.4кВ ТП-298.	322558020811242055614
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагеинское ЭС Гигитинский РЭС	08.11.2024	08.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551030811242059421
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС	09.11.2024	09.11.2024	Воздействие потребителей типа и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет в протесте опор №119-121. Провести выборочный замер сопротивления изоляционных устройств ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет в протесте опор №119-121.	3225610911240712016
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Дигомский РЭС	09.11.2024	09.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Выполнить ремонт оборудования ПС-0.4кВ в ТП-234.	322558020911241009623
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагеинское ЭС Гигитинский РЭС	09.11.2024	09.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	322551030911241402422
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динской РЭС	09.11.2024	09.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотра ВЛ 0.4 кВ 3-1 от ТП Д4-2. Проведение внеочередного осмотра ВЛ 0.4 кВ 3-1 от ТП Д4-2 с оформлением акта осмотра ВЛ	322554020911241427267
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	09.11.2024	09.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешний осмотр высоковольтное напряжение КС-6/АВБ 77-620.	322558050911241617605
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кузнецкий РЭС	09.11.2024	09.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0.4кВ №2 ТП 3-6 - 22 с целью выявления дефектов.	322556020911241850731
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кузнецкий РЭС	09.11.2024	09.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0.4кВ №2 ТП Стп-5 - 543 с целью выявления дефектов.	322556020911241930732
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	10.11.2024	10.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0.4кВ 3-1 от КТП-Ек-3-478	322556031011240745734
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тахтамукайский РЭС	10.11.2024	10.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести восстановление провода фазы "В" в протесте опор № 139 - № 140 на ВЛ 0.4 кВ ОК-8. Провести осмотр ВЛ 0.4 кВ ОК-8	322554051011240821292

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	10.11.2024	10.11.2024	Выявление повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-П-1-286; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-П-1-286.	3225503 1011240943460
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянской РЭС	10.11.2024	10.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ФЭ от КТП П15-308 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	3225702 1011241017756
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	10.11.2024	10.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-Кр-9-20	3225603 1011241252735
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Канкавказской РЭС	10.11.2024	10.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП Г0-3-349 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	3225202 1011241541618
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	10.11.2024	10.11.2024	Выявление повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП №5 - 670; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№8-9 вВЛ 0,4 №2 ТП №5 - 670	3225501 1011241645097
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	10.11.2024	10.11.2024	Выявление повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №4 ТП №7 - 660; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№4-5-4 вВЛ 0,4 №4 ТП №7 - 660	3225501 1011241945496
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кузнецкий РЭС	10.11.2024	10.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП К3-2 - 343 с целью выявления дефектов.	3225602 1011241950733
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагеские ЭС Апшеронский РЭС	10.11.2024	10.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №3 вВЛ 0,4кВ №3 в пролетах между деревьями, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости выполнить рубку неуспевающих деревьев.	3225510 1011242015145
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Туапсинский РЭС	11.11.2024	11.11.2024	Выявление организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Написать письмо собственнику УИП-4320 о необходимости проведения работ по обеспечению безопасности населения в случае необходимости ремонта и организации обслуживания в соответствии с правилами	3225506 1111240035609
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	11.11.2024	11.11.2024	Выявление повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП №5 - 151; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 №2 ТП №5 - 151.	3225502 1111240925484
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Адырский РЭС	11.11.2024	11.11.2024	Выявление организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Направить письмо собственнику УИП-4432 о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электростанции.	3225501 1111241050606
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	11.11.2024	11.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт КРН-41; замену прокладок изоляторов, замену штыря на ВЛ-10 КЛ-ВЛ17	3225505 1111241055622
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	11.11.2024	11.11.2024	Выявление организаций, участвующих в технологическом процессе. Выбор источника питания на ВЛ	Выполнить инспекционный осмотр КВЛ 110 кВ «Карпильская-Восточная» на участке опор №15-30 на предмет выявления стихийных явлений: ветровые нагрузки, снег и сорный иней ВЛ. При выявлении аналогичных дефектов, при осмотре КВЛ 110 кВ «Карпильская-Восточная» отключить, разработать мероприятия по их устранению. При проведении осмотра работников вывешивать марку МЭД-110-5 проинформировать начальную службу о состоянии объектов, диспетчерского надзора, контактных записей, по результатам осмотра составить акт осмотра ВЛ 110 кВ ТП М-10-46; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 4-1-4-2 ВЛ 0,4 №1 ТП М-10-46.	3225503 1111241940468
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	11.11.2024	12.11.2024	Выявление повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Аа1 - 241; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№21-22 вВЛ 0,4 №2 ТП Аа1 - 241	3225501 1111242247676
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	11.11.2024	12.11.2024	Выявление повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Аа1 - 241; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№8-9 вВЛ 0,4 №2 ТП Аа1 - 243	3225501 1111242360471
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	11.11.2024	12.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Обеспечить учет и оценку теп. состояния опоры №39 ВЛ 10 кВ СП-5 по которой протекает ток замыкания на «землю» с отражением в «Переходе особо опасных мест» и в схемах	3225503 1111242309814
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кузнецкий РЭС	12.11.2024	12.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП К-6 - 451 с целью выявления дефектов.	3225602 1211241001736
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	12.11.2024	12.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП П0,4 кВ ТП ПЗ-8-175; выявленные замечания устранить.	3225505 1211241317103
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Хостинский РЭС	12.11.2024	12.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование кабельного участка №23-0-№1 на КВЛ-0,4кВ №25-№23А.	3225507 1211241221615
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	12.11.2024	12.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-Л-9-29	3225503 1211241243737
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	12.11.2024	12.11.2024	Выявление повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №3 ТП М-9 - 29; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 8-4-8-5 ВЛ 0,4 №3 ТП М-9 - 29	3225503 1211241924469
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	12.11.2024	12.11.2024	Выявление повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Ко-2 - 443; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор№2-3-3 вВЛ 0,4 №2 ТП Ко-2 - 443	3225501 1211242001470
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Хостинский РЭС	13.11.2024	13.11.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую оценку с электромонтажем по ремонту и монтажу кабельных линий по тегу «Перевалка кабеля и технология монтажа осветительных и комм. муфт типа СП, КВТ, КИПТ, РОЛД, РОЛГ».	3225507 1311240748012
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	13.11.2024	13.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 № 2 КТП БС-1-207; выявленные нарушения устранить.	3225502 1311240845092
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	13.11.2024	13.11.2024	Выявление повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП А-1 - 567; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 №1 ТП А-1 - 567	3225502 1311240922508
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тахтамукайский РЭС	13.11.2024	13.11.2024	Выявление организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ХМ-4 в пределах границ балансовой принадлежности	3225545 1311241192695
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	13.11.2024	13.11.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Недостатки конструкции	при очередном осмотре устройств РЗА БСК-110 уделить особое внимание на срабатывание защиты при выходе вышних гармоник.; Провести ТВБ БСК-110 на предмет на предмет видимых температурных изменений муфт и шин.	322554 1311241157283
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянской РЭС	13.11.2024	13.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Разработать и обеспечить выполнение мероприятий по инспекционному техническому обслуживанию трансформаторов на ВЛ 10 кВ С-15 с тестированием моточной катушки.	3225502 1311241210122
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	13.11.2024	13.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-КМ-5-240	3225601 1311241330738
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	13.11.2024	13.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-С-7-457.	3225601 1311241340739
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	13.11.2024	13.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное обследование кабельного участка СТР-0,4кВ №10 на КВЛ-0,4кВ С306-С379.	3225505 1311241525576
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагеские ЭС Красноармейский РЭС	13.11.2024	13.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	3225516 1311241645426
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	13.11.2024	13.11.2024	Выявление повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП А-5 - 592; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 №2 ТП А-5 - 592	3225502 1311241912512
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	13.11.2024	13.11.2024	Выявление повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП-К-2-606; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-К-2-606.	3225503 1311241943488
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	13.11.2024	13.11.2024	Выявление повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-Л-15-270; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Л-15-270.	3225503 1311241951487
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Приморко-Ахтарский РЭС	13.11.2024	14.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ СД-5; выявленные нарушения устранить.	3225504 1311242158115
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	14.11.2024	14.11.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Недостатки конструкции	Рассмотреть возможность внесения в РИ-2025 мероприятия по защите трансформаторов тока в ячейке ИТ-10 Внутренней.	322554 1411240758286
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	14.11.2024	14.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-В-7-455.	3225601 1411241040740
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	14.11.2024	14.11.2024	Выявление повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП А-7 - 553; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 №2 ТП А-7 - 553.	3225502 1411241102513
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ейский РЭС	14.11.2024	14.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-КМ-3-248.	3225601 1411241110741
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагеские ЭС Красноармейский РЭС	14.11.2024	14.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	3225516 1411242090427
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кузнецкий РЭС	14.11.2024	15.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП К-3 - 4 с целью выявления дефектов.	3225602 1411242200742
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Усть-Лабинский РЭС	14.11.2024	15.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ТП ПЗ-14 - 303 выполнить контроль нагрузок силового трансформатора	3225604 1411242210160
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	14.11.2024	14.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт КЛ-0,4 ТП-70 - ау «Ярковскийская №17»	3225505 141124235634
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноармейский РЭС	15.11.2024	15.11.2024	Выявление посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-К-8-65 на предмет выявления дефектов ВЛ.	3225570 1511240235304

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Славинский РЭС	15.11.2024	15.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф0 от КТП ПВ-44 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32255702 151124051797
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	15.11.2024	15.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-1 от КТП КР-1494	32255603 1511240745747
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	15.11.2024	15.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП В-2 - 258. Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ ТП В-2 - 258.	32255602 151124085514
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ессейский РЭС	15.11.2024	15.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-2 от КТП КР-1441.	32255601 1511240938744
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	15.11.2024	15.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Сс-1 - 1290. Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4 кВ ТП Сс-1 - 1290.	32255502 151124094616
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Кургановский РЭС	15.11.2024	15.11.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Нс-520	32255501 1511240947530
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ессейский РЭС	15.11.2024	15.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-1 от КТП ИС-7-335	32255601 1511241005745
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ессейский РЭС	15.11.2024	15.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-1 от КТП ВБ-7-392.	32255601 1511241051746
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Адлерский РЭС	15.11.2024	15.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КС-0кВ РП-2Н1 (А245) (В).	32255801 151124112618
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	15.11.2024	15.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-2 от КТП КР-1439	32255603 1511241356749
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тихтаукайский РЭС	15.11.2024	15.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	После АБВ потребителю ввести в работу ВВ-10 кВ И-202 по схеме нормального режима.	32255405 1511241403133
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тихтаукайский РЭС	15.11.2024	15.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	После АБВ потребителю ввести в работу ВВ-10 кВ И-200 по схеме нормального режима.	32255405 1511241405314
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тихтаукайский РЭС	15.11.2024	15.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр В-10 И-202.	32255405 1511241622315
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Туапсинский РЭС	15.11.2024	16.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	Направить письмо собственнику РП-333а (ПЖ "Микрофин Южный") о необходимости ремонта в организации эксплуатацию в соответствии с графиком.	32255806 1511241706631
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Туапсинский РЭС	15.11.2024	15.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 И570-Н101 И708.	32255806 1511241806317
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	15.11.2024	15.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-1 ТП Ш-10 - 304. Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 16-17 ВЛ 0,4 кВ В-1 ТП Ш-10 - 304.	32255503 1511241930509
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Джангопский РЭС	15.11.2024	16.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	После устранения повреждения обеспечить готовность к включению ТП-Д39а по нормальной схеме.	32255802 1511242212658
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тихтаукайский РЭС	15.11.2024	15.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП ТМ-4-672 №1 на предмет растрескивания стрелы провиса.	32255405 1511242220399
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Адлерский РЭС	16.11.2024	16.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	Направить письмо собственнику ТП-А57на о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки.	32255801 1611240010630
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Лабинский РЭС	16.11.2024	16.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ КРП-10-3286 с оформлением листы осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода или линии опорной линии, в месячный срок от ДБР.	32255804 1611240015624
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красноармейский РЭС	16.11.2024	16.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр участков ВЛ 10 кВ Нс-1 проходных сваях просек лесных посадений, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости выполнить рубку высокотеневых деревьев.	32255106 161124055147
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красноармейский РЭС	16.11.2024	16.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	Обеспечить включение ВЛ 10 кВ Нс-3 по нормальной схеме, после устранения потребителем повреждения на КТП 0004-4а.	32255106 1611240757146
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Усть-Лабинский РЭС	16.11.2024	16.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4 кВ ТП АС-8 - 78 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	3226104 1611244084511
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	16.11.2024	16.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт анемических контактов выключателя В-10 Т-2 ДП ТС Юв-Западная.	322554 1611241004287
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	16.11.2024	16.11.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Направить сообщение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети.	32255205 1611241256303
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Кавказский РЭС	16.11.2024	16.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП К-7-013 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 1611241450629
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	16.11.2024	16.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-1 от КТП Рц-10-897.	32255603 161124150750
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Хостинский РЭС	16.11.2024	16.11.2024	Дефекты (искажения) проекта, компоновки, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процесса кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СПН, КВТН, КНТН, РОЛ, РОЛ-Т».	32255807 1611241840625
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	16.11.2024	16.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-2 ТП М-9-60. Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 14-15 ВЛ 0,4 кВ В-2 ТП М-9-60.	32255503 1611241946010
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Адлерский РЭС	17.11.2024	17.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КС-0кВ А13-А53.	32255801 1711240113632
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тихтаукайский РЭС	17.11.2024	17.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести восстановление шпильки фазы "С" на опоре № 1/2 по КВЛ-10 кВ И-202	32255405 1711240200325
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	17.11.2024	17.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Уа-8 - 983.	32255902 1711240714518
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	17.11.2024	17.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-1 от КТП В-1-4	32255603 1711240913751
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кувшиновский РЭС	17.11.2024	17.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП КС-1 - 1004 с целью выявления дефектов.	32255602 1711241111748
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС	17.11.2024	17.11.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Несанкционированная рубка лесных посадений	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 35 кВ Перерывная - Бестлебенская по всей длине.	322555 171124135515
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Совхозский РЭС	17.11.2024	17.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВВН объектом обеспечить готовность к включению КС-0кВ А-313-ТС-2500 (РП-113) по нормальной схеме.	32255805 1711241258651
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гаптинский РЭС	17.11.2024	17.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Указать контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику Ю.	32255103 1711241424228
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Совхозские ЭС Адлерский РЭС	17.11.2024	17.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное высоковольтное испытание КС-0кВ РП-402 (А286) (В).	32255801 1711241425633
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	17.11.2024	17.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП В-33 - 320. Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 2-4-2-5 ВЛ 0,4 кВ ТП В-33 - 320.	32255503 1711241922511
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	17.11.2024	17.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Прочие нарушения	Провести внеочередной осмотр В-10 кВ ВФ-3.	322554 171124198299
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	18.11.2024	18.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Уа-8 - 982. Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 17-18 ВЛ 0,4 кВ ТП Уа-8 - 982.	32255902 1811240814521
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	18.11.2024	18.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Уа-8 - 982.	32255902 1811240956022
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Тимашевский РЭС	18.11.2024	18.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1004-4 кВ ИС-201, выявленные замечания устранить.	32259505 1811241058104
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Кургановский РЭС	18.11.2024	18.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП Р-4 - 15. Выполнить замену вена провода на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ ТП Р-4 - 15	32255501 1811241140529
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	18.11.2024	18.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-2 от КТП В-1-281.	32255603 1811241513792
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	18.11.2024	18.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ В-2 от КТП КР-1494	32255603 1811241530753

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	18.11.2024	18.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести восстановление провода ф. «С» на опоре №3 по ВЛ-10 кВ СЕ-2	32255404 181124178316
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Туапсинский РЭС	18.11.2024	18.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнее визуальное обследование с использованием КС 10 И04-0173	32255806 1811241735667
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	18.11.2024	18.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ-0,4кВ Л.1 от ТП-11-278; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 13-14 ВЛ-0,4кВ Л.1 от ТП-11-278	32255803 1811242016517
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Таманский РЭС	18.11.2024	19.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешнюю осмотр ВЛ 10 кВ М-9, выявленные нарушения устранить.	3225905 181124212816
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Соинский РЭС	18.11.2024	19.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр высоковольтный изолятор КВЛ-6 483-670 КР16-561	32255805 1811242345616
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Динской РЭС	18.11.2024	19.11.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Провести претензионную работу в адрес нарушителя откровенной зоны ТП ИВ-11-597.	32255402 181124255317
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагейские ЭС Аштарьевский РЭС	19.11.2024	19.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255101 191124084529
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	19.11.2024	19.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СМ-5 на предмет выявления повреждений проводов	32255404 191124092818
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	19.11.2024	19.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешнюю осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП ИВ-3-679, выявленные замечания устранить.	32255903 1911241010123
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Соинский РЭС	19.11.2024	19.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт КЛ-0,4 Стреловый переул. 10-ТП-194	32255805 1911241345620
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагейские ЭС Изоборненский РЭС	19.11.2024	19.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 1911241840430
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	19.11.2024	20.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Р-3 342. По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Р-3 342 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений	32256205 1911242217929
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	20.11.2024	20.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Внести в работу ТОР-6 Т.1 ф. «С» на ПС 110 кВ ХЖ после проведения ремонта. Выполнить внешнюю проверку КС ВЛ 110 кВ Краснодарский ТЭЛ. Замена с отбитыми СГН 1036-672 на КС 110 кВ Южная (КС) в объеме «В» с ведением в лист отсрочки работ и фиксации. Выполнить внешнюю проверку ГАИВ СМВ-110 на ПС 110 кВ Южная (КС) с ведением в лист отсрочки работ и фиксации.	322554 2011240743135
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	20.11.2024	20.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ-0,4кВ Л.3 от КТП-КР-16-500	32255803 1911240754754
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Адагский РЭС	20.11.2024	20.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр оборудования ПТ-36 с составлением листа осмотра.	32255801 201124081666
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ессейский РЭС	20.11.2024	20.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ-10кВ Д-9 на выявление дефектов уграющих нормальную работу ВЛ.	32255601 201124095755
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Степновский РЭС	20.11.2024	20.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ВР-1, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; провести внешний осмотр ВЛ-10 кВ ВР-1	32256203 2011241050928
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	20.11.2024	20.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП У-6 - 986. Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 3 - 8 ВЛ 0,4 кВ ТП У-6 - 986.	32255502 201124159543
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тастушевский РЭС	20.11.2024	20.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	После АРВ потребителя ввести в работу ВВ-10 кВ И-402 по схеме нормальной работы.	32255405 201124125319
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагейские ЭС Комельский РЭС	20.11.2024	20.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 201124132431
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тастушевский РЭС	20.11.2024	20.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешнюю осмотр ТП ИВ-14-770.	32255405 201124151320
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Адагский РЭС	20.11.2024	20.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии	Направить письмо собственнику ТП-АК30 с необходимостью подтверждения нормального эксплуатационного состояния электроустановки.	32255801 2011241555645
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Куцеевский РЭС	20.11.2024	20.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП С-2 - 711 с целью выявления дефектов.	32255602 2011241916756
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	20.11.2024	20.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4кВ Л.1 от ТП-11-333. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 19-19а ВЛ-0,4кВ Л.1 от ТП-11-333.	32255803 201124193819
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский РЭС	20.11.2024	21.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешнюю осмотр высоковольтный изолятор ВЛ 10 кВ ДЖМ-3, выявленные нарушения устранить.	32255902 201124215817
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Соинский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр КВЛ-6 337-180 КР16-01/КР16-04	32255805 211124071655
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Соинский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Дефекты (искажения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую уборку с электроустановки по ремонту и замене кабелей линий по теме «Бросалка кабеля и технология монтажа соединительных и вспомогательных муфт типа СТП, КНПН, КНПН, POLY, POLY».	32255805 211124072626
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагейские ЭС Комельский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 2111240992433
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП АС-312-113, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению; провести внешнюю осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП АС-312-113.	32256201 2111241042930
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагейские ЭС Аштарьевский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 211124135434
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагейские ЭС Майский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255104 211124123435
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагские ЭС Красноармейский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 10 кВ Е-9, на предмет выявления перелома уграющих подвесов на проводах ВЛ, при необходимости выполнить проверку контактных подвесов.	32255106 2111241258148
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Тастушевский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внешнюю осмотр ВЛ 10 - ОК-6 в пределах границ балансовой принадлежности.	32255405 211124130321
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагейские ЭС Аштарьевский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 10 кВ К-4 на предмет выявления провисов выходящих излетов стрелы провеса проводов в результате деформации (растяжения) провод. При необходимости выполнить переутвку (регулировку) стрелы провеса при ближайшем ТО ВЛ 10 кВ.	32255101 2111241318149
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагейские ЭС Изоборненский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 211124132636
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Динковский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешнюю НТР осмотра КВЛ-10 ДЖ-2/72/Б5/Д109/Д428/Д194 в согласии листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 2111241304666
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Туапсинский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешнее визуальное обследование с использованием КС 10 И144-Н163, КС 10 И144-Н285.	32255806 2111241521627
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Динковский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешнюю НТР осмотра КВЛ 10 ПП-37-ТР1-61 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 2111241538639
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагские ЭС Красноармейский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 2111241550437
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневской РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Информировать заявителя в ОМВД России по Каневскому району для привлечения лица, виновного в повреждении электрооборудования ВЛ 0,4 кВ №4 ТП ВБ-3 - 20, в состоянии материального ущерба.	32255903 2111241610124
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внешнюю осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СД-1 - 855	32256204 2111241650932
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Адагский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр КВЛ А299-А216/А803-А787/А862/А4421/А892 с заполнением листа осмотра на предмет наличия ДРП, уграющих подвесов	32255801 2111241725628
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Туапсинский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	В внешний осмотр ВЛ 10 И117-4118.	32255806 2111241828269
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовской РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4кВ Л.1 от ТП-М-14-80. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 1-4-1-1- ВЛ-0,4кВ Л.1 от ТП-М-14-80.	32255803 2111241945620
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Динковский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешнюю НТР осмотра КВЛ-10 ДЖ-2/72/Б5/Д109/Д428/Д194 в согласии листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 2111241950673
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Куцеевский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП ВБ-2 - 236 с целью выявления дефектов	32255602 2111241950757

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	21.11.2024	22.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ТП 10/0,4 кВ Сс-1-242.	32255002 211242054535
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохничское ЭС Лаптевский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ИБ 1986-32596 с оформлением акта осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода или от опорной зоны, и внесением прогноза требований чистоте от ДРП.	32255804 211242100668
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абинский РЭС	21.11.2024	21.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ТП В-3-402, Провести ремонт ГИР-6,04В в ТП В-3-402.	32256202 21124211933
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Теушевский РЭС	21.11.2024	22.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП АД.7-52 № 1 на предмет ретаргулировки стрелы провода.	32255406 21124246331
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ейский РЭС	22.11.2024	22.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 10кВ ИС-1 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255601 22124001760
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	22.11.2024	22.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 АД-7 в пределах грани балансовой принадлежности.	322554 22124053342
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	22.11.2024	22.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП В-3 - 281. Провести ретаргулировку стрелы провода в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 №2 ТП В-3 - 281.	32255002 221240724538
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Станиславское ЭС	22.11.2024	22.11.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить внешний осмотр ВЛ 110 кВ ПАОС-Ханьковская на предмет выявления признаков износа. По результатам осмотра разработать при необходимости мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить замеры дефектной проводки изоляторов ИС-706 Ф-7С на опоре №71 ВЛ 110 кВ ПАОС-Ханьковская	322557 221240736023
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Лабинский РЭС	22.11.2024	22.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП В-5 - 150. Провести ретаргулировку стрелы провода в пролете опор № 9 ВЛ 0,4 №1 ТП В-5 - 150.	32255002 221240928553
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Темашевское ЭС Каневской РЭС	22.11.2024	22.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП К.2 - 1061, выявленные замечания устранить.	32255903 221241030125
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохничское ЭС Лаптевский РЭС	22.11.2024	22.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждения обеспечить готовность включению ТП-Д266 по нормальной схеме.	32255802 221241035642
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	22.11.2024	22.11.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Написать претензионное письмо в адрес нарушителя опорной зоны КВЛ 110 кВ Витязинский – Западный 2 в д.п. Провести ТПК контроль после проведения ремонта на ступе ВКР-9,7 КВЛ Витязинский II цепь к ЛР-110 КВЛ Витязинский II цепь и в РОСН-110 КВЛ Витязинский II цепь.	322554 22124129304
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохничское ЭС Лаптевский РЭС	22.11.2024	22.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Мастером производственного участка провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ М-4-157 с проведением осмотра и оформлением акта осмотра.	32255804 221241200636
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шербиновский РЭС	22.11.2024	22.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 10кВ ИЩ-9 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255605 221241255761
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	22.11.2024	22.11.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Обратиться в органы власти по факту повреждения опоры №2 ВЛ 0,4 кВ И-2 от КТП-С-6-772.	32255602 221241315758
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохничское ЭС Тульский РЭС	22.11.2024	22.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 10 кВ Дс-6 - КРН13/ КРН13/ КРН13/ И231/ И209 КРН26.	32255906 221241510600
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохничское ЭС Лаптевский РЭС	22.11.2024	22.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муров провести внеочередное массовые испытания КВЛ 10 кВ ИС-4-1132 по опоры №8.	32255804 221241715637
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Белореченский РЭС	22.11.2024	22.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 221241980439
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	22.11.2024	22.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП В-3 - 276. Выполнить ретаргулировку стрелы провода в пролете опор №4 - 5 на ВЛ 0,4 №2 ТП В-3 - 276	32255501 22124195028
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	22.11.2024	22.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП В-7 - 636. Выполнить ретаргулировку стрелы провода в пролете опор №11-12-13 на ВЛ 0,4 №1 ТП В-7 - 636	32255501 22124200527
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Таштануйский РЭС	22.11.2024	23.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замеры прохода изолятора Ф. 7А в ТП-10/0,4 кВ ТМ-4-603. Провести осмотр ТП-10/0,4 кВ ТМ-4-603.	32255405 22124202343
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохничское ЭС Тульский РЭС	22.11.2024	23.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внешний осмотр ВЛ 10кВ ПС-41	32255806 22124245652
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	23.11.2024	23.11.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Продумать план в рамках программы ТФМ 2025 щодо заміри ізоляторів на опорі №13 КВЛ 110 кВ Витязинський – Титарська гілка І цепь. Провести проверку соответствия конфигурации опоры №13 КВЛ 110 кВ Витязинський – Титаровская гора І цепь.	322554 22124071230
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохничское ЭС Лаптевский РЭС	23.11.2024	23.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт в ТО оборудования РП 10кВ в ТП-Д186.	32255802 231240805648
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохничское ЭС Тульский РЭС	23.11.2024	23.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внешний осмотр ВЛ 10кВ П-94-150	32255806 23124095633
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	23.11.2024	23.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Мс-2 - 406. Выполнить ретаргулировку стрелы провода в пролете опор №9 - 10 на ВЛ 0,4 №2 ТП Мс-2 - 406	32255501 23124105026
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	23.11.2024	23.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Мс-4 - 409. Выполнить ретаргулировку стрелы провода в пролете опор №12 - 13 на ВЛ 0,4 №2 ТП Мс-4 - 409	32255501 23124125025
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохничское ЭС Сохничский РЭС	23.11.2024	23.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт КВ-0,4 Кубанская 8 ТП-172	32255805 231241252643
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	23.11.2024	23.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ И-2 от КТП ИТ-9-81. Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ И-2 от КТП ИТ-9-81	32255603 23124155762
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	23.11.2024	23.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4кВ И-2 от КТП РМ-9-168	32255603 231241550763
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохничское ЭС Лаптевский РЭС	23.11.2024	23.11.2024	Дефекты (несамотки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую оценку с электромонтажной по ремонту кабельных линий по теме «Процесса кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТН, ВКПН, РОСН, РОСЛ».	32255802 231241640640
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохничское ЭС Сохничский РЭС	23.11.2024	23.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждения и проведения ВВН обеспечить готовность к включению КВЛ 10кВ АЛ-313.СГ.С200 (РПВ-113) по нормальной схеме.	32255805 231241700659
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	23.11.2024	24.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Р-4 - 17. Выполнить ретаргулировку стрелы провода в пролете опор №1-6-1-7 на ВЛ 0,4 №3 ТП Р-4 - 17	32255501 231242042524
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	23.11.2024	24.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 №3 ТП Мс-2 - 414. Выполнить ретаргулировку стрелы провода в пролете опор №1-2-1-3 на ВЛ 0,4 №3 ТП Мс-2 - 414	32255501 23124205423
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохничское ЭС Сохничский РЭС	24.11.2024	24.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести внешний осмотр ВЛ 3-6 392-440	32255905 241240708054
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	24.11.2024	24.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП Кс-2 - 445. Выполнить ретаргулировку стрелы провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 №1 ТП Кс-2 - 445	32255501 241240710531
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Станиславское ЭС Красноармейский РЭС	24.11.2024	24.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внешний осмотр РП-0,4ВВ ТП НМ-1-128 на предмет дефектов элементов ТП.	32255701 241240905305
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абинский РЭС	24.11.2024	24.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 от ТП Ас-1-304, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП Ас-1-304.	32256201 241241025938
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	24.11.2024	24.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 №5 ТП ПВ-5 - 247 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256102 24124134412
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохничское ЭС Лаптевский РЭС	24.11.2024	24.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Мастером производственного участка провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ М-4-157 с оформлением акта осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода или от опорной зоны, и внесением прогноза требований чистоте от ДРП.	32255804 24124212638
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовской РЭС	24.11.2024	24.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4кВ И-2 от ТП-6-4697. Выполнить ретаргулировку стрелы провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ И-2 от ТП-6-4697.	32255903 24124245232
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абинский РЭС	24.11.2024	24.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 от ТП Ас-323-363н, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП Ас-323-363н.	32256201 24124249036
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Апшеронский РЭС	24.11.2024	24.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ И-3 от КТП 10/0,4 кВ МР-164 на предмет выявления деформаций (растяжения) провода. При необходимости выполнить ретаргулировку стрелы провода при отводе от ТО воздушной линии.	32255101 24124242442
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Апшеронский РЭС	24.11.2024	24.11.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр участка ВЛ 10 кВ Т-4 проходами опоры после лесных посадок, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости выполнить рубку выжуживаемых деревьев	32255101 241241306150
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Красноармейский РЭС	24.11.2024	24.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 241241310440
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кущевский РЭС	24.11.2024	24.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП В-9 - 503 с целью выявления дефектов.	32255602 241241420759

23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	24.11.2024	24.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП М-3-384 № 1 на предмет перегрузки стрелы провеса провода ВЛ.	32255404.241124145332
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС Апшеронский РЭС	24.11.2024	24.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ Тд-2-1 на предмет выявления ослабления (трещины) жила проводов. При необходимости предусмотреть замену жилам при очередном ТО ВЛ 0,4 кВ.	32255101.241124176443
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС Коньковский РЭС	24.11.2024	24.11.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить внеочередной осмотр опор № 14 и 16. Д-3 от КТП 10/0,4 кВ Кс-5-806, на предмет выявления повреждений трещин троса опоры в результате донного ветра при ДТО.	32255105.241124190744
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС	25.11.2024	25.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Обеспечить включение ПС 35/10 кВ Чернышковск, ПС 35/10 кВ Сауровск, после устранения персоналом АО «НТ-Энергия» технологического нарушения на ВЛ 35 кВ Нефтегорская - Шарыповка.	322551.251124008152
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС Апшеронский РЭС	25.11.2024	25.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Обеспечить включение ВЛ 6 кВ Ф-84 и ВЛ 6 кВ Ф-85 ТПС 35 кВ Шарыповка, после устранения персоналом АО «НТ-Энергия» технологического нарушения и включения в работу ВЛ 35 кВ Нефтегорская - Шарыповка.	32255101.251124006051
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	25.11.2024	25.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ - СМ-1 на предмет наличия повреждений удерживающих падением.	32255404.251124074522
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС Апшеронский РЭС	25.11.2024	26.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Обеспечить включение ВЛ 6 кВ Ф-84 и ВЛ 6 кВ Ф-85 ТПС 35 кВ Шарыповка, после устранения персоналом АО «НТ-Энергия» технологического нарушения и включения в работу ВЛ 35 кВ Нефтегорская - Шарыповка.	32255101.251124091153
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС	25.11.2024	26.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Обеспечить включение ВЛ 35 кВ Шарыповка - Чернышковск, ПС 35/10 кВ Чернышковск, ПС 35/10 кВ Сауровск, после устранения персоналом АО «НТ-Энергия» технологического нарушения на ВЛ 35 кВ Нефтегорская - Шарыповка.	322551.251124091154
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Старомихайский РЭС	25.11.2024	25.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП СМ-25 - 57	32255604.2511241222764
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС	25.11.2024	25.11.2024	Ошибочные или неадекватные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору	Направить претензионное письмо полярной организации полярной работы по риске от ДЖР трассы строящейся ВЛ 110 кВ Чернышка-Плато, проводящий параллельно действующей ВЛ 110 кВ Чернышка-Халдот.	322551.251124140155
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Татамунайский РЭС	25.11.2024	25.11.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести установку информационных знаков по всей длине КЛ-10 кВ И-105.	32255405.251124168323
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	25.11.2024	25.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ СР1-952 Ф-3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205.2511241700631
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Кашиновский РЭС	25.11.2024	26.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ А-7, выявленные нарушения устранить.	32255902.251124232018
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС Изюмненский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Пил-1, на предмет выявления ослабления (трещины) жила проводов ВЛ, при необходимости предусмотреть замену жилам при очередном ТО воздушной линии.	32255102.261124020156
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС Изюмненский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозные отложения	Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ Пил-2 проводящих сивья трассы лесных насаждений, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости выполнить вырубку ветхих деревьев.	32255102.261124054517
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	26.11.2024	26.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Коржиковская-Восточная с отшками на участке опор №125-135. Выполнить ремонт провода шпильки на опоре №129 Ф-7Р с установкой шпилькового стропилового звена на КВЛ 110 кВ Коржиковская-Восточная с отшками. По результатам осмотра, КВЛ 110 кВ Коржиковская-Восточная при наличии дефектов разработать мероприятия по их устранению.	322562.261124054940
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС Изюмненский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Кс-2, на предмет выявления увеличения стрелы провеса провода в результате их рывания, при необходимости предусмотреть регулирование стрелы провеса проводов при очередном ТО воздушной линии.	32255102.261124062018
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от Рд-4736	32255603.261124070465
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной ИТР опор ВЛ-10 кВ В-1 по всей длине.	32255501.2611240730536
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Старомихайский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП ТД-4 - 242.	32255604.261124074766
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адлерский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ А302 - РЛБ-А502/А284/А515/А122 с выявлением листа опоры на предмет наличия ДЖР, угрожающих падением на провод.	32255801.261124085679
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП Кс-1 - 650; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-4-1-2-2 ВЛ 0,4 кВ ТП Кс-1 - 650.	32255503.2611240920533
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП СЛ-5-63 №2 на предмет перегрузки стрелы провеса.	32255404.2611240903133
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС Апшеронский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозные отложения	Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ Чр-3 проводящих сивья трассы лесных насаждений, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости выполнить вырубку ветхих деревьев.	32255101.2611241005160
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС Апшеронский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозные отложения	Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ Пил-3 проводящих сивья трассы лесных насаждений, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости выполнить вырубку ветхих деревьев.	32255101.2611241005159
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ КВ-6	32255403.261124105538
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ КВ-4	32255403.261124105539
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ ТП Р-5-397, выявленные замечания устранить.	32255905.261124115105
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Приморско-Артский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ВД-7 - 63, выявленные замечания устранить.	32255904.2611241242063
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абиский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозные отложения	По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 от ТП Кс-25-423, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению; провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП Кс-25-423.	32256201.2611241257941
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абиский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от ТП Мс-550, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению; провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП Мс-550.	32256201.2611241329942
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абиский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от ТП Ак-5-11, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению; провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП Ак-5-11.	32256201.2611241508943
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адлерский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое обследование кабельного участка КЛ-10кВ А212-А261.	32255801.2611241610649
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шереметовский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЛ 0,4 кВ Э-1 в пролете опор №8, №10 от КТП Е-1-509 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605.2611241639767
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС	26.11.2024	27.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителем электрической энергии	Провести внеочередной осмотр КС-10 ВР-10 в пределах грани балансовой принадлежности.	322554.2611241800360
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	26.11.2024	26.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП И-15 - 267; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-10; ВЛ 0,4 кВ ТП И-15 - 267.	32255503.2611242002537
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС	27.11.2024	27.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеплановое обследование кабельного участка Г-7-оп.№1 на КВЛ -10 кВ Г-7-Д268 КРН-Д48.	322558.2711240615779
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Старомихайский РЭС	27.11.2024	27.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП СМ-14 - 454.	32255604.2711240719768
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Татамунайский РЭС	27.11.2024	27.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ от ТП ХМ-4-432 на предмет наличия веток деревьев угрожающих падением на ВЛ.	32255405.2711240949337
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС Майкопский РЭС	27.11.2024	27.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Обеспечить включение КТП 10/0,4 кВ Т5-479 после устранения повреждения оборудования в высоковольтном отсеке КТП.	32255104.2711241015161
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Каневский РЭС	27.11.2024	27.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ИД-5 - 629, выявленные замечания устранить.	32255903.2711241120126
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Приморско-Артский РЭС	27.11.2024	27.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ВР-2 - 421, выявленные нарушения устранить.	32255904.2711241133662
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Крюковский РЭС	27.11.2024	27.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ВРД-5 - 43, выявленные замечания устранить.	32255901.2711241314082
01. Республика Адыгея	Филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС Коньковский РЭС	27.11.2024	27.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Указать контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105.2711241416144
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Крюковский РЭС	27.11.2024	27.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ВРД-3 - 25, выявленные замечания устранить.	32255901.271124154083
23. Краснодарский край	Филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраженский РЭС	27.11.2024	27.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 10/0,4 кВ ВЛ Р-908 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204.2711241552632

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский ЭЭС	27.11.2024	27.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Чрезмерные нарушения	Провести осмотр на предмет соответствия номинала АВ-64 на КТП ВЦ-981.	32255403 2711241614365
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Адлерский ЭЭС	27.11.2024	27.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести визуальное обследование участка КЛ-104В АВ-64 на КТП ВЦ-981.	32255803 2711241725670
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Шереметовский ЭЭС	27.11.2024	27.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	ВЗ-04В Л-1 в протекте опор №7-№8 от КТП-Л-3-525 выполнить регулировку стрелы провеса.	32255605 271124193769
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский ЭЭС	27.11.2024	27.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Кв-1 - 513; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в протекте опор№1-5-1-164ВЛ 0,4 кВ ТП Кв-1 - 513	32255503 2711241940548
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Лагодайский ЭЭС	27.11.2024	27.11.2024	Дефекты (вредитель) просека, конструция, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую работу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процесса кабеля и технология монтажа соединительных и коновых муфт типа СПЦ, КВТЦ, КИПЦ, РОЦ, РОЛ, РОТ».	32255802 2711241956661
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Калининский ЭЭС	27.11.2024	27.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 1 КТП П-4-401, выявленные нарушения устранить.	32255902 2711241955099
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский ЭЭС	27.11.2024	27.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Ш-9-252; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в протекте опор №10-1-11 ВЛ 0,4 №1 ТП Ш-9-252.	32255503 2711242035539
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Соинский ЭЭС	27.11.2024	28.11.2024	Дефекты (вредитель) просека, конструция, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую работу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процесса кабеля и технология монтажа соединительных и коновых муфт типа СПЦ, КВТЦ, КИПЦ, РОЦ, РОЛ, РОТ».	32255805 2711242156665
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский ЭЭС	27.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Пв-7 - 642; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в протекте опор№14-15авВЛ 0,4 №2 ТП Пв-7 - 642	32255503 2711242128547
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский ЭЭС	27.11.2024	28.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Обеспечить учет и оценку тех. состояния опоры №02 ВЛ 10 кВ 0Б-5 по которой прокатал ток замыкания на "землю" с отражением в "Перечне особо опасных мест" в схемах	32255903 2711242150819
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский ЭЭС	27.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Гололедно-льдоморозные отложения	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ О-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255204 2711242211639
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагейские ЭС Безгореченский ЭЭС	27.11.2024	28.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 2711242224445
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Соинский ЭЭС	27.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	провести аварийную замену оп. №2 ВЗ-04 Г Рубежом ТП-65	32255805 2711242230662
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский ЭЭС	27.11.2024	27.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Гололедно-льдоморозные отложения	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ СП-2 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 2711242235640
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский ЭЭС	27.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Гололедно-льдоморозные отложения	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Пв-11 по всей длине.	32255503 2711242305540
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский ЭЭС	27.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП Т-4 - 832; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в протекте опор№16-1-1авВЛ 0,4 №2 ТП Т-4 - 832	32255503 2711242313546
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС	27.11.2024	27.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Гололедно-льдоморозные отложения	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 35 кВ Каландарская-Алмекская по всей длине.	322555 2711242315561
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ У3-410 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 2711240000633
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	После проведенных испытаний провести внеочередной осмотр участка КЛ-10 кВ от ячейки БФ-3 до опоры №1	32255403 2711240010566
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от ТП 10/0,4 кВ П05-803 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 2711240041634
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ О9-117 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 2711240096335
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Гололедно-льдоморозные отложения	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Пв-35 по всей длине.	32255503 2711240135542
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Гололедно-льдоморозные отложения	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 кВ М-7 по всей длине.	32255503 2711240200541
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП А-5 - 585; Провести регулировку стрелы провеса провода в протекте опор №-9 ВЛ 0,4 №1 ТП А-5 - 585.	32255502 2711240305052
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ ПР-5-421 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 2711240520636
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноармейский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП М1-7426 на предмет дефектных элементов ВЛ.	32255701 2711240003006
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Гололедно-льдоморозные отложения	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ О-3 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 2711240034641
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10 кВ УВ-9, обратить особое внимание на состояние изоляции на опорах ВЛ, целостность наружного пояса проводов, надежность крепления проводов к изоляторам, а также состояние опорной арматурной изоляции.	32255205 2711240714643
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Гололедно-льдоморозные отложения	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ П0-7 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 2711240715642
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 кВ А-1 по всей длине.	32255502 2711240730545
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Гололедно-льдоморозные отложения	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пв-2 по всей длине.	32255503 2711240735544
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Адлерский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителям электросетевой энергии	Направить письмо собственнику ТП-А490 об необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электростанции.	32255801 2711240799680
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кущевский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Ч-3 - 077 с целью выявления дефектов.	32255502 27112408010770
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ У3-410 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 2711240819637
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ ПВ1-354 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 2711241006038
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Гололедно-льдоморозные отложения	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Вв-1 по всей длине.	32255503 2711241030543
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагейские ЭС Елизаветинский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 2711241033446
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Каневский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП КВ-1 - 15, выявленные замечания устранить.	32255903 2711241050127
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красноармейский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП М1-1445 на предмет дефектных элементов ВЛ.	32255701 2711241100507
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Алагейские ЭС Безгореченский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 2711241130447
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Таманские ЭС Приморско-Ахтарский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 100,4кВ СТ-7-383, выявленные замечания устранить.	32255904 2711241153064
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тахтамукайский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителям электросетевой энергии	После АНР потребители ввести в работу ВВ-10 кВ ОК-2 по схеме нормального режима.	32255405 2711241403041
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Соинские ЭС Лагодайский ЭЭС	28.11.2024	29.11.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Подготовить документы для претензионной работы.	32255802 2711241935084
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-11-33-372; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в протекте опор №-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-11-33-372.	32255503 2711242026551
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-11-33-335; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в протекте опор №-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-11-33-335.	32255503 2711242058550
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский ЭЭС	28.11.2024	28.11.2024	Воздействие повторяющихся статических нагрузок. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-11-33-335; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в протекте опор №-1-2-1-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-11-33-335.	32255503 2711242103549

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Липаревский РЭС	12.12.2024	12.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередные высоковольтные испытания КС-10 кВ ЭЗФн-3252н.	32255804 121224095731
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	12.12.2024	12.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 100,4 кВ ТП РС-3-984, выявленные замечания устранить	32255905 1212241045110
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Татамухайский РЭС	12.12.2024	12.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести измер трансформатора от ТП-10/0,4 кВ ТМ-4-682	32255405 121224146378
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шербинский РЭС	12.12.2024	12.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ИК-1, с целью своевременного выявления дефектов и проработки возможных схематических.	32255605 1212241210799
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	12.12.2024	12.12.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 157-337879н	32255805 1212241215741
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Приморско-Алтарский РЭС	12.12.2024	12.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-1 от КТП 100,4 кВ ТП 1-91, выявленные замечания устранить.	32255904 1212241358069
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	12.12.2024	12.12.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 С552а-С30н/С94а/С92а	32255805 1212241300749
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Усть-Лабинский РЭС	12.12.2024	12.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 №1 ТП ДР-4 - 545 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии, по результатам осмотра при необходимости запланировать обрезку кромок деревьев.	32256103 121224154430
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС	12.12.2024	12.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. Воздействие повторяющихся статических явлений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить комплексные проверки микропроцессорных терминалов шпиль линий 110 кВ на предмет привязки координатным в соответствии с требованиями на ИС 110 кВ Хоста, а именно: Д09 ВЛ 110 кВ Краснодарский РЭС - Хоста с отпайками (ИЗЭ2007/061) Комплект резервных шпиль, автоматизм на УРОВ ВЛ 110 кВ Краснодарский ГЭС - Хоста с отпайками (ИЗЭ2007/016) Комплект основной и резервных шпиль КВЛ 110 кВ Социальный РЭС - Хоста (ИЗЭ2007/005) Комплект резервных шпиль, автоматизм на УРОВ ВЛ 110 кВ. Выполнить внеочередной ИТР осмотр и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	322558 1212241630799
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоисский РЭС	12.12.2024	12.12.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить внеочередной ИТР осмотр и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 121224205705
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	12.12.2024	12.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 №2 ТП ПВ-5 - 313 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256102 1212242103431
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	12.12.2024	12.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 №2 ТП ДЯ-3 - 518 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256102 121224215432
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Курганский РЭС	12.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ Ка-6 по всей длине.	32255901 121224244563
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Кашиновский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 2 КТП 1-4-466, выявленные нарушения устранить.	32255902 1212240001104
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (погреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Направить письма соответствиям ТП-ИЭС/М (На балансе Агабалов Г.К), ТП-ИЭС/М (На балансе Белоусова М.Д.) и обеспечить организацию эксплуатацию принадлежащего ему оборудования, устройств объекта электроэнергетики в соответствии с требованиями и обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергетических устройств согласно Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, эксплуатационных правил.	32255806 1212240120764
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинское ЭС Мостовский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-3 от ТП-6а-5-383. Выполнить регулярную стрелку провода в пролете опор 1-3-1-4 ВЛ-0,4 кВ 3-3 от ТП-6а-5-383.	32255903 12122408562
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Новороссийский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (погреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения причины отключения ВЛ 0,4 кВ 28, на замке потребителя пасть напавшие на участок ВЛ 10 С/28 на P-247	32256205 121224090975
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 100,4 кВ ТП ДМ-1-465, выявленные замечания устранить.	32255905 1212241018111
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Социальный РЭС	13.12.2024	14.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередные высоковольтные испытания КС-6кВ 888а-874а, КС-6кВ 888а-628.	32255805 1212241059678
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Куменский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ИК-3 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255602 121224115800
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Стромынский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП СМ-14 - 27.	32255604 121224132803
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Тимашевский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 №2 ТП КВ-6 - 123 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256103 121224146433
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Тимашевский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 №4 ТП ГЛ-11 - 399 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256103 121224152434
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Успенский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ВЗ-3-165, выявленные нарушения устранить.	32255903 121224131030
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Тульский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторения лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Направить отчетные в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиняемого филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети.	32255201 1212241310647
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 10 - ЖУ-9 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии, по результатам осмотра при необходимости запланировать обрезку кромок деревьев.	32256102 1212241350174
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Лагоисский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Песочек ТП-Д189 в согласии листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 1212241505682
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новобульварный РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ИК-3 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255203 1212241514682
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Татамухайский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести восстановление поврежденного участка КС-10 кВ И-206 от ИС 110 кВ ИКЕА до ТП И-206-610	32255405 121224155403
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 4 от КТП 100,4 кВ ТП КД-3-876, выявленные замечания устранить.	32255905 1212241556112
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славинский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф1 от КТП И81-37 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ, при необходимости составить мероприятия по устранению выявленных нарушений.	32255702 1212241558759
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 100,4 кВ ТП ДМ-3-478, выявленные замечания устранить.	32255905 1212241559113
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 100,4 кВ ТП ИД-6-162, выявленные замечания устранить.	32255905 1212241608114
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ИД-1 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255205 1212241615675
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славинский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф2 от КТП И81-319 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ, при необходимости составить мероприятия по устранению выявленных нарушений.	32255702 1212241620760
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 - СЕ-1 на предмет повреждения проводов.	32255404 1212241646005
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Аппароский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Окрасить изоляцию КТП 100,4 кВ ЕЗ-10/3 кВА после устранения повреждения оборудования.	32255101 1212241703163
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ И-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255204 1212241704685
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Аппароский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр шлейфов фаз "А" и "С" на опоре № 117 ВЛ 10 кВ Е-3 на предмет выявления листов приложен проводов. При необходимости выполнить измер дефектных шлейфов при близлежащих ТО ВЛ 10 кВ.	32255101 1212241708164
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ИС-1 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255204 1212241725672
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Отраденский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ИД-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255204 1212241736763
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ 3-1 от ТП СЕ-5-6 на предмет наличия провиса стрелы проводов	32255404 1212241736406
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новокубанский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр электроотборного оборудования, обратив особое внимание на состояние опорной, продольной изоляции, средств защиты от перенапряжения на РТП-10, ТП-100,4 кВ (КТП 100,4 кВ ИВ-2-294).	32255203 1212241740087
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Красноаравский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторения лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Выполнить внеочередной осмотр опор № 111 и № 113 ВЛ 10 кВ Кр-8, на предмет выявления повреждений, причиняемых опорами в результате дымчатого дыма при ДТП.	32255106 1212241741516
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП 100,4 кВ ТП РС-3-976 выявленные замечания устранить.	32255905 1212241821215
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Тульский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП ИВ-6-330 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255201 1212241849648

23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армирские ЭС Успенский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ВР-118 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255205 1312241845649
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армирские ЭС Успенский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ВР-1063 ф.2 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255205 1312241855650
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Приморско-Артровский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТПУ-У-3-111, выявленные нарушения устранить.	32255904 1312241855070
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Приморско-Артровский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4кВ СТ-7-383 выявленные замечания устранить.	32255904 1312241858071
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Приморско-Артровский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 10/0,4кВ ВР-64-679, выявленные замечания устранить.	32255904 1312241858072
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся статических зарядов: Атмосферное загрязнение (роса)	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холмская-Новая 2 часть в проекте омер №175-137.; Выполнить замер сопротивления контура заземлений омер №0311, №032, №133 ВЛ 110 кВ Холмская - Новая 2 часть.; Выполнить визуальную проверку наличия электропитания отключения выключателя МВ-110 кВ Новая 2 часть.; При проведении технического обслуживания оборудования ИС, осматривать электропроводы отключения при помощи выключатель типа ВАУ7-408-545500, отключая ПИУОВ-1100 кВ электропитание отключения выключателя МВ-110 кВ	322562 1312241859979
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армирские ЭС Гуляевский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ВР-9-344 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255201 1312241900652
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армирские ЭС Гуляевский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП СО-8-1095 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255201 1312241900651
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армирские ЭС Успенский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ВЛ1-960 ф.3 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255205 1312241901653
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП КО-1-361, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению.; провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП КО-1-361.	32256201 1312241928980
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армирские ЭС Новобульварский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ ВЛ-6-302 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255203 1312242005654
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП О-7-705, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению.; провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП О-7-705.	32256201 1312242009984
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Кореновский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 кВ ТП ПВ-5 - 314 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256102 1312242013435
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10 кВ ВЛ11 по всей длине.	32255303 1312242015567
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армирские ЭС Отраденский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ 0,9 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255204 1312242026886
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Белоглибовский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередное Техническое обслуживание КТП У-5-901	32256001 1312242030020
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армирские ЭС Новобульварский РЭС	13.12.2024	13.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ВЛ-6 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255204 1312242106683
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армирские ЭС Отраденский РЭС	13.12.2024	14.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ МТ-5 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255204 1312242129674
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	14.12.2024	14.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения дефекта на ВЛ 10 кВ Рв-2 по Р-30, по завершении потребителя подать направление на участие ВЛ 10 кВ Рв-2 от Р-30	32256205 1412240004993
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Лагогинский РЭС	14.12.2024	14.12.2024	Дефекты (несадовит) проекта, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую работу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Иррадиация кабеля и технология монтажа соединительных и изоляционных муфт типа СТП, КВТП, КНТП, РОЛД, РОЛР.»	32255802 1412240156900
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армирские ЭС Отраденский РЭС	14.12.2024	14.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ У3-218 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255204 1412240923655
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армирские ЭС Отраденский РЭС	14.12.2024	14.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ВДЛ-496 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255204 1412240949656
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армирские ЭС Отраденский РЭС	14.12.2024	14.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ВЛ-568 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255204 1412240952657
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	14.12.2024	14.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Проверить осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП №3 - 187.	32255902 1412241002873
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армирские ЭС Отраденский РЭС	14.12.2024	14.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ МК-674 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255204 1412241012658
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армирские ЭС Отраденский РЭС	14.12.2024	14.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ О4-159 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255204 1412241012659
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	14.12.2024	14.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное воздушное испытание кабельного участка А35-он.№14 на ВЛ1-0кВ ВЛ-58-А35(1)А25/А516.	32255801 1412241015699
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армирские ЭС Отраденский РЭС	14.12.2024	14.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ П08-814 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255204 1412241038660
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Социальные ЭС Адыгейский РЭС	14.12.2024	14.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционное воздушное испытание КВ-0кВ А52(2)-А58(2)	32255801 1412241107904
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новороссийский РЭС	14.12.2024	14.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждения на потребителем участке ВЛ 10 кВ Рв-2, по завершении потребителя подать направление на участие ВЛ 10 кВ Рв-2 на Р-30	32256205 141224121219995
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Армирские ЭС Новобульварский РЭС	14.12.2024	14.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести замену силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ Г3-3-474	32255203 1412241505676
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	14.12.2024	14.12.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Провести осмотр ЖЭ опоры №5 ВЛ 0,4 кВ ТП №3 - 496.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП №3 - 496.	32255902 1412241716574
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Темрюкский РЭС	14.12.2024	14.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП ПМ-7 - 873 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ, при необходимости - составить мероприятия по устранению выявленных нарушений.	32255703 1412241810844
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	14.12.2024	14.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести восстановление на ВЛ 10 кВ ВЛ-3 параллельного голового участка ВЛ-10 кВ ВЛ-9 от опоры ВЛ-3 до опоры №1	32255403 1412241923095
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	14.12.2024	15.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-№2-127.; Выполнить регулярную проверку проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-№2-127.	32255303 1412242140568
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	14.12.2024	15.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-№2-127.; Выполнить регулярную проверку проводов в пролете опор 1-2;-1-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-№2-127.	32255303 1412242148569
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Туапсинский РЭС	14.12.2024	14.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 - ПН-2 на предмет разгерметизации стрелы трансма.	32255405 1412242203407
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тахтаульский РЭС	14.12.2024	14.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	исключая все потребители питания	32255405 1412242220379
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тахтаульский РЭС	14.12.2024	15.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	ветровые нагрузки исключая все потребители питания	32255405 1412242230380
01. Республика Адыгея	фирма ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красногвардейский РЭС	14.12.2024	15.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр трансма изолятор фаз "А" и "С" на опоре № 54 ВЛ 10 кВ ПН-5 на предмет выявления трещин сварных швов элементов трансма М-4. При необходимости выполнить замену дефектных проводов при ближайшем ВЛ 10 кВ	32255106 1412242337166
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС Каннинский РЭС	15.12.2024	15.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ Г-1-314, выявленные нарушения устранить.	32255902 1512240006105
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	15.12.2024	15.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести осмотр АВ-0,4 кВ в ТП П17-3-521 на предмет соответствия нагрузкам.	32255403 1512240950408
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	15.12.2024	15.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести восстановление пиллора ф-9" на JP-62 ВЛ 10 кВ Л-311	32255403 1512241509292
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Красногвардейский РЭС	15.12.2024	15.12.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП ПМ-5-185 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ, при необходимости составить мероприятия по устранению выявленных нарушений.	32255701 1512241342310
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	15.12.2024	15.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП ВЛ-7-257.	32256204 1512241409886
23. Краснодарский край	фирма ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северский РЭС	15.12.2024	15.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Соблюдено предписание СНТ "Планта" провести ТО ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП СЕ-7-142и на зоне обслуживания близлежащего СНТ	32255404 1512241424113

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	15.12.2024	15.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от ПТМ СМ-546 на предмет провиса стрелы провода по всей длине ВЛ	32255404 151224145414
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	15.12.2024	15.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Оборудование потребителей электрической энергии	Отключение (пожароопасно) Провести измерку воздушного кабеля от оп. №15 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ПТД ЛД-67-681 к потребителя ст. Индустриальная ул. Горького 25. Провести осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ПТД ЛД-67-681 на предмет повреждения ВЛ	32255404 1512241511415
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	15.12.2024	15.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести восстановление обрыва провода в прогоне № 15-1-ВЛ 0,4кВ Л-3 от ПТ СЕ-2-15; Провести осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от ПТ СЕ-2-15 на предмет обрыва провода	32255404 1512241600416
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Крымский РЭС	15.12.2024	15.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ПТ К-7-816.	32256204 151224170998
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС Апшеронский РЭС	15.12.2024	15.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить контрольный осмотр ВЛ 10 кВ Чр-3, на предмет выявления ослабления (расстояния)架空 проводов ВЛ, при необходимости пресекать замену架空 при очередном ТО воздушной линии.	32255101 1512242025101
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохникское ЭС Ленинградский РЭС	15.12.2024	15.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9-3181 с оформлением листа осмотра, для выявления деревьев угрожающих падением на провода на восточной линии, и несением протокол требуемых частей от ДКР.	32255804 1512242025754
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохникское ЭС Адагелский РЭС	15.12.2024	15.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и нуле провести инспекционное обследование вращающегося кабеля КЛ-10кВ РИ-59(1А350).	32255801 1512242155736
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохникское ЭС Джигитский РЭС	15.12.2024	16.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасно) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждения обеспечить готовность включению ВЛ 10 кВ РИ-ДН1 -ДН04 по нормальной схеме.	32255802 1512242103683
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	16.12.2024	16.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №25-№37 ВЛ 35 кВ Холмская-Элеваторная с отбойной на ИС Радина. Выполнить замер сопротивления заземления опор №32, 34 ВЛ 35 кВ Холмская-Элеваторная с отбойной на ИС Радина. При выявлении аналоговых дефектов на ВЛ 35 кВ Холмская-Элеваторная разработать мероприятия по их устранению.	322562 1612240056978
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Авицкий РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасно) оборудования потребителей электрической энергии	По завершению работ на потребительском участке обеспечить включение В-10 Вн-5 по схеме нормального режима работы.	32256202 1612240107981
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохникское ЭС Сохникский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-инвормозные отложения	провести ремонт КВЛ 6-31-145-8800 пролет опор №10-13, демонтаж и монтаж проводов, замена трансв и изоляторов	32255805 1612240305718
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохникское ЭС	16.12.2024	16.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (грозы)	Включить в план работ замену СВН фазы "А" на опоре № 1 в КВЛ 110 кВ Волынов - Лазаревская линия; Выполнить замер сопротивления контура заземления опор № 08к, 11к, 12к КВЛ 110 кВ Волынов - Лазаревская линия	322558 1612240373737
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10,0,4 кВ ТП 141-8-144, выявленные замечания устранить	32255905 1612240820116
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС Майкопский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-инвормозные отложения	Выполнить контрольный осмотр участков ВЛ 10 кВ Т-3 пролетов: смена проседа лесов, выявление, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости выполнить вырубку выявленных деревьев.	32255104 1612240904168
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС Майкопский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить контрольный осмотр ВЛ 10 кВ Бс-3, на предмет выявления ослабления (расстояния)架空 проводов ВЛ, при необходимости пресекать замену架空 при очередном ТО воздушной линии.	32255104 1612240907169
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Северский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 6 кВ КЖ-74 на предмет наличия повреждений проводов	32255404 1612240924387
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС Майкопский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить контрольный осмотр ВЛ 10 кВ Св-7, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости выполнить вырубку выявленных деревьев.	32255104 1612240927170
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС Майкопский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-инвормозные отложения	Выполнить контрольный осмотр участков ВЛ 10 кВ Т-1 пролетов: смена проседа лесов, выявление, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости выполнить вырубку выявленных деревьев.	32255104 1612240927171
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шереметьевский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Обратиться в органы власти по факту повреждения опоры №3 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-Е-3-524	32255605 1612240929801
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохникское ЭС Джигитский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотр КВЛ-10 РИД7, ДР2/ДР3/ДВН1/Д454 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия	32255802 1612241015685
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохникское ЭС Сохникский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процесса кабеля и технологии монтажа соединительных и концевых фаз типа С1Н, КВТН, КНТН, РОЛД, РОЛК».	32255805 1612241030686
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Организовать работу по возмещению ущерба филиалу ПАО «Россети Кубань» Славянские энергетические сети.	32255701 1612241120511
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Тбилисский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 №4 ТП ТЬ-11 - 256 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии.	32256103 1612241132436
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Тбилисский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 №1 ТП ТЬ-11 - 6 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256103 1612241342437
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохникское ЭС Сохникский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасно) оборудования потребителей электрической энергии	После устранения повреждения и проливов ВНИ абонента обеспечить готовность включению КВЛ-6В КР4-86-С1002-СВ6/С912 по нормальной схеме.	32255805 1612241430887
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 №1 ТП ТВ-5 - 304 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256102 1612241513438
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Шереметьевский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Обратиться в органы власти по факту повреждения опоры №22 ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП-Н-3-436	32255605 1612241516804
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохникское ЭС Тульский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	В инспекционный осмотр КВЛ 10 кВ Кр-5 - 1787/1-41	32255806 1612241555713
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинское ЭС Кореновский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 №2 ТП ТВ-5 - 239 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256102 1612241557439
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасно) оборудования потребителей электрической энергии	После АБР потребителя ввести в работу ВВ-10 кВ ПШ-204 по схеме нормального режима.	32255403 1612241655396
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохникское ЭС Тульский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ Н162 - 144786	32255806 1612241825738
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-9 от ТП А-9-20. При выявлении нарушений наметить дальнейшие мероприятия по срокам устранения.	32256005 1612241915742
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сохникское ЭС Хостинский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Дефекты (неадекват) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процесса кабеля и технологии монтажа соединительных и концевых фаз типа С1Н, КВТН, КНТН, РОЛД, РОЛК».	32255807 1612242018696
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Тимашевский РЭС	16.12.2024	16.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ЦЕ-3, выявленные нарушения устранить.	32255905 1612242114825
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	16.12.2024	17.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасно) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребительской КТП-СМ-9-4670(«Триумфальный сервис») с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с требованиями НТД.	32255604 1612242114805
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Бийский РЭС	16.12.2024	17.12.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ	Провести инспекционный осмотр ВЛ 10кВ ПС-6 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255601 1612242150802
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Староминский РЭС	16.12.2024	17.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасно) оборудования в смежной электрической сети	Направить письмо в адрес собственника потребительской ЭТП-СМ-23-3180(«Высокоскоростной элеватор») с требованием обеспечить эксплуатацию электрооборудования в соответствии с требованиями НТД.	32255604 1612242223806
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	17.12.2024	17.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести восстановление провода на ВЛ-10 кВ ВЛ7-ч на пролете опор № 119 - № 110	32255403 1712240012389
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевское ЭС Приморско-Артанский РЭС	17.12.2024	17.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10,0,4 кВ СТ-7-475, выявленные нарушения устранить.	32255904 1712240024068
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Авицкий РЭС	17.12.2024	17.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (пожароопасно) оборудования потребителей электрической энергии	По завершению работ на потребительском участке обеспечить включение В-10 Вн-1 по схеме нормального режима работы.	32256202 1712240038989
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адагелское ЭС	17.12.2024	17.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушка, на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на восточной линии ВЛ.	322551 1712240038172
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Тульский РЭС	17.12.2024	17.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП КВ-5-1028 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 1712240040661
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Геленджикский РЭС	17.12.2024	17.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ВР-3, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ ВР-3.	32256203 1712240130888
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Тульский РЭС	17.12.2024	17.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП НК-5-310 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 1712240136662
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Кавказский РЭС	17.12.2024	17.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП ДМ-5-380 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 1712240150663
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Тульский РЭС	17.12.2024	17.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП В-7-367 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 1712240151664

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соимский РЭС	17.12.2024	17.12.2024	Дефекты (исадельто) проекта, конструкции, изготовления, монтажа Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВНП, КИПЦ, РОЛ, РОЛ-Г».	32255805 1712241740792
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Майкопский РЭС	17.12.2024	17.12.2024	Воздействие повторяющихся статических впаений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр устройств ВЛ 10 кВ Кв1-1 проходящих сквозь просек лесных посадений, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При необходимости выполнить вырубку угрожающих деревьев.	32255104 1712241745175
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соимский РЭС	17.12.2024	17.12.2024	Воздействие повторяющихся статических впаений. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ Ден ТП-1063	32255805 1712241750761
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Красноармейский РЭС	17.12.2024	17.12.2024	Воздействие повторяющихся статических впаений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ-10кВ ПЛ-3 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	3225701 1712241848316
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тиморинское ЭС Тиморинский РЭС	17.12.2024	17.12.2024	Воздействие повторяющихся статических впаений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП А-5-234. При выявлении нарушений выполнить дальнейшие мероприятия по срокам устранения.	32256005 1712241955744
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	17.12.2024	17.12.2024	Дефекты (исадельто) проекта, конструкции, изготовления, монтажа Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВНП, КИПЦ, РОЛ, РОЛ-Г».	32255801 1712242020735
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	17.12.2024	18.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ 09 от ТП 67	32255806 1712242077221
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соимский РЭС	17.12.2024	17.12.2024	Превышение параметров воздействия статических впаений относительно условий проекта	Провести ремонт КВЛ-0,4 Рыльковские ТП-167	32255805 1712242105773
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	17.12.2024	17.12.2024	Воздействие повторяющихся статических впаений. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ УС-3-1225 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1712242114669
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Апшеронский РЭС	17.12.2024	18.12.2024	Воздействие повторяющихся статических впаений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ З-3 от КТП 100,4 кВ Пил-227, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, при необходимости выполнить вырубку угрожающих деревьев.	32255101 1712242154861
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Новобутовский РЭС	17.12.2024	18.12.2024	Воздействие повторяющихся статических впаений. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 100,4 кВ ГВ-7-352, для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 1712242310671
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Успенский РЭС	17.12.2024	18.12.2024	Воздействие повторяющихся статических впаений. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ ТС-7-1212 ф.1 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255205 1712242357670
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС	18.12.2024	18.12.2024	Воздействие повторяющихся статических впаений. Прочие воздействия неблагоприятных природных впаений	Выполнить осмотр окрашенной зоны ИС 110 кВ Кеша на предмет наличия в окрашенной зоне и в пределах окрашенной зоны деревьев, угрожающих падением на территорию подстанции. По результатам осмотра окрашенной зоны ИС 110 кВ Кеша и выявления наличия в окрашенной зоне и в пределах окрашенной зоны деревьев, угрожающих падением на территорию подстанции разработать комплекс мероприятий по предотвращению падения деревьев на территорию ИС 110 кВ Кеша - Разработать комплекс мероприятий по снижению высоты оголовья проводов в зоне механического состояния кабеля и муфт провести внешнее обследование элементов КЛ 0,4 кВ 422-276.	32255805 1812240130701
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС	18.12.2024	18.12.2024	Воздействие повторяющихся статических впаений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Выполнить внешний осмотр КВЛ Т10 кВ Коржовская-Восточная с отпайками на участке опор №126-132; Выполнить замер сопротивления контура заземления опор №105, 126, 127 КВЛ Т10 кВ Коржовская-Восточная с отпайками. При выявлении дефектов по результатам внешнего осмотра КВЛ Т10 кВ Коржовская-Восточная с отпайками, разработать мероприятия по их устранению.	322562 1812240259988
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Тульский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	С целью выявления оголовья мест в изоляции кабеля и муфт, направить бригаду в службу кабельных линий с рассматриванием вложения КЛ 10 кВ ИИЗ-ИИ4 и графике пропайки на 2024 согласно СТО 34.01-23.1-09-2017 "Объемы и нормы испытаний оборудования"	32255906 1812240320703
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Превышение параметров воздействия статических впаений относительно условий проекта	Провести внешний осмотр оборудования ТП-А267 с заменением листа опоры.	32255801 1812240330759
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарское ЭС Краснодарский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Воздействие повторяющихся статических впаений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СК-9 на предмет повреждения проводов	32255403 1812240503797
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Диниловский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Дефекты (исадельто) проекта, конструкции, изготовления, монтажа Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВНП, КИПЦ, РОЛ, РОЛ-Г».	32255802 1812240520702
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирское ЭС Кавказский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Воздействие повторяющихся статических впаений. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ В-9 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255202 1812240646678
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС	18.12.2024	18.12.2024	Воздействие повторяющихся статических впаений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	Включить в план работ замену ОВН фазы "С" на опоре №24 КВЛ 110 кВ Псоу - Кудзеста. Выполнить замер сопротивления контура заземления опор № 23,24,25 КВЛ 110 кВ Псоу - Кудзеста.	322558 1812240707242
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славинский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф2 от КТП ПЛ-372 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ, при необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.	32255702 1812240719763
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соимский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Превышение параметров воздействия статических впаений относительно условий проекта	Выполнить переустройство трассы КЛ-10кВ-337кВ-1181 на оптимальном участке методом ГИВ.	32255805 1812240900740
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Воздействие повторяющихся статических впаений. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр КВЛ 10 кВ А98-А132 с заменением листа опоры на предмет наличия ДРП, угрожающих падением на провода.	32255801 1812240914577
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Диниловский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Воздействие организованных, участвующих в технологическом процессе: Обслуживание (подрядное) оборудования потребителей электроэнергии	Направить письменное уведомление абоненту (СТ "Лыбейское") о необходимости провести техническое обслуживание ВЛ, выполнить оплокуду дерева и кустов, вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ, для исключения аварийных ситуаций.	32255802 1812240925246
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Воздействие повторяющихся статических впаений. Ветровые нагрузки	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ А66 - КРН А146 с заменением листа опоры на предмет наличия ДРП, угрожающих падением на провода.	32255801 1812241004712
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Диниловский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Превышение параметров воздействия статических впаений относительно условий проекта	Выполнить внешний ИТР опоры КВЛ-10 кВ [05-185]Д199[Д39И]Д462[Д43И] и согласно списку опоры составить технические мероприятия.	32255802 1812241015710
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ В.1 от КТП ПЛ-355.	32255801 1812241125807
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Диниловский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Воздействие повторяющихся статических впаений. Ветровые нагрузки	Выполнить внешний ИТР опоры ВЛ 0,4 кВ Пссон: ТП-Д142 и согласно списку опоры составить технические мероприятия.	32255802 1812241213747
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Хостинский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 10 кВ Х204-Х472/КРН-6/КРН-Х360 на предмет наличия угрожающих падением на провода деревьев (веток).	32255807 1812241215755
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Краснополянский РЭС	18.12.2024	20.12.2024	Дефекты (исадельто) проекта, конструкции, изготовления, монтажа Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВНП, КИПЦ, РОЛ, РОЛ-Г».	32255803 1812241224689
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянское ЭС Славинский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внешний осмотр КТП на ВЛ 10 кВ П-3 на предмет выявления дефектных элементов, при необходимости составить мероприятия по устранению выявленных нарушений.	32255702 1812241240123
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соимский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Превышение параметров воздействия статических впаений относительно условий проекта	КВЛ-6 кВ5-КРН-41/КРН5 11140/101/10/КРН-5/466 выпилить ветровку опоры №2	32255805 1812241260770
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соимский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Дефекты (исадельто) проекта, конструкции, изготовления, монтажа Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВНП, КИПЦ, РОЛ, РОЛ-Г».	32255805 1812241284294
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лыбейское ЭС Выселковский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	ТП ПЦ-1 - 258 выполнить контроль нагрузки силового трансформатора	32256101 1812241451777
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лыбейское ЭС Тбилисский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 кВ ТП ПЦ-15 - 560 выполнить внешний осмотр воздушной линии	32256103 1812241511442
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лыбейское ЭС Тбилисский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 кВ ТП ПЦ-11 - 239 выполнить внешний осмотр воздушной линии	32256103 1812241514443
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лыбейское ЭС Курганский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внешний осмотр РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ Т-8-826.	32255801 1812241545581
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	В процессе длительной эксплуатации КВ-10кВ РП-23(П-А25(П)) произошло снижение изоляционных свойств, вследствие пробой изоляции кабеля в целом месте с идентичными выявленными на теле.	32255801 1812241810743
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Адыгейский РЭС	18.12.2024	18.12.2024	Дефекты (исадельто) проекта, конструкции, изготовления, монтажа Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтёрами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВНП, КИПЦ, РОЛ, РОЛ-Г».	32255801 1812241831711
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Кузнецкий РЭС	19.12.2024	19.12.2024	Воздействие организованных, участвующих в технологическом процессе: Обслуживание (подрядное) оборудования в соседней электрической сети	По завершению работ на подстанции 110/27,5/10кВ «Краснодарская-Тяговая», обеспечить включение ВЛ-0,4 кВ К1-1, ВЛ-0,4 кВ К2-2, ВЛ-0,4 кВ К3-3 по схеме нормального режима.	32256002 1912240240810
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградское ЭС Ленинградский РЭС	19.12.2024	19.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ-10кВ ПЛ-3 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32256003 1912240910812
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Красноармейский РЭС	19.12.2024	19.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255106 1912241012463
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западное ЭС Абинский РЭС	19.12.2024	19.12.2024	Воздействие повторяющихся статических впаений. Атмосферные перенапряжения (грозы)	По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 228, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению; провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 228.	32256201 1912241033002
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейское ЭС Емелинфельдский РЭС	19.12.2024	19.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255105 1912241131464
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Социальное ЭС Соимский РЭС	19.12.2024	19.12.2024	Превышение параметров воздействия статических впаений относительно условий проекта	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ Ден ТП-1063	32255805 1912241313762

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Тульский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ И419н-КРН156ИТ97н14685н.	32255806 2212241531765
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кувшинский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10кВ Р-5 для выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255802 2212241705809
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимирязевские ЭС Новопокровский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ-10 кВ Е-1 от ПС 110 кВ ЕЯ, при выявлении нарушений наметить мероприятия со сроками устранения	32256003 2212241705203
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Направить отношение в правоохранительные органы по факту материального ущерба, причиненного филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирские электросетевые сети	32252520 2212241830689
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимирязевские ЭС Тимирязевский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП ПР-1723. При выявлении нарушений наметить дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	32256005 2212241914746
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Мостовский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Ка-4 по всей длине.	32255503 2212241935583
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Дефекты (вредители) проекта, конструкция, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура дробления и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СПЛ, КВТН, КВНП, РОЛ, РОЛТ».	32255805 2212241950724
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Джанкопский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП1109-1084 № 6 на предмет повреждения проводов.	32255402 221224205422
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Дефекты (вредители) проекта, конструкция, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура дробления и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СПЛ, КВТН, КВНП, РОЛ, РОЛТ».	32255805 2212240200732
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Красноармейские ЭС Северский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести осмотр ВЛ-10 кВ СЕ-5 на предмет наличия повреждения проводов	32255404 2212240740411
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Выполнить инспекционный ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Р-10 по всей длине. Подготовить отношение в органы МВД по Курганскому району.	32255501 2212240910585
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести контроль нагрузки в ТП-442 на Р-0,4 Паровое 14	32255805 2212241100811
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Джанкопский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный ИТР осмотр ВЛ-0,4 Лесовое ТП-1249 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 2212241111720
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Алабурский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Дефекты (вредители) проекта, конструкция, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Процедура дробления и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СПЛ, КВТН, КВНП, РОЛ, РОЛТ».	32255803 2212241157580
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Несанкционированная рубка лесных насаждений	Направить обращение в полицию, для поиска лиц, осуществивших несанкционированную рубку лесных насаждений, в баги охранный зона ВЛ 35 кВ МайГЭС – Садова	322551 2312241130179
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Тульский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП-18	32255806 2212241131794
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Тульский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ КРН12н-12443В513н.	32255806 2212241135790
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Тульский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Инспекционный осмотр с ТВК ТП-4136.	32255805 2212241154813
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Лапшевский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Мастеру производственного участка ТП ИР провести инспекционный осмотр оборудования РУ-0,4 кВ, с применением ТВК, с оформлением акта технологического обслуживания ТП ИР.	32255804 2212241155734
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Алабурский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Составить ведомость замеров нагрузки в ТП-4403.	32255801 2212241200763
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Уя-9 по всей длине.	32255502 2212241202586
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Красноволовский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Гололедно-льдообразные отложения	Провести инспекционный осмотр КВ-10-Кин-2.КП10КРН-К80И на наличие деревьев угрожающие падением.	32255803 2212241220812
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Превышение параметров воздействия статических выключений относительно условий проекта	ВЛ-0,4 Лесовиде ТП-С202 установка уток с оп. №11, замена арматуры СНП	32255805 2212241221815
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 Месоловский ТП-30	32255805 2212241238222
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Красноволовский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Гололедно-льдообразные отложения	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 Волосовский ТП-607 на наличие деревьев угрожающие падением.	32255803 2212241242787
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Тульский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (перегревание) оборудования потребителей электрической энергии	Написать письмо собственнику ТП-48490 Маренко С.А. о необходимости организации вентиляции производственного оборудования, устройств объекта электроэнергетики в соответствии с требованиями и обеспечением надежности электросетевого объекта, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергоснабжающих устройств согласно Уставу технической эксплуатации электросетевого оборудования <u>обеспечение надежной, уверенной поставки электрической энергии потребителям</u> Федеральной Федерации по управлению имуществом и защите прав потребителей	32255806 2212241255774
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Джанкопский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	Выполнить инспекционный ИТР осмотр КВ-10-Кин-2.КП10КРН-К80И на наличие деревьев угрожающие падением. Составить ведомость замеров нагрузки в ТП-4118.	32255802 2212241305706
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КП 100,4 кВ КИ-9-244 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255203 2212241307693
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Красноволовский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Гололедно-льдообразные отложения	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 Переселенский ТП-К818 на наличие деревьев угрожающие падением.	32255803 2212241315782
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Тульский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ПЛ 21-6-444 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255201 2212241336994
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Тульский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №3 от ТП-4155	32255806 221224134802
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Отраденский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 Ф-1 от ТП 1010,4 кВ ЯС-300 для оценки механического состояния элементов ВЛ.	32255204 2212241356699
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Тульский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП-4139	32255806 2212241341779
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Красноволовский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Гололедно-льдообразные отложения	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 Автономный ТП-К69 на наличие деревьев угрожающие падением.	32255803 2212241347755
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Лапшевский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Мастеру производственного участка ТП ИР провести инспекционный осмотр оборудования РУ-0,4 кВ, с применением ТВК, с оформлением акта технологического обслуживания ТП ИР.	32255804 2212241355776
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС	22.12.2024	22.12.2024	Дефекты (вредители) проекта, конструкция, изготовления, монтажа. Дефекты изготовления	Выполнить расчет уставов РЗА с учетом селективности для ПС 35 кВ при питании от ПС 110 кВ Халдах. Направить претензионное письмо в ООО «НГЭЛЗ Энерджи», по факту выявленного дефекта на СВ-35 кВ ПС 35 кВ Тульская	322551 2312241425180
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС	22.12.2024	22.12.2024	Дефекты (вредители) проекта, конструкция, изготовления, монтажа. Дефекты изготовления	Планировать в ремонтной программе будущих годов к замене ввода выключателей 35кВ КХВВ III 60-35/1000, дат червяк ИВУЕ 351.01.4-45, 2000 года выпуска. Поставить на учетный контроль ввода выключателей 35кВ КХВВ III 60-35/1000, дат червяк ИВУЕ 351.01.4-45, 2000 года выпуска.	322552 2312241430125
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Хостинский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить осмотр ВЛ 0,4 Ф. Эвакуация от ТП-41045 на выявление дефектов.	32255807 2212241454801
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Тульский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Инспекционный осмотр с ТВК ТП-41191.	32255806 2212241459778
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Тульский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Инспекционный осмотр с ТВК ТП-41160	32255806 2212241447391
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Красноволовский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Гололедно-льдообразные отложения	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 Переселенский ТП-К68 на наличие деревьев угрожающие падением.	32255803 2212241453788
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Лапшевский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации в текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционные высокочастотные испытания КС-10 кВ Вые-11/0н.	32255804 2212241454792
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абинский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие повторяющихся статических выключений. Ветровые нагрузки	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ АС-6, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению, провести инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ АС-6	32256201 2212241520014
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимирязевские ЭС Белозимский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 кВ БГ-5 от ПС 15 кВ Безая Гипа. При выявлении нарушений наметить дальнейшие мероприятия со сроками устранения.	32256001 2212241530224
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Тульский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр КВ-0,4 №2 от ТП-4124	32255806 2212241543795
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Краковский РЭС	22.12.2024	22.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Охлаждение (перегревание) оборудования потребителей электрической энергии	Охладить включение ВЛ 10 - СД1 по схеме нормальной работы.	32256204 2212241551013

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Аларский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Составить ведомость измеров нагрузок в ТП-А215.	32255801 2312241540803
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Туапсинский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП-Н128	32255806 2312241541804
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Туапсинский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Внешний осмотр с ТВК ТП-1165	32255806 2312241547796
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Туапсинский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Внешний осмотр с ТВК ТП-1110	32255806 2312241552797
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Хостинский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной общий осмотр КВЛ 3-6 3хС.Х155 по выявлению дефектов.	32255807 2312241600784
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Аларский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внешним высокоточное испытание КВ-10кВ А37(1)-А155.	32255801 2312241627808
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Творческие ЭС Творческий РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ В-1 от ПС 35 Выхлец. При выявлении нарушений направить, дополнительные мероприятия со сроками устранения	32256005 2312241630255
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Творческие ЭС Новоросийский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ К-5 от ПС 35 кВ Кубанская, при выявлении нарушений направить, мероприятия со сроками устранения	32256003 2312241651026
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Аларский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ 1-км от ТП-128.	32255804 2312241708771
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Анапский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Воздействие повторяющихся статических ветровых нагрузок	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ В-5 при выявлении дефектов разработать материалы по их устранению; Провести внешний осмотр ВЛ 10 кВ В-5	32256202 2312241708025
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Туапсинский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Воздействие повторяющихся статических ветровых нагрузок	Выполнить внешний осмотр КВЛ 3-6 42н147	32255806 2312241740807
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новоросийский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Воздействие повторяющихся статических ветровых нагрузок	Организовать и выполнить осмотр ВЛ 6 кВ Ра-3. По результатам осмотра ВЛ 6 кВ Ра-3 разработать мероприятия для устранения выявленных дефектов	32256205 2312241755204
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Геленджикский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ АО-1, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ АО-1	32256203 2312241801023
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Аларский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ Алексеева от ТП-3217.	32255804 2312241851777
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Анапский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Воздействие повторяющихся статических ветровых нагрузок	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ С-5 при выявлении дефектов разработать материалы по их устранению; Провести внешний осмотр ВЛ 10 кВ С-5	32256202 2312242010021
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Геленджикский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Воздействие животных и птиц	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ВР-1, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; провести внешний осмотр ВЛ 10 кВ ВР-1	32256203 2312242010022
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Хостинский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Магистр ТП.Х151 на выявление дефектов.	32255807 2312242015846
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Аларский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Волкова от ТП-121.	32255804 231224206781
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Аларский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести внеочередные высокоточные испытания КВ-10 кВ ВЛ-10 кВ ВЛ-1177 по опоры №1.	32255804 2312242105810
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Джигитский РЭС	23.12.2024	24.12.2024	Воздействие повторяющихся статических ветровых нагрузок	Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10 кВ ДП01,ДП07 и согласно листов осмотра составить технические мероприятия.	32255802 2312242115767
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Крымский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Воздействие повторяющихся статических ветровых нагрузок	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ СА-5.	32256204 2312242120020
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Абисский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Воздействие повторяющихся статических ветровых нагрузок	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ О-1, при выявлении дефектов, разработать мероприятия по их устранению; провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ О-1	32256201 2312242120019
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС Славянский РЭС	23.12.2024	24.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внешний осмотр КВЛ 10 кВ С-15 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ.	32257502 2312242131124
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	23.12.2024	24.12.2024	Воздействие повторяющихся статических ветровых нагрузок	Провести внешний осмотр КВЛ 3-6 С64-С86 и КВЛ 3-6 С302-С36 на участках совместного подвеса на отсутствие ДЖР	32255805 2312242150793
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Аларский РЭС	23.12.2024	24.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Овсяная ТП-130.	32255804 2312242379799
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Хостинский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Набор посторонних предметов на ВЛ	Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Т-СМ от ТП-х28	32255807 2312242400447
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС	23.12.2024	23.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести последовательную проверку ампер МВ 10 кВ Т-1 ХВБ.	322554 2312242540419
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Новоросийский РЭС	23.12.2024	23.12.2024	Воздействие повторяющихся статических ветровых нагрузок	Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Св-15	32256205 2312242550018
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Краснодарский РЭС	24.12.2024	24.12.2024	Дефекты (исключения) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Бросалка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа С ПН, КВ ПН, КН ПН, РОЛ, РОЛ Г».	32255803 2412240100798
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Аларский РЭС	24.12.2024	24.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ 3-км от ТП-1303.	32255804 2412240112805
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Краснодарский РЭС	24.12.2024	24.12.2024	Воздействие повторяющихся статических ветровых нагрузок. Гололедно-инородные отложения	Провести внешний осмотр ВЛ 10 кВ К537-К561 К580 К561 на наличие деревьев угрожающие падением.	32255803 2412240120820
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Аларский РЭС	24.12.2024	24.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Мастеру производственного участка провести внеочередной осмотр ТП-117 с применением ТВК.	32255804 2412240130806
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Хостинский РЭС	24.12.2024	24.12.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Жидрофт от ТП-х224 на выявление дефектов.	32255807 2412240150854
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Советский РЭС	24.12.2024	24.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести внешний осмотр КВЛ 3-6 403-750КР4-7чч участие отив в ТП-728а	32255805 2412240215809
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Аларский РЭС	24.12.2024	24.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр оборудования РЭ-0,4 кВ, с применением ТВК, с оформлением акта ревизионного обслуживания ТП РП.	32255804 2412240508118
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Геленджикский РЭС	24.12.2024	24.12.2024	Воздействие повторяющихся статических ветровых нагрузок	По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ВР-2, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению; провести внешний осмотр ВЛ 10 кВ ВР-2	32256203 2412240853017
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Творческие ЭС Крымский РЭС	24.12.2024	24.12.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Набор посторонних предметов на ВЛ	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ЕК-3 от ПС 35 кВ Еваторовская, при выявлении нарушений направить, мероприятия со сроками устранения	32256002 2412240900027
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Усть-Лабинский РЭС	24.12.2024	24.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 кВ ТП ВС-3 - 386 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256104 2412240911444
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские ЭС Усть-Лабинский РЭС	24.12.2024	24.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несоблюдение объема ТО и ремонта оборудования, устройств	ВЛ 0,4 кВ ТП ВР-5 - 71 выполнить внеочередной осмотр воздушной линии	32256104 2412240915445
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Краснодарский РЭС	24.12.2024	24.12.2024	Воздействие повторяющихся статических ветровых нагрузок. Гололедно-инородные отложения	Провести внешний осмотр КВЛ 3-6 К577-К516 на наличие деревьев угрожающие падением.	32255803 2412240916816
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Аларский РЭС	24.12.2024	24.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить готовность включения ТП-358а	32255804 2412240925850
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Безгоренский РЭС	24.12.2024	24.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Усилить контроль за качеством выполнения осмотров оборудования согласно годовому графику ТО.	32255102 2412240930469
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Творческие ЭС Павловский РЭС	24.12.2024	24.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Павловская, при выявлении нарушений направить, мероприятия со сроками устранения	32256004 2412240930228
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Туапсинский РЭС	24.12.2024	24.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 147	32255806 2412240930832
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Советские ЭС Туапсинский РЭС	24.12.2024	24.12.2024	Воздействие повторяющихся статических ветровых нагрузок	Выполнить внешний осмотр ВЛ 10 кВ ВЛ196-ВЛ478а	32255806 2412240940836
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Кущевский РЭС	24.12.2024	24.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внешний осмотр Р-КТП от ВЛ 10кВ Стп-4, для выявления выявленных дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ.	32255802 2412240947814

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Гуляевский РЭС	27.12.2024	27.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ПЛ КУ-5-218 для оценки механического состояния элементов ВЛ	3225520 2712241424705
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Курганский РЭС	27.12.2024	27.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Выполнить внеочередной ИТР осмотру ВЛ 10 кВ Вб-7 по всей длине.	3225503 2712241521601
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	27.12.2024	27.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ПЛ 3.-5.-18.	3225502 2712241525603
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Новокубанский РЭС	27.12.2024	27.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 100,4 кВ ВС-2-578 для оценки механического состояния элементов ВЛ	3225203 2712241522706
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	27.12.2024	27.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отоключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ СК-8.	32255403 271224167432
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Гвардейский РЭС	27.12.2024	27.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отоключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ СР-6.	32255401 2712241730433
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тактаульский РЭС	27.12.2024	27.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отоключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-4.	32255405 2712241755434
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Лабинские ЭС Лабинский РЭС	27.12.2024	27.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ПЛ 3Ф-5.-926.	3225502 2712241955602
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тактаульский РЭС	27.12.2024	27.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отоключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ТМ-4.	32255405 2712242010431
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиские ЭС Социнский РЭС	27.12.2024	27.12.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Направить претензионное письмо владельцу КЛ 0,4 ф. Маглань ТП-413 о необходимости своевременно проводить ТОиР на электротехнических изделиях на своем балансе.	32255805 2712242058866
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиские ЭС Социнский РЭС	27.12.2024	28.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отоключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести инспекционный телевизионный осмотр ТП-413	32255805 2712242205859
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиские ЭС Адлерский РЭС	27.12.2024	28.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный замер нагрузок в ТП-288 с заполнением ведомости замеров.	32255801 2712242320885
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Красноармейский РЭС	28.12.2024	28.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отоключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить включение КТП 100,4 кВ Кр7-3701 в работу, после устранения потребителем повреждения оборудования КТП 100,4 кВ.	32255406 28122420205182
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиские ЭС Адлерский РЭС	28.12.2024	28.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционно-высокоскоростное испытание КЛ 10кВ АСМ(2)-А77П(2).	32255801 2812242020874
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Орловский РЭС	28.12.2024	28.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 100,4 кВ УР3-987 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255204 2812242083707
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Успенский РЭС	28.12.2024	28.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100,4 кВ ЗП1-957 ф.2 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255305 2812242084708
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Апшеронский РЭС	28.12.2024	28.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отоключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить включение КТП 100,4 кВ ЕЗ-3241 в работу, после устранения потребителем повреждения оборудования КТП 100,4 кВ.	32255101 2812242092183
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские ЭС Кавказский РЭС	28.12.2024	28.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ПЛ У-5-724 для оценки механического состояния элементов ВЛ	32255202 28122420997709
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Теушевский РЭС	28.12.2024	28.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отоключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести осмотр ВЛ-10 кВ ВД-8.	32255406 2812241036435
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Теушевский РЭС	28.12.2024	28.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отоключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После АБР потребителю обеспечить включение по схеме нормального режима.	32255406 2812241115436
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динской РЭС	28.12.2024	28.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отоключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10 кВ Д-4	32255402 2812241217437
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динской РЭС	28.12.2024	28.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отоключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести инспекционный осмотр ВЛ-10 кВ АТ-3	32255402 2812241301438
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динской РЭС	28.12.2024	28.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отоключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10- ПЛ-9 на предмет повреждения проводов.	32255402 2812241345440
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиские ЭС Туапсинский РЭС	28.12.2024	28.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционно-высокоскоростное испытание КЛ 10 10кВ-1892	32255806 2812241405809
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиские ЭС Туапсинский РЭС	28.12.2024	28.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП1130	32255806 2812241407868
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Динской РЭС	28.12.2024	28.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10- Т-5 на предмет наличия повреждения проводов.	32255402 2812241424441
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	28.12.2024	28.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10- ИС3-102 на предмет повреждения проводов.	32255403 2812241509442
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Майкопский РЭС	28.12.2024	28.12.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия	Выполнить инспекционный осмотр опор № 37 и № 39 ВЛ 10 кВ Дб-5, на предмет выявления поперечных трещин тела опоры в результате динамического рывка при ДПТ.	32255104 2812241550184
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Кошелибский РЭС	29.12.2024	29.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отоключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить включение КТП 100,4 кВ Ез-3 в работу, после устранения потребителем повреждения оборудования КТП 100,4 кВ.	32255105 291224005185
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гигантский РЭС	29.12.2024	29.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отоключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить включение КТП 100,4 кВ ПЗ-25 в работу, после устранения потребителем повреждения РВО-10.	32255103 291224003186
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские ЭС	29.12.2024	29.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести верховой осмотр опор ПЗ-22 для определения состояния изоляции ВЛ 110 кВ Бромовская - АПК - 2. Провести замер изоляторов на опоре №20 ф.С ВЛ 110 кВ Бромовская - АПК - 2	322559 2912240151546
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиские ЭС Адлерский РЭС	29.12.2024	29.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отоключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Направить письмо собственнику КТП-7926 о необходимости поддержания нормального эксплуатационного состояния электротехнических.	32255801 2912240395871
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиские ЭС Социнский РЭС	29.12.2024	29.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести ремонт КЛ 0,4 ТП-351 - «у» «Красноармейская № 39»	32255805 2912241403880
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиские ЭС Туапсинский РЭС	29.12.2024	29.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить инспекционный осмотр ВЛ 10 10кВ-1478кВ10070	32255806 2912241438870
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Изоборненский РЭС	29.12.2024	29.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отоключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить включение КТП 100,4 кВ Бал-9731 в работу, после устранения потребителем повреждения оборудования КТП 100,4 кВ.	32255102 2912241571787
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Северный РЭС	29.12.2024	29.12.2024	Воздействие повторяющихся статических зарядов: Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ПЛ ИС-1-514 № 3 на наличие поврежденных проводов ВЛ	32255404 2912241614443
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиские ЭС Лаурский РЭС	29.12.2024	30.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести инспекционно-высокоскоростное испытание КЛ-10 кВ Вб9-1328кВРП4а по опоры №1.	32255804 2912241955875
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские ЭС Гигантский РЭС	30.12.2024	30.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отоключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Обеспечить включение КТП 100,4 кВ Кз5-614 в работу, после устранения потребителем повреждения оборудования КТП 100,4 кВ.	32255103 3012241011188
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС	30.12.2024	30.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить телевизионный осмотр оборудования 6-35 кВ ПС 35 кВ Рысьская.	322562 3012240300070
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС Геленджикский РЭС	30.12.2024	30.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отоключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Обеспечить включение ВВ-10 кВ-4 по схеме нормального режима.	32256203 3012241129071
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиские ЭС Адлерский РЭС	30.12.2024	30.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести инспекционный осмотр КВВ-0,4 ф. Гасельто от ТП-А31.	32255801 3012241550879
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	30.12.2024	30.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести осмотр АВ-0,4 в ТП ВП1-574 на предмет соответствия номиналу автоматов.	32255403 3012241722446
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиские ЭС Адлерский РЭС	30.12.2024	31.12.2024	Дефекты (исключая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КИТП, РОЛ, РОЛ-Т».	32255801 3012241825878
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тактаульский РЭС	30.12.2024	30.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр АВ-0,4 кВ в КТП ТМ-4-600 на предмет соответствия номиналов выключателей.	32255405 3012241925444
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тактаульский РЭС	30.12.2024	30.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести внеочередной осмотр АВ-0,4 кВ в КТП ТМ-4-932 на предмет соответствия номиналов.	32255405 3012242140447
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиские ЭС Социнский РЭС	31.12.2024	31.12.2024	Дефекты (исключая) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабельных линий по теме «Прокладка кабеля и технология монтажа соединительных и концевых муфт типа СТП, КВТП, КИТП, РОЛ, РОЛ-Т».	32255805 3112240028067

23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	31.12.2024	31.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	провести внеочередной осмотр КУ-4-969	32255403 3112240130448
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	31.12.2024	31.12.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ВК-2 на наличие деревьев в пределах охранной зоны, угрожающих падением/касаются на ВЛ.	32255403 3112240737449
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиские ЭС Хостинский РЭС	31.12.2024	31.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести визуальное обследование ВЛ 0,4 кВ ПЛ 3205-49 Выста 47.	32255807 3112240925890
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиские ЭС Сочиский РЭС	31.12.2024	31.12.2024	Дефекты (владельцы) проекта, конструкции, изготовления, монтажа. Дефекты монтажа	Провести техническую учебу с электромонтерами по ремонту и монтажу кабелей линий по теме «Процедура работы в технологии монтажа соединительных и концевых муфт типа СД, ВДП, ВДПЕ, РОД, РОДГ».	32255805 3112241020877
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Краснодарский РЭС	31.12.2024	31.12.2024	Воздействие повторяющихся статических явлений. Ветровые нагрузки	Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 - ВЦ-7.	32255403 3112241034450
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тихорецкий РЭС	31.12.2024	31.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Провести осмотр АВ-0,4 кВ в КТП ТМ-4-546 на предмет соответствия номинала автоматических выключателей	32255405 3112241051451
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Сочиские ЭС Тульский РЭС	31.12.2024	31.12.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств. Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Для получения достоверной информации о текущем техническом состоянии кабеля и муфт провести визуальное обследование вышестоящего участка ВЛ 10 кВ НТ77-Н152	32255806 3112241105873
01. Республика Адыгея	филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС Тихорецкий РЭС	31.12.2024	31.12.2024	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	После АРР потребителя ввести в работу МВ-10 кВ О-5 по схеме нормального режима.	32255405 3112241118452
23. Краснодарский край	филиал ПАО «Россети Кубань» Ленинградские ЭС Ленинградский РЭС	31.12.2024	31.12.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Прочие воздействия	Направить претензионное письмо лицу обременяю опору, о сохранности электрооборудования ВЛ и материальной ответственности за нанесенный урон.	32255603 3112241428817