

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы

Муниципального образования

г. Армавир

С.М. Марченко
2020

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

Муниципального образования

Новокубанский район

А.В. Гомодин
2020

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

Муниципального образования

Гульевский район

А.А. Шипкин
2020

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

Муниципального образования

Кавказский район

В.Н. Очкаласов
2020

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

Муниципального образования

Успенский район

Г.К. Бахилин
2020

СОГЛАСОВАНО:

Директор

Филиал АО «СО ЕЭС»

Кубанское РГУ

С.А. Антипов
2020

СОГЛАСОВАНО:

Д.Ю. Рязанцев

2020

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала

ПАО «Россети Кубань»

Армавирские электрические сети

Г Р А Ф И К

ограничения режима потребления электрической мощности на 2020/2021 г.г.
по филиалу ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети
на территории Республики Адыгея и Краснодарского края

ограничения режима потребления электрической мощности на 2020/2021 г.г.

по филиалу ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети на территории Республики Адыгея и Краснодарского края

ГРАФИК

№ п/п	Наименование подающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Величина снижаемой/разрешённой нагрузки по очередям ограничения, МВт												
				Нагрузка, МВт		Бронь		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
г.Армавир																
Машиностроение и металлобработка																
1	ПС 110/6/6 ЗТВС; ПС 110/35/6 Армавирская ТЭЦ	ТВ-17,ТВ-26, ТВ-7 Ф55	ОАО "Армавирэлектротехнич. з-д" г.Армавир, ул.Володарского,2 №310018	1,32	0,80	0,235	0,12	0,23	0,32	0,42	0,53	0,63	0,71	0,92	1,00	1,09
2	ПС 110/6/6 ЗТВС	ТВ-4,ТВ-5, ТВ-11,ТВ-12	ОАО "Армавирский машино- строительный завод" Филиал ОАО "Новозыбковский машиностроительный завод" г.Армавир, Промзона-13 №310005	0,61	0,04	0,080	0,06	0,11	0,16	0,21	0,26	0,31	0,35	0,45	0,49	0,53
3	ПС 110/6/6 ЗТВС; ПС 110/35/6 Армавирская ТЭЦ	ТВ-8, ТВ-10, Ф66, Ф68	ООО "Актон" (ООО "КУБАРИТ") г.Армавир, Промзона №310370	0,62	0,00	0	0,07	0,13	0,18	0,24	0,30	0,36	0,40	0,53	0,57	0,62
4	ПС 110/6/6 ЗТВС	ТВ-15	Арм.эл.мех.завод Ф-п ОАО"Элтеза"	0,83	0,30	0,025	0,09	0,17	0,24	0,32	0,40	0,47	0,53	0,69	0,75	0,81
5	ПС 110/6/6 ЗТВС	ТВ-27	ОАО "Армавиркабель" г.Армавир, Промзона-16 №310014 №310003	0,39	0,00	0	0,75	0,66	0,59	0,52	0,44	0,36	0,31	0,15	0,09	0,03
Деревообрабатывающая промышл.																
Лёгкая промышленность																
6	ПС 110/6/6 ЗТВС; ПС 110/35/6 Армавирская ТЭЦ	ТВ-23, Ф62	ООО "Актон" (ОО "Пластформ") г.Армавир, ул.Новороссийская, 147 №310001	2,98	0,00	0	0,32	0,63	0,88	1,17	1,46	1,74	1,94	2,53	2,75	2,98
Пищевая промышленность																
Прочие отрасли																
7	ПС 110/35/6 Армавирская ТЭЦ	Ф61Б, Ф613Б	ООО "Компания Благо" г.Армавир, ул. Воровского 57 310312	2,41	0,00	0	0,26	0,51	0,71	0,94	1,18	1,40	1,57	2,04	2,22	2,41
8	ПС 110/35/10 Армавирская ТЭЦ	Ф613 ТВ-16, ТВ-21	ООО "Южная нефтяная компания" г.Армавир, п. Нефтекамка 310300	0,02	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,10	0,84	0,37	0,19	0,00	0,14	0,15
9	ПС 110/35/10 Армавирская ТЭЦ	Ф62, ТВ-23 ЦРП ЗАО "Пластформ"	ООО "Триумф" г.Армавир, ул.Новороссийская,147 310251	0,15	0,00	0	0,13	0,12	0,11	0,09	0,08	0,06	0,05	0,02	0,01	0,00
10	ПС 110/6/6 ЗТВС Армавирская ТЭЦ	Ф62, ТВ-23 ЦРП ЗАО "Пластформ"	ООО "Континент" г.Армавир, ул.Новороссийская,147 310253	0,56	0,00	0	0,50	0,44	0,39	0,34	0,28	0,23	0,19	0,09	0,04	0,00
11	ПС 110/6/6 ЗТВС	ТВ-17, ТВ-26 (ЦРП АЭТ3)	ООО "Торгово-коммерч.предпр.Элза" г.Армавир, ул.Володарского, 2 310281	0,29	0,00	0	0,14	0,13	0,11	0,10	0,08	0,07	0,06	0,02	0,01	0,00
12	ПС 110/35/10 Армавирская ТЭЦ	Ф62, ТВ-23 ЦРП ЗАО "Пластформ"	ООО "Аполлония" г.Армавир, ул. Карла Маркса 310292	0,55	0,00	0	0,26	0,23	0,20	0,18	0,15	0,12	0,10	0,04	0,02	0,00

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт								Величина снижаемой/разрешённой нагрузки по очередям ограничения, МВт													
				Максимум		Бронь		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX	
				Техноло- гическая	аварий- ная	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3																							
13	ПС 110/6/6 ЗТВС	ТВ-2	ООО "Домостроитель" г.Армавир, Промзона, 13 310260	0,26	0,00	0	0,23	0,20	0,18	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	
14	ПС 110/35/10/6 Речная	ГАЗ-2	ООО "Армавирский завод газовой аппаратуры" г.Армавир, ул. Тургенева, д.319 310019	0,26	0,08	0,045	0,24	0,21	0,20	0,18	0,15	0,13	0,12	0,14	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	
15	ПС 110/35/10/6 Речная	ГАЗ-2	ИП Евтушенко Ирина Марковна г.Армавир, ул. Тургенева, 325 №3100422	0,21	0	0	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,18	0,19	0,21	0,22	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13
			ИТОГО по городу Армавиру	11,60	1,63	0,39	1,22	2,39	3,32	4,39	5,51	6,54	7,32	9,51	10,34	11,22	12,09	12,97	13,85	14,73	15,61	16,49	17,37	18,25	
			Новокубанский район																						
16	ПС 35/10 Глубокая	ГП-1-577	СПК Копхоз им.Ленина п.Глубокий, ул.Школьная, 11 №320032	0,12	0	0	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	
17	ПС 35/10 Кираская	КИ-3 ПП-239П	ЗАО "Новокубанско" п. Кирова, ул. Мира, 1 №320019	0,09	0	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	
18	ПС 35/10 Новокубанская	НВ-1-324, НВ-1- 49, НВ-1-41	Произв. кооператив "Асфальт" г.Новокубанск, ул. Нева, 89 40730525	0,02	0	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
19	ПС 35/10 Биодобрика	БИ-8	ООО Конзавод "Восток" п. Конзавод, ул. Новокубанская, 4 №407302571	0,10	0	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	
20	ПС 110/10 Тепличная	ЧЧ-2 ТП-202П	ООО "РАМАЗОТТИ" п. Центр. Усадьбы с-за Юбилейный, ул.Ставропольская, д.17; №23030100371	0,05	0	0	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	
21	ПС 110/35/10 Восток	ВС-4 (ПП-561П, 599П)	ИП Маркин Алексей Николаевич п. ВНЧИЛМК ул. 1 Президента России, №23030200937	0,18	0	0	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34	
22	ПС 110/35/10 Советская	С-4	ООО БАЗИС плюс" ст. Советская, ул.К.Лихачёва, 36 №23030200627	0,98	0	0	0,08	0,17	0,33	0,46	0,61	0,76	0,90	1,01	1,31	1,43	1,55	1,67	1,79	1,91	2,03	2,15	2,27	2,39	
			ИТОГО по Новокубанскому району	1,55	0,00	0,00	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18		
			Успенский район																						
23	ПС 35/10 Марьино	МР-8	ЗАО "Марьинское" с.Марьино, ул.Центральная, 53 № 340005	0,06	0	0	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	
24	ПС 35/10 Коноково	КО-6 ПП 945П	ДЭП-23 фп ООО "Дорснаб" с.Коноково, Промзона № 340564	0,06	0	0	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	
25	ПС 35/10	ПП-7	ОАО "Мичуринское" п.Мичуринский, ул. Заводская 1-А № 23030401006	0,06	0	0	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование при соединении	Потребитель	Нагрузка, МВт		Величина снижаемой/распрежнной нагрузки по очередям ограничения, МВт													
				Броню		Максимум													
				Техноло- гическая	аварий- ная	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ПС 35/10 Маломинно	МА-1, МА-9	Птицефабрика "Белореческая" с.Успенское, промзона,восточная ч. 407502532	0,20	0	0	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,17	0,18	0,20	
ИТОГО по Успенскому району				0,37	0,00	0,00	0,04	0,08	0,11	0,15	0,18	0,22	0,24	0,32	0,34	0,37	0,00	0,03	0,00
Отрадненский район														Прочие отрасли					
27	ПС 110/35/10 Отрадная	КПП О-3-10	ИП Кобин Владимир Александрович ст.Отрадная, у. Западная, 4/2 № 331133	0,20	0	0	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,13	0,17	0,18	0,20	0,20		
28	ПС 35/10 Попутная	ПО-5 ТП-1201	Дюкарев Олег Геннадьевич,меб цех ст. Попутная,ул.Почтовая,29 № 330431	0,32	0	0	0,03	0,07	0,09	0,13	0,16	0,19	0,21	0,27	0,29	0,32	0,32		
29	ПС 35/10 Передовая	ПВ-2-37П	ООО "ПК Отрадненский типс" г.Лабинск, ул.Котовского, д.10; №23030300831	0,41	0	0	0,04	0,09	0,12	0,16	0,20	0,24	0,27	0,35	0,38	0,41	0,41		
30	ПС 35/10 Отрадная	ОТ-7, ОТ-9	ОАО Племзавод "Ургуский" п.Ургуский, ул. Международная № 23030300030	0,06	0	0	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06		
31	ПС 110/35/10 Отрадная	О-5	ИП Иванов Виктор Анатольевич ст.Отрадная, ул.Первомайская, 79 № 330938	0,08	0	0	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО по Отрадненскому району				1,07	0,00	0,00	0,12	0,23	0,32	0,42	0,53	0,62	0,70	0,91	0,99	1,07	1,07		
Гулькевичский район														Машиностроение и металлобработка					
32	ПС 35/6 ЗСК	ПС 35/6 ЗСК	ОАО СКЗСК г.Гулькевичи, Промзона № 350003	0,44	0,440	0,060	0,04	0,08	0,11	0,15	0,19	0,22	0,25	0,32	0,35	0,38			
Промышленность строительных материалов														Броню					
33	ПС 35/6 СККПП	ПС 35/6 СККПП	ООО СККПП г.Гулькевичи, Промзона 1 № 350009	0,59	1,670	0,090	0,05	0,11	0,15	0,20	0,25	0,29	0,33	0,42	0,46	0,50			
34	ПС 110/6 ЖБШ	Ж-7	АО "БЭТ" (Кавказский завод ЖБШ) п.Красносельский, ул.Красная, 83 № 23130100138	0,000	0,000	0,000	0,04	0,48	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,17	0,13	0,09			
35	ПС 110/35/6 Гулькевичи	Г-2, Г-4	ОАО АПСК "Гулькевичский" г.Гулькевичи, ул. Энергетиков,29 № 350020	2,50	0,400	0,554	0,21	0,41	0,58	0,76	0,96	1,13	1,27	1,65	1,79	1,95			
36	ПС 110/6 ЖБШ	Ж-5 1043п	ОАО Гулькевичский з-д "Блок" п.Красносельский, ул.Промышленная,2	0,21	0,120	0,037	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,06	0,05	0,04			
37	ПС 35/6 Карьер Венцы-Заря	ПС 35/6 Карьер Венцы-Заря	ОАО"Карьерауправление ВЕНЦЫ-ЗАРЯ" п. Венцы-Заря № 23030500033	2,17	1,500	0,020	0,23	0,46	0,64	0,84	1,06	1,25	1,40	1,82	1,98	2,15			
							1,94	1,71	1,53	1,33	1,11	0,92	0,77	0,35	0,19	0,02			

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование при соединении	Потребитель	Нагрузка, МВт										Величина снижаемой/разрешённой нагрузки по очередям ограничения, МВт												
				Бронь			Максимум																			
				Максимум	Бронь	аварий-	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	тическая	аварий-	ная							
1	2	3	4																							
38	ПС 110/35/6 Гулькевичи, ПС 35/6 СККП	Г-7, СК-10	ОАО "Сипликат" г.Гулькевичи, Промзона 10 № 23030500004	0,90	0,355	0,150	0,82	0,74	0,68	0,61	0,53	0,46	0,41	0,26	0,21	0,15	0,44	0,49	0,64	0,69	0,75					
39	ПС 35/10 Николенская	НК-1 ТП-1302	ОАО "Прогресс" ООО"Белый Медведь" с.Гулькинское, ул. Советская, 220 №23030500065	0,10	0	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,09	0,09	0,04	0,04	0,04	0,02	0,01	0,00				
40	ПС 35/10 Ольгинская	ОЛ-1	ООО"Белый Медведь" с.Отр.-Ольгинское, ул.Победы, б/н № 350046	0,41	0,130	0,021	0,04	0,08	0,12	0,15	0,19	0,23	0,26	0,33	0,36	0,39	0,37	0,33	0,30	0,22	0,18	0,16	0,08	0,05	0,02	
41	ПС 35/6 ГТЭЦ	ТП СХ-2-114П	Предприниматель Дегтярёв В.И. п.Горей, ул. Заводская, 35 407/30-331	0,19	0	0	0,17	0,15	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,07	0,03	0,02	0,00	0,19	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,03	0,00	
			Прочие отрасли				0,04	0,07	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	0,28	0,30	0,33	0,29	0,26	0,23	0,20	0,17	0,14	0,11	0,05	0,03	
42	ПС 35/10 Соколовская	СО-8	ЗАО племзавод "Гулькевичский" г.Гулькевичи, ул. Чехова, 17 №407302234	0,33	0	0	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,12	0,13	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09	0,07	0,06	0,05	0,00	
43	ПС 35/10 Зеленчукская	ЗЛ-4, ЗЛ-6	Племзавод "Наша Родина" с. Соколовское, ул. Ленина, 85 №23030500066	0,14	0	0	0,12	0,11	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,02	0,01	0,00	0,04	0,07	0,10	0,14	0,17	0,20	0,23	0,30	0,32	
44	ПС 110/6 ЖБШ	ЖБ-1236П	ИП Нам Артур Михайлович г.Краснодар, ул.Линейная, д. 19/197 №407302280	0,35	0	0	0,31	0,28	0,25	0,21	0,18	0,15	0,12	0,05	0,03	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,12	0,13	
45	ПС 35/10 ГППФ	ГП-8-908	ИП Цурупа Андрей Викторович г.Гулькевичи, ул. Шоссейная, 4а; №23030501068	0,14	0	0	0,12	0,11	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,02	0,01	0,00	0,12	0,11	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,03	0,00	
			ИТОГО по Гулькевичскому району	9,63	6,85	0,96	8,69	7,78	7,07	6,24	5,37	4,58	3,98	2,28	1,64	0,96	8,69	7,78	7,07	6,24	5,37	4,58	3,98	2,28		
			Кавказский район																							
			Прочие отрасли																							
46	ПС 110/6 Радуга	РА-5	ЗАО "Тандер" г.Краснодар, ул. Леваневского, 185 ООО "Кроптара"	0,17	0	0	0,02	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,14	0,16	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,03	0,01	
47	ПС 35/6 Кропоткинская	КПП-225-5П	г.Кропоткин, ул. Заводская, 29/3 № 370042	0,42	0	0	0,05	0,09	0,12	0,16	0,21	0,24	0,27	0,36	0,39	0,42	0,37	0,33	0,30	0,26	0,21	0,18	0,15	0,06	0,03	
48	ПС 35/10/10/6 Кропоткин	яч.18 (6 кВ)	ООО "ЮНК-Агропродснг" г.Кропоткин, ул. Степовая, 12 № 370137	0,07	0	0	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по промзоне г.Кропоткина	0,66	0,24	0,00	0,07	0,14	0,20	0,26	0,32	0,39	0,43	0,56	0,61	0,66	0,59	0,52	0,47	0,40	0,34	0,28	0,23	0,10	0,05	
			Кавказский район																							
			Прочие отрасли																							
49	ПС 35/10 Горьковская	ПП ГО-3-201П	ООО "Перидиан" ст.Казанская, п. Им. М. Горького, ул. Северная, 2а; №23030600827	0,42	0	0	0,05	0,09	0,12	0,16	0,21	0,24	0,27	0,36	0,39	0,42	0,37	0,33	0,30	0,26	0,21	0,18	0,15	0,06	0,03	
50	ПС 35/10 Темрюкская	ПП Г-5-157П	ИП Хидиров Бахтияр Кадирович г.Кропоткин, ул.Коммунистическая 13 кв.60; №23030600650	0,05	0	0	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00

№ п/п	Наименование потребителя	Направление присоединения	Нагрузка, МВт		Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт											
			Максимум техноло- гическая	Бронь аварий- ная	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ПС 110/35/10 КППФ	ТП КП-1-144П	ЗАО "Рассвет" ст.Кавказская, ул.Мира, 128 № 23030600052	0,12	0	0	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,02	0,01	0,12
52	ПС 110/35/10 КППФ	КП1-80б, КП1-704	ООО "Единство" ст.Кавказская, Промсона № 230306000823	0,04	0	0	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,04
ИТОГО по Кавказскому району			0,63	0,00	0,00	0,56	0,50	0,44	0,38	0,32	0,26	0,22	0,10	0,05	0,00	0,63
ИТОГО по филиалу ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети			25,52	8,72	1,35	22,89	20,37	18,37	16,06	13,64	11,43	9,75	5,02	3,24	1,35	
53	ПС 35/6 кВ "МЖК"	M-2	ОАО "Опытный машиностроительный завод" г. Армавир, ул. Кирова, 93	0,10	0	0,055	0,01	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
54	ПС 35/6 кВ "МЖК"	M-27	ОАО "Кубарус-Молоко" г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 71	0,49	0	0,272	0,06	0,10	0,10	0,18	0,18	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22
55	ПС 35/6 кВ "АЗРУ"	РИ-21	ОАО "Армавирский хлебопродукт" г. Армавир, ул. 30 лет Победы, 110	0,24	0	0,192	0,01	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
56	ПС 35/10 кВ "Стрелка"	СТ-11	ООО "ИСК Девелопмент Групп" База отдыха на р.Ургуп	0,07	0	0	0,02	0,03	0,03	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
57	ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ"	Ф-64	ОАО "Домостроитель" г. Армавир, Северная Промзона	0,34	0	0	0,10	0,15	0,15	0,27	0,27	0,30	0,30	0,34	0,34	0,34
58	ПС 110/35/6 кВ "АТЭЦ"	Ф-610	ЗАО "АМУС" г. Армавир, ул. Кропоткина, 1	0,03	0	0	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
59	ПС 110/35/10/6 кВ "Ренита"	Р-Г2	ОАО "Армхлеб" г. Армавир, Р. Люксембург, 239	0,10	0	0	0,03	0,04	0,04	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
60	ПС 35/6 кВ "МЖК"	M-1	ООО Мастоперерабатывающий завод "СГС" г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 86	0,02	0	0	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
61	ПС 35/6 кВ "Южная" ПС 35/6 кВ "Южная"	ЮЖ-1 M-1	ООО "Армавирская табачная фабрика" ул.Поветкина, 180/1, ул.К. Маркса, 94	0,14	0	0	0,04	0,06	0,06	0,11	0,11	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14
62	ПС35/6 кВ "Южная"	ЮЖ-15	ОАО "Агр. фабрика нетканых материалов" г. Армавир, ул. Энгельса, 173	0,07	0	0	0,02	0,03	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
63	ПС 35/6 кВ "АЗРИ"	РИ-27	Г. Армавир, ул. Володарского 5	0,11	0	0	0,03	0,05	0,05	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
64	ПС 35/6 кВ "МЖК"	М-14	ООО ПКФ "Виктория" г. Армавир ул.Мичурина, 5	0,07	0	0	0,02	0,03	0,03	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
65	ПС 35/6 кВ "МЖК"	М-1	ОАО "ПАТП №1" г. Армавир, ул. К. Маркса, 88	0,04	0	0	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
66	ПС 35/6 кВ "АЗРИ"	РИ-19	ЗАО НПО "РосАТП" г. Армавир, Северная Промзона	0,07	0	0	0,02	0,03	0,03	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07

разрешённой нагрузки по очередям ограничения, МВт

№ п/п	Номер питания	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Г6	12	13	14	15	16	17
251	"Г6"	0,08	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11
252	ГС 347	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
253	ГС 347	0,12	0,14	0,14	0,16	0,16	0,16
254	ГС 347	0,03	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
255	ГС 111	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
256	ГС 111	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
257	ГС 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	ГС 111	0,19	0,21	0,21	0,24	0,24	0,24
259	ГС 111	0,05	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
260	ГС 111	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
261	ГС 111	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	ГС 111	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
263	ГС 111	0,05	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
264	ГС 111	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
265	ГС 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	ГС 111	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
267	ГС 111	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
268	ГС 111	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Напряжение, МВт			Величина снижаемой разрешённой нагрузки по очередям ограничения, МВт									
				Бронь			I									
				Максимум	Техноло- гическая	аварий- ная	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
361	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ТП-8	ООО "Гулькевичский РСУ" г.Гулькевичи ул. Короткова 154 ПО "Дом торговли" Здание универмага по ул. Красной 4	0,03	0	0	0,000	0,01	0,014	0,014	0,03	0,028	0,028	0,032	0,032	0,032
362	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ТП-39	ПО "Дом торговли" Здание Красной г.Гулькевичи	0,04	0	0	0,00	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
363	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ТП-56	ПО "Дом торговли" Котельная по ул. Красной г.Гулькевичи	0,02	0	0	0,000	0,01	0,011	0,011	0,02	0,021	0,021	0,024	0,024	0,024
364	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-3 ТП-41, Г-14 ТП-10	ГБПОУ КК "Гулькевичский строительный техникум" ул. Советская 41	0,16	0	0	0,000	0,07	0,071	0,071	0,14	0,142	0,142	0,160	0,160	0,160
365	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	"Г-14" ЗТП-54	Местная религиозная организация православия Троих Святог Троицкого храма г.Гулькевичи, ул. Братская, д.33	0,02	0	0	0,000	0,01	0,011	0,011	0,02	0,021	0,021	0,024	0,024	0,024
366	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	"Г-5" ЗТП-53п	СПК "Гулькевичагропромзнерго" База СПК г. Гулькевичи, ул. Привокзальная, д.20	0,04	0	0	0,040	0,02	0,022	0,022	0,00	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000
367	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	"Г-9" ТП-2	ЗАО "Дорожно-строительное управление №7" База ДСУ-7 г.Гулькевичи ул.50 лет ВЛКСМ 28	0,06	0	0	0,000	0,03	0,028	0,028	0,06	0,057	0,057	0,064	0,064	0,064
368	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ЗТП-14-98п	ЗАО "Гулькевичский маслозавод" г.Гулькевичи ул. Короткова 155	0,08	0	0	0,000	0,03	0,034	0,034	0,07	0,067	0,067	0,076	0,076	0,076
369	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	"Г-9" ТП-81	ОАО "АПСК "Гулькевичский" Производственная база г. Гулькевичи ул.Гущинка, ул. Комсомольская, д.97	0,20	0	0	0,000	0,09	0,088	0,088	0,18	0,175	0,175	0,198	0,198	0,198
370	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 КТП-35	Автокооператив "Гайды" г.Гулькевичи, ул. Парковая, д.2	0,02	0	0	0,000	0,01	0,011	0,011	0,02	0,021	0,021	0,024	0,024	0,024
371	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-3 ЗТП-66	МБУ Культуры Городской парк Культуры и отдыха г.Гулькевичи, ул. Ленинградская, д.1/3	0,03	0	0	0,000	0,01	0,013	0,013	0,03	0,027	0,027	0,030	0,030	0,030
372	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-19 КТП-20	ИП Литвинов А.Н. Магазин "Копейка" г.Гулькевичи, ул. Калинина	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012
373	ПС 35/10 кВ Птицовая	ПП-8 ТП-53	Кооператив № 4 по строительству и эксплуатации гаражей г.Гулькевичи, ул. Короткова, д.160/А	0,03	0	0	0,030	0,02	0,017	0,017	0,00	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000
374	ПС 35/10 кВ Птицовая	ПП-5 ЗТП-70	Детский сад № 52 г.Гулькевичи Здание д/с № 52 г.Гулькевичи, мкр Д.Гулькевичи, ул. Короткова, д.160/А	0,02	0	0	0,000	0,01	0,008	0,008	0,02	0,017	0,017	0,019	0,019	0,019
375	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-9 КТП-16	Детский сад № 19 г.Гулькевичи Здание д/с № 19 г.Гулькевичи, ул.50 п/п № 19 г.Гулькевичи, ул.50	0,02	0,018	0	0,018	0,01	0,010	0,010	0,00	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Напряжение, МВт										Величина снижаемой/разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт							
				Броно			VII							VIII				IX			
				Максимум	Техноло- гическая	аварий- ная	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	VIII	IX	X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
376	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ЗТП-39	Администрация Гулькевичского городского поселения ЭПУ з/у для строительства фонтана г.Гулькевичи, ул. Красная	0,03	0	0	0,000	0,01	0,014	0,014	0,03	0,028	0,028	0,032	0,032	0,032					
377	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-9 ЗТП-45	ООО "Торговый дом" Торговый павильон ул.Ленинградская г.Гулькевичи, ул. Ленинградская	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012	0,012				
378	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-3 КТП-41	"Кубаньдорбезопасность" г.Гулькевичи, ул. Заречная, д.45	0,03	0	0	0,000	0,01	0,012	0,018	0,018	0,00	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000				
379	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 КТП-Г14-119п	МБОУ СОШ № 4. Здание школы № 4 г.Гулькевичи гражданской погоды	0,08	0	0	0,000	0,04	0,036	0,036	0,07	0,071	0,071	0,080	0,080	0,080	0,080				
380	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-3 ЗТП-33	МАОУ СОШ № 1 г.Гулькевичи им. Героя Советского Союза М.И. Короткова Здание школы № 1 г.Гулькевичи ул. Братская 6	0,06	0	0	0,000	0,02	0,025	0,025	0,05	0,050	0,050	0,056	0,056	0,056	0,056				
381	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ЗТП-64	Школа № 7 г.Гулькевичи Гулькевичи ул.Кирова 78	0,06	0	0	0,000	0,03	0,026	0,026	0,05	0,051	0,051	0,058	0,058	0,058	0,058				
382	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ЗТП-49	Средняя общеобразовательная школа №3 г.Гулькевичи, ул. Советская д.20	0,03	0	0	0,000	0,01	0,014	0,014	0,03	0,028	0,028	0,032	0,032	0,032	0,032				
383	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-3 ЗТП-95	МБОУ СОШ № 2 им. Н.С. Попадина Здание школы № 2 г.Гулькевичи ул.Волго-Донская 7	0,06	0	0	0,000	0,03	0,028	0,028	0,06	0,057	0,057	0,064	0,064	0,064	0,064				
384	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ЗТП-76	Детский сад № 13 г.Гулькевичи 3дание д/с 13 г.Гулькевичи, ул.Короткова, д.10 / а	0,02	0	0	0,000	0,01	0,008	0,008	0,02	0,017	0,017	0,019	0,019	0,019	0,019				
385	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи Подовая	Г-14 ЗТП-63 Г-9 КТП-Г9-38п Ф."ТП-5" ТП-70	ООО "Транспорт" АЗС 3, АЗС 10, Строика г.Гулькевичи, ул.Торовая,мкр Западный, Ул.Екатеринодарская	0,06	0	0	0,000	0,03	0,028	0,028	0,05	0,055	0,055	0,062	0,062	0,062	0,062				
386	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-3 ЗТП-13	ООО "Зодчий" База ООО "Зодчий" г.Гулькевичи ул.Шоссейная 28	0,06	0	0	0,000	0,03	0,028	0,028	0,06	0,057	0,057	0,064	0,064	0,064	0,064				
387	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-3 ЗТП-24	ОАО "Гулькевичи газсервис" Производственная база г.Гулькевичи, ул. Олимпийская, д.16	0,03	0	0	0,000	0,028	0,02	0,016	0,016	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000				
388	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ЗТП-39	Г-14 ЗТП-56,64, 96, КТП-7, Г-9 ЗТП-91 Г-9 КТП-15	0,06	0	0	0,000	0,06	0,062	0,062	0,12	0,124	0,124	0,140	0,140	0,140	0,140				
389	ПС 35/10 кВ Подовая	Ф."ТП-10" ЗТП-74	ООО "Скулаков г.Гулькевичи нежилые помещения г.Гулькевичи	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012	0,012				

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт		Величина снижаемой разрешенной нагрузки по очередям ограничения, МВт										
				Максимум		Бронь										
				Техноло- гическая	аварий- ная	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
390	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ЗТП-6	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Здание г.Гулькевичи, ул. Советская, д.13	0,03	0	0	0,000	0,01	0,012	0,012	0,02	0,023	0,023	0,026	0,026	0,026
391	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-9 ЗТП-37	ООО "Керамика" Завод керамического кирпича г.Гулькевичи ул. Ленина 68	0,22	0	0	0,000	0,10	0,096	0,096	0,19	0,191	0,191	0,216	0,216	0,216
392	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-3 ЗТП-66	Физкультурно -оздоровительный спортивный клуб Административное здание стадиона "Венец" г.Гулькевичи, ул. Ленинградская	0,02	0	0	0,000	0,01	0,009	0,009	0,02	0,019	0,019	0,021	0,021	0,021
393	ПС 35/10 кВ Подовая	ПЛ-8 КТПП-80	Спортившкола олимпийского резерва "Венец" по легкой атлетике Спортивный комплекс Звездный г.Гулькевичи ул. Симонова 137	0,03	0	0	0,000	0,01	0,015	0,015	0,03	0,029	0,029	0,033	0,033	0,033
394	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ЗТП-88	ООО "Отель Южный" г.Гулькевичи ул. Короткова 5	0,15	0	0	0,000	0,07	0,066	0,066	0,13	0,131	0,131	0,148	0,148	0,148
395	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ЗТП-63	Местное отделение организации "Добровольное содействие армии, авиации и флоту России" Здание ДОСААФ России г.Гулькевичи, ул.Парковая, 7	0,02	0	0	0,000	0,01	0,010	0,010	0,02	0,019	0,019	0,022	0,022	0,022
396	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-9 КТП-1	ООО "Агрива" Производственная база г.Гулькевичи, ул.Ленина, д.29/А	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012
397	ПС 110/6 кВ "ЖБШ"	Ж-1 ЗТП-ЦРП	ООО "Полимерпласт" Рапред, ящик № 1 п.Красносельский ул.Почтовая 2	0,07	0	0	0,000	0,03	0,030	0,030	0,06	0,060	0,060	0,068	0,068	0,068
398	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-1 КТП-78	Центр досуга и кино "Зодиак" Здание клуба г.Гулькевичи ул. Пионерская 96	0,05	0	0	0,000	0,02	0,021	0,021	0,04	0,042	0,042	0,048	0,048	0,048
399	ПС 110/6 кВ "ЖБШ"	Ж-1 КТП-2	ОАО "ВРК-2" Кислородная станция РВЧД-7 п..Красносельский ул.Школьная	0,05	0	0	0,000	0,02	0,021	0,021	0,04	0,042	0,042	0,048	0,048	0,048
400	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 КТПП-77	ИП Кипрушева П.А. Павильон "Прибой" г Гулькевичи, ул.Комсомольская, д.137	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012
401	ПС 35/10 кВ Подовая	Ф. "ПЛ-3" ЗТП-65	ИП Геращенко А.Ф. Двухэтажное здание торгового блока № 8 г.Гулькевичи, мкр Западный, д.0	0,05	0	0	0,000	0,02	0,021	0,021	0,04	0,042	0,042	0,048	0,048	0,048
402	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-9 ЗТП-91	ИП Сибиряко Г. В. Магазин Курганского мясокомбината г.Гулькевичи, ул. Браганская, д.0	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт		Величина снимаемой/разрешённой нагрузки по очередям ограничения, МВт										
				Брочь		VII										
				Максимум	Техноло- гическая	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
403	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи ППС 35/10 кВ Подовая	Г-9 ЗТП-45, Г-9 ЗТП-9, ПЛ-5 ЗТП-70	ИП Науменко Светлана Петровна Магазины, торговля, общепит г.Гулькевичи, ул. Ленинградская, д.28. мкр Западный, д.2 - 1.2.3,5,6,7,10	0,05	0	0	0,000	0,02	0,021	0,021	0,04	0,042	0,042	0,048	0,048	0,048
404	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 КТП-57	ИП Аксенов Александр Николаевич СТО "Каскад", Гулькевичи, ул.Светлая, д.3/а	0,08	0	0	0,000	0,04	0,036	0,036	0,07	0,071	0,071	0,080	0,080	0,080
405	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ЗТП-55 Г-14 ЗТП-10	ИП Гатаурова Л.А. Магазин "Новый баг", Магазин "Калинка-1"	0,02	0	0	0,000	0,01	0,011	0,011	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000
406	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-9 ЗТП-91	ИП Кренц Вера Михайловна Магазин "Подиум", ул.50 лет ВЛКСМ, 1/а	0,02	0	0	0,000	0,01	0,011	0,011	0,02	0,021	0,021	0,024	0,024	0,024
407	ПС 35/10 кВ Подовая	ПЛ-10 ЗТП-74	ИП Степанова О.В. Магазинт.Гулькевичи, мкр Западный	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012
408	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ЗТП-55	ИП Юрченко А.М. Магазин Собственник Скиорова Е.В. Стройплощадка Магазана-кафе г.Гулькевичи, ул. Красная, д.1 - Б	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012
409	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ЗТП-56	ООО "Гульс" Медицинский центр "Гульс" Г.Гулькевичи, ул. Железнодорожная, д.9	0,01	0	0	0,000	0,02	0,021	0,021	0,04	0,042	0,042	0,048	0,048	0,048
410	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-3 ЗТП-33	ИП Герашенко С.А. Торговый центр "Эврика" ул. Пионерская, д.92 / а, Контора ул. Советская, д.29 / А	0,05	0	0	0,000	0,02	0,021	0,021	0,04	0,042	0,042	0,048	0,048	0,048
411	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ЗТП-10	ИП Герашенко С.А. Торговый центр "Эврика" ул. Пионерская, д.92 / а, Контора ул. Советская, д.29 / А	0,08	0	0	0,000	0,04	0,037	0,037	0,07	0,074	0,074	0,084	0,084	0,084
412	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-3 ЗТП-66 Г-14 ЗТП-49	ИП Герашенко С.А. Торговый центр "Эврика" ул. Пионерская, д.92 / а, Контора ул. Советская, д.29 / А	0,08	0	0	0,000	0,04	0,037	0,037	0,07	0,074	0,074	0,084	0,084	0,084
413	ПС 35/10 кВ Подовая	Ф "ПЛ-3" ЗТП- 12	ИП Крупика В.И. Магазин г.Гулькевичи, ул. Шоссейная, д.0	0,02	0	0	0,000	0,01	0,007	0,007	0,01	0,014	0,014	0,016	0,016	0,016
414	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ЗТП-10	ИП Краса С.М. Магазин ул. Советская, д.45	0,02	0	0	0,000	0,01	0,007	0,007	0,01	0,014	0,014	0,016	0,016	0,016
415	ПС 35/10 кВ Подовая	ПЛ-3 КТП-90	ИП Краса С.М. ул. Заречная, д.257 / а	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012
416	ПС 35/10 кВ "Звеноцкая"	Ф "ЗА-6" КТП- 23	ИП Смоленская Надежда Александровна. Торговый павильон п.Горей, ул. Шаумяна, д.18	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012
417	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ЗТП-49	ИП Севастьянова Наталья ул.Короткова, д.4 - 1	0,04	0	0	0,000	0,02	0,018	0,018	0,04	0,035	0,035	0,040	0,040	0,040

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Напряжение, МВт		Величина снимаемой/разрешённой нагрузки по очередям ограничения, МВт										
				Бронь-		Величина снимаемой/разрешённой нагрузки по очередям ограничения, МВт										
				Максимум	Техноло- гическая	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
418	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи ПС 35/10 кВ Плюдовая	Г-14 КТП-77 ПЛ-8 КТП-114	Серафимовна Торговый дом "Центр" ул. Красная, д.18, объект торговли ул. Торговая д.26	0,06	0	0	0,000	0,03	0,028	0,028	0,06	0,057	0,057	0,064	0,064	0,064
419	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-1 КТП-78	ИП Гайдай Ирина Ивановна Съекты Недвижимости г.Гулькевичи, ул.Пермитова, д.4	0,01	0	0	0,012	0,01	0,007	0,007	0,00	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000
420	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ЗТП-6	ИП Богословская Лидия Афанасьевна дание кафе "Турист" г.Гулькевичи, ул. Советская, д.31	0,03	0	0	0,000	0,01	0,012	0,012	0,02	0,023	0,023	0,026	0,026	0,026
421	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-3 КТП-44	ИП Цурупа А.В. Админ. здание и трансформаторная ПС (КТП-44) г.Гулькевичи, ул. Шоссейная д.2 / а	0,04	0	0	0,000	0,02	0,018	0,018	0,04	0,035	0,035	0,040	0,040	0,040
422	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-3 ЗТП-95	Глушков Алексей Анатольевич Нежилое помещение г. Гулькевичи, ул.Ленинградская, д.3 - 3	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012
423	ПС 110/6 кВ "ЖБШ"	Ж-1 КТП-Ж1-116	Магазин № 248 п.Красносельский, ул.Школьная, д.0	0,02	0	0	0,016	0,01	0,009	0,009	0,00	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000
424	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 ЗТП-49	Наджафов В.М. Здание магазина г.Гулькевичи ул.Короткова 9	0,07	0	0	0,000	0,03	0,032	0,032	0,06	0,064	0,064	0,072	0,072	0,072
425	ПС 35/10 кВ Плюдовая	Ф. "ПП-8" КТП- 114	Амосов Андрей Михайлович Строитпощадка магазина г.Гулькевичи, ул. Торговая, д.20	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012
426	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-14 КТП-77	ИП Ильин В.И. Нежилое помещение г.Гулькевичи, ул. Красная, д.5	0,02	0	0	0,000	0,01	0,009	0,009	0,02	0,018	0,018	0,020	0,020	0,020
427	ПС 110/6 кВ "ЖБШ"	Ж-1 ЗТП-ЦРП	ИП Нам А. М. Мех. мастерские п.Красносельский, ул. Пограничная, д.2	0,03	0	0	0,032	0,02	0,018	0,018	0,00	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000
428	ПС 35/10 кВ Плюдовая	Ф. "ПП-3" ЗТП- 65	ИП Марянин Олег Владимирович Рыбок "Западный" г.Гулькевичи ул. Короткова	0,04	0	0	0,000	0,02	0,018	0,018	0,04	0,035	0,035	0,040	0,040	0,040
429	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-3 ЗТП-95	Батищева Екатерина Анатольевна Магазин г.Гулькевичи, ул.Ленинградская, д.9 - 9	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012
430	ПС 35/10 кВ Плюдовая	Ф. "ПП-8" КТП- 114	Никулин Михаил Николаевич ЭПУ з/у для строительства магазина г.Гулькевичи, ул. Торговая, д.8	0,02	0	0	0,000	0,01	0,011	0,011	0,02	0,021	0,021	0,024	0,024	0,024
431	ПС 110/6 кВ "ЖБШ"	Ж-1 КТП-Ж1-104	Сумской Сергей Николаевич Магазин продовольственных товаров Красносельский, ул.Октябрьская, 32	0,01	0	0	0,012	0,01	0,007	0,007	0,00	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000
432	ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи	Г-9 ЗТП-45	Чан Нуен Хоа ЭПУ з/у для объектов торгового назначения г.Гулькевичи, ул. Ленинградская, д.10	0,02	0	0	0,024	0,01	0,013	0,003	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование при соединении	Потребитель	Напряжения, МВт										Величина снижаемой/разрешённой нагрузки по очередям ограничения, МВт								
				Броню			Максимум															
				техноло- гическая	аварий- ная	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
448	ПС 35/10 кВ Подовая	Ф. "ГП-10" ЗТП- 74	ИП Степанова О.В. ЭТУ зу для строительства и обслуживания остановки общ. транспорта с магазином Г.Ульевичи, ул. Садовая	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012						
449	ПС 110/35/6 кВ Гульевичи	Г-14 КТП-Г-14- 125п	Ефимова Г.В. ЭТУ зу для строительства объектов горного назначения г.Гульевичи, ул. Красная, д.36	0,04	0	0	0,000	0,02	0,018	0,018	0,04	0,035	0,035	0,040	0,040	0,040						
450	ПС 110/35/6 кВ Гульевичи	Г-3 ЗТП-43	ООО "Гульевичский ХПП" г.Гульевичи, ул. Привокзальная 4	0,13	0	0	0,000	0,06	0,057	0,057	0,11	0,113	0,113	0,128	0,128	0,128						
451	ПС 110/35/6 кВ Гульевичи	Г-14 ЗТП-64	Здание бокса г.Гульевичи, ул. Симонова, д.137	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012						
452	ПС 110/35/6 кВ Гульевичи	Г-14 ЗТП-28	Здание типографии г.Гульевичи, ул.Гражданской площадь, д.19	0,01	0	0	0,012	0,01	0,007	0,007	0,00	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000						
453	ПС 35/10 кВ Подовая	Ф. "ГП-3" ЗТП- 12	ООО "АгроМашРегион" ЭТУ нежилого помещения г.Гульевичи ул.Заречная	0,15	0	0	0,000	0,07	0,066	0,066	0,13	0,131	0,131	0,148	0,148	0,148						
454	ПС 35/10 кВ Подовая	ПЛ-3 ЗТП-12	ООО НПП "АгроМашРегион" ТП-12 г.Гульевичи, ул. Советская, д.34	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012						
455	ПС 110/35/6 кВ Гульевичи	Г-14 ЗТП-63	Земельный участок для складских помещений г.Гульевичи, ул.Парковая, д.1 / а	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012						
456	ПС 110/35/6 кВ Гульевичи	Г-14 ЗТП-62	АО "Газпром Газораспределение Краснодар" г.Гульевичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.26 / А	0,03	0	0	0,000	0,01	0,012	0,012	0,02	0,025	0,025	0,028	0,028	0,028						
457	ПС 110/35/6 кВ Гульевичи	Г-14 ЗТП-39	ООО "Апрель 2014" Аптека г.Гульевичи, ул.Комсомольская, 107	0,03	0	0	0,000	0,01	0,012	0,012	0,02	0,025	0,025	0,028	0,028	0,028						
458	ПС 110/35/6 кВ Гульевичи	Г-14 КТП-123	ООО "ДНС Ритейл" г.Гульевичи, ул. Симонова, д.47	0,04	0	0	0,000	0,02	0,018	0,018	0,04	0,035	0,035	0,040	0,040	0,040						
459	ПС 110/35/6 кВ Гульевичи	Г-14 ЗТП-64	Пономаренко И.Г. ЭТУ на земельном участке для размещения автомобильных моек и прачечных г.Гульевичи, ул. Короткова, д.158 20	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012						
460	ПС 110/35/6 кВ Гульевичи	Г-9 ЗТП-91	ООО "Ритейл-Юг" Крытый навес, строительство 2 г.Гульевичи ул. 50 лет ВЛКСМ 4	0,13	0	0	0,000	0,06	0,060	0,060	0,12	0,119	0,119	0,134	0,134	0,134						
461	ПС 110/35/6 кВ Гульевичи	Г-14 КТПП-77	Мурдян К.А. ВГПУ ЭТУ земельного участка для магазина г.Гульевичи, ул.Комсомольская, д.135	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012						
462	ПС 110/35/6 кВ Гульевичи	Г-1 КТП-78	Стулаков Д.А. Магазин "Казачка" г.Гульевичи, ул. Пионерская, д.96	0,01	0	0	0,000	0,01	0,005	0,005	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012						

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт										Величина сглаживаемой/разрешенной нагрузки по отвердям ограничения, МВт								
				Броню			Максимум							Величина сглаживаемой/разрешенной нагрузки по отвердям ограничения, МВт								
				техноло- гическая	аварий- ная	1	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
478	ПС 110 кВ "Химзавод"	Ф.Г2 ТП-134, ТП-6, ТП-12	ООО "Кубанская картонажная фабрика"	0,44	0,00	0,00	0,00	0,12	0,15	0,17	0,23	0,29	0,35	0,38	0,42	0,44						
479	ПС 110 кВ "Радуга"	Ф.РА13 ТП-33	ИП Сокак И.Н.	0,06	0	0	0,00	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06						
480	ПС 330 кВ "Кропоткин"	Ф.54 ТП-86	ООО "Солнечный край"	0,04	0	0	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04						
481	ПС 110 кВ "Химзавод"	Ф.Г1 ТП-136п	ООО "Кроп-пиво"	0,70	0	0	0,00	0,18	0,24	0,28	0,37	0,46	0,55	0,61	0,67	0,70						
482	ПС 110 кВ "Радуга"	Ф.РА7 ТП-232п	ИП Зубарев В.А.	0,13	0	0	0,00	0,03	0,05	0,05	0,07	0,09	0,08	0,06	0,05	0,05						
483	ПС 110 кВ "Радуга"	Ф.РА7 ТП-203п	ИП Жилинников А.А.	0,02	0	0	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02						
484	ПС 35/6 кВ Кропоткинская	Ф.9 ТП-202	Триггер Ю.Я.	0,02	0	0	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02						
485	ПС 330 кВ "Кропоткин"	Ф.15 ТП-237п	ООО УК "МП" "Достояние"	0,30	0	0	0,00	0,08	0,10	0,12	0,16	0,20	0,24	0,26	0,29	0,30						
486	ПС 35/6 кВ "Кавказская ЖД"	Ф.4жд ТП-19	ИП Дейнекин В.А. Металлобаза	0,01	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00						
487	ПС 35/6 кВ "Кавказская ЖД"	Ф.8жд ТП-207	ПБОЮЛ Дейнекина Н.В.	0,01	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01						
488	ПС 110 кВ "Химзавод"	Ф.Г-1 ТП-2п	ИП Хомяченков М.Д.	0,04	0	0	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04						
489	ПС 35/6 кВ Кропоткинская	Ф.13 ТП-66	ООО "Транспорт"	0,03	0	0	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02						
490	ПС 110 кВ "Радуга"	Ф.РА-13 ТП-94	ООО "Редакция газеты "Огни Кубани"	0,02	0	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01						
491	ПС 35/6 кВ Кропоткинская	Ф.14 ТП-62	ОАО" Элеватормельмаш"	0,08	0	0	0,00	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07						
492	ПС 110 кВ "Радуга"	Ф.РА17 ТП-179	ИП Натров И.Ю.	0,10	0	0	0,00	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10						
493	ПС 330 кВ "Кропоткин"	Ф.15 ТП-98п ТП- 76	ОАО "Кропоткинский элеватор"	0,07	0	0	0,00	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07							
494	ПС 330 кВ "Кропоткин"	К-330 яч. № 2, 17, 16, 40	ОАО ПО КМЗ "Радуга"	0,94	0	0,5	0,00	0,12	0,15	0,17	0,23	0,29	0,35	0,38	0,42	0,44						
495	ПС 330 кВ "Кропоткин"	К-330 яч. № 14, яч. № 50	ОАО "Кропоткинский завод МИССП"	0,18	0	0	0,00	0,05	0,06	0,07	0,10	0,12	0,14	0,16	0,17	0,18						
496	ПС 330 кВ Кропоткинская	Ф.5 ТП-225п	ООО "Кроптара"	0,45	0	0	0,00	0,12	0,16	0,18	0,24	0,30	0,35	0,39	0,43	0,45						
497	ПС 110 кВ "Химзавод"	Ф.Г-1 ТП-274	ИП Конорезов А.Н.	0,12	0	0	0,00	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12						
498	ПС 330 кВ "Кропоткин"	Ф.Г-1 ТП-215п	ЗАО "Тандер" ООО "Сельта"	0,31	0	0	0,00	0,08	0,11	0,12	0,16	0,21	0,25	0,27	0,30	0,31						
499	ПС 110 кВ "Радуга"	Ф.РА7 ТП-166	ИП Петросян А.А.	0,01	0	0	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00						

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт										Величина снижаемой/разрешённой нагрузки по очередям ограничения, МВт											
				Бронь		Максимум техноло- гическая		Бронь аварий- ная		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
543	ПС 35/6 кВ "Кропоткинская" "Кавказская ЖД"	Ф 10 ТП-119 Ф 4кд ТП-19	ООО "Агроторг"	0,10	0	0	0,00	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10							
544	ПС 110 кВ "Радуга"	Ф РА-17 ТП-276п	ИП Алексеев Р.А.	0,04	0	0	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04					
545	ПС 35/6 кВ "Кропоткинская"	Ф 9 ТП-46	ИП Седрюков М.Л.	0,06	0	0	0,00	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06					
546	ПС 35/6 кВ "Кропоткинская"	Ф 14 ТП-254	ИП Третяков Р.М.	0,04	0	0	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04					
547	ПС 35/6 кВ "Кропоткинская"	Ф 5 ТП-116	Бар-Сельва З.Л.	0,01	0	0	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01					
548	ПС 330 кВ "Кропоткин"	Ф 54 ТП-211п	ИП Бухтов С.А.	0,02	0	0	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02					
549	ПС 110 кВ "Радуга"	Ф РА-7 ТП-293	ООО "Агроторг"	0,05	0	0	0,00	0,01	0,02	0,03	0,03	0,02	0,01	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05					
ИТОГО по Кропоткинэлектросеть				12,20	0,00	0,50	0,00	3,06	4,09	4,64	6,13	7,71	9,19	10,21	11,14	11,70									
Новокубанскаяэлектросеть				12,20	9,14	8,11	7,56	6,07	4,49	3,01	1,99	1,06	0,50												
550	ПС 35 кВ "Новокубанская"	НВ-5 ТП-100 НВ-4 ТП-98	МУП трест НЭКТК ул. Южная (сиважинка)	0,05	0	0	0,00	0,00	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05					
551	ПС-35/10 "Новокубанская"	НВ-7 ТП-74	Сосник П.В. Ул.Первомайская 163	0,04	0	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04					
552	ПС-35/10 "Новокубанская"	НВ-5 ТП-22	ИП Лукашев ул.Первомайская 197	0,06	0	0	0,00	0,00	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06					
553	ПС-35/10 "Новокубанская"	НВ-7 ТП-167	ИП Григорьев ул.Первомайская 134	0,04	0	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04					
554	ПС-35/10 "Новокубанская"	НВ-7 ТП-68	ИП Новокубанскрайгаз ул.Первомайская 178	0,05	0	0	0,00	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05					
555	ПС-35/10 "Новокубанская"	НВ-5 ТП-21	"Новокубанская район"	0,04	0	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04					
556	ПС-35/10 "КНИИТИМ" "Новокубанская"	НВ-7 ТП-127 НВ-3 ТП-128 НВ-3 ТП-101	МУП "Тепловое хозяйство" ул. Первомайская 177	0,13	0	0	0,00	0,00	0,05	0,05	0,09	0,09	0,09	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13						
557	ПС-110/35/10 "КНИИТИМ"	ООО «Нева», ул. Первомайская 3	0,10	0	0	0,00	0,00	0,04	0,04	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10						
558	ПС-35/10 "Новокубанская"	Ф НВ-5 ТП-112	ООО «Нева», ул. Первомайская 3	0,07	0	0	0,00	0,00	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07					
559	ПС-35/10 "Новокубанская"	НВ-5 ТП-147	ООО «Эвонт» ул.Фрунзе 2	0,07	0	0	0,00	0,00	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07					
560	ПС-35/10 "Новокубанская"	НВ-4 ТП-137, НВ-5 ТП-10	КСП «Кубань», ул. Чапаева 61	0,16	0	0	0,00	0,00	0,06	0,06	0,11	0,11	0,11	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16						
561	ПС-35/10 "Новокубанская"	НВ-3 ТП-27	КСП "Хугорок" ул.Ленина,25	0,12	0	0	0,00	0,00	0,04	0,04	0,08	0,08	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04					

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт		Величина снижаемой/разрешённой нагрузки по очередям ограничения, МВт											
				Бронь		Горячий аварий- ный											
				Максимум	Техноло- гическая	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
584	ПС-110/35/10 "КНИТИМ"	КН-7 ТП-142	ИП Головченко ул.Паромная	0,03	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
585	ПС-35/10 "Новокубанская"	НВ-4 ТП-136п	ИП Загтарян Х.Г. ул.Фрунзе, 2	0,08	0	0,00	0,00	0,03	0,03	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
586	"Прочносток"	КП-1ТП-54	Южная плодовоовощная компания	0,08	0	0,00	0,00	0,03	0,03	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
587	ПС-35/10 "Новокубанская"	НВ-6 ТП-77п	ИП Давитаян ул.Добролюбова 1/1	0,03	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
588	ПС-110/35/10 "КНИТИМ"	КН-9 ТП-93п	ООО "Кубаньтехром" ул.Нева, 7	0,03	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
589	ПС-110/35/10 "КНИТИМ"	КН-3	ОПХ «Ленинский путь», ул. Красная 11	0,03	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
590	ПС-35/10 "Прочносток"	КП-1 ТП-55	Агропромтранс, ул. Проточная 1	0,08	0	0,00	0,00	0,03	0,03	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
591	ПС-110/35/10 "КНИТИМ"	КН-3	ФБУ "Кубанская МИС", ул. Кутузова 5	0,03	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
592	"Новокубанская"	НВ-5	ИП Загарян Н. Ш. ул. Кооперативная 13	0,03	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
593	ПС 110 кВ "Новокубанская"	КН-3	ОПХ «Ленинский путь», ул. Красная 11	0,02	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
594	ПС 35 кВ "Новокубанская"	НВ-3	ИП Хачатрян Г.К. ул. Советская 96/6	0,02	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	ПС 35 кВ "Новокубанская"	НВ-3 ТП-42	ИП Дугутов О.В. ул. Первомайская 8	0,03	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
596	ПС 35 кВ "Новокубанская"	НВ-3 ТП-99	ООО "ВИСКОНС", ул. Нева 40	0,05	0	0,00	0,00	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
597	ПС 35 кВ "Новокубанская"	НВ-5	ООО «Высотник», ул. Ленина 16	0,03	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
598	ПС 35 кВ "Прочностокская"	НВ-3 ТП-159	ООО "Фронт", ул. Первомайская,71	0,03	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
599	"Новокубанская"	НВ-5 ТП-20	ООО "Лаванд", ул. Первомайская,153	0,03	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
600	ПС 35 кВ "Новокубанская"	НВ-5 ТП-143	ООО "ЮНК", ул. Первомайская,71	0,03	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
601	"Новокубанская"	НВ-5	ИП Дорохова Казачий рынок	0,03	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
602	ПС 110 кВ "КНИТИМ"	КН-3	ООО "Камелия", ул.Красная, 23	0,03	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
603	ПС 35 кВ "Новокубанская"	НВ-7 ТП-41	Городской ДК ул. Первомайская, 132	0,04	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
604	ПС 35 кВ "Новокубанская"	НВ-3 ТП-128	ИП Алисимов ул. Первомайская, 67/1	0,02	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	ПС 35 кВ "Новокубанская"	НВ-3 ТП-32	ООО КБ "Кубань Кредит", ул. Первомайская, 95	0,04	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04

№ п/п	Наименование питающего центра	Наименование присоединения	Потребитель	Нагрузка, МВт		Величина снижаемой разрешённой нагрузки по очередям ограничения, МВт											
				Броне		Величина снижаемой разрешённой нагрузки по очередям ограничения, МВт											
				Максимум	техноло- гическая	аварий- ная	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
606	ПС 35 кВ "Новокубанская"	НВ-7 ТП-174	ИП Лукашев Е.В.	0,07	0	0	0,00	0,00	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,07	0,07	0,07	
607	ПС 110 кВ "Кичмити"	КН-3 ТП-164	ООО "Миронда" ул. Красная, 133	0,06	0	0	0,00	0,00	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	
608	ПС 110 кВ "Кичмити"	КН-3 ТП-81	ООО "БИТ"	0,05	0	0	0,00	0,00	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	
609	ПС 35 кВ "Новокубанская"	НВ-5 ТП-141,22	ЗАО «Гандер», г. Армавир, ул. Сов. армии	0,04	0	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	
610	ПС 35 кВ "Новокубанская"	НВ-5 ТП-143	ИП Кравченко ул. Дзержинского 1/1	0,03	0	0	0,00	0,00	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	
ИТОГО по Новокубанскэлектросеть				3,31	0,00	0,00	3,31	3,31	2,14	2,14	0,97	0,97	0,97	3,31	3,31	3,31	
ВСЕГО по территории обслуживания филиала ПАО "Россети Кубань"				64,93	8,74	2,90	7,78	18,37	22,55	31,56	38,84	44,41	47,58	56,86	59,57	62,02	
Армавирские электрические сети							57,15	46,56	42,37	33,37	26,08	20,52	17,35	8,07	5,35	2,90	
ЗАДАНИЕ, ПЛАН							7,7	18,4	22,6	31,6	38,9	44,5	47,7	56,9	59,6	62,0	
ФАКТ				7,8	18,4	22,6	31,6	38,8	44,4	47,6	56,9	59,6	62,0				
В том числе: Филиал Армавирские ЭС				Задание, план	2,50	4,90	6,80	9,00	11,30	13,40	15,00	19,50	21,20	23,00			
Армавирэлектросеть				Факт	2,63	5,15	7,15	9,46	11,87	14,08	15,76	20,49	22,28	24,17			
Гулькевичэлектросеть				Задание, план	5,20	8,00	8,00	14,20	14,20	16,00	16,00	18,00	18,00	18,00			
Кропоткинэлектросеть				Факт	5,15	7,92	7,92	14,06	14,06	15,84	15,84	17,82	17,82	17,82			
Новокубанскэлектросеть				Задание, план	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20	4,40	4,40	4,40	5,00	5,00			
				Факт	0,00	2,23	2,23	2,23	4,44	4,44	4,44	5,02	5,02	5,02			
				Задание, план	0,00	3,30	4,40	5,00	6,60	8,30	9,90	11,00	12,00	12,60			
				Факт	0,00	3,06	4,09	4,64	6,13	7,71	9,19	10,21	11,14	11,70			
				Задание, план	0,00	0,00	1,20	2,40	2,40	2,40	3,40	3,40	3,40				
				Факт	0,00	0,00	1,17	1,17	2,34	2,34	3,31	3,31	3,31				

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11 °C).

Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети

А.А. Бабцов

