

СОГЛАСОВАНО:

Глава Муниципального  
Образования Выселковский район

М.П. " " 2020г.  
/С.И. Фирстов/

СОГЛАСОВАНО:

Глава Муниципального  
Образования Усть-Лабинский  
район

М.П. " " 2020г.  
/С.А. Запорожский/

СОГЛАСОВАНО:

Глава Усть-Лабинского городского  
поселения Усть-Лабинского  
района

М.П. " " 2020г.  
/С.А. Гайноченко/

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала АО "СО ЕЭС"  
Кубанского РДУ

М.П. " " 2020г.  
/С.А. Антипов/

СОГЛАСОВАНО:

Глава Муниципального  
Образования Тбилисский район

М.П. " " 2020г.  
/Е.Г. Ильин/

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ПАО "Россети  
Кубань" - Усть-Лабинские  
электрические сети

М.П. " " 2020г.  
/В.В. Макушин/

СОГЛАСОВАНО:

Глава Муниципального  
Образования Кореновский район

М.П. " " 2020г.  
/С.А. Голубородько/

СОГЛАСОВАНО:

Глава Кореновского городского  
поселения Кореновского района

М.П. " " 2020г.  
/М.О. Шутылев/

## ГРАФИК

Временного отключения потребления на 2020/2021 г.г. по филиалу ПАО  
"Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети на территории  
Республики Адыгея и Краснодарского края

N п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Кореновский район															
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	ФГУП "Кореновское", МТМ, мехток, ГСМ, МУ СОШ-6, ООО "Кореновск", (3 категории элект.) ФГУП "Кореновское", МТФ-3 (ДЭС 1/50 ТП-87), СТО-1, СБ-1,5, ЦРМ, мехток, коридоры, Октябрьская сельп., котлора, школа №20, бассейн, котельная АЭС №13, Быт (3 категории элект.)	ПС 35 кВ "Элитная"	ЭТ-1	ДУ	до 20 мин.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
			ЭТ-10	ДУ	до 20 мин.	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84		
			ввод 10 кВ ПС 35 кВ "Сергиевская"	ДУ	до 5 мин	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25		
			в т.ч.													
2	ОАО "Кореновскгаз" СКЗ 1, Кореновский Центр обслуживания, ООО "Золотой колос" МТМ, мехток, ГСМ, МУ СОШ-6, ООО "Кореновск", (3 категории элект.) ЗАО "Русский дом", ЗАО "Кореновск-рыба", ООО "Виктория", ООО ПКП "Добрыня", ветуправление, Администрация Сергиевского сл, ООО АМП "Авангард", агрофирма-МУП Водопровод, МДОВ ДСК№2, ООО АФР "Колос", (3 категории элект.) Бригада-1, ООО АМП "Авангард", КХ "Рыбная" Лужина, ТПК "Олимп", Бригада-1, Сергеевского сел, Поселения (3 категории элект.) ЗАО "Русский дом"-база, ООО "Юр-ПАК", Водобашня, КНС-2, ФАП, (3 категории элект.) Водоканал, Рыбстан, Бригада-2, ООО АФР"Сорок" (3 категории элект.)	ПС 35 кВ "Сергиевская"	СТ-3		до 5 мин.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	
			СТ-5		до 5 мин.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	
			СТ-7		до 5 мин.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
			СТ-9		до 5 мин.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
			СТ-11		до 5 мин.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
			ввод 10 кВ ПС 35 кВ "Бурлаковская"	ДУ	до 20 мин.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	
			в т.ч.													
			БУ-1		до 20 мин.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	
			БУ-3		до 20 мин.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	
			БУ-5		до 20 мин.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
ввод 10 кВ ПС 35 кВ "Журавская-2"	ДУ	до 5 мин	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64				
3	ОАО "Прогресс", БССС "Бурлаковский" водопольная башина, ФАП, Быт (3 категории элект.), КОТК Бузель ДЭС 24 (2 категории элект.) ОАО "Прогресс", МДОВ д/сдк-12, "Жемчужина", (3 категории элект.) ОАО "Прогресс", МТФ-2, ДЭС-30 база Рыбзавод, Быт (3 категории элект.)	ПС 35 кВ "Бурлаковская"	в т.ч.													
			БУ-1		до 20 мин.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	
			БУ-3		до 20 мин.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	
			БУ-5		до 20 мин.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
			ввод 10 кВ ПС 35 кВ "Журавская-2"	ДУ	до 5 мин	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	
			в т.ч.													
			ЖВ-3		до 5 мин.	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	
			ЖВ-5		до 5 мин	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
			ЖВ-7		до 5 мин.	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	
			ЖВ-9		до 5 мин.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
4	Администрация Журавского С/Поселения, освещение, Муниципальное учреждение культуры Журавский сельский МУП СШ школа № 14, Школа №23 (3 кат. элект.) ЗАО "Кубань", АО "Кореновскгаз", МУ СОШ-4 ЗАО "Кубань-агропродукты-2", МДОВ д/сдк№25, ОАО ЮТК "Центрально-Кубанский УЭС, Кореновское Райпо, Быт (3 катег. электр.) ООО СБ Агро, мельница (3 кат. Электр.)	ПС 35 кВ "Журавская-2"	в т.ч.													
			до 5 мин.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		
			до 5 мин.	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89		
			от 5 до 20 мин.	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83		
			от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			всего	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72		
			всего по ДУ	2,89	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72		
			до 5 мин.	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			от 20 до 60 мин.	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72		
всего	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72					
Итого по 1 очереди:																
в т.ч. по транзиту 110 кВ Тихорецк-Ново-Давыдовская																

ИТОГО по I очереди:

в т.ч. по транзиту 110 кВ Тихорецк-Ново-Лабинская

[illegible]



[illegible]



[illegible]









N п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
филиал АО "НЭСК-электроосети" "Кореновскэлектроосети"™						План	Факт	0,00	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
						0,00	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50

Примечание:

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11 °С)

Первый заместитель директора - Главный инженер Филиала ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети

В.В. Малик