

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала

АО "СОЭС"

"Кубанское РЛН"

Ф.И.О. _____

М.П. "_____" 2021

СОГЛАСОВАНО:

11.0 Глава

МОГ город Майкоп

Ф.И.О. _____

М.П. "_____" 2021

СОГЛАСОВАНО:

Министерство

экономического развития и

торговли РФ

Ф.И.О. _____

М.П. "_____" 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала

ПАО "Россети Кубань"

Адыгейские ЭС

Ф.И.О. _____

М.П. "_____" 2021

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

МО Майкопский район

Ф.И.О. _____

М.П. "_____" 2021

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

МО Белореченский район

Ф.И.О. _____

М.П. "_____" 2021

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

МО Шовгеновский район

Ф.И.О. _____

М.П. "_____" 2021

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

МО Гиагинский район

Ф.И.О. _____

М.П. "_____" 2021

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

МО Апшеронский район

Ф.И.О. _____

М.П. "_____" 2021

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

МО Крайновский район

Ф.И.О. _____

М.П. "_____" 2021

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

МО Кошехабльский район

Ф.И.О. _____

М.П. "_____" 2021

ГРАФИК

временного отключения потребления на 2021/2022 г.г.

по филиалу ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети

на территории Республики Адыгея и Краснодарского края

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отграничен ия по графису	Время отключения	Очередь ограничения, МВт															
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Майковский энергоседл (район ПС 220 кВ Черемушки, ПС 110 кВ Северная)																					
Майковский район																					
1	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Садовая	ВЛ-10 Са-1	ДУ	до 20мин	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16				
2	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Садовая	ВЛ-10 Са-3	ДУ	до 20мин	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83				
3	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Садовая	ВЛ-10 Са-5	ДУ	до 20мин	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76				
4	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Садовая	ВЛ-10 Са-7	ДУ	до 20мин	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95				
5	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Калининская	ВЛ-10 Ка-1	ДУ	до 20мин	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54				
6	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Калининская	ВЛ-10 Ка-4	ДУ	до 20мин	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55				
7	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Калининская	ВЛ-10 Ка-5	ДУ	до 20мин	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54				
8	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Калининская	ВЛ-10 Ка-7	ДУ	до 20мин	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				
9	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Халдих	ВЛ-35 Дачевская	ДУ	до 20мин	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65				
10	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Халдих	ВЛ-10 Ха-2	ДУ	до 20мин	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91				
11	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Халдих	ВЛ-10 Ха-3	ДУ	до 20мин	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18				
12	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Халдих	ВЛ-10 Ха-4	ДУ	до 20мин	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75				
13	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Халдих	ВЛ-10 Ха-6	ДУ	до 20мин	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29				
14	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Халдих	ВЛ-10 Ха-9	ДУ	до 20мин	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02				
15	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Тульская	ВЛ-10кВ Т-5	ДУ	до 20мин	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71				
16	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Тульская	ВЛ-10кВ Т-6	ДУ	до 20мин			0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19				
17	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Кужорская	ВЛ-10 К-1	ДУ	до 20мин							0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38				
18	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Кужорская	ВЛ-10 К-3	ДУ	до 20мин							0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				
19	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Кужорская	ВЛ-10 К-5	ДУ	до 20мин							0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48				
20	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Кужорская	ВЛ-10 К-8	ДУ	до 20мин							0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24				
21	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Кужорская	ВЛ-10 К-10	ДУ	до 20мин							0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42				
22	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Северная	МВ-10 Т-3	ДУ	до 5мин							1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44				
23	г Майкоп ООО "ЭКО-ПАРКЕТ"	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 ФЛМ-1	ДУ	до 5мин									0,05	0,05	0,05	0,05				
24	г Майкоп ООО "ЭКО-ПАРКЕТ"	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 ФЛМ-2	ДУ	до 5мин									0,13	0,13	0,13	0,13				
25	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Первомайская	ВЛ-10 Пм-1	ДУ	до 20мин							0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84				
26	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Первомайская	ВЛ-10 Пм-3	ДУ	до 20мин							0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				
27	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Первомайская	ВЛ-10 Пм-4	ДУ	до 20мин							0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38				
28	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Первомайская	ВЛ-10 Пм-6	ДУ	до 20мин							1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12				
29	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Нововободная	ВЛ-10 Нв-1	ДУ	до 20мин							0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23				
30	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Нововободная	ВЛ-10 Нв-3	ДУ	до 20мин							0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12				
31	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ БВД	ВЛ-10 Бд-8	ДУ	до 20мин							1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08				
32	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ БВД	ВЛ-10 Бд-10	ДУ	до 20мин							1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33				

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода ограничен ия по графикам	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
33	Потребители быта и юридические лица	ПС 220 кВ Черемушки	ВЛ-10 Чм-101	ДУ	до 5мин	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
34	к.Г заведомский, ООО Майкопская ТЭЦ ООО Майкопская ТЭЦ	ПС 220 кВ Черемушки	КЛ-6 Чм-1	ДУ	до 5мин						0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
35	Потребители быта	ПС 220 кВ Черемушки	КЛ-6 РП 13-1	ДУ	до 5мин			1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
37	быт, ЗАО ИКС, ООО Океан	ПС 220 кВ Черемушки	КЛ-6 РП 13-2	ДУ	до 5мин			1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
36	Потребители быта	ПС 220 кВ Черемушки	КЛ-6 РП 10-1	ДУ	до 5мин					2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
38	ТУП РА ДСУ №3, ООО ПКФ ОСБ, быт	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 Нефтезавелка	ДУ	до 5мин							0,70	0,70	0,70	0,70
39	ОАО Майкопхлебопродукт, ОАО Новация, ИП Хаджибеков	ПС 220 кВ Черемушки	КЛ-6 РП-7-1	ДУ	до 5мин									3,00	3,00
40	Потребители быта	ПС 110 кВ Северная	Кл-6 Ст-2	ДУ	до 5мин	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
41	ОАО Городской оптовый рынок, ИП Фридман	ПС 110 кВ Северная	Кл-6 ШВФ-3	ДУ	до 5мин	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
42	ООО ПМК Ливзавод майкопский, быт	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 Промзона	ДУ	до 5мин		0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
43	ЗАО Майк-глицефабрика, Вторметалл	ПС 110 кВ Северная	ВЛ-7	ДУ	до 5мин			1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
44	ИП Фенченко, быт	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 ТЭС	ДУ	до 5мин			0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
45	ООО Комплекс Агро	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 Конс завод	ДУ	до 5мин			0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
46	ИП Сиротенко, ООО Кристина, ИП Катапский	ПС 110 кВ Северная	МДФ-5	ДУ	до 5мин					0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
47	ЗАО Фабомай-1, ИП Набоков, ООО Геос, ООО Торговый дом, Архонт	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 РП-3-1	ДУ	до 5мин							0,63	0,63	0,63	0,63
48	ООО Логобир, ИП Берионов	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 РП-3-2	ДУ	до 5мин								0,36	0,36	0,36
49	ООО ФМК ВятЛас	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 РП 14-1	ДУ	до 5мин									0,80	0,80
энерготорайон ПС 110 кВ Промзона															
Белореченский район															
50	Потребители быта и юридические лица ОООВитал,быт,мелкомот,ДОЦ,Юлшина	ПС 110 кВ Промзона	ВЛ-10 Пз-8	ДУ	до 20мин				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
50	Потребители быта и юридические лица п. Родники население селское	ПС 110 кВ Промзона	ВЛ-10 Пз-9	ДУ	до 20мин				1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
50	Потребители быта и юридические лица п. Родники население селское	ПС 110 кВ Промзона	ВЛ-10 Пз-2	ДУ	до 20мин									0,76	0,76
АО"НЭСК-Электросети"Белореченскэлектросеть															
51	Потребители быта	ПС 110 кВ Промзона	ВЛ-10кВ Пз-10	ДУ	до 20мин						2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
энерготорайон ПС 110 кВ Очистные сооружения, ПС 110 кВ Белореченская типовая, ПС 110 кВ Шовеновская															
АО"НЭСК-Электросети"Белореченскэлектросеть															
52	Котельная №6, ООО "Торты", маг."Магнит"	ПС 110 кВ Очистные сооружения	ВЛ-10кВ ОС-15	ДУ	до 20мин		2,32		2,32		2,32		2,32		2,32
53	ООО "Лавис Сервис", Автостанция, АЗС.	ПС 110 кВ Очистные сооружения	ВЛ-10кВ ОС-3	ДУ	до 20мин				3,23		3,23		3,23		3,23
Белореченский район															
54	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Пшехская	ВЛ-10 Пш-3	ДУ	до 20мин								0,16		0,16
55	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Очистные сооружения	ВЛ-10кВ ОС-17	ДУ	до 20мин								0,54		0,54
56	Потребители быта и юридические лица Гватчинский район	ПС 35 кВ Заречная	ВЛ 10 кВ Зр-3	ДУ	до 20мин									0,35	0,35

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отграничен ия по графиту	Время отключения	Очередь ограничения, МВт													
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				
57	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Шовеновская	ВЛ-10 кВ Ш-3	ДУ	до 20мин														0,32
58	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Шовеновская	ВЛ-10 кВ Ш-5	ДУ	до 20мин														1,14
ИТОГО																			
до 5мин						3,46	4,36	7,32	8,78	11,21	14,48	14,99	16,16	17,66	20,66				
от 5 до 20 мин						3,70	7,75	14,45	19,48	19,48	23,70	26,54	26,89	30,00	32,57				
от 20 до 60 мин						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
всего						7,16	12,11	21,77	28,26	30,69	38,18	41,53	43,05	47,66	53,23				
всего по ДУ						7,16	12,11	21,77	28,26	30,69	38,18	41,53	43,05	47,66	53,23				
до 5мин						3,46	4,36	7,32	8,78	11,21	14,48	14,99	16,16	17,66	20,66				
от 5 до 20 мин						3,70	5,43	12,13	12,13	12,13	13,85	16,69	17,04	19,45	19,45				
от 20 до 60 мин						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
всего						7,16	9,79	19,45	20,91	23,34	28,33	31,68	33,20	37,11	40,11				
всего по ДУ						7,16	9,79	19,45	20,91	23,34	28,33	31,68	33,20	37,11	40,11				
до 5мин						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
от 5 до 20 мин						0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	4,30	4,30	4,30	4,30	5,06				
от 20 до 60 мин						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
всего						0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	4,30	4,30	4,30	4,30	5,06				
всего по ДУ						0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	4,30	4,30	4,30	4,30	5,06				
до 5мин						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
от 5 до 20 мин						3,70	7,75	14,45	19,48	19,48	23,70	26,54	26,89	30,00	32,57				
от 20 до 60 мин						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
всего						0,00	2,32	2,32	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	6,25	8,06				
всего по ДУ						0,00	2,32	2,32	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	6,25	8,06				
Примечание:																			
Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условия прохождения максимума нагрузок при среднеуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11° С)																			
Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО "Россети Кубань"																			
Аудиторские электрические сети																			
Р.И. Тиляп																			