

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «СО-ВЭС»



Антипов/  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Глава  
МО Город Майкоп



М.П. "12" 08 2022  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации  
МО Майкопский район



М.П. "12" 08 2022  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации  
МО Бельореченский район



М.П. "12" 08 2022  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации  
МО Шовгеновский район



М.П. "12" 08 2022  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Министерство  
экономического развития и  
торговли РА



М.П. "14" 08 2022  
Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала  
ПАО "Россети Кубань"



Р.Х. Матвеев/  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации  
МО Тагинский район



М.П. "19" 08 2022  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации  
МО Апшеронский район



М.П. "14" 08 2022  
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации  
МО Красногвардейский район



М.П. "12" 08 2022  
Ф.И.О.

ГРАФИК

по филиалу ПАО "Россети Кубань" Административный район Майкопский район

Временного отключения потребления электроэнергии на 2022/2023 гг.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации  
МО Кондаковский район



М.П. "19" 08 2022  
Ф.И.О.



**График**  
временного отключения потребления на 2022/2023 гг.  
по филиалу ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети на территории Республики Адыгея и Краснодарского края

		Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отражен на по- графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Майкопский энергозел (район ПС 220 кВ Черемушки, ПС 110 кВ Северная)															
Майкопский район															
1	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Садовая	ВЛ-10 Сд-1	ДУ	до 20мин	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
2	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Садовая	ВЛ-10 Сд-3	ДУ	до 20мин	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
3	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Садовая	ВЛ-10 Сд-5	ДУ	до 20мин	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
4	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Садовая	ВЛ-10 Сд-7	ДУ	до 20мин	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Калининская	ВЛ-10 Ка-1	ДУ	до 20мин										
6	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Калининская	ВЛ-10 Ка-4	ДУ	до 20мин	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
7	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Калининская	ВЛ-10 Ка-5	ДУ	до 20мин	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
8	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Калининская	ВЛ-10 Ка-7	ДУ	до 20мин	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
9	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Халдох	ВЛ-35 Давоская	ДУ	до 20мин	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
10	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Халдох	ВЛ-10 Ха-2	ДУ	до 20мин	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
11	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Халдох	ВЛ-10 Ха-3	ДУ	до 20мин	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
12	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Халдох	ВЛ-10 Ха-4	ДУ	до 20мин	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
13	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Халдох	ВЛ-10 Ха-6	ДУ	до 20мин	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
14	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Халдох	ВЛ-10 Ха-9	ДУ	до 20мин	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
15	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Тульская	ВЛ-10КВ Т-5	ДУ	до 20мин	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
16	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Тульская	ВЛ-10КВ Т-6	ДУ	до 20мин										
17	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Кужорская	ВЛ-10 К-1	ДУ	до 20мин	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
18	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Кужорская	ВЛ-10 К-3	ДУ	до 20мин										
19	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Кужорская	ВЛ-10 К-5	ДУ	до 20мин	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
20	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Кужорская	ВЛ-10 К-8	ДУ	до 20мин	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
21	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Кужорская	ВЛ-10 К-10	ДУ	до 20мин	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
22	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Кужорская	ВЛ-10 К-10	ДУ	до 20мин	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
23	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Северная	МВ-10 Т-3	ДУ	до 5мин										
24	г Майкоп ООО "ЭКО-ПАРКЕТ"	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 ФПМ-1	ДУ	до 5мин	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
25	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 ФПМ-2	ДУ	до 5мин										
26	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Первомайская	ВЛ-10 Пм-1	ДУ	до 20мин										
27	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Первомайская	ВЛ-10 Пм-3	ДУ	до 20мин	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
28	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Первомайская	ВЛ-10 Пм-4	ДУ	до 20мин	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
29	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Первомайская	ВЛ-10 Пм-6	ДУ	до 20мин	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
30	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Нововольная	ВЛ-10 Нв-1	ДУ	до 20мин	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Нововольная	ВЛ-10 Нв-3	ДУ	до 20мин	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отражен по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт											
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
31	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ БВД	ВЛ-10 Бк-8	ДУ	до 20мин												
32	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ БВД	ВЛ-10 Бк-10	ДУ	до 20мин										1,21	1,21	
33	Потребители быта и юридические лица	ПС 220 кВ Черемушки	ВЛ-10 Чм-101	ДУ	до 5мин	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,24	1,24	
34	КЛ завербовский, ООО Майковская ТЭЦ	ПС 220 кВ Черемушки	КЛ-6 Чм-1	ДУ	до 5мин						0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	
35	Потребители быта	ПС 220 кВ Черемушки	КЛ-6 РП 13-1	ДУ	до 5мин												
36	быт, ЗАО ИКС, ООО Океан	ПС 220 кВ Черемушки	КЛ-6 РП 13-2	ДУ	до 5мин			2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	
37	Потребители быта	ПС 220 кВ Черемушки	КЛ-6 РП 10-1	ДУ	до 5мин					1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	
39	ОАО Майковский продукт, ОАО Новация, ИП Халкибеков	ПС 220 кВ Черемушки	КЛ-6 РП-7-1	ДУ	до 5мин								2,10	2,10	2,10	2,10	
43	ЗАО Майк птицефабрика, Второстепенный	ПС 110 кВ Северная	ВЛ-7	ДУ	до 5мин	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	3,53
41	ОАО Торговой отовой рынок, ИП Фрилан	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 ПШФ-3	ДУ	до 5мин	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	
42	ООО ПМК Пивзавод майковский, быт	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 Промзона	ДУ	до 5мин	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
46	ИП Сиротенко, ООО Кристина, ИП Калацкий	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 МДФ-5	ДУ	до 5мин	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	
44	ООО Логобир, ИП Беридов	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 РП-3-2	ДУ	до 5мин			0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	
45	ИП Фенченко, быт	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 ТЭС	ДУ	до 5мин					0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	
47	ЗАО Фабмак-1, ИП Набоков, ООО Геос, ООО Торговый дом Архонт	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 Конс завод	ДУ	до 5мин					1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	
40	ОАО межкомбинат Лы-Чэт-Нэкуль, Нац банк РА ЦБ	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 Фр-2	ДУ	до 5мин						0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
49	ООО ФМК ВиЛлас	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 РП 14-1	ДУ	до 5мин					1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	
38	ГУП РА ДСУ №3, ООО ПКФ ОСБ, быт	ПС 110 кВ Северная	КЛ-6 Нефтегазвска	ДУ	до 5мин						0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	
энергетический район																	
50	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Промзона	ВЛ-10 Пз-8	ДУ	до 20мин												
50	ООО Витал, быт, мелкомот, ДОО, Ютшина	ПС 110 кВ Промзона	ВЛ-10 Пз-9	ДУ	до 20мин					0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	
50	Потребители быта и юридические лица п. Родники	ПС 110 кВ Промзона	ВЛ-10 Пз-2	ДУ	до 20мин					2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	
50	Потребители быта и юридические лица п. Родники	ПС 110 кВ Промзона	ВЛ-10 Пз-2	ДУ	до 20мин												0,95
51	Потребители быта	ПС 110 кВ Промзона	ВЛ-10кВ Пз-10	ДУ	до 20мин						2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	
энергетический район																	
52	АО "НЭСК-Электросети" Белореченский район	ПС 110 кВ Очистные сооружения	ВЛ-10кВ ОС-15	ДУ	до 20мин	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	
53	ООО "Лавис Сервис", Автозаправка, АЗС	ПС 110 кВ Очистные сооружения	ВЛ-10кВ ОС-3	ДУ	до 20мин					3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	
54	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Пшехская	ВЛ-10 Пш-3	ДУ	до 20мин												
55	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Очистные сооружения	ВЛ-10кВ ОС-17	ДУ	до 20мин										0,16	0,16	
															0,34	0,34	



№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отграничен ия по графику	Время отключения	Очередь отграничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
56	Потребители быта и юридические лица	ПС 35 кВ Заречная	ВЛ 10 кВ Зр-3	ДУ	до 20 мин										1,18
57	Потребители быта и юридические лица	Потребительский район ПС 110 кВ Шовгеновская	ВЛ 10 кВ Ш-3	ДУ	до 20 мин										0,26
58	Потребители быта и юридические лица	ПС 110 кВ Шовгеновская	ВЛ 10 кВ Ш-5	ДУ	до 20 мин										0,92
<b>ИТОГО</b>															
в т.ч. Майконского энергоузла (района ПС 220 кВ Черемушки, ПС 110 кВ Северная)						до 5 мин	3,33	4,26	7,30	9,09	11,06	14,25	15,10	17,48	21,31
						от 5 до 20 мин	3,88	7,79	14,85	21,01	21,01	25,27	28,00	28,49	31,44
						от 20 до 60 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						всего	7,21	12,05	22,15	30,10	32,07	39,52	43,10	45,97	56,06
						всего по ДУ	7,21	12,05	22,15	30,10	32,07	39,52	43,10	45,97	56,06
в т.ч. района ПС 110 кВ Промзона						до 5 мин	3,33	4,26	7,30	9,09	11,06	14,25	15,10	17,48	21,31
						от 5 до 20 мин	3,88	5,69	12,75	12,75	12,75	14,25	16,98	17,47	19,92
						от 20 до 60 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						всего	7,21	9,95	20,05	21,84	23,81	28,50	32,08	34,95	37,70
						всего по ДУ	7,21	9,95	20,05	21,84	23,81	28,50	32,08	34,95	37,70
в т.ч. района ПС 110 кВ Очистные сооружения, ПС 110 кВ Белореченская тгловая, ПС 110 кВ Шовгеновская						до 5 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						от 5 до 20 мин	0,00	0,00	0,00	2,93	2,93	5,69	5,69	5,69	6,64
						от 20 до 60 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						всего	0,00	0,00	0,00	2,93	2,93	5,69	5,69	5,69	6,64
						всего по ДУ	0,00	0,00	0,00	2,93	2,93	5,69	5,69	5,69	6,64
в т.ч. района ПС 110 кВ Очистные сооружения, ПС 110 кВ Белореченская тгловая, ПС 110 кВ Шовгеновская						до 5 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						от 5 до 20 мин	0,00	2,10	2,10	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	8,19
						от 20 до 60 мин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						всего	0,00	2,10	2,10	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	8,19
						всего по ДУ	0,00	2,10	2,10	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	8,19

Примечание:  
 Величина потребляемой электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8° С)

Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО "Россети Кубань"  
 Аддейские электрические сети



А.С. Луландлин