

Согласовано:

И.О. заместителя главы  
муниципального образования  
город Новороссийск

  
П.А. Сычёв  
2023 г.

Согласовано:

Заместитель главы  
муниципального образования  
Абинский район

  
В.Н. Науменко  
2023 г.

Согласовано:

Заместитель главы  
муниципального образования  
город-курорт Анапа

  
А.А. Моисеев  
2023 г.

Согласовано:

Директор филиала  
АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ

  
С.А. Антипов  
2023 г.

Согласовано:

Заместитель главы  
муниципального образования  
город-курорт Геленджик

  
Ю.Г. Кациди  
2023 г.

Согласовано:

Заместитель главы  
муниципального образования  
Крымский район

  
С.Д. Казанжи  
2023 г.

Утверждаю:

Директор филиала  
ПАО «Россети Кубань»  
Юго-Западные электрические сети

  
В.А. Лебедев  
2023 г.

ограничения режима потребления электрической мощности на 2023/2024 гг.  
по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети на территории Краснодарского края

График ограничения режима потребления электрической мощности на 2023/2024 гг. по ОАО "Новоросцемент", МВт, Гозм

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ОАО "Новоросцемент" ц/з "Первомайский"	г. Новороссийск, п.Верхнебаканский, ул. Заводская, 1	ПС 110/6 кВ "Первомайская" прис. 6 кВ №2(1), №14(13), №30(31), №41(42)	0,00	3,00	5,00	7,00	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,90
Итого по ОАО "Новоросцемент":			0,00	3,00	5,00	7,00	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,90	

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)

График ограничения режима потребления электрической мощности на 2023/2024 гг. ООО "Новоросметалл", МВт, Гозм

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО "Новоросметалл"	г. Новороссийск, ж/д петля, парк А, 2-км  ПС 110/35/6 кВ "Новоросметалл" КЛ 35 кВ №1,2; КЛ 6 кВ №4,5,6,10,14,15,18,20,21	0,00	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68
Итого по ООО "Новоросметалл":			0,00	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)

Очередь ограничения, МВт													
№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
НОВОРОССИЙСКИЙ РАЙОН													
1	ЗАО "Абрау Дюрсо"	353995, г.Новороссийск, с.Абрау-Дюрсо, ул.Промышленная, 19 (винзавод)	ПС 35/10 кВ "Абрау-Дюрсо" прис.10 кВ Ад-11; ПС 110/35/10 кВ "Солнечная" прис.10 кВ Сл-18	0,13	0,23	0,31	0,39	0,44	0,51	0,58	0,65	0,76	0,88
2	МТ АО "КТК-Р"	г.Новороссийск, МТ АО "КТК-Р" (рядом с пос.Южная Озереевка) Резервуарный парк (в горах)	ВЛ 110 кВ Кирилловская-Солнечная с отпайкой на ПС Нефтеналивная, ПС 110/10 кВ "Нефтеналивная"	0,32	0,55	0,74	0,92	1,05	1,22	1,39	1,55	1,81	2,10
3	ПАО "Новороссийский комбинат Хлебопродуктов"	353901, г.Новороссийск, ул.Элеваторная, 22	ПС 110/35/10/6 кВ "Новороссийск" пр. 6 кВ № 9, 14, пр. 10 кВ №7, 9; ПС 110/35/10 кВ "Лесной порт" пр.10 кВ № 10, 17	0,73	1,26	1,70	2,13	2,43	2,81	3,20	3,59	4,17	4,85
4	ООО "Новороссийский кислородный завод"	г. Новороссийск, ж/д петля, Парк А, 2-км	ПС 110/35/6 кВ "Новоросметалл" КРУН-6 кВ 1 ш яч. № 11, 2 ш яч. №19 КЛ-6 кВ ООО "НКЗ"	0,63	1,10	1,48	1,86	2,11	2,45	2,79	3,13	3,63	4,23
5	ООО "Брис-Босфор"	г. Новороссийск, п. Гайдук, Кирилловская промзона, ул. 4-я Промышленная, 1	ПС 220/110/35/10/6 кВ "Кирилловская" прис.6 кВ №9, 16	0,15	0,26	0,35	0,44	0,50	0,58	0,66	0,74	0,86	1,00



№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ООО "Классик - М и Г"	353900, г.Новороссийск, с. Кирилловка, ул. Красная, 108	ПС 220/110/35/10/6 кВ "Кирилловская" прис.6 кВ №14, 33	0,11	0,18	0,25	0,31	0,35	0,41	0,46	0,52	0,60	0,70
7	ООО "ГК"СБСВ- КлючАВТО"	353290, Краснодарский край, г. Горячий ключ, ул. Революции, 4	ВЛ 35 кВ Кирилловская- Гайдук 1,2 цепи с отпайками, ПС 35/0,4 кВ "Ключавто"	0,09	0,16	0,21	0,26	0,30	0,35	0,40	0,44	0,52	0,60
8	ООО «Новосити»	г. Новороссийск, ул.Исаева- ул.Шевченко-Набережной Адмирала Серебрякова	ПС 110/10 кВ "РИП" прис. 10 кВ №25, 37, 48	0,09	0,16	0,22	0,28	0,32	0,37	0,42	0,47	0,54	0,63
9	ООО "ИНТЕПТ"	353925, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211	ПС 110/10 кВ "РИП" прис. 10 кВ №51	0,07	0,12	0,16	0,20	0,23	0,26	0,30	0,33	0,39	0,45
10	ИП Коляда Дмитрий Евгеньевич	г. Новороссийск, ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова, 79Б	ПС 110/10 кВ "РИП" прис. 10 кВ №9, 42	0,10	0,17	0,23	0,29	0,33	0,38	0,44	0,49	0,57	0,66
11	АО "Тандер"	г. Новороссийск, п. Борисовка, РД Новороссийск	ПС 110/6 кВ "ДСК" прис. 6 кВ №1, 25	0,14	0,25	0,33	0,42	0,48	0,55	0,63	0,70	0,82	0,95
12	ООО "Новомол" ТРЦ "Красная площадь"	353907, г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 2	ПС 110/10 кВ Северо-Западная прис. 10 кВ №3, 4	0,10	0,17	0,23	0,28	0,32	0,37	0,42	0,48	0,55	0,64
13	ООО "TEAM"	353925, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211	ПС 110/10/6 кВ "Южная" прис. 10 кВ №26	0,73	1,26	1,69	2,13	2,42	2,81	3,19	3,58	4,16	4,84

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	АО МПМК "Краснодарская-1"	г. Новороссийск, п. Мысхако, район ул. Суджукская	0,05	0,09	0,13	0,16	0,18	0,21	0,24	0,27	0,31	0,36
15	ООО "ЛЕНТА"	г. Новороссийск, п. Цемдолина, ул. Ленина, 7Ж	0,10	0,18	0,24	0,30	0,35	0,40	0,46	0,51	0,59	0,69
Итого по Новороссийскому району:			3,54	6,13	8,25	10,37	11,79	13,68	15,56	17,45	20,28	23,58

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	АНАПСКИЙ РАЙОН										
1	ФГБОУДО «Всероссийский детский центр «Смена»	п.Сукко, ул. Приморская, 7	ПС 110/10 кВ "Сукко" прис. 10 кВ С-3	0,07	0,12	0,17	0,21	0,24	0,27	0,31	0,35	0,41	0,47
2	ООО "Бэст-Тор"	353445, Краснодарский край, г.Анапа, ул. Анапское шоссе, 6 к2	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" прис. 10 кВ Ап-53, Ап-75	0,11	0,19	0,25	0,32	0,36	0,42	0,48	0,53	0,62	0,72
3	ОАО "Пансионат Урал"	353456, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр., 24	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" прис. 6 кВ Дм-17	0,02	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15
4	ООО "Лоза"	Краснодарский край, г. Анапа, п. Виноградный (здание цеха)	ПС 35/6 кВ "Виноградная", прис. 6 кВ Вн-3	0,03	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20
5	ЗАО "Анапа-Инвест"	Краснодарский край, г. Анапа, п. Большой Утриш	ПС 110/10 кВ "Сукко", прис. 10 кВ С-3 ТП-133П, С-3 ТП-142П, С-3 ТП-127П, С-3 ТП-142П	0,03	0,05	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,21
6	ООО фирма "ТЕМП"	Краснодарский край, г. Анапа, х. Воскресенский (промзона)	ПС 110/35/10 кВ "Джигинская" прис. 10 кВ Дг-5 ТП-832	0,02	0,04	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,14	0,17

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ООО "Меркурий 2"  353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 119	ПС 35/10 кВ "Школьная" прис. 10 кВ ШК-1 ТП-629; ПС 110/35/10 кВ "Пионерская" прис. 10 кВ Пн-1, Пн-18 РП 10/0,4 Витязево Вт-3 ТП-416; ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" прис. 6 кВ Дм-9 ТП-1075	0,05	0,08	0,11	0,14	0,16	0,18	0,21	0,23	0,27	0,32
Итого по Анапскому району:			0,61	0,84	1,03	1,21	1,34	1,50	1,67	1,84	2,09	2,38

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)



№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ГЕЛЕНДЖИКСКИЙ РАЙОН													
1	2	3											
1	ООО КК "Надежда"	с. Кабардинка, ул. Мира, 3	ПС 220/110/10 кВ "Восточная" прис. 10 кВ № 7, 20, 14	0,05	0,08	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,22	0,26	0,30
2	ПАО Пансионат с лечением "Приморье"	353460, г. Геленджик, ул. Мира, 21	ПС 110/35/10/6 кВ "Геленджик" прис. 6 кВ Гк-24, Гк-25	0,13	0,22	0,30	0,37	0,43	0,49	0,56	0,63	0,73	0,85
3	Санаторно-курортный комплекс "Вулан" научно-клинический филиал ФГБУ "Национальный медицинский исследовательские центр реабилитации и курортологии" Министерства здравоохранения РФ	353485, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, Приморский бульвар, 32	ПС 110/10 кВ "Архипо-Осиповка" прис. 10 кВ Ао-5	0,07	0,12	0,17	0,21	0,24	0,28	0,32	0,36	0,41	0,48
4	ГК "Геленджик Гольф Резорт"	г. Геленджик гольф клуб	ПС 110/10 кВ "Тонкий мыс" прис. 10 кВ Тм-22, Тм-23	0,03	0,06	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,20	0,23

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Санаторий "Архипо- Осиповка"	с. Архипо-Осиповка, ул. Санаторная, 40	ПС 110/10 кВ "Архипо-Осиповка" прис. 10 кВ Ao-8	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,14	0,17
6	ООО РН "Современные технологии"	г. Геленджик, ул. Луначарского, 176 Медицинский многофункциональн ый центр Согаз"	ПС 110/35/10/6 кВ "Геленджик" прис. 6 кВ Гк-23, Гк-27	0,05	0,08	0,11	0,14	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,32
Итого по Геленджикскому району:				0,35	0,61	0,82	1,03	1,18	1,36	1,55	1,74	2,02	2,35

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
КРЫМСКИЙ РАЙОН													
1	ООО "Союз-Вино"	ст.Варениковская, ул.Леваневского, 100	ПС 110/35/10/6 кВ "Варениковская" прис. 6 кВ ВА-7 ТП-530П	0,06	0,10	0,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,27	0,32	0,37
2	ЗАО "Светлана"	г. Крымск, ул. Николая Цербатюка, 2	ПС 110/10 кВ "КПТФ" прис. 10 кВ Кп-4, ПС 110/6 кВ "Пролетарская" прис. 6 кВ Пр-7 ТП-152П	0,04	0,07	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,21	0,24	0,28
3	ООО "Южные земли"	с. Мерчанское, ул. Ленина	ПС 35/10 кВ "Мерчанская" прис. 10 кВ Мр-9	0,07	0,13	0,17	0,22	0,24	0,28	0,32	0,36	0,42	0,49
4	ЗАО "ПРОК"	г. Крымск, ул.Свердлова, 2	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" прис. 6 кВ К-3, К-4	0,06	0,10	0,13	0,17	0,19	0,22	0,25	0,28	0,33	0,38
5	ООО "Селекцетр Гавриш"	353332, Краснодарский край, Крымский р-н, х.Новоукраинский, ул.Торговая, 5	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" прис. 6 кВ К-5 ТП-924П	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11
	ООО "Алуманн" (бывший ООО "РУССКИЙ ПЛАСТИК")	Краснодарский край, Крымский район, ст. Варениковская, ул. Красная, 36	ПС 110/35/10/6 кВ "Варениковская" прис. 10 кВ Ва-17 ТП-633П	0,03	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,23

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ООО "Кубанский изумруд" (бывший ООО "Крымский питомник")	г. Крымск, ул. Шоссейная, 89  ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" прис. 6 кВ К-7 ТП-276П, К-5 ТП-801П	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11
8	ООО "Крымск - Керамзит"	г. Крымск, ул. Строительная, 65  ПС 110/6 кВ "Пролетарская" прис. 6 кВ ТП-7 ТП-103П	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07
Итого по Крымскому району:			0,31	0,53	0,71	0,90	1,02	1,18	1,34	1,51	1,75	2,04

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	АБИНСКИЙ РАЙОН										
1	ООО "Агрокомплекс РИС"	ст. Федоровская, ул. Красная, 3	ПС 35/10 кВ "Федоровская" прис. 10 кВ Ф-1, Ф-3; ПС 35/10 кВ "Мингрельская" прис. 10 кВ Ми-3, Ми-7; ПС 110/10 кВ "Хабль" прис. 10 кВ Хб-3, Хб-5	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,08
2	ООО "Алма продакшн"	353320, восточная окраина г. Абинска	ПС 35/6 кВ "Абинская" прис. 6 кВ Аб-4-7-1-10	0,06	0,11	0,15	0,19	0,22	0,25	0,28	0,32	0,37	0,43
3	ООО "Агропрайм"	Абинский р-н, п. Ахтырский, ул. Шоссейная, 7	ПС 110/10 кВ "Хабль" прис. 10 кВ Хб-5; ПС 35/6 кВ "Элеваторная" прис. 6 кВ Э-3	0,03	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,23
4	ООО "Холмский комбинат хлебопродуктов"	353309, Абинский район, ст. Холмская, ул. Элеваторная, 3	ПС 35/6 кВ "Элеваторная" прис. 6 кВ Э-7, Э-9	0,03	0,05	0,07	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,20
5	ООО "Южные земли"	353322, Краснодарский край, Абинский р-он, г. Абинск, ул. Мира, 217, помещение 24	ПС 35/6 кВ "Насосная-19" прис. 6 кВ Нн-5	0,12	0,20	0,27	0,34	0,39	0,45	0,51	0,57	0,66	0,77



№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6	Хлебзавод "Ахтырский"	353300, п. Ахтырский, ул. Красная, 1	ПС 35/6 кВ "Ахтырская" прис. 6 кВ Ах-351-332, Ах-321	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	
Итого по Абинскому району:			0,27	0,47	0,63	0,79	0,90	1,04	1,18	1,33	1,54	1,79		
Факт по Юго-Западному филиалу:			5,08	53,26	58,12	62,99	66,90	71,44	75,99	80,54	86,36	93,71		
в т.ч. Субъекты (Новоросцемент ц/з "Первомайский"):			0,00	3,00	5,00	7,00	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,90		
в т.ч. Субъекты (Новоросметалл):			0,00	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68	


Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднеуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)

Первый заместитель директора -

Главный инженер филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети

Е.Л. Войцеховский

А.Н. Каписко, (8617)678-581

**График ограничения режима потребления электрической мощности на 2023/2024 гг. потребителей ВЛК ООО "Актон" по территории филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети, МВт, Гозм**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОАО "Новоросцемент" производства "Ц/з "Пролетарий"	г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 60  ПС 110/6 кВ "Пролетарий" Т-1 и Т-2	0,00	18,00	19,00	20,00	20,50	22,00	22,50	23,00	24,00	25,00
Итого по ВЛК ООО "Актон":			0,00	18,00	19,00	20,00	20,50	22,00	22,50	23,00	24,00	25,00

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)

**График ограничения режима потребления электрической мощности на 2023/2024 гг. потребителей ВЛК ПАО "Новороссийский морской торговый порт" по территории филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети, МВт, Гозм**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Новороссийский морской торговый порт"	ПС 110/35/6 кВ "Пенайская" прис. 6 кВ № 5, 10; ПС 110/6 кВ "НоворЭС" прис. 6 кВ Нр-26; ПС 110/35/10/6 кВ "Новороссийск" прис. 6 кВ № 8, 61, 16, 54, 56, 63	0,00	1,80	3,00	4,20	5,40	6,60	7,80	9,00	10,20	12,00
Итого по ВЛК ПАО "НМТП":			0,00	1,80	3,00	4,20	5,40	6,60	7,80	9,00	10,20	12,00

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)

**График ограничения режима потребления электрической мощности на 2023/2024 г. потребителей ВЛК АО "Новорослесаэкспорт" по территории филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети, МВт, Гозм**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	АО "Новорослесаэкспорт"	353900, г.Новороссийск, ул. Мира, 2	ПС 110/35/10 кВ "Лесной порт" прис. 10 кВ №2, 7, 18, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41	1,80	2,60	4,40	6,10	7,90	9,60	11,40	13,30	15,40	17,54
Итого по ВЛК АО "Новорослесаэкспорт":			1,80	2,60	4,40	6,10	7,90	9,60	11,40	13,30	15,40	17,54	

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)

**График аварийного ограничения режима потребления электрической мощности на 2023/2024 гг.  
потребителей ВЛК ООО "Транснефтьэлектросетьсервис"  
по территории филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети, МВт, Гозм**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "Черномортранснефть" ЛДПС "Крымская"	Краснодарский край, г. Крымск, ул. Энергетиков, 1	ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская I и II цепи с отпайкой на ПС КНПС, ПС 110/35/6 кВ "КНПС"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6
2	АО "Черномортранснефть" ПК "Шехарис" площадка "Грушова"	Краснодарский край, г. Новороссийск, пос. Грушова Балка	ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская I и II цепи с отпайкой на ПС КНПС, ПС 110/6 кВ "Неберджаевская"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4
Итого по ВЛК ООО "Транснефтьэлектросетьсервис":			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)



**График ограничения режима потребления электрической мощности на 2023/2024 гг.  
по филиалу АО "Электросети Кубани" "Новороссийскэлектросеть"**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЗАО НМУС "Астек" Мыскаское шоссе (база)	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 7 ТП-431	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
2	АО "Новороссийский автокомбинат" ул. Дунаевского, 21	ПС 110/10 "Северо-Западная" Присоединение 8 ТП-263	0,05	0,10	0,16	0,21	0,26	0,31	0,37	0,43	0,48	0,52
3	ПАО "Новошип" ул. Свободы, 1	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 22 ТП-5А	0,16	0,32	0,48	0,64	0,80	0,96	1,12	1,31	1,47	1,60
4	ООО НПП "Инка" ул. Софиевская, 3	ПС 110/35/10/6 "Новороссийск" Присоединение 2 ТП-75	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09
5	ООО "НОВО-ЭНИ" ул. Набережная, 79	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 4 ТП-147	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
6	ООО "Черноморская торгово-промышленная компания" ул. Бирюзова - ул. Чайковского	ПС 110/10 "Северо-Западная" Присоединение 7 ТП-310	0,04	0,08	0,12	0,16	0,19	0,23	0,27	0,32	0,36	0,39
7	ООО "Торговый центр Мефодиевский" ул. Шаумяна, 7	ПС 110/35/10/6 "Новороссийск" Присоединение 4 ТП-152	0,02	0,04	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,22
8	ИП Салахов И.А. ул. Мыскаское шоссе, 59	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 7 ТП-437	0,04	0,09	0,13	0,18	0,22	0,26	0,31	0,36	0,40	0,44
9	ФГБОУ ВО "Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова" пр. Ленина, 93	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 2 ТП-291	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,25	0,28	0,30
10	ООО "Бизнес Интернешнл терминал" ул. Васенко	ПС 110/35/10/6 "Новороссийск" Присоединение 10 ТП-167	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
11	Новороссийское РАЙПО ул. Снайпера Рубако, 42	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 5 ТП-80	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
12	ООО "Бригантина" ул. Анапское шоссе, 18	ПС 110/35/10 "Лесной Порт" Присоединение 28 ТП-166	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07
13	ООО "Мысхако" ул. Центральная, 1	ПС 110/10 кВ "Широкая балка" Присоединение 14 ТП-30	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,29

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
14	ООО "Зенит" ул. Леднева, 5	ПС 35/6 "Западная" Присоединение 5 ТП-3	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13
15	ООО "Теплоэнергоремонт" пр.Ленина, 37	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 4 ТП-170	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
16	ООО "Максимум" ул. Карла Маркса, 11	ПС 35/6 "Западная" Присоединение 2 ТП-19А	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07
17	АО "Новороссиэксспорт" ул. Мира, 2	ПС 110/35/10/6 "Новороссииск" Присоединение 1а	0,21	0,43	0,64	0,86	1,07	1,28	1,50	1,75	1,97	2,14
18	Крестьянское хозяйство "Демдолинское" с. Цевдolina, ул. Ленина, 96	ПС 110/6 "ДСК" Присоединение 14 ТП-172	0,01	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13
19	Новороссиискская таможня Офис ул. Мысхаковского шоссе, 61	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 7 ТП-432	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
20	ОАО "Новороссиэлектронтер" ул. Козлова, 61	ПС 110/10 "Северо-Западная" Присоединение 8 ТП-139	0,01	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14
21	АО "Тостиница "Новороссииск" ул. Исаева, 2	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 22 ТП-295	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,11
22	ГБПОУ КК "Новороссиискский колледж радиоэлектронного приборостроения" пр. Дзержинского, 213	ПС 110/10 "РИП" Присоединение 53 ТП-440	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07
23	ООО "Двин" пр. Дзержинского, 185	ПС 110/10 "РИП" Присоединение 56 ТП-402	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
24	ИП Паршина Т.А. ул. Куникова, 28	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 8 ТП-163	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,16
25	ИП Кайфонджу Елена Михайловна Комбинированное хранилище, промзона Кирилловская	ПС 220/110/35/6 "Кирилловская" Присоединение 10 ТП-379	0,01	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13
26	ООО "Перспектива" ул. Коммунистическая, 28а	ПС 35/6 "Западная" Присоединение 14 ТП-809	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12
27	Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальный пассажирский транспорт "Новороссииска" ул. Советов, 10/12	ПС 110/6 "ДСК" Присоединение 14,3 ТП-542	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,46	2,76	3,00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
28	ООО "Черноморская торгово-промышленная компания" ул. Вирюзова, 3	ПС 35/6 "Западная" Присоединение 21 ТП-227	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09
29	АО "Кубаньвзрывпром" Мысхакское шоссе, 65	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 7 ТП-431	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05
30	ФКУЗ "Причерноморская ПЧС" Роспотребнадзора ул. Куникова, 90	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 3 ТП-427	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17	0,20	0,24	0,27	0,29
31	ПАО "Новошип" Учебный корпус, ул. Куникова, 28	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 8 ТП-163	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
32	ИП Манушин Олег Эдуардович База отлова Аист Широкая балка	ПС 110/10 "Широкая балка" Присоединение 14 ТП-416	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07
33	ООО "Бизнес Энерго" ул. Героев Десантников/ пр. Дзержинского (Вербоваа балка)	ПС 110/10 "РИП" Присоединение №8 РП-20	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,15
34	ООО "Новоморнаб" ул. Железнодорожная петля, 1	ПС 220/110/35/6 "Кирилловская" Присоединение 8 ТП 511	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
35	ООО МАПП "Агрострой" с. Цемятина, ул. Золотая рыбка	ПС 220/110/35/6 "Кирилловская" Присоединение 16 ТП 380	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
36	ООО "МЕНТОНА" ул. Мысхакское шоссе, 75	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 7 ТП-436	0,04	0,07	0,11	0,15	0,18	0,22	0,25	0,30	0,33	0,36
37	ИП Амбарцумян Саро Аковович ул. Исаева, 2	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 22 ТП-295	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
38	ООО "Спортмастер" ул. Энгельса, 87	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 14 ТП-45	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
39	ИП Хныкин Дмитрий Анатольевич с. Кирилловка, ул. 3-я Провышленнаа, 6	ПС 220/110/35/6 "Кирилловская" Присоединение 12 ТП-523	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
40	АО "Тандер" ул. Анапское шоссе, 39а	ПС 110/6 "ДСК" Присоединение 23 РП-2	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08
41	МУП "Муниципальный пассажирский транспорт "Новороссииска" ул. Пролетарская, 4	ПС 110/6 "ДСК" Присоединение 13 ТП-352	0,24	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,97	2,21	2,40

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
42	ОАО "НПО Стромэксполгия" ул. Анапское шоссе, 15	ПС 35/6 "Западная" Присоединение 3 ТП-108	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,16
43	Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск ул. Вирюзова, 6	ПС 35/6 "Западная" Присоединение 21 ТП-239	0,01	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13
44	ИП Ибрагимов А.А. ул. Дунчарского, 25	ПС 110/10 "Северо-Западная" Присоединение 8 ТП-264	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15
45	ИП Ованесов Арам Шаваршович ул. Толстого/Набережная	ПС 35/6 "Западная" Присоединение 20 ТП-78	0,03	0,06	0,09	0,12	0,16	0,19	0,22	0,26	0,29	0,31
46	ФГБУЗ НКЦ ФМБА России ул. Сакко и Ванцетти, 26	ПС 110/35/10/6 "Новороссийск" Присоединение 10 ТП-268	0,07	0,13	0,20	0,26	0,33	0,39	0,46	0,53	0,60	0,65
47	ООО "УО НАШ ДОМ" ул. Суворовская, 71	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 4 ТП 270	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17	0,20	0,24	0,27	0,29
48	ПОУ Новороссийская МШ "ДОСААФ России" ул. Толстого, 4	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 14 ТП-292	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11
49	ЗАО "Демис" ул. Куникова, 47	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 3 ТП-426	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12
50	ООО "Терра-Н" р-он г. Цемба	ПС 110/27,5/10 "Тайлук тяговая" Присоединение 1,8 ТП-540	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07
51	ООО "Стройтэкс" ул. Свободы, 1А	ПС 36/6 "Западная" Присоединение 22 ТП-6	0,01	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12
52	ООО "Кубань-Агро" с. Цемдолина, ул. Промышленная, 1	ПС 110/6 "ДСК" Присоединение 10 ТП-357	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
53	ИП Кутин Николай Николаевич с. Кириллова, ул. Красная, 104	ПС 220/110/35/6 "Кирилловская" Присоединение 8 ТП 666	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
54	ООО "Новороссийская перерабатывающая компания" с. Кириллова	ПС 110/6 "ДСК" Присоединение 10 ТП-867	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,11
55	ООО "Черноморбель НК" ул. Дегнева, 5	ПС 35/6 "Западная" Присоединение 5 ТП-3	0,20	0,40	0,61	0,81	1,01	1,21	1,42	1,66	1,86	2,02



Очередь ограничения, МВт												
№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ИП Егиди Мико Артемович ул. Пионерская/Моюдежная	ПС 110/10 "РИП" Присоединение 8 ТП-457	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
57	ООО "Торговый центр "Южный" ул. Героев Десантников	ПС 110/10 "РИП" Присоединение 8 ТП-448	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,39	0,45	0,51	0,55
58	ИП Майлян А.А. ул. Хворостянского, 16	ПС 110/10 "РИП" Присоединение 5,53 ТП-440	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
59	ПАО "Мобильные телесистемы" ул. Видова, 12	ПС 110/10 "Северо-Западная" Присоединение 7, ПС 35/6 "Западная" Присоединение 21 РП-15	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08
60	ООО Золотой Якорь ул. Советов, 55	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 13 ТП-44	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
61	ООО "Парус" с. Цемдолина, ул. Ленина, 139а	ПС 110/6 "ДСК" Присоединение 10 ТП-350	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06
62	ИП Стариков С.Г. п. Кирилловка	ПС 220/110/35/6 "Кирилловская" Присоединение 8, 12 ТП-510	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06
63	ООО "Лиля Р" ул. Сипягина/Дайковского, 7	ПС 110/10 "Северо-Западная" Присоединение 7 ТП-26	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06
64	ООО "Милнео" ул. Советов/Толстого, 26	ПС 110/10/6 "Южная" Присоединение 14,13 ТП-292	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06
Итого по филиалу АО "Электросети Кубани" "Новороссийскэлектросеть":			2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,48	18,49	20,10

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)



**График ограничения режима потребления электрической мощности на 2023/2024 гг.  
по филиалу АО "Электросети Кубани" "Анапаэлектросеть"**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ОАО "Анапский хлебокомбинат"	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-20 РП-7 РУ-10 кВ	0,03	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,15	0,16	0,16		
2	ООО "Вюн-Кон-Сервис"	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-23 ТП-316 РУ-0,4 кВ	0,10	0,14	0,19	0,23	0,27	0,31	0,35	0,42	0,44	0,46		
3	Б/О "ФЕЯ 2"	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-5 ТП-330 РУ-0,4 кВ	0,02	0,03	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,11		
4	ООО ЛОК "Витязь"	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская" ПН-8 ТП-202 РУ-0,4 кВ	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,14	0,14	0,15		
5	ООО Санаторий "Старинная Анапа"	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-42 ТП-170 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13		
6	ОАО "Анапа Волоканат" ЦНС	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-16 РП-80П РУ-6 кВ	0,11	0,17	0,22	0,27	0,31	0,35	0,41	0,48	0,51	0,53		
7	ООО "ФЕЯ-3"	ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-8 ВКТП-394, АН-4 ТП-50, АН-15 ТП-96 РУ-10 кВ	0,06	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,24	0,25	0,26		
8	ОАО "Анапа Волоканат" Волоканат р."Кубань"	ПС 110/35/10 кВ "Джигинская" ДП-10 В-1 РУ-10 кВ	0,18	0,26	0,35	0,42	0,49	0,56	0,65	0,76	0,81	0,84		
9	АО "Анапа Волоканат"	ПС 110/35/10 кВ "Джигинская" ДП-3 ОСВ-2 В-2	0,04	0,07	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,19	0,20	0,21		
10	АО "Теплоэнерго" котельная м-н 3А Астраханская	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-12 РП-7 РУ-0,4 кВ	0,07	0,11	0,15	0,18	0,21	0,23	0,27	0,32	0,34	0,35		
11	ЗАО пансионат "Урожай"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-31 ТП-127П РУ-0,4 кВ	0,07	0,11	0,15	0,18	0,21	0,23	0,27	0,32	0,34	0,35		
12	ОАО "Теплоэнерго" котельная ул. Терская	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-4 ТП-92П РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13	0,14		
13	ДООК "Звездочка-Юг"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-40 ТП-130 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,13	0,14		

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ИП Тайворонский И.А.	ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-8 КТП-431 РУ-0,4 кВ	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,14	0,14	0,15
15	ИП Янишогло Е.Ф.	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская" ПН-21 ТП-320 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,12	0,13
16	ОАО Санаторий "Родник"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-40 ТП-1111 РУ-0,4 кВ	0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	0,17	0,19	0,23	0,24	0,25
17	Гулян Г.Ю.	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-47 АП-55 2БКТП РУ-0,4 кВ	0,04	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15	0,16	0,17
18	РУ-0,4кВ ТП-210 1,2 СШ НС-1, гп.Пионерский	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-44 ТП-210 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,12
19	МАУ ДЮЛ "Ока"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-31 ТП-33 РУ-0,4 кВ	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10
20	ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ Фонда социального страхования РФ "КРИСТАЛЛ"	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-4 ТП-3611 РУ-0,4 кВ	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,21	0,22
21	ООО "Виктория"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-31 ТП-233 РУ-0,4 кВ	0,08	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	0,29	0,35	0,37	0,38
22	ООО УК "Стабильность"	ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-15 ТП-60П, ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-4 АП-7 АП-9 РУ-0,4 кВ	0,03	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,15	0,15	0,16
23	АО "Санаторий "Анапа"	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская" ПН-21 РП-2 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,13	0,14
24	Дом отдыха "Юность" МВД России	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-12 ТП-235П РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,14
25	ООО "Джемете отель"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-5 ТП-133 РУ-10 кВ	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,10	0,11
26	ФГКУ Институт береговой охраны ФСБ России	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-26 РП-12	0,13	0,19	0,25	0,30	0,36	0,40	0,47	0,55	0,58	0,61
27	ЗАО пансионат "Анапчанка"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-40 ТП-138П РУ-0,4 кВ	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ИП Харченко Т.И.	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская" ПН-8 КТП-165 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,12	0,12	0,13
29	ИП Харченко А.В.	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская" ПН-8 ТП-415	0,05	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,19	0,22	0,23	0,24
30	Центральный банк Российской Федерации (Банк России) "Золотые пески"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-5 ТП-150П РУ-0,4 кВ	0,07	0,10	0,13	0,16	0,19	0,21	0,25	0,29	0,31	0,32
31	ООО Санаторий "Черноморская зорька"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-3 ТП-112 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13	0,14
32	ООО "Санаторий "Мента"	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-40 ТП-239П РУ-0,4 кВ	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10
33	ЗАО "Санаторий Кубань"	ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-4 ТП-141 РУ-0,4 кВ	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,09	0,09	0,10
34	ООО "Славянка"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-4 ТП-236 РУ-0,4 кВ	0,07	0,11	0,14	0,17	0,20	0,22	0,26	0,31	0,32	0,34
35	Акционерное общество "Центр Судоремонта "Звездочка"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-35 ТП-130 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,13	0,14
36	ООО "Акварапк"	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-40 ТП-13АП РУ-0,4 кВ	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,14	0,14	0,15
37	ТСЖ "Факел"	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-12 ТП-148 ТП-153 ТП-155 ПН-7 РУ-0,4 кВ	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,14	0,14	0,15
38	ИП Шахануманц Г. В.	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-40 ТП-229 РУ-0,4 кВ	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,21	0,22
39	ООО "АЖКС"	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-14 АП-12 АП-20 ТП-372 ТП-325 ТП-5 РУ-0,4 кВ	0,02	0,03	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,11
40	ФГЛПУ "Санаторий Эллада" ФНС	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-42 ТП-126П РУ-0,4 кВ	0,08	0,11	0,15	0,18	0,21	0,24	0,28	0,33	0,35	0,37
41	СОК "Анапа-Нептун"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-3 ТП-118 РУ-0,4 кВ	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3											
42	ООО "КЮ "СИБУР-Ю"	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-35 РП-8 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,13	0,14	
43	ФГКУ Санаторий "Анапа"	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская" ПН-21 РП-2 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,13	0,14	
44	ООО "София"	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-31 ТП-180 РУ-0,4 кВ	0,04	0,06	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,17	0,18	0,19	
45	АО "Теплоэнерго" Котельная "Парковая", Парковая, 58а	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-7 ТП-99	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,13	0,14	
46	АО "Анапа Волоканая"	ПС 110/35/10 кВ "Джигинская" ДП-2 ОСВ-1 В-1	0,04	0,07	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,19	0,20	0,21	
47	ООО "Форест"	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-31 ТП-128 РУ-0,4 кВ	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15	0,18	0,19	0,20	
48	АО УК "Коммунальщик"	ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-4, АН-6, АН-12, АН-15; ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-4, АП-7, АП-9, АП-10, АП-12, АП-14; ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-5, ДМ-10, ДМ-14	0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	0,17	0,19	0,23	0,24	0,25	
49	ООО "Анапжилсервис"	ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-12; ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-47	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,09	0,09	0,10	
50	ООО УК "Баланс"	ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-6, АН-12; ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-4, АП-7, АП-9, АП-10, АП-12, АП-14	0,13	0,19	0,25	0,30	0,35	0,40	0,46	0,55	0,58	0,60	
51	АО "Гандер"	ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-6, АН-12; ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-7, АП-12	0,06	0,09	0,12	0,14	0,16	0,19	0,22	0,25	0,27	0,28	
52	ООО "АКС"	ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-6, АН-12, АН-15; ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-4, АП-7, АП-9, АП-10, АП-12, АП-14, АП-2; ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-10	0,10	0,15	0,20	0,24	0,29	0,33	0,38	0,44	0,47	0,49	
53	ООО Медицинский центр "Элма"	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-35 ТП-318 РУ-0,4 кВ	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,18	0,19	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ООО "Трактика"	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-9 АП-12 АП-14 АП-20 РУ-0,4 кВ	0,04	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15	0,16	0,17
55	Управление ЖКХ администрации МО город-курорт Анапа	ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-4, АН-6, АН-12, АН-15; ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-4, АП-7, АП-10, АП-12; ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-10, ДМ-40, ДМ-42	0,06	0,09	0,12	0,14	0,16	0,19	0,22	0,25	0,27	0,28
56	ООО "Специализированный застройщик "Золотый двор"	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-20; ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-3, ДМ-44 ТП-429 ТП-486 ТП-497 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,12
57	ИП Котлярова Т.Н.; ИП Горосьян Л.А.; ИП Беляев В.А.; ИП Соболяги Л.Т.	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-35 ТП-375П РУ-0,4 кВ	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15	0,18	0,19	0,20
58	ООО "Сателлит-ЮГ"	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-9, АП-12, АП-14; ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-44; ПС 110/35/10 кВ "Пионерская" ПН-21 РУ-0,4 кВ	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15	0,18	0,19	0,20
59	ИП Таран И.В.	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-40 ТП-317П РУ-0,4 кВ	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10
Итого по АО "Электросети Кубани" "Анапаэлектросеть":			2,80	4,11	5,48	6,57	7,73	8,76	10,11	11,95	12,64	13,14

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднеуточненных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-1,8°С)



**График ограничения режима потребления электрической мощности на 2023/2024 гг.  
по филиалу АО "Электросети Кубани" "Геленджикэлектросеть"**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3												
1	АО "Газпром энергобыт", ул. Мачная, 3 ПС "Кавказ"	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-3, ТП 1-58	0,07	0,10	0,14	0,17	0,19	0,22	0,25	0,29	0,33	0,37		
2	ООО "Интури", ул. Мостовая, 1	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-3, ТП 1-84	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08		
3	ООО "Чайка-Сервис", канатная дорога "Олимп"	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-3, ТП 1-184, ТП 1-185	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15		
4	ИП Василиади М.Х., ТП "Бон Пассаж", ул. Ленина, 10	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-4, ТП 1-201	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,13	0,14		
5	МУП «Рынок Курорта», ул. Горького, 6	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-4, ТП 1-147, ТП 1-9	0,04	0,06	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20		
6	Ряжова М.Г., ул. Горького, 19	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-4, ТП 1-18	0,13	0,19	0,26	0,32	0,37	0,42	0,47	0,55	0,62	0,71		
7	ПАО пан."Приморье", ул. Мира, 23	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-4, ТП 1-42	0,08	0,12	0,17	0,20	0,23	0,27	0,30	0,35	0,39	0,45		
8	ЗАО н/т с леч "Приморье" ул. Мира, 21	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-5, ТП 1-152П	0,11	0,17	0,24	0,29	0,33	0,38	0,43	0,50	0,55	0,64		
9	ОАО "Санаторий "Красная Талка", ул. Мира, 38	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-5, ТП 1-215, ТП 1-230, ГК-26 ТП 1-65	0,12	0,18	0,24	0,30	0,34	0,40	0,44	0,52	0,58	0,66		
10	ООО "ЮРТ" кафе "Макдоналдс", ул. Ленина, 10	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-5, ТП 1-201 П	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13		
11	ООО "Геленджик-Отель"	ПС 110/35/10/6 кВ "Геленджик" ГК-5, ТП 1-309	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,10	0,12		
12	ФГУ Дом отдыха «Звездочка» ФСБ России ул. Гургеньева	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-7, ТП 1-27	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,10	0,11	0,13		
13	ЗАО "Капитал", ул. Морская, 18	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-7, ТП 1-97	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13		

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
14	Дмитриев Н.М., коммерческие помещения ул. Островского, 147	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-12, ТП 1-104	0,08	0,12	0,16	0,20	0,23	0,27	0,30	0,35	0,39	0,45
15	ООО "Строймагистраль"	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-12 1-160	0,06	0,09	0,13	0,16	0,18	0,21	0,23	0,27	0,30	0,35
16	ОАО "Курортстрой", г. Геленджик, 3-й км Сухумского шоссе, производственной базы	ПС 110/35/10/6 кВ "Геленджик" ГК-12, ТП 1-125	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,22
17	ООО "Южные Строительные Технологии", произв. база "Темп"	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-12, ТП 1-135	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11
18	ООО "Монолит", ул. Маяная / ул. Мира	ПС 110/35/10/6 кВ "Геленджик" ГК-12, ТП 1-203 (ТП)	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17
19	АО "Межколлонна", производственная база Сухумское шоссе 3-й км	ПС 110/35/10/6 кВ "Геленджик" ГК-12, ТП 1-113	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
20	ООО фирма "Автоснаб", тер. Южная промышленная зона, 4	ПС 110/35/10/6 кВ "Геленджик" ГК-12, ТП 1-157 (ТП)	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13
21	ЗАО пан. с лечением "Сосновая роша" ул. Дунаевского	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-16, ТП 1-105, ТП 1-106	0,07	0,10	0,14	0,17	0,19	0,22	0,25	0,29	0,32	0,37
22	Головки В.П. пансионат "Кубань", пер. Больничный, 3	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-16, ТП 1-72П, ТП 1-236	0,04	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18	0,21
23	ООО «Комбинат коммунальных предприятий «Геленджиккурорт» ул. Дунаевского, 168	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-16, ТП 1-64	0,08	0,13	0,17	0,21	0,24	0,28	0,31	0,37	0,41	0,47
24	ИП Туманов В.В., пер. Больничный, 2Г	ПС 110/35/10/6 кВ "Геленджик" ГК-16, ТП 1-72	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15
25	ЗАО пансионат «Приветливый берег», ул. Дунаевского, 133	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-17, РП-1-5	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,14	0,16
26	ООО "Новый век", ул. Дунаевского, 159	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-17, ТП 1-157П	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,13	0,14
27	Санаторий "Солнечный берег" ВОС, ул. Дунаевского, 129	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-17, ТП 1-51, ТП 1-60	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,21	0,23	0,27

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
28	ООО "ТРК "Янтаре" ИП Даниелан Н.А., ул. Революционная, 11	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-17, ТП-1-80 (П)	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11
29	НОПК "Морпорт", ул. Ленина, 1	ПС 110/35/10/6 кВ "Геленджик" ГК-17, ТП 1-6, ТП 1-6А	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14
30	АО "Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова", ул. Маячная, 1	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-18, ТП 1-149П	0,05	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,22	0,25	0,29
31	ООО "САФАРИПАРК", автопаркостроительная компания, район федеральной «Дон» М-4	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-19, ТП-1-274 П	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17
32	ООО "Санаторий "Черноморск", ул. Луначарского, 128 / ул. Шмидта, 6	ПС 110/35/10/6 "Геленджик" ГК-26, ТП 1-5, ТП 1-43	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17
33	ЗАО ЛОК "Солнечная", ул. Туристическая, 19	ПС 110/10 "Тонкий мыс" ТМ-2, ТП-1-85, ТП 1-29 П	0,06	0,09	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,27	0,30	0,34
34	ООО Отель-пансионат "Кристалл", ул. Туристическая, 19	ПС 110/10 "Тонкий мыс" ТМ-2, ТП 1-29 П	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11
35	ООО "СтройЮГРегион"	ПС 110/10 "Тонкий мыс" ТМ-2, РП-3-2 ТП 3-69 П	0,03	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18
36	ОАО п/т с лечением "Лазурный берег" ул. Туристическая	ПС 110/10 "Тонкий мыс" ТМ-2, ТП 1-38П	0,04	0,06	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,21	0,24
37	ООО ЛОК "Горизонт", ул. Туристическая, 19	ПС 110/10 "Тонкий мыс" ТМ-2, РП-3-2 Исх. ТП 1-37	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17
38	ЗАО Алкогольно-производственная компания "Геленджик", ул. Солнечная, 2	ПС 110/10 "Тонкий мыс" ТМ-2, ТП 3-4	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
39	ОАО санаторий "Русь", ул. Туристическая	ПС 110/10 "Тонкий мыс" ТМ-2, ТП 3-52П	0,03	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15	0,16	0,19
40	ООО "Геленджикский морской порт", ул. Пиратская, 1	ПС 110/10 "Тонкий мыс" ТМ-2, ТП 3-6, ТП 3-35П	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13
41	ООО "Арт Азия", ул. Аэродромная, 19	ПС 110/10 "Тонкий мыс" ТМ-3, ТМ-8, ТП 3-125 (П)	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Рекреационный кооператив "Яхтенный клуб "Бриз", ул. Набережная, Бриз 2	ПС 110/10 "Тонкий мыс" ТМ-3, ТП 3-76	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
43	ООО "Славяк-Юг", автотарк "Золотая бухта", ул. Туристическая, 21	ПС 110/10 "Тонкий мыс" ТМ-9, ТП 3-73	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17
44	ООО Санаторий "Толубая волна", ул. Туристическая, 27	ПС 110/10 "Тонкий мыс" ТМ-9 ТП 3-18	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12
45	Автономная некоммерческая организация "Корпорация развития "Теледжик-2035", Джанчарского, 171а	ПС 110/10 "Тонкий мыс" ТМ-13 ТП 3-127 (П)	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08
46	ООО "Черноморская торгово-промышленная компания", ООО ДОО «Знамя» с. Кабардинка, ул. Зеленая, 8	ПС 10/6 "Кабардинка" КБ-1, ТП 2-09	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08
47	ООО "Газпром добыча Натум", Пансионат "Надлым", с. Кабардинка, ул. Октябрьская, 15	ПС 10/6 "Кабардинка" КБ-1, ТП 2-40П	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08
48	ООО семейный комплекс "Кабардинка", с. Кабардинка, ул. Пионерская, 28	ПС 10/6 "Кабардинка" КБ-1, ТП 2-07П	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13
49	ЗАО Пансионат "Кабардинка", с. Кабардинка ул. Революционная, 105	ПС 10/6 "Кабардинка" КБ-1, ТП 2-08П	0,05	0,07	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,20	0,22	0,26
50	ООО "Черноморский Перевалочный Комплекс" б/о "Факел", с. Кабардинка, М-4 Дон, 1527-й км	ПС 10/6 кв "Кабардинка" КБ-1, ТП 2-42	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06
51	ОАО "Новороселемент", б/о "Спутник", с. Кабардинка, ул. Революционная, 130	ПС 10/6 "Кабардинка" КБ-1, ТП 2-06	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15
52	Кузьмина П.Х., ул. Революционная, 115	ПС 10/6 "Кабардинка" КБ-1, ТП 2-36	0,04	0,06	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23
53	ООО пан. "Приморский", с. Кабардинка, ул. Мира, 5	ПС 10/6 "Кабардинка" КБ-2, ТП 2-20	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12
54	ООО ДОО "Орленок", с. Кабардинка, ул. Мира, 10	ПС 10/6 "Кабардинка" КБ-2, ТП 2-16П	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09



№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ЗАО «Детский пансионат с лечением «Кировец», с. Кабардинка, ул. Корницкого, 15	ПС 10/6 "Кабардинка" КВ-2, ТП 2-31	0,03	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18
56	ООО ДОК "Ситиал", с. Кабардинка, ул. Революционная, 91	ПС 10/6 "Кабардинка" КВ-2, ТП 2-27	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17
57	Санаторий "Солнечный" филиал ОАО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ", с. Кабардинка, ул. Революционная, 77	ПС 10/6 кв "Кабардинка" КВ-2, КВ-3, РП 2-02	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15
58	ЗАО Санаторий "Жемчужина моря", с. Кабардинка, ул. Мира, 20	ПС 10/6 "Кабардинка" КВ-6, ТП 2-49П	0,09	0,13	0,18	0,22	0,25	0,29	0,33	0,38	0,43	0,49
59	ООО "Платан" Кафе "Трохлады", ул. Революционная	ПС 35/6 "Толстый мыс" ТП-2, ТП 1-12	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
60	ООО ДОЛСТ "Нина", ул. Краснотвардейская	ПС 35/6 "Толстый мыс" ТП-4, ТП 1-14П	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13
61	ГНЦ ФГУП "Южморгеология", 3-й км Сухумского шоссе, производственная база	ПС 35/6 "Толстый мыс" ТП-4, ТП 1-55, ТП 1-175	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15
62	ЗАО пан. "Радуга", ул. Первомайская, 8	ПС 35/6 "Толстый мыс" ТП-6, ТП 1-66	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09
63	ООО "Отдых-Парк", аттракционы, ул. Революционная, 13	ПС 35/6 "Толстый мыс" ТП-6, ТП 1-82	0,03	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19
64	ООО "Платан" Кафе "Лакома", ул. Революционная, 6А	ПС 35/6 "Толстый мыс" ТП-6, ТП 1-200	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13
65	ООО «Благодасть», х. Джанхот, ул. Черноморская, 15	ПС 110/35/10 "Дивноморская" ДМ-1, ТП 5-17	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
66	ООО "Лазурная Ягода" с. Дивноморское, ул. Студенческая, 17	ПС 110/35/10 "Дивноморская" ДМ-3, ДМ-6 ТП 5-109	0,04	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18	0,21
67	АО "Газпром энергосбыт" СП "Факел", с. Дивноморское, ул. Курортная, 1	ПС 110/35/10 "Дивноморская" ДМ-3 ТП 5-73, ТП 5-56	0,05	0,08	0,11	0,13	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30



№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ОАО фирма "Теледжик-Отель", гостиничный комплекс "Приморский", с. Дивноморское, ул. Кирова, 17	ПС 110/35/10 "Дивноморская" ДМ-4, ТП 5-82	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
69	ЛОПК "Голубая даль", с. Дивноморское, ул. Голубодальская, 1	ПС 110/35/10 "Дивноморская" ДМ-8, РП-5-1 II сш, ТП 5-63А, ДМ-10 ТП 5-53	0,06	0,09	0,13	0,16	0,18	0,21	0,23	0,27	0,30	0,35
70	ФГБУ "Донецкой государственной технический университет", ДГТУ, СОСК "Радуга", с. Дивноморское, ул. Приморская, 10А	ПС 110/35/10 "Дивноморская" ДМ-8, ТП 5-84	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,16
71	ООО "Прометей", с. Дивноморское, ул. Ленина, 12	ПС 110/35/10 "Дивноморская" ДМ-8 ТП 5-105	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
72	ООО "КОГ-Инжиниринг", с. Дивноморское, ул. Мускатная, 6	ПС 110/35/10 "Дивноморская" ДМ-8, ТП 5-122, ТП 5-131	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13
73	ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Анапский" МО РФ, с. Дивноморское, ул. Кирова, 20	ПС 110/35/10 "Дивноморская" ДМ-8, ТП 5-141	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15
74	ОАО "Пансионат отдыха "Энергетик", с. Дивноморское, ул. Пионерская, 4	ПС 110/35/10 "Дивноморская" ДМ-10 ТП 5-54, ДМ-5 ТП 5-32	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08
75	ООО "Кордон", ул. Малахитова, 1	ПС 35/6 кВ "Марьяна роша" МР-3, ТП 3-98 (П)	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11
Итого по филиалу АО "Электросети Кубани" "Теледжик-Электросеть":			2,68	4,01	5,50	6,69	7,73	8,92	9,96	11,60	12,93	14,87

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)

**График ограничения режима потребления электрической мощности на 2023/2024 гг.  
по филиалу АО "Электросети Кубани" "Крымскэлектросеть"**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3												
1	ЗАО "АББА"	ПС 35/10 кВ "Баканская" БК-1 КТП №1-11	0,00	0,00	0,11	0,16	0,16	0,21	0,21	0,24	0,25	0,25		
2	ООО "Транзит-Энерго-Сбыт"	ПС 35/6 кВ "3-й подъезд" КВ-10 ЗТП №228	0,00	0,00	0,10	0,14	0,14	0,19	0,19	0,22	0,23	0,23		
3	ООО "Транзит-Энерго-Сбыт"	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" К-2 КТП №274	0,00	0,00	0,08	0,13	0,13	0,17	0,17	0,19	0,20	0,20		
4	ИП Попов Николай Константинович	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" К-13 ЗТП №286	0,00	0,00	0,07	0,11	0,11	0,14	0,14	0,16	0,17	0,17		
5	Сергеевко Артем Олегович	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" К-13 ЗТП №286	0,00	0,00	0,05	0,08	0,08	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13		
6	ИП Ченгелли Александра Георгиевна	ПС 35/6 кВ "3-й подъезд" КВ-9 КТП №189	0,00	0,00	0,05	0,08	0,08	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12		
7	ИП Гуньяко Владимирovich	ПС 35/10 кВ "Баканская" БК-1 ТТП №24	0,00	0,00	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10		
8	ИП Рудяков Геннадий Иванович	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" К-2 ЗТП №310	0,00	0,00	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09		
9	ИП Завгородний Андрей Андреевич	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" К-13 КТП №275	0,00	0,00	0,03	0,04	0,04	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07		
10	ИП Анисимов Валентин Георгиевич	ПС 35/6 кВ "3-й подъезд" КВ-10 ЗТП №233	0,00	0,00	0,03	0,04	0,04	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07		
11	ИП Кузнецов Олег Зарзандович	ПС 110/6 кВ "Пролетарская" ПР-1 ТТП №374	0,00	0,00	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06		
12	ООО "Транзит-Энерго-Сбыт"	ПС 110/6 кВ "Пролетарская" ПР-1 ЗТП №212	0,00	0,00	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05		

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
13	ИП Коробейникова Ольга Николаевна	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" К-2 КТП №308	0,00	0,00	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
14	ИП Сейтумерова Жанна Александровна	ПС 35/10 кВ "Баканская" БК-5 ЗТП №7	0,00	0,00	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
15	ООО "Научно-технический центр "Плутон"	ПС 110/10 кВ "КПТФ" КП-2 ТП №365 П	0,00	0,00	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
16	ИП Голицын Гюллия Хинглиосовна	ПС 35/10 кВ "Баканская" БК-1 КТП №28	0,00	0,00	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
17	ИП Анисимов Вадим Георгиевич	ПС 35/6 кВ "3-й полдем" КВ-10 ЗТП №280	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
18	ООО "Степс"	ПС 35/6 кВ "3-й полдем" КВ-9 КТП №784	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
19	ИП Этманов Сергей Геннадьевич	ПС 110/6 кВ "Пролетарская" ПР-1 КТП №169	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
20	Евдокимов Сергей Васильевич	ПС 110/6 кВ "Пролетарская" ПР-1 ТП №344	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
21	Шинкалова Татьяна Васильевна	ПС 110/6 кВ "Пролетарская" ПР-1 ЗТП №217	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
22	Союз "Крымская торгово- промышленная палата"	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" К-13 ЗТП №247	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
23	ИП Дегтярева Светлана Владимировна	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" К-2 ЗТП №251	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
24	ООО "Гранит-Энерго-Сбыт"	ПС 35/10 кВ "Баканская" БК-5 КТП №1	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
25	ИП Будильов Михаил Андреевич	ПС 110/10 кВ "КПТФ" КП-2 ЗТП №256	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
26	ООО "Гранит-Энерго-Сбыт"	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" К-13 КТП №32	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ЗАО "АББА"	ПС 35/10 кВ "Баканская" БК-5 ЗТП №5	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
28	ООО "Фортуна"	ПС 110/10 кВ "КТТФ" КП-2 КТП №270	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
29	ИП Мусаелин Саян Сапиевич	ПС 35/6 кВ "3-й подьем" КВ-10 ЗТП №280	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
30	АО "Краснодарпечать"	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" К-13 ЗТП №192	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
31	Симак Ирина Анаольевна	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" К-2 ЗТП №236	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
32	ИП Бойчева Елена Владимировна	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" К-2 КТП №191	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
33	ИП Дарчинян Карина Вагаршаковна	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" К-2 КТП №191	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
34	ООО "Транзит-Энерго-Сбыт"	ПС 35/6 кВ "3-й подьем" КВ-9 ЗТП №716	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
35	ИП Бровко В.Л.	ПС 35/6 кВ "3-й подьем" КВ-9 ЗТП №714	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
36	Макарян Владимир Атомович	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" К-13 ЗТП №211	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
37	Барко Николай Робертович	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" К-2 ЗТП №209	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
38	ИП Кривченко Вячеслав Кинович	ПС 35/6 кВ "3-й подьем" КВ-10 ЗТП №193	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
39	ИП Попов Николай Константинович	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" К-2 КТП №274	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
40	ИП Рудakov Геннадий Иванович	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" К-2 ЗТП №236	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ООО "Транзит-Энерго-Сбыт"	ПС 110/6 кВ "Пролетарская" ПР-1 ЗТП №217	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
42	ООО "Транзит-Энерго-Сбыт"	ПС 35/6 кВ "3-й подъём" КВ-10 ЗТП №231	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
43	ООО "Транзит-Энерго-Сбыт"	ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская" К-13 ЗТП №268	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
44	ООО "Транзит-Энерго-Сбыт"	ПС 110/6 кВ "Пролетарская" ПР-1 ЗТП №283	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Итого по филиалу АО "Электросети Кубани" "Крымскэлектросеть":			0,00	0,00	1,01	1,51	1,51	2,02	2,02	2,30	2,40	2,40

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)



**График ограничения режима потребления электрической мощности на 2023/2024 гг.  
по филиалу АО "НЭСК-электросети" "Абинскэлектросеть"**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО "Масгосавад Абинский", ул. Комсомольская, 166	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,08	0,15	0,15	0,18	0,18	0,21	0,21
2	АО "АТЭК" (Кот. 8), ул. Республиканская, 5	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08	0,09	0,09
3	АО "АТЭК" (Кот. 11), ул. Красных Курсантов, 13	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06
4	ОАО Волоканалг ОСК	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
5	ОАО "Волоканалг" Волозабор №1	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-8	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
6	Торговый центр (Черпаков В.Ю.), ул. Советов, 43Б	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
7	Гаджиев (торговый комплекс), ул. Советов, 128Б	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
8	ОАО "Пищевик" и консервный цех, ул. Речная, 3	ПС 35/6 кВ "Абинская" И-4 пр. 6 кВ АБ-42	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
9	ООО "Краснодарский биоцентр"	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-6	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
10	ООО "Кристи" (Магазин), ул. Республиканская	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
11	ПАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком", ул. Советов, 148	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
12	Магазин (ЗАО "Ландер"), ул. Горького, 26	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
13	МБОУ СОШ №38 ввод 1, пр. Комсомольский, 126	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
14	ООО Торговый комплекс "Казачий", ул. Советов, 17А	ПС 35/6 кВ "Абинская" И-4 пр. 6 кВ АБ-42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
15	Магазин (Степкин С.В.), пр. Комсомольский, 68А	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
16	Магазин (Дутова С.В.), ул. Комсомольская, 193А	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-6	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
17	Торговый центр (ввод 1) (Санамян С.Г.), ул. Советов, 43Б	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
18	Администр. здание (ИФНС России по Абинскому р-ну), ул. Республиканская, 40	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
19	ЦУ на период стр-ва магазина (И.К. Корышко) ул. Пионерская, 87	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
20	"Дом торговли" (Абинский райпотребсоюз), пр. Комсомольский, 78	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
21	Здание (ФГУП "Почта России"), ул. Советов, 148	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
22	Цит учета на период ст-ва магазина, ул. Советов, 54	ПС 35/6 кВ "Абинская" И-4 пр. 6 кВ АБ-42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
23	ЦУ на период стр-ва магазина (Елизарькин А.Э.), ул. Запорожская, 99	ПС 35/6 кВ "Абинская" И-4 пр. 6 кВ АБ-42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
24	ЦУ на период стро-ва многоквартирного дома (ЖСК "Абинск-Сити"), ул. Советов, 43	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
25	Админ. здание (Отдел МВД России по Абинскому району) пр. Комсомольский, 102	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
26	Магазин (ООО "Агропорт"), ул. Пионерская, 87	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
27	ОАО "Волоканал" ГНС ул. Маяковского	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-6	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
28	Строит-во многоквартирного малоэтажного жилого дома (Красная И.А.), ул. Комсомольская, 175	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-6	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
29	ООО "Русский продукт", ул. Речная, 1	ПС 35/6 кВ "Абинская" И-4 пр. 6 кВ АБ-42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
30	ООО "Колосок" (офис), ул. Республиканская, 14	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
31	Гузв, цех по переработки с/х продукции, ул. Советов, 2	ПС 35/6 кВ "Электроаппарат" пр. 6 кВ КЛ-1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
32	ПАО "Сбербанк России" ОСБ ул. П.Коммуна, 16	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
33	АО "ДЭП №120" ул. Набережная, 3	ПС 35/6 кВ "Абинская" И-4 пр. 6 кВ АБ-42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
34	ГБОУ КК специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 ул. Советов, 188	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-8	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
35	ООО "Абинск-ТВО" ул. Алексеевская, 1	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-8	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
36	Котельная (ТСЖ "Содружество"), ул. Горького, 26	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
37	Нежилые помещения многоквартирного дома (ООО ПКФ "Сатурн"), ул. Горького, 26	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
38	МАОУ СОШ №4, ул. Типенко, 84	ПС 35/6 кВ "Абинская" И-4 пр. 6 кВ АБ-42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Админист. здание (Огородникова Л.А.), ул. Советов, 118	ПС 35/6 кВ "Абинская" И-4 пр. 6 кВ АБ-42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
40	Торговый центр, ул. Республиканская, 38	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
41	ООО "Сосновая роша" г. Абинск	ПС 35/6 кВ "Абинская" И-4 пр. 6 кВ АБ-45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
42	ИП Граматинкоуло, ул. Октябрьская, 96	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-6 (ТП-661 ВН-60)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
43	ИП Оланасенко, ул. Советов, 2 рывбный цех	ПС 35/6 кВ "Электроаппарат" пр. 6 кВ КЛ-1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
44	ГЫЮУ КК АТПА, ул. Интернациональная, 79	ПС 110/35/6 кВ "Абинская" пр. 6 кВ А-1	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
45	МБУ СП "Юность", Набережная, 59А	ПС 35/6 кВ "Абинская" И-4 пр. 6 кВ АБ-42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Итого по филиалу АО "Электросети Кубани" "Абинскэлектросеть":			0,00	0,00	0,00	0,60	1,05	1,05	1,26	1,26	1,50	1,50

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графиках, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)



Потребитель	Очередь ограничения, МВт									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Итого по территории обслуживания филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети	14,36	87,80	102,53	116,70	128,77	142,45	155,10	174,42	188,91	205,25
в т.ч.										
Филиал ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети	5,08	53,26	58,12	62,99	66,90	71,44	75,99	80,54	86,36	93,71
ВПК ООО "Актон"	0,00	18,00	19,00	20,00	20,50	22,00	22,50	23,00	24,00	25,00
ВПК ПАО "НМТП"	0,00	1,80	3,00	4,20	5,40	6,60	7,80	9,00	10,20	12,00
ВПК АО "Новорослесэкспорт"	1,80	2,60	4,40	6,10	7,90	9,60	11,40	13,30	15,40	17,54
ВПК ООО "Транснефть-ЭлектросетьСервис"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
ВПК АО "Электросети Кубани"	7,48	12,14	18,01	23,41	28,07	32,80	37,41	43,58	47,96	52,00
"Новороссийскэлектросеть"	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,48	18,49	20,10
"Анапаэлектросеть"	2,80	4,11	5,48	6,57	7,73	8,76	10,11	11,95	12,64	13,14
"Геленджикэлектросеть"	2,68	4,01	5,50	6,69	7,73	8,92	9,96	11,60	12,93	14,87
"Крымскэлектросеть"	0,00	0,00	1,01	1,51	1,51	2,02	2,02	2,30	2,40	2,40
"Абинскэлектросеть"	0,00	0,00	0,00	0,60	1,05	1,05	1,26	1,26	1,50	1,50

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)

Первый заместитель директора - Главный инженер  
филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети

Е.Л. Войцеховский

А.Н. Каписко, (8617)678-581