

СОГЛАСОВАНО:  
Директор филиала АО "СО ЕЭС"  
"Кубанское РДУ"

  
 С.А. Антипов  
2025 г.

СОГЛАСОВАНО:  
Временно исполняющий обязанности  
министра топливно-энергетического  
комплекса и жилищно-коммунального  
хозяйства Краснодарского края

  
 В.Н. Шапошник  
2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор филиала  
АО "Россети Кубань" Ленинградские  
электрические сети

  
 Р.А. Шеблаков  
2025 г.

#### ГРАФИК

временного отключения потребления на период с с 01.06.2026 по 30.09.2026г.  
по Филиалу АО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети на территории Краснодарского края

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала АО "СО ЕЭС"  
"Кубанское РДУ"

  
С.А. Антипов  
" " " 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации МО  
Ейский район

  
Р.Ю. Бублик  
" " " 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий полномочия  
Главы МО Щербининский район

  
С.Ю. Дормидонтов  
" " " 2025 г.


СОГЛАСОВАНО:

Глава Ейского городского поселения  
Ейского района

  
Д.В. Квитовский  
" " " 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации МО Ленинградский  
муниципальный округ

  
Ю.Ю. Шулико  
" " " 2025 г.

ГРАФИК


УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала  
ПАО "Россети Кубань"  
Ленинградские электрические сети

  
Р.А. Шеблаков  
" " " 2025 г.


СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации МО  
Староминский муниципальный  
район

  
А.В. Кияшко  
" " " 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации МО  
Кушевский муниципальный район

  
И.А. Гузев  
" " " 2025 г.

временного отключения потребления с 01.06.2026 по 30.09.2026 гг.

по филиалу АО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети на территории Краснодарского края

**ГРАФИК**  
временного отключения потребления с 01.06.2026 по 30.09.2026 гг.  
по филиалу АО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети на территории Краснодарского края

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Энергорайон ПС 220 кВ Староминская, ПС 110 кВ Кушевская, ПС 110 кВ Шкуринская</b>																
1	Инфраструктура и быт ст. Ленинградская, СТФ, Школа, детский сад, КФХ "Теплый стан", Кирпичный завод, Рыбстан.	ПС 35 кВ Рошинская	ВЛ-10 кВ РЩ-1	ДУ	до 5 мин.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	50,00
2	Инфраструктура и быт ст. Ленинградская	ПС 35 кВ Рошинская	ВЛ-10 кВ РЩ-3	ДУ	до 5 мин.	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,00
3	Инфраструктура и быт х.Объездной, х.Полтавченский, х.Водяная Балка, с.Алексеевка, с.Раздольное, х.Крутовский, с.Полтавченское, х.Красная	ПС 110 кВ Кушевская	ВЛ-35 Раздольная	ОП	до 5 мин.	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	24,66
4	Инфраструктура и быт ст.Староминская, АО фирма "Агрокомплеск" им.Н.И.Ткачева, Открытое акционерное общество 'Кавказ', Староминский Потребительский Кооператив, Общество с ограниченной ответственностью "Магнит Энерго"	ПС 220 кВ Староминская	ВЛ-10 кВ СМ-14	ОП	от 5 до 20 мин.		3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	37,00
5	ст. Староминская, "Староминская сельхозтехника", тер. ОАО "Кавказ", ОАО	ПС 220 кВ Староминская	ВЛ-10 кВ СМ-23	ОП	от 5 до 20 мин.			0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	55,10
6	ст. Староминская, ОАО "Староминское автопредприятие",	ПС 220 кВ Староминская	ВЛ-10 кВ СМ-13	ОП	от 5 до 20 мин.				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
7	ст. Староминская, "Ейский групповой водопровод".	ПС 220 кВ Староминская	ВЛ-10 кВ СМ-21	ОП	от 5 до 20 мин.					0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00
8	Инфраструктура, быт ст. Староминская	ПС 220 кВ Староминская	ВЛ-10 кВ СМ-24	ОП	от 5 до 20 мин.					2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	8,68
9	Инфраструктура, быт пос. Восточный, пос.Заря, пос.Придорожный, пос.Рассвет, пос.Первомайский	ПС 220 кВ Староминская	ВЛ-35 Староминской зерносовхоз	ОП	от 5 до 20 мин.					0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	8,71
10	ООО "Северена", КФХ "Титов", ОАО "Птицефабрика Староминская", ИП "Приходько", КФХ "Завгородняя Р.М" инфраструктура и быт ст. Канловская, АО фирма "Агрокомплеск"	ПС 220 кВ Староминская	ВЛ-35 кВ Трудовая	ОП	от 5 до 20 мин.						2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	26,85
11	Инфраструктура и быт х.Западный-2, Веселый, Набережный, Мирный, Сторожи-2	ПС 220 кВ Староминская	ВЛ-35 кВ Сторожевская	ОП	от 5 до 20 мин.								1,00	1,00	1,00	23,00
12	Инфраструктура и быт хуторов Желтые Копани, Ясени, ст. Новоясенская	ПС 220 кВ Староминская	ВЛ-35 кВ Ясени	ОП	от 5 до 20 мин.								0,70	0,70	0,70	17,03
13	Инфраструктура и быт ст. Кушевская	ПС 35 кВ Кушевская	ВЛ-10 кВ К-10	ОП	от 5 до 20 мин.								0,36	0,36	0,36	0,00
14	Инфраструктура и быт ст. Кушевская, Общество с ограниченной ответственностью "ДВВ-Агро", ООО	ПС 35 кВ Кушевская	ВЛ-10 кВ К-5	ОП	от 5 до 20 мин.								0,74	0,74	0,74	11,00
15	Инфраструктура и быт ст. Кушевская	ПС 35 кВ Кушевская	ВЛ-10 кВ К-6	ОП	от 5 до 20 мин.								1,84	1,84	1,84	9,00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
16	АЭС "Лукойл-Юг", ОАО "Мартин", Транспарк, Электрическая зарядная станция	ПС 35 кВ Степнянская	ВЛ-10 кВ СТП-2	ОП	от 5 до 20 мин.										0,26	0,26	50,00
17	Инфраструктура и быт ст. Куцевская, ООО "Слава Кубани", ООО "Базис", ООО "ДВВ-Агро"	ПС 35 кВ Степнянская	ВЛ-10 кВ СТП-5	ОВБ	до 60 мин.										0,80	0,80	0,25
18	Инфраструктура и быт п.Н-Ивановка	ПС 35 кВ Степнянская	ВЛ-10 кВ СТП-9	ОВБ	до 60 мин.										0,22	0,22	0,00
19	АГЗ ст.Куцевская	ПС 35 кВ Степнянская	ВЛ-10 кВ СТП-15	ОВБ	до 60 мин.										0,06	0,06	0,00
20	Инфраструктура и быт с. Александровка, х. Гослесопитомник	ПС 35 кВ Слюсаревская	ВЛ-10 кВ СЛ-1	ДД	до 60 мин.										0,10	0,10	0,00
21	Инфраструктура и быт х. Гослесопитомник	ПС 35 кВ Слюсаревская	ВЛ-10 кВ СЛ-3	ДД	до 60 мин.										0,24	0,24	0,00
22	Инфраструктура и быт х. Гослесопитомник	ПС 35 кВ Слюсаревская	ВЛ-10 кВ СЛ-5	ДД	до 60 мин.										0,13	0,13	0,00
23	ООО Мартин	ПС 35 кВ Слюсаревская	ВЛ-10 кВ СЛ-9	ДД	до 60 мин.										0,41	0,41	100,00
24	Инфраструктура и быт ст.Шкуринская, х.Подшкуринский, п.Красная Поляна, х.Средние	ПС 110 кВ Шкуринская	МВ-35 кВ Большая Козинка	ДД	до 60 мин.										0,87	0,87	50,00
25	Инфраструктура и быт ст. Шкуринская , х. Нардегин, п.Набережный	ПС 110 кВ Шкуринская	ВЛ-10 кВ ШКР-5	ДД	до 60 мин.											0,20	0,00
26	Инфраструктура и быт х. Куликовский	ПС 35 кВ Куликовская	МВ-10 кВ Т-1, 2	ДД	до 60 мин.											0,58	24,00
27	Инфраструктура и быт с. Ильинское	ПС 35 кВ Ильинская	МВ-10 кВ Т-1	ДД	до 60 мин.											0,32	25,00
28	Инфраструктура и быт ст. Кисляковская	ПС 35 кВ Кисляковская	ВЛ-10 кВ КС-1	ДД	до 60 мин.											0,30	0,00
29	Инфраструктура и быт ст. Кисляковская	ПС 35 кВ Кисляковская	ВЛ-10 кВ КС-5	ДД	до 60 мин.											0,19	50,00
30	Инфраструктура и быт с.Новомихайловское	ПС 35 кВ Новомихайловская	ВЛ-10 кВ НМ-1	ДД	до 60 мин.											0,25	35,00
31	Инфраструктура и быт х. Глебовка, п. Мирный	ПС 35 кВ Глебовская	ВЛ-10 кВ Г-1	ДД	до 60 мин.											0,16	20,00
32	Инфраструктура и быт ст. Шкуринская , х. Нардегин, п.Набережный	ПС 35 кВ Шкуринская	ВЛ-10 кВ ШК-5	ДД	до 60 мин.											0,16	0,00
33	Инфраструктура и быт ст. Шкуринская	ПС 35 кВ Шкуринская	ВЛ-10 кВ ШК-7	ДД	до 60 мин.											0,12	0,00
34	Инфраструктура и быт х.Знамя Коммунизма	ПС 35 кВ Первомайская	ВЛ-10 кВ ПМ-5	ДД	до 60 мин.											0,09	0,00
35	Инфраструктура и быт п.Пролетарский, х.Красная Заря	ПС 35 кВ Первомайская	ВЛ-10 кВ ПМ-7	ДД	до 60 мин.											0,12	0,00
Энергорайон ПС 110 кВ Ромашки, ПС 110 кВ Ленинградская																	
36	ст. Ленинградская Промзона	ПС 110 кВ Ленинградская	ВЛ-10 кВ Л-1	ДУ	до 5 мин.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53		21,86
37	ст. Ленинградская Промзона	ПС 110 кВ Ленинградская	ВЛ-10 кВ Л-4	ДУ	до 5 мин.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65		13,56
38	ст. Ленинградская Промзона	ПС 110 кВ Ленинградская	ВЛ-10 кВ Л-11	ДУ	до 5 мин.		2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01		59,16
39	Инфраструктура и быт ст. Ленинградская	ПС 35 кВ Ленинградская	ВЛ-10 кВ ЛГ-2	ДУ	до 5 мин.			0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54		3,34
40	Инфраструктура и быт ст. Ленинградская, ИП Акимов Александр Акимович	ПС 35 кВ Ленинградская	ВЛ-10 кВ ЛГ-3	ДУ	до 5 мин.				0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71		11,66
41	Инфраструктура и быт ст. Ленинградская, "ООО "Флора"	ПС 35 кВ Ленинградская	ВЛ-10 кВ ЛГ-4	ДУ	до 5 мин.					0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35		0,00
42	Инфраструктура и быт ст. Ленинградская	ПС 35 кВ Ленинградская	ВЛ-10 кВ ЛГ-6	ДУ	до 5 мин.					2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13		25,99

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
43	Инфраструктура и быт ст. Ленинградская	ПС 35 кВ Ленинградская	ВЛ-10 кВ ЛГ-10	ДУ	до 5 мин.						0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	4,58
44	Промзона ст. Ленинградская, Индивидуальный предприниматель Акимов Александр Акимович, Общество с ограниченной ответственностью "ВЕК"	ПС 35 кВ Рошинская	ВЛ-10 кВ РЩ-2	ДУ	до 5 мин.							0,50	0,50	0,50	0,50	72,14
45	Инфраструктура и быт ст. Ленинградская	ПС 35 кВ Рошинская	ВЛ-10 кВ РЩ-10	ДУ	до 5 мин.								1,25	1,25	1,25	21,09
46	Инфраструктура и быт п. Уманский, х. Соревнование	ПС 110 кВ Ленинградская	ВЛ-35 кВ Уманская	ОВБ	до 60 мин.								0,84	0,84	0,84	0,00
47	ст. Ленинградская Промзона, х.Восточный, ООО"Маранде", Рыбколхоз "Октябрь", АЗС "Роснефть", ООО 'Маранде', Индивидуальный предприниматель Акимов Александр Акимович,ГБОУ среднего профессионального образования "Ленинградский технический колледж"	ПС 110 кВ Ромашки	МВ-10 кВ Т-1	ОВБ	до 60 мин.									0,40	0,40	24,05
Ейский энергоузел																
48	Инфраструктура и быт г. Ейск, ООО "Ейск-Порт-Виста", ООО "Вертикаль", ОАО "ЕМП"	ПС 110 кВ Ейск-2	КЛ-6 кВ ЕСК-19	ДУ	до 5 мин.	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	8,22
49	Инфраструктура и быт г. Ейск, ЗАО "Приазовская Бавария"	ПС 110 кВ Ейск-2	КЛ-6 кВ ЕСК-23	ДУ	до 5 мин.	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	17,41
50	Инфраструктура и быт г. Ейск	ПС 110 кВ Ейск-2	КЛ-6 кВ ЕСК-16	ДУ	до 5 мин.		1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	0,00
51	Инфраструктура и быт г. Ейск	ПС 110 кВ Ейск-2	КЛ-6 кВ ЕСК-20	ДУ	до 5 мин.		2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	7,62
52	Инфраструктура и быт с.Екатериновка	ПС 35 кВ Плодоовощ	ВЛ-10 кВ ПО-3	ДУ	до 5 мин.			0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,00
53	х. Подбельский - ул. Главная, гаражи, склад, контора, столярный цех,; п. Широкая - СО "Авароботник", "янтарь", "Заря", "Южное", "Восход", племстанция, ГРС, вышка "Билайн"	ПС 35 кВ Плодоовощ	ВЛ-10 кВ ПО-5	ДУ	до 5 мин.			0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,00
54	Инфраструктура и быт г. Ейск	ПС 110 кВ Ейск	КЛ-6 кВ Е-10	ОП	от 5 до 20 мин.			2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	0,00
55	Инфраструктура и быт г. Ейск	ПС 110 кВ Ейск	КЛ-6 кВ Е-5	ОП	от 5 до 20 мин.				1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	0,00
56	Инфраструктура и быт г. Ейск	ПС 110 кВ Ейск	КЛ-6 кВ Е-23	ОП	от 5 до 20 мин.				0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,00
57	Инфраструктура и быт г. Ейск	ПС 110 кВ Ейск	КЛ-6 кВ Е-8	ОП	от 5 до 20 мин.				1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	2,33
58	Инфраструктура и быт г. Ейск	ПС 110 кВ Ейск	КЛ-6 кВ Е-18	ОП	от 5 до 20 мин.					2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	17,26
59	Инфраструктура и быт г. Ейск	ПС 110 кВ Ейск	КЛ-6 кВ Е-17	ОП	от 5 до 20 мин.					1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	26,68
60	Инфраструктура и быт г. Ейск, ИП Давлетукаев Абубакар Тахирович	ПС 110 кВ Ейск	КЛ-6 кВ Е-16	ОП	от 5 до 20 мин.					2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	13,07
61	Инфраструктура и быт г. Ейск	ПС 110 кВ Ейск	КЛ-6 кВ Е-22	ОП	от 5 до 20 мин.						2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	0,00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
62	Инфраструктура и быт г. Ейск	ПС 110 кВ Ейск	КЛ-6 кВ Е-3	ОП	от 5 до 20 мин.						1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	23,03
63	Инфраструктура и быт г. Ейск, п. Широчанка	ПС 110 кВ Ейск	КЛ-6 кВ Е-20	ОП	от 5 до 20 мин.							1,94	1,94	1,94	1,94	0,00
64	Инфраструктура и быт г. Ейск, п. Широчанка	С 35 кВ Екатеринбург	ВЛ-10 кВ ЕК-3	ДД	до 60 мин.							0,65	0,65	0,65	0,65	0,00
65	Инфраструктура и быт г. Ейск, п. Ближнеский п. Краснофлотский	ПС 110 кВ Старощербиновская	ВЛ-10 кВ СЩ-5	ОВБ	до 60 мин.							1,23	1,23	1,23	1,23	0,00
66	Инфраструктура и быт ст. Старощербиновская	ПС 35 кВ Путь к коммунизму	ВЛ-10 кВ ПК-3	ОВБ	до 60 мин.								0,13	0,13	0,13	7,47
67	Инфраструктура и быт п. Комсомолец	ПС 35 кВ Путь к коммунизму	ВЛ-10 кВ ПК-5	ОВБ	до 60 мин.								0,81	0,81	0,81	1,22
68	Инфраструктура и быт п. Комсомолец, "Закрытое Акционерное Общество 'Родина, Общество с ограниченной ответственностью "Агрокомплекс"	ПС 35 кВ Нерест	ВЛ-10 кВ Н-5	ОВБ	до 60 мин.								1,62	1,62	1,62	7,30
69	Инфраструктура и быт ст. Старощербиновская, Индивидуальный предприниматель Худотеплов Александр Петрович	ПС 35 кВ Зерносовхоз Ейский	МВ-10 кВ Т-1	ОВБ	до 60 мин.								1,20	1,20	1,20	0,00
70	Инфраструктура и быт п. Октябрьский, п. Н.Островского, п. Большевик, п. Братский, Общество с ограниченной ответственностью	ПС 35 кВ Должанская	ВЛ-10 кВ Д-3	ДД	до 60 мин.								0,74	0,74	0,74	4,02
71	Инфраструктура и быт ст. Должанская, Частный предприниматель Бублик Юрий Геннадьевич	ПС 35 кВ Должанская	ВЛ-10 кВ Д-5	ДД	до 60 мин.									0,53	0,53	2,30
72	Инфраструктура и быт ст. Должанская	ПС 35 кВ Должанская	ВЛ-10 кВ Д-9	ДД	до 60 мин.									1,14	1,14	0,00
73	Инфраструктура и быт ст. Должанская	ПС 35 кВ Должанская	ВЛ-10 кВ Д-4	ДД	до 60 мин.									0,95	0,95	0,00
74	Инфраструктура и быт п.Щербиновский, п. Прилиманский, п. Восточный, п. Северный, СПК Щербиновский, 'АО 'Щербиновское'	ПС 110 кВ Щербиновский св.с/з	МВ-10 кВ Т-1	ОВБ	до 60 мин.									0,87	0,87	12,50
75	Инфраструктура и быт п. Советский, п. Заря, Общество с Ограниченной Ответственностью 'Агрофирма 'Волготрансгаз-Ейск' филиал Сельскохозяйственное	ПС 35 кВ Советская	МВ-10 кВ Т-1	ДД	до 60 мин.									0,70	0,70	8,60
76	Инфраструктура и быт п. Александровка, х. Зеленая роща, Непубличное акционерное общество "Ейское дорожно-строительное управление №2, Общество с	ПС 35 кВ Александровская	МВ-10 кВ Т-1, 2	ОВБ	до 60 мин.										2,71	9,40
77	Инфраструктура и быт ст. Новоощербиновская, СПК Калинина, СПК Димитрова, ООО "Плодовое"	ПС 35 кВ Новоощербиновская	МВ-10 Т-1, 2	ДД	до 60 мин.										2,08	7,70
Итого					до 5 мин. в том числе	9,45	15,94	17,35	18,06	20,54	20,73	21,23	22,48	22,48	22,48	14,07
					ДУ	8,24	14,73	16,14	16,85	19,33	19,52	20,02	21,27	21,27	21,27	
					ОП	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	
					До 20 мин. в том числе	9,45	19,54	24,07	30,93	40,88	47,60	52,07	56,12	57,96	57,96	
					ДУ	8,24	14,73	16,14	16,85	19,33	19,52	20,02	21,27	21,27	21,27	
					ОП	1,21	4,81	7,93	14,08	21,55	28,08	32,05	34,85	36,69	36,69	
					Всего, в том числе	9,45	19,54	24,07	30,93	40,88	47,60	53,95	63,34	72,86	80,14	
					ДУ	8,24	14,73	16,14	16,85	19,33	19,52	20,02	21,27	21,27	21,27	
					ОП	1,21	4,81	7,93	14,08	21,55	28,08	32,05	34,85	36,69	36,69	
					ДД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	1,39	6,52	11,09	
					ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	5,83	8,38	11,09	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
В том числе по району ПС 220 кВ Староминский, ПС 110 кВ Кушевская, ПС 110 кВ Шкуринский	до 5 мин. в том числе				2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	20,91
	ДУ				1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	
	ОП				1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	
	До 20 мин. в том числе				2,87	6,47	7,11	9,11	9,63	12,78	14,81	17,61	19,45	19,45		
	ДУ				1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	
	ОП				1,21	4,81	5,45	7,45	7,97	11,12	13,15	15,95	17,79	17,79		
	Всего, в том числе				2,87	6,47	7,11	9,11	9,63	12,78	14,81	17,61	22,54	25,03		
	ДУ				1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	
	ОП				1,21	4,81	5,45	7,45	7,97	11,12	13,15	15,95	17,79	17,79		
	ДД				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	4,30	
	ОВБ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	
В том числе по району ПС 110 кВ Романовка, ПС 110 кВ Ленинградская	до 5 мин. в том числе				1,18	3,19	3,73	4,44	6,92	7,11	7,61	8,86	8,86	8,86		27,49
	ДУ				1,18	3,19	3,73	4,44	6,92	7,11	7,61	8,86	8,86	8,86		
	ОП				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	До 20 мин. в том числе				1,18	3,19	3,73	4,44	6,92	7,11	7,61	8,86	8,86	8,86		
	ДУ				1,18	3,19	3,73	4,44	6,92	7,11	7,61	8,86	8,86	8,86		
	ОП				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Всего, в том числе				1,18	3,19	3,73	4,44	6,92	7,11	7,61	9,70	10,10	10,10		
	ДУ				1,18	3,19	3,73	4,44	6,92	7,11	7,61	8,86	8,86	8,86		
	ОП				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ДД				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ОВБ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	1,24	1,24	
В том числе по Ейскому энергоузелу	до 5 мин. в том числе				5,40	9,88	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	7,25
	ДУ				5,40	9,88	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	
	ОП				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	До 20 мин. в том числе				5,40	9,88	13,23	17,38	24,33	27,71	29,65	29,65	29,65	29,65		
	ДУ				5,40	9,88	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75		
	ОП				0,00	0,00	2,48	6,63	13,58	16,96	18,90	18,90	18,90	18,90		
	Всего, в том числе				5,40	9,88	13,23	17,38	24,33	27,71	31,53	36,03	40,22	45,01		
	ДУ				5,40	9,88	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75		
	ОП				0,00	0,00	2,48	6,63	13,58	16,96	18,90	18,90	18,90	18,90		
	ДД				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	1,39	4,71	6,79		
	ОВБ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	4,99	5,86	8,37		

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наружного воздуха, средневзвешенной по потреблению мощности районов, для которых в правилах строительной климатологии приведены температуры воздуха для теплого периода года с обеспеченностью 0,98 (+31,2°C)

Первый заместитель директора - Главный инженер филиала АО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети

А.Г. Морозов,  
23-71

С.А. Варуша