

Согласовано:

Временно исполняющий обязанности
министра топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края


В.Н. Шапошник

2025 г.

Согласовано:

Директор филиала
АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ


С.А. Антипов

2025 г.

Утверждаю:

Директор филиала
АО «Россети Кубань»
Юго-Западные электрические сети


В.А. Лебедев

23 сентября 2025 г.

ГРАФИК

временного отключения потребления на период с 01.06.2026 по 30.09.2026
по Филиалу АО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети на территории Краснодарского края

Согласовано:

Заместитель главы
муниципального образования
город Новороссийск



10 сентября 2025 г.

Согласовано:

Заместитель главы
муниципального образования
Абинский район



12 сентября 2025 г.

Согласовано:

Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа



04 сентября 2025 г.

Согласовано:

Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Геленджик



08 сентября 2025 г.

Согласовано:

Заместитель главы
муниципального образования
Крымский район



05 сентября 2025 г.

Утверждаю:

Директор филиала
АО «Россети Кубань»
Юго-Западные электрические сети



15 сентября 2025 г.

ГРАФИК

временного отключения потребления на период с 01.06.2026 по 30.09.2026

по Филиалу АО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети на территории Краснодарского края

График
временного отключения потребления на период с 01.06.2026 по 30.09.2026
по Филиалу АО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети на территории Краснодарского края

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Геленджикский энергоузел:															
	Геленджикский район															
1	ООО "Геленджиктеплоэнерго", котельные ООО "Геленджиктеплоэнерго", Филиал ФГУП "РТРС" Краснодарский КРТПЦ РРС-2, Архипо-Осиновский групповой водопровод: ГНС, водозабор и перекачка с.Пшада, школа, д/сад, амбулатория, быт (3 кат.)	ПС 110/10 Береговая	пр.10 кВ Бр-1	ДУ	до 5 мин.					1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,0
2	ООО "Геленджиктеплоэнерго", амбулатория, узел связи, водозабор (Архипо-Осиновский групповой водопровод), школа, д/сад, социальный центр, МУЗ "Городская поликлиника" (ФАП с.Михайловский перевал), быт (3 кат.)		пр.10 кВ Бр-3	ДУ	до 5 мин.							0,76	0,76	0,76	0,76	0,0
3	Школа, дет.сад, почта, МУЗ "Городская поликлиника" (фельдш. пункт), быт (3 кат.)		пр.10 кВ Бр-4	ДУ	до 5 мин.							2,97	2,97	2,97	2,97	0,0
	филиал АО "Электросети Кубани" "Геленджикэлектросеть"															
4	ООО "Славтэк-Юг", аквапарк "Золотая бухта", ООО Санаторий "Голубая волна", быт (3 кат.)	ПС 110/10 Тонкий мыс	пр.10 кВ Тм-9	ДУ	от 5 до 20 мин.	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	16,1
5	Быт (3 кат.)		пр.10 кВ Тм-12	ДУ	от 5 до 20 мин.		2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,8
6	Быт (3 кат.)		пр.10 кВ Тм-14	ДУ	от 5 до 20 мин.					1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,0
7	Лысенко А.В., ОАО Санаторий "Русь", ООО "Геленджикский морской порт", ООО "СтройЮгРегион", ОАО п/т с лечением "Лазуревый берег", ООО ЛОК "Горизонт", ЗАО "Алкогольная производственная компания "Геленджик", быт (3 кат.)		пр.10 кВ Тм-2	ДУ	от 5 до 20 мин.							4,27	4,27	4,27	4,27	0,0
8	Быт (3 кат.)		пр.10 кВ Тм-1	ДУ	от 5 до 20 мин.								2,36	2,36	2,36	16,3
9	Автономная некоммерческая организация "Корпорация развития "Геленджик-2035", быт (3 кат.)		пр.10 кВ Тм-13	ДУ	от 5 до 20 мин.									1,83	1,83	40,5
10	Быт (3 кат.)		пр.10 кВ Тм-7	ДУ	от 5 до 20 мин.										1,04	0,0
11	ИП Михайлик Н.Г., быт (3 кат.)	ПС 35/6 Толстый мыс	пр.6 кВ Тл-1	ДУ	до 5 мин.	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,3
12	ООО "Платан", кафе "Прохлада", быт (3 кат.)		пр.6 кВ Тл-2	ДУ	до 5 мин.	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,3
13	ООО "Фиброус", ООО "Талискер", ООО ДОЛСТ "Нива", ГНЦ ФГУПТ "Южморгеология", АО "СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА", быт (3 кат.)		пр.6 кВ Тл-4	ДУ	до 5 мин.				4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	8,8
14	ИП Ермоленко А.А., ИП Димитриади К.Х, быт (3 кат.)		пр.6 кВ Тл-5	ДУ	до 5 мин.					3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,0
15	ЗАО пан."Радуга", ООО "Отдых-Парк", аттракционы, ООО "Платан", кафе "Лакомка", быт (3 кат.)	пр.6 кВ Тл-6	ДУ	до 5 мин.								3,06	3,06	3,06	5,5	
16	АО "ГрандПром", пансионат "Кавказ", ООО "Ингури", ООО "Чайка-Сервис", канатная дорога "Олимп", ИП Тотолян Микаел Мкртичович, "Мангал хаус", быт (3 кат.)	ПС 110/35/10/6 Геленджик	пр.6 кВ Гк-3	ДУ	от 5 до 20 мин.	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	20,4
17	ИП Зозуля Д.А., ООО фирма "Панда", ООО производственно-коммерческая фирма "Новатор", производственные базы, быт (3 кат.)		пр.6 кВ Гк-2	ДУ	от 5 до 20 мин.		2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	5,7
18	ООО фирма "Панда", Дмитриев Н.М., ФГУ ДЭП № 111, ООО "Строймагистраль", ОАО "Курортстрой", Сейдаметов Э.М., ООО "Южные Строительные Технологии", ООО "Монолит", АО "Мехколонна", ООО фирма "Автоснаб", быт (3 кат.)		пр.6 кВ Гк-12	ДУ	от 5 до 20 мин.		2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	15,0
19	НОПК "Морпорт", ООО "ТРК "Янтарь" ИП Даниелян Н.А, ООО "Фос Шипинг Менеджмент", быт (3 кат.)		пр.6 кВ Гк-17	ДУ	от 5 до 20 мин.			2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	29,6
20	Быт (3 кат.)		пр.6 кВ Гк-1	ДУ	от 5 до 20 мин.					3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	0,0

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФГКУ "Санаторий "Звездочка", ЗАО "Капитал", быт (3 кат.)	ПС 110/35/10 Дивноморская	пр.6 кВ Гк-7	ДУ	от 5 до 20 мин.						3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	0,0
22	ООО "Фиброус", здание магазина, быт (3 кат.)		пр.6 кВ Гк-6	ДУ	от 5 до 20 мин.							3,51	3,51	3,51	3,51	1,6
23	ООО "НЭКСИС", ЛОПК "Голубая даль", ФГБУ "Донской государственный технический университет", ДГТУ, СОСК "Радуга", ООО "Прометей", ООО "АТЛАНТ", ООО "ЮГ-Инжиниринг", ОАО Санаторий "Красная Талка" (нежилые здания), ООО ПКФ "Арион", ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Анапский" МО РФ, ООО "АКСОМ-2", кафе "Колосок", ИП Писарева Е.В. Кафе "Курортное", быт (3 кат.)		пр.10 кВ Дм-11	ДУ	от 5 до 20 мин.			2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	0,0
24	ОАО фирма "Геленджик-Отель", гостиничный комплекс "Приморский", ООО "Север-Юг", базы отдыха, ИП Хрестина А.М., гостиницы, быт (3 кат.)		пр.10 кВ Дм-4	ДУ	от 5 до 20 мин.				3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	0,0
25	Быт (3 кат.)		пр.10 кВ Дм-6	ДУ	от 5 до 20 мин.					1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	0,0
26	Быт (3 кат.)		пр.10 кВ Дм-2	ДУ	от 5 до 20 мин.						1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	0,0
27	ЛОПК "Голубая даль", ООО "Лазурь", кафе, Озерова Л.Н., гостиница "Европа", ОАО "Пансионат отдыха "Энергетик", быт (3 кат.)		пр.10 кВ Дм-10	ДУ	от 5 до 20 мин.								1,63	1,63	1,63	23,9
28	Быт (3 кат.)	ПС 35/6 Марьяна роща	пр.6 кВ Мр-1	ОВБ	до 60 мин.									1,05	1,05	0,0
	Новороссийский энергоузел:															
	Новороссийский район															
29	ООО "НУТЭП" (2 кат., промыш.)	ПС 110/6 НовоРЭС	пр.6 кВ Нр-2	ДУ	до 5 мин.	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	100,0
30			пр.6 кВ Нр-11	ДУ	до 5 мин.	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	
31	МТ АО "КТК-Р" (2 кат., промыш.) (при переводе нагрузки с ПС 110 кВ Нефтеаливная на ПС 110 кВ Южная Озереевка)	ПС 110/10 Южная Озереевка	пр.10 кВ ЮЗ-8	ДУ	до 5 мин.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	100,0
32			пр.10 кВ ЮЗ-12	ДУ	до 5 мин.	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44		
33	В/ч 2156, базы отдыха, КНС водоканала, насосная водоканала, ФАП, АТС, быт (3 кат.)		пр.10 кВ ЮЗ-13 (резерв Ад-4, ШБ-12)	ДУ	до 5 мин.			0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,0
34	ООО "Лента" (1,2 кат., промыш.) ИП Коляда Д.Е. (2 кат.)		ПС 110/10 РИП	пр.10 кВ № 6	ДУ	до 5 мин.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
35		пр.10 кВ № 32		ДУ	до 5 мин.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33		
36		пр.10 кВ № 9		ДУ	до 5 мин.							1,91	1,91	1,91	1,91	0,0
37		пр.10 кВ № 42		ОВБ	до 60 мин.								0,00	0,00	0,00	
38	ООО "ТЦ Южный" (2 кат., промыш.)		пр.10 кВ № 7	ОВБ	до 60 мин.										0,16	100,0
39			пр.10 кВ № 47	ОВБ	до 60 мин.										1,74	
40	В/ч 2156, насосные ЗАО "Абрау Дюрсо", базы отдыха в Дюрсо, котельная, биологическая станция, СОТы, КНС (3 кат.)	ПС 110/35/10 Солнечная	пр.10 кВ Сл-20	ДУ	от 5 до 20 мин.		2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	19,0
41	ГБУЗ "Городская больница №2", КНС-4, насосные ООО "Абрау-Дюрсо", больница, школа №30, быт (3 кат.)		пр.10 кВ Сл-24 (резерв Ад-10)	ДУ	от 5 до 20 мин.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
42	ФГУП "Росморпорт", быт (3 кат.)	ПС 110/10 Широкая Балка	пр.10 кВ №12	ДУ	до 5 мин.			1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	0,0
43	В/ч 2156, базы отдыха, КНС водоканала, насосная водоканала, ФАП, АТС, быт (3 кат.)	ПС 35/10 Абрау- Дюрсо	пр.10 кВ Ад-4 (резерв ШБ-12)	ДУ	от 5 до 20 мин.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
44	Насосная ООО "Абрау Дюрсо", школа, д/сады, пожарная часть, быт (3 кат.)		пр.10 кВ Ад-3	ДУ	от 5 до 20 мин.				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,0
45	ГБУЗ "Городская больница №2", КНС-4, насосные ООО "Абрау-Дюрсо", больница, школа №30, быт (3 кат.)		пр.10 кВ Ад-10	ДУ	от 5 до 20 мин.						1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	5,1
46	ОАО "Новоросцемент" ц/з "Первомайский" (2 кат., промыш.)	ПС 110/6 Первомайская	пр.6 кВ №2	ОВБ	до 60 мин.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
47			пр.6 кВ №14	ОВБ	до 60 мин.						4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	
48			пр.6 кВ №30	ОВБ	до 60 мин.						0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	
49			пр.6 кВ №41	ОВБ	до 60 мин.						5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	
50	АО "Тандер" (2 кат., промыш.)	ПС 110/6 ДСК	пр.6 кВ № 1	ОВБ	до 60 мин.								0,72	0,72	0,72	100,0
51			пр.6 кВ № 25	ОВБ	до 60 мин.								0,00	0,00	0,00	
52	ООО "Лента" (1,2 кат., промыш.)			пр.6 кВ № 1В	ОВБ	до 60 мин.										0,84
53		пр.6 кВ № 21		ОВБ	до 60 мин.										0,06	

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт											Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	ООО "Актон":																
54	ОАО "Новоросцемент" п/з "Пролетарий" (2 кат., авар. бронь 15 МВт, промыш.)	ПС 110/6 Пролетарий	пр.6 кВ Т-1, Т-2	ОП	от 5 до 20 мин.		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0	
55	ЖК "Меридиан", МКД, Лемана ПРО, потребители ООО "Кедр"	ПС 110/10 Северо-Западная	пр.10 кВ № 16	ДУ	от 5 до 20 мин.				1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	0,0	
56			пр.10 кВ № 23	ДУ	от 5 до 20 мин.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ":																
57	"ПИК-Комфорт", ООО "КЖУ", ООО "Кедр" (ТП-159), Школа 15 мкр., д/сад №29, ООО "ТермоТрансРемонт" (котельные 15 мкр., 17 мкр.)	ПС 110/10 РИП	пр.10 кВ № 31	ДУ	до 5 мин.				2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	0,0	
58			пр.10 кВ № 24	ДУ	до 5 мин.				1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73		
59			пр.10 кВ № 12	ДУ	до 5 мин.						1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,0	
60			пр.10 кВ № 51	ДУ	до 5 мин.						2,23	2,23	2,23	2,23	2,23		
61			УК "Золотой берег", ООО "ЮгМеталл Трейд"	пр.10 кВ № 1	ДУ	от 5 до 20 мин.							0,00	0,00	0,00	0,0	
62				пр.10 кВ № 49	ОВБ	до 60 мин.							0,42	0,42	0,42		
63			ООО "ПИК-Комфорт", ООО "Алексино", ООО "Репино", ООО "ТермоТрон", ООО "ТермоТрансРемонт" (котельные 16 мкр.), гимназия №6	пр.10 кВ № 23	ОВБ	до 60 мин.									3,26	3,26	0,0
64				пр.10 кВ № 34	ОВБ	до 60 мин.									1,13	1,13	
65	АО "НОЭЭ", потребители филиала АО "Электросети Кубани" "Новороссийскэлектросеть"	ПС 110/10 Северо-Западная	пр.10 кВ № 7	ДУ	до 5 мин.					1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	16,9	
66	ООО "Новоросметалл" (2 кат., ВЛ-110 Кирилловская - Новоросметалл, авар. бронь 2,82 МВт, промыш.)	ПС 110/35/6 Новоросметалл	В-35 1Ц, В-35 2Ц	ОП	от 5 до 20 мин.								41,68	41,68	41,68	100,0	
67	Торговые помещения, магазины мебели	ПС 110/35/10/6 Новороссийск	пр. 6 кВ №13	ОВБ	до 60 мин.								2,08	2,08	2,08	100,0	
	филиал АО "Электросети Кубани" "Крымскэлектросеть"																
68	ООО "Баканочка", школа, д/сад, ИП Лищенко Л.П. столярный цех, ЗАО "АББА", ООО Пивоварня "Дианов", ООО"ЮС-Кубань", быт (3 кат.)	ПС 35/10 Баканская	пр.10 кВ Бж-5	ДУ	от 5 до 20 мин.							1,50	1,50	1,50	1,50	0,7	
	филиал АО "Электросети Кубани" "Новороссийскэлектросеть"																
69	УМВД России, Д/с №44, Д/с №47, Котельная, Боилерная, Насосная, Резервуар, быт (3 кат.)	ПС 110/10 Северо-Западная	пр.10 кВ № 8	ДУ	до 5 мин.	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	36,2	
70	Резервуары, ООО «ВТ-Ресурс», насосные (3 кат.)		пр.10 кВ № 5	ДУ	до 5 мин.				1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	0,0
71	Школа №33, Д/с №63 (3 кат.)	ПС 110/10/6 Южная	пр.10 кВ № 1	ДУ	до 5 мин.	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,0	
72	Водоканал, ООО "Рыболовецкая компания Черноморец", ФГБОУ ВО "Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова", ООО "Лилия Р", ООО "Судоверфь"Алексино" (3 кат.)		пр.10 кВ № 2	ДУ	до 5 мин.	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	18,4	
73	Школа №8, Котельная (3 кат.)		пр.10 кВ № 10	ДУ	до 5 мин.	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	0,0	
74	Быт (3 кат.)		пр.10 кВ № 12 пр.10 кВ № 19 (кабель с яч. №20 перевели в яч. №10)	ДУ	до 5 мин.				0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,0
75	ООО "ВТ-Ресурс", Д/с №66, Боилерная, Школа 12, Наркодиспансер, быт (3 кат.)		пр.10 кВ № 7	ДУ	до 5 мин.												0,0
76	ЗАО НМУС "Асстек", ИП Солахов П.А., ООО "МЕНТОНА", Новороссийская таможня, котельная, боилерная, д/с №13 (3 кат.)		пр.10 кВ № 7	ДУ	до 5 мин.					0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	100,0
77	ФСБ, ЦТП, быт (3 кат.)		пр.10 кВ № 13	ДУ	до 5 мин.					1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	55,2
78	Д/сад №65, котельная, Д/сад №63, быт (3 кат.)		пр.10 кВ № 16	ДУ	до 5 мин.					0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	100,0
79	Водоканал, АТС, д/сады №79, №45, УМВД (3 кат.)	пр.10 кВ № 6	ДУ	до 5 мин.						2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	0,0	
80	Школа №22, Д/с №55, ЦТП, Котельные, АО "НУК", ПАО "Новошип" (3 кат.)	пр.10 кВ № 8	ДУ	до 5 мин.								1,72	1,72	1,72	1,72	47,1	
81	Водоканал, д/сад №49, боилерная, гимназия №1, школа №19 (3 кат.)	пр.10 кВ № 11	ДУ	до 5 мин.								2,30	2,30	2,30	2,30	0,0	
82	ГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД №4", МЗ КК МУП «Водоканал» НСВ-2 шт, КНС-6, поликлиника №5, д/сад №3.9, котельная (3 кат.)	пр.10 кВ № 4	ДУ	до 5 мин.											2,26	12,4	

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
83	Быт (3 кат.)	ПС 110/10 Широкая Балка	пр.10 кВ № 15	ДУ	до 5 мин.		4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	2,4	
84	Техникум, ЦТП, Котельная, ООО "Максимус", Банк ВТБ (3 кат.)		пр.6 кВ № 2	ДУ	от 5 до 20 мин.			1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	20,2
85	Казачий детский корпус, котельные, насосная (3 кат.)	ПС 35/6 Западная	пр.6 кВ № 9	ДУ	от 5 до 20 мин.				0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,0	
86	МВД, д/сады №15, 56, котельные, быт (3 кат.)		пр.6 кВ № 7	ДУ	от 5 до 20 мин.					1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	2,7	
87	Д/сад №51, насосная, поликлиника №4 (3 кат.)		пр.6 кВ № 32	ДУ	от 5 до 20 мин.					0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,0	
88	Котельная, МЧС, Гимназия №20, Гимназия №6 (3 кат.)		пр.6 кВ № 21	ДУ	от 5 до 20 мин.					2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	7,1	
89	ЦТП, Дезинфекционная станция, Военкомат, КНС (3 кат.)		пр.6 кВ № 12	ДУ	от 5 до 20 мин.						1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	13,9	
90	УМВД, д/сад №44, школа №9, детский лечебно-реаб. центр, д/сад №21, НСВ, бойлерная, КНС, ЦТП, троллейбусное депо (3 кат.)		пр.6 кВ № 17	ДУ	от 5 до 20 мин.							2,01	2,01	2,01	2,01	32,8	
91	Д/сады №21, 28, поликлиника №1, пожарное депо, котельная, детская поликлиника (3 кат.)		пр.6 кВ № 3	ДУ	от 5 до 20 мин.										0,82	0,82	19,5
92	Поликлиника №6, ФСБ, ИП Грецкий И.В., ООО "Молоко", ООО "ВТ-Ресурс" (3 кат.)	ПС 35/6 Гайдук	пр.6 кВ № 5	ДУ	до 5 мин.				3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	14,1	
93	Быт (3 кат.)	ПС 110/10 РИП	пр.10 кВ № 5	ДУ	от 5 до 20 мин.				0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	44,1	
94	УМВД, Станция скорой мед. помощи, ЦТП-29, школа №11, ЦТП-33, Филиал поликлиники №5 (3 кат.)		пр.10 кВ № 46	ДУ	от 5 до 20 мин.					2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	0,0
95	МКД ул. Мысхакское шоссе, ул. Куникова		пр.10 кВ № 27а	ДУ	до 5 мин.					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	0,0	
96			пр.10 кВ № 59	ДУ	до 5 мин.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
97	МУП «Водоканал» КНС № 1,2,МБУ «Детская городская больница», ФСБ-2 шт., поликлиника №5, котельная, школа №27, д/сад №46, в/ч 70118 (3 кат.)		пр.10 кВ № 4	ДУ	от 5 до 20 мин.							3,10	3,10	3,10	3,10	0,0	
98	Резервуары ОАО "Водоканал", быт (3 кат.)		пр.10 кВ № 52	ОВБ	до 60 мин.								3,05	3,05	3,05	0,0	
99	КНС, котельная (3 кат.)	ПС 110/35/10/6 Новороссийск	пр.6 кВ № 18	ОВБ	до 60 мин.						1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,0	
100	Д/сад №85, школа №17, котельная, больница Моряков, Водоканал-резервуары (3 кат.)		пр.6 кВ № 10	ОВБ	до 60 мин.							2,23	2,23	2,23	2,23	0,0	
101	Школа №28, котельная, насосная, быт (3 кат.)	ПС 110/6 ДСК	пр.6 кВ № 10	ОВБ	до 60 мин.						1,68	1,68	1,68	1,68	10,7		
102	Быт (3 кат.)		пр.6 кВ № 13	ОВБ	до 60 мин.						0,28	0,28	0,28	0,28	0,0		
103	Д/сад №52, Бойлерная, ЦТП, Котельная, Насосная, Школа-Личность, СЭС (3 кат.)		пр.6 кВ № 20	ОВБ	до 60 мин.								5,06	5,06	3,0		
104	Д/сад №3, котельная, быт (3 кат.)		пр.6 кВ № 3	ОВБ	до 60 мин.								1,48	1,48	100,0		
105	ГБУЗ Амбулатория №1, УМВД России, Бойлерная, ЦТП, ООО "ЮРИ" (3 кат.)		пр.6 кВ № 14	ОВБ	до 60 мин.									1,69	0,0		
	Район ПС 110 кВ Джемете, ПС 110 кВ Пионерская, ПС 110 кВ Гостиная, ПС 110 кВ Варениковская, ПС 110 кВ Джигинская, ПС 110 кВ Никитинская, ПС 110 кВ Крымская ПТФ:																
	Анапский район																
106	ОАО КСМ "Первомайский" (2 кат.), районная больница №3, ОАО "Водоканал", ООО "Лоза", ООО фирма "ТЕМП", ООО "Лукойл-Югнефтепродукт", ж/д станция (магазины), Молзавод Юровский, быт (3 кат.)	ПС 110/35/10 Джигинская	пр.10 кВ Дг-5	ДУ	от 5 до 20 мин.	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	11,1	
107	ОАО КСМ "Первомайский" (2 кат.), насосная, котельная, быт (3 кат.)		пр.10 кВ Дг-9	ДУ	от 5 до 20 мин.	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	2,3	
108	В/ч 59072, ОАО "Водоканал Анапа", школа, д/сад, быт (3 кат.)		пр.10 кВ Дг-8	ДУ	от 5 до 20 мин.					0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	5,9	
109	ОАО "Водоканал", пункт управления Авиации, ООО Меркурий 2, Краснодарский отдел южного филиала ФГУ "УЭИРМО РФ", в/ч 10628 (3 кат.)	ПС 110/35/10/6 Джемете	пр.6 кВ ДМ-9	ДУ	до 5 мин.	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	13,2	
110	Промзона, п.В.Джемете, х.Воскресенский, быт (3 кат.)		пр.10 кВ ДМ-18	ДУ	до 5 мин.	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	26,1	
111	ООО "Витязевская птицефабрика" (2 кат.), быт (3 кат.)		пр.6 кВ ДМ-7	ДУ	до 5 мин.						1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	0,0	
112	Водоканал Анапа (2,3 кат.), ООО "Вектор", ООО "Газпром добыча Уренгой" промбаза, ФГУ ДЭП №116, Анапское строительноое управление, насосные х. Воскресенский, быт (3 кат.)		пр.10 кВ ДМ-48	ДУ	до 5 мин.							1,38	1,38	1,38	1,38	24,6	

[illegible]

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
155	ЗАО "Светлана", В/ч 71573, в/ч 51573, д/сад №28, быт (3 кат.)	ПС 110/10 КПТФ	пр.10 кВ Кп-4	ДУ	от 5 до 20 мин.								0,92	0,92	0,92	17,4
156	Локатор, котельная №35, школы №38, №16, амбулатория, дет.сад №31, №27, №5, администрация, водост-ция, база, Донская КЭЧ, в/ч 06532, быт (3 кат.)		пр.10 кВ Кп-6	ДУ	от 5 до 20 мин.									1,09	1,09	7,3
157	ПС 35/10 Садовая: скважина (крымский групповой водопровод), Варениковское коммунальное хозяйство (водонасосная), в/с ООО "Аврора", ООО "Новокрымское", в/с "Родина", котельная, насосные, зерноток, котельная ООО "Эко-Строй", ФАП, станция сотовой связи, школы, д/сад, мед. пункт, водокачка, быт (3 кат.)	ПС 110/35/10 Никитинская	ВЛ-35 Никитинская - Садовая	ДУ	от 5 до 20 мин.								1,16	1,16	1,16	25,9
158	ООО «Водоканал Крымск» скважины, ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и ГО», котельная №39, ФАП, школа №31, ОАО "РЖД", филиал "Крымский групповой водопровод": насосная-2шт., база ЖКХ (3 кат.)		пр.10 кВ Нк-6	ДУ	от 5 до 20 мин.								0,64	0,64	0,64	0,0
159	Котельная №30, радиоузел, д/сад - 2 шт, школа №62, медпункт, администрация, насосная - 2 шт., туб.диспансер, быт (3 кат.)	ПС 35/10 кВ Адагумская	пр.10 кВ Ад-3	ДУ	от 5 до 20 мин.										1,08	8,3
160	Котельная №36, д/сад №32, школа №61, медпункт, быт (3 кат.)		пр.10 кВ Ад-4	ДУ	от 5 до 20 мин.										0,63	0,0
	филиал АО "Электросети Кубани" "Крымсэлектросеть"															
161	ПЧ-31 2ОФПС, Крымский аварийноспасательный отряд ГКУ "Кубань-Спас", ООО "Крымские коммунальные системы", МО РФ, быт (3 кат.)	ПС 110/10 КПТФ	пр.10 кВ Кп-2	ДУ	от 5 до 20 мин.	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	24,5
	Абинский энергоузел:															
	Абинский район															
162	ООО "Южная-Промышленная Компания" (2 кат., промыш.)	ПС 110/35/6 Абинская	пр.6 кВ А-2	ДУ	до 5 мин.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	100,0
163			пр.6 кВ А-3	ДУ	до 5 мин.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
164	Водозабор, Холмское ЖКХ (3 кат., ДЭС-1 шт.), школы, д/с, быт (3 кат.)	ПС 110/35/6 Холмская	пр.6 кВ Х-24	ДУ	до 5 мин.	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,0
165	Холмская больница (2 кат., ПС 35/6 кВ Элеваторная, пр. 6 кВ Э-1), пожарная часть 27 отряд, Водоканал, администрация, школа № 15, водозабор, д/сад № 40, артескважина (3 кат.)		пр.6 кВ Х-25	ДУ	до 5 мин.	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	15,1
166	Абинскрайгаз, з-д Кубснаб, д/сады, школа № 10, ООО Картель-автомас, ООО НК "Роснефть", быт (3 кат.)	ПС 110/10 Ахтырская	пр.10 кВ Ах-5	ДУ	от 5 до 20 мин.					2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	5,3
167	КСП "Светлогорское", (2 кат., ДЭС 2х30 кВт), ОАО "Водоканал", Филиал ФГУП "РТРС" Краснодарский КРТГПЦ , школа №39, КСП "Светлогорское", почта, мед. пункт, дет. сад №10 (3 кат.)		пр.10 кВ Ах-7	ДУ	от 5 до 20 мин.							0,31	0,31	0,31	0,31	0,0
168	ПС 35/10 Красный октябрь: пр. 10 кВ КО-1: насосная Аб. ЭМГУ, Холмское ЖКХ, водокачка х. Первомайский, больница, школа (3 кат.); пр. 10 кВ КО-2: МТФ-1 к-за Кавказ, Абрис-Агро (3 кат.); пр. 10 кВ КО-4: больница х. Красный Октябрь, водокачка х. Воробей (3 кат.). ПС 35/10 Мингрельская: пр. 10 кВ МИ-1: ООО "Мингрельское", ИУТК (3 кат.); пр. 10 кВ МИ-3: МБУЗ МО "Центральная больница" (2 кат.), ГУСО КК Дом интернат для престарелых инвалидов, ГУ СО КК Аб. ЦСОГПВН "Источник", ГУ ДРЦ «Солнышко», быт (3 кат.); пр. 10 кВ МИ-5: МУП ЖКХ "Мингрельское", очистные сооружения (3 кат.); пр. 10 кВ МИ-7, 9, 11: МУП ЖКХ "Мингрельское" (3 кат.). ПС 35/0,4 Аушец (потребительская): насосные (3 кат.). ПС 35/10 Ольгинская: пр. 10 кВ О-1: Абинское ЭМГУ (3 кат.); пр. 10 кВ О-3: Ольгинское ЖКХ артескважина; пр. 10 кВ О-5: ООО ППСП "Нирис" (3 кат.); пр. 10 кВ О-7: ИУТК АТС Ольгинский Ленинский, СТФ-5,7, артескважина к-з Кубань, ООО ППСП "Нирис", школы, д/сады, МУП ЖКХ "Ольгинское" (3 кат.). ПС 35/10 Федоровская: пр. 10 кВ Ф-1: МУП Екатеринбургское ЖКХ (2 кат.), ООО "Фёдоровское" (МТФ), АТС, зерноток ООО "Белая Русь" (3 кат.); пр. 10 кВ Ф-3: ИУТК АТС Федоровская (3 кат.), Абинская ЦРБ, ЖКХ Екатеринбургская артескважина, Абинское ЭМГУ, ООО "Фёдоровское", быт (3 кат.); пр.10 кВ Ф-5: МУП "Федоровский водоканал", ИУТК АТС ст. Федоровской, ЖКХ Екатеринбургская артескважина (3 кат.)	ПС 110/35/6 Звезда	ВЛ-35 Звезда - РП-1, из них на ПС 35 кВ Мингрельская:	ДУ	до 5 мин.						5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	73,4

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
169	МУП ЖКХ «Мингрельское», очистные сооружения, администрация, ГУ СО КК Аб. ЦСОГПИВ «Источник», ЮТК АТС, быт (3 кат.)	ПС 35/10 Мингрельская*	пр.10 кВ Ми-5	ДУ	до 5 мин.										1,01*	0,0	
170	Дет. сады, Абинскрайгаз - скз, быт (3 кат.)		пр.6 кВ Э-2	ДУ	от 5 до 20 мин.									0,6	0,6	0,0	
171	ООО фирма "Лига" (маслозавод), школа №14, ООО "Агротехсервис", ЗАО "Абинсктрактороцентр", дет. сад №35, склады, мельница -ООО "Корн", ОАО "Абинскагропромтранс", быт (3 кат.)		пр.6 кВ Э-3	ДУ	от 5 до 20 мин.									0,56	0,56	92,9	
172	ЧП Кравченко (дерево обработка), мельница, ООО НК "Роснефть", торговля, СКЗ, склад ГСМ, быт (3 кат.)		пр.6 кВ Э-4	ДУ	от 5 до 20 мин.									1,13	1,13	0,0	
173	ГБУЗ «Абинская Центральная районная больница» МЗ КК, дет. сад №29, быт (3 кат.)		пр.6 кВ Э-1	ДУ	от 5 до 20 мин.										1,53	5,9	
174	ООО "Южные земли" (2 кат., промыш.)	ПС 35/6 Насосная-19	пр.6 кВ Нн-5	ОВБ	до 60 мин.										0,53	100,0	
	АО "НГТ-Энергия"																
175	Быт: филиал АО "Электросети Кубани" "Абинскэлектросеть" (3 кат.)	ПС 35/6 Абинская И-4	пр. 6 кВ АБ-43	ОВБ	до 60 мин.								2,44	2,44	2,44	20,5	
176	Быт филиала АО "Электросети Кубани" "Абинскэлектросеть" (3 кат.), филиал АО "Россети Кубань" ЮЗЭС Абинский РЭС		пр. 6 кВ АБ-42п	ОВБ	до 60 мин.										1,95	20,0	
177	Быт п. Ахтырский: филиал АО "Россети Кубань" ЮЗЭС (3 кат.)	ПС 35/6 кВ Ахтырская И-3	пр. 6 кВ Ах-351 (РП 6 кВ №35)	ОВБ	до 60 мин.									1,05	1,05	63,8	
178	Быт п. Ахтырский: филиал АО "Россети Кубань" ЮЗЭС (3 кат.)		пр. 6 кВ Ах-322 (РП 6 кВ №32)	ОВБ	до 60 мин.									1,52	1,52	4,6	
	Филиал АО "Электросети Кубани" "Абинскэлектросеть"																
179	ГМ "Магнит", ГМ "Апельсин" (2 кат.)	ПС 35/6 Электроаппарат	пр. 6 кВ ВС-1	ДУ	от 5 до 20 мин.	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	6,5	
180	Быт (3 кат.)		пр. 6 кВ ВС-2	ОВБ	до 60 мин.								1,89	1,89	1,89	0,0	
181	Школа-интернат №2, котельная №7, Водозабор №1, быт (3 кат.)	ПС 110/35/6 Абинская	пр. 6 кВ А-8	ДУ	до 5 мин.						2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	3,4	
	Анапский энергоузел:																
	Анапский район																
182	ТЦ "Красная Площадь" (2 кат., промыш.)	ПС 110/35/10 Анапская	пр.10 кВ Ап-13	ДУ	до 5 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
183			пр.10 кВ Ап-59	ДУ	до 5 мин.	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24		
184	Новороссийский Филиал ЗАО "Тандер" (2 кат., промыш.)		пр.10 кВ Ап-2	ДУ	до 5 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
185			пр.10 кВ Ап-15	ДУ	до 5 мин.	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04		
186	СЗ "Прогресс" МКД (2 кат.)		пр.10 кВ Ап-22	ДУ	до 5 мин.			0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,0	
187			пр.10 кВ Ап-27	ДУ	до 5 мин.			0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69		
188	ООО "Трансэнерго": ЖСК "Бельведер", "Лазурное Побережье", "Магнолия", "Радонеж", "Ленина" (2 кат.)		пр.10 кВ Ап-17	ДУ	до 5 мин.						3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	0,0	
189			пр.10 кВ Ап-36	ДУ	до 5 мин.						3,37	3,37	3,37	3,37	3,37		
190	Водоканал-3 шт., д/с-3 шт., ФАП-2 шт, школа, котельная школы, быт (3 кат.)			пр. 10 кВ Ап-66	ОП	от 5 до 20 мин.							3,08	3,08	3,08	3,08	0,0
191	ГБУЗ «Городская больница города Анапы» МЗ КК, с. Супсех, с. Гай-Кодзор, хут. Бужорыт, 2 д/сада, школа, 3 насосные, 2 котельные, быт (3 кат.)			пр.10 кВ Ап-74	ОП	от 5 до 20 мин.							4,37	4,37	4,37	4,37	1,1
192	ООО "Водоканал Анапа", школа, д/сад, быт (3 кат.)	ПС 110/10 Сукко	пр.10 кВ С-1	ДУ	от 5 до 20 мин.								1,72	1,72	1,72	0,0	
193	ООО "Новый Лазурит" п. Сукко ЖК "Резиденция Анаполис" (2 кат.)		пр.10 кВ С-6	ДУ	от 5 до 20 мин.									0,07	0,07	0,0	
194			пр.10 кВ С-11	ДУ	от 5 до 20 мин.									0,45	0,45	0,0	
195			ГОУ ДОД ДООЦ "Смена", ЗАО "Морской Клуб", в/ч 2156, быт (3 кат.)	пр.10 кВ С-3	ДУ	от 5 до 20 мин.										3,37	3,6
196	ФГУП РТРС Краснодарский КРТПЦ (1 кат.), школа, д/сад, в/ч, быт (3 кат.), частично АО "Электросети Кубани"			пр.10 кВ С-5	ДУ	от 5 до 20 мин.										4,22	1,4

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
197	Быт (3 кат.)	ПС 35/10 Котлома	пр.10 кВ Кт-2	ДУ	от 5 до 20 мин.								3,26	3,26	3,26	0,3	
198	ОАО "Водоканал", школа, котельная, д/сад, быт (3 кат.)		пр.10 кВ Кт-3	ДУ	от 5 до 20 мин.											3,31	1,8
199	Отдел МВД России по г-к Анапа, детские сады, школа, АТС, быт (3 кат.)		пр.10 кВ Кт-7	ДУ	от 5 до 20 мин.											3,77	0,3
	ООО "Актон":																
200	МКД	ПС 110/35/10 Анапская	пр.10 кВ Ап-37	ДУ	от 5 до 20 мин.						0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,0	
201			пр.10 кВ Ап-56	ДУ	от 5 до 20 мин.						1,23	1,23	1,23	1,23	1,23		
202	МКД		пр.10 кВ Ап-11	ДУ	от 5 до 20 мин.								0,00	0,00	0,00	0,0	
203			пр.10 кВ Ап-24	ДУ	от 5 до 20 мин.								1,63	1,63	1,63		
	филиал АО "Электросети Кубани" "Анапаэлектросеть"																
204	ИП Леплявченко Л.И., ООО "Актон", ООО "Вюн-Кон-Сервис", ОАО "Анапский хлебокомбинат", ГСК-17, быт (3 кат.)	ПС 110/35/10 Анапская	пр.10 кВ Ап-23	ДУ	до 5 мин.	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	3,5	
205	ИБО ФСБ России, ООО "Табрис", ООО СТК "Реал", ТРЦ "Красная площадь", быт (3 кат.)		пр.10 кВ Ап-26	ДУ	до 5 мин.		4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	0,0	
206	АО "Санаторий "Кубань", АО "Теплоэнерго", ООО "Актон", ООО "УК "Баланс", ООО "УК "Стабильность", ООО "КВЭП", ООО "Крымский Вал", ЗАО "ЭКОТЕК - Русское Бистро" (3 кат.)		пр.10 кВ Ап-7	ДУ	до 5 мин.				4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	18,8	
207	Институт береговой охраны, с/х техникум (3 кат.)		пр.10 кВ Ап-19	ДУ	до 5 мин.					4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	0,2	
208	ИП Амирян А.В., Объекты торговли ул. Ленина, производственная база, магазины, быт (3 кат.)		пр.10 кВ Ап-14	ДУ	до 5 мин.						2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	6,1	
209	ООО "Крымский Вал", ООО "Капстрой", ООО "Бизнес Парк", ООО УК "Ника", ГСК "Дружба", ТСЖ "Рубин", быт (3 кат.)		пр.10 кВ Ап-12	ДУ	до 5 мин.								3,73	3,73	3,73	13,7	
210	ООО "Зодчий двор", ООО "СЗ СК "Каскад", ООО "Альфа-М", ООО "Выбор", ООО "АЖКС", ОАО "Анапский хлебокомбинат", ИП Белинская Н.С., ООО "Ремстрой-4" (3 кат.)		пр.10 кВ Ап-20	ДУ	до 5 мин.									3,10	3,10	30,6	
211	ИП Аванесян М.Э., ООО "Оазис", ООО "Оперативные технологии", ООО "Коралловый остров" (3 кат.)		пр.10 кВ Ап-10	ДУ	до 5 мин.										3,71	5,4	
212	ООО Отель "Де ла мапа", МБУК "ЦК "Родина", ООО "Центральный рынок", ИП Букатый А.В., ИП Гулян Д.О., ИП Матевосян М.К., ООО АПП "Меркурий-2" (3 кат.)		пр.6 кВ Ан-6	ДУ	до 5 мин.		3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	4,2	
213	ЗАО "Тандер", ООО "Фея", ООО "Фея-3", ООО "Помощь", ИП Борисов А.В., Гайворовский И.А., ТСЖ "Высокий Берег", АО "Анапа Водоканал" (2 кат.), быт (3 кат.)		пр.6 кВ Ан-8	ДУ	до 5 мин.			2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	5,1	
214	ООО "АНАПСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ", АО "Анапа Водоканал" (2 кат.), ООО "Фея-3", Багиян А.Л., ООО "Фирма "ДИСКО", ООО "Электромонтаж", быт (3 кат.)	ПС 35/6 Анапа	пр.6 кВ Ан-15	ДУ	до 5 мин.							2,91	2,91	2,91	2,91	2,7	
215	Курортстрой магазин, ООО "Праймтелеком", Мелконьян А.А., ООО "Сателлит ЮГ", Иосифов С.С., ЗАО "Экотек" Русское Бистро, Носовский В.М., гостиница, оптика, ООО "Цветовод", ЗАО "Агрокомплекс", ООО "Управление домами", ООО "Анапаторгтехника", заготпромторг, Вартамян С.М., ООО "РАИНВЕСТ", Давидян Э.А., Арутюнян Э.Г., Кургиян Г.А., рынок, ООО "Гостиница Европа", ООО "Анапажилсервис", быт (3 кат.)		пр.6 кВ Ан-12	ДУ	до 5 мин.									2,69	2,69	22,3	
	Новороссийский район																
216	Очистные ст. Натухавская, Анапское ЭМГУ (мелиорация земель), школа, котельная, новороссийский групповой водопровод, быт (3 кат.)	ПС 110/35/10 Раевская	пр.10 кВ Рк-3	ДУ	до 5 мин.			2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	0,0	
217	Военный городок №1, в/ч 61756 (танкодром), больница, Водоканал, отдел полиции, дет.сады, котельная, школа, быт		пр.10 кВ Рк-2	ДУ	до 5 мин.					2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	0,0	
218	(3 кат.)		пр.10 кВ Рк-5	ДУ	до 5 мин.							3,82	3,82	3,82	3,82	0,0	
219	Пожарная часть, насосная, быт (3 кат.)		пр.10 кВ Рк-8	ДУ	до 5 мин.										3,23	0,9	
220	ООО "Раевская птицефабрика" (2 кат.), насосные, котельные, д/сады, школы, быт (3 кат.)	ПС 35/6 Раевская	пр.6 кВ Ра-1	ДУ	от 5 до 20 мин.									2,05	2,05	4,9	
221	Школа №25, в/ч, детский сад №76, котельные, насосная, АТС, быт (3 кат.)		пр.6 кВ Ра-9	ДУ	от 5 до 20 мин.									1,40	1,40	21,4	

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Районы, расположенные за границами заданных энергорайонов/энергоузлов															
	Крымский район															
222	Амбулатория, котельная №39, скважина, школа №44, дет.сад №39, быт (3 кат.)	ПС 35/6 Новоукраинская	пр.6 кВ Ну-1	ДУ	от 5 до 20 мин.	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	1,1
	филиал АО "Электросети Кубани" "Крымскэлектросеть"															
223	КНС, школа №2,24, д/сад, котельная, быт (3 кат.)	ПС 35/6 Насосная 3-й подъем	пр.6 кВ Кв-9	ОВБ	до 60 мин.								2,12	2,12	2,12	0,0
	Геленджикский район															
224	ООО "Концессии водоснабжения - Геленджик" (насосная с.Текос), котельная, школа, д/сад, АТС, ГНС, быт (3 кат.)	ПС 110/10 Архипо- Осиповка	пр.10 кВ Ао-3	ДУ	до 5 мин.						1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	5,6
225	ООО "Концессии водоснабжения - Геленджик" (Водозабор Тешебс), школа, д/сад, ФАП, котельная, быт (3 кат.)		пр.10 кВ Ао-1	ДУ	до 5 мин.								4,59	4,59	4,59	0,0
	филиал АО "Электросети Кубани" "Геленджикэлектросеть"															
226	ЗАО Санаторий "Жемчужина моря", ИП Каушлиев А.С., ИП Бабехин Б.А., база отдыха "Лаванда", ИП Алексеев А.И., быт (3 кат.)	ПС 10/6 Кабардинка	пр.6 кВ Кб-6	ДУ	от 5 до 20 мин.			3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	23,2
227	ООО "Краски лета, ИП Божко В.Н., быт (3 кат.)		пр.6 кВ Кб-4	ДУ	от 5 до 20 мин.							3,21	3,21	3,21	3,21	0,0
228	ООО "ЮгСервисСтрой", б/о "Искра", ООО "Мирос Кэпитал", ИП Топалян А.П., ИП Анастасов Г.Н., АО "Кубарит", б/о "Смена", быт (3 кат.)		пр.6 кВ Кб-3	ДУ	от 5 до 20 мин.									3,65	3,65	3,9
	ИТОГО:			до 5 минут, в том числе:		40,01	54,71	75,94	101,97	124,72	157,30	191,49	206,64	220,50	240,80	10,9
				с использованием дистанционного управления (далее - ДУ)		40,01	54,71	75,94	101,97	124,72	157,30	191,49	206,64	220,50	240,80	
				постоянным оперативным персоналом (далее - ОП)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				до 20 минут, в том числе:		56,44	107,28	138,56	171,62	215,89	258,95	324,87	397,77	431,73	481,10	22,0
				ДУ		56,44	82,28	113,56	146,62	190,89	233,95	292,42	323,64	357,60	406,97	
				ОП		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	32,45	74,13	74,13	74,13	
				Всего, в том числе:		56,44	107,28	138,56	171,62	215,89	270,49	340,60	426,22	474,73	531,07	23,7
				ДУ		56,44	82,28	113,56	146,62	190,89	233,95	292,42	323,64	357,60	406,97	
				ОП		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	32,45	74,13	74,13	74,13	
				персоналом с дежурством на дому (далее - ДД)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				персоналом оперативно- выездной бригады (далее - ОВБ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	15,73	28,45	43,00	49,97	
	в том числе по Геленджикскому энергорайону (энергоузлу):			до 5 минут, в том числе:		5,77	5,77	5,77	9,80	14,26	14,26	17,99	21,05	21,05	21,05	3,1
				ДУ		5,77	5,77	5,77	9,80	14,26	14,26	17,99	21,05	21,05	21,05	
				ОП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				до 20 минут, в том числе:		10,42	18,61	23,84	31,36	41,48	46,73	58,24	65,29	67,12	68,16	6,8
				ДУ		10,42	18,61	23,84	31,36	41,48	46,73	58,24	65,29	67,12	68,16	
				ОП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Всего энергорайону		10,42	18,61	23,84	31,36	41,48	46,73	58,24	65,29	68,17	69,21	6,7
				ДУ		10,42	18,61	23,84	31,36	41,48	46,73	58,24	65,29	67,12	68,16	
				ОП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ДД		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ОВБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05		

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	в том числе по Новороссийскому энергорайону (энергоузлу)*:				до 5 минут, в том числе:	11,59	15,84	24,40	34,75	39,49	43,14	49,07	49,07	49,07	51,33	17,4
					ДУ	11,59	15,84	24,40	34,75	39,49	43,14	49,07	49,07	49,07	51,33	
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					до 20 минут, в том числе:	11,59	43,79	53,39	67,28	80,13	87,05	99,59	141,27	142,09	144,35	54,0
					ДУ	11,59	18,79	28,39	42,28	55,13	62,05	74,59	74,59	75,41	77,67	
					ОП	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	66,68	66,68	66,68	
					Всего энергорайону	11,59	43,79	53,39	67,28	80,13	98,59	115,32	163,27	175,02	181,77	52,6
					ДУ	11,59	18,79	28,39	42,28	55,13	62,05	74,59	74,59	75,41	77,67	
					ОП	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	66,68	66,68	66,68	
					ДД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	15,73	22,00	32,93	37,42	
	в том числе по энергорайону (энергоузлу) ПС 110 кВ Джемете, ПС 110 кВ Пионерская, ПС 110 кВ Гостагаевская, ПС 110 кВ Варениковская, ПС 110 кВ Джигинская, ПС 110 кВ Никитинская, ПС 110 кВ Крымская ПТФ:				до 5 минут, в том числе:	12,57	15,63	22,13	29,69	35,73	45,63	63,43	67,20	75,27	86,37	6,6
					ДУ	12,57	15,63	22,13	29,69	35,73	45,63	63,43	67,20	75,27	86,37	
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					до 20 минут, в том числе:	21,44	24,50	31,00	38,56	50,28	60,18	84,35	93,59	109,20	132,13	7,5
					ДУ	21,44	24,50	31,00	38,56	50,28	60,18	84,35	93,59	109,20	132,13	
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Всего энергорайону	21,44	24,50	31,00	38,56	50,28	60,18	84,35	93,59	109,20	132,13	7,5
					ДУ	21,44	24,50	31,00	38,56	50,28	60,18	84,35	93,59	109,20	132,13	
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					ДД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по Абинскому энергорайону (энергоузлу):				до 5 минут, в том числе:	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	40,8
					ДУ	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					до 20 минут, в том числе:	5,77	5,77	5,77	5,77	7,84	15,79	16,10	16,10	18,39	19,92	28,3
					ДУ	5,77	5,77	5,77	5,77	7,84	15,79	16,10	16,10	18,39	19,92	
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Всего энергорайону	5,77	5,77	5,77	5,77	7,84	15,79	16,10	20,43	25,29	29,30	26,6
					ДУ	5,77	5,77	5,77	5,77	7,84	15,79	16,10	16,10	18,39	19,92	
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					ДД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	6,90	9,38	
	в том числе по Анапскому энергорайону (энергоузлу):				до 5 минут, в том числе:	6,30	13,69	19,86	23,95	31,46	40,58	47,31	51,04	56,83	63,77	9,4
					ДУ	6,30	13,69	19,86	23,95	31,46	40,58	47,31	51,04	56,83	63,77	
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					до 20 минут, в том числе:	6,30	13,69	19,86	23,95	31,46	42,54	56,72	67,06	76,82	98,43	6,8
					ДУ	6,30	13,69	19,86	23,95	31,46	42,54	49,27	59,61	69,37	90,98	
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	7,45	7,45	7,45	
					Всего энергорайону	6,30	13,69	19,86	23,95	31,46	42,54	56,72	67,06	76,82	98,43	6,8
					ДУ	6,30	13,69	19,86	23,95	31,46	42,54	49,27	59,61	69,37	90,98	
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	7,45	7,45	7,45	
					ДД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*. ПС 35 кВ Мингрельская пр.10 кВ Ми-5 не учитывается в ИТОГО и сумму по Абинскому энергоузлу, так как нагрузка уже учитывается в ВЛ-35 Звезда РП-1 от ПС 110 кВ Звезда при разгрузке Абинскому энергоузла.

Величины потребления электрической мощности потребителей, указанные в графике, определены для условий прохождения максимума нагрузок при температуре наружного воздуха теплого периода года с обеспеченностью 0,98 (+31,2°С)

Первый заместитель директора - Главный инженер

Е.Л. Войцеховский

А.Н. Клиско, (861) 7678-581

