

СОГЛАСОВАНО:

Временно исполняющий
обязанности министра топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края



В.Н. Шапошник

2025

СОГЛАСОВАНО:

Директор
Филиала АО «СО ЕЭС»
Кубанское РДУ



С.А. Антипов

2025

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала
АО «Россети Кубань»
Армавирские электрические сети



Н.М. Десятова

2025

ГРАФИК

временного отключения потребления на период с 01.10.2025 по 31.05.2026
по филиалу АО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети
на территории Краснодарского края

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы
Муниципального образования
городской округ город Армавир

_____ А.А. Петренко
_____ 2025

СОГЛАСОВАНО:
Глава
Муниципального образования
Новокубанский район

_____ А.В. Гомодин
_____ 2025



СОГЛАСОВАНО:
Глава
Муниципального образования
Гудзкевичский район

_____ А.А. Шишкин
_____ 2025

СОГЛАСОВАНО:
Глава
Муниципального образования
Отраденский район

_____ А.В. Волненко
_____ 2025



СОГЛАСОВАНО:
Глава
Муниципального образования
Кавказский район

_____ Ю.А. Ханин
_____ 2025

СОГЛАСОВАНО:
Глава
Муниципального образования
Успенский район

_____ Г.К. Бахилин
_____ 2025

ГРАФИК

временного отключения потребления на период с 01.10.2025 по 31.05.2026
по филиалу АО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети
на территории Краснодарского края

[illegible]

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наимено-вание фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
20	Управляющая компания технопарк АЭТЗ (резерв - ф.65)	ПС 110 кВ ЗТВС	КЛ-6 ТВ-7	ДУ	до 5 минут		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	86,4%
21	ООО Завод строительных конструкций "Кубань" (аварийная бронь - 0,13 МВт)	ПС 110 кВ ЗТВС	КЛ-6 ТВ-4 (ТВ-12)	ДУ	до 5 минут		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
22	Управляющая компания технопарк АЭТЗ (резерв - ф.65)	ПС 110 кВ ЗТВС	КЛ-6 ТВ-26	ДУ	до 5 минут			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0%
23	ОАО "Армавиркабель"	ПС 110 кВ ЗТВС	КЛ-6 ТВ-27	ДУ	до 5 минут			0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	59,6%
24	ООО "ЗИМ Точмашприбор" (резерв ф.66)	ПС 110 кВ ЗТВС	КЛ-6 ТВ-8	ДУ	до 5 минут					0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,0%
25	ООО "ЗИМ Точмашприбор" (резерв ф.68)	ПС 110 кВ ЗТВС	КЛ-6 ТВ-10	ДУ	до 5 минут					0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0%
26	АО "Кубаньжелдормаш"	ПС 110 кВ ЗТВС	КЛ-6 ТВ-33	ДУ	до 5 минут			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
27	АО "Кубаньжелдормаш"	ПС 110 кВ ЗТВС	КЛ-6 ТВ-19	ДУ	до 5 минут			0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
28	ООО "Армавирская газовая группа"	ПС 110 кВ ЗТВС	КЛ-6 ТВ-32	ДУ	до 5 минут			0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	99,2%
29	ООО "Южная нефтяная компания" (резерв 613/2 - 0,74 МВт)	ПС 110 кВ ЗТВС	КЛ-6 ТВ-16	ДУ	до 5 минут			0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0%
30	ООО "Южная нефтяная компания"	ПС 110 кВ ЗТВС	КЛ-6 ТВ-21	ДУ	до 5 минут			0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
31	ООО "Вегема", ООО "Компания Благо"	ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ	КЛ-6 ф.61	ОП	от 5 до 20 минут	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,0%
32			КЛ-6 ф.67	ОП	от 5 до 20 минут		0,4	0,4	0,4	0,4	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,0%
33			КЛ-6 ф.611	ОП	от 5 до 20 минут			0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	33,2%
34			КЛ-6 ф.612	ОП	от 5 до 20 минут				0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Новокубанский район																
35	Администрация Прикубанского с/п, КХФ, ИП, школа №8 п.Прикубанский, детсад №30, детсад №32	ПС 110 кВ Речная	КЛ-10 Р-9	ДУ	до 5 минут					1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	0,0%
36	ЗАО им. Мичурина	ПС 35 кВ Биофабрика	ВЛ-10 БИ-13	ДУ	от 5 до 20 минут			0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,0%
37	Конный завод "Восход", АО "Газпром газораспре-деление Краснодар", связь, КФХ, ИП, быт	ПС 35 кВ Биофабрика	ВЛ-10 БИ-11	ДУ	от 5 до 20 минут			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,0%
38	Администрация Ковалевского с/п, почта, школа №15, детский сад №19, ГКОУ для детей-сирот, спец.школа-интернат, Ветуправление, АТС, ИП	ПС 35 кВ Биофабрика	ВЛ-10 БИ-3	ДУ	от 5 до 20 минут					0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,0%
39	ООО К.Х.Участие, почта, ЗАО им. Мичурина (ДЭС), ДЭП №114" (ДЭС), больница, МТС, Ковалевский, Прочноокопский КДЦ, ГКУ КК "Краснодаравтодор", школа, д/сад, ИП, быт	ПС 35 кВ Прочноокопская	ВЛ-10 ПР-9	ДУ	до 5 минут				0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,0%
40			ВЛ-10 ПР-1	ДУ	до 5 минут				0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,0%
41			ВЛ-10 ПР-3	ДУ	до 5 минут					1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	10,1%
42			ВЛ-10 ПР-5	ДУ	до 5 минут						0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	16,8%
43	АО Армавирский хлебопродукт, НЗСМ, Администрация Прочноокопского с/п, д/сад №29, №32 "Малыш", профучилище №52, быт	ПС 35 кВ Прочноокопская	ВЛ-10 ПР-4	ДУ	до 5 минут							0,17	0,17	0,17	0,17	0,0%
44	ООО КХ Участие, МУП Тепловое хозяйство, ПАО "МТС", АО "Новокубанскрайгаз", ИП, быт	ПС 35 кВ Прочноокопская	ВЛ-10 ПР-6	ДУ	до 5 минут							0,18	0,18	0,18	0,18	0,0%
45	ООО МТС "Кубаньагротехнология", МОУ ООШ №20, МОБУ НОШ №39, МОБУ ООШ №19	ПС 35 кВ Горькая Балка	МВ-10 Т-1	ДУ	от 5 до 20 минут								0,08	0,08	0,08	0,0%
46	Администрация Ковалевского с/п, Администрация Ляпинского с/п, Ляпинский КДЦ, больница, школа №17, №21, д/сад №31, КФХ, ООО, ИП, быт	ПС 35 кВ Ляпино	МВ-10 Т-2	ДУ	от 5 до 20 минут								0,21	0,21	0,21	0,0%
47	ИП, котельная, магазины, АБЗ, градобойня, МТС, столовая, дом культуры, Магнит, дет.сад	ПС 35 кВ Глубокая	ВЛ-10 ГЛ-5	ДУ	от 5 до 20 минут					0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,0%
48	Зерноток К/Х Ленина, ИП, быт, теплицы, МТС, автосалон, дет.сад	ПС 35 кВ Глубокая	ВЛ-10 ГЛ-7	ДУ	от 5 до 20 минут					0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	48,9%
49	Армавирская Биофабрика, ВРЛ, почта, Сбербанк		ВЛ-10 3-1	ДУ	от 5 до 20 минут									0,05	0,05	0,0%

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наимено-вание фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
50	г.Троицкая, микрорайон, 2-й д. по т.п. С.Беранке, профучилище №58, школа №25, администрация Прикубанского с/п, телерадиокомпания, ИП, быт	ПС 110 кВ Забайкаловская	ВЛ-10 3-3	ДУ	от 5 до 20 минут										0,01	0,01	0,0%
51			ВЛ-10 3-5	ДУ	от 5 до 20 минут										0,04	0,04	0,0%
52			ВЛ-10 3-11	ДУ	от 5 до 20 минут											0,03	0,03
Успенский район																	
53	ЗАО "Ставропольский Бройлер"	ПС 35 кВ Марьино	ВЛ-10 МР-1	ДУ	до 5 минут	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0%
54	ООО, ИП, почта, школа, дет.сад	ПС 35 кВ Марьино	ВЛ-10 МР-3	ДУ	до 5 минут		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,0%
55	Администрация с.Вольное, школа №6, почта, АТС, АЗС, автосервис, пекарня, магазины, Сбербанк	ПС 35 кВ Марьино	ВЛ-10 МР-6	ДУ	до 5 минут			0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0%
56	ОАО "Исток", СПТУ-69, АЗС №10, аптека "Апрель", почта, магазины	ПС 35 кВ Успенская	ВЛ-10 УС-3	ДУ	от 5 до 20 минут							0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,0%
57	ОСК, Агроснаб, ГРС "Успенская", салон красоты, магазин Сибирский лес, тепличный комплекс	ПС 35 кВ Успенская	ВЛ-10 УС-8	ДУ	от 5 до 20 минут					0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,0%
58	Управление ветеринарии, Приход Святого Архангела Михаила, ЗАО "Марьинское" (2 ДЭС), Администрация	ПС 35 кВ Убеженская	ВЛ-10 УБ-9	ДУ	от 5 до 20 минут	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	33,9%
59	Убеженского с/п, узел электросвязи, Сбербанк, почта, дом		ВЛ-10 УБ-2	ДУ	от 5 до 20 минут	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,0%
60	культуры, детский сад №5, №18, КФХ, ИП, быт		ВЛ-10 УБ-5	ДУ	от 5 до 20 минут						0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,0%
Кропоткинский энергоузел																	
Кавказский район																	
61	Администрация Привольного с/п, КФХ "Рассвет", Кавказский РЭС, ИП, быт	ПС 35 кВ Внуковская	ВЛ-10 ВН-5	ДУ	от 5 до 20 минут	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,0%
62	ЗАО Нафтотранс, ООО Трансфер, Артскважина, Магазины, быт.	ПС 35 кВ Внуковская	ВЛ-10 ВН-2	ДУ	от 5 до 20 минут	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	34,4%
63	ООО Мичурина, ДК Лосевского с/п, МОУ СОШ №10, детсад №1 "Одуванчик", почта, связь, ИП	ПС 35 кВ Внуковская	ВЛ-10 ВН-3	ДУ	от 5 до 20 минут					0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	37,5%
64	Администрация Мирского с/п, МУП "Мирское", ФКУ Управление дорог "Черноморье", ИП, быт	ПС 35 кВ Внуковская	ВЛ-10 ВН-4	ДУ	от 5 до 20 минут								0,22	0,22	0,22	0,22	0,0%
65	ООО "Кавказский хлебозавод", быт ст.Кавказская	ПС 35 кВ Кавказская	ВЛ-10 КА-6	ДУ	от 5 до 20 минут	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,0%
66	Пенсионный фонд, Организационно-методический центр развития, ЗАО "Рассвет", ИП, быт	ПС 35 кВ Кавказская	ВЛ-10 КА-5	ДУ	от 5 до 20 минут					0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,0%
67	Местная религиозная община, магазины(7), МТФ №3, школа, Сбербанк, Админ-ция Кавказского с/п	ПС 35 кВ Кавказская	ВЛ-10 КА-7	ДУ	от 5 до 20 минут										0,32	0,32	0,0%
68	ЗАО "Тандер" гипермаркет "Магнит"	ПС 110 кВ Радуга	КЛ-6 РА-5	ДУ	до 5 минут		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,0%
69	ОАО "Межрегионэнергосбыт", маслоцех; ООО СК Родина, ООО "Восток", ИП	ПС 110 кВ Казанская	ВЛ-10 К-13	ДУ	до 5 минут					0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	15,4%
70	ООО Стимул, ИП "Романюк", ООО "Родина", ДЭС-0,125, ДЭС-0,2 (ИП "Романюк")	ПС 110 кВ Казанская	ВЛ-10 К-5	ДУ	до 5 минут	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,0%
71	СПК "Родина", Администрация Казанского с/п, школа, Центральная сельская библиотека, МТС, ИП	ПС 110 кВ Казанская	ВЛ-10 К-3	ДУ	до 5 минут				0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,8%
72	Администрация, Почта, Аптеки, Магазины, Школа, д/ясли №27, водокачка, быт.	ПС 110 кВ Казанская	ВЛ-10 К-7	ДУ	до 5 минут					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0%
73	Дом культуры, детский сад №27, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат, библиотека, школа №20, ПАО МТС, Детская школа искусств ст.Казанская, ИП, быт	ПС 110 кВ Казанская	ВЛ-10 К-9	ДУ	до 5 минут								0,70	0,70	0,70	0,70	0,0%

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
74	Тепловодокомплекс, Кавказский КЦСОН, ДСУ-7, почта, инкассация, УФСИН, Редакция газеты "Колос", ОВД, Храм, Администрация Кавказского с/п, школа, д/сад, ДДТ, ДЮСШ "Прометей", Кубанькредит, Управление судебного департамента, ФГБУ "ЦЖКУ по ЮОВО", УССП, Центр организации дорожного движения, молкомбинат, ООО, ИП, быт	ПС 110 кВ КПТФ	ВЛ-10 КП-7	ДУ	от 5 до 20 минут		0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	6,7%
75	ОАО "Кропоткин ГОРГАЗ", школа №13, быт ст.Дмитриевская, ООО СП Дмитриевское, ДЭС-0,06	ПС 35 кВ Дмитриевская	ВЛ-10 ДМ-5	ДУ	от 5 до 20 минут			0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	12,0%
76	СПК "Дмитриевский", ИП, ООО, быт	ПС 35 кВ Дмитриевская	ВЛ-10 ДМ-3	ДУ	от 5 до 20 минут						0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,0%
77	Артскважина, быт	ПС 35 кВ Мирская	ВЛ-10 МИ-9	ДУ	от 5 до 20 минут			0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,0%
78	Администрация, школа, детсад, Магазины, быт.	ПС 35 кВ Мирская	ВЛ-10 МИ-5	ДУ	от 5 до 20 минут							0,20	0,20	0,20	0,20	0,0%
79	ЗАО "Темижбекское зерновое предприятие"	ПС 35 кВ Темижбекская	ВЛ-10 Т-7	ДУ	от 5 до 20 минут			0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0%
80	МУП Тепловодокомплекс "Темижбекский", СПК "Солнечный", Кавказское райпо, быт	ПС 35 кВ Темижбекская	ВЛ-10 Т-3	ДУ	от 5 до 20 минут			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,0%
81	СПК "Восток", почта, "МегаФон", ООО "Газпром Трансгаз-Краснодар"	ПС 35 кВ Темижбекская	ВЛ-10 Т-9	ДУ	от 5 до 20 минут			0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,0%
82	ООО "Кавказский хлебозавод", Администрация Темижбекского с/п, Дом культуры Темижбекского с/п, детский сад № 29 "Ягодка", ИП, быт	ПС 35 кВ Темижбекская	ВЛ-10 Т-5	ДУ	от 5 до 20 минут								0,40	0,40	0,40	14,2%
Гулькевичский район																
83	Венцы-Заря, администрация с/п, школа, зоовет. техникум, больница, дет.школа искусств, ГРЭС	ПС 35 кВ Венцы	ВЛ-10 В-2	ДУ	от 5 до 20 минут					0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,0%
84	Почта, водоканал, администрация Венцы-Заря, ООО, ИП, быт	ПС 35 кВ Венцы	ВЛ-10 ОЛ-1	ДУ	от 5 до 20 минут					0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,0%
85	Водоканал, администрация Венцы-Заря, ИП, быт	ПС 35 кВ Венцы	ВЛ-10 В-5	ДУ	от 5 до 20 минут									0,20	0,20	0,0%
86	Рыбное хозяйство, Ростелеком, Водоканал, Дом торговли, почта, школа №12, КДЦ "ЛУКОМОРЬЕ", ЦРБ, Администрация Гулькевичского г/п, Сбербанк, библиотека, Гулькевичские тепловые сети, д/с №7, СНТ, ООО, ИП, быт	ПС 35 кВ Венцы	ВЛ-10 В-6	ДУ	от 5 до 20 минут										0,80	0,0%
87	ООО АГРОФИРМА "ПОБЕДА", водоканал, ИП	ПС 35 кВ Николенская	ВЛ-10 НК-2	ДУ	от 5 до 20 минут					0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0%
88	АГРОФИРМА "ПОБЕДА", поликлиника, водоканал, ООО, ИП, быт	ПС 35 кВ Николенская	ВЛ-10 НК-1	ДУ	от 5 до 20 минут					0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0%
89	Детский сад № 42, ЦКД Николенского с/п, Сбербанк, связь, ИП, быт	ПС 35 кВ Николенская	ВЛ-10 НК-9	ДУ	от 5 до 20 минут									0,31	0,31	0,0%
90	ЗАО "Племзавод "Гулькевичский"	ПС 35 кВ Плодовая	ВЛ-10 ПЛ-9	ДУ	до 5 минут		0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,0%
91	ОАО Агропромышленный строительный комбинат	ПС 110 кВ Гулькевичи	КЛ-6 Г-2	ДУ	до 5 минут		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
92	"Гулькевичский", ав.бронь 0,554 МВт - Г-11		КЛ-6 Г-4	ДУ	до 5 минут		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
93	Аварийно-спасательный отряд, детсад №16, МУП "Городское домоуправление", быт	ПС 110 кВ Гулькевичи	ВЛ-6 Г-13	ДУ	до 5 минут							0,11	0,11	0,11	0,11	0,0%

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наимено-вание фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
94	Станция агрохимической службы "Кавказская", водоканал, КСП "Дружба", Почта, школа, гаражный кооператив, НПО Алмаз, Мясторг, Администрация Гулькевичского г/п, Газпромэнергосбыт,селекционно-семеноводческая станция, МТС, ИП, быт	ПС 110 кВ Гулькевичи	ВЛ-6 Г-6	ДУ	до 5 минут				0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	48,8%
95	ООО "РУСТАРК"	ПС 110 кВ ЖБШ	КЛ-6 Ж-17	ДУ	до 5 минут	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0%
96	Кавказский завод ЖБШ Филиал ОАО "БЭТ", ИП	ПС 110 кВ ЖБШ	КЛ-6 Ж-7	ДУ	до 5 минут			0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0%
97	ООО "Завод железобетонных изделий Гулькевичский", АО «НЭСК», связь, школа №16, ИП	ПС 110 кВ ЖБШ	ВЛ-6 Ж-15	ДУ	до 5 минут			0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,0%
98	Гирейский ЗЖБИ, ООО "Вектор+", Центр организации дорожного движения,ИП,быт	ПС 110 кВ ЖБШ	ВЛ-6 Ж-13	ДУ	до 5 минут			0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	34,8%
99	ОПХ "Племзавод «Кубань», свиноферма	ПС 110 кВ Кубань	ВЛ-10 КУ-8	ДУ	от 5 до 20 минут					0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,0%
100	Ростелеком, МП "ВОДОКАНАЛ" , НПХ "Кубань", ПАО "МТС", ИП, быт	ПС 110 кВ Кубань	ВЛ-10 КУ-7	ДУ	от 5 до 20 минут									0,26	0,26	0,0%
101	ООО, ИП, почта, школа, д/сад, водоканал, быт	ПС 110 кВ Кубань	ВЛ-10 КУ-4	ДУ	от 5 до 20 минут					0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0%
102	Управление ветеринарии, Водоканал, школа №9, Газпром, почта, Кубаньфармация, ЦРБ, Ростелеком, Сбербанк, Приход великомученика Георгия Победоносца, ИП, быт	ПС 110 кВ Кубань	ВЛ-10 КУ-5	ДУ	от 5 до 20 минут										1,08	0,0%
103	Отрадо-Кубанское сельпо, ООО "Энергосберегающие технологии-ЭСТ", быт	ПС 110 кВ Отрадо-Кубанская	ВЛ-10 ОК-3	ДУ	от 5 до 20 минут						0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,0%
104	ГНУ КОС ВНИИ растениеводства россельхозака-демии, МБОУ СОШ №25, Центр культуры и досуга Отрадо-Кубанского с/п, детсад №9, ИП, быт		ВЛ-10 ОК-7	ДУ	от 5 до 20 минут						0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
105	ООО птицефабрика "Белореченская"	ПС 35 кВ ГПТФ	ВЛ-10 ГП-4	ДУ	от 5 до 20 минут			0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,0%
106	Администрация Соколовского с/п, НЭСК, ОАО "Межрегионэнергосбыт", клуб, быт	ПС 35 кВ Соколовская	ВЛ-10 СО-1	ДУ	от 5 до 20 минут			0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,0%
107	Водоканал, детсад, школа, ООО, ИП, быт	ПС 35 кВ Соколовская	ВЛ-10 СО-8	ДУ	от 5 до 20 минут										0,23	0,0%
108	ООО "Колос", ООО "Союз", ООО "Новатор", ООО "Союз-Аква", быт	ПС 35 кВ Отрадо-Ольгинская	ВЛ-10 ОЛ-5	ДУ	от 5 до 20 минут						0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,0%
109	КФХ, ООО, ИП, быт	ПС 35 кВ Отрадо-Ольгинская	ВЛ-10 ОЛ-11	ДУ	от 5 до 20 минут							0,17	0,17	0,17	0,17	0,0%
110	ОАО Тулькевичирайгаз', Ростелеком, Водоканал, Администрация Отрадо-Ольгинского с/п, ИП, быт		ВЛ-10 ОЛ-3	ДУ	от 5 до 20 минут								0,20	0,20	0,20	0,20
111	Управление ветеринарии, Племзавод 'НАША РОДИНА', почта, больница, связь, МБУ СШ "СОКОЛ"	ПС 35 кВ Зеленчукская	ВЛ-10 ЗЛ-6	ДУ	от 5 до 20 минут									0,34	0,34	32,4%
112	Администрация Скобелевского с/п, почта, средняя школа №19, МП "ВОДОКАНАЛ" , Филиал ОАО "АТЭК", ПАО "МТС", ИП, быт	ПС 35 кВ Скобелевская	МВ-10 Т-1	ДУ	от 5 до 20 минут									0,35	0,35	0,0%
Новокубанский район																
113	ООО Конный завод "Восход"	ПС 35 кВ Биофабрика	ВЛ-10 БИ-8	ДУ	от 5 до 20 минут	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	83,6%
114	Механизированная колонна, ПК "Асфальт", Южная Плодоовощная Компания, ООО, ИП, Новокубанскэлектросеть быт	ПС 35 кВ Новокубанская	ВЛ-10 НВ-1	ДУ	от 5 до 20 минут					0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	49,0%
115	Новокубанский завод керамических стеновых материалов	ПС 110 кВ КНИИТИМ	КЛ-10 КН-11	ДУ	до 5 минут	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,0%

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наимено-вание фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
116	КСП "Хуторок", детский сад № 29 "Малышок", ИП ДЭС-0.06 (ЗАО КСП Хуторок)	ПС 110 кВ КНИИТИМ	ВЛ-10 КН-15	ДУ	до 5 минут						0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,0%
117	ЗАО "Новокубанское", Ростелеком, почта, школа, ООО, ИП, быт	ПС 35 кВ Кировская	МВ-10 Т-1	ДУ	от 5 до 20 минут								0,55	0,55	0,55	0,0%
Филиал АО "Электросети Кубани" Кропоткинэлектросеть Кропоткинский РРЭС																
118	Магазины, ИП, водоканал, АО "Электросети Кубани" быт, дом интернат, жд поликлиника	ПС 110 кВ Радуга	КВЛ-6 РА-21	ДУ	до 5 минут	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,0%
119	ИП, магазины, водоканал, почта, полиция, АО "Электросети Кубани" быт	ПС 110 кВ Радуга	КЛ-6 РА-13	ДУ	до 5 минут		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	5,7%
120	ИП, магазины, водоканал, полиция, котельная, дом пресарельх, АО "Электросети Кубани" быт.	ПС 110 кВ Радуга	КВЛ-6 РА-3	ДУ	до 5 минут				1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	3,7%
121	ИП, магазины, водоканал, сбербанк, АО "Электросети Кубани" быт	ПС 110 кВ Радуга	КЛ-6 РА17	ДУ	до 5 минут					1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	2,4%
122	Кропоткинский молочный комбинат, ООО "Крокус", АО "Элеватормельмаш", техникум, котельная, АО "Электросети Кубани" быт	ПС 35 кВ Кропоткинская	КВЛ-6 Ф-14	ОП	от 5 до 20 минут		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	58,0%
123	ИП, магазины, водоканал, Кроп.гара, кафе, гаражи, стадион "Юность", АО "Электросети Кубани" быт	ПС 35 кВ Кропоткинская	КВЛ-6 Ф-5	ОП	от 5 до 20 минут			0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	7,8%
124	Магазины, кафе, Магнит, АО "Электросети Кубани" быт	ПС 35 кВ Кропоткинская	КВЛ-6 Ф-11	ОП	от 5 до 20 минут					0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	28,1%
Филиал АО "Электросети Кубани" Кропоткинэлектросеть Гулькевичский РРЭС																
125	ИП, магазины, быт	ПС 35 кВ Плодовая	КЛ-10 ПЛ-10	ДУ	до 5 минут		1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	5,9%
126	ООО НПП "АгроМашРегион", ИП, рынок, магазины, быт	ПС 35 кВ Плодовая	ВЛ-10 ПЛ-3	ДУ	до 5 минут								0,22	0,22	0,22	27,3%
127	ООО "Полимерпласт", Кислородная станция РВЧД-7, ИП, магазины, быт	ПС 110 кВ ЖБШ	КЛ-6 Ж-1	ДУ	до 5 минут			0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	50,0%
128	ОАО АПСК "Гулькевичский", ДСУ-7, ООО "Керамика", детский сад №19, ИП, магазины, быт	ПС 110 кВ Гулькевичи	ВЛ-6 Г-9	ДУ	до 5 минут					1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	11,9%
129	ИП, магазины, быт	ПС 35 кВ Заводская	ВЛ-10 ЗА-6	ДУ	от 5 до 20 минут				0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,0%
Филиал АО "Электросети Кубани" Армавирэлектросеть Новокубанский РРЭС																
130	ООО "Новокубанский молочный комбинат", КФХ, ИП Головченко, ООО "Биотон"	ПС 110 кВ КНИИТИМ	ВЛ-10 КН-7	ДУ	до 5 минут		1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	7,0%
131	Магазин Камелия, Скважина ЖКХ	ПС 110 кВ КНИИТИМ	ВЛ-10 КН-9	ДУ	до 5 минут					0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	38,2%
132	ООО "Арго", ОАО "НЗКСМ", ООО "Нева", ООО "Кубаньтехпром", Константинова М.П.	ПС 110 кВ КНИИТИМ	ВЛ-10 КН-8	ДУ	до 5 минут						0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	61,5%
133	КСП "Хуторок", д/сад "Теремок", д/сад №3, СШ №3, ИП: Мальцев С.А., Сергеева Н., Кугофоренко В., Ростомов Э.	ПС 35 кВ Новокубанская	ВЛ-10 НВ-2	ДУ	от 5 до 20 минут			0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	72,7%
134	ООО "Управление механизации", ИП Козлова Т.Ю., ООО "Комета", ИП Давитаяян, ИП Троянов	ПС 35 кВ Новокубанская	ВЛ-10 НВ-6	ДУ	от 5 до 20 минут							0,12	0,12	0,12	0,12	91,7%
135	СТО, Шиномонтаж, д/сад, КСП "Кубань", ФНС, МТС, РайГЮ, ООО: "Эвонт", "Высотник", "Нева", "ЮНК", ИП	ПС 35 кВ Новокубанская	ВЛ-10 НВ-5	ДУ	от 5 до 20 минут										0,77	76,6%
Район ПС 110 кВ Отрадная, ПС 110 кВ Подгорная Синоха																
Отрадненский район																
136	Администрация Малотенгинского с/п, почта, МТС, МОУ СОШ №18, №16, больница, ИП, быт	ПС 35 кВ Малотенгинская	МВ-10 Т-1	ДУ	от 5 до 20 минут						0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	27,1%
137	Магазины, школа, быт	ПС 35 кВ Попутная	ВЛ-10 ПО-1	ДУ	от 5 до 20 минут						0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,0%

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
138	Агропромышленная компания Отраденская, детский сад № 37, МОУ СОШ № 59, ИП, ООО	ПС 35 кВ Попутная	ВЛ-10 ПО-9 (ВЛ-10 ПО-2)	ДУ	от 5 до 20 минут	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	24,9%
139	Аптека "Апрель", ООО "Модуль АВИО", школа № 16, СПК "Аметист", ЗАО "Мобиком Кавказ", ИП, быт	ПС 110 кВ Отрадная	ВЛ-10 О-6	ДУ	до 5 минут				0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,0%
140	Хлебоприемное предприятие, Отраденское ДРСУ, филиал №2 "Хлебокомбинат", Агросоюз Кубань, ИП	ПС 110 кВ Отрадная	ВЛ-10 О-7	ДУ	до 5 минут					0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	36,7%
141	ООО "Межрегионэнергосбыт", Администрация Отраденского с/п, Отраденская агропромхимия	ПС 110 кВ Отрадная	ВЛ-10 О-9	ДУ	до 5 минут							1,10	1,10	1,10	1,10	28,2%
142	ОМУ тепловые сети, МТС, газовая заправка, д/сад, школа, муз. школа, ООО, ИП, магазины, быт	ПС 110 кВ Отрадная	ВЛ-10 О-3	ДУ	до 5 минут										2,40	5,8%
143	Колхоз-племзавод "Казьминский", детский сад №35, Управление ветеринарии, школа №6, больница, администрация Благодарненского с/п,ИП, быт	ПС 35 кВ Благодарная	ВЛ-10 БЛ-7	ДУ	от 5 до 20 минут	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,0%
144	Администрация Надеженского с/п, больница, ИП, детский сад №13, школа №13	ПС 35 кВ Надежная	ВЛ-10 НД-1	ДУ	от 5 до 20 минут	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,0%
145	Школа, ОАО "Кубань", больница, поликлиника, магазины, быт.	ПС 35 кВ Удобная	ВЛ-10 У-1	ДУ	от 5 до 20 минут		0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,0%
146	АЗС, УСУ ОРЭС, администрация Удобненского с/п, цех металлоизделий, Д/К, МЧС, школа, радиоузел, полиция, д/сад, почта, Сбербанк, газовая БССС, противопожарный пост, магазины, ИП, быт	ПС 35 кВ Удобная	ВЛ-10 У-3	ДУ	от 5 до 20 минут						0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	2,4%
147	Больница, пилюрама, нефтебаза, школа № 11, ООО "Прима-мебель", ООО "Русский колос", КФХ 21 век, противопожарный отряд, ИП, магазины, быт.	ПС 35 кВ Спокойная	ВЛ-10 СП-2	ДУ	от 5 до 20 минут			0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,0%
148	Администрация Спокойненского с/п, Дом сирот, д/сад, школа-интернат, ООО "Милана", Мегафон, ИП, магазины, быт	ПС 35 кВ Спокойная	ВЛ-10 СП-4	ДУ	от 5 до 20 минут					0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0%
149	ДРСУ, ДСУ-3, дробилка ДПМК, Ретранслятор, быт	ПС 35 кВ Отрадная	ВЛ-10 ОТ-11	ДУ	от 5 до 20 минут	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	16,7%
150	Градобойный пост, водокачка, резерв ретранслятора, Д/К п. Урупский, д/сад, пекарня, магазины, быт	ПС 35 кВ Отрадная	ВЛ-10 ОТ-7	ДУ	от 5 до 20 минут					0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0%
151	Управление ветеринарии, почта, школа № 8, Хлебокомбинат, детский сад №12, больница, связь	ПС 35 кВ Передовая	ВЛ-10 ПВ-3	ДУ	от 5 до 20 минут								0,20	0,20	0,20	0,0%
ИТОГО:					до 5 минут, в том числе:	4,02	9,30	10,49	13,91	23,79	25,15	27,41	27,63	27,63	30,03	12,3%
					ДУ	4,02	9,30	10,49	13,91	23,79	25,15	27,41	27,63	27,63	30,03	
					ОП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					до 20 минут, в том числе:	6,17	13,71	18,46	22,79	38,03	41,31	46,86	50,18	52,09	58,02	15,2%
					ДУ	5,57	12,11	15,75	19,87	34,64	37,92	42,84	46,16	48,07	54,00	
					ОП	0,60	1,60	2,71	2,92	3,39	3,39	4,02	4,02	4,02	4,02	
					Всего, в том числе:	6,17	13,71	18,46	22,79	38,03	41,31	46,86	50,18	52,09	58,02	15,2%
					ДУ	5,57	12,11	15,75	19,87	34,64	37,92	42,84	46,16	48,07	54,00	
					ОП	0,60	1,60	2,71	2,92	3,39	3,39	4,02	4,02	4,02	4,02	
					ДД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
в т.ч. по Армавирскому энергоузлу					до 5 минут, в том числе:	2,40	3,82	4,33	4,47	8,67	9,65	10,00	10,00	10,00	10,00	12,5%
					ДУ	2,40	3,82	4,33	4,47	8,67	9,65	10,00	10,00	10,00	10,00	
					ОП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					до 20 минут, в том числе:	3,08	4,90	7,04	7,39	12,62	14,54	17,69	19,22	19,35	20,00	17,6%
					ДУ	2,48	3,90	5,69	5,83	11,06	12,98	15,50	17,03	17,16	17,81	
					ОП	0,60	1,00	1,35	1,56	1,56	1,56	2,19	2,19	2,19	2,19	
					Всего, в том числе:	3,08	4,90	7,04	7,39	12,62	14,54	17,69	19,22	19,35	20,00	17,6%
					ДУ	2,48	3,90	5,69	5,83	11,06	12,98	15,50	17,03	17,16	17,81	
					ОП	0,60	1,00	1,35	1,56	1,56	1,56	2,19	2,19	2,19	2,19	
					ДД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. по Кропоткинскому энергоузлу					до 5 минут, в том числе:	1,62	5,48	6,16	8,54	13,62	14,00	14,81	15,03	15,03	15,03	11,3%
					ДУ	1,62	5,48	6,16	8,54	13,62	14,00	14,81	15,03	15,03	15,03	
					ОП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					до 20 минут, в том числе:	2,42	7,78	10,21	13,29	21,49	22,47	23,77	25,36	27,14	30,02	13,2%
					ДУ	2,42	7,18	8,85	11,93	19,66	20,64	21,94	23,53	25,31	28,19	
					ОП	0,00	0,60	1,36	1,36	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	
					Всего, в том числе:	2,42	7,78	10,21	13,29	21,49	22,47	23,77	25,36	27,14	30,02	13,2%
					ДУ	2,42	7,18	8,85	11,93	19,66	20,64	21,94	23,53	25,31	28,19	
					ОП	0,00	0,60	1,36	1,36	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	
					ДД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. по району ПС 110 кВ Отрадная, ПС 110 кВ Подгорная Синюха					до 5 минут, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,90	1,50	1,50	2,60	2,60	2,60	5,00	14,8%
					ДУ	0,00	0,00	0,00	0,90	1,50	1,50	2,60	2,60	2,60	5,00	
					ОП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					до 20 минут, в том числе:	0,67	1,03	1,21	2,11	3,92	4,30	5,40	5,60	5,60	8,00	16,8%
					ДУ	0,67	1,03	1,21	2,11	3,92	4,30	5,40	5,60	5,60	8,00	
					ОП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Всего, в том числе:	0,67	1,03	1,21	2,11	3,92	4,30	5,40	5,60	5,60	8,00	16,8%
					ДУ	0,67	1,03	1,21	2,11	3,92	4,30	5,40	5,60	5,60	8,00	
					ОП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					ДД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					ОВБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в т.ч.																
Кавказский р-н						1,51	2,52	3,07	3,87	5,69	6,03	6,93	7,55	7,87	7,87	

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь отключения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
				Гулькевичский р-н		0,01	0,10	0,88	1,26	3,01	3,27	3,55	3,75	5,21	7,32	
				Новокубанский р-н		0,65	0,65	0,73	0,87	5,01	5,49	5,84	6,68	6,81	6,81	
				Успенский р-н		0,28	0,38	0,58	0,58	0,82	0,91	1,22	1,22	1,22	1,22	
				Отрадинский р-н		0,67	1,03	1,21	2,11	3,92	4,30	5,40	5,60	5,60	8,00	
				г. Армавир		2,35	2,83	3,49	3,70	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	
				Филиал АО "Электросети Кубани" Армавирэлектросеть		0,45	1,69	2,89	2,89	4,03	5,63	8,12	9,36	9,36	10,01	
				Филиал АО "Электросети Кубани" Кропоткинэлектросеть		0,00	1,30	1,42	2,12	4,10	4,10	4,10	4,32	4,32	4,32	
				Гулькевичский РРЭС												
				Филиал АО "Электросети Кубани" Кропоткинэлектросеть		0,25	1,55	2,31	3,51	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	
				Кропоткинский РРЭС												
				Филиал АО "Электросети Кубани" Армавирэлектросеть		0,00	1,66	1,88	1,88	2,32	2,45	2,57	2,57	2,57	3,34	
				Новокубанский РРЭС												
				Всего		0,70	6,20	8,50	10,40	15,83	17,56	20,17	21,63	21,63	23,05	
				Филиалы АО "Электросети Кубани"												
				Всего ФЭС		5,47	7,51	9,96	12,39	22,20	23,75	26,69	28,55	30,46	34,97	

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8 °С).

Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала АО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети



Р.В. Абрамов