

Согласовано:

Временно исполняющий обязанности
министра топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края


В.Н. Шапошник
2025 г.



Согласовано:

Директор филиала
АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ


С.А. Антипов
2025 г.



Утверждаю:

Директор филиала
АО «Россети Кубань»
Юго-Западные электрические сети


В.А. Лебедев
23 сентября 2025 г.



ГРАФИК

временного отключения потребления на период с 01.10.2025 по 31.05.2026
по Филиалу АО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети на территории Краснодарского края

Согласовано:

Заместитель главы
муниципального образования
город Новороссийск


10 сентября 2025 г. *Р.Р. Бегларов*

Согласовано:

Заместитель главы
муниципального образования
Абинский район


12 сентября 2025 г. *Р.С. Рахмонов*

Согласовано:

Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа


09 сентября 2025 г. *С.С. Мусаков*


Согласовано:

Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Геленджик


08 сентября 2025 г. *В.В. Антипов*

Согласовано:

Заместитель главы
муниципального образования
Крымский район


05 сентября 2025 г. *С.Д. Газанжи*

Утверждаю:

Директор филиала
АО «Россети Кубань»
Юго-Западные электрические сети


15 сентября 2025 г. *В.А. Лебедев*

ГРАФИК

временного отключения потребления на период с 01.10.2025 по 31.05.2026

по Филиалу АО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети на территории Краснодарского края

График
временного отключения потребления на период с 01.10.2025 по 31.05.2026
по Филиалу АО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети на территории Краснодарского края

| № п/п | Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, % |
|----------|---|------------------------------------|---------------------|---|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Район ПС 110 кВ Джемете, ПС 110 кВ Пионерская, ПС 110 кВ Гостагаевская, ПС 110 кВ Варениковская, ПС 110 кВ Джигинская, ПС 110 кВ Никитинская, ПС 110 кВ Крымская ПТФ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Анапский район | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ОАО КСМ "Первомайский" (2 кат.), районная больница №3, ОАО "Водоканал", ООО "Лоза", ООО фирма "ТЕМП", ООО "Лукойл-Югнефтепродукт", ж/д станция (магазины), Молзавод Юровский, быт (3 кат.) | ПС 110/35/10 Джигинская | пр.10 кВ Дг-5 | ДУ | от 5 до 20 мин. | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 9,3 |
| 2 | ОАО КСМ "Первомайский" (2 кат.), насосная, котельная, быт (3 кат.) | | пр.10 кВ Дг-9 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 2,0 |
| 3 | В/ч 59072, ОАО "Водоканал Анапа", школа, д/сад, быт (3 кат.) | | пр.10 кВ Дг-8 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 3,5 |
| 4 | ООО "Витязевская птицефабрика" (2 кат.), быт (3 кат.) | ПС 110/35/10/6 Джемете | пр.6 кВ ДМ-7 | ДУ | до 5 мин. | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 0,0 |
| 5 | Промзона, п.В.Джемете, х.Воскресенский, быт (3 кат.) | | пр.10 кВ ДМ-18 | ДУ | до 5 мин. | | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 23,5 |
| 6 | Амбулатория, котельная, школа, д/сад, насосная, АТС, быт (3 кат.) | | пр.6 кВ ДМ-2 | ДУ | до 5 мин. | | | | | | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 0,0 |
| 7 | ОАО "Водоканал", пункт управления Авиации, ООО Меркурий 2, Краснодарский отдел южного филиала ФГУ "УЭиРМО РФ", в/ч 10628 (3 кат.) | | пр.6 кВ ДМ-9 | ДУ | до 5 мин. | | | | | | | | | 1,23 | 1,23 | 32,5 |
| 8 | ОАО "Водоканал", пожарная часть, станция скорой помощи, быт (3 кат.) | ПС 110/35/10 Пионерская | пр.10 кВ Пн-2 | ДУ | до 5 мин. | | | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 0,0 |
| 9 | РП-1: ООО "Волей Град" (2 кат.), быт (3 кат.) | | пр.10 кВ Пн-23 | ДУ | до 5 мин. | | | | | | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,0 |
| 10 | | | пр.10 кВ Пн-40 | ДУ | до 5 мин. | | | | | | | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,0 |
| 11 | ОАО КСМ "Первомайский", д/сад, школа, СОТ Здоровье, Черемушки, быт (3 кат.) | ПС 110/10 Гостагаевская | пр.10 кВ Г-3 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 0,0 |
| 12 | Районная больница №2, быт (3 кат.) | | пр.10 кВ Г-2 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | | | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 0,0 |
| 13 | ОАО "Водоканал", очистные, насосная водоканала, МТФ-1,2 ТОО Витязево, ТНК-ЮГ, д/сад, с-з им Ленина-МТМ, быт (3 кат.) | ПС 35/6 Виноградная | пр.6 кВ Вн-1 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 0,0 |
| 14 | ОАО "Водоканал", райбольница №1, ООО "Лукойл-Югнефтепродукт", Винзавод им. Ленина, АТС, школа, д/сад, школа-интернат №9, амбулатория, котельные, МТФ с-з им Ленина, быт (3 кат.) | | пр.6 кВ Вн-3 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,0 |
| 15 | Быт (3 кат.) | ПС 35/10 Аэропорт | пр.10 кВ Ар-5 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | | | | 1,82 | 1,82 | 17,6 |
| 16 | Быт (3 кат.) | | пр.10 кВ Ар-10 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | | | | | 2,85 | 0,0 |
| | Филиал АО "Электросети Кубани" "Анапаэлектросеть" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ОАО Санаторий "Родник", ФГЛПУ "Санаторий Эллада" ФНС, ООО Санаторий "Старинная Анапа", ИП Баскаева С.Б., ИП Каминская Е.И., быт (3 кат.) | ПС 110/35/10/6 Джемете | пр.10 кВ ДМ-42 | ДУ | до 5 мин. | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 45,7 |
| 18 | ООО Медицинский центр "Эгма", УП "Пограничник России", п-т "Золотые пески", п-т "Уральские самцветы", Ветеран "ВДВ", ФГБУ РЦ "Черноморец", АО "Центр Судоремонта "Звездочка", ООО "АСКО", ЗАО "Надежда", Аполон Ю.М., сан."Эллада", ИП Трушкова К.В., ООО "Фея", п-т Фея, ЖСЭЖ "Виктория", б/о Заря, п-т "Дюны золотые", НП "Офицерское", НП "Стройинвест" (3 кат.) | | пр.10 кВ ДМ-35 | ДУ | до 5 мин. | | | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 30,5 |
| 19 | ООО "ДОЛ КД "Восход", ООО "Пансионат "Урожай", ДОЛ "Ока", ООО "Виктория", д/о "Голубые ели", ООО "София" (3 кат.) | | пр.10 кВ ДМ-31 | ДУ | до 5 мин. | | | | | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 64,4 |
| 20 | ООО "Радуга", Приходько И.В., Юсупов К.В., ООО "Торговый комплекс Джемете", Коршунова Е.С., Арутюнян Д.С., ООО "Эгма" (3 кат.) | | пр.10 кВ ДМ-46 | ДУ | до 5 мин. | | | | | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 34,9 |
| 21 | ОАО Санаторий "Мечта", ООО "Акварпарк", ЗАО пансионат "Анапчанка", ИП Шахамунанц Г.В., ЛЮК "Звездочка-Юг", ОАО Санаторий "Родник", ИП Таран И.В., быт (3 кат.) | | пр.10 кВ ДМ-40 | ДУ | до 5 мин. | | | | | | | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 57,1 |

[illegible]

| № п/п | Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, % |
|----------|---|---------------------------|---------------------|---|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | ООО "Южные земли" (2 кат., промыш.) | ПС 35/6 Насосная-19 | пр.6 кВ Нн-5 | ОВБ | до 60 мин. | | | | | | | | | | 1,13 | 100,0 |
| | АО "НГТ-Энергия" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Быт: филиал АО "Электросети Кубани" "Абинскэлектросеть" (3 кат.) | ПС 35/6 Абинская И-4 | пр. 6 кВ АБ-43 | ОВБ | до 60 мин. | | | | | | | | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 19,6 |
| | филиал АО "Электросети Кубани" "Абинскэлектросеть" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ГМ "Магнит", ГМ "Апельсин" (2 кат.) | ПС 35/6 Электроаппарат | пр. 6 кВ ВС-1 | ДУ | от 5 до 20 мин. | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 9,0 |
| 37 | Школа-интернат №2, котельная №7, Водозабор №1, быт (3 кат.) | ПС 110/35/6 Абинская | пр. 6 кВ А-8 | ДУ | до 5 мин. | | | | | | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 5,2 |
| | Анапский энергоузел: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Анапский район | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | ТЦ "Красная Площадь" (2 кат., промыш.) | ПС 110/35/10 Анапская | пр.10 кВ Ап-13 | ДУ | до 5 мин. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 39 | | | пр.10 кВ Ап-59 | ДУ | до 5 мин. | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | |
| 40 | Новороссийский Филиал ЗАО "Тандер" (2 кат., промыш.) | | пр.10 кВ Ап-2 | ДУ | до 5 мин. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41 | | | пр.10 кВ Ап-15 | ДУ | до 5 мин. | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | |
| 42 | ФГУП РТРС Краснодарский КРТПЦ (1 кат.), школа, д/сад, в/ч, быт (3 кат.), частично АО "Электросети Кубани" | ПС 110/10 Сукко | пр.10 кВ С-5 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | | | | | 5,14 | 1,2 |
| 43 | ОАО "Водоканал", школа, котельная, д/сад, быт (3 кат.) | ПС 35/10 Котлома | пр.10 кВ Кт-3 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | | | | | 3,91 | 1,5 |
| | филиал АО "Электросети Кубани" "Анапаэлектросеть" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ИП Леплявченко Л.И., ООО "Актон", ООО "Вюн-Кон-Сервис", ОАО "Анапский хлебокомбинат", ГСК-17, быт (3 кат.) | ПС 110/35/10 Анапская | пр.10 кВ Ап-23 | ДУ | до 5 мин. | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 5,3 |
| 45 | ООО "Зодчий двор", ООО "СЗ СК "Каскад", ООО "Альфа-М", ООО "Выбор", ООО "АЖКС", ОАО "Анапский хлебокомбинат", ИП Белинская Н.С., ООО "Ремстрой-4" (3 кат.) | | пр.10 кВ Ап-20 | ДУ | до 5 мин. | | | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 40,6 |
| 46 | Институт береговой охраны, с/х техникум (3 кат.) | | пр.10 кВ Ап-19 | ДУ | до 5 мин. | | | | | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 0,4 |
| 47 | АО "Санаторий "Кубань", АО "Теплоэнерго", ООО "Актон", ООО "УК "Баланс", ООО "УК "Стабильность", ООО "КВЭП", ООО "Крымский Вал", ЗАО "ЭКОТЕК - Русское Бистро" (3 кат.) | | пр.10 кВ Ап-7 | ДУ | до 5 мин. | | | | | | | | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 49,0 |
| 48 | ООО Отель "Де ла мапа", МБУК "ЦК "Родина", ООО "Центральный рынок", ИП Букатый А.В., ИП Гулян Д.О., ИП Матевосян М.К., ООО АПП "Меркурий-2" (3 кат.) | ПС 35/6 Анапа | пр.6 кВ Ан-6 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 8,2 |
| 49 | ООО "АНАПСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ", АО "Анапа Водоканал" (2 кат.), ООО "Фея-3", Багян А.Л., ООО "Фирма "ДИСКО", ООО "Электромонтаж", быт (3 кат.) | | пр.6 кВ Ан-15 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 3,8 |
| 50 | Курортстрой магазин, ООО "Праймтелеком", Мелконян А.А., ООО "Сателлит ЮГ", Иосифов С.С., ЗАО "Экотек" Русское Бистро, Носовский В.М., гостиница, оптика, ООО "Цветовод", ЗАО "Агрокомплекс", ООО "Управление домами", ООО "Анапаторгтехника", заготовпроторг, Вартамян С.М., ООО "РАИНВЕСТ", Давидян Э.А., Арутюнян Э.Г., Кургиян Г.А., рынок, ООО "Гостиница Европа", ООО "Анапажилсервис", быт (3 кат.) | | пр.6 кВ Ан-12 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | | | | 1,76 | 1,76 | 34,1 |
| | Новороссийский район | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Военный городок №1, в/ч 61756 (танкодром), больница, Водоканал, отдел полиции, дет.сады, котельная, школа, быт (3 кат.) | ПС 110/35/10 Раевская | пр.10 кВ Рк-2 | ДУ | до 5 мин. | | | | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 0,0 |
| 52 | | | пр.10 кВ Рк-5 | ДУ | до 5 мин. | | | | | | | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 0,0 |
| 53 | ООО "Раевская птицефабрика" (2 кат.), насосные, котельные, д/сады, школы, быт (3 кат.) | ПС 35/6 Раевская | пр.6 кВ Ра-1 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | | | | 2,30 | 2,3 | 4,3 |
| 54 | Школа №25, в/ч, детский сад №76, котельные, насосная, АТС, быт (3 кат.) | | пр.6 кВ Ра-9 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | | | | 3,43 | 3,43 | 8,7 |

| № п/п | Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, % |
|---|---|------------------------------|---------------------|---|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Районы, расположенные за границами заданных энергорайонов/энергоузлов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Геленджикский район | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | ООО "Геленджиктеплоэнерго", амбулатория, узел связи, водозабор (Архипо-Осиповский групповой водопровод), школа, д/сад, социальный центр, МУЗ "Городская поликлиника" (ФАП с.Михайловский перевал), быт (3 кат.) | ПС 110/10 Береговая | пр.10 кВ Бр-3 | ДУ | до 5 мин. | | | | | | | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,0 |
| | филиал АО "Электросети Кубани" "Геленджикэлектросеть" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | ИП Зозуля Д.А., ООО фирма "Панда", ООО производственно-коммерческая фирма "Новатор", производственные базы, быт (3 кат.) | ПС 110/35/10/6 Геленджик | пр.6 кВ Гк-2 | ДУ | от 5 до 20 мин. | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 11,2 |
| 57 | АО "ГрандПром", пансионат "Кавказ", ООО "Ингури", ООО "Чайка-Сервис", канатная дорога "Олимп", ИП Тотолян Микаел Мкртчичович, "Мангал хаус", быт (3 кат.) | | пр.6 кВ Гк-3 | ДУ | от 5 до 20 мин. | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 39,5 |
| 58 | ООО фирма "Панда", Дмитриев Н.М., ФГУ ДЭП № 111, ООО "Строймагистраль", ОАО "Курортстрой", Сейдаметов Э.М., ООО "Южные Строительные Технологии", ООО "Монолит", АО "Мехколонна", ООО фирма "Автоснаб", быт (3 кат.) | | пр.6 кВ Гк-12 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 16,1 |
| 59 | Быт (3 кат.) | ПС 110/10 Тонкий мыс | пр.10 кВ Тм-5 | ДУ | от 5 до 20 мин. | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,0 |
| 60 | Быт (3 кат.) | | пр.10 кВ Тм-12 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 3,5 |
| 61 | Лысенко А.В., ОАО Санаторий "Русь", ООО "Геленджикский морской порт", ООО "СтройЮгРегион", ОАО п/т с лечением "Лазуревый берег", ООО ЛОК "Горизонт", ЗАО "Алкогольная производственная компания "Геленджик", быт (3 кат.) | | пр.10 кВ Тм-2 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 0,0 |
| 62 | ООО "Фиброус", ООО "Талискер", ООО ДОЛСТ "Нива", ГНЦ ФГУТП "Южморгеология", АО"СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА", быт (3 кат.) | ПС 35/6 Толстый мыс | пр.6 кВ Тл-4 | ДУ | до 5 мин. | | | | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 18,4 |
| 63 | ИП Ермоленко А.А., ИП Дмитрияди К.Х, быт (3 кат.) | ПС 10/6 Кабардинка | пр.6 кВ Тл-5 | ДУ | до 5 мин. | | | | | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 0,0 |
| 64 | ЗАО пан."Радуга", ООО "Отдых-Парк", аттракционы, ООО "Платан", кафе "Лакомка", быт (3 кат.) | | пр.6 кВ Тл-6 | ДУ | до 5 мин. | | | | | | | | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 14,6 |
| 65 | ООО "НЭКСИС", ЛОПК "Голубая даль", ФГБУ "Донской государственный технический университет", ДГТУ, СОСК "Радуга", ООО "Прометей", ООО "АТЛАНТ", ООО "ЮГ-Инжиниринг", ОАО Санаторий "Красная Талка" (нежилые здания), ООО ПКФ "Арион", ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Анапский" МО РФ, ООО "АКСОМ-2", кафе "Колосок", ИП Писарева Е.В. Кафе "Курортное", быт (3 кат.) | ПС 110/35/10 Дивноморская | пр.10 кВ Дм-11 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,0 |
| 66 | Быт (3 кат.) | | пр.10 кВ Дм-2 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 0,0 |
| 67 | ЛОПК "Голубая даль", ООО "Лазурь", кафе, Озера Л.Н., гостиница "Европа", ОАО "Пансионат отдыха "Энергетик", быт (3 кат.) | | пр.10 кВ Дм-10 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | | | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 59,1 |
| 68 | ООО "Краски лета, ИП Божко В.Н., быт (3 кат.) | ПС 10/6 Кабардинка | пр.6 кВ Кб-4 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,0 |
| 69 | ООО "ЮтСервисСтрой", б/о "Искра", ООО "Мирос Кэпитал", ИП Топалая А.П., ИП Анастасов Г.Н., АО "Кубарит", б/о "Смена", быт (3 кат.) | | пр.6 кВ Кб-3 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | | | | 1,11 | 1,11 | 12,8 |
| 70 | Быт (3 кат.) | ПС 35/6 Марьяна роща | пр.6 кВ Мр-1 | ОВБ | до 60 мин. | | | | | | | | | 0,85 | 0,85 | 0,0 |
| | Новороссийский район | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | ООО "НУТЭП" (2 кат., промыш.) | ПС 110/6 НовоРЭС | пр.6 кВ Нр-2 | ДУ | до 5 мин. | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 100,0 |
| 72 | | | пр.6 кВ Нр-11 | ДУ | до 5 мин. | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | |
| 73 | МТ АО "КТК-Р" (2 кат., промыш.) | ПС 110/10 Южная Озеревка | пр.10 кВ ЮЗ-8 | ДУ | до 5 мин. | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 100,0 |
| 74 | (при переводе нагрузки с ПС 110 кВ Нефтеналивная на ПС 110 кВ Южная Озеревка) | | пр.10 кВ ЮЗ-12 | ДУ | до 5 мин. | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | |
| 75 | ООО "Лента" (1,2 кат., промыш.) | ПС 110/10 РИП | пр.10 кВ № 6 | ДУ | до 5 мин. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 76 | | | пр.10 кВ № 32 | ДУ | до 5 мин. | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
| 77 | ООО "ТЦ Южный" (2 кат., промыш.) | | пр.10 кВ № 7 | ОВБ | до 60 мин. | | | | | | | | | | 0,15 | 100,0 |
| 78 | | | пр.10 кВ № 47 | ОВБ | до 60 мин. | | | | | | | | | | 1,08 | |

| № п/п | Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, % |
|----------|---|--------------------------------|---|---|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 79 | В/ч 2156, насосные ЗАО "Абрау Дюрсо", базы отдыха в Дюрсо, котельная, биологическая станция, СОТы, КНС (3 кат.) | ПС 110/35/10 Солнечная | пр.10 кВ Сл-20 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 23,5 |
| 80 | Насосная с. Васильевка, быт (3 кат.) | | пр.10 кВ Сл-15 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 0,0 |
| 81 | ФГУП "Росморпорт", быт (3 кат.) | ПС 110/10 Широкая Балка | пр.10 кВ №12 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,0 |
| 82 | В/ч 2156, базы отдыха, КНС водоканала, насосная водоканала, ФАП, АТС, быт (3 кат.) | ПС 35/10 Абрау-Дюрсо | пр.10 кВ Ад-4 (резерв Ш6-12) | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 0,0 |
| 83 | Насосная ООО "Абрау Дюрсо", школа, д/сады, пожарная часть, быт (3 кат.) | | пр.10 кВ Ад-3 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 0,0 |
| 84 | АО "Тандер" (2 кат., промыш.) ООО "Лента" (1,2 кат., промыш.) | ПС 110/6 ДСК | пр.6 кВ № 1 | ОВБ | до 60 мин. | | | | | | | | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 100,0 |
| 85 | | | пр.6 кВ № 25 | ОВБ | до 60 мин. | | | | | | | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| 86 | | | пр.6 кВ № 1В | ОВБ | до 60 мин. | | | | | | | | | | 0,00 | 100,0 |
| 87 | | | пр.6 кВ № 21 | ОВБ | до 60 мин. | | | | | | | | | | 0,54 | |
| | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ": | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | "ПИК-Комфорт", ООО "КЖУ", ООО "Кедр" (ТП-159), Школа 15 мкр., д/сад №29, ООО "ТермоТрансРемонт" (котельные 15 мкр., 17 мкр.) | ПС 110/10 РИП | пр.10 кВ № 31 | ДУ | до 5 мин. | | | | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 0,0 |
| 89 | | | пр.10 кВ № 24 | ДУ | до 5 мин. | | | | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| 90 | АО "НОЗЗ", потребители филиала АО "Электросети Кубани" "Новороссийскэлектросеть" | ПС 110/10 Северо-Западная | пр.10 кВ № 7 | ДУ | до 5 мин. | | | | | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 8,4 |
| 91 | ООО "Новоросметалл" (2 кат., ВЛ-110 Кирилловская - Новоросметалл, авар. бронь 2,82 МВт, промыш.) | ПС 110/35/6 Новоросметалл* | В-35 1Ц, В-35 2Ц | ОП | от 5 до 20 мин. | | | | | | | | 0* | 0* | 0* | 0,0 |
| 92 | Торговые помещения, магазины мебели | ПС 110/35/10/6 Новороссийск | пр. 6 кВ №13 | ОВБ | до 60 мин. | | | | | | | | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 100,0 |
| | филиал АО "Электросети Кубани" "Новороссийскэлектросеть" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | УМВД России, Д/с №44, Д/с №47, Котельная, Бойлерная, Насосная, Резервуар, быт (3 кат.) | ПС 110/10 Северо-Западная | пр.10 кВ № 8 | ДУ | до 5 мин. | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 28,0 |
| 94 | Резервуары, ООО «ВТ-Ресурс», насосные (3 кат.) | | пр.10 кВ № 5 | ДУ | до 5 мин. | | | | | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,0 |
| 95 | Школа №8, Котельная (3 кат.) | ПС 110/10/6 Южная | пр.10 кВ № 10 | ДУ | до 5 мин. | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,0 |
| 96 | Быт (3 кат.) | | пр.10 кВ № 12 | ДУ | до 5 мин. | | | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,0 |
| 97 | Водоканал, ООО "Рыболовецкая компания Черноморск", ФГБОУ ВО "Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова", ООО "Лилия Р", ООО "Судоверфь"Алексино" (3 кат.) | | пр.10 кВ № 2 | ДУ | до 5 мин. | | | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 16,7 |
| 98 | ООО "ВТ-Ресурс", Д/с №66, Бойлерная, Школа 12, Наркодиспансер, быт (3 кат.) | | пр.10 кВ № 19 (кабель с яч. №20 перевели в яч. №19) | ДУ | до 5 мин. | | | | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 0,0 |
| 99 | Школа №33, Д/с №63 (3 кат.) | | пр.10 кВ № 1 | ДУ | до 5 мин. | | | | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0,0 |
| 100 | Д/сад №65, котельная, Д/сад №63, быт (3 кат.) | | пр.10 кВ № 16 | ДУ | до 5 мин. | | | | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 100,0 |
| 101 | ЗАО НМУС "Астек", ИП Солахов П.А., ООО "МЕНТОНА", Новороссийская таможня, котельная, бойлерная, д/с №13 (3 кат.) | | пр.10 кВ № 7 | ДУ | до 5 мин. | | | | | | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 100,0 |
| 102 | Школа №22, Д/с №55, ЦТП, Котельные, АО "НУК", ПАО "Новошип" (3 кат.) | | пр.10 кВ № 8 | ДУ | до 5 мин. | | | | | | | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 50,9 |
| 103 | Водоканал, д/сад №49, бойлерная, гимназия №1, школа №19 (3 кат.) | | пр.10 кВ № 11 | ДУ | до 5 мин. | | | | | | | | | 1,34 | 1,34 | 0,0 |
| 104 | Быт (3 кат.) | ПС 110/10 Широкая Балка | пр.10 кВ № 15 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 2,2 |
| 105 | Техникум, ЦТП, Котельная, ООО "Максимус", Банк ВТБ (3 кат.) | ПС 35/6 Западная | пр.6 кВ № 2 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 27,6 |
| 106 | Котельная, МЧС, Гимназия №20, Гимназия №6 (3 кат.) | | пр.6 кВ № 21 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 10,2 |
| 107 | МВД, д/сады №15, 56, котельные, быт (3 кат.) | | пр.6 кВ № 7 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | | | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 6,8 |
| 108 | Казачий детский корпус, котельные, насосная (3 кат.) | | пр.6 кВ № 9 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | | | | 0,37 | 0,37 | 0,0 |

| № п/п | Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, % | |
|----------|---|---|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 109 | Поликлиника №6, ФСБ, ИП Грецкий И.В., ООО "Молоко", ООО "ВТ-Ресурс" (3 кат.) | ПС 35/6 Гайдук | пр.6 кВ № 5 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 15,9 | |
| 110 | Резервуары ОАО "Водоканал", быт (3 кат.) | ПС 110/10 РНИ | пр.10 кВ № 52 | ОВБ | до 60 мин. | | | | | | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 0,0 | |
| 111 | Д/сад №3, котельная, быт (3 кат.) | ПС 110/6 ДСК | пр.6 кВ № 3 | ОВБ | до 60 мин. | | | | | | | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 100,0 | |
| 112 | Школа №28, котельная, насосная, быт (3 кат.) | | пр.6 кВ № 10 | ОВБ | до 60 мин. | | | | | | | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 7,2 | |
| 113 | Быт (3 кат.) | | пр.6 кВ № 13 | ОВБ | до 60 мин. | | | | | | | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,0 | |
| 114 | ГБУЗ Амбулатория №1, УМВД России, Бойлерная, ЦТП, ООО "ЮРП" (3 кат.) | | пр.6 кВ № 14 | ОВБ | до 60 мин. | | | | | | | | | 2,18 | 2,18 | 0,0 | |
| | Крымский район | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Амбулатория, котельная №39, скважина, школа №44, дет.сад №39, быт (3 кат.) | ПС 35/6 Новоукраинская | пр.6 кВ Ну-1 | ДУ | от 5 до 20 мин. | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,1 | |
| 116 | ГУП КК "Кубаньводкомплекс" РЭУ "ТГВ" производственная база (2 кат.), быт (3 кат.) | | пр.6 кВ Ну-4 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | | | | 0,43 | 0,43 | 0,0 | |
| | филиал АО "Электросети Кубани" "Крымскэлектросеть" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | ООО "Баканочка", школа, д/сад, ИП Лященко Л.П. столярный цех, ЗАО "АББА", ООО Пивоварня "Дианов", ООО"ЮС-Кубань", быт (3 кат.) | ПС 35/10 Баканская | пр.10 кВ Бк-5 | ДУ | от 5 до 20 мин. | | | | | | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,6 | |
| 118 | КНС, школа №2,24, д/сад, котельная, быт (3 кат.) | ПС 35/6 Насосная 3-й подъем | пр.6 кВ Кв-9 | ОВБ | до 60 мин. | | | | | | | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 0,0 | |
| | | ИТОГО*: | | | до 5 минут, в том числе: | 20,67 | 21,18 | 30,38 | 44,20 | 53,93 | 64,85 | 78,56 | 81,27 | 84,51 | 84,51 | 24,89 | |
| | | с использованием дистанционного управления (далее - ДУ) | 20,67 | 21,18 | 30,38 | 44,20 | 53,93 | 64,85 | 78,56 | 81,27 | 84,51 | 84,51 | | | | | |
| | | постоянным оперативным персоналом (далее - ОП) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | до 20 минут, в том числе: | 33,24 | 48,95 | 62,45 | 79,68 | 96,30 | 115,45 | 140,14 | 146,78 | 162,40 | 176,79 | 15,58 | | | | |
| | | ДУ | 33,24 | 48,95 | 62,45 | 79,68 | 96,30 | 115,45 | 140,14 | 146,78 | 162,40 | 176,79 | | | | | |
| | | ОП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Всего, в том числе: | 33,24 | 48,95 | 62,45 | 79,68 | 96,30 | 115,45 | 143,05 | 157,11 | 176,29 | 195,76 | 17,4 | | | | |
| | | ДУ | 33,24 | 48,95 | 62,45 | 79,68 | 96,30 | 115,45 | 140,14 | 146,78 | 162,40 | 176,79 | | | | | |
| | | ОП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | персоналом с дежурством на дому (далее - ДД) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | персоналом оперативно- выездной бригады (далее - ОВБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 10,33 | 13,89 | 18,97 | | | | | |
| | | в том числе по энергорайону (энергоузлу) ПС 110 кВ Джемете, ПС 110 кВ Пионерская, ПС 110 кВ Гостиная, ПС 110 кВ Варениковская, ПС 110 кВ Джигинская, ПС 110 кВ Никитинская, ПС 110 кВ Крымская ПТФ: | до 5 минут, в том числе: | 4,50 | 5,01 | 8,33 | 8,33 | 9,75 | 12,19 | 15,70 | 15,70 | 17,60 | 17,60 | 22,6 | | | |
| | | ДУ | 4,50 | 5,01 | 8,33 | 8,33 | 9,75 | 12,19 | 15,70 | 15,70 | 17,60 | 17,60 | | | | | |
| | | ОП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | до 20 минут, в том числе: | 10,99 | 13,47 | 16,79 | 16,79 | 19,34 | 25,83 | 32,84 | 35,38 | 39,10 | 43,10 | 13,1 | | | | |
| | | ДУ | 10,99 | 13,47 | 16,79 | 16,79 | 19,34 | 25,83 | 32,84 | 35,38 | 39,10 | 43,10 | | | | | |
| | | ОП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Всего энергорайону | 10,99 | 13,47 | 16,79 | 16,79 | 19,34 | 25,83 | 32,84 | 35,38 | 39,10 | 43,10 | 13,1 | | | | |
| | | ДУ | 10,99 | 13,47 | 16,79 | 16,79 | 19,34 | 25,83 | 32,84 | 35,38 | 39,10 | 43,10 | | | | | |
| | | ОП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| ДД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| ОВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| № п/п | Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления | Время отключения | Очередь ограничения, МВт | | | | | | | | | | Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, % |
|----------|--|-------------------------|---------------------|---|------------------|---------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | в том числе по Абинскому энергорайону (энергоузлу): | | | до 5 минут, в том числе: | | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 43,9 |
| | | | | | | ДУ | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | |
| | | | | | | ОП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | до 20 минут, в том числе: | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 13,31 | 14,65 | 33,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ДУ | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 13,31 | 14,65 | |
| | | | | | | ОП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Всего энергорайону | | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 12,15 | 12,15 | 14,70 | 15,86 | 18,33 | 35,7 |
| | | | | | | ДУ | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 13,31 | 14,65 | |
| | | | | | | ОП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | ДД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | ОВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 3,68 | |
| | в том числе по Анапскому энергорайону (энергоузлу): | | | до 5 минут, в том числе: | | 4,06 | 4,06 | 6,40 | 11,79 | 14,20 | 14,20 | 21,41 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 14,4 |
| | | | | | | ДУ | 4,06 | 4,06 | 6,40 | 11,79 | 14,20 | 14,20 | 21,41 | 22,98 | 22,98 | |
| | | | | | | ОП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | до 20 минут, в том числе: | 4,06 | 5,77 | 8,11 | 13,50 | 15,91 | 18,00 | 25,21 | 26,78 | 34,27 | 43,32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ДУ | 4,06 | 5,77 | 8,11 | 13,50 | 15,91 | 18,00 | 25,21 | 26,78 | 34,27 | 43,32 |
| | | | | | | ОП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Всего энергорайону | | 4,06 | 5,77 | 8,11 | 13,50 | 15,91 | 18,00 | 25,21 | 26,78 | 43,32 |
| | | | | | | ДУ | 4,06 | 5,77 | 8,11 | 13,50 | 15,91 | 18,00 | 25,21 | 26,78 | 34,27 | 43,32 |
| | | | | | | ОП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | ДД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | ОВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

*. В Итого и сумму по Новороссийскому энергоузлу не учитывается нагрузка промышленного предприятия ООО "Новоросметалл" в связи с его резколебательной нагрузкой сталеплавильной печи.
**. ПС 35 кВ Мингрельская пр. 10 кВ Мн-5 не учитывается в ИТОГО и сумму по Абинскому энергоузлу, так как нагрузка уже учитывается в ВЛ-35 Звезда - РП-1 от ПС 110 кВ Звезда при разгрузке Абинскому энергоузла.

Величины потребления электрической мощности потребителей, указанные в графике, определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11,8°С)

Первый заместитель директора - Главный инженер

Е.Л. Войцеховский

А.Н. Каписко, (8617)678-581